2025年二季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量（kVA）	最大负载率（%）	计算可开放容量	审核可开放容量（kVA）	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线19右1#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
2	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线40#变压器	100	11.653	68.35	68.35	未列入负面清单			-
3	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线62右6#变压器	100	58.471	21.53	21.53	未列入负面清单			-
4	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线57#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
5	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新宅线Z43	10kV新宅线23#变压器	100	4.755	75.25	75.25	未列入负面清单			-
6	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新宅线Z43	10kVZ43新宅线5左4号柱上变压器1	50	1.404	39.30	39.30	未列入负面清单			94.78%
7	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线62右1#变压器	315	6.318	232.10	232.10	未列入负面清单			-
8	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线19#变压器	400	30.865	196.54	196.54	未列入负面清单			-
9	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线39#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
10	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV长南线4右3#变压器	250	20.728	148.18	148.18	未列入负面清单			-
11	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV长南线40左32#变压器	200	64.134	31.73	31.73	未列入负面清单			-
12	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV长南线29#变压器	200	7.474	145.05	145.05	未列入负面清单			-
13	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线33右2#变压器	200	17.104	125.79	125.79	未列入负面清单			-
14	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线9#变压器（右）	200	4.105	151.79	151.79	未列入负面清单			-
15	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线76右2#变压器	400	60.021	79.92	79.92	未列入负面清单			-
16	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV刨花线65左31右1变压器	50	59.83	10.09	10.09	未列入负面清单			-
17	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴露线XH54	东源线主干105号柱上变压器	200	24.417	111.17	111.17	未列入负面清单			100.93%
18	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支14左3#变压器	200	21.508	116.98	116.98	未列入负面清单			-
19	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支42右1#变压器	200	15.706	128.59	128.59	未列入负面清单			-
20	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线43左1#变压器	200	1.514	156.97	156.97	未列入负面清单			-
21	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10KV新六线56#变压器（左）	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
22	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线30右12右5左2左1变压器	200	8.778	142.44	142.44	未列入负面清单			-
23	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线32#变压器	50	25.743	27.13	27.13	未列入负面清单			-
24	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线27右3#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
25	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线109#变压器	315	37.843	132.79	132.79	未列入负面清单			-
26	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线126右2#变压器	100	96.012	-16.01	0.00	未列入负面清单			-
27	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线36右3#变压器(左）	400	2.145	311.42	311.42	未列入负面清单			-
28	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线34右3号变压器	250	0	200.00	200.00	未列入负面清单			-
29	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线45右12左6左6付1变压器	400	41.105	155.58	155.58	未列入负面清单			-
30	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线金三队分26左6#变压器	200	35.676	88.65	88.65	未列入负面清单			-
31	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线59#变压器	200	13.113	133.77	133.77	未列入负面清单			-

32	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线23右7#变压器	250	47.908	80.23	80.23	未列入负面清单			-
33	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左4号变压器	200	76.546	6.91	6.91	未列入负面清单			-
34	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左18号变压器	250	44.737	88.16	88.16	未列入负面清单			-
35	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线29号变压器	400	16.123	255.51	255.51	未列入负面清单			-
36	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线36右6右2左1#变压器	100	8.351	71.65	71.65	未列入负面清单			-
37	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线57#变压器（右）	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
38	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线55右8右2#变压器	250	54.18	64.55	64.55	未列入负面清单			-
39	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线23右4号变压器	400	31.933	192.27	192.27	未列入负面清单			-
40	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10kV兴家线87#柱上变压器	50	46.438	16.78	16.78	未列入负面清单			220.54%
41	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线XH43	10kV兴园线31#变压器	315	13.254	210.25	210.25	未列入负面清单			-
42	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线11右1号变压器	100	43.946	36.05	36.05	未列入负面清单			-
43	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线4左6号柱上变压器	100	23.202	56.80	56.80	未列入负面清单			-
44	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线198左9#变压器	50	18.166	30.92	30.92	未列入负面清单			-
45	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海线线35左4左1号变压器	100	80.586	-0.59	0.00	未列入负面清单			-
46	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10kV新六线6#变压器（右）	200	6.087	147.83	147.83	未列入负面清单			-
47	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线4右2#变压器	200	3.414	153.17	153.17	未列入负面清单			-
48	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线162左10#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
49	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线35左13号变压器	200	20.645	118.71	118.71	未列入负面清单			-
50	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线刨花支线65左18左15号柱上变压器	200	45.47	69.06	69.06	未列入负面清单			-
51	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼支线安置分 18#变压器	400	34.723	181.11	181.11	未列入负面清单			-
52	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线12右10变压器	200	39.004	81.99	81.99	未列入负面清单			-
53	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线34号变压器	400	12.887	268.45	268.45	未列入负面清单			-
54	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴五线XH41	10kV348长南线283右8号变压器	315	11.657	215.28	215.28	未列入负面清单			0.80%
55	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线金三队分 18#变压器	100	48.1	31.90	31.90	未列入负面清单			-
56	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线金三队分26左11#变压器	250	16.219	159.45	159.45	未列入负面清单			-
57	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线 18左5#变压器	400	15.447	258.21	258.21	未列入负面清单			-
58	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线23右10#变压器	400	10.771	276.92	276.92	未列入负面清单			-
59	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线135右5#变压器	200	5.084	149.83	149.83	未列入负面清单			-
60	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线7右4#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
61	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线27#变压器	315	1.533	247.17	247.17	未列入负面清单			-
62	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线24号	100	37.42	42.58	42.58	未列入负面清单			-7.97%
63	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10KV镇南线36右2号柱上变压器啊	400	17.303	250.79	250.79	未列入负面清单			-8.31%
64	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分岐霍家分支 99号变压器	100	48.563	31.44	31.44	未列入负面清单			-

65	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分岐前大板分支3号变压器	100	31.857	48.14	48.14	未列入负面清单			-6.41%
66	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分湾子支4号变压器	400	8.346	286.62	286.62	未列入负面清单			-2.45%
67	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分霍家支99号变压器	400	14.786	260.86	260.86	未列入负面清单			113.47%
68	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线西马分11号变压器	400	21.455	234.18	234.18	未列入负面清单			106.12%
69	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分岐施家分支5号(10kV大板分施家支05#)	200	17.576	124.85	124.85	未列入负面清单			93.39%
70	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线后房身分7号变压器	200	32.179	95.64	95.64	未列入负面清单			69.83%
71	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分岐后大板分支5号变压器	200	95.01	-30.02	0.00	未列入负面清单			-
72	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV3444农机线主干155号变压器	100	36.968	43.03	43.03	未列入负面清单			-
73	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线腰四分南四支7号变压器	400	55.488	98.05	98.05	未列入负面清单			121.01%
74	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线腰四分岐27号变压器	200	22.993	114.01	114.01	未列入负面清单			-
75	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分施家支5号	200	14.313	131.37	131.37	未列入负面清单			17.34%
76	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线腰四分岐北四分支2号变压器	200	20.254	119.49	119.49	未列入负面清单			-
77	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线后房身分岐7号变压器	200	20.015	119.97	119.97	未列入负面清单			-
78	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分霍家支后韩支12号变压器	400	21.613	233.55	233.55	未列入负面清单			136.21%
79	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线腰四分岐南四分支7号变压器	315	14.276	207.03	207.03	未列入负面清单			-
80	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分霍家支63号变压器	200	21.775	116.45	116.45	未列入负面清单			-
81	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线主干44号变压器	100	26.846	53.15	53.15	未列入负面清单			-
82	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线东马分7号变压器	200	21.554	116.89	116.89	未列入负面清单			30.40%
83	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西新线3546	10KV西六线忙海分八家子猪场支4#柱上变压器	100	37.241	42.76	42.76	未列入负面清单			215.13%
84	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV7541福兴地南线主干14南1号	200	17.566	124.87	124.87	未列入负面清单			-
85	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	园区东下线7746	10kV7746园区东下线南分歧美亚分支1号变压器	200	27.634	104.73	104.73	未列入负面清单			-
86	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线刘春武分10号飞跃汽修变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
87	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线社直分赵家支5#柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
88	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线梨树分太平山支17右5号变压器	200	16.377	127.25	127.25	未列入负面清单			-
89	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线宣女3#井变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
90	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线宣女4#井变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
91	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线宣女2#井变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
92	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线宣女15#井变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
93	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线宣女22#井变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
94	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线哈尔套镇牲畜交易市场变压器	200	18.443	123.11	123.11	未列入负面清单			-
95	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线东太平支线05号变压器	100	53.934	26.07	26.07	未列入负面清单			8.73%
96	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线岳家支线3号变压器	100	20.327	59.67	59.67	未列入负面清单			-22.92%
97	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线粮库支线07号变压器	50	76.396	1.80	1.80	未列入负面清单			-3.59%

98	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分马家良支98号变压器	80	41.081	31.14	31.14	未列入负面清单			-15.96%
99	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线小间房分7号变压器	200	55.013	49.97	49.97	未列入负面清单			-
100	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线马家分82号变压器	50	50.055	14.97	14.97	未列入负面清单			-2.48%
101	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV周美台	200	63.796	32.41	32.41	未列入负面清单			19.32%
102	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧南长前支4号变压器	50	64.867	7.57	7.57	未列入负面清单			9.85%
103	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧唐家2号支2号变压器	100	43.597	36.40	36.40	未列入负面清单			1.36%
104	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线王中分支北洼子支6号变压器	100	63.998	16.00	16.00	未列入负面清单			-
105	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线平安堡分歧王家分支3号变压器	100	66.017	13.98	13.98	未列入负面清单			13.47%
106	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分前朝阳支3号变压器	200	19.13	121.74	121.74	未列入负面清单			-15.81%
107	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线衙门分47#变压器	100	61.137	18.86	18.86	未列入负面清单			14.96%
108	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线332#变压器	50	42.872	18.56	18.56	未列入负面清单			-3.39%
109	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分胡家沟支35#变压器	200	40.223	79.55	79.55	未列入负面清单			-28.65%
110	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分110#变压器	50	96.855	-8.43	0.00	未列入负面清单			4.53%
111	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线苗圃分歧22号变压器	100	56.766	23.23	23.23	未列入负面清单			-20.28%
112	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧白山八台分支16号变压器	50	28.433	25.78	25.78	未列入负面清单			-6.05%
113	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分歧48号变压器	100	26.148	53.85	53.85	未列入负面清单			-41.02%
114	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线主干97号变压器	100	41.617	38.38	38.38	未列入负面清单			-14.04%
115	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线白山七分歧白山五分支4号变压器	200	9.281	141.44	141.44	未列入负面清单			-46.94%
116	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线小五家子分南黄家支4号变压器	100	49.395	30.61	30.61	未列入负面清单			-
117	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线拉拉屯分2号支13号变压器	80	73.925	4.86	4.86	未列入负面清单			26.58%
118	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分西六支2号变压器	100	42.006	37.99	37.99	未列入负面清单			-19.49%
119	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分27号变压器	200	17.598	124.80	124.80	未列入负面清单			-26.97%
120	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线陈家坑分24号变压器	200	19.579	120.84	120.84	未列入负面清单			-25.38%
121	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分姜花支8号变压器	100	64.412	15.59	15.59	未列入负面清单			-5.19%
122	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分腰六支2号变压器	100	87.283	-7.28	0.00	未列入负面清单			16.33%
123	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分84号变压器	80	79.574	0.34	0.34	未列入负面清单			9.23%
124	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线10号变压器	200	73.592	12.82	12.82	未列入负面清单			3.50%
125	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分26号变压器	100	39.117	40.88	40.88	未列入负面清单			-34.51%
126	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线千亩方支线2右4号	100	42.37	37.63	37.63	未列入负面清单			-2.07%
127	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线31号	160	54.915	40.14	40.14	未列入负面清单			-4.01%
128	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线69右7号	100	51.915	28.09	28.09	未列入负面清单			-
129	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线36号	160	77.992	3.21	3.21	未列入负面清单			6.47%
130	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线医备支线8号	200	54.827	50.35	50.35	未列入负面清单			-5.55%

131	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线71号	200	55.241	49.52	49.52	未列入负面清单			4.40%
132	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧西石岭子分支7号变压器	200	24.954	110.09	110.09	未列入负面清单			-5.35%
133	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线支家分8#变压器	80	49.779	24.18	24.18	未列入负面清单			-21.71%
134	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线赵家分9#变压器	50	97.871	-8.94	0.00	未列入负面清单			10.89%
135	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分胜利支25#变压器	100	44.267	35.73	35.73	未列入负面清单			-16.49%
136	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线衙门分衙门东支5#变压器	80	57.281	18.18	18.18	未列入负面清单			-3.98%
137	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分邵龙支2#变压器	20	53.937	5.21	5.21	未列入负面清单			-3.29%
138	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分石场支4#变压器	100	43.11	36.89	36.89	未列入负面清单			2.37%
139	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线二吉百分32#变压器	100	73.8	6.20	6.20	未列入负面清单			-7.15%
140	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线49右3号	315	89.568	-30.14	0.00	未列入负面清单			169.42%
141	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线2号	315	29.897	157.82	157.82	未列入负面清单			8.40%
142	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线9左3号	315	41.999	119.70	119.70	未列入负面清单			-5.97%
143	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线4号	315	49.945	94.67	94.67	未列入负面清单			-3.75%
144	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧前从东支7号	50	56.319	11.84	11.84	未列入负面清单			0.08%
145	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分一家子一组支03号变压器	400	16.235	255.06	255.06	未列入负面清单			70.77%
146	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分一家子三队支22号变压器	100	65.171	14.83	14.83	未列入负面清单			-5.14%
147	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分那都来支81号变压器	400	14.722	261.11	261.11	未列入负面清单			411.51%
148	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老虎分歧1号变压器	100	47.924	32.08	32.08	未列入负面清单			24.31%
149	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大林台分支齐户支4号变压器	100	88.477	-8.48	0.00	未列入负面清单			7.59%
150	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV7841白音花线菜园子分歧42号柱上变压器	50	36.922	21.54	21.54	未列入负面清单			6.06%
151	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分梁百岁支5号变压器	100	88.646	-8.65	0.00	未列入负面清单			67.87%
152	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线北屯分7号变压器	50	30.785	24.61	24.61	未列入负面清单			-5.85%
153	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分猪场子支6号变压器	80	36.375	34.90	34.90	未列入负面清单			12.85%
154	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分八大股子支64号变压器	200	23.443	113.11	113.11	未列入负面清单			-29.30%
155	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线菜园子支117号变压器	80	53.76	20.99	20.99	未列入负面清单			1.81%
156	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐园四分线07#变压器	200	32.724	94.55	94.55	未列入负面清单			-36.82%
157	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线小周家支线22#变压器	100	109.497	-29.50	0.00	未列入负面清单			4.54%
158	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线供销社分1号变压器	200	26.794	106.41	106.41	未列入负面清单			-
159	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线北屯移动分北屯支5号变压器	200	20.944	118.11	118.11	未列入负面清单			-
160	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络3号	200	42.104	75.79	75.79	未列入负面清单			-
161	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线制瓶厂分制瓶厂支4号变压器	400	51.791	112.84	112.84	未列入负面清单			27.41%
162	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分154号变压器	50	76.212	1.89	1.89	未列入负面清单			4.74%
163	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10KV章东线八堆子分西柳屯支8号柱上变压器	100	73.515	6.49	6.49	未列入负面清单			-7.20%

164	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分腰郭家屯支15号变压器	100	29.427	50.57	50.57	未列入负面清单			-6.93%
165	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分东大间东屯支3号变压器	100	67.712	12.29	12.29	未列入负面清单			-9.32%
166	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分姚家支14#变压器	80	37.166	34.27	34.27	未列入负面清单			-3.13%
167	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧屈家村台支2号变压器	100	29.844	50.16	50.16	未列入负面清单			3.55%
168	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河四台分支3号变压器	100	83.942	-3.94	0.00	未列入负面清单			-0.57%
169	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线齐家一分歧4号变压器	160	76.855	5.03	5.03	未列入负面清单			45.08%
170	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧屈家六台支3号变压器	100	93.899	-13.90	0.00	未列入负面清单			43.93%
171	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河五台分支18号变压器	100	62.966	17.03	17.03	未列入负面清单			42.54%
172	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧养牛小区台支4号变压器	100	31.07	48.93	48.93	未列入负面清单			-25.07%
173	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线40号变压器	400	28.387	206.45	206.45	未列入负面清单			-
174	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分7号变压器	50	68.428	5.79	5.79	未列入负面清单			-1.08%
175	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分范家支40号变压器	160	59.239	33.22	33.22	未列入负面清单			34.49%
176	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分北地支19号变压器	100	43.403	36.60	36.60	未列入负面清单			-10.01%
177	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线粮库分2号变压器	400	19.489	242.04	242.04	未列入负面清单			-1.54%
178	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分范家支30号变压器	100	49.097	30.90	30.90	未列入负面清单			6.24%
179	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线北沟分歧贝四北支3号柱上变压器	200	70.338	19.32	19.32	未列入负面清单			32.18%
180	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线贝四分21号变压器	160	47.886	51.38	51.38	未列入负面清单			15.50%
181	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支124号变压器	30	22.021	17.39	17.39	未列入负面清单			-22.54%
182	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东沟三分支1号变压器	200	64.265	31.47	31.47	未列入负面清单			-1.26%
183	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分前四海支25号柱变	100	50.513	29.49	29.49	未列入负面清单			15.12%
184	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线小关家分05号柱变	50	80.972	-0.49	0.00	未列入负面清单			1.95%
185	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分杏树园支2号变压器	30	116.474	-10.94	0.00	未列入负面清单			-3.29%
186	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西怀冷棚支1号变压器	30	4.557	22.63	22.63	未列入负面清单			-12.79%
187	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分胡家分支12号变压器	100	40.797	39.20	39.20	未列入负面清单			168.40%
188	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分后三支18号变压器	100	33.69	46.31	46.31	未列入负面清单			-7.22%
189	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西怀2号葡萄园支6号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
190	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线双山子四组分线5号变压器	200	28.59	102.82	102.82	未列入负面清单			-31.02%
191	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线24号变压器	100	61.363	18.64	18.64	未列入负面清单			-8.69%
192	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线105号变压器	400	11.778	272.89	272.89	未列入负面清单			-0.48%
193	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线长沟沿四组分线4号变压器	100	95.91	-15.91	0.00	未列入负面清单			-0.93%
194	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线双山子五组分线13号变压器	100	78.512	1.49	1.49	未列入负面清单			-11.23%
195	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧104号变压器	100	58.985	21.02	21.02	未列入负面清单			-18.14%
196	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧南长分支大棚支5号变压器	50	30.025	24.99	24.99	未列入负面清单			1.99%

197	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧前道木支2号变压器	100	36.985	43.02	43.02	未列入负面清单			-28.65%
198	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧程家支24号变压器	100	64.031	15.97	15.97	未列入负面清单			52.71%
199	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干52号铁东变压器	30	129.985	-15.00	0.00	未列入负面清单			-
200	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分薛家支39号(薛家)变压器	100	44.053	35.95	35.95	未列入负面清单			-16.90%
201	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分何龙支14号变压器	100	71.691	8.31	8.31	未列入负面清单			-6.56%
202	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分北陶家支25号变压器	100	31.531	48.47	48.47	未列入负面清单			0.51%
203	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分艾木支1号变压器	80	48.193	25.45	25.45	未列入负面清单			6.84%
204	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分高呈支9#变压器	50	79.661	0.17	0.17	未列入负面清单			14.14%
205	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分秦家支2#变压器	100	95.981	-15.98	0.00	未列入负面清单			3.29%
206	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分哈巴气支1#变压器	200	24.666	110.67	110.67	未列入负面清单			-36.85%
207	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线马家分23号柱变	200	31.177	97.65	97.65	未列入负面清单			-
208	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小王家分支30号柱变	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
209	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后四间房分13号变压器	30	85.79	-1.74	0.00	未列入负面清单			2.74%
210	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线57号柱变	100	95.87	-15.87	0.00	未列入负面清单			-8.14%
211	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分东阎家支02号变压器	80	56.107	19.11	19.11	未列入负面清单			16.17%
212	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分西阎家支01号柱变	100	36.428	43.57	43.57	未列入负面清单			-2.06%
213	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐85号变压器	200	60.506	38.99	38.99	未列入负面清单			8.56%
214	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东平东支6号变压器	160	58.625	34.20	34.20	未列入负面清单			-1.74%
215	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐支新发屯支6付1号变压器	80	88.447	-6.76	0.00	未列入负面清单			4.71%
216	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线主干86号变压器	100	46.517	33.48	33.48	未列入负面清单			-18.11%
217	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线主干89付2号变压器	200	47.499	65.00	65.00	未列入负面清单			0.49%
218	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分东76支26号变压器	100	97.248	-17.25	0.00	未列入负面清单			10.61%
219	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分三家子支2号变压器	30	79.651	0.10	0.10	未列入负面清单			-9.33%
220	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线王中分支马少岗子支22号变压器	160	27.644	83.77	83.77	未列入负面清单			-33.39%
221	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧石岭六组分支5号变压器	200	16.12	127.76	127.76	未列入负面清单			-18.31%
222	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧王中分支46号变压器	100	87.826	-7.83	0.00	未列入负面清单			-2.23%
223	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线采石场分歧4号变压器	315	76.501	11.02	11.02	未列入负面清单			256.39%
224	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线前甸子后分歧8号变压器	80	56.837	18.53	18.53	未列入负面清单			-17.21%
225	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧东岗支5号变压器	50	93.3	-6.65	0.00	未列入负面清单			4.40%
226	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线壕北分养牛小区分支10号变压器	50	47.108	16.45	16.45	未列入负面清单			-
227	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线西哨分44号变压器	200	16.546	126.91	126.91	未列入负面清单			-26.11%
228	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分前乌拉满屯支41号变压器	100	75.154	4.85	4.85	未列入负面清单			14.31%
229	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小宝山支06号柱变	100	49.6	30.40	30.40	未列入负面清单			-20.13%

230	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线十里堡分07号柱变	100	59.596	20.40	20.40	未列入负面清单			-4.90%
231	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线于家分06号变压器	100	51.151	28.85	28.85	未列入负面清单			10.19%
232	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后四间房分05号柱变	80	51.186	23.05	23.05	未列入负面清单			-21.07%
233	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线32号	200	66.954	26.09	26.09	未列入负面清单			51.54%
234	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线付家分那古山支3号变压器	100	57.864	22.14	22.14	未列入负面清单			2.38%
235	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线147号变压器	160	67.162	20.54	20.54	未列入负面清单			25.83%
236	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分后纪家支2号变压器	80	32.698	37.84	37.84	未列入负面清单			-8.80%
237	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分82号变压器	30	36.444	13.07	13.07	未列入负面清单			4.87%
238	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分歧2号变压器	100	34.816	45.18	45.18	未列入负面清单			-24.38%
239	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分红山支15号变压器	30	53.333	8.00	8.00	未列入负面清单			0.78%
240	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线前双分歧3号变压器	100	36.45	43.55	43.55	未列入负面清单			-28.61%
241	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线白山七分歧14号变压器	200	64.502	31.00	31.00	未列入负面清单			2.70%
242	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧依哈忙海分支1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
243	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧后四方城台分支2号变压器	160	3.768	121.97	121.97	未列入负面清单			-58.25%
244	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分六家子支12号变压器	200	21.465	117.07	117.07	未列入负面清单			0.81%
245	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线四前分2号变压器	315	40.047	125.85	125.85	未列入负面清单			6.09%
246	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线前于太台	100	31.298	48.70	48.70	未列入负面清单			-
247	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线马架子分西七方地分支11号变压器	50	41.21	19.40	19.40	未列入负面清单			-11.99%
248	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分六合堂支63号变压器	100	138.064	-58.06	0.00	未列入负面清单			210.10%
249	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分四合屯支9号变压器	100	110.248	-30.25	0.00	未列入负面清单			0.71%
250	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线112号变压器	160	59.162	33.34	33.34	未列入负面清单			12.99%
251	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分159号变压器	200	53.8	52.40	52.40	未列入负面清单			6.60%
252	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分高花东屯支5号变压器	100	42.53	37.47	37.47	未列入负面清单			-23.22%
253	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线前那木东屯分6号变压器	100	75.887	4.11	4.11	未列入负面清单			-6.52%
254	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分后乌拉满屯支23号变压器	160	52.823	43.48	43.48	未列入负面清单			8.76%
255	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分高花西屯支3号变压器	160	25.69	86.90	86.90	未列入负面清单			-0.97%
256	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线平安线梨树分102号变压器	100	55.342	24.66	24.66	未列入负面清单			15.93%
257	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线23号园区支线02号变压器	100	34.816	45.18	45.18	未列入负面清单			-47.68%
258	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西山支线30号变压器	50	56.587	11.71	11.71	未列入负面清单			-14.33%
259	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线马家支线105号变压器	160	42.153	60.56	60.56	未列入负面清单			11.27%
260	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直支线37号变压器	400	104.013	-96.05	0.00	未列入负面清单			31.35%
261	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线前进支线29号变压器	50	95.568	-7.78	0.00	未列入负面清单			8.77%
262	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线哈拉哈支线05号变压器	100	35.339	44.66	44.66	未列入负面清单			-1.96%

263	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧西六村台分支4号变压器	200	77.453	5.09	5.09	未列入负面清单			78.67%
264	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线主干130号变压器	100	37.775	42.23	42.23	未列入负面清单			-14.76%
265	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分荒山子支25号变压器	200	30.624	98.75	98.75	未列入负面清单			-34.26%
266	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线冷北分11#变压器	30	25.945	16.22	16.22	未列入负面清单			-15.66%
267	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线西闸德海分1号变压器	50	65.007	7.50	7.50	未列入负面清单			7.71%
268	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分西太平支2号变压器	400	65.801	56.80	56.80	未列入负面清单			478.43%
269	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线石佛支线04号变压器	50	76.589	1.71	1.71	未列入负面清单			-8.63%
270	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西太平支线57号变压器	100	103.389	-23.39	0.00	未列入负面清单			14.34%
271	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线上朱东支线004号变压器	160	61.316	29.89	29.89	未列入负面清单			11.41%
272	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线前十家子支线05号变压器	100	44.177	35.82	35.82	未列入负面清单			-18.53%
273	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线前板凳支线02号变压器	80	47.376	26.10	26.10	未列入负面清单			193.18%
274	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线后十家子支线03号变压器	100	34.361	45.64	45.64	未列入负面清单			-30.02%
275	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线小山支线46号变压器	30	76.923	0.92	0.92	未列入负面清单			-6.67%
276	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线东大梨支线02号变压器	200	27.318	105.36	105.36	未列入负面清单			12.47%
277	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗分支76号变压器	80	55.237	19.81	19.81	未列入负面清单			4.42%
278	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线马家支三家子04号变压器	100	69.313	10.69	10.69	未列入负面清单			-4.55%
279	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线下朱家支线06号变压器	100	48.28	31.72	31.72	未列入负面清单			-1.42%
280	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西大梨支线09号变压器	100	99.301	-19.30	0.00	未列入负面清单			0.77%
281	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗二组支线03号变压器	160	87.715	-12.34	0.00	未列入负面清单			614.97%
282	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线北大梨支线03号变压器	50	41.395	19.30	19.30	未列入负面清单			-3.00%
283	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分岐清泉分支3号变压器	100	32.641	47.36	47.36	未列入负面清单			-8.95%
284	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线前房身分岐7号变压器	200	26.892	106.22	106.22	未列入负面清单			-
285	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线兰家村井支5号变压器	30	21.811	17.46	17.46	未列入负面清单			-9.81%
286	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分浩力保东台支9号变压器	200	43.004	73.99	73.99	未列入负面清单			24.32%
287	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线移动通讯分支苇子沟村东台支2号变压器	400	12.415	270.34	270.34	未列入负面清单			-47.61%
288	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分朝阳沟东台支7号变压器	100	25.709	54.29	54.29	未列入负面清单			-1.07%
289	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分柳编支7号变压器	160	91.91	-19.06	0.00	未列入负面清单			-1.97%
290	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线157号变压器	200	11.951	136.10	136.10	未列入负面清单			-52.23%
291	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分套五支2号变压器	200	32.359	95.28	95.28	未列入负面清单			-31.83%
292	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木八十一1号3号变压器	100	58.507	21.49	21.49	未列入负面清单			-1.23%
293	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分68号变压器	100	41.631	38.37	38.37	未列入负面清单			2.17%
294	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木九支7+1号变压器	100	113.186	-33.19	0.00	未列入负面清单			4.86%
295	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线粮库家属分2变压器	160	67.575	19.88	19.88	未列入负面清单			0.11%

296	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农机分乡联支3号变压器	200	73.435	13.13	13.13	未列入负面清单			4.59%
297	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧支七家子东台支010号变压器	160	26.837	85.06	85.06	未列入负面清单			8.47%
298	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支西刘福支005号变压器	200	16.232	127.54	127.54	未列入负面清单			-40.82%
299	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线大六家北分歧002号变压器	200	63.867	32.27	32.27	未列入负面清单			59.06%
300	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线蛤蟆屯分哈七支4号变压器	200	39.181	81.64	81.64	未列入负面清单			-24.54%
301	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三四分歧下三五分支5号变压器	50	72.849	3.58	3.58	未列入负面清单			4.16%
302	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三一分01#变压器	80	86.774	-5.42	0.00	未列入负面清单			38.28%
303	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线马圈山支线8号变压器	100	92.098	-12.10	0.00	未列入负面清单			-9.32%
304	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线卧牛村支线8号变压器	200	32.204	95.59	95.59	未列入负面清单			-27.06%
305	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线42号变压器	100	35.089	44.91	44.91	未列入负面清单			6.97%
306	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线张家分线15号变压器	80	55.821	19.34	19.34	未列入负面清单			-1.48%
307	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线杏山一组分线杏山七组支线4号变压器	200	25.324	109.35	109.35	未列入负面清单			-36.13%
308	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线14号变压器	30	83.402	-1.02	0.00	未列入负面清单			-6.20%
309	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线88号变压器	100	77.294	2.71	2.71	未列入负面清单			5.09%
310	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线姜家支线8号变压器	200	107.054	-54.11	0.00	未列入负面清单			-2.94%
311	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线29号变压器	200	40.472	79.06	79.06	未列入负面清单			9.71%
312	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分团结东支4号变压器	50	25.425	27.29	27.29	未列入负面清单			-25.01%
313	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线菜家分16号变压器	200	15.988	128.02	128.02	未列入负面清单			-23.63%
314	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分草房支2号变压器	100	47.35	32.65	32.65	未列入负面清单			-2.10%
315	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分15号变压器	100	70.679	9.32	9.32	未列入负面清单			15.64%
316	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线马家分杏树支12号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-
317	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分123号变压器	160	21.789	93.14	93.14	未列入负面清单			-28.02%
318	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南柳支8号变压器	200	124.376	-88.75	0.00	未列入负面清单			13.72%
319	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分北陶家支15号变压器	100	62.095	17.91	17.91	未列入负面清单			27.24%
320	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分北陶家支22号变压器	100	72.302	7.70	7.70	未列入负面清单			15.43%
321	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线邓家分201号变压器	100	41.457	38.54	38.54	未列入负面清单			3.18%
322	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线衙内分综合场支1号上变压器	100	39.536	40.46	40.46	未列入负面清单			7.80%
323	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线化肥支线24号	100	36.914	43.09	43.09	未列入负面清单			-
324	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分陈营子支1号变压器	80	41.579	30.74	30.74	未列入负面清单			-2.96%
325	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分南平安棚支10号变压器	50	6.626	36.69	36.69	未列入负面清单			0.23%
326	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分机关山支163号变压器	100	66.322	13.68	13.68	未列入负面清单			198.64%
327	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分前三支11号变压器	80	50.225	23.82	23.82	未列入负面清单			12.68%
328	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分机关山支李敬民山场支2号变压器	200	74.62	10.76	10.76	未列入负面清单			336.05%

329	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线3左5号	400	57.973	88.11	88.11	未列入负面清单			-
330	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐政府家属楼支11号变压器	160	69.41	16.94	16.94	未列入负面清单			5.01%
331	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐北乡直分支13号变压器	200	57.127	45.75	45.75	未列入负面清单			-17.02%
332	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐133号变压器	100	24.704	55.30	55.30	未列入负面清单			-6.58%
333	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐福号支16号变压器	50	37.337	21.33	21.33	未列入负面清单			-9.32%
334	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐五家子支1号变压器	100	41.107	38.89	38.89	未列入负面清单			1.80%
335	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐电管站分支4号变压器	250	27.659	130.85	130.85	未列入负面清单			-0.54%
336	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐59号变压器	160	105.415	-40.66	0.00	未列入负面清单			18.97%
337	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线1右1号	160	56.554	37.51	37.51	未列入负面清单			7.41%
338	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线6右1号	400	92.34	-49.36	0.00	未列入负面清单			-
339	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线26右9号	200	68.545	22.91	22.91	未列入负面清单			26.60%
340	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线11号	160	51.403	45.76	45.76	未列入负面清单			-10.14%
341	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线1左1号	200	48.77	62.46	62.46	未列入负面清单			-
342	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线千亩方支线2号	160	63.97	25.65	25.65	未列入负面清单			7.09%
343	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线医备支线9左2号	200	51.236	57.53	57.53	未列入负面清单			-1.58%
344	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线26右3号	160	57.893	35.37	35.37	未列入负面清单			-0.24%
345	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线千亩方支线6右3号	100	47.044	32.96	32.96	未列入负面清单			1.54%
346	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线62号	100	54.015	25.99	25.99	未列入负面清单			0.66%
347	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线47右1号	200	49.92	60.16	60.16	未列入负面清单			6.00%
348	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线工业园区分歧1号变压器3柱上变压器	100	42.328	37.67	37.67	未列入负面清单			-
349	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线91右1号变压器	200	52.167	55.67	55.67	未列入负面清单			-
350	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线11右11号	100	43.055	36.95	36.95	未列入负面清单			9.76%
351	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线77号	400	34.195	183.22	183.22	未列入负面清单			7.48%
352	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线主干302号变压器	80	62.48	14.02	14.02	未列入负面清单			-4.97%
353	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线张胡井分岐2号	200	97.152	-34.30	0.00	未列入负面清单			2.35%
354	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线牛奶厂分岐57号变压器	50	47.773	16.11	16.11	未列入负面清单			-1.96%
355	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线壕外分岐3号变压器	200	106.64	-53.28	0.00	未列入负面清单			17.61%
356	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线小房分岐9号变压器	100	67.009	12.99	12.99	未列入负面清单			-1.69%
357	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分刘家支6号变压器	400	31.519	193.92	193.92	未列入负面清单			33.90%
358	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯一分6号变压器	100	38.999	41.00	41.00	未列入负面清单			-4.75%
359	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线北沟分歧贝四西支10号柱上变压器	200	58.245	43.51	43.51	未列入负面清单			26.84%
360	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分范家支26号变压器	100	74.131	5.87	5.87	未列入负面清单			19.24%
361	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分小屯支27号变压器	80	76.745	2.60	2.60	未列入负面清单			119.67%

362	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城磷线23左7号	400	49.651	121.40	121.40	未列入负面清单			-12.92%
363	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城磷线10右1右1号	400	12.861	268.56	268.56	未列入负面清单			-
364	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城磷线10右5号	200	35.041	89.92	89.92	未列入负面清单			-5.09%
365	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV3345大四线扎兰分岐1号	400	9.018	283.93	283.93	未列入负面清单			-
366	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV3345大四线衙门分岐33加1号	200	12.276	135.45	135.45	未列入负面清单			-
367	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV3345大四线夕明分岐92加1号	200	16.107	127.79	127.79	未列入负面清单			-
368	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分晓秋农场支20号变压器	200	1.299	157.40	157.40	未列入负面清单			-
369	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧四家子羊场支19号变压器	50	94.319	-7.16	0.00	未列入负面清单			10.62%
370	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线主干95号变压器	200	35.36	89.28	89.28	未列入负面清单			-3.42%
371	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分歧辛立分支42号变压器	200	24.978	110.04	110.04	未列入负面清单			-19.22%
372	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德二队分7号变压器	200	39.854	80.29	80.29	未列入负面清单			16.51%
373	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大三分5号变压器	200	42.04	75.92	75.92	未列入负面清单			-15.45%
374	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分王成分支东王成支2号变压器	100	45.455	34.55	34.55	未列入负面清单			46.29%
375	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分辛立分下马支11号变压器	30	75.874	1.24	1.24	未列入负面清单			-3.12%
376	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线乡直支线9号变压器	200	15.637	128.73	128.73	未列入负面清单			-6.07%
377	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分王成分支15号变压器	200	11.144	137.71	137.71	未列入负面清单			8.69%
378	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线主干153号变压器	160	24.912	88.14	88.14	未列入负面清单			6.44%
379	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分歧54号变压器	50	83.324	-1.66	0.00	未列入负面清单			-5.13%
380	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分辛立分于家支4号变压器	100	26.113	53.89	53.89	未列入负面清单			-20.89%
381	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线36左3号	160	57.887	35.38	35.38	未列入负面清单			-4.51%
382	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线5右3左2号	200	40.331	79.34	79.34	未列入负面清单			-1.80%
383	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线3左2号	200	51.85	56.30	56.30	未列入负面清单			-
384	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线1右3号	400	85.981	-23.92	0.00	未列入负面清单			-
385	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线6号	400	21.624	233.50	233.50	未列入负面清单			-36.37%
386	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线6号	400	59.84	80.64	80.64	未列入负面清单			-
387	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线36左1号	200	50.635	58.73	58.73	未列入负面清单			0.95%
388	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线4左1号	400	65.68	57.28	57.28	未列入负面清单			-
389	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线3号	200	55.857	48.29	48.29	未列入负面清单			-
390	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络党校支线3号	400	59.813	80.75	80.75	未列入负面清单			-7.74%
391	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线4左3号	400	57.853	88.59	88.59	未列入负面清单			-
392	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线5右4号	100	51.851	28.15	28.15	未列入负面清单			-3.39%
393	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冷库支线11左2号	200	28.725	102.55	102.55	未列入负面清单			10.53%
394	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线电视台支线10号	100	27.405	52.60	52.60	未列入负面清单			1.07%

395	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双庙分线西拉拉支2号变压器	100	63.386	16.61	16.61	未列入负面清单			14.29%
396	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线刘豆房分13号变压器	100	42.723	37.28	37.28	未列入负面清单			-26.91%
397	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线孟家分7号变压器	100	79.179	0.82	0.82	未列入负面清单			-10.86%
398	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线全家分后吉顺支6号变压器	100	28.005	52.00	52.00	未列入负面清单			-34.47%
399	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线兴东后分医院支2号变压器	100	16.977	63.02	63.02	未列入负面清单			-8.17%
400	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线全家分51号变压器	200	19.233	121.53	121.53	未列入负面清单			25.24%
401	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分王家支27号变压器	200	45.518	68.96	68.96	未列入负面清单			4.68%
402	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑二南分8号变压器	100	74.536	5.46	5.46	未列入负面清单			5.24%
403	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线49右9号	160	30.484	79.23	79.23	未列入负面清单			-26.60%
404	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支038号变压器	100	40.456	39.54	39.54	未列入负面清单			-6.43%
405	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线白家支线南甸子支线37#变压器	200	15.637	128.73	128.73	未列入负面清单			-41.97%
406	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子壕外分歧023号变压器	30	68.295	3.51	3.51	未列入负面清单			-4.01%
407	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水支线东明水支线6#变压器	200	23.686	112.63	112.63	未列入负面清单			-
408	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家支线上岗子支线6#变压器	100	118.638	-38.64	0.00	未列入负面清单			24.33%
409	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支偏坡子支009号变压器	100	34.036	45.96	45.96	未列入负面清单			140.39%
410	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙南分线小关家支线34#变压器	100	38.68	41.32	41.32	未列入负面清单			-1.27%
411	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧蒙古包支037号变压器	100	21.76	58.24	58.24	未列入负面清单			-31.60%
412	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙南分线小关家支线22#变压器	100	41.845	38.16	38.16	未列入负面清单			13.14%
413	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧蒙古包南支003号变压器	200	11.295	137.41	137.41	未列入负面清单			-35.09%
414	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧小明水分支081号变压器	100	48.111	31.89	31.89	未列入负面清单			3.16%
415	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线两家子支4号变压器	200	35.334	89.33	89.33	未列入负面清单			-9.35%
416	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线10左5号	400	34.939	180.24	180.24	未列入负面清单			-
417	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线李春华支2号(宋家一台)柱上变压器	160	10.854	110.63	110.63	未列入负面清单			-16.75%
418	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线双山子七组支线11号变压器	100	127.25	-47.25	0.00	未列入负面清单			5.63%
419	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线自来水分线5号变压器	50	25.607	27.20	27.20	未列入负面清单			6.68%
420	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线双山子二号棚分线1号变压器	30	86.426	-1.93	0.00	未列入负面清单			7.94%
421	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线东六七组支线1号变压器	100	40.263	39.74	39.74	未列入负面清单			-24.13%
422	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线四号棚分线3号变压器	315	93.636	-42.95	0.00	未列入负面清单			-0.55%
423	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线前腰高分岐4号变压器	100	43.679	36.32	36.32	未列入负面清单			-4.65%
424	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧27号变压器	200	18.442	123.12	123.12	未列入负面清单			-46.28%
425	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分林家北台支1号变压器	315	26.786	167.62	167.62	未列入负面清单			6.77%
426	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分保险道支10号变压器	30	52.568	8.23	8.23	未列入负面清单			1.97%
427	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线耿家支线06号变压器	100	33.44	46.56	46.56	未列入负面清单			-4.79%

428	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗大棚分后板凳前大棚支05号变压器	100	84.902	-4.90	0.00	未列入负面清单			179.46%
429	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分前福兴支2#变压器	200	39.198	81.60	81.60	未列入负面清单			10.89%
430	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分小官支5#变压器	30	240.95	-48.29	0.00	未列入负面清单			31.82%
431	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分清泉支3号变压器	200	29.959	100.08	100.08	未列入负面清单			305.30%
432	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分万家支4号变压器	100	56.036	23.96	23.96	未列入负面清单			28.78%
433	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线清沟井分04#变压器	80	16.698	50.64	50.64	未列入负面清单			-14.37%
434	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐烧锅地支30号变压器	100	51.648	28.35	28.35	未列入负面清单			-7.97%
435	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧韩家分支3号变压器	80	46.525	26.78	26.78	未列入负面清单			-11.02%
436	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线千亩方支线8号	160	39.158	65.35	65.35	未列入负面清单			-5.72%
437	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线全家分5付1号变压器	160	43.383	58.59	58.59	未列入负面清单			47.17%
438	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线苏家分孙继国支奶站支1号变压器	100	27.493	52.51	52.51	未列入负面清单			48.89%
439	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	(前向家)变压器	100	59.851	20.15	20.15	未列入负面清单			-28.00%
440	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分73+1号变压器	80	47.587	25.93	25.93	未列入负面清单			-17.23%
441	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分蒙中支5号柱变	315	44.97	110.34	110.34	未列入负面清单			5.95%
442	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分谢西支4号变压器	200	30.001	100.00	100.00	未列入负面清单			33.71%
443	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分吐力土井支12号变压器	200	29.32	101.36	101.36	未列入负面清单			-0.50%
444	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分后三支5号变压器	200	18.251	123.50	123.50	未列入负面清单			-9.26%
445	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线乡政府分4号变压器	160	60.125	31.80	31.80	未列入负面清单			0.85%
446	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分歧边家二三号大棚支9号柱上变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
447	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分219号变压器	200	62.914	34.17	34.17	未列入负面清单			-8.03%
448	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10KV专业线东平东南台支线3#柱上变压器	100	51.398	28.60	28.60	未列入负面清单			19.10%
449	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧甘九一支3号变压器	50	89.437	-4.72	0.00	未列入负面清单			4.20%
450	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线14右9号	100	28.465	51.54	51.54	未列入负面清单			2.99%
451	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线11号	315	31.953	151.35	151.35	未列入负面清单			-14.17%
452	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线木材分线5右3号	160	38.791	65.93	65.93	未列入负面清单			0.47%
453	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧东杨家分支7号变压器	200	65.435	29.13	29.13	未列入负面清单			394.85%
454	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线味精支线7左4号	100	40.018	39.98	39.98	未列入负面清单			6.85%
455	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线41号	315	9.138	223.22	223.22	未列入负面清单			-1.46%
456	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线粮车支线2左1号	200	68.72	22.56	22.56	未列入负面清单			-11.26%
457	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线18号	50	71.034	4.48	4.48	未列入负面清单			-
458	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线40左2号	50	40.35	19.83	19.83	未列入负面清单			9.03%
459	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV3245哈西线机关山支123号柱上变压器	50	28.137	25.93	25.93	未列入负面清单			-14.80%
460	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分东哈一棚支45号变压器	50	60.332	9.83	9.83	未列入负面清单			-10.53%

461	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV3245哈西线小六分支7号(小六台)柱上变压器	80	39.334	32.53	32.53	未列入负面清单			-0.95%
462	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分前苏暖棚支18号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
463	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳南棚支4号变压器	50	21.963	29.02	29.02	未列入负面清单			-
464	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分周家棚支14号变压器	100	1.81	78.19	78.19	未列入负面清单			-
465	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳北支4号变压器	50	77.82	1.09	1.09	未列入负面清单			51.98%
466	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分沙力沟支75号变压器	100	136	-56.00	0.00	未列入负面清单			7.74%
467	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分22号变压器	80	82.168	-1.73	0.00	未列入负面清单			248.58%
468	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线星火分歧鹅场分支4号滴灌支3号（西二老3#滴灌井）	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
469	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分白音花移动支2号变压器	400	14.774	260.90	260.90	未列入负面清单			43.12%
470	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城磷线10右8号	315	47.976	100.88	100.88	未列入负面清单			8.45%
471	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线88号柱上变压器	100	66.501	13.50	13.50	未列入负面清单			-
472	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线61左6号	315	38.078	132.05	132.05	未列入负面清单			1.37%
473	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线3右3号	200	33.216	93.57	93.57	未列入负面清单			-8.32%
474	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线11号	315	61.522	58.21	58.21	未列入负面清单			4.85%
475	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线1右2号	315	52.701	85.99	85.99	未列入负面清单			-
476	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线东街联络线房产支线3左3号	160	24.89	88.18	88.18	未列入负面清单			1.36%
477	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分三家子2号大棚支6号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
478	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分敬老院支24号变压器	80	28.491	41.21	41.21	未列入负面清单			-1.14%
479	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分大队部支5号变压器	50	34.454	22.77	22.77	未列入负面清单			-5.66%
480	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西郊葡萄园支13号变压器	30	19.608	18.12	18.12	未列入负面清单			-0.81%
481	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分3655井支3号变压器	100	68.729	11.27	11.27	未列入负面清单			0.66%
482	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分胡家支10号变压器	30	62.64	5.21	5.21	未列入负面清单			5.94%
483	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分黑龙南棚支9号9变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
484	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分张家南棚支3号变压器	30	48.221	9.53	9.53	未列入负面清单			-
485	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分艾木南棚支6号变压器	30	32.339	14.30	14.30	未列入负面清单			-
486	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南广冷棚支82号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
487	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分果菜站支14号变压器	100	131.789	-51.79	0.00	未列入负面清单			280.09%
488	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线129号变压器	50	3.263	38.37	38.37	未列入负面清单			6.39%
489	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南广冷棚支42号变压器	30	15.269	19.42	19.42	未列入负面清单			63.24%
490	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分后金西棚支11号变压器	30	15.161	19.45	19.45	未列入负面清单			-10.19%
491	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线菜家分7号7变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
492	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分团结支91号变压器	80	30.863	39.31	39.31	未列入负面清单			-39.35%
493	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分18号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%

494	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分团结冷棚支13号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
495	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线前何家分前何家棚支5号变压器	50	17.754	31.12	31.12	未列入负面清单			-37.26%
496	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线西黄花棚分7号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
497	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分北太平西棚支9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
498	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分小赵支6号变压器	100	40.793	39.21	39.21	未列入负面清单			8.68%
499	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分支59+1号变压器	200	61.661	36.68	36.68	未列入负面清单			15.38%
500	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分后三支12号变压器	30	21.76	17.47	17.47	未列入负面清单			-26.97%
501	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线55号变压器	10	64.409	1.56	1.56	未列入负面清单			2.98%
502	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线马家分王振海支13号变压器	10	51.325	2.87	2.87	未列入负面清单			-14.77%
503	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线苏力土分得力莫支30号变压器	50	29.099	25.45	25.45	未列入负面清单			-20.74%
504	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线小房申支线 11#变压器	10	72.634	0.74	0.74	未列入负面清单			-2.45%
505	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线076#变压器	50	67.166	6.42	6.42	未列入负面清单			20.31%
506	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线董家良分线下甸子支线 8#变压器	30	59.719	6.08	6.08	未列入负面清单			-6.64%
507	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉岗子分25右5号变压器	50	34.845	22.58	22.58	未列入负面清单			21.70%
508	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑六东葡萄支3号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
509	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑五栋葡萄园分3号变压器	30	24.238	16.73	16.73	未列入负面清单			-12.39%
510	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一西葡萄园分8号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
511	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线单家大棚支10付1号压器	200	49.347	61.31	61.31	未列入负面清单			11.29%
512	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分王家支19号变压器	200	12.315	135.37	135.37	未列入负面清单			5.59%
513	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线农高大井分岗上大棚支4号变压器	50	15.324	32.34	32.34	未列入负面清单			-1.80%
514	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线东郊2号大棚分2号变压器	50	44.518	17.74	17.74	未列入负面清单			-9.18%
515	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一保护地北支1号变压器	100	40.217	39.78	39.78	未列入负面清单			16.55%
516	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线街内分政府支20号变压器	200	36.814	86.37	86.37	未列入负面清单			2.19%
517	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线中学分12号变压器	100	49.632	30.37	30.37	未列入负面清单			-6.21%
518	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线37号变压器	315	36.098	138.29	138.29	未列入负面清单			3.21%
519	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分腰郭家屯支33号变压器	100	30.993	49.01	49.01	未列入负面清单			-28.41%
520	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分215号变压器	100	27.256	52.74	52.74	未列入负面清单			3.45%
521	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线井家西支线 07#变压器	50	44.625	17.69	17.69	未列入负面清单			7.23%
522	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线12#变压器	100	85.365	-5.36	0.00	未列入负面清单			-8.52%
523	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线扒力联通支线扒力北大棚支线 24#变压器	50	48.857	15.57	15.57	未列入负面清单			0.13%
524	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线董家良分线博音花支线 46#变压器	100	87.912	-7.91	0.00	未列入负面清单			-
525	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线白音皋大棚支线白音皋东棚支线 13#变压器	30	26.416	16.08	16.08	未列入负面清单			2.04%
526	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线井家东支线 04#变压器	50	31.343	24.33	24.33	未列入负面清单			1.45%

527	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线两家子支线 06#变压器	100	45.723	34.28	34.28	未列入负面清单			4.23%
528	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧143号变压器	160	24.749	88.40	88.40	未列入负面清单			-8.74%
529	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧5号变压器	30	40.54	11.84	11.84	未列入负面清单			-15.61%
530	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分三河村支6号三河村变压器	100	21.058	58.94	58.94	未列入负面清单			-20.30%
531	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线后双分歧4号变压器	200	23.511	112.98	112.98	未列入负面清单			-25.21%
532	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧五家子分支73号变压器	80	57.62	17.90	17.90	未列入负面清单			-1.73%
533	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分三河七3号支4号3#变压器	100	34.514	45.49	45.49	未列入负面清单			-6.53%
534	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧白山六台支7号变压器	100	81.547	-1.55	0.00	未列入负面清单			130.49%
535	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧红山分支39号变压器	80	37.004	34.40	34.40	未列入负面清单			224.79%
536	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧红山三四台支7号变压器	200	59.026	41.95	41.95	未列入负面清单			42.68%
537	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧五家子分支38号变压器	200	23.223	113.55	113.55	未列入负面清单			-17.39%
538	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧陈平台分支2号柱上变压器	315	14.4	206.64	206.64	未列入负面清单			490.32%
539	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河八台分支5号变压器	100	78.084	1.92	1.92	未列入负面清单			8.72%
540	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧果园东井台分支27号变压器	50	19.456	30.27	30.27	未列入负面清单			-0.28%
541	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线双坨子一二组分线31号变压器	200	92.669	-25.34	0.00	未列入负面清单			7.76%
542	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线杏山二组分线3号变压器	30	137.92	-17.38	0.00	未列入负面清单			3.17%
543	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线陈范家支线8号变压器	200	51.116	57.77	57.77	未列入负面清单			31.28%
544	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线南石头山支线9号变压器	200	114.205	-68.41	0.00	未列入负面清单			-9.14%
545	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线30号变压器	30	33.141	14.06	14.06	未列入负面清单			-9.94%
546	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分嘎立马西支10#变压器	200	2.306	155.39	155.39	未列入负面清单			-35.29%
547	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分东良支44#变压器	100	34.016	45.98	45.98	未列入负面清单			12.83%
548	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线大四分2#变压器	30	111.802	-9.54	0.00	未列入负面清单			19.49%
549	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分西米壕支22#变压器	200	23.15	113.70	113.70	未列入负面清单			4.03%
550	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线175#变压器	10	0	8.00	8.00	未列入负面清单			-100.00%
551	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10KV大四线阿古庙分歧五家子农场分9号柱上变压器	100	6.662	73.34	73.34	未列入负面清单			198.69%
552	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分千佛山办事处支3#变压器	100	9.222	70.78	70.78	未列入负面清单			5.12%
553	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线衙门分衙门西支15#变压器	10	55.396	2.46	2.46	未列入负面清单			-8.46%
554	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线三家子分线6号变压器	200	50.705	58.59	58.59	未列入负面清单			-32.15%
555	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线双山子三号棚分线2号变压器	200	20.381	119.24	119.24	未列入负面清单			-38.74%
556	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分东三家窑屯支3号变压器	100	54.482	25.52	25.52	未列入负面清单			-0.75%
557	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线四间房大棚分11号柱变	50	13.438	33.28	33.28	未列入负面清单			6.80%
558	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分董家大棚支12号柱变	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
559	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线小区暖棚分03号柱变	50	15.502	32.25	32.25	未列入负面清单			-23.64%

560	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线于家北台分09号柱变	50	97.934	-8.97	0.00	未列入负面清单			19.74%
561	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后腰窝分08号柱变	50	67.708	6.15	6.15	未列入负面清单			-6.56%
562	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分二达子支13号柱变	200	64.703	30.59	30.59	未列入负面清单			82.24%
563	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线程子沟分15号柱变	200	79.921	0.16	0.16	未列入负面清单			54.86%
564	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分76号变压器	50	42.526	18.74	18.74	未列入负面清单			24.82%
565	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧学校支2号变压器	400	56.289	94.84	94.84	未列入负面清单			-10.61%
566	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧广德分支010号变压器	20	30.907	9.82	9.82	未列入负面清单			-20.33%
567	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧东任家东支005号变压器	200	42.655	74.69	74.69	未列入负面清单			6.99%
568	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子壕外分歧壕外西分支003号变压器	100	47.612	32.39	32.39	未列入负面清单			204.28%
569	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线5号园区支线04号变压器	20	6.805	14.64	14.64	未列入负面清单			-58.23%
570	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线梨树分丰产支23号变压器	100	39.925	40.08	40.08	未列入负面清单			-2.54%
571	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗大棚支线02号变压器	30	31.108	14.67	14.67	未列入负面清单			161.98%
572	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线北马家支线10号变压器	160	136.357	-90.17	0.00	未列入负面清单			21.44%
573	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线7号园区支线03号变压器	30	43.723	10.88	10.88	未列入负面清单			-5.63%
574	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络43号	200	66.134	27.73	27.73	未列入负面清单			0.37%
575	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线7号	400	59.494	82.02	82.02	未列入负面清单			-
576	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线西六大棚分歧9号变压器	200	29.482	101.04	101.04	未列入负面清单			-28.50%
577	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线盘山楼分2号变压器	80	29.25	40.60	40.60	未列入负面清单			-16.50%
578	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV3743中窑线盘山楼1号分歧4号变压器	100	29.704	50.30	50.30	未列入负面清单			-
579	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线拉拉屯分冷三2号支6号变压器	200	63.466	33.07	33.07	未列入负面清单			12.20%
580	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线拉拉屯分21号变压器	50	102.13	-11.07	0.00	未列入负面清单			8.33%
581	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分后腰支5号变压器	100	116.455	-36.46	0.00	未列入负面清单			14.90%
582	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分95号柱变	50	68.708	5.65	5.65	未列入负面清单			-2.46%
583	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前孔家分后拉马大棚支04号柱变	30	12.21	20.34	20.34	未列入负面清单			-35.13%
584	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后拉马山分拉马山2大棚支05号柱变	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
585	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线味精支线7北1号	50	46.439	16.78	16.78	未列入负面清单			18.57%
586	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线28号	100	31.296	48.70	48.70	未列入负面清单			-13.60%
587	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支曹家1#支5号变压器	100	101.983	-21.98	0.00	未列入负面清单			5.61%
588	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线主干060号变压器	30	85.737	-1.72	0.00	未列入负面清单			0.99%
589	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线双庙分支立新支004号变压器	100	46.927	33.07	33.07	未列入负面清单			-24.29%
590	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧双庙分支040号变压器	30	10.802	20.76	20.76	未列入负面清单			-25.94%
591	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小山分歧杜家大棚分支004号变压器	50	13.507	33.25	33.25	未列入负面清单			-11.55%
592	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支北台子支012号变压器	315	29.68	158.51	158.51	未列入负面清单			35.92%

593	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线王花滴灌2号台变压器	100	42.732	37.27	37.27	未列入负面清单			11.99%
594	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支陈家支028号变压器	30	74.848	1.55	1.55	未列入负面清单			6.76%
595	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线沈家分支三台子沈家2支004号变压器	100	10.074	69.93	69.93	未列入负面清单			-13.58%
596	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线前关家分歧009号变压器	100	96.351	-16.35	0.00	未列入负面清单			0.81%
597	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分一家子支7号变压器	100	68.769	11.23	11.23	未列入负面清单			291.05%
598	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧双庙分支033号变压器	30	56.996	6.90	6.90	未列入负面清单			-6.97%
599	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线杜家3655井分歧西杜家分支004号变压器	200	15.26	129.48	129.48	未列入负面清单			-5.44%
600	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10KV西六线忙海分甘九冷棚支3#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
601	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧新屯子八支3号变压器	200	65.305	29.39	29.39	未列入负面清单			59.65%
602	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分新屯子冷棚支16号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
603	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧甘九二支10号变压器	400	30.545	197.82	197.82	未列入负面清单			31.25%
604	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分甘九二支18号变压器	80	58.786	16.97	16.97	未列入负面清单			15.62%
605	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线小四分乐园二支7号变压器	200	21.645	116.71	116.71	未列入负面清单			-
606	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV3642冯东线北沟分歧120号	200	26.42	107.16	107.16	未列入负面清单			-
607	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线18号变压器	400	45.749	137.00	137.00	未列入负面清单			5.16%
608	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV3444农机线石头山分歧69号	200	17.352	125.30	125.30	未列入负面清单			-
609	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线政府家属楼分歧4右1号变压器	400	49.076	123.70	123.70	未列入负面清单			-
610	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线21右7号	160	64.288	25.14	25.14	未列入负面清单			0.97%
611	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线67左10号	100	107.178	-27.18	0.00	已列入负面清单			8.88%
612	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV古兴线三合分后古井子井支长青牧业分8号变压器	200	54.679	50.64	50.64	未列入负面清单			-
613	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线姜家分12号变压器	100	18.321	61.68	61.68	未列入负面清单			-10.63%
614	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线主干39号变压器	400	12.447	270.21	270.21	未列入负面清单			4.33%
615	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线宣女21#井变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
616	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线风沙所分风沙所2号井支1号变压器	50	13.544	33.23	33.23	未列入负面清单			126.86%
617	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德南分歧韩家分支079左1号变压器	50	17.863	31.07	31.07	未列入负面清单			-
618	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线46号	200	70.724	18.55	18.55	未列入负面清单			-2.88%
619	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线20号	200	15.975	128.05	128.05	未列入负面清单			-5.96%
620	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线城南线40号	100	23.285	56.72	56.72	未列入负面清单			-24.17%
621	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV赵家沟支线杨家东暖棚支线05#变压器	50	9.483	35.26	35.26	未列入负面清单			148.23%
622	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分关家分2号变压器	200	21.468	117.06	117.06	未列入负面清单			-21.66%
623	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分南张家分支14号变压器	200	23.417	113.17	113.17	未列入负面清单			-37.91%
624	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支大五支2号变压器	200	12.514	134.97	134.97	未列入负面清单			50.38%
625	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线上三四号分歧15号变压器	50	11.754	34.12	34.12	未列入负面清单			-

626	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线东升八组支东升五组支1号变压器	80	36.629	34.70	34.70	未列入负面清单			-24.18%
627	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧果园分支2号变压器	200	44.811	70.38	70.38	未列入负面清单			28.40%
628	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧113号变压器	200	15.667	128.67	128.67	未列入负面清单			-52.39%
629	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线东升移动支东南段大棚支2号变压器	100	6.707	73.29	73.29	未列入负面清单			-18.93%
630	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大林台分支大有亨支1号变压器	200	24.588	110.82	110.82	未列入负面清单			8.31%
631	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧69号变压器	160	75.015	7.98	7.98	未列入负面清单			62.57%
632	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧二组分支1号变压器	400	12.226	271.10	271.10	未列入负面清单			9.78%
633	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰线果园分歧高山台井分支9号变压器	50	4.998	37.50	37.50	未列入负面清单			-7.67%
634	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧铁西分支7号变压器	200	26.124	107.75	107.75	未列入负面清单			-7.67%
635	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线合不土分合不土村井井通3号支2号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
636	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧小前甸子分支7号变压器	200	23.072	113.86	113.86	未列入负面清单			-5.93%
637	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧大五分支42付1号变压器	160	24.588	88.66	88.66	未列入负面清单			-0.97%
638	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分大五井井通4号井支变压器	100	5.887	74.11	74.11	未列入负面清单			203.78%
639	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧团山子分支21号变压器	200	18.191	123.62	123.62	未列入负面清单			-41.43%
640	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分10号变压器	50	56.582	11.71	11.71	未列入负面清单			-2.46%
641	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线于家分支张家支8号变压器	160	29.266	81.17	81.17	未列入负面清单			3.68%
642	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧后郑北分支16号变压器	100	65.491	14.51	14.51	未列入负面清单			6.58%
643	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线水泥分罗家南台水井支10#柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
644	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	北中线1541	10KV北中线84加1号	315	28.396	162.55	162.55	未列入负面清单			27.81%
645	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线水泥支线14右6号	50	15.351	32.32	32.32	未列入负面清单			-55.88%
646	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线水泥分罗家北台水井支7#柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
647	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧前丛家分支6号变压器	100	8.774	71.23	71.23	未列入负面清单			9.08%
648	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧前花分支17号变压器	250	25.016	137.46	137.46	未列入负面清单			3.26%
649	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧加工厂支3号变压器	100	56.877	23.12	23.12	未列入负面清单			-15.26%
650	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧前花分支21号变压器	200	82.518	-5.04	0.00	未列入负面清单			54.03%
651	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧后丛家支2号变压器	100	89.951	-9.95	0.00	未列入负面清单			40.56%
652	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线后中东井分歧0+1号	200	123.464	-86.93	0.00	未列入负面清单			477.81%
653	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线花家分歧彰北分支从家房西分支3#柱上变压器	100	9.654	70.35	70.35	未列入负面清单			159.89%
654	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧烧锅村台分支1号变压器	50	66.679	6.66	6.66	未列入负面清单			2.29%
655	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分前李家暖棚支3号变压器	100	51.71	28.29	28.29	未列入负面清单			148.49%
656	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线沙力土分歧48号	315	16.777	199.15	199.15	未列入负面清单			381.81%
657	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线冯三分7号变压器	400	26.38	214.48	214.48	未列入负面清单			20.28%
658	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线沙力土分沙一二台支7#柱上变压器	200	30.568	98.86	98.86	未列入负面清单			212.67%

659	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分白家联通支2号	100	69.878	10.12	10.12	未列入负面清单			1.29%
660	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分何家支3号变压器	315	28.967	160.75	160.75	未列入负面清单			11.33%
661	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线沙力土分歧19号柱上变压器	100	3.97	76.03	76.03	未列入负面清单			-54.31%
662	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线大于家分2号变压器1	400	28.842	204.63	204.63	未列入负面清单			21.03%
663	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线沙力土分歧大山移动分支2号柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
664	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分尤家支50号变压器	100	36.226	43.77	43.77	未列入负面清单			214.01%
665	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分靠山暖棚支6号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
666	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南太平南暖棚支17号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
667	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分靠山西棚支18号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
668	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分靠山西棚支11号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
669	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分腰堡支16号变压器	400	44.639	141.44	141.44	未列入负面清单			50.25%
670	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线大刘家分7号变压器	200	16.107	127.79	127.79	未列入负面清单			269.22%
671	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线程沟分歧程一分支4号变压器	100	56.301	23.70	23.70	未列入负面清单			5.76%
672	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10KV7650满堂红南线东四分岐13号变压器	315	29.246	159.88	159.88	未列入负面清单			-
673	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冷库支线14号	400	74.593	21.63	21.63	未列入负面清单			-
674	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冷库支线10号	400	50.39	118.44	118.44	未列入负面清单			-
675	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kv二道联络线东沟分线南沟二台支线4#柱上变压器	50	20.025	29.99	29.99	未列入负面清单			129.81%
676	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线兰家分22号(兰家台)柱上变压器	400	6.852	292.59	292.59	未列入负面清单			3.50%
677	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV山西二台	160	50.25	47.60	47.60	未列入负面清单			31.06%
678	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV刘半道台	100	50.883	29.12	29.12	未列入负面清单			123.95%
679	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV夏家台	100	39.868	40.13	40.13	未列入负面清单			-22.98%
680	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线52号	50	51.668	14.17	14.17	未列入负面清单			2.59%
681	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线63左4号	50	179.682	-49.84	0.00	未列入负面清单			20.05%
682	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线67左6号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
683	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线高楼小区台	30	44.664	10.60	10.60	未列入负面清单			-
684	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线主干88号(东岗子台)柱上变压器	50	27.518	26.24	26.24	未列入负面清单			-11.83%
685	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线马占房二台支8号变压器	160	30.864	78.62	78.62	未列入负面清单			18.28%
686	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线马占房分6号变压器	160	58.085	35.06	35.06	未列入负面清单			11.86%
687	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV南沟台	50	70.529	4.74	4.74	未列入负面清单			2.28%
688	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线大棚支2号柱上变压器	50	10.384	34.81	34.81	未列入负面清单			-11.16%
689	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV郭家沟一台	80	18.602	49.12	49.12	未列入负面清单			1.14%
690	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东沟台	30	54.475	7.66	7.66	未列入负面清单			-1.54%
691	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV前后五台	80	96.864	-13.49	0.00	未列入负面清单			12.02%

692	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV山西一台	100	30.433	49.57	49.57	未列入负面清单			-3.15%
693	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV山西三台	50	77.453	1.27	1.27	未列入负面清单			0.01%
694	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线八方支线31号(八方地台)柱上变压器	80	54.858	20.11	20.11	未列入负面清单			3.00%
695	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV何家大棚台	30	22.971	17.11	17.11	未列入负面清单			-55.54%
696	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV小二道河子台	80	32.257	38.19	38.19	未列入负面清单			-9.35%
697	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线西岗子分4号(西岗子台)柱上变压器	160	30.284	79.55	79.55	未列入负面清单			15.24%
698	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线后于太台	100	66.526	13.47	13.47	未列入负面清单			-
699	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线前太平河台	400	11.231	275.08	275.08	未列入负面清单			-
700	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线候家位子一台	200	45.166	69.67	69.67	未列入负面清单			-
701	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线63左7+1号柱上变压器	50	5.27	37.37	37.37	未列入负面清单			111.13%
702	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线63左11号	80	40.26	31.79	31.79	未列入负面清单			-23.83%
703	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分112号变压器	100	71.891	8.11	8.11	未列入负面清单			-1.55%
704	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音华支28号变压器	10	23.435	5.66	5.66	未列入负面清单			5.83%
705	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土西台支2号变压器	160	29.632	80.59	80.59	未列入负面清单			20.35%
706	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线岔山稿东台支7号变压器	200	23.971	112.06	112.06	未列入负面清单			-3.41%
707	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分腰领岗子东台支10号变压器	400	30.006	199.98	199.98	未列入负面清单			52.44%
708	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音华大棚台支2号变压器	100	7.897	72.10	72.10	未列入负面清单			-48.27%
709	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子村3号台支3号变压器	80	50.405	23.68	23.68	未列入负面清单			-20.08%
710	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线172+1号变压器	50	21.109	29.45	29.45	未列入负面清单			-0.28%
711	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子支37号变压器	100	26.748	53.25	53.25	未列入负面清单			1.17%
712	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子移动支17号变压器	30	32.448	14.27	14.27	未列入负面清单			-1.43%
713	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线46号变压器	80	44.532	28.37	28.37	未列入负面清单			-27.71%
714	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分段家沟支15号变压器	50	80.188	-0.09	0.00	未列入负面清单			4.77%
715	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰城四五组南台支11号变压器	200	15.619	128.76	128.76	未列入负面清单			282.09%
716	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分引水工程一号支1号变压器	30	18.67	18.40	18.40	未列入负面清单			12.36%
717	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分旧屯村台支5号变压器	160	65.66	22.94	22.94	未列入负面清单			0.11%
718	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分大南窝堡支6号变压器	200	57.994	44.01	44.01	未列入负面清单			3.96%
719	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线176+1号变压器	30	20.209	17.94	17.94	未列入负面清单			-3.63%
720	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分39号变压器	30	9.637	21.11	21.11	未列入负面清单			-20.53%
721	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线主干163#变压器	80	79.259	0.59	0.59	未列入负面清单			-
722	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分朝阳沟西台支3号变压器	400	15.596	257.62	257.62	未列入负面清单			1.62%
723	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线111号变压器	100	48.706	31.29	31.29	未列入负面清单			-22.96%
724	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线岔山稿东2#台2#变压器	200	20.653	118.69	118.69	未列入负面清单			-

725	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线乡政府分苇子沟村北台支2号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
726	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线岔山稿移动分岔山稿南台支17号变压器	80	100.291	-16.23	0.00	未列入负面清单			10.23%
727	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分东太平山台支3号变压器	80	52.404	22.08	22.08	未列入负面清单			-9.56%
728	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰城村台支3号变压器	100	58.95	21.05	21.05	未列入负面清单			-4.95%
729	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分小南窝堡支2号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
730	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰城四五组北台支3号变压器	200	23.72	112.56	112.56	未列入负面清单			329.20%
731	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线曲家南大棚分曲家东台支3#柱上变压器	100	13.717	66.28	66.28	未列入负面清单			257.59%
732	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线岔山稿村台支7号变压器	200	73.417	13.17	13.17	未列入负面清单			-10.27%
733	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子东2号台支3号变压器	100	49.911	30.09	30.09	未列入负面清单			42.66%
734	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分凤凰城村东台支2号变压器	80	53.074	21.54	21.54	未列入负面清单			14.10%
735	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分王家大棚支3号变压器	100	72.361	7.64	7.64	未列入负面清单			-31.71%
736	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线陈家街分5号变压器	200	33.811	92.38	92.38	未列入负面清单			15.04%
737	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线一家子分21号变压器	100	73.218	6.78	6.78	未列入负面清单			-0.65%
738	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线行行屯分10号变压器	200	19.208	121.58	121.58	未列入负面清单			-4.90%
739	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线39号变压器	400	43.956	144.18	144.18	未列入负面清单			2.44%
740	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线政府住宅分3号变压器	400	40.624	157.50	157.50	未列入负面清单			7.58%
741	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线银海矿分贾文治支9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
742	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线37号变压器	200	46.297	67.41	67.41	未列入负面清单			4.36%
743	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线46号变压器	200	82.435	-4.87	0.00	未列入负面清单			-
744	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线前屯分6号变压器	200	73.96	12.08	12.08	未列入负面清单			-
745	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线道班支马五组支3号变压器	200	22.977	114.05	114.05	未列入负面清单			12.99%
746	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧87号变压器	30	52.247	8.33	8.33	未列入负面清单			-11.91%
747	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线于家分支江家支5号变压器	100	66.365	13.64	13.64	未列入负面清单			30.43%
748	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧西南段分支10号变压器	200	12.722	134.56	134.56	未列入负面清单			-7.76%
749	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV铁北2台支线2#变压器	200	79.507	0.99	0.99	未列入负面清单			57.91%
750	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧马丈房分支23号变压器	200	68.391	23.22	23.22	未列入负面清单			86.93%
751	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧17号变压器	315	60.923	60.09	60.09	未列入负面清单			69.41%
752	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧于家分支81号变压器	80	53.369	21.30	21.30	未列入负面清单			-20.08%
753	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线于家分支小河套支3号变压器	100	46.849	33.15	33.15	未列入负面清单			-18.88%
754	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南太平棚支6号变压器	50	7.656	36.17	36.17	未列入负面清单			-50.09%
755	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线丁家分歧2号变压器	80	30.251	39.80	39.80	未列入负面清单			-29.26%
756	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分宁卜支64号变压器	400	45.338	138.65	138.65	未列入负面清单			5.00%
757	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线五块石支线08号变压器	200	7.969	144.06	144.06	未列入负面清单			-52.22%

758	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络17右1号	400	18.298	246.81	246.81	未列入负面清单			-35.45%
759	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络32左4号	400	55.087	99.65	99.65	未列入负面清单			-
760	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV1344城中线中西联络线9号柱上变压器	315	4.363	238.26	238.26	未列入负面清单			194.97%
761	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络27号	200	43.494	73.01	73.01	未列入负面清单			-18.77%
762	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线11号	200	44.446	71.11	71.11	未列入负面清单			-
763	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线10左4号	400	33.846	184.62	184.62	未列入负面清单			-
764	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线36右2右1号	160	53.381	42.59	42.59	未列入负面清单			1.93%
765	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线18右3左1号	315	46.294	106.17	106.17	未列入负面清单			4.14%
766	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线29右3号	315	46.813	104.54	104.54	未列入负面清单			1.82%
767	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线18右3左2号	100	36.088	43.91	43.91	未列入负面清单			-5.80%
768	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线行政4号	315	30.253	156.70	156.70	未列入负面清单			-8.71%
769	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线18右2号	100	37.062	42.94	42.94	未列入负面清单			-4.54%
770	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线22号	315	40.658	123.93	123.93	未列入负面清单			-4.67%
771	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线32附1号	315	59.583	64.31	64.31	未列入负面清单			6.71%
772	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线22付1号	315	51.184	90.77	90.77	未列入负面清单			-5.12%
773	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线36右1号	315	51.765	88.94	88.94	未列入负面清单			1.92%
774	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线21加1号	315	41.242	122.09	122.09	未列入负面清单			-1.14%
775	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线行政1号	315	30.977	154.42	154.42	未列入负面清单			-3.82%
776	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线29右2号	315	51.308	90.38	90.38	未列入负面清单			-2.94%
777	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德南分歧韩家分支马尾棚支8左2号变压器	50	49.804	15.10	15.10	未列入负面清单			-
778	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV3943马莲侵线浩力堡支线69号变压器	50	33.081	23.46	23.46	未列入负面清单			-
779	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10KV两家子线马林分线马尾七组支4号	200	71.347	17.31	17.31	未列入负面清单			70.52%
780	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分白家支13号变压器	200	5.094	149.81	149.81	未列入负面清单			-3.45%
781	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10KV满堂红北线二道分西二道支9号	200	13.279	133.44	133.44	未列入负面清单			275.90%
782	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分大泉支20号变压器	200	32.065	95.87	95.87	未列入负面清单			-16.97%
783	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线陈家支线7号变压器	30	67.811	3.66	3.66	未列入负面清单			0.06%
784	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧新屯子六支2号变压器	100	83.619	-3.62	0.00	未列入负面清单			361.63%
785	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分45号变压器	200	74.658	10.68	10.68	未列入负面清单			66.21%
786	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线二土二组分07号变压器	100	130.739	-50.74	0.00	未列入负面清单			21.14%
787	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线哈巴沁分12号变压器	315	59.946	63.17	63.17	未列入负面清单			100.93%
788	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾五组支16号变压器	400	18.233	247.07	247.07	未列入负面清单			-1.12%
789	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾一组支16号变压器	315	15.559	202.99	202.99	未列入负面清单			0.94%
790	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线二土村一组分9号柱上变压器	100	67.794	12.21	12.21	未列入负面清单			6.96%

791	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线东马分岐7号变压器	200	64.768	30.46	30.46	未列入负面清单			-
792	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线二土二组分14号变压器	80	33.01	37.59	37.59	未列入负面清单			175.42%
793	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线西马分岐7号	200	58.042	43.92	43.92	未列入负面清单			541.37%
794	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线王家前分歧2号变压器	100	121.4625	-41.46	0.00	未列入负面清单			15.76%
795	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线苗圃分歧20号变压器	315	39.507	127.55	127.55	未列入负面清单			24.69%
796	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV7544兴隆山北线农机厂分歧13号变压器	200	19.546	120.91	120.91	未列入负面清单			-
797	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线后中东井分歧5号变压器	200	92.602	-25.20	0.00	未列入负面清单			11.84%
798	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线后中东井分歧4号变压器	200	46.574	66.85	66.85	未列入负面清单			-4.79%
799	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线花家分歧8号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
800	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线黑一分歧8号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
801	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线养鸡场分歧9号变压器	100	54.458	25.54	25.54	未列入负面清单			18.33%
802	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	兴隆山北线车站分歧4+1号变压器	200	63.839	32.32	32.32	未列入负面清单			607.84%
803	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线黑三分歧4号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
804	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线苗圃分歧后郑家屯井支3号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
805	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老虎分歧后中西分支2号变压器	400	37.386	170.46	170.46	未列入负面清单			11.97%
806	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线北赵分歧4号变压器	100	52.129	27.87	27.87	未列入负面清单			4.61%
807	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线老虎分老虎南井支5号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
808	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老虎分歧29号变压器	200	60.528	38.94	38.94	未列入负面清单			226.44%
809	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线前九分歧后九分支3号变压器	200	31.932	96.14	96.14	未列入负面清单			0.33%
810	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线何家分歧5号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
811	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线刘家分宏图支4#	200	73.508	12.98	12.98	未列入负面清单			459.36%
812	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线工业园区分歧1号变压器	400	99.005	-76.02	0.00	未列入负面清单			117.67%
813	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10KV章东线章古台村北章屯北变压器	100	34.833	45.17	45.17	未列入负面清单			-
814	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV3546五峰北线养猪小区2#台分1#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
815	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV团林线张建伟分2号皓明畜牧养殖场变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
816	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线杨家分马家支9号变压器	200	8.34	143.32	143.32	未列入负面清单			-4.68%
817	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线杨家分马家支13号变压器	200	72.004	15.99	15.99	未列入负面清单			502.02%
818	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线西南屯分7号变压器	200	60.189	39.62	39.62	未列入负面清单			24.94%
819	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线杨家分供销社支4号变压器	200	47.41	65.18	65.18	未列入负面清单			518.89%
820	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10KV林占线综合厂分3#柱上变压器	200	57.045	45.91	45.91	未列入负面清单			468.79%
821	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线西南屯分西南屯3号台支2号变压器	80	48.31	25.35	25.35	未列入负面清单			169.43%
822	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三合分前古支20号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
823	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧前古分支12号变压器	200	16.181	127.64	127.64	未列入负面清单			17.40%

824	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧后古西支3号变压器	100	34.047	45.95	45.95	未列入负面清单			0.43%
825	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧前古大棚支14号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
826	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三合分腰古西井支6号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
827	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧西高家大棚支3号变压器	160	1.193	126.09	126.09	未列入负面清单			-53.92%
828	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三合分前古分16+1号柱上变压器	50	37.775	21.11	21.11	未列入负面清单			193.77%
829	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV7342兴隆山线三合分歧34号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
830	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一保护地分3号变压器	315	67.65	38.90	38.90	未列入负面清单			585.51%
831	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线综合厂分1号变压器	315	77.131	9.04	9.04	未列入负面清单			-1.72%
832	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线综合厂分17号变压器	200	34.105	91.79	91.79	未列入负面清单			11.00%
833	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支53付1号变压器	160	46.474	53.64	53.64	未列入负面清单			0.34%
834	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV赵家沟支线杨家东暖棚支线05#变压器2	400	29.35	202.60	202.60	未列入负面清单			-
835	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐杨家大棚支4号变压器	400	17.425	250.30	250.30	未列入负面清单			44.21%
836	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分大六东冷棚支13号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
837	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北广北支2号变压器	100	27.839	52.16	52.16	未列入负面清单			-
838	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道布代线26号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
839	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线119号变压器	80	8.003	57.60	57.60	未列入负面清单			-
840	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分歧西来福分支026号	50	14.772	32.61	32.61	未列入负面清单			-
841	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10KV大四线阿古庙分胜利冷库支2#柱上变压器	100	22.435	57.57	57.57	未列入负面清单			308.14%
842	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线宣女20#井变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
843	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线小于家南台支7号变压器	200	79.958	0.08	0.08	未列入负面清单			139.78%
844	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线稿稿分26号变压器	100	36.392	43.61	43.61	未列入负面清单			208.46%
845	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分北公台子支2号变压器	100	73.609	6.39	6.39	未列入负面清单			36.46%
846	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分北季家支1号变压器	100	42.254	37.75	37.75	未列入负面清单			-24.61%
847	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线稿稿分31号变压器	100	47.61	32.39	32.39	未列入负面清单			210.53%
848	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线37号变压器	50	71.204	4.40	4.40	未列入负面清单			-18.65%
849	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分5号变压器	400	40.204	159.18	159.18	未列入负面清单			-19.89%
850	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线王家店分8号变压器	315	13.515	209.43	209.43	未列入负面清单			-10.92%
851	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直-2分6号变压器	100	55.361	24.64	24.64	未列入负面清单			56.26%
852	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分东太平支8号变压器	100	85.329	-5.33	0.00	未列入负面清单			2.21%
853	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分前季家支3号变压器	80	60.138	15.89	15.89	未列入负面清单			2.83%
854	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分供电所支7号变压器	400	87.171	-28.68	0.00	未列入负面清单			71.70%
855	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10KV满堂红北线西莫分西莫东台支2号	200	5.802	148.40	148.40	未列入负面清单			-
856	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分它其屯支4号变压器	200	72.908	14.18	14.18	未列入负面清单			35.60%

857	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分后孙家支前孙家支 12号变压器	160	24.707	88.47	88.47	未列入负面清单			138.55%
858	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线稿稿分稿稿滴灌 1井支17号变压器	50	26.135	26.93	26.93	未列入负面清单			11.94%
859	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分加油站支 4号变压器	100	92.973	-12.97	0.00	未列入负面清单			8.88%
860	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分加油站支 6号变压器	100	84.806	-4.81	0.00	未列入负面清单			8.98%
861	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分九间房支 21号变压器	100	92.246	-12.25	0.00	未列入负面清单			24.58%
862	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分供销支 4号变压器	400	68.243	47.03	47.03	未列入负面清单			7.76%
863	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分姜家店支 2号变压器	200	38.066	83.87	83.87	未列入负面清单			-22.65%
864	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分供电所支 2号变压器	100	55.837	24.16	24.16	未列入负面清单			-5.67%
865	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分东木支 2号变压器	200	27.684	104.63	104.63	未列入负面清单			-33.38%
866	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线西莫分34号变压器	200	47.169	65.66	65.66	未列入负面清单			56.36%
867	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线东那力分 4号变压器	200	23.361	113.28	113.28	未列入负面清单			-4.58%
868	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线8号-1园区支线02号变压器	30	3.08	23.08	23.08	未列入负面清单			-57.71%
869	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家南棚支线小四家北棚支线 07#变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
870	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线政府家属楼分线 05#变压器	250	66.016	34.96	34.96	未列入负面清单			-5.30%
871	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线木头沟支线 31#变压器	100	28.554	51.45	51.45	未列入负面清单			-20.85%
872	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线后哈支线 11号变压器	200	70.257	19.49	19.49	未列入负面清单			106.23%
873	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线后板凳分07号变压器	200	52.587	54.83	54.83	未列入负面清单			0.95%
874	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线老烧分老烧锅窝 2#支4号变压器	200	10.699	138.60	138.60	未列入负面清单			-
875	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线20#变压器	400	79.355	2.58	2.58	未列入负面清单			12.12%
876	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线马四支西马四支 7号变压器	200	13.467	133.07	133.07	未列入负面清单			3.69%
877	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线主干195号	100	30.273	49.73	49.73	未列入负面清单			-
878	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线庙四2号台变压器	100	56.863	23.14	23.14	未列入负面清单			-
879	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线杆厂分歧 1号变压器	400	21.092	235.63	235.63	未列入负面清单			516.54%
880	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分小六棚支 11号(小六棚)变压器	50	77.605	1.20	1.20	未列入负面清单			-
881	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双庙分线东拉拉支 11号变压器	200	71.947	16.11	16.11	未列入负面清单			33.28%
882	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV4041团结线尚家分歧李恒分支 16号	100	21.718	58.28	58.28	未列入负面清单			-6.69%
883	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线随老三分 15号变压器	50	14.309	32.85	32.85	未列入负面清单			-49.88%
884	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线袁家分南沟支 12号变压器	100	17.008	62.99	62.99	未列入负面清单			-
885	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线152号变压器	100	86.119	-6.12	0.00	未列入负面清单			-
886	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团周线TS42线	10kV两家子线周家分前傲及马支 02号变压器	200	36.593	86.81	86.81	未列入负面清单			57.48%
887	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大柳分30号变压器	200	76.475	7.05	7.05	未列入负面清单			8.00%
888	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线全家分前吉顺支 6号	100	45.986	34.01	34.01	未列入负面清单			-24.06%
889	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线杨家分52号变压器	200	34.947	90.11	90.11	未列入负面清单			19.99%

890	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线121号变压器	200	45.757	68.49	68.49	未列入负面清单			-7.09%
891	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分西大2号支21#变压器	80	38.314	33.35	33.35	未列入负面清单			-28.12%
892	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线92号变压器	200	18.652	122.70	122.70	未列入负面清单			-0.60%
893	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐朱兴龙分支6号变压器	80	47.09	26.33	26.33	未列入负面清单			-0.77%
894	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线47号变压器	400	21.935	232.26	232.26	未列入负面清单			59.07%
895	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线东韩家分歧2号变压器	100	17.576	62.42	62.42	未列入负面清单			-33.71%
896	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分明家支03号变压器	100	17.61	62.39	62.39	未列入负面清单			-31.53%
897	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线小六家子支线13号变压器	100	53.928	26.07	26.07	未列入负面清单			125.87%
898	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西怀大棚支10号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
899	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾六组支16号变压器	400	13.13	267.48	267.48	未列入负面清单			127.85%
900	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子3号大棚支21号变压器	160	4.961	120.06	120.06	未列入负面清单			-0.33%
901	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线张家分线33号变压器	100	33.652	46.35	46.35	未列入负面清单			24.16%
902	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分何龙暖棚支17号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
903	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线连家支线05号变压器	100	54.687	25.31	25.31	未列入负面清单			-12.69%
904	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子支33号变压器	50	65.339	7.33	7.33	未列入负面清单			-5.94%
905	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线赵祥岗子分22号变压器	400	11.85	272.60	272.60	未列入负面清单			129.53%
906	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三二分03#变压器	80	43.63	29.10	29.10	未列入负面清单			-21.19%
907	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10KV二道联络线袁家分线袁家北台支6#柱上变压器	200	7.357	145.29	145.29	未列入负面清单			8.00%
908	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线平安堡分歧38号变压器	315	34.297	143.96	143.96	未列入负面清单			1.02%
909	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线85右2号变压器	50	64.406	7.80	7.80	未列入负面清单			-
910	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线西郭家屯分17号变压器	200	37.586	84.83	84.83	未列入负面清单			37.75%
911	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分胡家支26号变压器	100	50.513	29.49	29.49	未列入负面清单			25.72%
912	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线菜园子分99号变压器	100	17.504	62.50	62.50	未列入负面清单			-35.76%
913	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三六分05#变压器	160	63.973	25.64	25.64	未列入负面清单			24.82%
914	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线前那木东屯2号台分7号变压器	100	34.369	45.63	45.63	未列入负面清单			-0.09%
915	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东西平台	200	13.953	132.09	132.09	未列入负面清单			-25.79%
916	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐三道沟分支3号变压器	100	72.064	7.94	7.94	未列入负面清单			-2.72%
917	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北平安支5号变压器	200	49.456	61.09	61.09	未列入负面清单			420.86%
918	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分92号变压器	160	28.363	82.62	82.62	未列入负面清单			-3.28%
919	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线小清沟分08#变压器	30	18.382	18.49	18.49	未列入负面清单			-22.61%
920	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10KV西六线7345沙九分支沙坨子支线2+1#变压器	200	70.271	19.46	19.46	未列入负面清单			63.73%
921	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线54号变压器	400	9.338	282.65	282.65	未列入负面清单			22.10%
922	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东门栋台	100	30.261	49.74	49.74	未列入负面清单			2.44%

923	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV田家沟台	30	125.728	-13.72	0.00	未列入负面清单			25.82%
924	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线蛤蟆屯分歧蛤八分支24号变压器	100	39.489	40.51	40.51	未列入负面清单			-
925	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线主干163号变压器	160	55.91	38.54	38.54	未列入负面清单			77.07%
926	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分岐英窝山分支13号变压器	200	31.259	97.48	97.48	未列入负面清单			-23.83%
927	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV小二道河子二台	80	28.988	40.81	40.81	未列入负面清单			-1.69%
928	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧宋家大棚支1号变压器	30	28.53	15.44	15.44	未列入负面清单			-13.54%
929	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV3345大四线社稷分岐13右2号变压器	200	16.436	127.13	127.13	未列入负面清单			-
930	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分后新窝堡屯支1+1号变压器	100	70.488	9.51	9.51	未列入负面清单			30.28%
931	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线29号变压器	200	50.48	59.04	59.04	未列入负面清单			2.33%
932	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线小荒山养鸭小区支1号变压器	80	21.276	46.98	46.98	未列入负面清单			-6.73%
933	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线苗圃分大四支5号变压器	200	18.563	122.87	122.87	未列入负面清单			5.76%
934	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线183+1号变压器	100	44.923	35.08	35.08	未列入负面清单			-3.73%
935	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分东大关分支东大关支2号变压器	100	36.669	43.33	43.33	未列入负面清单			205.19%
936	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线付家分张家支4号变压器	200	85.063	-10.13	0.00	未列入负面清单			90.21%
937	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分支梁德海支22号变压器	100	72.372	7.63	7.63	未列入负面清单			1.27%
938	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支韩四二台支8号变压器	200	20.087	119.83	119.83	未列入负面清单			10.25%
939	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑七葡萄园分1付1号变压器	30	32.653	14.20	14.20	未列入负面清单			-14.74%
940	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线王家支单家支22号变压器	400	13.197	267.21	267.21	未列入负面清单			45.21%
941	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城磷线26左4号	160	34.269	73.17	73.17	未列入负面清单			-3.30%
942	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分韩家三台支2号变压器	315	7.749	227.59	227.59	未列入负面清单			-6.50%
943	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐小林家分支23号变压器	100	10.193	69.81	69.81	未列入负面清单			-43.09%
944	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐元一组3号变压器	200	22.598	114.80	114.80	未列入负面清单			-
945	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧新屯子二支2号变压器	200	54.669	50.66	50.66	未列入负面清单			19.00%
946	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐邱家大棚支9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
947	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线王家支单家支30号变压器	200	7.697	144.61	144.61	未列入负面清单			-9.02%
948	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉二三支3号变压器	100	80.33	-0.33	0.00	未列入负面清单			-2.55%
949	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线建材市场分7号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
950	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线22#变压器	250	42.078	94.81	94.81	未列入负面清单			-5.49%
951	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线061#变压器	100	40.61	39.39	39.39	未列入负面清单			-2.71%
952	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线万宝城分7号(后佟台)柱上变压器	100	43.242	36.76	36.76	未列入负面清单			13.75%
953	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线渔场分联通支07号变压器	100	69.176	10.82	10.82	未列入负面清单			3.95%
954	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线农机分02号变压器	200	5.433	149.13	149.13	未列入负面清单			-41.35%
955	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分小马尾支45号变压器	200	40.404	79.19	79.19	未列入负面清单			13.72%

956	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10KV二道河子线施家2#台支线11#变压器	200	18.42	123.16	123.16	未列入负面清单			-
957	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子七组支02号变压器	100	54.481	25.52	25.52	未列入负面清单			-2.60%
958	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线柏家5井分柏家大棚支4号变压器	30	25.794	16.26	16.26	未列入负面清单			-17.29%
959	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络37号	400	46.477	134.09	134.09	未列入负面清单			-
960	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双庙分双庙屯支2号变压器	160	42.199	60.48	60.48	未列入负面清单			-2.99%
961	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线哈大冷井分哈北支1#	50	9.109	35.45	35.45	未列入负面清单			-
962	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线塘坊井分乐不等滴灌井支1号变压器	50	71.21	4.40	4.40	未列入负面清单			8.64%
963	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线4右4号	100	21.637	58.36	58.36	未列入负面清单			-4.94%
964	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐150号变压器	30	42.769	11.17	11.17	未列入负面清单			229.09%
965	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐西房二号台支10号变压器	30	143.36	-19.01	0.00	未列入负面清单			10.03%
966	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线二吉百分二吉百果园支11#变压器	100	2.677	77.32	77.32	未列入负面清单			-
967	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线左家分22号变压器	200	22.064	115.87	115.87	未列入负面清单			20.09%
968	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV老烧分线白音皋支线07#变压器	100	80.945	-0.94	0.00	未列入负面清单			1.08%
969	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直分马家二台支04号变压器	50	42.267	18.87	18.87	未列入负面清单			-6.55%
970	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子一2号支7号变压器	160	69.061	17.50	17.50	未列入负面清单			32.65%
971	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前孔家分06#杆变压器	100	30.764	49.24	49.24	未列入负面清单			-8.77%
972	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支雷家支012号变压器	200	11.787	136.43	136.43	未列入负面清单			-42.39%
973	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线那东支线那西支线02#变压器	100	74.243	5.76	5.76	未列入负面清单			27.09%
974	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分前马支5号变压器	200	66.42	27.16	27.16	未列入负面清单			8.77%
975	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线程一二号分02#变压器	30	83.881	-1.16	0.00	未列入负面清单			-4.45%
976	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线东南屯2台分7号变压器	160	67.262	20.38	20.38	未列入负面清单			50.25%
977	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV党家台	400	11.702	273.19	273.19	未列入负面清单			-0.45%
978	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线小四分岐25右1号	50	41.358	19.32	19.32	未列入负面清单			-
979	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土东台支7号变压器	80	48.194	25.44	25.44	未列入负面清单			-5.99%
980	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线110号变压器	160	66.172	22.12	22.12	未列入负面清单			453.61%
981	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧五家子分支014号变压器	200	13.827	132.35	132.35	未列入负面清单			-48.01%
982	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线大六家林场分歧002号变压器	100	28.665	51.34	51.34	未列入负面清单			14.69%
983	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线五峰街二分歧5号变压器	200	47.069	65.86	65.86	未列入负面清单			12.45%
984	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分小屯支28号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
985	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络32号	200	38.304	83.39	83.39	未列入负面清单			-1.86%
986	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10KV农机线卧牛分杏山颗粒支8#柱上变压器	100	35.098	44.90	44.90	未列入负面清单			299.61%
987	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分腰窝堡2#支8#变压器	50	36.353	21.82	21.82	未列入负面清单			123.41%
988	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10KV农机线佳美分6#	100	44.942	35.06	35.06	未列入负面清单			-

989	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分两家子支3#变压器	100	27.123	52.88	52.88	未列入负面清单			36.01%
990	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线大四分18#变压器	200	37.926	84.15	84.15	未列入负面清单			70.00%
991	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV1345城麟线主干25号	200	6.825	146.35	146.35	未列入负面清单			-
992	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分西哈小四支1号变压器	200	82.973	-5.95	0.00	未列入负面清单			12.30%
993	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分吐鲁花支4号变压器	100	66.089	13.91	13.91	未列入负面清单			30.23%
994	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线178号变压器	200	14.569	130.86	130.86	未列入负面清单			-
995	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线后荆林分11号变压器	100	140.464	-60.46	0.00	未列入负面清单			18.18%
996	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线前板凳大棚支线02号变压器	30	25.226	16.43	16.43	未列入负面清单			3.89%
997	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分二达子北台支11号柱变	200	8.96	142.08	142.08	未列入负面清单			-8.14%
998	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小王家支27号柱变	50	132.959	-26.48	0.00	未列入负面清单			16.03%
999	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分苏家3号大棚支03号柱变	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1000	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小王家屠宰场支20号柱变	100	73.771	6.23	6.23	未列入负面清单			238.03%
1001	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线碱锅分26号柱变	100	48.169	31.83	31.83	未列入负面清单			-2.54%
1002	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线07号柱变	50	54.052	12.97	12.97	未列入负面清单			-1.24%
1003	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10KV城郊线吉岗子分吉五北支11#柱上变压器	100	85.973	-5.97	0.00	未列入负面清单			208.44%
1004	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分后四海支04号柱变	200	26.482	107.04	107.04	未列入负面清单			-2.76%
1005	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线西莫分程沟支东莫支2号变压器	200	19.861	120.28	120.28	未列入负面清单			-47.20%
1006	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分89号变压器	200	44.398	71.20	71.20	未列入负面清单			25.13%
1007	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线姜家分于家2号大棚支3号变压器	50	17.562	31.22	31.22	未列入负面清单			-19.74%
1008	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线30右5号	200	54.541	50.92	50.92	未列入负面清单			8.15%
1009	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线72右5号	100	72.983	7.02	7.02	未列入负面清单			1.76%
1010	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线合不土分70+1号柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1011	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线西旧府分45号变压器	200	20.923	118.15	118.15	未列入负面清单			-
1012	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线敖西分岐敖中分支6号变压器	80	94.312	-11.45	0.00	未列入负面清单			3.19%
1013	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线后来虎二台分7号变压器	200	23.661	112.68	112.68	未列入负面清单			11.65%
1014	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV庆丰永台	400	43.003	147.99	147.99	未列入负面清单			54.99%
1015	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	1物流线7743	10kV园区东下线北分歧9号变压器	315	124.29	-139.51	0.00	未列入负面清单			4.02%
1016	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分南公台子支4号变压器	400	23.022	227.91	227.91	未列入负面清单			92.45%
1017	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线电信分4号变压器	400	14.418	262.33	262.33	未列入负面清单			-33.41%
1018	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线南分歧南张家2号台支4号	315	60.913	60.12	60.12	未列入负面清单			494.43%
1019	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分99号变压器	100	99.454	-19.45	0.00	未列入负面清单			119.38%
1020	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分83号变压器	100	6.612	73.39	73.39	未列入负面清单			-8.43%
1021	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西山支线16号变压器	50	51.289	14.36	14.36	未列入负面清单			178.28%

1022	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线菜园子分125号变压器	80	47.688	25.85	25.85	未列入负面清单			3.35%
1023	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所4号井支5号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1024	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线小四家中支线02#变压器	200	54.457	51.09	51.09	未列入负面清单			39.48%
1025	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分69+1号变压器	160	91.284	-18.05	0.00	未列入负面清单			10.91%
1026	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分后马线10号变压器	50	20.377	29.81	29.81	未列入负面清单			194.23%
1027	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河七台分支1号变压器	50	25.971	27.01	27.01	未列入负面清单			2.47%
1028	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧前四方城台分支11号变压器	30	40.135	11.96	11.96	未列入负面清单			2.20%
1029	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线周家井分周家井支9#变压器	200	63.265	33.47	33.47	未列入负面清单			28.48%
1030	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分后红土支4号变压器	100	37.339	42.66	42.66	未列入负面清单			4.76%
1031	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线291#变压器	400	21.681	233.28	233.28	未列入负面清单			30.04%
1032	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分岐沙家分支16号变压器	400	123.984	-175.94	0.00	未列入负面清单			-
1033	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯一分冯二支4号变压器	200	44.189	71.62	71.62	未列入负面清单			10.81%
1034	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线主干84号变压器	200	17.618	124.76	124.76	未列入负面清单			-29.41%
1035	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分20号变压器	630	29.803	316.24	316.24	未列入负面清单			13.27%
1036	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧彭家分支12号变压器	80	63.576	13.14	13.14	未列入负面清单			0.79%
1037	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线十里堡分10号柱变	50	4.328	37.84	37.84	未列入负面清单			-45.19%
1038	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧于家分支29号变压器	160	29.261	81.18	81.18	未列入负面清单			2.09%
1039	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分歧北太平猪厂支5号变压器	200	18.044	123.91	123.91	未列入负面清单			-45.97%
1040	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分草房果园支25号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1041	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分下三支47号变压器	100	111.884	-31.88	0.00	未列入负面清单			-0.12%
1042	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西付棚支线2号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
1043	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分腰苏暖棚支14号变压器	50	28.811	25.59	25.59	未列入负面清单			-9.95%
1044	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大林台分支东固力支38号变压器	200	50.565	58.87	58.87	未列入负面清单			-0.63%
1045	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线西南段分支正南段支5号变压器	100	70.714	9.29	9.29	未列入负面清单			-2.18%
1046	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五八组支12号变压器	100	109.479	-29.48	0.00	未列入负面清单			33.70%
1047	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾四组支04号变压器	400	26.602	213.59	213.59	未列入负面清单			164.97%
1048	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线周家分3号变压器	200	46.153	67.69	67.69	未列入负面清单			12.21%
1049	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线壕外滴灌1号台变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1050	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分七家子支16号变压器	30	62.235	5.33	5.33	未列入负面清单			-11.60%
1051	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西城线3541	10kV西城线果园分21号变压器	100	15.742	64.26	64.26	未列入负面清单			-
1052	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分29号变压器	315	111.702	-99.86	0.00	未列入负面清单			328.47%
1053	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分三后支4#变压器	100	31.509	48.49	48.49	未列入负面清单			-31.70%
1054	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧东刘福支024号变压器	100	41.847	38.15	38.15	未列入负面清单			13.77%

1055	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV团结线尚家屯1号	200	18.912	122.18	122.18	未列入负面清单			-
1056	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线北王家分12号柱变	315	27.29	166.04	166.04	未列入负面清单			1.59%
1057	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线红山分社直东台支06号	50	48.367	15.82	15.82	未列入负面清单			-15.42%
1058	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线花家分歧彰北分支6号加1变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1059	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分大赵屯支3号变压器	315	26.729	167.80	167.80	未列入负面清单			16.01%
1060	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线覆膜砂厂分德信支6号变压器	80	37.484	34.01	34.01	未列入负面清单			-0.69%
1061	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分八里支5#变压器	100	98.89	-18.89	0.00	未列入负面清单			8.60%
1062	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分沙力沟支4号变压器	100	49.599	30.40	30.40	未列入负面清单			10.09%
1063	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV3245哈西线富有鸡场支8号	50	55.148	12.43	12.43	未列入负面清单			-
1064	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线苏家分拉二支8号变压器	200	67.664	24.67	24.67	未列入负面清单			391.47%
1065	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线一家子分一家子支4号变压器	100	40.043	39.96	39.96	未列入负面清单			186.65%
1066	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干13号变压器	315	38.191	131.70	131.70	未列入负面清单			40.06%
1067	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线团结2号井分团结屯支2号变压器	100	95.793	-15.79	0.00	未列入负面清单			34.03%
1068	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干177号变压器	200	17.157	125.69	125.69	未列入负面清单			304.10%
1069	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分后马支5号变压器	200	25.772	108.46	108.46	未列入负面清单			22.76%
1070	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分八大股子支60号变压器	80	48.051	25.56	25.56	未列入负面清单			-3.74%
1071	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线大林家分岐东公主分支3号变压器	100	50.555	29.45	29.45	未列入负面清单			1.42%
1072	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧前花分支11号变压器	200	29.006	101.99	101.99	未列入负面清单			22.68%
1073	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分新屯支5号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1074	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线万宝城村支5号(万宝城台)柱上变压器	400	21.233	235.07	235.07	未列入负面清单			45.95%
1075	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小房申支线小四家南棚支线09#变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1076	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线乐园二支线05#变压器	400	11.565	273.74	273.74	未列入负面清单			-16.05%
1077	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线10右4号	100	47.879	32.12	32.12	未列入负面清单			-9.69%
1078	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧刘家井2号分支32号变压器	100	3.408	76.59	76.59	未列入负面清单			-24.60%
1079	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线平安堡分歧王家北分支4号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
1080	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线阿古庙分13号变压器	200	23.108	113.78	113.78	未列入负面清单			-7.01%
1081	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分金牛养殖场支2号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1082	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分太平山支57号变压器	200	83.392	-6.78	0.00	未列入负面清单			64.57%
1083	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线东固力支西固力支1号变压器	200	32.962	94.08	94.08	未列入负面清单			23.38%
1084	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分29号变压器	200	52.914	54.17	54.17	未列入负面清单			-19.02%
1085	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线东六八组大棚分6号变压器	50	24.215	27.89	27.89	未列入负面清单			5.43%
1086	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线曲家北支1号变压器	200	53.285	53.43	53.43	未列入负面清单			-15.84%
1087	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分大坨子2#台支16号变压器	100	32.361	47.64	47.64	未列入负面清单			99.59%

1088	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐邮局分支1号变压器	315	61.554	58.10	58.10	未列入负面清单			10.38%
1089	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力土分沙一南支4#	200	93.467	-26.93	0.00	未列入负面清单			-
1090	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木四支10号变压器	100	45.317	34.68	34.68	未列入负面清单			9.81%
1091	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子村支2号变压器	160	38.986	65.62	65.62	未列入负面清单			-2.21%
1092	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线后林分5号变压器	200	21.729	116.54	116.54	未列入负面清单			-
1093	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	两家子线周家分歧那都来分支三块石支	200	23.017	113.97	113.97	未列入负面清单			27.79%
1094	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线17号变压器	160	23.894	89.77	89.77	未列入负面清单			7.32%
1095	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV4043李家线袁家分歧前袁家分支3号	50	39.49	20.26	20.26	未列入负面清单			153.99%
1096	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线罗家分04号变压器	80	91.742	-9.39	0.00	未列入负面清单			33.94%
1097	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线复合肥厂分西新窝堡东2台支6号变压器	50	64.512	7.74	7.74	未列入负面清单			0.80%
1098	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10KV广正线宋家分大刘家东台支14号柱上变压器	200	23.858	112.28	112.28	未列入负面清单			7.71%
1099	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分赵家支4号变压器	100	37.579	42.42	42.42	未列入负面清单			-0.71%
1100	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧小王家分支15号变压器	100	30.499	49.50	49.50	未列入负面清单			-31.99%
1101	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分岐南洼大棚地分支6号变压器	30	8.929	21.32	21.32	未列入负面清单			-28.60%
1102	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分小三道沟支10号变压器	200	75.898	8.20	8.20	未列入负面清单			-2.08%
1103	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分一组支02号变压器	160	47.318	52.29	52.29	未列入负面清单			3.73%
1104	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分尤家北支线1号变压器	100	23.124	56.88	56.88	未列入负面清单			3.18%
1105	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线三家子分歧22号变压器	100	29.741	50.26	50.26	未列入负面清单			-36.12%
1106	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV3143章东线采矿支线11号柱上变压器	100	4.74	75.26	75.26	未列入负面清单			163.19%
1107	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线岔山稿北台分11#变压器	100	6.888	73.11	73.11	未列入负面清单			3.57%
1108	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧高山台村分支15号变压器	200	23.787	112.43	112.43	未列入负面清单			189.54%
1109	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧101号变压器	30	63.707	4.89	4.89	未列入负面清单			-7.46%
1110	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线升八组支东升六组支4号变压器	30	78.339	0.50	0.50	未列入负面清单			-1.99%
1111	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分三家子支10号变压器	200	50.573	58.85	58.85	未列入负面清单			45.32%
1112	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分106号变压器	100	35.609	44.39	44.39	未列入负面清单			214.93%
1113	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分19号变压器	80	20.118	47.91	47.91	未列入负面清单			0.01%
1114	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐西平西支3付1号变压器	100	69.277	10.72	10.72	未列入负面清单			20.22%
1115	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV7841白音花线主干140号	50	57.887	11.06	11.06	未列入负面清单			130.61%
1116	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线主干68号变压器	200	29.939	100.12	100.12	未列入负面清单			-37.33%
1117	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分前三义合大棚支05号柱变	200	55.851	48.30	48.30	未列入负面清单			-
1118	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分韩三支2号变压器	400	7.02	291.92	291.92	未列入负面清单			-47.75%
1119	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐马家沟分支30号变压器	200	19.756	120.49	120.49	未列入负面清单			14.01%
1120	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐77号变压器	50	5.74	37.13	37.13	未列入负面清单			-32.03%

1121	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分前三义合支05号变压器	100	42.438	37.56	37.56	未列入负面清单			-34.53%
1122	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV满堂红南线大板分沈家支4号变压器	400	33.046	187.82	187.82	未列入负面清单			90.50%
1123	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分44号变压器	400	1.652	313.39	313.39	未列入负面清单			-21.92%
1124	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分大天地分后大关支13号变压器	100	32.461	47.54	47.54	未列入负面清单			-10.67%
1125	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10KV满堂红南线71号柱上变压器	200	10.412	139.18	139.18	未列入负面清单			6.42%
1126	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线100号变压器	200	23.769	112.46	112.46	未列入负面清单			3.37%
1127	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分薛家鸡场支5号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
1128	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线26号	200	21.23	117.54	117.54	未列入负面清单			-
1129	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线后福兴地分11号变压器	50	108.171	-14.09	0.00	未列入负面清单			-0.96%
1130	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线腰马分岐5号变压器	200	44.604	70.79	70.79	未列入负面清单			-
1131	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10kV7650满堂红南线大板分岐霍家分支后韩支12号变压器	100	29.03	50.97	50.97	未列入负面清单			-
1132	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线福西2台分2号变压器	200	36.879	86.24	86.24	未列入负面清单			8.43%
1133	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线51号变压器	200	63.067	33.87	33.87	未列入负面清单			5.48%
1134	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧大五分支63号变压器	200	74.012	11.98	11.98	未列入负面清单			40.02%
1135	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV3546五峰北线升八组支东升七组支5号变压器	100	57.141	22.86	22.86	未列入负面清单			12.35%
1136	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线砖厂分4号变压器	200	7.638	144.72	144.72	未列入负面清单			-
1137	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线96号变压器	200	79.862	0.28	0.28	未列入负面清单			1.20%
1138	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10KV兴隆山线三合分三合9号井支2号柱上变压器	50	28.019	25.99	25.99	未列入负面清单			-
1139	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三三分03#变压器	80	49.425	24.46	24.46	未列入负面清单			-1.13%
1140	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络22左2号	200	26.233	107.53	107.53	未列入负面清单			-24.85%
1141	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线六股道分歧大板分支39号变压器	100	47.42	32.58	32.58	未列入负面清单			-4.42%
1142	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线程四分17#变压器	100	51.34	28.66	28.66	未列入负面清单			-6.55%
1143	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线六股道分51#变压器	100	140.333	-60.33	0.00	未列入负面清单			88.84%
1144	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线六股道分歧六股道北分支5号变压器	100	62.724	17.28	17.28	未列入负面清单			30.91%
1145	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线下三六分歧下三六分2#支12#	100	37.975	42.03	42.03	未列入负面清单			-
1146	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干71号变压器	100	85.929	-5.93	0.00	未列入负面清单			13.21%
1147	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙支线立新一组支线1#变压器	100	72.184	7.82	7.82	未列入负面清单			-4.93%
1148	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分一家子三队支38号变压器	100	55.102	24.90	24.90	未列入负面清单			11.33%
1149	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南广冷棚支32号变压器	400	2.041	311.84	311.84	未列入负面清单			107.03%
1150	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线老堡井分老堡屯支1号变压器	200	81.263	-2.53	0.00	未列入负面清单			53.70%
1151	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线西古西分1#变压器	200	19.04	121.92	121.92	未列入负面清单			19.56%
1152	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分51号变压器	80	34.471	36.42	36.42	未列入负面清单			-0.94%
1153	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线化纤支线2号	315	40.797	123.49	123.49	未列入负面清单			-18.46%

1154	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线铁东支铁东二号台支6号变压器	100	6.582	73.42	73.42	未列入负面清单			6.75%
1155	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧马丈房分支44号变压器	200	12.149	135.70	135.70	未列入负面清单			-8.66%
1156	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧119号变压器	100	16.813	63.19	63.19	未列入负面清单			-41.73%
1157	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线林厂分5号变压器	315	64.318	49.40	49.40	未列入负面清单			-2.87%
1158	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳支2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1159	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分腰苏支10号变压器	200	34.398	91.20	91.20	未列入负面清单			51.26%
1160	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10KV广正线采石场支青龙家庭农场支8#	200	15.002	130.00	130.00	未列入负面清单			-
1161	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分荒山子支5号变压器	50	82.455	-1.23	0.00	未列入负面清单			10.04%
1162	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分大木头支30号变压器	100	40.754	39.25	39.25	未列入负面清单			224.74%
1163	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分小区支1号变压器	50	83.289	-1.64	0.00	未列入负面清单			5.17%
1164	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分柳官屯东支4号变压器	200	26.815	106.37	106.37	未列入负面清单			-26.59%
1165	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV3941广正线光正线三官分支线11号柱上变压器	200	22.514	114.97	114.97	未列入负面清单			28.14%
1166	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分31号变压器	315	13.578	209.23	209.23	未列入负面清单			-25.28%
1167	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分六家子南台	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1168	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV3943马莲侵线付家分那古山南台支线15号	50	16.576	31.71	31.71	未列入负面清单			-
1169	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10KV后新秋线烧锅分烧锅养殖场支16#	100	7.671	72.33	72.33	未列入负面清单			-
1170	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线29号变压器	200	57.635	44.73	44.73	未列入负面清单			0.28%
1171	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10KV城郊线吉岗子分吉岗子六组机井支5#柱上变压器	400	21.791	232.84	232.84	未列入负面清单			62.91%
1172	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧石岭北岗分支18号变压器	200	58.549	42.90	42.90	未列入负面清单			11.93%
1173	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧46号变压器	30	28.984	15.30	15.30	未列入负面清单			-16.05%
1174	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分公花窝铺台支2号变压器	200	33.292	93.42	93.42	未列入负面清单			-15.32%
1175	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线东八南分6#变压器	200	21.228	117.54	117.54	未列入负面清单			313.61%
1176	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线马德分08号变压器	100	32.164	47.84	47.84	未列入负面清单			-30.11%
1177	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线左家分20号变压器	400	7.433	290.27	290.27	未列入负面清单			-11.30%
1178	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分124号变压器	50	94.564	-7.28	0.00	未列入负面清单			11.03%
1179	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分付元屯支3号变压器	200	46.915	66.17	66.17	未列入负面清单			21.43%
1180	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线林业站分3号变压器	50	66.978	6.51	6.51	未列入负面清单			5.01%
1181	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线东郭家屯分14号变压器	200	39.961	80.08	80.08	未列入负面清单			68.99%
1182	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线上三西南分歧2号变压器	200	22.251	115.50	115.50	未列入负面清单			-
1183	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10KV城中线粮宾支线7+1号柱上变压器	400	18.981	244.08	244.08	未列入负面清单			-
1184	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大一分3号变压器	400	50.23	119.08	119.08	未列入负面清单			72.59%
1185	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线乡直分3号变压器	400	39.176	163.30	163.30	未列入负面清单			7.98%
1186	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分东三座土支22号变压器	200	18.111	123.78	123.78	未列入负面清单			41.15%

1187	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线干椒项目区滴灌2号台变压器	50	80.584	-0.29	0.00	未列入负面清单			9.67%
1188	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线中学分四后支线2号变压器	200	22.45	115.10	115.10	未列入负面清单			-0.50%
1189	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木九支24号变压器	200	24.82	110.36	110.36	未列入负面清单			-22.63%
1190	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线海家屯分17号变压器	200	31.839	96.32	96.32	未列入负面清单			3.07%
1191	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分兴西前支4号变压器	400	53.828	104.69	104.69	未列入负面清单			79.67%
1192	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑三分12号变压器	400	11.268	274.93	274.93	未列入负面清单			67.45%
1193	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV3741大庙线张洪奎分歧庙三1号分支2号柱上变压器	400	24.106	223.58	223.58	未列入负面清单			8.54%
1194	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线粮库家属分小镇支8号柱上变压器	160	77.099	4.64	4.64	未列入负面清单			0.59%
1195	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木二支8号变压器	80	81.829	-1.46	0.00	未列入负面清单			1.09%
1196	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10KV大庙线农牧分歧木二1#支2#	100	47.555	32.45	32.45	未列入负面清单			-
1197	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10KV西六线木家分歧木家屯支6号柱上变压器	200	17.494	125.01	125.01	未列入负面清单			-
1198	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线马占房分6号变压器	200	29.03	101.94	101.94	未列入负面清单			-1.30%
1199	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干135号变压器	100	69.758	10.24	10.24	未列入负面清单			11.19%
1200	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV团结线四合屯2号台支5号	100	19.421	60.58	60.58	未列入负面清单			167.03%
1201	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线行行分3号台变压器	100	50.42	29.58	29.58	未列入负面清单			-
1202	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线行行大棚分3号变压器	50	4.561	37.72	37.72	未列入负面清单			-9.24%
1203	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线木材厂支张凤支1号变压器	100	54.956	25.04	25.04	未列入负面清单			-17.36%
1204	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线滑沙分歧三道沟分支24号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1205	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线壕北分郑家大棚支3号变压器	50	69.242	5.38	5.38	未列入负面清单			-
1206	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线安达分08号柱变	200	28.842	102.32	102.32	未列入负面清单			-1.52%
1207	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线273号柱变	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1208	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线前何家分后何家支6号变压器	400	8.547	285.81	285.81	未列入负面清单			-32.90%
1209	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV3741大庙线庙八组分歧20号	200	20.99	118.02	118.02	未列入负面清单			-
1210	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分线薄家2#支7号	100	37.675	42.33	42.33	未列入负面清单			-
1211	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分线李家店2#支4号	200	20.992	118.02	118.02	未列入负面清单			16.90%
1212	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分004号变压器	200	18.431	123.14	123.14	未列入负面清单			-15.20%
1213	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线下二北分歧5号变压器	100	24.46	55.54	55.54	未列入负面清单			-
1214	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV西庙台	200	15.215	129.57	129.57	未列入负面清单			-3.10%
1215	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分三井支1号变压器	200	74.29	11.42	11.42	未列入负面清单			15.13%
1216	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV1546镇南线冷库支线棉织分支5号柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
1217	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线东六四组支线14号变压器	400	19.039	243.84	243.84	未列入负面清单			68.92%
1218	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线姜家支线22号变压器	200	16.401	127.20	127.20	未列入负面清单			-48.28%
1219	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线刘半道二台	315	13.043	210.91	210.91	未列入负面清单			-

1220	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线主干136号变压器	200	20.302	119.40	119.40	未列入负面清单			-
1221	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV荆林线尚家屯2号变压器	100	70.701	9.30	9.30	未列入负面清单			-
1222	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10kV西六线忙海分歧新屯子五支9号变压器	200	22	116.00	116.00	未列入负面清单			12.24%
1223	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线主干125号变压器	400	29.79	200.84	200.84	未列入负面清单			109.50%
1224	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧四家子六支12号变压器	200	17.409	125.18	125.18	未列入负面清单			-1.38%
1225	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV1546镇南线冷库支线棉织分支3号柱上变压器	400	57.167	91.33	91.33	未列入负面清单			-
1226	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分东二老支3号变压器	100	48.001	32.00	32.00	未列入负面清单			226.43%
1227	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分岐姜家支6付1号变压器	200	22.489	115.02	115.02	未列入负面清单			-13.02%
1228	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344小东沟分线乐园五大棚支线02#变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1229	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐敦家支32号变压器	200	55.618	48.76	48.76	未列入负面清单			19.16%
1230	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线主干98号变压器	200	27.466	105.07	105.07	未列入负面清单			5.53%
1231	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分岐姜家大棚支4号变压器	50	11.859	34.07	34.07	未列入负面清单			-0.17%
1232	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东沟五大棚支15号变压器	30	9.569	21.13	21.13	未列入负面清单			-32.72%
1233	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线万宝城分42号(前赵台)柱上变压器	50	71.965	4.02	4.02	未列入负面清单			0.24%
1234	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV乡直台	315	57.867	69.72	69.72	未列入负面清单			49.04%
1235	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线董家良分线17#变压器	100	53.802	26.20	26.20	未列入负面清单			-6.99%
1236	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线五块石支线09号变压器	200	1.054	157.89	157.89	未列入负面清单			-56.83%
1237	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线福兴隆支线12号变压器	200	16.299	127.40	127.40	未列入负面清单			-36.33%
1238	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗大棚分08号变压器	80	105.021	-20.02	0.00	未列入负面清单			29.79%
1239	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线梨树分西太平支46+1#柱上变压器	100	20.13	59.87	59.87	未列入负面清单			391.06%
1240	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV江家台	400	66.748	53.01	53.01	未列入负面清单			722.40%
1241	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线红旗分43#+1柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1242	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV郭家沟二台	100	26.054	53.95	53.95	未列入负面清单			-13.06%
1243	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线十家子分四台子88号变压器	200	58.376	43.25	43.25	未列入负面清单			345.55%
1244	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10KV章西线开发区西台	200	41.093	77.81	77.81	未列入负面清单			-
1245	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线梨树分歧朱家冷棚支1号	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
1246	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线哈哈居支线10号变压器	200	35.685	88.63	88.63	未列入负面清单			6.55%
1247	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV7846道布代线马家分歧76号柱上变压器	50	55.336	12.33	12.33	未列入负面清单			138.09%
1248	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV何家台	200	15.346	129.31	129.31	未列入负面清单			237.27%
1249	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分两家子支12号变压器	100	46.865	33.14	33.14	未列入负面清单			-4.00%
1250	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线申金分歧小申金2号支3#柱上变压器	400	13.766	264.94	264.94	未列入负面清单			351.06%
1251	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线40左1号	315	79.133	2.73	2.73	未列入负面清单			10.47%
1252	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线小四分新窝堡支新生联通支那什挠东 2#支21号变压器	50	54.006	13.00	13.00	未列入负面清单			-

1253	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线下朱家北大棚08号变压器	200	5.353	149.29	149.29	未列入负面清单			-48.79%
1254	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线96号	400	48.405	126.38	126.38	未列入负面清单			-13.40%
1255	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线敖龙大棚支线 02#变压器	50	5.661	37.17	37.17	未列入负面清单			-27.48%
1256	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线李家支线03号变压器	400	57.269	90.92	90.92	未列入负面清单			884.59%
1257	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV五福堂台	200	31.766	96.47	96.47	未列入负面清单			98.69%
1258	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红山支线016号变压器	400	65.548	57.81	57.81	未列入负面清单			878.33%
1259	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直分支32号变压器	200	44.833	70.33	70.33	未列入负面清单			-14.42%
1260	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线壕北分前郑北后支2号变压器	315	68.284	36.91	36.91	未列入负面清单			-
1261	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线石油支线21右1#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
1262	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线前九分歧后九分支3号	160	5.441	119.29	119.29	未列入负面清单			20.63%
1263	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线2付1#变压器	100	80.41	-0.41	0.00	未列入负面清单			13.39%
1264	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV3741大庙线庙六2号分歧5号	100	35.567	44.43	44.43	未列入负面清单			-
1265	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线14号变压器	80	100.842	-16.67	0.00	未列入负面清单			6.44%
1266	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分五家子支7号变压器	100	65.263	14.74	14.74	未列入负面清单			9.00%
1267	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KVl两家子线周家分大地木业支5#柱上变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
1268	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分二道河子屯支3号变压器	200	19.628	120.74	120.74	未列入负面清单			-4.02%
1269	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线苏家分37号变压器	200	25.657	108.69	108.69	未列入负面清单			0.53%
1270	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分兴东前支4号变压器	50	59.605	10.20	10.20	未列入负面清单			1.85%
1271	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分张家支10号变压器	400	80.148	-0.59	0.00	未列入负面清单			68.61%
1272	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分李恒支9号变压器	200	37.112	85.78	85.78	未列入负面清单			20.60%
1273	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分忙东支5号变压器	315	25.949	170.26	170.26	未列入负面清单			1.99%
1274	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分大棚支27号变压器	50	124.395	-22.20	0.00	未列入负面清单			-1.78%
1275	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线102#变压器	400	15.182	259.27	259.27	未列入负面清单			34.79%
1276	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10KVA双庙线南分黄花3号台支5#	50	30.74	24.63	24.63	未列入负面清单			-
1277	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线陈家良分岐陈家良大棚分支16号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1278	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线道不代分20号变压器	50	74.171	2.91	2.91	未列入负面清单			1.90%
1279	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分西七棵树支2号变压器	400	14.659	261.36	261.36	未列入负面清单			56.56%
1280	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线化纤支线9右1号	315	37.113	135.09	135.09	未列入负面清单			-4.34%
1281	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线党校支线6左2号	200	41.112	77.78	77.78	未列入负面清单			3.47%
1282	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络仁和1号	315	35.133	141.33	141.33	未列入负面清单			-5.00%
1283	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分71+1号变压器	100	57.317	22.68	22.68	未列入负面清单			11.79%
1284	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分西盖顶屯支3号变压器	100	72.017	7.98	7.98	未列入负面清单			2.89%
1285	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分103号变压器	200	10.153	139.69	139.69	未列入负面清单			-39.66%

1286	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线马丈房分支马一组支2号变压器	200	89.99	-19.98	0.00	未列入负面清单			57.19%
1287	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV3642冯东线沙力土分刘家西台支2号柱上变压器	50	13.919	33.04	33.04	未列入负面清单			-6.21%
1288	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线双山子三组支线34号变压器	400	35.891	176.44	176.44	未列入负面清单			37.79%
1289	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分支大五二屯支6号变压器	200	49.855	60.29	60.29	未列入负面清单			48.12%
1290	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冷库支线9右3号	400	36.691	173.24	173.24	未列入负面清单			-2.22%
1291	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分东柳屯支20号变压器	200	21.018	117.96	117.96	未列入负面清单			66.91%
1292	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线腰中分歧4号变压器	100	39.865	40.14	40.14	未列入负面清单			8.16%
1293	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线双坨子一二组分线20号变压器	100	104.634	-24.63	0.00	未列入负面清单			13.83%
1294	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河七台3号支3号变压器	100	36.175	43.83	43.83	未列入负面清单			9.77%
1295	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分57#变压器	80	52.674	21.86	21.86	未列入负面清单			-19.97%
1296	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线6左3号	400	50.956	116.18	116.18	未列入负面清单			-5.95%
1297	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西郊葡萄园支8号变压器	50	10.793	34.60	34.60	未列入负面清单			-5.50%
1298	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐席房分支53号变压器	200	34.129	91.74	91.74	未列入负面清单			7.45%
1299	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分104号变压器	200	31.973	96.05	96.05	未列入负面清单			327.23%
1300	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线刘家分歧敬老院分支1+2号柱上变压器	100	37.68	42.32	42.32	未列入负面清单			244.70%
1301	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线金分冷棚支线02号变压器	100	17.285	62.72	62.72	未列入负面清单			-49.07%
1302	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分歧木家屯分支3号变压器	200	34.49	91.02	91.02	未列入负面清单			30.55%
1303	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分歧16号变压器	200	16.819	126.36	126.36	未列入负面清单			76.10%
1304	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线刘家分全盛木业1#变压器	200	69.514	20.97	20.97	未列入负面清单			-
1305	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线东柳分1号变压器	315	25.051	173.09	173.09	未列入负面清单			7.24%
1306	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分靠山冷棚支18号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1307	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分32号变压器	200	30.218	99.56	99.56	未列入负面清单			-5.71%
1308	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线腰赵支1号变压器	200	35.145	89.71	89.71	未列入负面清单			-
1309	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线赵家分33号前赵变压器	200	44.82	70.36	70.36	未列入负面清单			-
1310	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所9号井支4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1311	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所6号井支5号变压器	50	6.85	36.58	36.58	未列入负面清单			-5.55%
1312	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧彰北分支12号变压器	200	21.805	116.39	116.39	未列入负面清单			-43.10%
1313	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10KV二道线东沟三台支线16#柱上变压器	200	8.283	143.43	143.43	未列入负面清单			-4.87%
1314	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV东沟二台	200	14.459	131.08	131.08	未列入负面清单			4.83%
1315	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线供电所分歧5号柱上变压器	200	41.436	77.13	77.13	未列入负面清单			1.28%
1316	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线上三东南分歧10号	200	19.975	120.05	120.05	未列入负面清单			-
1317	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐171号变压器	100	77.728	2.27	2.27	未列入负面清单			9.18%
1318	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线菜园子分60号变压器	80	30.047	39.96	39.96	未列入负面清单			11.58%

1319	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络26右5号	200	18.261	123.48	123.48	未列入负面清单			-35.47%
1320	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐席房分支140号变压器	100	50.057	29.94	29.94	未列入负面清单			9.24%
1321	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线鸡冠山分岐16号变压器	100	70.575	9.43	9.43	未列入负面清单			29.82%
1322	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线主干104号变压器	100	50.35	29.65	29.65	未列入负面清单			-3.21%
1323	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧南长后支3号变压器	200	22.268	115.46	115.46	未列入负面清单			-3.59%
1324	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分西哈五棚支7号变压器	30	6.567	22.03	22.03	未列入负面清单			-25.50%
1325	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北广西棚支12号变压器	200	4.791	150.42	150.42	未列入负面清单			4.24%
1326	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV兴隆山线杆厂分歧19号变压器	315	47.982	100.86	100.86	未列入负面清单			7.18%
1327	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络客运支线2右4号	200	41.02	77.96	77.96	未列入负面清单			269.97%
1328	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线39号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-
1329	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线于家分支铁东支10号变压器	100	56.252	23.75	23.75	未列入负面清单			43.54%
1330	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线白音皋支线04#变压器	200	23.458	113.08	113.08	未列入负面清单			3.24%
1331	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分忙海冷棚支12号棚变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1332	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧沙坨子支8号变压器	100	55.742	24.26	24.26	未列入负面清单			10.74%
1333	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10千伏西农线忙海分八家子一支2#变压器	200	20.039	119.92	119.92	未列入负面清单			-
1334	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分岐南洼大棚地分支9号变压器	400	61.237	75.05	75.05	未列入负面清单			722.63%
1335	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线主干261号变压器	100	59.142	20.86	20.86	未列入负面清单			7.99%
1336	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线木家分歧郑家分支3号变压器	200	16.984	126.03	126.03	未列入负面清单			-
1337	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分11号)变压器	100	107.826	-27.83	0.00	未列入负面清单			3.22%
1338	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10KV兴隆山线老虎分歧35#柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1339	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分沙力沟支55号变压器	200	28.049	103.90	103.90	未列入负面清单			-32.86%
1340	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西太平沟支2号变压器	50	6.921	36.54	36.54	未列入负面清单			-10.11%
1341	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西太平沟支10号变压器	30	211.132	-39.34	0.00	未列入负面清单			34.29%
1342	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分机关山支143号变压器	200	19.868	120.26	120.26	未列入负面清单			13.61%
1343	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线5右3号	315	53.778	82.60	82.60	未列入负面清单			-3.88%
1344	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10KV镇南线中东联络线5右5号柱上变压器	200	67.861	24.28	24.28	未列入负面清单			15.32%
1345	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV车家台	200	42.209	75.58	75.58	未列入负面清单			47.10%
1346	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10KV二道联络线乡直分14#柱上变压器	315	82.352	-7.41	0.00	未列入负面清单			15.77%
1347	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线北苏支李家支1号变压器	100	34.801	45.20	45.20	未列入负面清单			-5.83%
1348	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分大六棚支7号变压器	30	12.598	20.22	20.22	未列入负面清单			-
1349	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支130号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
1350	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支152号变压器	100	8.106	71.89	71.89	未列入负面清单			-
1351	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分周家支46号变压器	315	14.384	206.69	206.69	未列入负面清单			368.36%

1352	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线新窝堡支线那东支线13#变压器	200	25.436	109.13	109.13	未列入负面清单			55.00%
1353	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线石头窖支线13号变压器	80	37.571	33.94	33.94	未列入负面清单			-18.04%
1354	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分岐五家子支24号变压器	100	119.657	-39.66	0.00	未列入负面清单			41.72%
1355	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线社稷分社稷2#支4#变压器	400	24.153	223.39	223.39	未列入负面清单			4.92%
1356	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线苏力土分25号变压器	50	67.594	6.20	6.20	未列入负面清单			4.33%
1357	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城双一线CJ46	10KV城双二线116号柱上变压器	100	1.218	78.78	78.78	未列入负面清单			-
1358	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV三道沟支清沟居民支02#变压器	50	141.264	-30.63	0.00	未列入负面清单			51.30%
1359	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线果园井分2号变压器1	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1360	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线滑沙分歧三道沟分支11+1号变压器	315	4.364	238.25	238.25	未列入负面清单			-
1361	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分沙格土支4号变压器	50	85.37	-2.69	0.00	未列入负面清单			-6.26%
1362	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线上三北分歧上三北井分支上三西2号变压器	100	42.651	37.35	37.35	未列入负面清单			-
1363	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉岗子分电业所支12号变压器	400	23.051	227.80	227.80	未列入负面清单			41.77%
1364	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉岗子分41号变压器	315	63.102	53.23	53.23	未列入负面清单			352.74%
1365	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉七屯支8号变压器	100	46.998	33.00	33.00	未列入负面清单			-3.75%
1366	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉岗子分13号变压器	400	61.551	73.80	73.80	未列入负面清单			5.37%
1367	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支线12左1号	400	41.82	152.72	152.72	未列入负面清单			-1.66%
1368	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支线14号	400	49.412	122.35	122.35	未列入负面清单			0.08%
1369	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支线5右3号	200	39.456	81.09	81.09	未列入负面清单			-0.42%
1370	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支线5右5号	315	38.428	130.95	130.95	未列入负面清单			14.63%
1371	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线化纤支线9左1号	200	48.281	63.44	63.44	未列入负面清单			-4.90%
1372	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分王家分支23号变压器	80	22.181	46.26	46.26	未列入负面清单			-24.49%
1373	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线81左2号变压器	80	26.469	42.82	42.82	未列入负面清单			-
1374	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线单家分马仗房大棚支6号变压器	200	26.783	106.43	106.43	未列入负面清单			346.94%
1375	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线8号	400	21.412	234.35	234.35	未列入负面清单			-22.16%
1376	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线017#变压器	100	38.296	41.70	41.70	未列入负面清单			-10.18%
1377	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线19左13左1号	200	66.126	27.75	27.75	未列入负面清单			7.57%
1378	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线37右7号	315	16.747	199.25	199.25	未列入负面清单			1.57%
1379	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分王家支8号上变压器	80	83.733	-2.99	0.00	未列入负面清单			46.65%
1380	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线19左22号	160	34.174	73.32	73.32	未列入负面清单			-0.35%
1381	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线电业所分法院支8号变压器	315	39.022	129.08	129.08	未列入负面清单			7.88%
1382	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑四分1号变压器	315	19.405	190.87	190.87	未列入负面清单			109.51%
1383	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线东郊3号大棚支4号变压器	50	37.862	21.07	21.07	未列入负面清单			-4.53%
1384	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑七分支10号变压器	100	39.677	40.32	40.32	未列入负面清单			-7.43%

1385	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线59号	160	64.16	25.34	25.34	未列入负面清单			3.40%
1386	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线北屯移动分3号变压器	100	38.88	41.12	41.12	未列入负面清单			14.56%
1387	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线4左2号	400	27.736	209.06	209.06	未列入负面清单			-3.52%
1388	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线印刷支线2号	200	46.744	66.51	66.51	未列入负面清单			-15.62%
1389	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分40号变压器	30	39.57	12.13	12.13	未列入负面清单			7.11%
1390	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线4左3号	315	38.285	131.40	131.40	未列入负面清单			-0.22%
1391	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线印刷支线2加1	500	16.546	317.27	317.27	未列入负面清单			-2.50%
1392	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线印刷支线4号	200	17.779	124.44	124.44	未列入负面清单			-35.98%
1393	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10KV大四线夕明分石场支12#柱上变压器	200	48.847	62.31	62.31	未列入负面清单			326.41%
1394	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分东良支86#变压器	100	23.386	56.61	56.61	未列入负面清单			-0.22%
1395	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支韩三二台支7号变压器	160	37.625	67.80	67.80	未列入负面清单			45.56%
1396	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分支富霖支2号变压器	315	1.216	248.17	248.17	未列入负面清单			13.58%
1397	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线刘家分13号变压器	100	113.787	-33.79	0.00	未列入负面清单			-0.41%
1398	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线150#变压器	200	23.318	113.36	113.36	未列入负面清单			3.03%
1399	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支水库支大六支2号变压器	100	55.047	24.95	24.95	未列入负面清单			16.95%
1400	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分洞子地支20号变压器	100	52.494	27.51	27.51	未列入负面清单			19.80%
1401	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分蒋家支7号变压器	100	31.78	48.22	48.22	未列入负面清单			-3.68%
1402	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分79号变压器	100	28.977	51.02	51.02	未列入负面清单			6.23%
1403	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10kV城南线14号	100	27.982	52.02	52.02	未列入负面清单			5.35%
1404	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线付家分那古山支21号变压器	100	44.444	35.56	35.56	未列入负面清单			224.56%
1405	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分陈家坑支33号变压器	100	42.697	37.30	37.30	未列入负面清单			-7.68%
1406	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线西关分1号变压器	80	62.784	13.77	13.77	未列入负面清单			1.66%
1407	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分洞子地支16号变压器	50	24.37	27.82	27.82	未列入负面清单			-7.72%
1408	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一保护地分11号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1409	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线59号	200	90.189	-20.38	0.00	未列入负面清单			-1.55%
1410	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络14右3号	160	63.46	26.46	26.46	未列入负面清单			15.72%
1411	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一分1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1412	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线农高井分3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1413	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线东关分2号变压器	100	35.443	44.56	44.56	未列入负面清单			-18.79%
1414	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支27号变压器	100	25.136	54.86	54.86	未列入负面清单			10.88%
1415	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线47号	200	33.386	93.23	93.23	未列入负面清单			14.71%
1416	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线前来虎分5号变压器	200	17.585	124.83	124.83	未列入负面清单			163.61%
1417	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分马伟支2号变压器	100	74.939	5.06	5.06	未列入负面清单			-6.42%

1418	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线粮车支线2左2号	100	36.991	43.01	43.01	未列入负面清单			6.47%
1419	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分韩家分支韩四一台支1号变压器	315	10.829	217.89	217.89	未列入负面清单			6.32%
1420	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分西来福分支14号变压器	200	17.455	125.09	125.09	未列入负面清单			-9.51%
1421	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分西来福分支35号变压器	400	11.118	275.53	275.53	未列入负面清单			22.62%
1422	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分支76号变压器	315	11.271	216.50	216.50	未列入负面清单			-6.77%
1423	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线43号	50	50.982	14.51	14.51	未列入负面清单			-0.14%
1424	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	彰武县兴教房地产开发有限公司柱上变压器	315	35.143	141.30	141.30	未列入负面清单			-7.01%
1425	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分幺高葡萄园支4号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1426	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分歧79号变压器	200	12.952	134.10	134.10	未列入负面清单			-8.25%
1427	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线主干57号变压器	100	82.34	-2.34	0.00	未列入负面清单			16.09%
1428	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分169号变压器	315	7.909	227.09	227.09	未列入负面清单			-5.79%
1429	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线33左1号	200	12.044	135.91	135.91	未列入负面清单			-40.37%
1430	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分辛立分支33号变压器	200	27.83	104.34	104.34	未列入负面清单			37.35%
1431	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分199号变压器	200	22.33	115.34	115.34	未列入负面清单			91.09%
1432	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线71#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1433	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分5号变压器	315	66.14	43.66	43.66	未列入负面清单			463.32%
1434	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线烧锅西南大棚分歧1号变压器	30	21.438	17.57	17.57	未列入负面清单			-23.39%
1435	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	福兴地南线双派锅炉变压器	200	4.572	150.86	150.86	未列入负面清单			-
1436	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分岐38号变压器	200	36.785	86.43	86.43	未列入负面清单			48.56%
1437	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线稻地屯分27号变压器	200	73.753	12.49	12.49	未列入负面清单			108.56%
1438	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支137号变压器	50	18.633	30.68	30.68	未列入负面清单			-
1439	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐西平东支1付1号变压器	50	4.777	37.61	37.61	未列入负面清单			251.50%
1440	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	福兴地南线干线117+1#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1441	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10KV后新秋线西平村东屯2#变压器	100	91.264	-11.26	0.00	未列入负面清单			-
1442	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑六果园分2付1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1443	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城中线中西联络线客运支线8#柱上变压器	200	29.337	101.33	101.33	未列入负面清单			-6.44%
1444	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉二三支5号变压器	200	51.196	57.61	57.61	未列入负面清单			1.03%
1445	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线主干36号变压器	400	24.647	221.41	221.41	未列入负面清单			50.85%
1446	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑五分2号变压器	200	64.66	30.68	30.68	未列入负面清单			47.04%
1447	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线吉岗子分32号变压器	400	60.419	78.32	78.32	未列入负面清单			11.57%
1448	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑四果园分3付1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1449	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑六分6号变压器	100	44.972	35.03	35.03	未列入负面清单			4.45%
1450	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一分4号变压器	100	60.348	19.65	19.65	未列入负面清单			6.06%

1451	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧19号变压器	50	71.43	4.29	4.29	未列入负面清单			-4.85%
1452	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分2号变压器	200	40.138	79.72	79.72	未列入负面清单			-18.55%
1453	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线沙力土分沙二支9号柱上变压器	200	46.342	67.32	67.32	未列入负面清单			35.91%
1454	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小东沟分线16#变压器	50	76.172	1.91	1.91	未列入负面清单			19.30%
1455	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344扒力支线烘干塔支线03#变压器	30	20.672	17.80	17.80	未列入负面清单			-17.89%
1456	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线羊山皋支线03#变压器	200	24.424	111.15	111.15	未列入负面清单			71.17%
1457	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线11右3左2号	400	56.984	92.06	92.06	未列入负面清单			-
1458	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线11右9号	250	27.142	132.15	132.15	未列入负面清单			26.24%
1459	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子一三组支8号变压器	315	73.885	19.26	19.26	未列入负面清单			94.12%
1460	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络仁和2号	315	50.549	92.77	92.77	未列入负面清单			-0.03%
1461	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道联络线石头叫支19号柱上变压器	80	58.955	16.84	16.84	未列入负面清单			6.05%
1462	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分肖家支46号变压器	200	16.012	127.98	127.98	未列入负面清单			8.12%
1463	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV3542两家子线马林分歧七家子六2号支6号	50	15.799	32.10	32.10	未列入负面清单			200.88%
1464	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子五组支08号变压器	200	50.95	58.10	58.10	未列入负面清单			7.22%
1465	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子三四组支04号变压器	200	30.974	98.05	98.05	未列入负面清单			-32.19%
1466	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子三四组支09号变压器	200	22.865	114.27	114.27	未列入负面清单			-17.18%
1467	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团周线TS42线	10kV两家子线周家分后傲及马支06号变压器	100	93.514	-13.51	0.00	未列入负面清单			10.05%
1468	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分长坨子六组支02号变压器	200	72.299	15.40	15.40	未列入负面清单			552.71%
1469	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子六组支03号变压器	200	19.025	121.95	121.95	未列入负面清单			1.21%
1470	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分021号变压器	200	42.87	74.26	74.26	未列入负面清单			-14.58%
1471	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分养牛小区支03号变压器	160	72.483	12.03	12.03	未列入负面清单			29.82%
1472	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络客运支线1右1左2号	400	41.2	155.20	155.20	未列入负面清单			-4.32%
1473	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线高楼台	100	35.099	44.90	44.90	未列入负面清单			-
1474	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分009号变压器	100	51.229	28.77	28.77	未列入负面清单			7.13%
1475	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线后太平河台	315	57.521	70.81	70.81	未列入负面清单			-
1476	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线柏家分7号变压器	315	16.712	199.36	199.36	未列入负面清单			8.46%
1477	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线乐不等分8号变压器	200	27.003	105.99	105.99	未列入负面清单			7.58%
1478	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线哈大冷2号台分4号变压器	315	16.442	200.21	200.21	未列入负面清单			3.04%
1479	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线西占家分39号变压器	400	17.764	248.94	248.94	未列入负面清单			11.05%
1480	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线镇北线医备支线24号	200	47.334	65.33	65.33	未列入负面清单			-21.94%
1481	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线44号	315	57.723	70.17	70.17	未列入负面清单			18.34%
1482	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线烧锅分歧49号变压器	80	13.906375	52.87	52.87	未列入负面清单			-39.66%
1483	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分65号变压器	160	67.077	20.68	20.68	未列入负面清单			216.78%

1484	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线6右5号	315	56.721	73.33	73.33	未列入负面清单			-6.44%
1485	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线6右3左2号	315	25.37	172.08	172.08	未列入负面清单			2.91%
1486	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线古井分1号变压器	200	41.002	78.00	78.00	未列入负面清单			39.76%
1487	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线40左21号	100	35.273	44.73	44.73	未列入负面清单			-14.60%
1488	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线西占家分47号变压器	160	35.374	71.40	71.40	未列入负面清单			-5.05%
1489	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐烧锅地支19号变压器	20	67.495	2.50	2.50	未列入负面清单			1.25%
1490	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线东古井分1号变压器	100	44.346	35.65	35.65	未列入负面清单			-2.44%
1491	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线佟四家分岐5号变压器	30	46.135	10.16	10.16	未列入负面清单			-33.23%
1492	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线48号	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1493	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线得力屯分9号变压器	315	44.623	111.44	111.44	未列入负面清单			29.85%
1494	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10KV冯西线老堡北台分12号	200	49.741	60.52	60.52	未列入负面清单			469.01%
1495	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线谢林分西占家移动支12号变压器	50	10.404	34.80	34.80	未列入负面清单			-27.44%
1496	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线西占家分26号变压器	400	67.775	48.90	48.90	未列入负面清单			889.29%
1497	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线小周家支线05#变压器	200	24.581	110.84	110.84	未列入负面清单			13.59%
1498	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分木头支6#变压器	100	37.844	42.16	42.16	未列入负面清单			150.41%
1499	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV小五家子台	200	37.539	84.92	84.92	未列入负面清单			107.36%
1500	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线55号变压器	200	18.043	123.91	123.91	未列入负面清单			-21.92%
1501	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分东太平山支19号变压器	100	88.733	-8.73	0.00	未列入负面清单			1.64%
1502	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分8号变压器	30	12.333	20.30	20.30	未列入负面清单			-1.31%
1503	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线左家分陈家2号棚支07号变压器	80	14.48	52.42	52.42	未列入负面清单			20.53%
1504	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线陈家分01号变压器	80	45.265	27.79	27.79	未列入负面清单			3.46%
1505	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分西那都来支06号变压器	200	25.497	109.01	109.01	未列入负面清单			-14.37%
1506	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线倒廷二组分04号变压器	100	70.243	9.76	9.76	未列入负面清单			-15.99%
1507	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线西吴家分岐10号变压器	200	21.203	117.59	117.59	未列入负面清单			-19.78%
1508	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线果园分岐20号变压器	100	62.107	17.89	17.89	未列入负面清单			14.76%
1509	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分岐东王分支2号变压器	100	86.348	-6.35	0.00	未列入负面清单			61.34%
1510	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线大六家南分歧002号变压器	200	48.077	63.85	63.85	未列入负面清单			39.58%
1511	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧080号变压器	315	21.431	184.49	184.49	未列入负面清单			-2.00%
1512	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子王花分歧039号变压器	315	13.462	209.59	209.59	未列入负面清单			-10.52%
1513	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV3845双庙线杜家3655井分西杜家2#台支4号柱上变压器	200	27.077	105.85	105.85	未列入负面清单			11.58%
1514	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线八家子分平安地东2#支3号变压器	200	15.456	129.09	129.09	未列入负面清单			276.33%
1515	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支88号变压器	100	50.901	29.10	29.10	未列入负面清单			-2.52%
1516	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧五家肉牛小区台支8号变压器	50	72.268	3.87	3.87	未列入负面清单			1.76%

1517	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支102号变压器	200	31.849	96.30	96.30	未列入负面清单			323.27%
1518	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分吴成店屯支2号变压器	160	81.607	-2.57	0.00	未列入负面清单			52.68%
1519	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子分歧037号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
1520	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支3号变压器	100	31.264	48.74	48.74	未列入负面清单			-6.72%
1521	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线马家分37号柱变	160	80.034	-0.05	0.00	未列入负面清单			47.17%
1522	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧欣荣家园1号楼分支014号变压器	200	7.971	144.06	144.06	未列入负面清单			-13.74%
1523	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线双庙移动支双庙南支015号变压器	200	9.168	141.66	141.66	未列入负面清单			7.26%
1524	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧丰堡南分支011号变压器	30	36.856	12.94	12.94	未列入负面清单			-18.89%
1525	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧广德东支002号变压器	200	15.63	128.74	128.74	未列入负面清单			-1.11%
1526	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线支白家支三合屯支027号变压器	200	17.931	124.14	124.14	未列入负面清单			-5.34%
1527	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧学校分支011号变压器	30	62.581	5.23	5.23	未列入负面清单			-4.57%
1528	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	1物流线7743	10kV园区东下线北分歧木材分支1号变压器	200	8.573	142.85	142.85	未列入负面清单			-48.95%
1529	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线平安堡支线11号变压器	200	68.852	22.30	22.30	未列入负面清单			72.69%
1530	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线搭拉腰子支线03号变压器	100	66.397	13.60	13.60	未列入负面清单			-11.62%
1531	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分腰堡冷棚支19号变压器	50	16.907	31.55	31.55	未列入负面清单			-10.61%
1532	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线鹅场分支1号滴灌支6号柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1533	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古福线GJ55	10kV兴隆山线三合分歧东高家分支2号变压器	100	31.738	48.26	48.26	未列入负面清单			229.15%
1534	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线旅游区分线大黑山支线01#变压器	100	4.866	75.13	75.13	未列入负面清单			-16.54%
1535	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10KV城中线客运支线仁和3#柱上变压器	400	40.457	158.17	158.17	未列入负面清单			-
1536	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线木材分线7号	315	31.202	153.71	153.71	未列入负面清单			5.24%
1537	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分前76支8号变压器	200	48.759	62.48	62.48	未列入负面清单			23.26%
1538	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分后马东#支3号柱上变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
1539	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线兴隆山分6号变压器	200	30.083	99.83	99.83	未列入负面清单			24.50%
1540	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10KV马莲侵线二家西屯1号变压器	100	63.172	16.83	16.83	未列入负面清单			383.18%
1541	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV二道联络线袁家分69号变压器	100	32.249	47.75	47.75	未列入负面清单			-
1542	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分后三支16号变压器	100	74.725	5.28	5.28	未列入负面清单			0.14%
1543	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分八间房支7号变压器	200	18.113	123.77	123.77	未列入负面清单			63.82%
1544	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10KV四堡子南线韩家二号台分2#柱上变压器	100	28.945	51.06	51.06	未列入负面清单			327.68%
1545	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线09#变压器	400	25.808	216.77	216.77	未列入负面清单			1.79%
1546	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐元一组2号变压器	200	89.624	-19.25	0.00	未列入负面清单			-
1547	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线八家子四组支线4号变压器	400	15.649	257.40	257.40	未列入负面清单			6.27%
1548	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线138号变压器	200	31.959	96.08	96.08	未列入负面清单			7.41%
1549	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧小关家分支白家支059号变压器	200	41.617	76.77	76.77	未列入负面清单			27.67%

1550	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线白家支七家子西台支003号变压器	315	10.934	217.56	217.56	未列入负面清单			5.96%
1551	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分歧养殖场支17#柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
1552	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小岗子分歧杜家滴灌1分支005号变压器	80	21.782	46.57	46.57	未列入负面清单			-19.78%
1553	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小岗子分歧038号变压器	80	63.783	12.97	12.97	未列入负面清单			24.41%
1554	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线衙门支线11号变压器	160	70.791	14.73	14.73	未列入负面清单			61.61%
1555	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧前古分支28号变压器	200	19.212	121.58	121.58	未列入负面清单			3.66%
1556	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分中学支5号变压器	200	43.645	72.71	72.71	未列入负面清单			-1.19%
1557	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧任家分支006号变压器	200	70.372	19.26	19.26	未列入负面清单			43.69%
1558	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线23号变压器	400	57.621	89.52	89.52	未列入负面清单			89.11%
1559	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线东二台子滴灌1号台变压器	80	102.675	-18.14	0.00	未列入负面清单			80.09%
1560	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子王花分歧028号变压器	50	15.992	32.00	32.00	未列入负面清单			-43.29%
1561	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线东洼子支线4号变压器	80	44.518	28.39	28.39	未列入负面清单			4.32%
1562	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线万兴号支线09号变压器	200	28.1	103.80	103.80	未列入负面清单			7.96%
1563	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线申金分支153号变压器	200	27.164	105.67	105.67	未列入负面清单			7.17%
1564	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线四家子大棚支线07号变压器	30	35.8	13.26	13.26	未列入负面清单			-0.93%
1565	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分歧王成分支46号变压器	200	33.059	93.88	93.88	未列入负面清单			17.25%
1566	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分套二支4号变压器	100	60.919	19.08	19.08	未列入负面清单			2.33%
1567	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线东六养牛小区分线5号变压器	160	68.431	18.51	18.51	未列入负面清单			-7.67%
1568	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分78号变压器	200	77.341	5.32	5.32	未列入负面清单			48.18%
1569	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分194号变压器	200	23.359	113.28	113.28	未列入负面清单			47.49%
1570	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分三合城支2号变压器	100	68.05	11.95	11.95	未列入负面清单			18.74%
1571	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线北沟分歧贝四北台支2号支2号变压器	315	26.968	167.05	167.05	未列入负面清单			-
1572	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络7号	315	33.017	148.00	148.00	未列入负面清单			6.49%
1573	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线周家井分西棚支6号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1574	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支东南营子支005号变压器	200	20.408	119.18	119.18	未列入负面清单			12.27%
1575	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧替克申支020号变压器	200	21.599	116.80	116.80	未列入负面清单			15.44%
1576	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV3444农机线镇直分歧联通分支东六四组支1右1号	200	28.587	102.83	102.83	未列入负面清单			-
1577	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五三组支06号变压器	200	54.729	50.54	50.54	未列入负面清单			487.42%
1578	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线前杜家分歧020号变压器	50	66.537	6.73	6.73	未列入负面清单			-20.71%
1579	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分彭家大棚支33号柱上变压器	100	78.985	1.02	1.02	未列入负面清单			208.89%
1580	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线杏山四组支线4号变压器	80	47.708	25.83	25.83	未列入负面清单			0.54%
1581	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线杏山五组支线23号变压器	100	38.103	41.90	41.90	未列入负面清单			191.39%
1582	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分36号变压器	200	61.896	36.21	36.21	未列入负面清单			57.81%

1583	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分北地大棚支8号变压器	100	54.286	25.71	25.71	未列入负面清单			57.97%
1584	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线烤烟一区分1号变压器	160	75.676	6.92	6.92	未列入负面清单			127.00%
1585	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分谢东支3号变压器	100	83.728	-3.73	0.00	未列入负面清单			7.54%
1586	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线1号变压器	100	72.094	7.91	7.91	未列入负面清单			276.58%
1587	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线23号变压器	100	39.411	40.59	40.59	未列入负面清单			123.29%
1588	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线杏山一组分线9号变压器	100	91.382	-11.38	0.00	未列入负面清单			-0.16%
1589	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分西十家子支2号变压器	200	60.084	39.83	39.83	未列入负面清单			110.74%
1590	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线八家子分线14号变压器	400	76.858	12.57	12.57	未列入负面清单			-
1591	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV3542两家子线周家分歧水田井分支5号	50	37.092	21.45	21.45	未列入负面清单			162.96%
1592	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分哈大冷支08号变压器	100	46.216	33.78	33.78	未列入负面清单			-0.15%
1593	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分刘半道支12号变压器	100	110.073	-30.07	0.00	未列入负面清单			25.43%
1594	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分薄家支14号柱上变压器	100	26.186	53.81	53.81	未列入负面清单			146.42%
1595	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线前五大门2号分线1号变压器	50	122.713	-21.36	0.00	未列入负面清单			9.60%
1596	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支曹家支026号变压器	200	16.557	126.89	126.89	未列入负面清单			-
1597	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧小关家分支091号变压器	200	35.571	88.86	88.86	未列入负面清单			-11.04%
1598	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10KV双庙线南分歧9右2#变压器	50	63.786	8.11	8.11	未列入负面清单			-
1599	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小山分歧014号变压器	200	15.465	129.07	129.07	未列入负面清单			0.40%
1600	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧黄花分支007号变压器	100	24.893	55.11	55.11	未列入负面清单			-18.30%
1601	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线红星三组支线5号变压器	160	54.179	41.31	41.31	未列入负面清单			0.71%
1602	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线双庙分支西立新支009号变压器	315	13.113	210.69	210.69	未列入负面清单			-9.15%
1603	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV3242镇直线大庙支陈氏肉羊支8#柱上变压器	200	92.87	-25.74	0.00	未列入负面清单			241.59%
1604	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线陈坨子二组分线2号变压器	200	15.71	128.58	128.58	未列入负面清单			-37.67%
1605	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线十家子分83+1#柱上变压器	100	44.481	35.52	35.52	未列入负面清单			219.02%
1606	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子分歧西二台子北屯分支001号变压器	160	24.522	88.76	88.76	未列入负面清单			9.07%
1607	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子分歧西二台子南台分支004号变压器	100	38.355	41.65	41.65	未列入负面清单			0.88%
1608	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线周家支线09号变压器	80	43.523	29.18	29.18	未列入负面清单			-2.11%
1609	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线自来水分线2号变压器	200	30.638	98.72	98.72	未列入负面清单			-34.05%
1610	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线自来水分线长沟沿暖棚支线3号变压器	80	93.481	-10.78	0.00	未列入负面清单			17.77%
1611	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线长沟沿一组分线12号变压器	200	34.396	91.21	91.21	未列入负面清单			-8.35%
1612	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线长沟沿六组分线6号变压器	400	12.956	268.18	268.18	未列入负面清单			77.93%
1613	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗一组支线06号变压器	400	30.541	197.84	197.84	未列入负面清单			20.49%
1614	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV3542两家子线周家分歧双汇支9左1号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-
1615	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南甸子支大明水支003号变压器	200	21.952	116.10	116.10	未列入负面清单			-4.18%

1616	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分51号变压器	100	53.799	26.20	26.20	未列入负面清单			-4.95%
1617	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支小柳条沟支004号变压器	200	42.858	74.28	74.28	未列入负面清单			61.31%
1618	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支塘坊支004号变压器	200	17.161	125.68	125.68	未列入负面清单			2.09%
1619	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分分场屯支7号变压器	30	97.993	-5.40	0.00	未列入负面清单			9.38%
1620	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线北甸子2#台分5#变压器	200	66.53	26.94	26.94	未列入负面清单			-
1621	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前孔家2大棚分07号柱变	50	14.058	32.97	32.97	未列入负面清单			-
1622	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分小王家支31号变压器	315	68.154	37.31	37.31	未列入负面清单			150.23%
1623	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分苏家大棚支06号柱变	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
1624	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前张家大棚分01号柱变	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
1625	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线新窝铺分边家支05号柱变	100	27.303	52.70	52.70	未列入负面清单			6.58%
1626	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线马家分马家大棚支08号柱变	200	9.277	141.45	141.45	未列入负面清单			217.45%
1627	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线新窝铺分29号柱变	100	43.834	36.17	36.17	未列入负面清单			249.13%
1628	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线马家分马家大棚支15号柱变	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1629	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线西双龙分04号柱变4	200	67.228	25.54	25.54	未列入负面清单			45.40%
1630	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线246号柱变	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1631	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线红山分大那支06号	100	67.929	12.07	12.07	未列入负面清单			20.06%
1632	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分后张家支03号变压器	100	50.83	29.17	29.17	未列入负面清单			-6.02%
1633	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线老阳沟分09号柱变	50	57.283	11.36	11.36	未列入负面清单			-18.86%
1634	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线73号柱变	100	66.98	13.02	13.02	未列入负面清单			9.30%
1635	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线杨家分05号柱变	100	132.101	-52.10	0.00	未列入负面清单			6.25%
1636	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV7345西六线中学分歧西六联通分支4号	50	30.338	24.83	24.83	未列入负面清单			-
1637	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线兴隆屠宰场分3#	100	36.672	43.33	43.33	未列入负面清单			-
1638	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV7541福兴地南线同创科技分歧3号	100	115.923	-35.92	0.00	未列入负面清单			-
1639	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分敬老院支3号变压器	200	16.165	127.67	127.67	未列入负面清单			75.71%
1640	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分中三葡萄园支5号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1641	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	西杨滴灌井柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1642	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分88号变压器	200	36.148	87.70	87.70	未列入负面清单			9.34%
1643	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线二道分二道支3号变压器	315	24.18	175.83	175.83	未列入负面清单			-10.71%
1644	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV7342兴隆山线花家分歧前花分支后花支2号变压器	100	21.718	58.28	58.28	未列入负面清单			-
1645	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧孔家分支5号变压器	400	48.989	124.04	124.04	未列入负面清单			155.42%
1646	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	大庙线谢东支永成养殖场支04号变压器	200	16.065	127.87	127.87	未列入负面清单			-
1647	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分二家支4号变压器	200	35.574	88.85	88.85	未列入负面清单			-14.32%
1648	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分王凤桐支14号变压器	200	88.593	-17.19	0.00	未列入负面清单			-

1649	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线铁鹏分36号变压器	200	29.618	100.76	100.76	未列入负面清单			282.32%
1650	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线装砂机分2号变压器	100	52.983	27.02	27.02	未列入负面清单			12.46%
1651	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分110号变压器	100	75.46	4.54	4.54	未列入负面清单			317.09%
1652	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线水泥支线20号	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1653	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10KV李家线姜家分歧木材支线3#柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1654	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线姜家井分8号变压器	100	11.58	68.42	68.42	未列入负面清单			-3.13%
1655	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线袁家分前袁家支5号	100	71.625	8.38	8.38	未列入负面清单			-12.36%
1656	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线车站分歧北地分支8号变压器	200	14.169	131.66	131.66	未列入负面清单			9.74%
1657	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10KV兴隆山北线兴北平安堡支线铁塔支线养路分支柱上变压器	100	10.66	69.34	69.34	未列入负面清单			203.85%
1658	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10kV阿尔乡街线27号变压器	100	83.699	-3.70	0.00	未列入负面清单			6.48%
1659	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线东于家分10号变压器	200	19.039	121.92	121.92	未列入负面清单			214.85%
1660	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV7544兴隆山北线田家分歧南长分支39号	200	9.871	140.26	140.26	未列入负面清单			-
1661	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线兴东后分4号变压器	200	56.732	46.54	46.54	未列入负面清单			35.81%
1662	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线八五0分歧038号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
1663	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线6左1号	200	44.859	70.28	70.28	未列入负面清单			-29.97%
1664	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干152号变压器	200	28.632	102.74	102.74	未列入负面清单			86.84%
1665	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线八五0分歧048号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1666	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分沙三二屯支10号变压器	50	61.445	9.28	9.28	未列入负面清单			150.48%
1667	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分50付1号变压器	250	28.897	127.76	127.76	未列入负面清单			192.06%
1668	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10KV白音花线菜园子分嘉诚支16#柱上变压器	200	7.95	144.10	144.10	未列入负面清单			-
1669	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV7841白音花线升压站分歧14号柱上变压器	200	36.4	87.20	87.20	未列入负面清单			280.64%
1670	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV7841白音花线联通分歧八大股子分支马家良支102号变压器	200	40.742	78.52	78.52	未列入负面清单			-
1671	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分歧大五分二屯井变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
1672	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线东沟分赵家沟支东沟二组2#支7号变压器	200	44.298	71.40	71.40	未列入负面清单			-
1673	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线俱乐部支线2号	400	28.765	204.94	204.94	未列入负面清单			-19.58%
1674	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线东街联络线保险支线1左3号	315	42.278	118.82	118.82	未列入负面清单			0.37%
1675	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线贝四分28号变压器	200	78.765	2.47	2.47	未列入负面清单			447.47%
1676	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络客运支线2右3号	400	54.447	102.21	102.21	未列入负面清单			-9.16%
1677	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线后来虎一台分4号变压器	315	29.806	158.11	158.11	未列入负面清单			43.06%
1678	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线32号	100	33.312	46.69	46.69	未列入负面清单			0.00%
1679	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线38左1号	315	8.273	225.94	225.94	未列入负面清单			-9.44%
1680	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线南分科农农业支17#	100	10.732	69.27	69.27	未列入负面清单			-
1681	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分木家棚地支8号变压器	30	22.367	17.29	17.29	未列入负面清单			-35.41%

1682	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线八五0分歧058号变压器	50	21.87	29.07	29.07	未列入负面清单			-
1683	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐电管站分支2号变压器	100	42.606	37.39	37.39	未列入负面清单			1.28%
1684	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分加油站支3号变压器	80	30.342	39.73	39.73	未列入负面清单			37.19%
1685	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐福号支30号变压器	100	32.567	47.43	47.43	未列入负面清单			-2.09%
1686	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐东菜分支3号变压器	100	38.47	41.53	41.53	未列入负面清单			-26.28%
1687	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10KV四堡子南线兴隆分乡直一号台支4号柱上变压器	315	62.494	55.14	55.14	未列入负面清单			21.35%
1688	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分后孙家支8号变压器	100	26.802	53.20	53.20	未列入负面清单			-8.42%
1689	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧唐王家1号分支7号变压器	160	18.131	98.99	98.99	未列入负面清单			1.91%
1690	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线镇直南支线7号变压器	200	8.904	142.19	142.19	未列入负面清单			-
1691	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线市场分东洋饭店支6号变压器	200	33.12	93.76	93.76	未列入负面清单			-
1692	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线白山四分歧4号变压器	200	17.572	124.86	124.86	未列入负面清单			-38.21%
1693	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线11号变压器	200	59.809	40.38	40.38	未列入负面清单			43.29%
1694	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10KV四堡子南线兴隆分政府家属2号支3#柱上变压器	100	74.487	5.51	5.51	未列入负面清单			313.97%
1695	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线牛奶厂分岐7号变压器	100	71.245	8.76	8.76	未列入负面清单			22.45%
1696	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐李家支4号变压器	200	34.24	91.52	91.52	未列入负面清单			44.71%
1697	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线于东分6号柱上变压器	200	69.702	20.60	20.60	未列入负面清单			40.37%
1698	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线4左2号	400	51.878	112.49	112.49	未列入负面清单			-7.83%
1699	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV7841白音花线升压站分歧8右1号	200	8.739	142.52	142.52	未列入负面清单			-
1700	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线乐园一大棚支线07#变压器	50	27.746	26.13	26.13	未列入负面清单			-25.63%
1701	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线八五0分歧029号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1702	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV7649四堡子南线兴隆分岐小林家分支21号	100	43.678	36.32	36.32	未列入负面清单			-
1703	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线农业分1#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
1704	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV3743中窑线中窑分歧16号变压器	100	53.18	26.82	26.82	未列入负面清单			-
1705	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10KV北甸子线二兵分2#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
1706	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线十家子分歧安力采石场分支021号	200	107.738	-55.48	0.00	未列入负面清单			-
1707	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线果园分歧亨力2#台支3#	50	63.891	8.05	8.05	未列入负面清单			-
1708	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV1344城中线中西客运支线1右3号	400	15.013	259.95	259.95	未列入负面清单			-23.37%
1709	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV3743中窑线东六分歧前腰分支后腰支9号变压器	100	31.713	48.29	48.29	未列入负面清单			-
1710	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线欣源分朱丽华支3#	50	48.407	15.80	15.80	未列入负面清单			-
1711	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线清真支线3号	315	55.18	78.18	78.18	未列入负面清单			-
1712	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络客运支线3号	250	34.682	113.30	113.30	未列入负面清单			-10.24%
1713	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV3743中窑线拉拉屯分歧拉拉屯2号分支12左8号变压器	100	138.091	-58.09	0.00	未列入负面清单			-
1714	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	10kV新城线常家分15号变压器	50	11.864	34.07	34.07	未列入负面清单			-4.71%

1715	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分原种场南支 7号变压器	50	29.281	25.36	25.36	未列入负面清单			-10.97%
1716	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分西哈五棚支 3号变压器	30	42.567	11.23	11.23	未列入负面清单			-6.21%
1717	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子蔬菜大棚分歧 3号变压器	50	27.744	26.13	26.13	未列入负面清单			17.87%
1718	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线40左19号	315	58.117	68.93	68.93	未列入负面清单			2.21%
1719	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线白山四2分歧5号白山四2#变压器	50	87.696	-3.85	0.00	未列入负面清单			10.67%
1720	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分五家子支27号曲家七变压器	100	60.406	19.59	19.59	未列入负面清单			29.12%
1721	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧三河七台 2号台支7号变压器	80	69.881	8.10	8.10	未列入负面清单			17.03%
1722	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线养牛小区分 4号变压器	200	39.274	81.45	81.45	未列入负面清单			-20.17%
1723	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线范家支线 8号变压器	100	26.316	53.68	53.68	未列入负面清单			-10.74%
1724	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线韩家杖子分后孙家支 32号变压器	100	51.998	28.00	28.00	未列入负面清单			22.96%
1725	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线下三四分08#变压器	200	81.769	-3.54	0.00	未列入负面清单			18.15%
1726	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线36+1号变压器	30	88.626	-2.59	0.00	未列入负面清单			12.53%
1727	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线19号	315	38.826	129.70	129.70	未列入负面清单			-5.94%
1728	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线石油支线37号	400	25.734	217.06	217.06	未列入负面清单			122.06%
1729	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线 15号	315	29.558	158.89	158.89	未列入负面清单			-3.48%
1730	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐程胡井分支 1号变压器	50	60.857	9.57	9.57	未列入负面清单			-0.76%
1731	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道布代线赵福一分11号变压器	10	38.595	4.14	4.14	未列入负面清单			-23.64%
1732	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧五家子分支 005号变压器	100	50.963	29.04	29.04	未列入负面清单			-0.63%
1733	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分下窝堡杨家支 03号变压器	100	33.232	46.77	46.77	未列入负面清单			-16.76%
1734	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线前佟支7号变压器	80	76.796	2.56	2.56	未列入负面清单			15.25%
1735	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分52号变压器	80	71.718	6.63	6.63	未列入负面清单			1.35%
1736	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗分团结49号变压器	200	47.919	64.16	64.16	未列入负面清单			-2.79%
1737	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线红旗分支36号变压器	50	42.026	18.99	18.99	未列入负面清单			-8.95%
1738	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线二道洼支线13号变压器	100	30.915	49.09	49.09	未列入负面清单			-7.19%
1739	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分岐西王大棚支 1号变压器	50	3.086	38.46	38.46	未列入负面清单			-20.58%
1740	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线东吴家分岐4号变压器	315	39.759	126.76	126.76	未列入负面清单			16.82%
1741	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线果园分岐33号变压器	100	136.614	-56.61	0.00	未列入负面清单			19.53%
1742	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线付家分9号变压器	50	10.911	34.54	34.54	未列入负面清单			-16.66%
1743	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线上河分13号变压器	100	40.678	39.32	39.32	未列入负面清单			336.24%
1744	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分歧滴灌五井分支 017号	100	46.256	33.74	33.74	未列入负面清单			-
1745	国网彰武县供电公司	拍头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线道班北滴灌2号台变压器	100	55.343	24.66	24.66	未列入负面清单			4.96%
1746	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线前三家子屯分11号变压器	200	47.863	64.27	64.27	未列入负面清单			12.00%
1747	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧五组分支 4付1号变压器	100	52.219	27.78	27.78	未列入负面清单			4.67%

1748	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV7649四堡子南线兴隆分岐关家店分支016号变压器	315	8.186	226.21	226.21	未列入负面清单			-
1749	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线155号变压器	200	42.019	75.96	75.96	未列入负面清单			-16.73%
1750	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧团山子分支17号变压器	160	42.463	60.06	60.06	未列入负面清单			26.41%
1751	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线新生分10号柱上变压器	315	61.648	57.81	57.81	未列入负面清单			237.05%
1752	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线三家子分歧8号变压器	30	62.791	5.16	5.16	未列入负面清单			-8.58%
1753	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线东升八支东升八组支27号变压器	100	45.17	34.83	34.83	未列入负面清单			14.26%
1754	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线69号变压器	400	13.09	267.64	267.64	未列入负面清单			-
1755	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络26右4号	400	45.799	136.80	136.80	未列入负面清单			-7.44%
1756	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线宫家一二分7#变压器	100	77.957	2.04	2.04	未列入负面清单			13.84%
1757	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分村部支1#变压器	315	73.242	21.29	21.29	未列入负面清单			-7.51%
1758	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线宫家三分3#变压器	100	28.498	51.50	51.50	未列入负面清单			-18.33%
1759	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线红山分提力滚支24号柱变	100	26.349	53.65	53.65	未列入负面清单			-4.09%
1760	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线贝四分6号变压器	160	51.703	45.28	45.28	未列入负面清单			-20.47%
1761	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分北黄花北暖棚支15号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1762	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线42号变压器	30	33.712	13.89	13.89	未列入负面清单			-1.39%
1763	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分后贝小区支1号变压器	160	12.958	107.27	107.27	未列入负面清单			213.64%
1764	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线周家井分前周家北井支1号变压器	30	88.887	-2.67	0.00	未列入负面清单			26.84%
1765	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线冯一分13号柱上变压器	200	66.843	26.31	26.31	未列入负面清单			47.36%
1766	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV1348城北线41左1付1号	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
1767	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分沙力沟支124号变压器	100	119.679	-39.68	0.00	未列入负面清单			48.20%
1768	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧西南窝堡分支3号变压器	200	11.713	136.57	136.57	未列入负面清单			-14.19%
1769	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV7542福兴地北线八五0分歧056号5号滴灌井分11号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1770	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧大五分支12付1号变压器	200	73.871	12.26	12.26	未列入负面清单			68.69%
1771	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分支大五山西支5号变压器	200	47.522	64.96	64.96	未列入负面清单			51.71%
1772	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分支大五山西支15号变压器	200	19.545	120.91	120.91	未列入负面清单			33.63%
1773	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五山西支大五屯2号支7号变压器	200	16.787	126.43	126.43	未列入负面清单			5.94%
1774	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线花园小区支线1号变压器	315	8.835	224.17	224.17	未列入负面清单			50.15%
1775	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分浩力堡支38号变压器	100	21.384	58.62	58.62	未列入负面清单			-22.92%
1776	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线冯后分1号变压器	200	17.898	124.20	124.20	未列入负面清单			-7.58%
1777	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV敬老院台	100	63.22	16.78	16.78	未列入负面清单			42.95%
1778	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分95#变压器	400	10.704	277.18	277.18	未列入负面清单			-21.13%
1779	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分嘎立马支43#变压器	10	41.045	3.90	3.90	未列入负面清单			1.00%
1780	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV3345大四线电信分5#变压器	250	42.829	92.93	92.93	未列入负面清单			-

1781	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线社稷大棚分19#变压器	50	13.05	33.48	33.48	未列入负面清单			2.98%
1782	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线镇砂矿分西北屯支2号变压器	400	26.854	212.58	212.58	未列入负面清单			13.68%
1783	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线农机厂分1号变压器	315	48.424	99.46	99.46	未列入负面清单			-9.08%
1784	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV3441二道联络线东西平支13#柱上变压器	400	20.121	239.52	239.52	未列入负面清单			28.33%
1785	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线大四分大四2#支4#变压器	100	70.029	9.97	9.97	未列入负面清单			426.44%
1786	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分18号变压器	400	39.702	161.19	161.19	未列入负面清单			634.97%
1787	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线大四分东台子支2#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1788	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分老道北台支11号柱变	200	44.013	71.97	71.97	未列入负面清单			14.46%
1789	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分董家支48号	100	60.469	19.53	19.53	未列入负面清单			-6.50%
1790	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分范家大棚支11号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1791	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线主干77号(李家线主干81号)	200	18.913	122.17	122.17	未列入负面清单			-
1792	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分三姓屯支03号柱变	315	57.037	72.33	72.33	未列入负面清单			31.31%
1793	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线主干105号变压器	200	17.827	124.35	124.35	未列入负面清单			47.90%
1794	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后拉马山分03号柱变	30	7.994	21.60	21.60	未列入负面清单			90.30%
1795	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分42号柱变	200	57.838	44.32	44.32	未列入负面清单			-
1796	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分王海军大棚支09号柱变	80	5.244	59.80	59.80	未列入负面清单			-13.88%
1797	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分林家井支8号变压器	200	32.412	95.18	95.18	未列入负面清单			59.42%
1798	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线前周家西棚支线1号变压器	50	36.465	21.77	21.77	未列入负面清单			9.53%
1799	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线东八堆子分5号变压器	200	49.67	60.66	60.66	未列入负面清单			31.97%
1800	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分苏家2号大棚支02号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1801	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线66号变压器	100	39.763	40.24	40.24	未列入负面清单			399.01%
1802	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线贝四分13号变压器	200	40.787	78.43	78.43	未列入负面清单			17.69%
1803	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分126号变压器	315	73.975	18.98	18.98	未列入负面清单			219.41%
1804	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线西莫分程沟支35号变压器	100	58.787	21.21	21.21	未列入负面清单			238.92%
1805	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分北大沟支26号变压器	100	54.332	25.67	25.67	未列入负面清单			12.15%
1806	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线65号变压器	400	20.456	238.18	238.18	未列入负面清单			86.57%
1807	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分辉山乳业支16号变压器	100	40.734	39.27	39.27	未列入负面清单			1.09%
1808	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线粮库分5号变压器	200	13.463	133.07	133.07	未列入负面清单			-1.46%
1809	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线西哨分西树林支34号变压器	100	39.924	40.08	40.08	未列入负面清单			-10.33%
1810	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分支线181号变压器	100	51.086	28.91	28.91	未列入负面清单			50.42%
1811	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分六家子支8号变压器	400	14.111	263.56	263.56	未列入负面清单			123.14%
1812	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分大木头支线45号变压器	200	24.76	110.48	110.48	未列入负面清单			1.92%
1813	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线前林分支线1号变压器	200	11.795	136.41	136.41	未列入负面清单			-18.45%

1814	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线5号变压器	50	116.642	-18.32	0.00	未列入负面清单			-1.23%
1815	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小岗子分歧靠边屯分支010号变压器	100	57.229	22.77	22.77	未列入负面清单			-4.97%
1816	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分小朝阳支79号变压器	100	31.22	48.78	48.78	未列入负面清单			-11.51%
1817	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分西张家支3号变压器	200	26.926	106.15	106.15	未列入负面清单			294.07%
1818	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线贝四分贝二支5号变压器	200	69.752	20.50	20.50	未列入负面清单			44.04%
1819	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线西哨分17号变压器	400	33.843	184.63	184.63	未列入负面清单			208.74%
1820	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分平安鸡支5号变压器	100	12.751	67.25	67.25	未列入负面清单			100.16%
1821	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分大发河支6号变压器	400	10.986	276.06	276.06	未列入负面清单			11.15%
1822	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分李家良支5号变压器	100	55.453	24.55	24.55	未列入负面清单			12.08%
1823	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分63号变压器	100	79.29	0.71	0.71	未列入负面清单			208.52%
1824	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线中窑分13号变压器	100	50.748	29.25	29.25	未列入负面清单			-25.42%
1825	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分新屯支45号变压器	100	36.656	43.34	43.34	未列入负面清单			10.01%
1826	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分新屯支29号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
1827	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线13左2号	315	40.825	123.40	123.40	未列入负面清单			-5.12%
1828	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10KV白音花线苗圃农业分4#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
1829	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线53号	400	29.548	201.81	201.81	未列入负面清单			0.19%
1830	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV房产支线2号柱上变压器	200	41.725	76.55	76.55	未列入负面清单			2.27%
1831	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分姜花西支3号变压器	100	87.738	-7.74	0.00	未列入负面清单			5.86%
1832	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分李家良支14号变压器	80	38.181	33.46	33.46	未列入负面清单			3.72%
1833	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线拉拉屯分冷三支3号变压器	400	39.362	162.55	162.55	未列入负面清单			82.65%
1834	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分小房西支6号变压器	50	51.804	14.10	14.10	未列入负面清单			5.57%
1835	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线5右4号	200	47.478	65.04	65.04	未列入负面清单			3.77%
1836	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线50右2号	200	48.142	63.72	63.72	未列入负面清单			-1.24%
1837	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分金家支8号变压器	100	60.726	19.27	19.27	未列入负面清单			5.58%
1838	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分阿莫1号台支6号	100	44.411	35.59	35.59	未列入负面清单			6.39%
1839	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分前腰支32号变压器	100	49.931	30.07	30.07	未列入负面清单			5.56%
1840	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线安达大棚分06号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
1841	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线安达分东安达支04号变压器	100	73.37	6.63	6.63	未列入负面清单			3.00%
1842	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分苏家南台支04号柱变	315	45.115	109.89	109.89	未列入负面清单			134.92%
1843	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线四合三分3号变压器	200	13.363	133.27	133.27	未列入负面清单			36.88%
1844	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线苏家分拉三3号台支2号变压器	160	45.85	54.64	54.64	未列入负面清单			-2.49%
1845	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干167号变压器	200	19.397	121.21	121.21	未列入负面清单			89.95%
1846	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分周家支6号变压器	200	33.122	93.76	93.76	未列入负面清单			29.48%

1847	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分养羊小区支2号变压器	200	19.762	120.48	120.48	未列入负面清单			16.34%
1848	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干81号变压器	100	18.476	61.52	61.52	未列入负面清单			-18.76%
1849	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线沙包分05号变压器	200	18.16	123.68	123.68	未列入负面清单			-23.27%
1850	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线养羊小区分04号柱变	100	57.969	22.03	22.03	未列入负面清单			-1.43%
1851	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线主干104号变压器	100	46.516	33.48	33.48	未列入负面清单			-2.79%
1852	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分歧南坨子分支23号变压器	100	28.749	51.25	51.25	未列入负面清单			5.97%
1853	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分西三座土支13号变压器	200	10.861	138.28	138.28	未列入负面清单			182.84%
1854	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分忙西支4号变压器	80	44.618	28.31	28.31	未列入负面清单			-28.63%
1855	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分东二郎支6号变压器	100	28.897	51.10	51.10	未列入负面清单			211.07%
1856	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	1物流线7743	10KV东下线北分11号柱上变压器	250	77.503	6.24	6.24	未列入负面清单			20.59%
1857	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分西怀1号葡萄园支6号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1858	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分1+1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1859	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线11号变压器	200	22.531	114.94	114.94	未列入负面清单			-2.89%
1860	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分种畜场家属支1号变压器	100	17.685	62.32	62.32	未列入负面清单			-11.62%
1861	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分50号变压器	100	53.336	26.66	26.66	未列入负面清单			-0.25%
1862	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分敬老院支8号变压器	400	19.281	242.88	242.88	未列入负面清单			8.16%
1863	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线三家子分敬老院支32号变压器	30	125.304	-13.59	0.00	未列入负面清单			17.87%
1864	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分胡家二台支5号变压器	200	12.093	135.81	135.81	未列入负面清单			3.97%
1865	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线南乡直分8号变压器	400	54.611	101.56	101.56	未列入负面清单			-10.72%
1866	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分徐家暖棚支3号变压器	30	1.331	23.60	23.60	未列入负面清单			-50.31%
1867	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线林厂分22号变压器	200	73.786	12.43	12.43	未列入负面清单			-14.23%
1868	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线林厂分25号变压器	200	38.109	83.78	83.78	未列入负面清单			3.25%
1869	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分西哈一支4号变压器	200	58.95	42.10	42.10	未列入负面清单			3.86%
1870	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线砖厂分12号变压器	200	21.331	117.34	117.34	未列入负面清单			1.65%
1871	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分玉米芯支7号变压器	200	3.486	153.03	153.03	未列入负面清单			-37.59%
1872	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分12号变压器	400	20.848	236.61	236.61	未列入负面清单			64.89%
1873	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分西高家支2号变压器	200	12.584	134.83	134.83	未列入负面清单			-1.88%
1874	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线花家冷棚分17号变压器	100	68.872	11.13	11.13	未列入负面清单			103.94%
1875	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	10千伏西六南线常家分大集支2#变压器	200	93.144	-26.29	0.00	未列入负面清单			-
1876	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分西哈小西支6号变压器	200	9.564	140.87	140.87	未列入负面清单			4.67%
1877	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分东朝阳支6号变压器	80	70.789	7.37	7.37	未列入负面清单			11.75%
1878	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分红旗支10#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
1879	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线187号变压器	50	33.533	23.23	23.23	未列入负面清单			-2.79%

1880	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分后金支6号变压器	200	66.768	26.46	26.46	未列入负面清单			-5.83%
1881	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分沙三支2号变压器	200	63.86	32.28	32.28	未列入负面清单			15.28%
1882	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线前卫分岐12号变压器	100	61.847	18.15	18.15	未列入负面清单			14.21%
1883	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线大林家分岐24号变压器	100	65.621	14.38	14.38	未列入负面清单			5.44%
1884	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线北黄花分5号5变压器	315	17.411	197.16	197.16	未列入负面清单			1.64%
1885	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线大林家分岐二湾子分支19号变压器	200	42.115	75.77	75.77	未列入负面清单			403.47%
1886	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许家暖棚园区支8号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-
1887	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分柴家支34#变压器	20	66.177	2.76	2.76	未列入负面清单			-31.55%
1888	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线太平台分8#变压器	200	26.693	106.61	106.61	未列入负面清单			0.02%
1889	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分岐130号变压器	100	48.306	31.69	31.69	未列入负面清单			55.41%
1890	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧74号变压器	400	15.193	259.23	259.23	未列入负面清单			70.23%
1891	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分前敖南支3号)变压器	100	44.673	35.33	35.33	未列入负面清单			4.67%
1892	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分下三支19号变压器	30	23.093	17.07	17.07	未列入负面清单			176.71%
1893	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北广西棚支18号变压器	50	45.664	17.17	17.17	未列入负面清单			-
1894	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧忙海四分支3号变压器	160	26.96	84.86	84.86	未列入负面清单			-2.71%
1895	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV5西六线忙海分歧八家子分支6号变压器	30	128.196	-14.46	0.00	未列入负面清单			-9.67%
1896	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分闫家沙场支15号变压器	200	16.834	126.33	126.33	未列入负面清单			-34.99%
1897	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分郑家支13号变压器	100	47.823	32.18	32.18	未列入负面清单			7.34%
1898	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分沙二支6号变压器	200	45.219	69.56	69.56	未列入负面清单			368.41%
1899	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分东哈二棚支5号变压器	160	18.297	98.72	98.72	未列入负面清单			263.80%
1900	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支158号变压器	400	15.454	258.18	258.18	未列入负面清单			20.15%
1901	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分前苏暖棚支6号变压器	400	47.588	129.65	129.65	未列入负面清单			235.51%
1902	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支58号变压器	200	68.142	23.72	23.72	未列入负面清单			479.58%
1903	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支10号变压器	200	8.806	142.39	142.39	未列入负面清单			2.41%
1904	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北广西棚支3号变压器	100	45.793	34.21	34.21	未列入负面清单			10.74%
1905	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分沙五支5号变压器	200	68.391	23.22	23.22	未列入负面清单			75.42%
1906	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线周家井分前周家支4号变压器	200	32.804	94.39	94.39	未列入负面清单			15.70%
1907	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分23号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1908	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分新屯子三支2号变压器	200	29.118	101.76	101.76	未列入负面清单			3.14%
1909	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西太平沟支40号变压器	30	121.356	-12.41	0.00	未列入负面清单			-
1910	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分北广南棚支2号变压器	50	4.406	37.80	37.80	未列入负面清单			-
1911	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线袁家分47号变压器	200	95.848	-31.70	0.00	未列入负面清单			267.57%
1912	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所8号井支5号变压器	50	16.978	31.51	31.51	未列入负面清单			-11.50%

1913	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线102+1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1914	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线东北屯井分东北屯支2号变压器	200	96.78	-33.56	0.00	未列入负面清单			17.56%
1915	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线王包卜台	200	79.281	1.44	1.44	未列入负面清单			-
1916	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后三家子屯分3号变压器	200	33.207	93.59	93.59	未列入负面清单			-2.09%
1917	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分下窝堡九组支17号变压器	400	15.937	256.25	256.25	未列入负面清单			442.17%
1918	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分运家屯支20号变压器	200	99.105	-38.21	0.00	未列入负面清单			63.13%
1919	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分后新窝堡屯支128号变压器	100	77.561	2.44	2.44	未列入负面清单			345.03%
1920	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分甘泡子屯支4号变压器	200	50.279	59.44	59.44	未列入负面清单			62.44%
1921	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线107+1号变压器	50	36.359	21.82	21.82	未列入负面清单			98.34%
1922	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分54号变压器	200	20.307	119.39	119.39	未列入负面清单			24.00%
1923	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木六1号支4号变压器	160	49.975	48.04	48.04	未列入负面清单			44.16%
1924	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分西升支1号变压器	100	27.707	52.29	52.29	未列入负面清单			4.29%
1925	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线双龙东分17号柱变	315	49.065	97.45	97.45	未列入负面清单			25.52%
1926	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线286号柱变	200	57.774	44.45	44.45	未列入负面清单			37.72%
1927	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线行行分2号台变压器	100	50.516	29.48	29.48	未列入负面清单			-
1928	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线腰窝卜支21号(郭家台)柱上变压器	100	40.179	39.82	39.82	未列入负面清单			80.79%
1929	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线施家支22号(施家台)柱上变压器	315	33.709	145.82	145.82	未列入负面清单			38.97%
1930	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分南场屯支3号变压器	200	15.493	129.01	129.01	未列入负面清单			16.57%
1931	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线公家分10号变压器	200	74.399	11.20	11.20	未列入负面清单			134.76%
1932	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线付家分线49号变压器	100	67.179	12.82	12.82	未列入负面清单			322.62%
1933	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧王家2号分支15号变压器	160	19.817	96.29	96.29	未列入负面清单			4.47%
1934	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧王家分支7号变压器	160	41.274	61.96	61.96	未列入负面清单			6.11%
1935	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧高山台村分支29号变压器	80	38.431	33.26	33.26	未列入负面清单			0.46%
1936	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线上河分7号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
1937	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线养猪小区分歧10号变压器	400	78.311	6.76	6.76	未列入负面清单			235.70%
1938	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线于家分支木材厂支14号变压器	400	45.595	137.62	137.62	未列入负面清单			77.89%
1939	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线政府分歧政府分支10号变压器	400	65.798	56.81	56.81	未列入负面清单			-8.41%
1940	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV五峰北线合不土分合不土井井通2号井支9号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
1941	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线化家分小区支6号变压器	100	50.153	29.85	29.85	未列入负面清单			238.77%
1942	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分杨家支15号变压器	100	76.394	3.61	3.61	未列入负面清单			197.20%
1943	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分沙一支2号变压器	200	48.591	62.82	62.82	未列入负面清单			53.67%
1944	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线化家分12号变压器	30	27.447	15.77	15.77	未列入负面清单			-3.41%
1945	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线下三四分歧下三五分支11号柱上变压器	100	105.855	-25.86	0.00	未列入负面清单			12.85%

1946	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾二组支03号变压器	200	66.199	27.60	27.60	未列入负面清单			533.81%
1947	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五一组支03号变压器	200	35.027	89.95	89.95	未列入负面清单			47.66%
1948	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分三块石支10号变压器	200	23.535	112.93	112.93	未列入负面清单			0.84%
1949	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五二组支03号变压器	200	36.661	86.68	86.68	未列入负面清单			108.07%
1950	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线福东分3号变压器	200	47.327	65.35	65.35	未列入负面清单			-4.65%
1951	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分八五0西台分支4号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
1952	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分21号变压器	100	34.828	45.17	45.17	未列入负面清单			8.63%
1953	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线八五0分8号变压器	50	70.007	5.00	5.00	未列入负面清单			12.17%
1954	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分六合堂冷棚支30号变压器	100	16.784	63.22	63.22	未列入负面清单			23.97%
1955	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分东76支41号变压器	50	54.922	12.54	12.54	未列入负面清单			5.80%
1956	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分东76支西76台支4号变压器	100	39.784	40.22	40.22	未列入负面清单			55.16%
1957	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分22号变压器	100	40.241	39.76	39.76	未列入负面清单			182.23%
1958	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线六合堂分歧西二老三号台支线 5号杆	200	26.154	107.69	107.69	未列入负面清单			22.72%
1959	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火分西二老三屯支6号变压器	200	26.566	106.87	106.87	未列入负面清单			0.02%
1960	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分后李家支4号变压器	100	47.08	32.92	32.92	未列入负面清单			-4.51%
1961	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火分六合堂支二台支线 7#变压器	200	20.842	118.32	118.32	未列入负面清单			0.88%
1962	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分160号变压器	200	47.495	65.01	65.01	未列入负面清单			10.87%
1963	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线六股道分歧六股道前2号分支7号变压器	200	23.257	113.49	113.49	未列入负面清单			-12.30%
1964	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分七家子支07号变压器	200	20.149	119.70	119.70	未列入负面清单			-43.35%
1965	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线192付1#变压器	100	40.796	39.20	39.20	未列入负面清单			-10.02%
1966	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线上三北分歧6号变压器	315	25.42	171.93	171.93	未列入负面清单			334.45%
1967	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线南湾子分12号变压器	30	114.453	-10.34	0.00	未列入负面清单			-4.73%
1968	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线程东南分02#变压器	100	111.608	-31.61	0.00	未列入负面清单			-5.42%
1969	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线蛤蟆屯分26#变压器	200	50.876	58.25	58.25	未列入负面清单			-7.69%
1970	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火分西二老支4号	200	49.066	61.87	61.87	未列入负面清单			497.52%
1971	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分69付1号变压器	200	43.181	73.64	73.64	未列入负面清单			397.82%
1972	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分大山屯支1号变压器	315	28.29	162.89	162.89	未列入负面清单			13.03%
1973	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线马架子分51号变压器	200	18.519	122.96	122.96	未列入负面清单			2.12%
1974	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线蛤蟆屯分31#变压器	100	88.074	-8.07	0.00	未列入负面清单			-0.36%
1975	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10KV清沟线蛤蟆屯分歧蛤七2号台支3号柱上变压器	80	45.568	27.55	27.55	未列入负面清单			4.19%
1976	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线蛤蟆屯分歧蛤八分支12号变压器	100	44.92	35.08	35.08	未列入负面清单			55.88%
1977	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线蛤蟆屯分42#变压器	100	129.413	-49.41	0.00	未列入负面清单			170.07%
1978	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线上三南分07#变压器	200	33.436	93.13	93.13	未列入负面清单			-7.02%

1979	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线后关家滴灌5分歧001号变压器	50	34.167	22.92	22.92	未列入负面清单			-11.88%
1980	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子壕外分歧王花4#分支6号变压器	100	2.22	77.78	77.78	未列入负面清单			-30.94%
1981	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线道班北滴灌1号台变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
1982	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线东二台子滴灌台区台变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
1983	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线杜家3655井分歧东杜家分支002号变压器	200	23.879	112.24	112.24	未列入负面清单			19.25%
1984	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线明水分线小明水支线116#变压器	200	27.143	105.71	105.71	未列入负面清单			-3.03%
1985	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支小六家子支018号变压器	200	15.417	129.17	129.17	未列入负面清单			2.78%
1986	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支西白家支007号变压器	200	21.224	117.55	117.55	未列入负面清单			7.34%
1987	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支白家村支006号变压器	50	23.256	28.37	28.37	未列入负面清单			-10.37%
1988	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧任家水库分支014号变压器	200	15.296	129.41	129.41	未列入负面清单			3.59%
1989	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子壕外分歧035号变压器	200	12.428	135.14	135.14	未列入负面清单			-6.53%
1990	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线主干271号变压器	200	27.856	104.29	104.29	未列入负面清单			-0.02%
1991	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支肖家支003号变压器	200	39.652	80.70	80.70	未列入负面清单			14.87%
1992	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支东刘福16支012号变压器	200	13.529	132.94	132.94	未列入负面清单			12.39%
1993	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧任家分支023号变压器	200	12.53	134.94	134.94	未列入负面清单			-41.26%
1994	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线双庙分支双庙北支005号变压器	200	92.382	-24.76	0.00	未列入负面清单			21.11%
1995	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧沈家分支018号变压器	50	65.098	7.45	7.45	未列入负面清单			-2.81%
1996	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线主干143号变压器	100	72.142	7.86	7.86	未列入负面清单			17.99%
1997	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧沈家分支008号变压器	100	39.376	40.62	40.62	未列入负面清单			3.31%
1998	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支良后支011号变压器	200	42.192	75.62	75.62	未列入负面清单			19.04%
1999	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支东白家大棚支005号变压器	50	18.898	30.55	30.55	未列入负面清单			1.54%
2000	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧前古大棚支10号变压器	50	8.293	35.85	35.85	未列入负面清单			-12.50%
2001	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV3845双庙线南分歧小关家分支雷家支004号变压器	200	25.173	109.65	109.65	未列入负面清单			-5.37%
2002	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧他力盖支012号变压器	400	32.778	188.89	188.89	未列入负面清单			36.63%
2003	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线大六家子分04号变压器	200	71.839	16.32	16.32	未列入负面清单			-43.94%
2004	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV3742清沟线蛤蟆屯分歧蛤八分支蛤九3号变压器	80	58.644	17.08	17.08	未列入负面清单			-
2005	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线北台子支北台子西支011号变压器	200	6.031	147.94	147.94	未列入负面清单			21.77%
2006	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线元家分20号变压器	200	22.396	115.21	115.21	未列入负面清单			6.52%
2007	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子分歧010号变压器	200	16.861	126.28	126.28	未列入负面清单			3.63%
2008	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线孟家支线06号变压器	100	76.661	3.34	3.34	未列入负面清单			2.69%
2009	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线敬老院支线03号变压器	400	25.586	217.66	217.66	未列入负面清单			-12.67%
2010	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小关家分支小关家支005号变压器	50	53.268	13.37	13.37	未列入负面清单			0.63%
2011	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线136号变压器	200	8.143	143.71	143.71	未列入负面清单			-

2012	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线十家子分红山支红山23号变压器	315	65.153	46.77	46.77	未列入负面清单			74.08%
2013	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线91号变压器	50	34.898	22.55	22.55	未列入负面清单			-
2014	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线四家子南大棚支线02号变压器	80	27.525	41.98	41.98	未列入负面清单			205.01%
2015	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线大申金支线19号变压器	200	63.944	32.11	32.11	未列入负面清单			1.10%
2016	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线马家支线109号变压器	100	56.765	23.24	23.24	未列入负面清单			77.91%
2017	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线五块石支线01号变压器	50	70.084	4.96	4.96	未列入负面清单			47.34%
2018	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线赵家支线09号变压器	200	30.407	99.19	99.19	未列入负面清单			239.07%
2019	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线东阿尔乡分10号变压器	400	17.029	251.88	251.88	未列入负面清单			37.64%
2020	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线太平山大棚支线02号变压器	30	8.294	21.51	21.51	未列入负面清单			-3.15%
2021	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线卡拉木支线03号变压器	400	32.804	188.78	188.78	未列入负面清单			37.68%
2022	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线太平山支线19号变压器	100	26.499	53.50	53.50	未列入负面清单			-24.67%
2023	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV菜园子分泡子沿支6号变压器	50	65.654	7.17	7.17	未列入负面清单			12.15%
2024	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10kV白音花线联通分东七棵树支3号变压器	400	15.316	258.74	258.74	未列入负面清单			-0.91%
2025	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线大申金支线12号变压器	200	33.087	93.83	93.83	未列入负面清单			12.61%
2026	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线郑家支线14号变压器	315	70.363	30.36	30.36	未列入负面清单			87.00%
2027	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线五块石支线23号变压器	200	44.339	71.32	71.32	未列入负面清单			8.19%
2028	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧程家支12号变压器	100	62.978	17.02	17.02	未列入负面清单			81.75%
2029	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直分支59号变压器	400	97.734	-70.94	0.00	未列入负面清单			30.92%
2030	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线社直分支54号变压器	315	79.811	0.60	0.60	未列入负面清单			354.51%
2031	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线丰堡分歧广德分支042变压器	200	11.755	136.49	136.49	未列入负面清单			-3.10%
2032	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子屯1#台分线6#变压器	200	16.675	126.65	126.65	未列入负面清单			-4.59%
2033	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线卧牛村支线4号变压器	200	17.262	125.48	125.48	未列入负面清单			-27.34%
2034	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线杏山五组支线7号变压器	80	85.805	-4.64	0.00	未列入负面清单			26.73%
2035	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分沙三支7号变压器	200	42.811	74.38	74.38	未列入负面清单			18.59%
2036	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线王家分5号变压器	200	55.213	49.57	49.57	未列入负面清单			47.60%
2037	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分贝八分支3号变压器	315	50.082	94.24	94.24	未列入负面清单			-8.63%
2038	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线北沟分13加1号变压器	315	36.693	136.42	136.42	未列入负面清单			4.18%
2039	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线沙力土分范家支38号变压器	160	28.965	81.66	81.66	未列入负面清单			3.27%
2040	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线中学支线7号变压器	200	75.407	9.19	9.19	未列入负面清单			20.93%
2041	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线130号变压器	200	21.786	116.43	116.43	未列入负面清单			261.80%
2042	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线东六二组支线2号变压器	160	28.817	81.89	81.89	未列入负面清单			15.22%
2043	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线主干138号变压器	200	32.339	95.32	95.32	未列入负面清单			72.87%
2044	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧欣荣家园支1+1号柱上变压器	200	14.968	130.06	130.06	未列入负面清单			6.36%

2045	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10KV大林台二支线7#变压器	400	10.197	279.21	279.21	未列入负面清单			-
2046	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所10号井支4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2047	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10KV大四线双赢分12#	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
2048	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线南分歧035号变压器	315	81.539	-4.85	0.00	未列入负面清单			7.62%
2049	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10KV双庙线陈家南分歧22#杆变压器	200	16.621	126.76	126.76	未列入负面清单			-7.47%
2050	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线卧牛分线64号变压器	200	33.475	93.05	93.05	未列入负面清单			-33.18%
2051	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线后五大门分线11号变压器	100	54.559	25.44	25.44	未列入负面清单			-4.30%
2052	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线东六二组分线3号变压器	200	55.61	48.78	48.78	未列入负面清单			15.35%
2053	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线后五大门分线5号变压器	200	24.416	111.17	111.17	未列入负面清单			-37.53%
2054	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	兴隆山南线三合分歧后古井子分001号变压器	100	71.113	8.89	8.89	未列入负面清单			-
2055	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线43号变压器	200	48.615	62.77	62.77	未列入负面清单			-0.31%
2056	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线养息木东分线4号变压器	100	63.026	16.97	16.97	未列入负面清单			5.03%
2057	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分曹家支6号	100	30.426	49.57	49.57	未列入负面清单			-10.68%
2058	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线15号变压器	200	73.327	13.35	13.35	未列入负面清单			-5.20%
2059	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线六大门分线33号变压器	400	32.512	189.95	189.95	未列入负面清单			7.62%
2060	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分六合堂支95号变压器	200	30.113	99.77	99.77	未列入负面清单			4.09%
2061	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线二台子分歧西二台子一号滴灌井支15#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
2062	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线联通支线8号变压器	400	31.682	193.27	193.27	未列入负面清单			-9.08%
2063	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线7号变压器	315	80.032	-0.10	0.00	未列入负面清单			5.04%
2064	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分浩力堡支线73号变压器	200	28.315	103.37	103.37	未列入负面清单			37.64%
2065	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线花山支线8号变压器	50	68.358	5.82	5.82	未列入负面清单			-5.33%
2066	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线镇直分线花园小区支线2号变压器	315	44.223	112.70	112.70	未列入负面清单			7.24%
2067	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分东升支9号变压器	100	113.901	-33.90	0.00	未列入负面清单			347.62%
2068	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV冯东线地河分16号变压器	200	20.169	119.66	119.66	未列入负面清单			39.94%
2069	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV农机线石头山分线花山大棚支线15号变压器	80	4.216	60.63	60.63	未列入负面清单			-17.47%
2070	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分嘎立马支9#变压器	400	13.3	266.80	266.80	未列入负面清单			110.30%
2071	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线夕明分西米二台支12#变压器	200	35.96	88.08	88.08	未列入负面清单			23.37%
2072	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV赏屯台	315	23.001	179.55	179.55	未列入负面清单			3.53%
2073	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV前平台	200	15.806	128.39	128.39	未列入负面清单			15.05%
2074	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV7344城郊线黑一保护地分歧7号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2075	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV团结线尚家分牤牛海北井支14号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2076	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线供电所分1号变压器	250	45.398	86.51	86.51	未列入负面清单			-24.34%
2077	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线阿古庙分五家子支18#变压器	100	48.889	31.11	31.11	未列入负面清单			6.02%

2078	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线扎兰一二分8#变压器	400	19.638	241.45	241.45	未列入负面清单			71.99%
2079	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑五大棚支9付1号变压器	50	14.986	32.51	32.51	未列入负面清单			2.61%
2080	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线林场分2号变压器	200	43.166	73.67	73.67	未列入负面清单			14.41%
2081	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV西门栋台	200	41.942	76.12	76.12	未列入负面清单			39.14%
2082	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线社稷大棚分17#变压器	200	13.036	133.93	133.93	未列入负面清单			72.49%
2083	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10kV林占线26号变压器	100	57.256	22.74	22.74	未列入负面清单			9.44%
2084	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV6丰田线前孔家分10号柱变	100	38.72	41.28	41.28	未列入负面清单			31.83%
2085	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前拉马分15号变压器	50	128.983	-24.49	0.00	未列入负面清单			24.67%
2086	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线十里堡大棚分03号柱变	200	13.518	132.96	132.96	未列入负面清单			-27.65%
2087	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线老阳沟分36号柱变	100	56.545	23.46	23.46	未列入负面清单			-19.95%
2088	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线194号柱变	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2089	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线红山分20号柱变	200	42.584	74.83	74.83	未列入负面清单			16.72%
2090	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线150号柱变	400	27.29	210.84	210.84	未列入负面清单			-4.05%
2091	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线361号柱变	200	25.183	109.63	109.63	未列入负面清单			-1.92%
2092	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分03号柱变	400	45.073	139.71	139.71	未列入负面清单			151.30%
2093	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后三义分03号变压器	100	31.778	48.22	48.22	未列入负面清单			-6.19%
2094	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分13号柱变	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
2095	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分东天兴阜支10号变压器	100	30.119	49.88	49.88	未列入负面清单			-3.44%
2096	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线城子沟大棚分06#变压器	100	23.519	56.48	56.48	未列入负面清单			247.60%
2097	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分84号柱变	50	78.41	0.80	0.80	未列入负面清单			-12.58%
2098	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分53号柱变	400	69.078	43.69	43.69	未列入负面清单			106.72%
2099	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分西白己支05号柱变	30	106.27	-7.88	0.00	未列入负面清单			11.13%
2100	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分19号柱变	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
2101	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10kV北甸子线西屯分2号变压器	400	16.502	253.99	253.99	未列入负面清单			390.31%
2102	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分东大间西屯支3号变压器	200	14.841	130.32	130.32	未列入负面清单			-8.48%
2103	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线两家子屯分5号变压器	400	46.61	133.56	133.56	未列入负面清单			47.99%
2104	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线杏山大棚分02号柱变	50	29.68	25.16	25.16	未列入负面清单			-
2105	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线中学分1号变压器	80	99.357	-15.49	0.00	未列入负面清单			-4.23%
2106	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线袁家分于西支5号变压器	200	29.996	100.01	100.01	未列入负面清单			14.49%
2107	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线郑家分郑家屯支1号变压器	315	68.847	35.13	35.13	未列入负面清单			53.60%
2108	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10kV李家线姜家分15号变压器	315	26.429	168.75	168.75	未列入负面清单			18.19%
2109	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线万宝城分26号变压器	100	32.996	47.00	47.00	未列入负面清单			28.12%
2110	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线刘中支21号变压器	160	11.636	109.38	109.38	未列入负面清单			-7.33%

2111	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线主干24号变压器	200	26.111	107.78	107.78	未列入负面清单			44.58%
2112	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线腰窝卜支46分4号(腰窝卜台)柱上变压器	200	25.118	109.76	109.76	未列入负面清单			35.62%
2113	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线十四家子屯分14号变压器	200	71.622	16.76	16.76	未列入负面清单			53.66%
2114	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分前新窝堡屯支5号变压器	400	79.247	3.01	3.01	未列入负面清单			89.20%
2115	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分种子园支10号变压器	100	146.853	-66.85	0.00	未列入负面清单			72.60%
2116	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分孙家坑屯支3号变压器	400	15.061	259.76	259.76	未列入负面清单			78.91%
2117	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分三家子工区支9号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2118	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分243号变压器	100	38.087	41.91	41.91	未列入负面清单			-27.98%
2119	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线兰家大棚分8号(兰家大棚台)柱上变压器	50	53.805	13.10	13.10	未列入负面清单			-35.79%
2120	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV7342二道河子线宋家二台支线6号(宋家二台)柱上变压器	100	26.131	53.87	53.87	未列入负面清单			4.09%
2121	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线风沙所分3号变压器	200	33.831	92.34	92.34	未列入负面清单			9.07%
2122	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线主干34号变压器	400	13.582	265.67	265.67	未列入负面清单			42.74%
2123	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分小朝阳支42号变压器	100	64.943	15.06	15.06	未列入负面清单			37.80%
2124	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线马莲侵新房子分6号变压器	400	10.627	277.49	277.49	未列入负面清单			-6.09%
2125	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许四暖棚支26号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2126	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分生态园区支2号变压器	100	48.37	31.63	31.63	未列入负面清单			6.26%
2127	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许四暖棚支1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
2128	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分张家鸡厂分支17号变压器	50	17.251	31.37	31.37	未列入负面清单			-17.97%
2129	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线马家分29号(马家)变压器	30	8.3	21.51	21.51	未列入负面清单			60.17%
2130	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分大赵暖棚支30号变压器	80	8.644	57.08	57.08	未列入负面清单			9.58%
2131	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分草房果园支12号变压器	100	41.771	38.23	38.23	未列入负面清单			1.27%
2132	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分机关山支74号变压器	100	60.862	19.14	19.14	未列入负面清单			6.10%
2133	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分南平安支6号变压器	100	65.092	14.91	14.91	未列入负面清单			15.94%
2134	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分张家北棚支2号变压器	30	14.486	19.65	19.65	未列入负面清单			-
2135	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线红星五组二台支线5号变压器	80	46.627	26.70	26.70	未列入负面清单			8.20%
2136	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分前金支3号变压器	100	71.129	8.87	8.87	未列入负面清单			16.53%
2137	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳北支22号变压器	315	71.267	27.51	27.51	未列入负面清单			825.16%
2138	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分富有鸡场支20号变压器	100	80.08	-0.08	0.00	未列入负面清单			41.03%
2139	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线47号变压器	200	13.631	132.74	132.74	未列入负面清单			-10.48%
2140	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10kV新袁家台	200	7.414	145.17	145.17	未列入负面清单			-19.00%
2141	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分曹家北支8号变压器	200	12.68	134.64	134.64	未列入负面清单			-4.42%
2142	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分前敖北支3变压器	315	69.443	33.25	33.25	未列入负面清单			233.63%
2143	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线长沟沿一组分线42号变压器	400	13.264	266.94	266.94	未列入负面清单			-37.72%

2144	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线敬老院分果园支2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2145	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线陈家坑分陈家坑西支27号变压器	30	19.747	18.08	18.08	未列入负面清单			-11.44%
2146	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线小房分小房滴灌支8号变压器	50	57.197	11.40	11.40	未列入负面清单			20.35%
2147	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV3743中窑线盘山楼2号分歧3号柱上变压器	100	43.782	36.22	36.22	未列入负面清单			6.36%
2148	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分阿莫2号台支5号	160	52.172	44.52	44.52	未列入负面清单			14.94%
2149	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分8号变压器	100	98.249	-18.25	0.00	未列入负面清单			40.78%
2150	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分兴东前支6号变压器	200	26.168	107.66	107.66	未列入负面清单			-1.17%
2151	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线苏家分拉三1号台支2号变压器	160	18.511	98.38	98.38	未列入负面清单			-0.44%
2152	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分高家支3号变压器	200	22.525	114.95	114.95	未列入负面清单			297.00%
2153	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分布墩花支24号变压器	200	20.061	119.88	119.88	未列入负面清单			-
2154	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV团结线尚家分牤牛海井支32号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2155	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分西二郎支2号变压器	80	43.719	29.02	29.02	未列入负面清单			-6.54%
2156	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分苏家支10号变压器	200	44.994	70.01	70.01	未列入负面清单			23.48%
2157	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10KV丰田线杏山移动分杏山屯3号支6号柱上变压器	200	70.035	19.93	19.93	未列入负面清单			44.75%
2158	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10KV团结线高家分宝德成分支17号柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
2159	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分兴西前支2号变压器	160	29.607	80.63	80.63	未列入负面清单			20.57%
2160	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线尚家分大棚支22号变压器	50	18.105	30.95	30.95	未列入负面清单			7.96%
2161	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分宝德成支6号变压器	200	46.069	67.86	67.86	未列入负面清单			58.50%
2162	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线全家分齐家支9号变压器	200	22.504	114.99	114.99	未列入负面清单			0.96%
2163	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线高家分商业街支2号变压器	100	116.834	-36.83	0.00	未列入负面清单			13.14%
2164	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分后三支19号变压器	200	16.057	127.89	127.89	未列入负面清单			-6.49%
2165	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分西哈三支3号变压器	200	50.851	58.30	58.30	未列入负面清单			-0.71%
2166	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分32号变压器	200	39.833	80.33	80.33	未列入负面清单			14.19%
2167	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分高家大棚支1号变压器	80	69.76	8.19	8.19	未列入负面清单			40.26%
2168	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分西葡萄园支2号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
2169	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧南长分支腰长支3号变压器	200	57.648	44.70	44.70	未列入负面清单			150.90%
2170	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分七家子支3号变压器	315	9.92	220.75	220.75	未列入负面清单			-9.74%
2171	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线林场分市场西台支1号变压器	400	52.034	111.86	111.86	未列入负面清单			-
2172	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线得力东台分8号变压器	200	23.405	113.19	113.19	未列入负面清单			1.98%
2173	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线林场地毯厂支2号变压器	160	50.58	47.07	47.07	未列入负面清单			-15.27%
2174	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线163#变压器	30	67.949	3.62	3.62	未列入负面清单			19.88%
2175	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分东哈三支3号变压器	200	52.623	54.75	54.75	未列入负面清单			11.97%
2176	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线医院分工区支2号变压器	315	90.245	-32.27	0.00	未列入负面清单			8.01%

2177	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分政府支1号变压器	200	34.433	91.13	91.13	未列入负面清单			-16.56%
2178	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线医院分9号变压器	400	43.56	145.76	145.76	未列入负面清单			-20.84%
2179	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分支7号变压器	200	13.669	132.66	132.66	未列入负面清单			1.79%
2180	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线砖厂分6号变压器	200	50.52	58.96	58.96	未列入负面清单			8.27%
2181	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线李家分4号变压器	400	11.103	275.59	275.59	未列入负面清单			45.70%
2182	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分王家支10号变压器	200	43.517	72.97	72.97	未列入负面清单			399.11%
2183	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线右侧高家分原种场北支3号变压器	200	26.751	106.50	106.50	未列入负面清单			7.32%
2184	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线南乡直分2号变压器	160	38.173	66.92	66.92	未列入负面清单			-12.91%
2185	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线乡直分偏坡子支6号变压器	200	17.253	125.49	125.49	未列入负面清单			4.00%
2186	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分北洼子支19号变压器	100	62.059	17.94	17.94	未列入负面清单			-5.95%
2187	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10kV满堂红北线太平分东张家支2号变压器	200	25.146	109.71	109.71	未列入负面清单			-33.00%
2188	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线西哨分西树林支76号变压器	50	6.582	36.71	36.71	未列入负面清单			-34.39%
2189	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10kV城郊线黑一保护地分5+1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
2190	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线中学分6号变压器	100	74.585	5.42	5.42	未列入负面清单			26.36%
2191	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分支66号变压器	315	24.802	173.87	173.87	未列入负面清单			16.17%
2192	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分三官支4号变压器	200	30.155	99.69	99.69	未列入负面清单			-0.98%
2193	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分3号变压器	400	31.121	195.52	195.52	未列入负面清单			180.51%
2194	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分柳官支3号变压器	200	59.221	41.56	41.56	未列入负面清单			10.67%
2195	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线铁棚分下河支2号变压器	200	62.363	35.27	35.27	未列入负面清单			111.63%
2196	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10kV马莲侵线采石场分浩力堡支77号变压器	100	68.174	11.83	11.83	未列入负面清单			95.17%
2197	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线西那力分4号变压器	315	23.269	178.70	178.70	未列入负面清单			4.21%
2198	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10KV冯南线果园分歧8#柱上变压器	10	117.254	-3.73	0.00	未列入负面清单			-7.61%
2199	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分后歹屯支13号变压器	100	92.987	-12.99	0.00	未列入负面清单			53.34%
2200	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分腰敖北支29变压器	100	75.699	4.30	4.30	未列入负面清单			30.94%
2201	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分下三支10号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2202	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分腰苏冷棚支6号变压器	100	7.12	72.88	72.88	未列入负面清单			-
2203	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分下三支12号变压器	100	59.619	20.38	20.38	未列入负面清单			7.01%
2204	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分沙力沟支6号变压器	100	39.892	40.11	40.11	未列入负面清单			2.70%
2205	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线28号	200	32.838	94.32	94.32	未列入负面清单			-25.37%
2206	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支46号变压器	200	57.506	44.99	44.99	未列入负面清单			21.70%
2207	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线10右3号	315	49.203	97.01	97.01	未列入负面清单			0.99%
2208	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线冷库支线4号	400	31.086	195.66	195.66	未列入负面清单			-11.42%
2209	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线6号	400	36.616	173.54	173.54	未列入负面清单			5.94%

2210	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线电视台支线3号	315	20.869	186.26	186.26	未列入负面清单			-2.24%
2211	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分李家良支10号变压器	100	78.329	1.67	1.67	未列入负面清单			13.09%
2212	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线曹家分曹家支2号变压器	100	65.191	14.81	14.81	未列入负面清单			11.84%
2213	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线30右1号	100	41.857	38.14	38.14	未列入负面清单			-13.42%
2214	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分87号变压器	200	17.097	125.81	125.81	未列入负面清单			59.29%
2215	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分2号变压器	100	37.041	42.96	42.96	未列入负面清单			262.13%
2216	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10kV镇南线中东联络线2号	400	9.503	281.99	281.99	未列入负面清单			-33.76%
2217	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐39号变压器	315	45.909	107.39	107.39	未列入负面清单			42.76%
2218	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线街内分乡直支线1号变压器	400	107.571	-110.28	0.00	未列入负面清单			49.54%
2219	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧宣女分支22号变压器	200	30.488	99.02	99.02	未列入负面清单			-2.21%
2220	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧宋家分支2号变压器	200	26.122	107.76	107.76	未列入负面清单			2.20%
2221	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线陈家良分岐23号变压器	50	111.642	-15.82	0.00	未列入负面清单			-4.59%
2222	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧刘家支2号变压器	200	27.736	104.53	104.53	未列入负面清单			12.65%
2223	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线后大分16号变压器	315	41.994	119.72	119.72	未列入负面清单			51.78%
2224	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线郭家分69号变压器	200	31.685	96.63	96.63	未列入负面清单			31.32%
2225	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线街内分林场支1号变压器	315	35.863	139.03	139.03	未列入负面清单			0.57%
2226	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线郭家分城子支线6号变压器	100	78.021	1.98	1.98	未列入负面清单			0.21%
2227	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线前大分5号变压器	200	48.849	62.30	62.30	未列入负面清单			24.08%
2228	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线邓家分16号上变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
2229	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV1552铁西线3号柱上变压器	400	16.708	253.17	253.17	未列入负面清单			-1.81%
2230	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧北洼子2支12号变压器	100	47.658	32.34	32.34	未列入负面清单			-20.80%
2231	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线前甸子东分歧19号变压器	315	18.638	193.29	193.29	未列入负面清单			58.06%
2232	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线前甸子东分歧前甸子西分支2号变压器	400	16.422	254.31	254.31	未列入负面清单			159.48%
2233	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线五峰二组分歧11号变压器	160	50.39	47.38	47.38	未列入负面清单			-3.58%
2234	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线吴家分歧9号变压器	30	79.013	0.30	0.30	未列入负面清单			-2.22%
2235	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧乱山子东支4号变压器	160	30.543	79.13	79.13	未列入负面清单			-2.10%
2236	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线供销社分歧1号变压器	160	34.144	73.37	73.37	未列入负面清单			21.62%
2237	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧乱山子西支11号变压器	100	102.403	-22.40	0.00	未列入负面清单			-1.46%
2238	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧石岭四屯支8号变压器	200	19.91	120.18	120.18	未列入负面清单			2.33%
2239	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧后赵家分支5号变压器	200	18.86	122.28	122.28	未列入负面清单			6.62%
2240	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧95号变压器	200	17.996	124.01	124.01	未列入负面清单			-4.36%
2241	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宋志举分歧15号变压器	200	5.173	149.65	149.65	未列入负面清单			-9.29%
2242	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧西窝堡分支10号变压器	100	85.086	-5.09	0.00	未列入负面清单			12.56%

2243	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线焦家分支焦家3号支9号变压器	100	15.037	64.96	64.96	未列入负面清单			-11.15%
2244	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线焦家分支焦家1号支4号变压器	160	13.385	106.58	106.58	未列入负面清单			-9.72%
2245	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧东南街2号分支5号变压器	100	70.951	9.05	9.05	未列入负面清单			217.35%
2246	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧焦家分支28号变压器	160	14.806	104.31	104.31	未列入负面清单			-15.86%
2247	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道布代线马家分朱殿玉支6号变压器	10	22.122	5.79	5.79	未列入负面清单			-12.88%
2248	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线5号	315	18.187	194.71	194.71	未列入负面清单			10.12%
2249	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10kV道不代线马家分好堡起支1号变压器	100	33.538	46.46	46.46	未列入负面清单			11.08%
2250	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线羽绒厂分歧7号变压器	200	47.331	65.34	65.34	未列入负面清单			12.34%
2251	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线五峰街一分歧6号变压器	400	50.918	116.33	116.33	未列入负面清单			114.91%
2252	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线农高分歧11号变压器	160	81.472	-2.36	0.00	未列入负面清单			9.28%
2253	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线3号变压器	200	42.84	74.32	74.32	未列入负面清单			3.55%
2254	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧刘家井2号分支31号变压器	30	10.246	20.93	20.93	未列入负面清单			-9.27%
2255	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线五峰二组分歧1号变压器	50	42.541	18.73	18.73	未列入负面清单			0.43%
2256	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线木头沟支线敖龙支线04#变压器	200	16.953	126.09	126.09	未列入负面清单			63.48%
2257	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线下甸子分线董家良大棚支线 11#变压器	50	6.181	36.91	36.91	未列入负面清单			102.90%
2258	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支96号变压器	200	23.508	112.98	112.98	未列入负面清单			-5.16%
2259	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支49号变压器	100	56.042	23.96	23.96	未列入负面清单			8.73%
2260	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子三支8号变压器	160	42.13	60.59	60.59	未列入负面清单			-1.13%
2261	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10千伏西农线忙海分八家子六支4#变压器	200	9.575	140.85	140.85	未列入负面清单			-
2262	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线新窝堡支线 46#变压器	200	25.846	108.31	108.31	未列入负面清单			0.06%
2263	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线108#变压器	200	50.498	59.00	59.00	未列入负面清单			51.47%
2264	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线扒力支线 09#变压器	200	33.283	93.43	93.43	未列入负面清单			3.40%
2265	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线老烧支线 01#变压器	200	17.538	124.92	124.92	未列入负面清单			-9.37%
2266	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线4右2号	160	24.946	88.09	88.09	未列入负面清单			-29.14%
2267	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线50右3号	50	45.892	17.05	17.05	未列入负面清单			-4.88%
2268	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分92号变压器	200	25.021	109.96	109.96	未列入负面清单			-
2269	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10kV西六线三河分歧屈家一台支5号变压器	400	31.15	195.40	195.40	未列入负面清单			18.99%
2270	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧59号变压器	50	63.776	8.11	8.11	未列入负面清单			-0.23%
2271	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧43号变压器	200	16.42	127.16	127.16	未列入负面清单			-40.07%
2272	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线新生大棚支线 05#变压器	100	19.827	60.17	60.17	未列入负面清单			-
2273	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线中学分歧5号变压器	50	113.936	-16.97	0.00	未列入负面清单			9.00%
2274	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧28号变压器	100	16.005	64.00	64.00	未列入负面清单			-18.27%
2275	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线两家子二号支线两家子一号支线 10#变压器	160	20.476	95.24	95.24	未列入负面清单			4.64%

2276	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线两家子支线两家子二号支线 07#变压器	100	21.065	58.94	58.94	未列入负面清单			-2.76%
2277	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子支 40+1号变压器	200	35.406	89.19	89.19	未列入负面清单			-28.54%
2278	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子南大棚支 2号变压器	200	21.265	117.47	117.47	未列入负面清单			2.00%
2279	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐园一大棚支线乐园一西支线 03#变压器	80	19.084	48.73	48.73	未列入负面清单			-22.23%
2280	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线6号	400	3.668	305.33	305.33	未列入负面清单			-0.82%
2281	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分三道沟村台支 5号变压器	400	24.076	223.70	223.70	未列入负面清单			-35.95%
2282	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧大五分支 59号变压器	200	13.313	133.37	133.37	未列入负面清单			1.11%
2283	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音花村支 5号变压器	200	42.201	75.60	75.60	未列入负面清单			-13.58%
2284	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分歧大五支井井通 3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
2285	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分歧兴隆山大棚分支 20号变压器	50	33.318	23.34	23.34	未列入负面清单			-38.30%
2286	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧头道分支 31号变压器	200	24.371	111.26	111.26	未列入负面清单			-1.21%
2287	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线刘家分歧 3号变压器	100	7.284	72.72	72.72	未列入负面清单			-11.78%
2288	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧南长分支 6号变压器	200	34.08	91.84	91.84	未列入负面清单			30.37%
2289	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧刘家井 2号分支22号变压器	200	25.47	109.06	109.06	未列入负面清单			3.81%
2290	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线前九分歧 7号变压器	200	46.44	67.12	67.12	未列入负面清单			362.31%
2291	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧东田分支 10号变压器	200	40.984	78.03	78.03	未列入负面清单			17.91%
2292	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧 180号变压器	200	10.293	139.41	139.41	未列入负面清单			-10.11%
2293	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线平安堡分歧平安堡大棚分支 7号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
2294	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线工业园区分歧 1号变压器1	100	48.852	31.15	31.15	未列入负面清单			-4.50%
2295	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音花支 11号变压器	160	44.723	56.44	56.44	未列入负面清单			-28.81%
2296	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线郭家分城子支 3号变压器	160	53.901	41.76	41.76	未列入负面清单			47.70%
2297	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子村支 2#变压器	100	93.6	-13.60	0.00	未列入负面清单			3.03%
2298	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分苇子沟东台支 11号变压器	100	38.141	41.86	41.86	未列入负面清单			20.13%
2299	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土西大棚支 9号变压器	50	4.432	37.78	37.78	未列入负面清单			-26.82%
2300	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线田家分歧程家大棚支 6号变压器	50	28.545	25.73	25.73	未列入负面清单			19.71%
2301	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干 170号变压器	200	33.391	93.22	93.22	未列入负面清单			74.35%
2302	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线宋家分乳业支线 16号变压器	100	55.562	24.44	24.44	未列入负面清单			-1.71%
2303	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干 101号变压器	160	53.034	43.15	43.15	未列入负面清单			16.05%
2304	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10kV兴隆山北线主干 157号变压器	200	31.264	97.47	97.47	未列入负面清单			-7.98%
2305	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线169号变压器	80	48.156	25.48	25.48	未列入负面清单			-31.15%
2306	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分歧乡政府分支政府北支 8号变压器	100	53.962	26.04	26.04	未列入负面清单			-
2307	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分政府支 07号变压器	100	79.922	0.08	0.08	未列入负面清单			-16.39%
2308	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线朝阳沟分养猪小区支 3号变压器	160	7.646	115.77	115.77	未列入负面清单			-17.79%

2309	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线曲家南大棚分16号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
2310	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kv苇子沟线岔山稿南大棚分4号	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
2311	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音花支67号变压器	200	37.208	85.58	85.58	未列入负面清单			-3.32%
2312	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线乡政府分10号变压器	200	51.671	56.66	56.66	未列入负面清单			2.85%
2313	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐西平西棚支7号变压器	30	39.558	12.13	12.13	未列入负面清单			-3.64%
2314	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐雷家支6号变压器	160	37.359	68.23	68.23	未列入负面清单			2.54%
2315	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线敖西分岐敖西水库支19号变压器	100	9.049	70.95	70.95	未列入负面清单			-46.19%
2316	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支150号变压器	30	39.027	12.29	12.29	未列入负面清单			189.41%
2317	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支128号变压器	200	12.64	134.72	134.72	未列入负面清单			2.15%
2318	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分旧屯东台支2号变压器	315	18.831	192.68	192.68	未列入负面清单			10.23%
2319	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分白音华大棚支15号变压器	100	22.67	57.33	57.33	未列入负面清单			10.97%
2320	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10KV专业线西旧府分西采石场支27#	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
2321	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分太平山支33+1号变压器	80	107.521	-22.02	0.00	未列入负面清单			21.86%
2322	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土村台支1号变压器	100	7.505	72.50	72.50	未列入负面清单			16.23%
2323	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分浩力保东台2号支2号变压器	200	19.752	120.50	120.50	未列入负面清单			-0.01%
2324	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线民家北2#台柱上变压器	200	17.898	124.20	124.20	未列入负面清单			4.82%
2325	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分移动支1号	200	8.502	143.00	143.00	未列入负面清单			-19.50%
2326	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分岐袁家分支43号变压器	100	32.783	47.22	47.22	未列入负面清单			-2.05%
2327	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐西平东支2付1号变压器	200	19.069	121.86	121.86	未列入负面清单			-24.32%
2328	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐老畜支3付1号变压器	200	40.905	78.19	78.19	未列入负面清单			331.26%
2329	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东平西支7号变压器	80	85.104	-4.08	0.00	未列入负面清单			1.30%
2330	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东平西支2付1号变压器	50	36.461	21.77	21.77	未列入负面清单			-4.41%
2331	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧大林台分支70号变压器	200	20.978	118.04	118.04	未列入负面清单			-6.16%
2332	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支215号变压器	50	66.127	6.94	6.94	未列入负面清单			-4.43%
2333	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支188号变压器	30	44.815	10.56	10.56	未列入负面清单			8.01%
2334	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分大林台二支大有亨机井17号井变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
2335	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐高家暖棚支7号变压器	50	30.758	24.62	24.62	未列入负面清单			0.53%
2336	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分大林台二支大有亨机井16号井变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
2337	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支168号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
2338	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐邱家支36号变压器	50	97.066	-8.53	0.00	未列入负面清单			-4.31%
2339	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支119号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
2340	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线敖西分岐23号变压器	100	51.471	28.53	28.53	未列入负面清单			-0.66%
2341	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐老畜2井支6号变压器	160	22.359	92.23	92.23	未列入负面清单			-1.67%

2342	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线散西分岐29号变压器	100	39.071	40.93	40.93	未列入负面清单			-6.01%
2343	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐16号变压器	50	142.863	-31.43	0.00	未列入负面清单			64.23%
2344	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分广播站家属支02号变压器	200	58.916	42.17	42.17	未列入负面清单			-4.61%
2345	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子一二组支01号变压器	100	69.75	10.25	10.25	未列入负面清单			18.56%
2346	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分两家子一二组支08号变压器	160	21.467	93.65	93.65	未列入负面清单			0.23%
2347	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10KV专业线粘土矿支5付1#柱上变压器	200	17.829	124.34	124.34	未列入负面清单			5.44%
2348	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐7号变压器	30	48.001	9.60	9.60	未列入负面清单			-2.39%
2349	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐杨家大棚支7付1号变压器	50	19.31	30.35	30.35	未列入负面清单			-13.64%
2350	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10kV3444农机线镇直分歧联通分支社直2号支1号	200	108.783	-57.57	0.00	未列入负面清单			-
2351	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分疙瘩苏支52号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
2352	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分大驼子台支5号变压器	200	27.573	104.85	104.85	未列入负面清单			262.26%
2353	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分太平山支65号变压器	80	62.693	13.85	13.85	未列入负面清单			-19.43%
2354	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线敬老院分岐14号变压器	30	55.769	7.27	7.27	未列入负面清单			15.48%
2355	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支60付1号变压器	30	36.737	12.98	12.98	未列入负面清单			0.96%
2356	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支23号变压器	200	9.574	140.85	140.85	未列入负面清单			9.71%
2357	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分2号变压器	200	2.481	155.04	155.04	未列入负面清单			228.48%
2358	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东沟二大棚支3号变压器	200	10.698	138.60	138.60	未列入负面清单			-31.76%
2359	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐赵家沟分支15付1号变压器	50	20.708	29.65	29.65	未列入负面清单			7.91%
2360	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土东大棚支5号变压器	50	47.771	16.11	16.11	未列入负面清单			-8.07%
2361	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线叶喇嘛土分叶喇嘛土村台支7号变压器	200	58.501	43.00	43.00	未列入负面清单			62.43%
2362	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐乐园二大棚支8号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
2363	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐东沟二分支2号变压器	200	18.405	123.19	123.19	未列入负面清单			-12.06%
2364	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线政府家属楼分线02#变压器	315	20.803	186.47	186.47	未列入负面清单			-9.60%
2365	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐席房支3号变压器	100	43.827	36.17	36.17	未列入负面清单			-2.86%
2366	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐席房分支105号变压器	100	56.679	23.32	23.32	未列入负面清单			7.12%
2367	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线主干130号变压器	50	40.457	19.77	19.77	未列入负面清单			-8.83%
2368	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐程胡井分支29号变压器	80	40.802	31.36	31.36	未列入负面清单			-1.75%
2369	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线粮库家属分7号变压器	30	20.083	17.98	17.98	未列入负面清单			15.34%
2370	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐电管站分支3号变压器	50	52.524	13.74	13.74	未列入负面清单			-19.28%
2371	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线高树员分园区支18号变压器	100	33.796	46.20	46.20	未列入负面清单			3.14%
2372	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐程子沟分支25号变压器	100	60.564	19.44	19.44	未列入负面清单			26.19%
2373	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分103号变压器	100	34.11	45.89	45.89	未列入负面清单			6.06%
2374	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线小河西分24号变压器	100	69.596	10.40	10.40	未列入负面清单			18.94%

2375	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分谢林支5号变压器	160	56.984	36.83	36.83	未列入负面清单			22.20%
2376	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四分线091#变压器	30	15.982	19.21	19.21	未列入负面清单			-2.98%
2377	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木八十一2号支6号变压器	100	47.285	32.72	32.72	未列入负面清单			-2.53%
2378	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线42+1号变压器	30	26.318	16.10	16.10	未列入负面清单			-7.04%
2379	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木六四号支10变压器	80	48.213	25.43	25.43	未列入负面清单			6.81%
2380	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线粮库家属分政府支1号变压器	400	24.563	221.75	221.75	未列入负面清单			5.45%
2381	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线批发市场分线14号变压器	100	37.197	42.80	42.80	未列入负面清单			1.29%
2382	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分扒力北支8号变压器	200	18.123	123.75	123.75	未列入负面清单			-7.90%
2383	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分烘干塔支12号变压器	315	33.203	147.41	147.41	未列入负面清单			68.10%
2384	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线56号	50	54.628	12.69	12.69	未列入负面清单			-1.00%
2385	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线中学家属楼分线01#变压器	250	74.737	13.16	13.16	未列入负面清单			-0.34%
2386	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线批发市场分线06#变压器	200	16.599	126.80	126.80	未列入负面清单			-0.85%
2387	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线乐园三分线04#变压器	200	61.747	36.51	36.51	未列入负面清单			-3.08%
2388	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线66#变压器	30	44.801	10.56	10.56	未列入负面清单			5.44%
2389	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线羊山皋大棚支线24#变压器	30	128.07	-14.42	0.00	未列入负面清单			32.64%
2390	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线烧锅南棚支线07#变压器	30	47.54	9.74	9.74	未列入负面清单			-11.51%
2391	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线老烧分线曲家沟支线25#变压器	200	10.343	139.31	139.31	未列入负面清单			-0.66%
2392	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分10号变压器	400	22.207	231.17	231.17	未列入负面清单			-1.66%
2393	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农机分1号变压器	400	71.808	32.77	32.77	未列入负面清单			246.91%
2394	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线养牛小区分岐3号变压器	30	68.884	3.33	3.33	未列入负面清单			-5.42%
2395	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分30号变压器	200	56.706	46.59	46.59	未列入负面清单			70.70%
2396	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木四支28号变压器	50	59.079	10.46	10.46	未列入负面清单			0.56%
2397	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分吐力土大棚支15号变压器	160	26.27	85.97	85.97	未列入负面清单			126.53%
2398	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木四支17号变压器	80	26.928	42.46	42.46	未列入负面清单			-7.11%
2399	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马鞍山支08号变压器	200	31.213	97.57	97.57	未列入负面清单			-32.59%
2400	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分北苏支6号变压器	30	51.679	8.50	8.50	未列入负面清单			-
2401	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分东哈一棚支24号变压器	200	21.878	116.24	116.24	未列入负面清单			-44.38%
2402	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分马尾一组支03号变压器	200	71.835	16.33	16.33	未列入负面清单			227.24%
2403	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线主干119号变压器	200	33.547	92.91	92.91	未列入负面清单			6.68%
2404	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分东哈五二支10号变压器	80	20.478	47.62	47.62	未列入负面清单			-19.16%
2405	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子支45号变压器	160	44.716	56.45	56.45	未列入负面清单			9.52%
2406	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧西六三分支3号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
2407	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧四家子大棚支2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%

2408	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧51号变压器	400	64.845	60.62	60.62	未列入负面清单			229.66%
2409	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线闫家支14号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
2410	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10KV哈西线后两分薛家西棚支7号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-
2411	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分西哈六井支1号变压器	80	8.235	57.41	57.41	未列入负面清单			-8.42%
2412	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分周家支21号变压器	200	73.435	13.13	13.13	未列入负面清单			499.99%
2413	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分许四支27号变压器	200	18.371	123.26	123.26	未列入负面清单			289.87%
2414	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分腰敖北支线39变压器	100	54.681	25.32	25.32	未列入负面清单			-19.23%
2415	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧于家分支3号变压器	200	24.602	110.80	110.80	未列入负面清单			9.67%
2416	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳支101号变压器	200	50.567	58.87	58.87	未列入负面清单			5.18%
2417	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧忙海六支7号变压器	200	47.736	64.53	64.53	未列入负面清单			34.34%
2418	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线宣女分歧宣女分支18号变压器	200	23.956	112.09	112.09	未列入负面清单			1.41%
2419	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线忙海分歧八家子分支15号变压器	100	40.1	39.90	39.90	未列入负面清单			-1.99%
2420	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10kV西六线116号变压器	200	34.438	91.12	91.12	未列入负面清单			46.20%
2421	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分边家支14号变压器	200	25.088	109.82	109.82	未列入负面清单			-30.28%
2422	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分上敖支32号变压器	200	44.177	71.65	71.65	未列入负面清单			22.52%
2423	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分东太平沟支19号变压器	50	32.177	23.91	23.91	未列入负面清单			-7.09%
2424	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西太平沟支25号变压器	50	24.11	27.95	27.95	未列入负面清单			-2.20%
2425	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分六合屯支03号变压器	100	25.541	54.46	54.46	未列入负面清单			-9.34%
2426	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分下三支17号变压器	100	66.321	13.68	13.68	未列入负面清单			-
2427	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五六组支19号变压器	200	39.18	81.64	81.64	未列入负面清单			319.69%
2428	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五五组支04号变压器	200	38.367	83.27	83.27	未列入负面清单			5.80%
2429	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线马林分张德支05号变压器	100	26.934	53.07	53.07	未列入负面清单			4.37%
2430	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分小五四组支04号变压器	315	15.086	204.48	204.48	未列入负面清单			5.38%
2431	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分下窝堡二组支03号变压器	100	49.58	30.42	30.42	未列入负面清单			50.58%
2432	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10KV城南线行政支线5号柱上变压器	400	18.1	247.60	247.60	未列入负面清单			-10.70%
2433	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线化肥支线5+1号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
2434	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分长大支6号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
2435	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV水源线壕北分前郑北支5号变压器	200	39.029	81.94	81.94	未列入负面清单			-
2436	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线左家分19号变压器	100	69.327	10.67	10.67	未列入负面清单			37.98%
2437	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10kV兴隆山线杆厂分歧37号变压器	50	29.166	25.42	25.42	未列入负面清单			-9.06%
2438	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线敬老院分02号变压器	100	12.786	67.21	67.21	未列入负面清单			-37.54%
2439	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分210号变压器	100	32.524	47.48	47.48	未列入负面清单			-18.90%
2440	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线罗家分08号变压器	80	46.087	27.13	27.13	未列入负面清单			4.72%

2441	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分彭家支05号变压器	200	39.162	81.68	81.68	未列入负面清单			-28.43%
2442	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分网通支04号变压器	200	33.581	92.84	92.84	未列入负面清单			334.28%
2443	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线181号变压器	200	17.513	124.97	124.97	未列入负面清单			258.53%
2444	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分陈家支07号变压器	160	48.513	50.38	50.38	未列入负面清单			228.38%
2445	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分191号变压器	200	51.228	57.54	57.54	未列入负面清单			2.33%
2446	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10KV平安线平安村五块石东变压器	50	54.191	12.90	12.90	未列入负面清单			-
2447	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子支29号变压器	315	15.035	204.64	204.64	未列入负面清单			215.23%
2448	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分二组支04号变压器	100	81.392	-1.39	0.00	未列入负面清单			5.76%
2449	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分杨家支10号变压器	100	46.228	33.77	33.77	未列入负面清单			-26.87%
2450	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分后李家支07号变压器	200	33.506	92.99	92.99	未列入负面清单			361.90%
2451	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分北岗子支04号变压器	200	13.227	133.55	133.55	未列入负面清单			-50.19%
2452	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分前李家支04号变压器	100	67.685	12.32	12.32	未列入负面清单			205.67%
2453	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线长岗子分04号变压器	100	58.736	21.26	21.26	未列入负面清单			56.65%
2454	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线470号变压器	200	28.733	102.53	102.53	未列入负面清单			319.22%
2455	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团周线TS42线	10kV两家子线周家分李围子支06号变压器	200	24.016	111.97	111.97	未列入负面清单			273.75%
2456	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团周线TS42线	10kV两家子线周家分傲大支6号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
2457	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子二组支5号变压器	200	51.553	56.89	56.89	未列入负面清单			45.69%
2458	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分浩力堡西台支3号变压器	200	19.311	121.38	121.38	未列入负面清单			-3.31%
2459	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10kV两家子线长坨子分团山子五组支4号变压器	315	12.015	214.15	214.15	未列入负面清单			5.78%
2460	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分西庙支4号变压器	315	11.649	215.31	215.31	未列入负面清单			4.98%
2461	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线长岗子西大棚分01号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
2462	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分28号变压器	200	25.322	109.36	109.36	未列入负面清单			-1.36%
2463	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10kV两家子线二土五组分05号变压器	100	77.758	2.24	2.24	未列入负面清单			-1.87%
2464	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线小荒山分13号变压器	200	48.319	63.36	63.36	未列入负面清单			50.06%
2465	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线乡政府分歧16号变压器	400	46.956	132.18	132.18	未列入负面清单			-19.45%
2466	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10kV两家子线马德分02号变压器	100	51.762	28.24	28.24	未列入负面清单			-5.82%
2467	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线阿古庙分48号变压器	200	28.937	102.13	102.13	未列入负面清单			-12.58%
2468	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10KV水源线34左5号	100	28.635	51.37	51.37	未列入负面清单			-
2469	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线64右10号	315	49.738	95.33	95.33	未列入负面清单			-7.94%
2470	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线石岭北岗分支福元养殖场石岭子大棚支 7#变压器	100	5.789	74.21	74.21	未列入负面清单			-34.10%
2471	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10kV城北线11右4号	315	24.554	174.65	174.65	未列入负面清单			-3.15%
2472	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线东六九组分4号变压器	200	24.581	110.84	110.84	未列入负面清单			5.44%
2473	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线曲家南大棚分25号变压器	100	49.018	30.98	30.98	未列入负面清单			41.64%

2474	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV7342兴隆山线三合分歧27号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
2475	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线宏丰分东盖顶屯支8号变压器	80	86.628	-5.30	0.00	未列入负面清单			14.95%
2476	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分大山湾屯支7号变压器	200	68.528	22.94	22.94	未列入负面清单			50.68%
2477	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分114号变压器	200	36.644	86.71	86.71	未列入负面清单			20.80%
2478	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分后皋皋屯支18号变压器	200	63.523	32.95	32.95	未列入负面清单			335.32%
2479	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线皋皋分前皋皋屯支8号变压器	400	18.418	246.33	246.33	未列入负面清单			-3.71%
2480	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线前那木西屯分3号变压器	100	44.677	35.32	35.32	未列入负面清单			-6.39%
2481	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线西新窝堡分21号变压器	200	94.51	-29.02	0.00	未列入负面清单			71.12%
2482	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线7号变压器	50	39.014	20.49	20.49	未列入负面清单			-3.88%
2483	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧后古东分支2号变压器	200	13.886	132.23	132.23	未列入负面清单			-27.57%
2484	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线老虎分歧18号变压器	200	78.001	4.00	4.00	未列入负面清单			578.25%
2485	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧18付1号变压器	200	11.105	137.79	137.79	未列入负面清单			43.86%
2486	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线三道沟分土城子机井支1#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2487	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福双一线7546	前碱家属柱上变压器	30	26.865	15.94	15.94	未列入负面清单			-2.48%
2488	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线开发区分9号变压器	200	67.346	25.31	25.31	未列入负面清单			10.73%
2489	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线开发区分4号变压器	50	24.048	27.98	27.98	未列入负面清单			-8.36%
2490	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10kV章西线西新窝堡分17号变压器	100	43.102	36.90	36.90	未列入负面清单			-0.14%
2491	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分西富友支6号变压器	400	37.584	169.66	169.66	未列入负面清单			57.17%
2492	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10kV广正线三官分149号变压器	160	18.471	98.45	98.45	未列入负面清单			-35.05%
2493	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线何家分歧前中西分支5号变压器	200	16.995	126.01	126.01	未列入负面清单			22.57%
2494	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线扎兰一二分4#变压器	100	18.454	61.55	61.55	未列入负面清单			4.33%
2495	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线南广分塔柳支85号变压器	100	40.683	39.32	39.32	未列入负面清单			34.23%
2496	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧80号变压器	100	111.207	-31.21	0.00	未列入负面清单			563.92%
2497	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧西杨家分支8号变压器	200	76.245	7.51	7.51	未列入负面清单			49.37%
2498	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧吴兴龙分支4号变压器	100	70.093	9.91	9.91	未列入负面清单			340.51%
2499	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线季家分歧17号变压器	100	56.103	23.90	23.90	未列入负面清单			2.05%
2500	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分歧谭家支5号变压器	200	71.073	17.85	17.85	未列入负面清单			51.95%
2501	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线31号变压器	80	73.64	5.09	5.09	未列入负面清单			-2.59%
2502	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10kV兴隆山线花家分歧96号变压器	200	52.214	55.57	55.57	未列入负面清单			17.80%
2503	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线长沟沿一组分线二组支线4号变压器	200	15.783	128.43	128.43	未列入负面清单			53.78%
2504	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线红星四组支线9号变压器	200	44.623	70.75	70.75	未列入负面清单			5.39%
2505	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线130号变压器	400	59.93	80.28	80.28	未列入负面清单			38.47%
2506	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线双山子三组支线23号变压器	200	16.231	127.54	127.54	未列入负面清单			-47.43%

2507	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线大五分支前碱锅支6号变压器	160	25.743	86.81	86.81	未列入负面清单			9.33%
2508	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线华盛禽业支线14号变压器	100	55.254	24.75	24.75	未列入负面清单			208.60%
2509	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV3442苇子沟线三道沟分歧土城子分支白音花支14号变压器	160	67.141	20.57	20.57	未列入负面清单			-
2510	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线新力分岐5号变压器	100	46.575	33.43	33.43	未列入负面清单			6.05%
2511	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线95号变压器	100	60.175	19.83	19.83	未列入负面清单			11.92%
2512	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线61号变压器	100	78.461	1.54	1.54	未列入负面清单			58.38%
2513	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10kV哈西线后两分机关山支197号变压器	200	126.405	-92.81	0.00	未列入负面清单			97.73%
2514	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线八家子二组支线17号变压器	100	122.451	-42.45	0.00	已列入负面清单			2.70%
2515	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线八家子五组支线57号变压器	200	55.367	49.27	49.27	未列入负面清单			82.43%
2516	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线吐力土分14号变压器	400	13.823	264.71	264.71	未列入负面清单			-29.97%
2517	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线八家子二组支线9号变压器	200	49.751	60.50	60.50	未列入负面清单			-19.45%
2518	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分林家支17号变压器	100	66.619	13.38	13.38	未列入负面清单			11.84%
2519	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分103号变压器	200	24.547	110.91	110.91	未列入负面清单			10.81%
2520	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线主干139号变压器	200	29.621	100.76	100.76	未列入负面清单			-0.91%
2521	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分吐鲁花支17号变压器	100	83.1	-3.10	0.00	未列入负面清单			1.45%
2522	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分后地支3号变压器	200	71.922	16.16	16.16	未列入负面清单			450.97%
2523	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双庙分干沟子支12号变压器	200	55.678	48.64	48.64	未列入负面清单			34.70%
2524	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不士分歧合不士养殖场分支3号变压器	100	18.823	61.18	61.18	未列入负面清单			40.07%
2525	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线马蹄山分岐4号变压器	100	43.769	36.23	36.23	未列入负面清单			26.27%
2526	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不士分歧五组分支10号变压器	160	26.054	86.31	86.31	未列入负面清单			3.57%
2527	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线双山子六组分线5号变压器	200	32.181	95.64	95.64	未列入负面清单			-33.67%
2528	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10kV四堡子南线兴隆分岐烧锅地支38号变压器	100	63.967	16.03	16.03	未列入负面清单			15.43%
2529	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线98号变压器	400	21.48	234.08	234.08	未列入负面清单			-0.22%
2530	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线后太平分7号变压器	200	35.628	88.74	88.74	未列入负面清单			31.72%
2531	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线红星分线红星五组支线2号变压器	80	31.51	38.79	38.79	未列入负面清单			-8.95%
2532	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧30号变压器	100	9.898	70.10	70.10	未列入负面清单			0.99%
2533	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧东南街1号分支3号变压器	160	78.877	1.80	1.80	未列入负面清单			11.22%
2534	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线中荆林分5号变压器	200	81.702	-3.40	0.00	未列入负面清单			167.05%
2535	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线刘豆房分小陆家支3号变压器	100	35.669	44.33	44.33	未列入负面清单			11.49%
2536	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线主干65号变压器	200	72.92	14.16	14.16	未列入负面清单			24.58%
2537	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线双庙分前太平支12号变压器	200	61.839	36.32	36.32	未列入负面清单			43.81%
2538	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线大兴全分五家子大棚支7号变压器	50	83.91	-1.96	0.00	未列入负面清单			26.40%
2539	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线街内分乡直支5号变压器	315	50.725	92.22	92.22	未列入负面清单			15.11%

2540	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线前甸子前分歧3号变压器	200	21.107	117.79	117.79	未列入负面清单			-27.63%
2541	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线2号变压器	400	49.254	122.98	122.98	未列入负面清单			-5.77%
2542	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线西韩家分歧7号变压器	200	24.904	110.19	110.19	未列入负面清单			-22.48%
2543	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线交警分12号变压器	50	18.64	30.68	30.68	未列入负面清单			-41.09%
2544	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV哈西线东哈一支线1号变压器	400	25.171	219.32	219.32	未列入负面清单			-7.62%
2545	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10kV镇直线镇直北分东哈三支14号变压器	200	66.992	26.02	26.02	未列入负面清单			7.80%
2546	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线赵家分歧焦家分支4号变压器	100	32.296	47.70	47.70	未列入负面清单			-
2547	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10kV四合城线邓家西支线11号变压器	100	25.594	54.41	54.41	未列入负面清单			-0.25%
2548	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV3546五峰北线主干1号	200	6.64	146.72	146.72	未列入负面清单			-
2549	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分八堆子屯2台支3号变压器	100	41.42	38.58	38.58	未列入负面清单			4.53%
2550	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线前荆林分4号变压器	200	18.871	122.26	122.26	未列入负面清单			24.33%
2551	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线八堆子分风沙所5号井支4号变压器	50	2.311	38.84	38.84	未列入负面清单			-85.39%
2552	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线王家分支后王家支3号变压器	200	15.984	128.03	128.03	未列入负面清单			-10.06%
2553	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线彭家分支陆家支3号变压器	200	21.432	117.14	117.14	未列入负面清单			4.17%
2554	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧铁北分支1号变压器	200	44.671	70.66	70.66	未列入负面清单			9.44%
2555	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线张家支闫家支4号变压器	80	33.657	37.07	37.07	未列入负面清单			-35.71%
2556	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线马丈房分支马四支16号变压器	200	18.886	122.23	122.23	未列入负面清单			0.31%
2557	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10kV荆林线主干42号变压器	100	53.508	26.49	26.49	未列入负面清单			15.98%
2558	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分西大间屯支5号变压器	200	28.692	102.62	102.62	未列入负面清单			-8.72%
2559	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线东太平河台	100	36.778	43.22	43.22	未列入负面清单			-
2560	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10kV二道河子线候家位子二台	200	26.784	106.43	106.43	未列入负面清单			-
2561	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线马少岗子支南大棚支3号变压器	100	3.335	76.67	76.67	未列入负面清单			-4.34%
2562	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分六合堂支4号变压器	50	2.443	38.78	38.78	未列入负面清单			-32.35%
2563	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线14右6右2号	315	21.03	185.76	185.76	未列入负面清单			-8.39%
2564	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉子线26号	100	33.46	46.54	46.54	未列入负面清单			0.14%
2565	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线木材分线3号	400	24.453	222.19	222.19	未列入负面清单			-19.65%
2566	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线马架子分东七方地支9号变压器	30	68.595	3.42	3.42	未列入负面清单			4.30%
2567	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线马架子分靠山屯支10号	220	16.776	139.09	139.09	未列入负面清单			270.45%
2568	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10KV哈东线三义号分歧何龙支4变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2569	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分岐西旧府中台支3号变压器	200	19.958	120.08	120.08	未列入负面清单			-13.17%
2570	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线西旧府分岐西旧府东分支5号变压器	160	26.089	86.26	86.26	未列入负面清单			-7.30%
2571	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线西旧府分袁家支西采石场支西旧府北支7号变压器	200	19.89	120.22	120.22	未列入负面清单			-
2572	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线33右2号	200	57.08	45.84	45.84	未列入负面清单			-6.04%

2573	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分46号变压器	50	34.644	22.68	22.68	未列入负面清单			-9.08%
2574	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线嘎海分东白己支02号柱变	200	89.674	-19.35	0.00	未列入负面清单			2.14%
2575	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线6左3号	200	4.447	151.11	151.11	未列入负面清单			-61.14%
2576	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV城磷线四中支线13号	200	42.608	74.78	74.78	未列入负面清单			-
2577	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线敖西分岐9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
2578	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线142号柱变	200	78.278	3.44	3.44	未列入负面清单			8.48%
2579	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线前腰窝分22号柱变	30	64.808	4.56	4.56	未列入负面清单			-15.28%
2580	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线155号柱变	400	54.473	102.11	102.11	未列入负面清单			-0.24%
2581	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分前三义合大棚支19号柱变	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
2582	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线八尺沟子分前三义合大棚支20号柱变	200	9.452	141.10	141.10	未列入负面清单			-25.46%
2583	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线申博分后三义合大棚支07#变压器	100	4.859	75.14	75.14	未列入负面清单			-37.04%
2584	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐马家沟分支21号变压器	200	4.018	151.96	151.96	未列入负面清单			-23.49%
2585	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV3643冯西线谢林分歧坤旺支4号	100	21.518	58.48	58.48	未列入负面清单			-
2586	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线后拉马山分12号柱变	100	42.411	37.59	37.59	未列入负面清单			4.30%
2587	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分靠山支3号变压器	100	51.245	28.76	28.76	未列入负面清单			-9.77%
2588	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分黑龙支45号变压器	200	1.751	156.50	156.50	未列入负面清单			-41.24%
2589	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分张家暖棚支8号变压器	50	5.263	37.37	37.37	未列入负面清单			-32.38%
2590	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分生态园区支5号变压器	100	38.505	41.50	41.50	未列入负面清单			0.73%
2591	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许家暖棚园区支14号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-
2592	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德南分齐家分支齐家支4号变压器	100	37.954	42.05	42.05	未列入负面清单			-8.14%
2593	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线韩二支线67左5号沙泉米业变压器	200	42.601	74.80	74.80	未列入负面清单			-
2594	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10kV铁西线40左11号	200	61.45	37.10	37.10	未列入负面清单			-14.59%
2595	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分东福昌分支4号变压器	100	46.409	33.59	33.59	未列入负面清单			40.29%
2596	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线敖东分岐4号变压器	200	24.639	110.72	110.72	未列入负面清单			53.00%
2597	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线大德北分张家支34号变压器	200	63.087	33.83	33.83	未列入负面清单			1.12%
2598	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线前大官支林业灌溉支21号柱上变压器	100	12.722	67.28	67.28	未列入负面清单			219.52%
2599	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线林场分01号柱变	30	39.628	12.11	12.11	未列入负面清单			-13.28%
2600	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分林场支16号变压器	200	21.242	117.52	117.52	未列入负面清单			289.31%
2601	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线沙力土分沙二支7号变压器	200	63.852	32.30	32.30	未列入负面清单			438.02%
2602	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线东沟分岐邱家支高家支7号变压器	200	35.233	89.53	89.53	未列入负面清单			-19.18%
2603	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线北柳分1号变压器	200	34.895	90.21	90.21	未列入负面清单			5.99%
2604	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线西黄花分3号变压器	100	36.397	43.60	43.60	未列入负面清单			8.07%
2605	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线东黄花分4号变压器	100	40.171	39.83	39.83	未列入负面清单			203.28%

2606	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南广冷棚支52号变压器	200	4.957	150.09	150.09	未列入负面清单			186.86%
2607	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线169号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
2608	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分艾木暖棚支25号变压器	200	29.806	100.39	100.39	未列入负面清单			-8.46%
2609	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线马家分36号(马家)变压器	100	37.413	42.59	42.59	未列入负面清单			4.91%
2610	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线星火线分西76西台支3号变压器	100	29.936	50.06	50.06	未列入负面清单			-13.81%
2611	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线马家分歧杏树棚支10号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
2612	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线星火分腰七十六2号台柱上变压器	100	44.315	35.69	35.69	未列入负面清单			284.43%
2613	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线金家分金家二号支9号变压器	100	39.261	40.74	40.74	未列入负面清单			-
2614	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉支线邮备分线16号	400	59.051	83.80	83.80	未列入负面清单			-9.69%
2615	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大三2号台支1号	200	51.856	56.29	56.29	未列入负面清单			-
2616	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV大德线苗圃分大四支4+1号变压器	200	14.316	131.37	131.37	未列入负面清单			-1.54%
2617	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10KV中窑线东六分东六大棚支2#柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
2618	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线程子沟分05号柱变	200	55.227	49.55	49.55	未列入负面清单			32.54%
2619	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线杏山东分04号变压器	200	22.808	114.38	114.38	未列入负面清单			-2.30%
2620	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10kV章东线后玻璃分歧南场屯3号台区支线5号柱上变压器	200	88.169	-16.34	0.00	未列入负面清单			719.85%
2621	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线杏山移动分杏山西大棚支05#变压器	100	2.601	77.40	77.40	未列入负面清单			-
2622	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线56号柱上变压器	400	27.189	211.24	211.24	未列入负面清单			1.11%
2623	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10kV福兴地北线福西分2号变压器	200	57.167	45.67	45.67	未列入负面清单			367.36%
2624	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络金都3号	400	34.346	182.62	182.62	未列入负面清单			2.87%
2625	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10kV东六线158号变压器	200	37.401	85.20	85.20	未列入负面清单			59.89%
2626	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线果园分歧马丈房分支37号变压器	200	66.874	26.25	26.25	未列入负面清单			49.91%
2627	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧21号变压器	400	69.96	40.16	40.16	未列入负面清单			131.21%
2628	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10kV冯南线白音歹分后歹支后歹东支九西支 4#变压器	100	95.5	-15.50	0.00	未列入负面清单			422.37%
2629	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10kV3642冯东线西八南分2号柱上变压器	200	48.044	63.91	63.91	未列入负面清单			502.20%
2630	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	金桂园6号小区5号变压器	500	42.991	185.05	185.05	未列入负面清单			-
2631	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线拉拉屯分拉拉屯3号支9号变压器	80	37.564	33.95	33.95	未列入负面清单			-2.58%
2632	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10kV中窑线东六分猴头支16号变压器	100	29.88	50.12	50.12	未列入负面清单			-3.14%
2633	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10Kv中窑线东六分西六2#支12#	160	58.944	33.69	33.69	未列入负面清单			-
2634	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV丰田线南王家分东王家支06号柱变	100	45.257	34.74	34.74	未列入负面清单			-2.08%
2635	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV专业线民家二组大棚分歧3号变压器	50	11.157	34.42	34.42	未列入负面清单			-14.83%
2636	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10KV西六线三河分歧19右1#	200	86.062	-12.12	0.00	未列入负面清单			-
2637	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线西旧府分岐袁家分支24-1号变压器	200	20.741	118.52	118.52	未列入负面清单			-
2638	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线二道房分岐前王支4号变压器	100	24.168	55.83	55.83	未列入负面清单			162.90%

2639	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10kV四堡子北线南洼分岐12号变压器	400	50.719	117.12	117.12	未列入负面清单			612.88%
2640	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10KV两家子线周家分线哈大冷支2#支15号	50	62.967	8.52	8.52	未列入负面清单			648.76%
2641	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV两家子线周家分下窝堡九组支15号变压器	200	27.646	104.71	104.71	未列入负面清单			229.90%
2642	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV兴隆山线三合分歧45付1号变压器	200	12.734	134.53	134.53	未列入负面清单			20.32%
2643	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线曲家分11加1#变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
2644	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线东六十组分5号变压器	200	49.081	61.84	61.84	未列入负面清单			0.74%
2645	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线侯家沟分25号变压器	100	36.391	43.61	43.61	未列入负面清单			11.01%
2646	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分木四2号北支4号变压器	30	24.188	16.74	16.74	未列入负面清单			-11.08%
2647	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络22右1号	315	40.604	124.10	124.10	未列入负面清单			10.19%
2648	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10kV城中线中西联络联络12号	400	29.891	200.44	200.44	未列入负面清单			8.29%
2649	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV3741大庙线高树员分歧庙五1号分支3号柱上变压器	30	66.714	3.99	3.99	未列入负面清单			-4.54%
2650	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线农木分蒙中支冷七四号支9号变压器	200	14.314	131.37	131.37	未列入负面清单			-21.04%
2651	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10kV清沟线003#变压器	200	111.987	-63.97	0.00	未列入负面清单			13.22%
2652	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10KV苇子沟线叶喇嘛土分歧叶喇嘛土西3号台支2#柱上变压器	100	109.642	-29.64	0.00	未列入负面清单			231.12%
2653	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线南洼分冷家2号支8#柱上变压器	200	83.364	-6.73	0.00	未列入负面清单			545.46%
2654	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10KV四堡子北线南洼分冷家3号支1柱上变压器	200	59.801	40.40	40.40	未列入负面清单			742.50%
2655	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10KV荆林线荆林东分5#柱上变压器	100	67.644	12.36	12.36	未列入负面清单			265.97%
2656	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10kV大庙线套力分套四支4号变压器	400	73.021	27.92	27.92	未列入负面清单			7.27%
2657	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10kV3846丰田线后腰窝分歧003号变压器	50	44.22	17.89	17.89	未列入负面清单			0.32%
2658	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10KV大德线来虎分12号	100	24.658	55.34	55.34	未列入负面清单			-
2659	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10kV3641大德线大德北分歧125号	50	41.718	19.14	19.14	未列入负面清单			173.46%
2660	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10KV福兴地北线八五02台分支4#柱上变压器	200	21.111	117.78	117.78	未列入负面清单			275.10%
2661	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线合不土分歧高峰支45号柱上变压器	100	10.43	69.57	69.57	未列入负面清单			153.53%
2662	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10kV团结线四合一四组2号变压器	100	39.417	40.58	40.58	未列入负面清单			218.50%
2663	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV3442苇子沟线朝阳沟分歧腰岭岗子东台分支2号柱上变压器	200	9.828	140.34	140.34	未列入负面清单			231.41%
2664	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10kV3343专业线乐园三南分1号变压器	200	73.371	13.26	13.26	未列入负面清单			317.25%
2665	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10kV3542两家子线周家分歧30号	200	18.506	122.99	122.99	未列入负面清单			-7.88%
2666	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10kV7342兴隆山线三合分歧养殖厂分支1加001柱上变压器	400	51.147	115.41	115.41	未列入负面清单			-
2667	国网彰武县供电公司			10kV六股道分六股道大棚支28#(六股道大棚)	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
2668	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10KV双庙线丰堡分任家2号台支3号柱上变压器	200	46.563	66.87	66.87	未列入负面清单			487.18%
2669	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10KV城北线俱乐部支线13+1号柱上变压器	400	23.039	227.84	227.84	未列入负面清单			191.51%
2670	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10kV福兴地南线高家分岐腰高井支3号	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
2671	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10kV五峰北线高山台分歧西南段分支西南段2号支2号变压器	200	66.627	26.75	26.75	未列入负面清单			646.75%

2672	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10KV冯东线范家支林家井支林家南支8#变压器	200	34.147	91.71	91.71	未列入负面清单			-2.89%
2673	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10kV五峰南线前甸子东分前甸子东2号支8号变压器	200	11.366	137.27	137.27	未列入负面清单			256.91%
2674	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV3344后新秋线小四分木头沟支傲龙屯2#支5号变压器	400	8.343	286.63	286.63	未列入负面清单			370.70%
2675	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10kV后新秋线小四家分线镇直南支线8号变压器	200	66.658	26.68	26.68	未列入负面清单			22.58%
2676	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10KV两家子线马林分线马尾九组支7号	200	27.2	105.60	105.60	未列入负面清单			14.52%
2677	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线西太平支线朱家冷棚07号变压器	100	2.611	77.39	77.39	未列入负面清单			-49.19%
2678	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10kV城中线中西联络联络金都2号	400	25.896	216.42	216.42	未列入负面清单			-3.66%
2679	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线康家南棚分3号变压器	200	32.242	95.52	95.52	未列入负面清单			-1.11%
2680	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分哈大冷1支1号变压器	100	34.91	45.09	45.09	未列入负面清单			15.44%
2681	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许家暖棚园区支9号变压器	80	2.201	62.24	62.24	未列入负面清单			115.48%
2682	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分张家鸡厂分支9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
2683	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线谢林分20号变压器	200	33.943	92.11	92.11	未列入负面清单			305.25%
2684	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分黑龙支49号变压器	100	38.267	41.73	41.73	未列入负面清单			-5.44%
2685	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南太平西冷棚支7号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
2686	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线84号变压器	200	31.326	97.35	97.35	未列入负面清单			-4.20%
2687	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线乐不等二台分2号变压器	100	77.926	2.07	2.07	未列入负面清单			23.02%
2688	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线哈大冷井分13号变压器	50	94.194	-7.10	0.00	未列入负面清单			44.92%
2689	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分大朝阳支5号变压器	200	32.024	95.95	95.95	未列入负面清单			-9.15%
2690	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分陈家坑滴灌3井支3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2691	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许一支2号变压器	400	68.271	46.92	46.92	未列入负面清单			238.51%
2692	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分黑龙支14号变压器	200	28.838	102.32	102.32	未列入负面清单			-1.63%
2693	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线张家坑分东家站支3号变压器	200	32.954	94.09	94.09	未列入负面清单			56.30%
2694	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分艾木南梁棚支8号变压器	100	2.33	77.67	77.67	未列入负面清单			45.91%
2695	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许家暖棚园区支13号变压器	80	4.015	60.79	60.79	未列入负面清单			105.89%
2696	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分南兴隆支22号变压器	200	18.44	123.12	123.12	未列入负面清单			3.19%
2697	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线菜家分菜家棚支3号变压器	50	5.274	37.36	37.36	未列入负面清单			7.63%
2698	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线南兴隆分支19号变压器	200	15.682	128.64	128.64	未列入负面清单			-5.72%
2699	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号西柳支1号变压器	160	53.75	42.00	42.00	未列入负面清单			9.45%
2700	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分北太平支1号变压器	160	76.867	5.01	5.01	未列入负面清单			266.61%
2701	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分三家子北鸡厂支7号变压器	100	2.107	77.89	77.89	未列入负面清单			211.07%
2702	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线东黄花棚分7号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2703	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线三义号分薛家支20号(薛家)变压器	100	44.088	35.91	35.91	未列入负面清单			5.76%
2704	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分一棵树暖棚支4号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%

2705	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10kV哈东线一棵树分许家暖棚园区支18号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
2706	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线谢林分谢林二台支9号变压器	200	37.582	84.84	84.84	未列入负面清单			9.81%
2707	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线塘坊井分塘坊屯支6号变压器	200	67.119	25.76	25.76	未列入负面清单			-0.35%
2708	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10kV冯西线乐不等二台分8号变压器	200	63.426	33.15	33.15	未列入负面清单			60.71%
2709	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10kV双庙线小明水分支恒泰兴支003号变压器	200	45.888	68.22	68.22	未列入负面清单			19.59%
2710	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10kV平安线电业所分01号变压器	200	23.306	113.39	113.39	未列入负面清单			-1.90%
2711	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10KV阿尔乡街线青年矿支综合厂2号变压器	400	18.152	247.39	247.39	未列入负面清单			16.26%
2712	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10kV苇子沟线阿古庙分2号变压器	400	24.311	222.76	222.76	未列入负面清单			0.71%
2713	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10kV大四线239#变压器	400	89.049	-36.20	0.00	未列入负面清单			0.91%
2714	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10KV五峰南线2号柱上变压器	200	52.307	55.39	55.39	未列入负面清单			-1.17%
2715	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10kV镇北线淀粉子线24号	400	33.697	185.21	185.21	未列入负面清单			-6.71%
2716	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支12	400	42.506	149.98	149.98	未列入负面清单			386.13%
2717	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支15#	400	29.737	201.05	201.05	未列入负面清单			-
2718	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线131右4号变压器	400	15.065	259.74	259.74	未列入负面清单			286.96%
2719	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线25号变压器	400	20.038	239.85	239.85	未列入负面清单			-12.92%
2720	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	10kV平安线1452	10kVP47(1452)平安线16左2号柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
2721	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线前进支7#	400	23.528	225.89	225.89	未列入负面清单			-
2722	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线22#	400	29.812	200.75	200.75	未列入负面清单			-7.88%
2723	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线27	400	20.87	236.52	236.52	未列入负面清单			-
2724	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线山菁支线6右4左2#变压器	400	15.855	256.58	256.58	未列入负面清单			-
2725	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线5左2#变压器	400	29.235	203.06	203.06	未列入负面清单			-
2726	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线5左1#变压器	400	17.899	248.40	248.40	未列入负面清单			-
2727	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线5左5#变压器	400	24.774	220.90	220.90	未列入负面清单			-
2728	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线33左1号柱上变压器	100	5.709	74.29	74.29	未列入负面清单			136.79%
2729	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线39左3号柱上变压器	250	24.671	138.32	138.32	未列入负面清单			285.69%
2730	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线36左1号柱上变压器	315	17.636	196.45	196.45	未列入负面清单			331.18%
2731	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线33号柱上变压器	250	27.361	131.60	131.60	未列入负面清单			296.18%
2732	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线30右1号柱上变压器	50	5.233	37.38	37.38	未列入负面清单			179.37%
2733	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线45号柱上变压器	250	16.419	158.95	158.95	未列入负面清单			231.67%
2734	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	1kV1248创平线26右4号柱上变压器195498	315	3.875	239.79	239.79	未列入负面清单			281.12%
2735	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线13左2#	400	18.21	247.16	247.16	未列入负面清单			-
2736	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线12#变压器	400	7.617	289.53	289.53	未列入负面清单			-
2737	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线7#	400	30.588	197.65	197.65	未列入负面清单			-

2738	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线7左1#	400	26.116	215.54	215.54	未列入负面清单			-
2739	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线39右2号柱上变压器	50	10.868	34.57	34.57	未列入负面清单			170.35%
2740	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线31号柱上变压器	100	9.525	70.48	70.48	未列入负面清单			167.07%
2741	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线47号柱上变压器	200	7.434	145.13	145.13	未列入负面清单			267.32%
2742	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线48右3号柱上变压器	400	5.313	298.75	298.75	未列入负面清单			244.45%
2743	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线39右6号柱上变压器	200	9.231	141.54	141.54	未列入负面清单			303.99%
2744	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线6号柱上变压器	200	12.71	134.58	134.58	未列入负面清单			280.90%
2745	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线48右7左2号柱上变压器	400	15.558	257.77	257.77	未列入负面清单			244.66%
2746	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线48右5号柱上变压器	200	22.654	114.69	114.69	未列入负面清单			263.93%
2747	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线10#变压器	400	27.83	208.68	208.68	未列入负面清单			-
2748	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线13左1#变压器	400	21.561	233.76	233.76	未列入负面清单			-
2749	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线4#变压器	400	85.97	-23.88	0.00	未列入负面清单			-
2750	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线嘉和支线8#变压器	100	13.388	66.61	66.61	未列入负面清单			-
2751	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线26右32号柱上变压器	160	13.755	105.99	105.99	未列入负面清单			71.64%
2752	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线51号柱上变压器	400	7.824	288.70	288.70	未列入负面清单			224.02%
2753	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线22右3号柱上变压器	160	6.592	117.45	117.45	未列入负面清单			291.33%
2754	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线26右26左7号柱上变压器	50	55.63	12.19	12.19	未列入负面清单			242.88%
2755	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线54#柱上变压器	50	14.32	32.84	32.84	未列入负面清单			45.38%
2756	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6kVG72东宅线48右5号柱上变压器	200	8.279	143.44	143.44	未列入负面清单			251.89%
2757	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右6右2左2号柱上变压器	200	44.378	71.24	71.24	未列入负面清单			250.57%
2758	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线45左10右6号柱上变压器	100	21.052	58.95	58.95	未列入负面清单			237.01%
2759	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线37柱上变压器	200	7.499	145.00	145.00	未列入负面清单			253.33%
2760	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线57柱上变压器	50	24.3	27.85	27.85	未列入负面清单			157.09%
2761	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线30左3号（1）柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
2762	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线46左1号柱上变压器	315	28.35	162.70	162.70	未列入负面清单			317.35%
2763	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线50右3号柱上变压器	200	48.88	62.24	62.24	未列入负面清单			400.44%
2764	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线25左1号柱上变压器	250	27.186	132.04	132.04	未列入负面清单			405.87%
2765	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线21付1右2（1）柱上变压器	315	8.398	225.55	225.55	未列入负面清单			291.46%
2766	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kV平北线7付1号柱上变压器	200	3.434	153.13	153.13	未列入负面清单			-
2767	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左5左7右1号柱上变压器	250	37.053	107.37	107.37	未列入负面清单			275.47%
2768	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线24号柱上变压器	160	27.124	84.60	84.60	未列入负面清单			283.74%
2769	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线25右4号变压器	200	9.384	141.23	141.23	未列入负面清单			-
2770	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线45号柱上变压器	400	36.023	175.91	175.91	未列入负面清单			289.42%

2771	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线40左19左2号柱上变压器	315	20.571	187.20	187.20	未列入负面清单			-2.99%
2772	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线17右2（1）柱上变压器	400	5.959	296.16	296.16	未列入负面清单			304.55%
2773	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左7号变压器	400	10.824	276.70	276.70	未列入负面清单			-
2774	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线8左9号柱上变压器	400	32.689	189.24	189.24	未列入负面清单			394.70%
2775	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线8左2号柱上变压器(2)	100	39.699	40.30	40.30	未列入负面清单			375.18%
2776	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左5左7左1号柱上变压器	250	33.884	115.29	115.29	未列入负面清单			269.81%
2777	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线6号柱上变压器	400	18.025	247.90	247.90	未列入负面清单			283.33%
2778	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线21左5号柱上变压器	400	15.356	258.58	258.58	未列入负面清单			224.36%
2779	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线14号柱上变压器	160	72.252	12.40	12.40	未列入负面清单			579.79%
2780	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左4号柱上变压器	200	41.67	76.66	76.66	未列入负面清单			387.35%
2781	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	西山线17右4号柱上变压器	400	4.524	301.90	301.90	未列入负面清单			348.94%
2782	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线50右2号柱上变压器	315	24.343	175.32	175.32	未列入负面清单			360.06%
2783	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线17右3号柱上变压器	400	18.434	246.26	246.26	未列入负面清单			-6.69%
2784	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线46左2号柱上变压器	315	31.136	153.92	153.92	未列入负面清单			23.35%
2785	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左5号柱上变压器	315	20.213	188.33	188.33	未列入负面清单			311.54%
2786	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左5左3号柱上变压器	400	34.379	182.48	182.48	未列入负面清单			292.17%
2787	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左3号柱上变压器	400	29.931	200.28	200.28	未列入负面清单			308.22%
2788	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6右1左1号柱上变压器	400	10.37	278.52	278.52	未列入负面清单			203.76%
2789	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线35号柱上变压器	100	19.87	60.13	60.13	未列入负面清单			228.60%
2790	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左8号柱上变压器	200	21.215	117.57	117.57	未列入负面清单			213.28%
2791	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线47号柱上变压器	200	23.952	112.10	112.10	未列入负面清单			278.99%
2792	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左2柱上变压器	315	17.764	196.04	196.04	未列入负面清单			-2.05%
2793	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左2号柱上变压器	400	31.218	195.13	195.13	未列入负面清单			313.98%
2794	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左5左4右1号柱上变压器	315	23.382	178.35	178.35	未列入负面清单			257.91%
2795	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线21右2号柱上变压器	315	39.986	126.04	126.04	未列入负面清单			319.92%
2796	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6左6号柱上变压器	315	18.967	192.25	192.25	未列入负面清单			294.04%
2797	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线27左5号柱上变压器	200	5.026	149.95	149.95	未列入负面清单			188.18%
2798	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6号柱上变压器	200	28.256	103.49	103.49	未列入负面清单			263.15%
2799	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV西山线11号柱上变压器	100	24.907	55.09	55.09	未列入负面清单			164.89%
2800	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线40左24号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
2801	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左16右3号柱上变压器	200	53.058	53.88	53.88	未列入负面清单			289.20%
2802	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6左4右2号柱上变压器	200	29.424	101.15	101.15	未列入负面清单			264.02%
2803	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线2左2号柱上变压器	250	52.666	68.34	68.34	未列入负面清单			334.96%

2804	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV西滨线17付1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
2805	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线31右3号柱上变压器	100	134.083	-54.08	0.00	未列入负面清单			910.36%
2806	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线50左3号柱上变压器	200	28.562	102.88	102.88	未列入负面清单			311.47%
2807	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线35号柱上变压器	50	36.741	21.63	21.63	未列入负面清单			174.83%
2808	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线22柱上变压器	160	28.923	81.72	81.72	未列入负面清单			209.03%
2809	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线27左14号柱上变压器（2）	100	1.163	78.84	78.84	未列入负面清单			40.42%
2810	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线27左14号柱上变压器（1）	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
2811	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6右4左1号柱上变压器	200	40.747	78.51	78.51	未列入负面清单			266.16%
2812	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线8号柱上变压器	250	17.051	157.37	157.37	未列入负面清单			218.05%
2813	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线25左6右1号柱上变压器	200	13.632	132.74	132.74	未列入负面清单			315.53%
2814	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左4柱上变压器	400	20.638	237.45	237.45	未列入负面清单			-7.95%
2815	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线20柱上变压器	315	22.219	182.01	182.01	未列入负面清单			295.19%
2816	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线39号变压器	200	15.577	128.85	128.85	未列入负面清单			-
2817	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6右1左3号柱上变压器	315	22.356	181.58	181.58	未列入负面清单			-5.77%
2818	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	西山线铁中支线11号柱上变压器	200	7.952	144.10	144.10	未列入负面清单			304.67%
2819	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线82号变压器	200	23.081	113.84	113.84	未列入负面清单			280.19%
2820	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支4#变压器	315	50.927	91.58	91.58	未列入负面清单			-
2821	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线7#变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
2822	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	中滨线国泰支线4#	315	46.05	106.94	106.94	未列入负面清单			-13.24%
2823	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	中滨线国泰支线3#	350	43.124	129.07	129.07	未列入负面清单			2.94%
2824	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6左2号柱上变压器	315	21.888	183.05	183.05	未列入负面清单			332.79%
2825	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线山菁支线6右5#变压器	400	8.028	287.89	287.89	未列入负面清单			-
2826	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线山菁支线6右4左3#变压器	400	16.964	252.14	252.14	未列入负面清单			-
2827	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线山菁支线8左5	400	24.85	220.60	220.60	未列入负面清单			-15.59%
2828	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线12左2#变压器	400	46.133	135.47	135.47	未列入负面清单			-
2829	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线前进支线2#变压器	400	25.665	217.34	217.34	未列入负面清单			-
2830	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线东泉支1左1	400	14.871	260.52	260.52	未列入负面清单			-
2831	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线东泉支线2#变压器	400	14.706	261.18	261.18	未列入负面清单			-
2832	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	中华线39北6#变压器	400	28.423	206.31	206.31	未列入负面清单			-
2833	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线爱地支线5#变压器	400	29.353	202.59	202.59	未列入负面清单			-
2834	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线17#变压器	315	17.379	197.26	197.26	未列入负面清单			-
2835	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线34北2#变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
2836	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	10kV441西沙线13号柱上变压	160	2.23	124.43	124.43	未列入负面清单			127.26%

2837	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	10kV441西沙线12号柱上变压器	160	10.074	111.88	111.88	未列入负面清单			257.76%
2838	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	10kV441西沙线14左4号柱上变压器	160	45.003	56.00	56.00	未列入负面清单			382.76%
2839	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支11#	400	83.214	-12.86	0.00	未列入负面清单			-0.88%
2840	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支13#	400	7.487	290.05	290.05	未列入负面清单			-9.53%
2841	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线20西3北2#	400	11.578	273.69	273.69	未列入负面清单			-5.34%
2842	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支12#	400	17.219	251.12	251.12	未列入负面清单			-32.83%
2843	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG83东平线22号柱上变压器	100	33.029	46.97	46.97	未列入负面清单			214.68%
2844	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线爱地支线9#变压器	400	5.563	297.75	297.75	未列入负面清单			-
2845	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线42左3号柱上变压器	200	11.344	137.31	137.31	未列入负面清单			123.21%
2846	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线山菁支线8左8	400	34.191	183.24	183.24	未列入负面清单			-11.98%
2847	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	山河线嘉和支线6右1#变压器	400	22.339	230.64	230.64	未列入负面清单			-
2848	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线三一八支线4#	400	20.92	236.32	236.32	未列入负面清单			-
2849	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线三一八支线5#	400	30.908	196.37	196.37	未列入负面清单			-
2850	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线41左3	315	13.026	210.97	210.97	未列入负面清单			222.04%
2851	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线17	400	28.464	206.14	206.14	未列入负面清单			-11.24%
2852	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线9#	400	13.022	267.91	267.91	未列入负面清单			-
2853	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线23#	400	58.81	84.76	84.76	未列入负面清单			-
2854	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线3南1#	400	26.381	214.48	214.48	未列入负面清单			0.77%
2855	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线3南3	400	17.446	250.22	250.22	未列入负面清单			-
2856	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线海所支线2#变压器	315	33.003	148.04	148.04	未列入负面清单			-
2857	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线5左1#变压器	315	16.181	201.03	201.03	未列入负面清单			-
2858	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线11#变压器1	315	26.072	169.87	169.87	未列入负面清单			-
2859	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线33北2#变压器	400	83.242	-12.97	0.00	未列入负面清单			-
2860	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	滨兴线菁华支线12#变压器	200	25.925	108.15	108.15	未列入负面清单			-
2861	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	滨兴线菁华支线11#变压器	315	29.419	159.33	159.33	未列入负面清单			-
2862	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线10#变压器	250	49.405	76.49	76.49	未列入负面清单			-
2863	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线22#变压器	160	62.365	28.22	28.22	未列入负面清单			-
2864	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线26北2#变压器	400	32.302	190.79	190.79	未列入负面清单			-
2865	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线海所支线2#变压器2	200	58.693	42.61	42.61	未列入负面清单			-
2866	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线42#变压器	315	35.758	139.36	139.36	未列入负面清单			-
2867	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线45#变压器	315	42.956	116.69	116.69	未列入负面清单			-
2868	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	矿务局变压器	160	96.074	-25.72	0.00	未列入负面清单			-
2869	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线23右17号变压器	200	3.917	152.17	152.17	未列入负面清单			282.49%

2870	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线19号变压器	160	37.115	68.62	68.62	未列入负面清单			236.97%
2871	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山庭线XS43	山庭线42#变压器	315	42.702	117.49	117.49	未列入负面清单			-
2872	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	大商支6	315	28.559	162.04	162.04	未列入负面清单			-
2873	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平南10左11变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
2874	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线71号变压器	400	89.953	-39.81	0.00	未列入负面清单			29.45%
2875	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线49号变压器	50	44.924	17.54	17.54	未列入负面清单			203.94%
2876	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线85右1号柱上变压器	200	8.39	143.22	143.22	未列入负面清单			131.07%
2877	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kVP53平北线42右10号柱上变压器	100	37.134	42.87	42.87	未列入负面清单			285.14%
2878	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线21左3号柱上变压器	200	65.519	28.96	28.96	未列入负面清单			272.27%
2879	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线51右11号柱上变压器	160	14.393	104.97	104.97	未列入负面清单			164.25%
2880	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线20右1号柱上变压器	160	19.098	97.44	97.44	未列入负面清单			205.47%
2881	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线5左12左1号变压器	250	29.138	127.16	127.16	未列入负面清单			301.56%
2882	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线58号柱上变压器	50	27.917	26.04	26.04	未列入负面清单			115.49%
2883	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线25号柱上变压器	100	15.975	64.03	64.03	未列入负面清单			161.83%
2884	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线47号柱上变压器	100	14.193	65.81	65.81	未列入负面清单			240.35%
2885	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	10kV平安线1452	平安线76柱上变压器	400	28.372	206.51	206.51	未列入负面清单			-
2886	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线58号柱上变压器	200	40.538	78.92	78.92	未列入负面清单			247.03%
2887	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线57右3右2号柱上变压器（1）	315	45.087	109.98	109.98	未列入负面清单			317.40%
2888	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线9左1#变压器	315	21.652	183.80	183.80	未列入负面清单			-
2889	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线29左3#变压器	315	33.049	147.90	147.90	未列入负面清单			-
2890	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线44#柱上变压器	315	38.287	131.40	131.40	未列入负面清单			-
2891	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10kV453西化线23号柱上变压器	200	39.617	80.77	80.77	未列入负面清单			273.56%
2892	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线21付1右2（2）柱上变压器	315	20.463	187.54	187.54	未列入负面清单			277.63%
2893	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线26左8号柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
2894	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线41左6号柱上变压器	400	11.882	272.47	272.47	未列入负面清单			296.93%
2895	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线45左13柱上变压器	100	6.036	73.96	73.96	未列入负面清单			211.34%
2896	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	中滨家电制冷01#绝缘台	315	60.664	60.91	60.91	未列入负面清单			82.02%
2897	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线5左2号柱上变压器	200	59.937	40.13	40.13	未列入负面清单			149.05%
2898	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	山奥线体南支10#变压器	100	3.208	76.79	76.79	未列入负面清单			-
2899	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线25左8号柱上变压器	250	36.172	109.57	109.57	未列入负面清单			303.65%
2900	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线35右1号柱上变压器	100	38.643	41.36	41.36	未列入负面清单			268.86%
2901	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线25号变压器	200	7.31	145.38	145.38	未列入负面清单			132.72%
2902	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线11左3号变压器	200	16.862	126.28	126.28	未列入负面清单			296.75%

2903	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线16左2右1号柱上变压器	100	61.193	18.81	18.81	未列入负面清单			265.82%
2904	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10kV453西化线11左1左1号柱上变压器	315	20.106	188.67	188.67	未列入负面清单			275.42%
2905	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线5左15号变压器	250	34.943	112.64	112.64	未列入负面清单			314.69%
2906	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支14#变压器	315	39.907	126.29	126.29	未列入负面清单			-
2907	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线45#变压器	315	24.565	174.62	174.62	未列入负面清单			-
2908	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线4右2#变压器	315	16.849	198.93	198.93	未列入负面清单			-
2909	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线4右1左1	315	31.818	151.77	151.77	未列入负面清单			-2.03%
2910	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右6右5#柱上变压器	400	18.078	247.69	247.69	未列入负面清单			265.58%
2911	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线9左2#	315	35.265	140.92	140.92	未列入负面清单			-6.41%
2912	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线40左19左6号（1）柱上变压器	400	25.37	218.52	218.52	未列入负面清单			246.47%
2913	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线30左3号（2）柱上变压器	400	24.048	223.81	223.81	未列入负面清单			-7.88%
2914	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线58左5号变压器	200	18.376	123.25	123.25	未列入负面清单			2.87%
2915	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线26右2柱上变压器	315	5.379	235.06	235.06	未列入负面清单			35.54%
2916	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线68#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
2917	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	建中线23#变压器	315	59.734	63.84	63.84	未列入负面清单			-
2918	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线19左6左4号柱上变压器	100	31.736	48.26	48.26	未列入负面清单			273.31%
2919	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线工商支线4左2右3#变压器	315	47.66	101.87	101.87	未列入负面清单			-
2920	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线17右2（2）柱上变压器	250	22.128	144.68	144.68	未列入负面清单			302.24%
2921	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线25号柱上变压器	315	20.367	187.84	187.84	未列入负面清单			261.81%
2922	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线7右6号变压器	200	15.798	128.40	128.40	未列入负面清单			243.44%
2923	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6右1左2号柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
2924	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6右4右1号柱上变压器	200	40.237	79.53	79.53	未列入负面清单			243.82%
2925	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线130号变压器	200	41.511	76.98	76.98	未列入负面清单			232.43%
2926	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北4#	315	26.063	169.90	169.90	未列入负面清单			11.17%
2927	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右10左2号柱上变压器	400	17.668	249.33	249.33	未列入负面清单			247.79%
2928	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线爱地支4	400	49.086	123.66	123.66	未列入负面清单			-
2929	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV1444滨城线联汇支线55号柱上变压器	250	33.838	115.41	115.41	未列入负面清单			264.28%
2930	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线蓝湾支线1#	315	4.84	236.75	236.75	未列入负面清单			-21.25%
2931	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线41#变压器	200	16.847	126.31	126.31	未列入负面清单			-
2932	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线50右4号柱上变压器	315	15.064	204.55	204.55	未列入负面清单			-2.05%
2933	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线26号柱上变压器	200	12.594	134.81	134.81	未列入负面清单			135.03%
2934	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线207右4号变压器	250	63.798	40.51	40.51	未列入负面清单			260.65%
2935	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线6#	315	17.534	196.77	196.77	未列入负面清单			-1.98%

2936	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线27#变压器	315	51.625	89.38	89.38	未列入负面清单			-
2937	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	10kV448西韩线8号柱上变压器	200	50.045	59.91	59.91	未列入负面清单			-13.51%
2938	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线18#变压器	315	16.086	201.33	201.33	未列入负面清单			-
2939	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线57北3#	315	24.374	175.22	175.22	未列入负面清单			-5.84%
2940	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北3东1#	200	39.46	81.08	81.08	未列入负面清单			-2.75%
2941	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左3号柱上变压器	315	12.878	211.43	211.43	未列入负面清单			341.15%
2942	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东永线G80	6kVG80东永线31左2号柱上变压器	200	4.711	150.58	150.58	未列入负面清单			140.18%
2943	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线南营子支线29右8号变压器	400	8.786	284.86	284.86	未列入负面清单			-47.51%
2944	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线34北2#_1变压器	400	86.623	-26.49	0.00	未列入负面清单			-
2945	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线3南2#	200	39.369	81.26	81.26	未列入负面清单			0.87%
2946	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线90号柱上变压器	100	86.441	-6.44	0.00	未列入负面清单			205.22%
2947	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线62#变压器	400	121.347	-165.39	0.00	未列入负面清单			-
2948	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	10kV平安线1452	平安线47号柱上变压器	200	64.985	30.03	30.03	未列入负面清单			-
2949	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线5西3	100	54.834	25.17	25.17	未列入负面清单			-6.62%
2950	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线绝缘变台2	400	100.997	-83.99	0.00	未列入负面清单			-
2951	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线16南1#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
2952	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV1241韩梁线124右2号变压器	315	17.59	196.59	196.59	未列入负面清单			-22.12%
2953	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线46左13左2右5号变压器	50	21.586	29.21	29.21	未列入负面清单			153.19%
2954	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线32#跌落式熔断器	250	49.27	76.83	76.83	未列入负面清单			-
2955	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线4#变压器	315	31.478	152.84	152.84	未列入负面清单			-
2956	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线77右3号变压器	200	14.049	131.90	131.90	未列入负面清单			36.20%
2957	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线34号变压器	200	11.01	137.98	137.98	未列入负面清单			-4.17%
2958	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线27左3号柱上变压器	315	35.004	141.74	141.74	未列入负面清单			330.09%
2959	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线41左1付1（景祥房产）	315	34.29	143.99	143.99	未列入负面清单			-
2960	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东平线G82	6kVG78东照线11号柱上变压器	50	31.42	24.29	24.29	未列入负面清单			182.75%
2961	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线19左10左5号（韩家店万方蔬菜）柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
2962	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	平东线48号柱上变压器	400	12.301	270.80	270.80	未列入负面清单			-
2963	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线38#	315	17.336	197.39	197.39	未列入负面清单			8.24%
2964	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线主干28号柱上变压器	315	5.45	234.83	234.83	未列入负面清单			4.04%
2965	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线37	315	44.131	112.99	112.99	未列入负面清单			-5.49%
2966	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线16#	315	17.168	197.92	197.92	未列入负面清单			-1.49%
2967	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线53#	400	11.318	274.73	274.73	未列入负面清单			-4.34%
2968	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线50东1#	315	20.706	186.78	186.78	未列入负面清单			-10.95%

2969	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线69#	400	9.659	281.36	281.36	未列入负面清单			-
2970	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线19左9号柱上变压器	400	21.605	233.58	233.58	未列入负面清单			156.52%
2971	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线37号变压器	100	23.629	56.37	56.37	未列入负面清单			100.54%
2972	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线87号变压器	200	17.063	125.87	125.87	未列入负面清单			220.15%
2973	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线10左31号柱上变压器197844	315	65.4	45.99	45.99	未列入负面清单			411.05%
2974	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线65号变压器	200	125.198	-90.40	0.00	未列入负面清单			1016.31%
2975	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线10左19号柱上变压器	200	5.248	149.50	149.50	未列入负面清单			112.10%
2976	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线154号变压器	200	52.198	55.60	55.60	未列入负面清单			501.38%
2977	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线58号变压器	200	64.186	31.63	31.63	未列入负面清单			301.73%
2978	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线27左8左7号柱上变压器	315	31.273	153.49	153.49	未列入负面清单			-5.91%
2979	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线31号变压器	250	22.092	144.77	144.77	未列入负面清单			-1.12%
2980	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线46右5号变压器	100	21.219	58.78	58.78	未列入负面清单			37.07%
2981	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线13左3号变压器	250	16.579	158.55	158.55	未列入负面清单			249.00%
2982	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	报社支线6#变压器	315	14.286	207.00	207.00	未列入负面清单			-
2983	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线83号变压器	315	5.523	234.60	234.60	未列入负面清单			-21.02%
2984	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线40号变压器	100	47.095	32.91	32.91	未列入负面清单			10.17%
2985	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线40号变压器	315	31.531	152.68	152.68	未列入负面清单			187.27%
2986	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线2号变压器	315	6.863	230.38	230.38	未列入负面清单			-23.27%
2987	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线5左10右3号变压器	315	8.76	224.41	224.41	未列入负面清单			-3.96%
2988	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线5左8号变压器	100	42.332	37.67	37.67	未列入负面清单			287.06%
2989	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线5左12左3号变压器	315	14.016	207.85	207.85	未列入负面清单			2.54%
2990	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV554西滨线26左1柱上变压器	200	7.13	145.74	145.74	未列入负面清单			279.94%
2991	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线42#变压器	200	19.509	120.98	120.98	未列入负面清单			-
2992	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线184左3号变压器	200	23.992	112.02	112.02	未列入负面清单			282.12%
2993	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线216左1号变压器	400	13.652	265.39	265.39	未列入负面清单			-4.61%
2994	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西兴线449	10kV449西兴线27号柱上变压器	200	19.856	120.29	120.29	未列入负面清单			277.19%
2995	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右6右3号柱上变压器	400	13.119	267.52	267.52	未列入负面清单			214.93%
2996	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线61号柱上变压器	200	8.646	142.71	142.71	未列入负面清单			278.06%
2997	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线10左18左7号柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
2998	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线48右10右1号柱上变压器	400	23.521	225.92	225.92	未列入负面清单			239.70%
2999	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10KV1447滨海线48右9右1号柱上变压器	250	22.393	144.02	144.02	未列入负面清单			276.38%
3000	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线5左2号变压器	315	22.862	179.98	179.98	未列入负面清单			356.70%
3001	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线11号变压器	315	43.6	114.66	114.66	未列入负面清单			362.75%

3002	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线九矿分线5号变压器	100	15.195	64.81	64.81	未列入负面清单			159.45%
3003	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线8号柱上变压器	315	11.878	214.58	214.58	未列入负面清单			-40.54%
3004	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1444滨城线15左3号柱上变压器	200	50.731	58.54	58.54	未列入负面清单			336.50%
3005	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线20#变压器	200	64.86	30.28	30.28	未列入负面清单			-
3006	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线42左10号柱上变压器	100	10.155	69.85	69.85	未列入负面清单			161.18%
3007	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线47右3号柱上变压器	200	5.215	149.57	149.57	未列入负面清单			302.46%
3008	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线76号柱上变压器	50	42.456	18.77	18.77	未列入负面清单			171.14%
3009	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线16右1号柱上变压器	160	20.342	95.45	95.45	未列入负面清单			303.35%
3010	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线68号变压器	200	3.536	152.93	152.93	未列入负面清单			-10.73%
3011	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线5号变压器	160	59.521	32.77	32.77	未列入负面清单			99.47%
3012	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线13号变压器	315	21.404	184.58	184.58	未列入负面清单			359.93%
3013	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线19左4号柱上变压器	50	11.797	34.10	34.10	未列入负面清单			125.41%
3014	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线83号变压器	315	32.389	149.97	149.97	未列入负面清单			-11.02%
3015	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线46左44号变压器	100	1.298	78.70	78.70	未列入负面清单			-37.75%
3016	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线39号变压器	200	25.33	109.34	109.34	未列入负面清单			3.54%
3017	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线30右1号柱上变压器	250	10.198	174.51	174.51	未列入负面清单			299.45%
3018	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线30右7号柱上变压器	400	29.99	200.04	200.04	未列入负面清单			359.06%
3019	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线33号柱上变压器	100	10.404	69.60	69.60	未列入负面清单			80.13%
3020	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线34左21号柱上变压器	160	7.404	116.15	116.15	未列入负面清单			164.53%
3021	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线19左11号变压器	200	38.065	83.87	83.87	未列入负面清单			213.96%
3022	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线34左19号柱上变压器	200	18.829	122.34	122.34	未列入负面清单			517.42%
3023	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线27左6号柱上变压器	315	27.305	165.99	165.99	未列入负面清单			319.45%
3024	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线61号柱上变压器	315	62.975	53.63	53.63	未列入负面清单			315.17%
3025	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线44号柱上变压器	160	13.742	106.01	106.01	未列入负面清单			285.43%
3026	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线23右3号柱上变压器	100	12.472	67.53	67.53	未列入负面清单			207.25%
3027	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线38号柱上变压器	50	66.072	6.96	6.96	未列入负面清单			256.36%
3028	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线60右11号柱上变压器	200	60.944	38.11	38.11	未列入负面清单			301.73%
3029	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV1152红安线14付1号号柱上变压器	200	12.269	135.46	135.46	未列入负面清单			218.43%
3030	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线57右3右2号柱上变压器（2）	315	14.354	206.78	206.78	未列入负面清单			1.25%
3031	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线37号柱上变压器	100	49.987	30.01	30.01	未列入负面清单			213.01%
3032	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左9号变压器	200	13.51	132.98	132.98	未列入负面清单			-
3033	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10kV444西专线40左5号变压器	400	20.978	236.09	236.09	未列入负面清单			-
3034	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线25#变压器	315	55.822	76.16	76.16	未列入负面清单			-

3035	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV1248创平线44号柱上变压器	100	6.832	73.17	73.17	未列入负面清单			135.97%
3036	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kVP53平北线42右15号柱上变压器	100	7.505	72.50	72.50	未列入负面清单			206.76%
3037	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线29右1#变压器	200	27.644	104.71	104.71	未列入负面清单			-
3038	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线31#变压器	315	7.35	228.85	228.85	未列入负面清单			-
3039	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	报社支线9#变压器	315	59.336	65.09	65.09	未列入负面清单			-
3040	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线43右1号柱上变压器	200	24.15	111.70	111.70	未列入负面清单			336.69%
3041	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV滨海线56号变压器	400	63.992	64.03	64.03	未列入负面清单			-
3042	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线57中1号柱上变压器（1）	200	49.952	60.10	60.10	未列入负面清单			323.00%
3043	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线62右2号柱上变压器	200	49.133	61.73	61.73	未列入负面清单			297.89%
3044	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线67号柱上变压器	200	27.637	104.73	104.73	未列入负面清单			212.00%
3045	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线63右3号柱上变压器	250	24.067	139.83	139.83	未列入负面清单			309.69%
3046	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线22号柱上变压器	400	59.841	80.64	80.64	未列入负面清单			143.79%
3047	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线17号柱上变压器	315	63.977	50.47	50.47	未列入负面清单			346.24%
3048	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	10kVP42平西线28左1号柱上变压器	250	38.072	104.82	104.82	未列入负面清单			265.46%
3049	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	10kVP42平西线42左1号柱上变压器	160	8.928	113.72	113.72	未列入负面清单			200.20%
3050	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	10kVP42平西线主干16号柱上变压器	50	19.95	30.03	30.03	未列入负面清单			155.94%
3051	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线26#变压器	315	62.788	54.22	54.22	未列入负面清单			-
3052	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线27#变压器	315	41.673	120.73	120.73	未列入负面清单			-
3053	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线工商支7#变压器	315	50.313	93.51	93.51	未列入负面清单			-
3054	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线60左1#变压器	400	52.579	109.68	109.68	未列入负面清单			-
3055	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线57#变压器	400	78.849	4.60	4.60	未列入负面清单			-
3056	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线6右1#变压器	315	19.305	191.19	191.19	未列入负面清单			-
3057	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	报社支线10#变压器	315	22.611	180.78	180.78	未列入负面清单			-
3058	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线38右1变压器	400	12.002	271.99	271.99	未列入负面清单			-
3059	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线8#变压器	315	11.968	214.30	214.30	未列入负面清单			-
3060	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线7#变压器	315	24.94	173.44	173.44	未列入负面清单			-
3061	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	pms_银通花园01#绝缘台	315	31.148	153.88	153.88	未列入负面清单			286.38%
3062	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线54#变压器	200	36.547	86.91	86.91	未列入负面清单			-
3063	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线26#变压器	315	35.955	138.74	138.74	未列入负面清单			-
3064	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线107号变压器	50	20.937	29.53	29.53	未列入负面清单			114.55%
3065	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线2#变压器	200	21.956	116.09	116.09	未列入负面清单			-
3066	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线50#变压器	315	15.379	203.56	203.56	未列入负面清单			-
3067	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线康乐支线1#变压器	315	31.987	151.24	151.24	未列入负面清单			-

3068	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线55#变压器	400	103.65	-94.60	0.00	未列入负面清单			-
3069	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线实中支4#变压器	315	31.763	151.95	151.95	未列入负面清单			-
3070	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线康乐支线2右2#变压器	315	17.375	197.27	197.27	未列入负面清单			-
3071	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线49#变压器	200	54.688	50.62	50.62	未列入负面清单			-
3072	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线康乐支线2#变压器	315	16.608	199.68	199.68	未列入负面清单			-
3073	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线有线支2#柱上变压器	315	22.83	180.09	180.09	未列入负面清单			-
3074	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线有线支5#变压器	315	46.624	105.13	105.13	未列入负面清单			-
3075	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线院东支线4#柱变	315	26.405	168.82	168.82	未列入负面清单			-
3076	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线院东支线6#柱变	315	46.808	104.55	104.55	未列入负面清单			-
3077	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线院东支线3左1#柱变	315	53.431	83.69	83.69	未列入负面清单			-
3078	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线32#变压器	400	46.186	135.26	135.26	未列入负面清单			-
3079	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线12右4	400	20.718	237.13	237.13	未列入负面清单			-
3080	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东平线G82	6kVG83东平线21号柱上变压器	100	19.853	60.15	60.15	未列入负面清单			170.78%
3081	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	山奥线体南支4#变压器	200	24.339	111.32	111.32	未列入负面清单			-
3082	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线20#变压器	315	23.327	178.52	178.52	未列入负面清单			-
3083	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热力支1#变压器	160	38.506	66.39	66.39	未列入负面清单			-
3084	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线42#变压器	315	19.476	190.65	190.65	未列入负面清单			-
3085	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线30#变压器	200	51.208	57.58	57.58	未列入负面清单			-
3086	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线44#变压器	250	17.757	155.61	155.61	未列入负面清单			-
3087	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10kV453西化线9右4右3号柱上变压器	315	32.831	148.58	148.58	未列入负面清单			231.65%
3088	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线34左6左4左1号柱上变压器	315	15.293	203.83	203.83	未列入负面清单			-6.62%
3089	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10kV453西化线11左8号柱上变压器	315	16.93	198.67	198.67	未列入负面清单			209.69%
3090	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线34号柱上变压器	200	66.569	26.86	26.86	未列入负面清单			117.72%
3091	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线24号柱上变压器	200	16.893	126.21	126.21	未列入负面清单			275.13%
3092	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线45左3柱上变压器	200	10.344	139.31	139.31	未列入负面清单			293.32%
3093	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线29右19号柱上变压器	50	17.189	31.41	31.41	未列入负面清单			207.70%
3094	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6kVG77东镇线16柱上变压器	200	12.864	134.27	134.27	未列入负面清单			242.56%
3095	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线三一八支线10#变压器	100	54.597	25.40	25.40	未列入负面清单			-
3096	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线15右6号柱上变压器	250	18.436	153.91	153.91	未列入负面清单			299.11%
3097	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线8#变压器	315	38.245	131.53	131.53	未列入负面清单			-
3098	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线4左1#变压器	160	26.941	84.89	84.89	未列入负面清单			-
3099	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	山奥线体南支5#变压器	315	16.42	200.28	200.28	未列入负面清单			-
3100	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线4#变压器	100	54.889	25.11	25.11	未列入负面清单			-

3101	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线29#变压器	250	20.525	148.69	148.69	未列入负面清单			-
3102	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线4号柱上变压器	200	88.736	-17.47	0.00	未列入负面清单			191.30%
3103	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	山奥线体南支7#变压器	100	42.148	37.85	37.85	未列入负面清单			-
3104	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线26号变压器	200	17.313	125.37	125.37	未列入负面清单			-14.73%
3105	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线130号变压器	315	10.4	219.24	219.24	未列入负面清单			-7.66%
3106	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线174右3号变压器	400	29.478	202.09	202.09	未列入负面清单			39.37%
3107	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线39号柱上变压器	315	16.196	200.98	200.98	未列入负面清单			-4.18%
3108	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线35右2号柱上变压器	250	26.824	132.94	132.94	未列入负面清单			363.15%
3109	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线33右6号柱上变压器	100	25.792	54.21	54.21	未列入负面清单			218.27%
3110	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线南营子支线23右1号变压器	250	52.433	68.92	68.92	未列入负面清单			201.14%
3111	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线56号变压器	100	21.115	58.89	58.89	未列入负面清单			6.08%
3112	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线南营子支线32号变压器	200	17.827	124.35	124.35	未列入负面清单			43.60%
3113	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线92左4号变压器	315	52.132	87.78	87.78	未列入负面清单			35.66%
3114	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线102号变压器	400	9.738	281.05	281.05	未列入负面清单			69.77%
3115	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线15右1号变压器	315	21.052	185.69	185.69	未列入负面清单			178.94%
3116	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线71右1号变压器	200	6.154	147.69	147.69	未列入负面清单			108.39%
3117	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线55左2号变压器	200	22.134	115.73	115.73	未列入负面清单			-2.89%
3118	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线北山支线31号变压器	200	39.646	80.71	80.71	未列入负面清单			341.72%
3119	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线15号变压器	100	43.003	37.00	37.00	未列入负面清单			11.07%
3120	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线68右4号变压器	200	83.554	-7.11	0.00	未列入负面清单			0.71%
3121	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线5左8左2号变压器	400	14.104	263.58	263.58	未列入负面清单			200.46%
3122	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	平南线10左26右5右1柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
3123	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线5左13号变压器	250	24.426	138.94	138.94	未列入负面清单			311.71%
3124	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线西瓦分线100号变压器	50	85.584	-2.79	0.00	未列入负面清单			448.02%
3125	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线2左2号柱上变压器	100	55.823	24.18	24.18	未列入负面清单			158.81%
3126	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线48左3号柱上变压器	315	5.219	235.56	235.56	未列入负面清单			273.71%
3127	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线184号变压器	100	126.45	-46.45	0.00	未列入负面清单			311.86%
3128	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线8#	100	40.424	39.58	39.58	未列入负面清单			247.90%
3129	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东平线G82	6kVG83东平线23号柱上变压器	100	77.673	2.33	2.33	未列入负面清单			479.08%
3130	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线5西2北1#	315	31.573	152.55	152.55	未列入负面清单			-7.08%
3131	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10kV445西滨线53号柱上变压器	200	36.535	86.93	86.93	未列入负面清单			254.51%
3132	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线29号柱上变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
3133	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10kVP41平隆线27左8左3号柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%

3134	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线34左8号柱上变压器	200	29.124	101.75	101.75	未列入负面清单			298.56%
3135	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线16左4号柱上变压器	200	21.104	117.79	117.79	未列入负面清单			299.90%
3136	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线51右5号柱上变压器	250	22.4	144.00	144.00	未列入负面清单			296.26%
3137	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线36#变压器	200	23.921	112.16	112.16	未列入负面清单			-
3138	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线9#变压器	315	45.903	107.41	107.41	未列入负面清单			-
3139	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线9左3#变压器	315	27.746	164.60	164.60	未列入负面清单			-
3140	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线46	315	11.997	214.21	214.21	未列入负面清单			-7.11%
3141	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线纺宅支线3#柱变	315	27.685	164.79	164.79	未列入负面清单			1.87%
3142	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线正大支线2#变压器	200	37.734	84.53	84.53	未列入负面清单			-
3143	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨泰线32#变压器	315	50.621	92.54	92.54	未列入负面清单			-
3144	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线76北3#	400	14.445	262.22	262.22	未列入负面清单			-36.39%
3145	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线移动支4#变压器	315	32.963	148.17	148.17	未列入负面清单			-
3146	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线33#变压器	315	43.385	115.34	115.34	未列入负面清单			-
3147	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kVP53平北线50号柱上变压器	200	41.35	77.30	77.30	未列入负面清单			243.53%
3148	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线52号柱上变压器	315	31.076	154.11	154.11	未列入负面清单			350.45%
3149	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kV448西韩线40右3号柱上变压器	315	25.035	173.14	173.14	未列入负面清单			352.61%
3150	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线34#变压器	200	27.218	105.56	105.56	未列入负面清单			-
3151	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线3左1#变压器	315	41.149	122.38	122.38	未列入负面清单			-
3152	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线11#变压器	200	31.989	96.02	96.02	未列入负面清单			-
3153	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线14#变压器	315	38.153	131.82	131.82	未列入负面清单			-
3154	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线13#变压器	200	98.221	-36.44	0.00	未列入负面清单			-
3155	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山东线XS60	报社支线3#柱变	315	62.893	53.89	53.89	未列入负面清单			14.82%
3156	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线45南1东1#_1	315	15.232	204.02	204.02	未列入负面清单			-0.19%
3157	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线50西1#	315	18.079	195.05	195.05	未列入负面清单			-4.41%
3158	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线38右2右3变压器	400	18.705	245.18	245.18	未列入负面清单			-
3159	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线综合楼台	315	56.55	73.87	73.87	未列入负面清单			-1.93%
3160	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线52#变压器	250	55.779	60.55	60.55	未列入负面清单			-
3161	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10kV443西山线26左2号柱上变压器	100	68.038	11.96	11.96	未列入负面清单			240.07%
3162	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线43号柱上变压器	200	23.187	113.63	113.63	未列入负面清单			55.89%
3163	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	建中线经纬支线3#变压器	160	63.511	26.38	26.38	未列入负面清单			-
3164	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线28#	315	23.74	177.22	177.22	未列入负面清单			-21.77%
3165	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线66#	400	26.077	215.69	215.69	未列入负面清单			-8.68%
3166	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线33#_1	160	42.527	59.96	59.96	未列入负面清单			-

3167	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北1#	315	19.295	191.22	191.22	未列入负面清单			1.12%
3168	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线37#	400	21.574	233.70	233.70	未列入负面清单			-24.98%
3169	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热力支5#变压器	315	26	170.10	170.10	未列入负面清单			-
3170	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北3#	200	41.195	77.61	77.61	未列入负面清单			-4.19%
3171	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北7#	100	56.594	23.41	23.41	未列入负面清单			1.22%
3172	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线72南1#	315	55.148	78.28	78.28	未列入负面清单			-2.87%
3173	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线51#	315	19.989	189.03	189.03	未列入负面清单			-5.30%
3174	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	建中线25#变压器	250	44.125	89.69	89.69	未列入负面清单			-
3175	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线45南1西1#	400	12.513	269.95	269.95	未列入负面清单			-22.29%
3176	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支东城分7#变压器	315	16.919	198.71	198.71	未列入负面清单			-
3177	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山东线XS60	报社支线5右1#柱变	315	29.04	160.52	160.52	未列入负面清单			149.94%
3178	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线19南1#	315	60.342	61.92	61.92	未列入负面清单			-2.90%
3179	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线11西2#	200	67.318	25.36	25.36	未列入负面清单			-1.44%
3180	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线17#	315	18.704	193.08	193.08	未列入负面清单			27.33%
3181	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线工商支2#变压器	315	26.721	167.83	167.83	未列入负面清单			-
3182	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线工商支线11#变压器	250	73.027	17.43	17.43	未列入负面清单			-
3183	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线13号柱上变压器	160	58.798	33.92	33.92	未列入负面清单			252.71%
3184	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线44左2号变压器	200	24.404	111.19	111.19	未列入负面清单			12.26%
3185	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线南营子支线4号变压器	100	63.442	16.56	16.56	未列入负面清单			34.27%
3186	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线21号变压器	315	12.674	212.08	212.08	未列入负面清单			1.84%
3187	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线40右14号变压器	200	13.863	132.27	132.27	未列入负面清单			-13.62%
3188	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线46左20号变压器	30	30.613	14.82	14.82	未列入负面清单			86.75%
3189	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线27号变压器	315	29.605	158.74	158.74	未列入负面清单			24.07%
3190	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线31右1号柱上变压器	200	28.244	103.51	103.51	未列入负面清单			281.17%
3191	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP42平西线27右3号柱上变压器	315	19.899	189.32	189.32	未列入负面清单			296.18%
3192	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线17号变压器	315	12.004	214.19	214.19	未列入负面清单			8.03%
3193	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线40右4号变压器	200	8.421	143.16	143.16	未列入负面清单			16.40%
3194	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线192左11号变压器	200	28.556	102.89	102.89	未列入负面清单			214.27%
3195	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线68左7号变压器	200	42.606	74.79	74.79	未列入负面清单			161.96%
3196	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线76北2#	400	23.784	224.86	224.86	未列入负面清单			-15.18%
3197	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线136号变压器	315	11.343	216.27	216.27	未列入负面清单			-13.87%
3198	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线60#	315	21.288	184.94	184.94	未列入负面清单			-4.76%
3199	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	滨海线48右6右6号	200	7.023	145.95	145.95	未列入负面清单			-

3200	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	山郡线03#绝缘台变压器	400	27.082	211.67	211.67	未列入负面清单			353.69%
3201	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线48右6右1右1号柱上变压器	315	29.176	160.10	160.10	未列入负面清单			311.08%
3202	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	山郡线院东支线7#柱变	400	47.989	128.04	128.04	未列入负面清单			-
3203	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线42	200	20.298	119.40	119.40	未列入负面清单			-1.19%
3204	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线畜牧支7	400	102.127	-88.51	0.00	未列入负面清单			5.53%
3205	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线13右2	200	45.962	68.08	68.08	未列入负面清单			26.47%
3206	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线32左2	200	69.229	21.54	21.54	未列入负面清单			-3.04%
3207	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线实中支2	200	36.542	86.92	86.92	未列入负面清单			255.99%
3208	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线15左3#变压器	100	55.84	24.16	24.16	未列入负面清单			-
3209	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线东门支线1#变压器	400	12.577	269.69	269.69	未列入负面清单			-
3210	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	山郡线院东支线7#	400	18.664	245.34	245.34	未列入负面清单			-
3211	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线2西1北2#（南）	400	35.211	179.16	179.16	未列入负面清单			-
3212	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线畜牧支7_1	400	23.45	226.20	226.20	未列入负面清单			-25.32%
3213	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线24#	315	9.673	221.53	221.53	未列入负面清单			-11.78%
3214	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10kV453西化线21右1号柱上变压器	160	6.59	117.46	117.46	未列入负面清单			190.07%
3215	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线71号变压器	200	18.889	122.22	122.22	未列入负面清单			30.04%
3216	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线6#	200	63.427	33.15	33.15	未列入负面清单			9.17%
3217	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	10kVP42平西线43付2号柱上变压器	160	52.002	44.80	44.80	未列入负面清单			342.54%
3218	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线38左1号柱上变压器	160	42.151	60.56	60.56	未列入负面清单			186.10%
3219	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线77号变压器	315	23.514	177.93	177.93	未列入负面清单			381.99%
3220	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线142左13号变压器	200	47.956	64.09	64.09	未列入负面清单			364.02%
3221	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线68左13号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
3222	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线207右6号变压器	200	17.422	125.16	125.16	未列入负面清单			155.87%
3223	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线193左5号变压器	50	11.82	34.09	34.09	未列入负面清单			52.54%
3224	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支12分	200	62.738	34.52	34.52	未列入负面清单			-
3225	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线33#	315	27.272	166.09	166.09	未列入负面清单			-11.26%
3226	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线21#	315	31.656	152.28	152.28	未列入负面清单			-2.31%
3227	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线84#	400	14.184	263.26	263.26	未列入负面清单			-39.51%
3228	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线64北1#	315	60.66	60.92	60.92	未列入负面清单			5.34%
3229	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线73#	315	41.184	122.27	122.27	未列入负面清单			-3.74%
3230	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kV西韩干线74左1号变压器	200	44.565	70.87	70.87	未列入负面清单			290.22%
3231	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线45南1东1#	315	16.062	201.40	201.40	未列入负面清单			-1.87%
3232	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线65右1号变压器	250	59.01	52.48	52.48	未列入负面清单			23.95%

3233	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热力支6#变压器	315	55.683	76.60	76.60	未列入负面清单			-
3234	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6kVG78东照线15右3号柱上变压器	200	21.894	116.21	116.21	未列入负面清单			296.97%
3235	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线59号柱上变压器	200	29.978	100.04	100.04	未列入负面清单			60.28%
3236	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线63#变压器	400	127.197	-188.79	0.00	未列入负面清单			-
3237	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线40#柱上变压器	315	38.958	129.28	129.28	未列入负面清单			-
3238	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线水利支2	160	33.553	74.32	74.32	未列入负面清单			6.42%
3239	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线水利支3	100	5.208	74.79	74.79	未列入负面清单			-58.34%
3240	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线水利支8	315	40.796	123.49	123.49	未列入负面清单			-2.26%
3241	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线22右1	400	16.578	253.69	253.69	未列入负面清单			-18.39%
3242	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线33	400	49.499	122.00	122.00	未列入负面清单			-13.76%
3243	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨北线27北1#	200	86.807	-13.61	0.00	未列入负面清单			3.29%
3244	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线18#变压器	315	10.815	217.93	217.93	未列入负面清单			-
3245	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线6#变压器	315	25.651	171.20	171.20	未列入负面清单			-
3246	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线10#变压器	200	4.37	151.26	151.26	未列入负面清单			-
3247	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线3南4#	315	12.492	212.65	212.65	未列入负面清单			-5.85%
3248	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线5西3#	315	32.341	150.13	150.13	未列入负面清单			-3.97%
3249	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线8#	400	37.19	171.24	171.24	未列入负面清单			-10.09%
3250	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线5西2#	200	59.188	41.62	41.62	未列入负面清单			0.44%
3251	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨北线27北4#变压器	400	55.981	96.08	96.08	未列入负面清单			-
3252	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨北线27北4西4南2#变压器	315	47.388	102.73	102.73	未列入负面清单			-
3253	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨泰线35#变压器	315	37.323	134.43	134.43	未列入负面清单			-
3254	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线纺宅支线2#柱变	315	18.921	192.40	192.40	未列入负面清单			-2.14%
3255	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线23#变压器	315	51.807	88.81	88.81	未列入负面清单			-
3256	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线21#变压器	315	37.855	132.76	132.76	未列入负面清单			-
3257	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线14#变压器	315	21.712	183.61	183.61	未列入负面清单			-
3258	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线39#变压器	250	42.422	93.95	93.95	未列入负面清单			-
3259	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线天宇支线2#变压器	200	50.912	58.18	58.18	未列入负面清单			-
3260	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线东门支线5#变压器	315	76.524	10.95	10.95	未列入负面清单			-
3261	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线12#变压器	200	69.885	20.23	20.23	未列入负面清单			-
3262	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线8#变压器-1	200	28.034	103.93	103.93	未列入负面清单			-
3263	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线6#变压器	315	61.454	58.42	58.42	未列入负面清单			-
3264	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线12#	315	34.053	144.73	144.73	未列入负面清单			255.18%
3265	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线8#变压器	315	44.659	111.32	111.32	未列入负面清单			-

3266	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线28#变压器	315	31.465	152.89	152.89	未列入负面清单			-
3267	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线29右1#变压器-1	315	48.86	98.09	98.09	未列入负面清单			-
3268	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支6#变压器	315	33.506	146.46	146.46	未列入负面清单			-
3269	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线18右2#变压器	200	64.284	31.43	31.43	未列入负面清单			-
3270	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线30右2#变压器	200	21.857	116.29	116.29	未列入负面清单			-
3271	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线东门支线3#变压器	315	17.142	198.00	198.00	未列入负面清单			-
3272	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	红南线26#变压器	400	15.16	259.36	259.36	未列入负面清单			-
3273	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	华滨线34#变压器	200	49.304	61.39	61.39	未列入负面清单			-
3274	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支东城分 4#变压器	200	68.092	23.82	23.82	未列入负面清单			-
3275	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	红六线东苑支2#变压器	315	74.714	16.65	16.65	未列入负面清单			-
3276	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线20#变压器	315	30.286	156.60	156.60	未列入负面清单			-
3277	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线24#变压器	200	75.42	9.16	9.16	未列入负面清单			-
3278	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山放线银通国际绝缘台 1#	630	13.306	420.17	420.17	未列入负面清单			-13.75%
3279	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	中华线26#变压器	315	43.848	113.88	113.88	未列入负面清单			-
3280	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线院东支线1变压器	315	74.108	18.56	18.56	未列入负面清单			-
3281	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线实中支1#变压器	315	58.435	67.93	67.93	未列入负面清单			-
3282	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	滨北线27北4西4南3#变压器	200	38.534	82.93	82.93	未列入负面清单			-
3283	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线院东支线2#柱变	160	21.679	93.31	93.31	未列入负面清单			-
3284	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线35#	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
3285	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线64#	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
3286	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热力支3#变压器	400	17.282	250.87	250.87	未列入负面清单			-
3287	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	滨桥线建中线建行支3	400	32.043	191.83	191.83	未列入负面清单			-
3288	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	滨桥线建中线建行支1	200	28.512	102.98	102.98	未列入负面清单			-
3289	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线2西1北2#（北）	400	55.01	99.96	99.96	未列入负面清单			-
3290	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线热力支2#变压器	400	43.626	145.50	145.50	未列入负面清单			-
3291	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线北2#变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
3292	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线57北2#	315	14.385	206.69	206.69	未列入负面清单			-1.63%
3293	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线15西2#	315	49.726	95.36	95.36	未列入负面清单			-1.50%
3294	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线11西3#	315	16.416	200.29	200.29	未列入负面清单			2.71%
3295	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线25右5号柱上变压器	100	7.069	72.93	72.93	未列入负面清单			145.12%
3296	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	中山线20#变压器	200	41.5	77.00	77.00	未列入负面清单			-
3297	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线55右1号柱上变压器（2）	400	29.194	203.22	203.22	未列入负面清单			250.16%
3298	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线53左4号柱上变压器	50	66.962	6.52	6.52	未列入负面清单			140.40%

3299	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线94左2号变压器	200	50.719	58.56	58.56	未列入负面清单			289.25%
3300	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线112右1号变压器	200	24.111	111.78	111.78	未列入负面清单			266.44%
3301	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	滨兴线菁华支线14#变压器	315	37.301	134.50	134.50	未列入负面清单			-
3302	国网阜新市海州供电公司	东郊66kV变电站	东南瓦线244	10kV244东南瓦线135右7号变压器	315	24.958	173.38	173.38	未列入负面清单			408.34%
3303	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	滨兴线东市支线4右2	200	133.72	-107.44	0.00	未列入负面清单			-
3304	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线46#变压器	315	43.489	115.01	115.01	未列入负面清单			-
3305	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线21右3付1右2号柱上变压器	200	6.169	147.66	147.66	未列入负面清单			262.04%
3306	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线35#变压器	200	88.684	-17.37	0.00	未列入负面清单			-
3307	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线28#变压器	315	42.993	116.57	116.57	未列入负面清单			-
3308	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10kV山郡线绝缘变台1	315	34.194	144.29	144.29	未列入负面清单			-
3309	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线56#变压器	400	35.134	179.46	179.46	未列入负面清单			-
3310	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线畜牧支3	315	32.037	151.08	151.08	未列入负面清单			-14.27%
3311	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	山放线31#变压器	200	21.495	117.01	117.01	未列入负面清单			-
3312	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线13右1#变压器	200	47.608	64.78	64.78	未列入负面清单			-
3313	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线30	400	21.727	233.09	233.09	未列入负面清单			-17.27%
3314	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线10#变压器	315	39.429	127.80	127.80	未列入负面清单			-
3315	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线14#变压器	315	23.624	177.58	177.58	未列入负面清单			-
3316	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线44左6	315	50.799	91.98	91.98	未列入负面清单			0.56%
3317	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	滨北线17#变压器	315	30.601	155.61	155.61	未列入负面清单			-
3318	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	滨兴线菁华支线9#变压器	315	38.209	131.64	131.64	未列入负面清单			-
3319	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	山西线三一八支线9	400	56.347	94.61	94.61	未列入负面清单			-8.06%
3320	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线3#	315	23.341	178.48	178.48	未列入负面清单			-3.35%
3321	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线7西1#	400	39.025	163.90	163.90	未列入负面清单			-4.50%
3322	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10kVP52平桥线13右2号柱上变压器	315	21.974	182.78	182.78	未列入负面清单			-9.79%
3323	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线水利支6	200	45.265	69.47	69.47	未列入负面清单			-1.66%
3324	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	华北线水利支6右4	200	46.048	67.90	67.90	未列入负面清单			0.36%
3325	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线45号柱上变压器	200	46.173	67.65	67.65	未列入负面清单			284.86%
3326	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线16左2右5号柱上变压器	100	35.143	44.86	44.86	未列入负面清单			174.45%
3327	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	山海线有线支4左3#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
3328	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1152红安线42右1右17柱上变压器	200	23.254	113.49	113.49	未列入负面清单			281.14%
3329	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线27右8号柱上变压器	200	13.897	132.21	132.21	未列入负面清单			106.42%
3330	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10kVP43平东线27左2号柱上变压器	250	12.265	169.34	169.34	未列入负面清单			414.61%
3331	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线54号柱上变压器	250	28.866	127.84	127.84	未列入负面清单			289.10%

3332	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10kV1446滨客线30右2号柱上变压器	200	74.292	11.42	11.42	未列入负面清单			254.33%
3333	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	西韩干线韩西支线31右2号（果州生态农业发展有限公司1台200万亩）变压器	100	16.068	63.93	63.93	未列入负面清单			251.50%
3334	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10kVP53平北线8左7号柱上变压器	100	50.1	29.90	29.90	未列入负面清单			377.56%
3335	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线2#	315	25.464	171.79	171.79	未列入负面清单			-0.83%
3336	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线5西4#	200	30.154	99.69	99.69	未列入负面清单			-6.47%
3337	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	中民线爱国支线宁泽分线4#	250	45.123	87.19	87.19	未列入负面清单			10.61%
3338	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10kVP53平北线44号柱上变压器	100	48.267	31.73	31.73	未列入负面清单			196.06%
3339	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线42号柱上变压器	315	24.978	173.32	173.32	未列入负面清单			346.82%
3340	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10kV1147滨海线65右1号柱上变压器	315	34.16	144.40	144.40	未列入负面清单			320.33%
3341	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV韩梁线上王支线76右9右3右2号（200万亩）变压器	100	7.543	72.46	72.46	未列入负面清单			125.25%
3342	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线3右1号柱上变压器	200	4.342	151.32	151.32	未列入负面清单			141.05%
3343	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	山滨线2#变压器	315	46.603	105.20	105.20	未列入负面清单			-
3344	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	中兴线26北6#	100	89.125	-9.13	0.00	未列入负面清单			-
3345	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	山北线西华园支线12	200	51.844	56.31	56.31	未列入负面清单			17.51%
3346	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线56号变压器	200	15.175	129.65	129.65	未列入负面清单			-1.48%
3347	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10kV1241韩梁线上王支线94号变压器	200	7.932	144.14	144.14	未列入负面清单			241.02%
3348	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10kVP54平南线10左6右6号柱上变压器	315	43.373	115.38	115.38	未列入负面清单			13.54%
3349	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	建中线20#变压器	315	48.085	100.53	100.53	未列入负面清单			-
3350	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	报社支线6#	315	4.849	236.73	236.73	未列入负面清单			-44.21%
3351	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线6#柱上跌落式熔断器	200	49.316	61.37	61.37	未列入负面清单			-
3352	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	山市线8南2（南）#变压器	200	58.798	42.40	42.40	未列入负面清单			-
3353	国网阜新供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线东灰同线27号变压器	100	45.904	34.10	34.10	未列入负面清单			3.80%
3354	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线55#变压器	315	30.616	155.56	155.56	未列入负面清单			-
3355	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线17右3右1#变压器	400	2.424	310.30	310.30	未列入负面清单			-
3356	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线305右12左22左8#变压器	100	14.758	65.24	65.24	未列入负面清单			-
3357	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线80#变压器	200	87.197	-14.39	0.00	未列入负面清单			-
3358	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支104#变压器	20	121.508	-8.30	0.00	未列入负面清单			-
3359	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支65右24#变压器	100	10.784	69.22	69.22	未列入负面清单			-
3360	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤13组支2号变压器	80	83.996	-3.20	0.00	未列入负面清单			259.36%
3361	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清马线QHM46	10kV清马线东环路北分线聚宝源支线澳得利分支线 1号变压器	400	50.437	118.25	118.25	未列入负面清单			-
3362	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清马线QHM46	10kV5444清东线芹菜沟支线10号变压器	100	6.164	73.84	73.84	未列入负面清单			-5.13%
3363	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV清西线后窑小区支3号变压器	400	79.819	0.72	0.72	未列入负面清单			-
3364	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线23中支6号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%

3365	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线西自建支7号变压器	50	71.651	4.17	4.17	未列入负面清单			12.29%
3366	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡9队支线3号变压器	100	21.623	58.38	58.38	未列入负面清单			157.26%
3367	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线石头营子分支17号变压器	100	43	37.00	37.00	未列入负面清单			-16.08%
3368	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山北分支9号变压器	50	34.573	22.71	22.71	未列入负面清单			14.17%
3369	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线石头营子分支线3号变压器	100	6.154	73.85	73.85	未列入负面清单			82.65%
3370	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线下圈山分支43号变压器	100	78.354	1.65	1.65	未列入负面清单			20.61%
3371	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山街东支15号变压器	200	48.272	63.46	63.46	未列入负面清单			-7.98%
3372	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子南分支4号变压器	315	89.09	-28.63	0.00	未列入负面清单			13.43%
3373	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线东大营子支5号变压器	100	87.639	-7.64	0.00	未列入负面清单			192.28%
3374	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右34号柱上变压器	100	34.577	45.42	45.42	未列入负面清单			159.01%
3375	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右37右3右1号柱上变压器	200	24.749	110.50	110.50	未列入负面清单			326.06%
3376	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右49号柱上变压器	400	35.512	177.95	177.95	未列入负面清单			271.97%
3377	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右41右1号柱上变压器	400	25.427	218.29	218.29	未列入负面清单			272.99%
3378	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右48号柱上变压器	400	23.022	227.91	227.91	未列入负面清单			247.21%
3379	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右41右3号柱上变压器	250	38.291	104.27	104.27	未列入负面清单			346.56%
3380	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡支线35号变压器	100	18.85	61.15	61.15	未列入负面清单			150.44%
3381	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线坝台沟分支9号变压器	50	51.119	14.44	14.44	未列入负面清单			-0.50%
3382	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清马线QHM46	10kV5444清东线芹菜沟分支12号变压器	100	4.708	75.29	75.29	未列入负面清单			-14.11%
3383	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线岭东支线5号变压器	50	6.207	36.90	36.90	未列入负面清单			-6.44%
3384	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线四位一体支19号变压器	100	26.164	53.84	53.84	未列入负面清单			173.42%
3385	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线高家沟分支13号变压器	100	72.693	7.31	7.31	未列入负面清单			13.17%
3386	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	清山线主干212号变压器	160	40.314	63.50	63.50	未列入负面清单			-2.76%
3387	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线主干70号柱上变压器	50	35.706	22.15	22.15	未列入负面清单			102.66%
3388	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线99号柱上变压器	100	6.789	73.21	73.21	未列入负面清单			156.99%
3389	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线97左10号柱上变压器	100	10.296	69.70	69.70	未列入负面清单			300.73%
3390	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右37右4号柱上变压器	250	21.232	146.92	146.92	未列入负面清单			289.25%
3391	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线细河堡支11号变压器	200	64.999	30.00	30.00	未列入负面清单			11.12%
3392	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线三家窝铺分支20号变压器	50	75.895	2.05	2.05	未列入负面清单			240.06%
3393	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线国药支线13号变压器	200	33.459	93.08	93.08	未列入负面清单			-8.61%
3394	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线南街支线41号变压器	200	65.832	28.34	28.34	未列入负面清单			63.62%
3395	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10KV8045乌镇线园林支线2号变压器	200	26.064	107.87	107.87	未列入负面清单			47.76%
3396	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线水泉分支11号变压器	80	26.612	42.71	42.71	未列入负面清单			222.96%
3397	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线歪脖山分支19号变压器	50	60.936	9.53	9.53	未列入负面清单			310.64%

3398	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线塔子沟支53号变压器	100	71.737	8.26	8.26	未列入负面清单			269.67%
3399	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大桥南沟分支10号变压器	50	36.834	21.58	21.58	未列入负面清单			0.65%
3400	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线长岭沟分支24号变压器	80	48.242	25.41	25.41	未列入负面清单			19.58%
3401	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线商业街西分支8号变压器	200	111.084	-62.17	0.00	未列入负面清单			18.63%
3402	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线主干35号变压器	160	16.495	101.61	101.61	未列入负面清单			134.45%
3403	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV清镇线医院支线2号变压器	100	5.544	74.46	74.46	未列入负面清单			-
3404	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线181栋支4号变压器	50	26.805	26.60	26.60	未列入负面清单			-11.28%
3405	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线大市场南台分5号变压器	315	25.687	171.09	171.09	未列入负面清单			205.60%
3406	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线板石沟分支15号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
3407	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线石桥子北分支2号变压器	400	12.619	269.52	269.52	未列入负面清单			372.01%
3408	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西养殖小区西分支2号变压器	100	55.753	24.25	24.25	未列入负面清单			308.15%
3409	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线娘及东沟分支7号变压器	100	41.682	38.32	38.32	未列入负面清单			268.94%
3410	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线靠边屯大鹏分4号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
3411	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线上圈山分支9号变压器	50	36.458	21.77	21.77	未列入负面清单			223.19%
3412	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线靠边屯10队分2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
3413	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清东线QHM45	10千伏清东线32号	200	45.359	69.28	69.28	未列入负面清单			-
3414	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙西山台分线1号变压器	100	11.384	68.62	68.62	未列入负面清单			-16.49%
3415	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线朱家屯支20号变压器	50	61.072	9.46	9.46	未列入负面清单			218.51%
3416	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线515分支8号变压器	50	11.787	34.11	34.11	未列入负面清单			-27.95%
3417	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线六台移动基站分5号(六台南二台区)柱上变压器	100	19.744	60.26	60.26	未列入负面清单			-2.75%
3418	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线关家屯西台支线52号变压器	50	13.876	33.06	33.06	未列入负面清单			134.94%
3419	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干83号左分1号变压器	400	29.505	201.98	201.98	未列入负面清单			-4.96%
3420	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线铁路支线13号变压器	315	34.621	142.94	142.94	未列入负面清单			-4.20%
3421	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线北园子东山分支4号变压器	100	47.577	32.42	32.42	未列入负面清单			4.93%
3422	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清东线QHM45	10kV5444清东线主干15号变压器	100	63.869	16.13	16.13	未列入负面清单			256.47%
3423	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线中二支线1号变压器	400	36.938	172.25	172.25	未列入负面清单			-1.70%
3424	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤支40号变压器	50	32.621	23.69	23.69	未列入负面清单			-7.32%
3425	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线乌拉哈沟支44号变压器	50	30.172	24.91	24.91	未列入负面清单			-15.04%
3426	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤支33号变压器	50	34.434	22.78	22.78	未列入负面清单			20.20%
3427	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线韩家沟分支14号变压器	50	20.443	29.78	29.78	未列入负面清单			112.51%
3428	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤8-11组分支3号变压器	200	30.644	98.71	98.71	未列入负面清单			-3.14%
3429	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV清山线青山分线青山村部分10号变压器	50	19.058	30.47	30.47	未列入负面清单			-
3430	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线主干126号变压器	100	17.258	62.74	62.74	未列入负面清单			-1.54%

3431	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水支线38号变压器	100	49.026	30.97	30.97	未列入负面清单			55.81%
3432	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支101号变压器	100	21.305	58.70	58.70	未列入负面清单			136.04%
3433	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支六台四队分 10号变压器	100	78.843	1.16	1.16	未列入负面清单			35.95%
3434	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线建材厂分3号变压器	100	28.258	51.74	51.74	未列入负面清单			271.76%
3435	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线一间楼方塘分7号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
3436	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水北分支28号变压器	160	7.629	115.79	115.79	未列入负面清单			262.62%
3437	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线百货支6号变压器	400	72.109	31.56	31.56	未列入负面清单			-5.65%
3438	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线47左1号变压器	160	19.388	96.98	96.98	未列入负面清单			2.21%
3439	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	清山线主干312号变压器	160	23.677	90.12	90.12	未列入负面清单			15.19%
3440	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线胡宝吐养殖场分8号变压器	100	6.701	73.30	73.30	未列入负面清单			87.91%
3441	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线西湾子分支4号变压器	50	49.908	15.05	15.05	未列入负面清单			-1.38%
3442	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线北良支27号变压器	50	46.478	16.76	16.76	未列入负面清单			-1.75%
3443	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线17-18#楼分1号变压器	100	43.843	36.16	36.16	未列入负面清单			269.37%
3444	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线主干71号变压器	50	15.07	32.47	32.47	未列入负面清单			-12.21%
3445	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线馒头营子分支6号变压器	200	19.83	120.34	120.34	未列入负面清单			284.08%
3446	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线细河堡支3号变压器	200	28.245	103.51	103.51	未列入负面清单			7.91%
3447	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线麦田东分1号变压器	100	11.721	68.28	68.28	未列入负面清单			91.85%
3448	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	张山线大营子分歧柳条沟支线板石沟支线 6号杆变压器	100	5.567	74.43	74.43	未列入负面清单			203.06%
3449	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线靠边屯6队分10号变压器	50	26.841	26.58	26.58	未列入负面清单			146.14%
3450	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10KV8045乌镇线园林支线1副1号变压器	400	54.049	103.80	103.80	未列入负面清单			278.09%
3451	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线石桥子南分支4号变压器	200	16.019	127.96	127.96	未列入负面清单			38.80%
3452	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡支线28号变压器	100	62.413	17.59	17.59	未列入负面清单			195.45%
3453	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡南山支1号变压器	200	34.366	91.27	91.27	未列入负面清单			211.23%
3454	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线关家屯西台支线16号变压器	50	22.053	28.97	28.97	未列入负面清单			-14.72%
3455	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山西沟分支14号变压器	100	91.55	-11.55	0.00	未列入负面清单			86.82%
3456	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双山口分支5号变压器	100	62.666	17.33	17.33	未列入负面清单			209.68%
3457	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5444清东线关家屯西台支线66号变压器	100	16.349	63.65	63.65	未列入负面清单			244.46%
3458	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线水利北台分1号变压器	50	22.884	28.56	28.56	未列入负面清单			126.48%
3459	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线邢家屯分小学分3号变压器	400	50.086	119.66	119.66	未列入负面清单			-8.74%
3460	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西政府支31号变压器	250	84.326	-10.82	0.00	未列入负面清单			1.86%
3461	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌清线8051	10kV5447清六线南街支2号变压器	100	46.66	33.34	33.34	未列入负面清单			250.89%
3462	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线刘家6组分支8号变压器	200	22.362	115.28	115.28	未列入负面清单			29.32%
3463	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	五家子果园23号柱上变压器	50	42.418	18.79	18.79	未列入负面清单			137.91%

3464	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线杨彪沟果园分支5号变压器	100	18.924	61.08	61.08	未列入负面清单			231.39%
3465	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线长岭沟分支8号变压器	160	30.876	78.60	78.60	未列入负面清单			12.34%
3466	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	清山线主干106号变压器	200	32.865	94.27	94.27	未列入负面清单			298.33%
3467	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线砬子沟分支1号变压器	50	42.114	18.94	18.94	未列入负面清单			33.98%
3468	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支101号变压器	200	15.318	129.36	129.36	未列入负面清单			191.25%
3469	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线白坟沟支29号变压器	50	43.188	18.41	18.41	未列入负面清单			17.77%
3470	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤12组分支3号变压器	200	15.908	128.18	128.18	未列入负面清单			153.20%
3471	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线加油站分1号变压器	400	8.185	287.26	287.26	未列入负面清单			60.76%
3472	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线碱草沟分支11号变压器	200	25.523	108.95	108.95	未列入负面清单			99.59%
3473	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙四队分2号变压器	100	53.174	26.83	26.83	未列入负面清单			228.50%
3474	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线细河堡经济园区支19号变压器	100	1.202	78.80	78.80	未列入负面清单			100.11%
3475	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙支68号变压器	100	49.32	30.68	30.68	未列入负面清单			111.14%
3476	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线靠边屯方塘分10号变压器	100	9.703	70.30	70.30	未列入负面清单			-29.89%
3477	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡加油站支7号变压器	80	55.346	19.72	19.72	未列入负面清单			-12.55%
3478	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡支线31号变压器	100	29.289	50.71	50.71	未列入负面清单			207.23%
3479	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线乌龙坝东台支3号变压器	50	60.019	9.99	9.99	未列入负面清单			203.83%
3480	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线付家洼子分支4号变压器	160	21.553	93.52	93.52	未列入负面清单			182.11%
3481	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支73号变压器	200	84.672	-9.34	0.00	未列入负面清单			64.62%
3482	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线15-16#楼分2号变压器	100	26.344	53.66	53.66	未列入负面清单			-10.95%
3483	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线主干95号变压器	160	10.781	110.75	110.75	未列入负面清单			4.79%
3484	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线小北园子分10号变压器	100	37.522	42.48	42.48	未列入负面清单			0.89%
3485	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线小学分1号变压器	100	2.879	77.12	77.12	未列入负面清单			-11.69%
3486	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线河西商场支2号变压器	100	15.781	64.22	64.22	未列入负面清单			202.52%
3487	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线国药支线4号变压器	200	44.525	70.95	70.95	未列入负面清单			269.86%
3488	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线交通岗小分支1号变压器	160	67.659	19.75	19.75	未列入负面清单			9.78%
3489	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线万祥支线1号变压器	400	43.925	144.30	144.30	未列入负面清单			-9.53%
3490	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支55号变压器	200	124.746	-89.49	0.00	未列入负面清单			333.62%
3491	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线抬头沟分支6号变压器	50	45.974	17.01	17.01	未列入负面清单			1.19%
3492	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线艾林1-2分支5号变压器	200	24.185	111.63	111.63	未列入负面清单			20.89%
3493	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线艾林北沟分支10号变压器	100	51.691	28.31	28.31	未列入负面清单			31.08%
3494	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线塔子沟支22号变压器	400	15.344	258.62	258.62	未列入负面清单			113.80%
3495	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线粮库支5号变压器	160	58.395	34.57	34.57	未列入负面清单			2.74%
3496	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线长岭沟分支29号变压器	160	22.503	92.00	92.00	未列入负面清单			-1.41%

3497	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线艾林屠宰场分线9号变压器	200	84.246	-8.49	0.00	未列入负面清单			293.75%
3498	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线下圈山分支53号变压器	50	102.157	-11.08	0.00	未列入负面清单			343.64%
3499	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山街东支5号变压器	200	89.091	-18.18	0.00	未列入负面清单			185.96%
3500	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线水泉分支20号变压器	100	18.138	61.86	61.86	未列入负面清单			-2.96%
3501	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支122号变压器	100	39.882	40.12	40.12	未列入负面清单			-0.90%
3502	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线三宝营子分支26号变压器	200	21.978	116.04	116.04	未列入负面清单			35.32%
3503	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支30号变压器	200	94.407	-28.81	0.00	未列入负面清单			378.82%
3504	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线2-3队支3号变压器	200	6.846	146.31	146.31	未列入负面清单			108.07%
3505	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西政府支35号变压器	100	52.848	27.15	27.15	未列入负面清单			-10.89%
3506	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线杨彪沟开发区2分1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
3507	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线冷棚支8号变压器	200	44.467	71.07	71.07	未列入负面清单			256.67%
3508	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线六台三队分2号变压器	100	26.393	53.61	53.61	未列入负面清单			179.41%
3509	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西政府支19号变压器	250	42.728	93.18	93.18	未列入负面清单			25.01%
3510	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线扎兰板西分支2号变压器	100	25.91	54.09	54.09	未列入负面清单			-3.66%
3511	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线塔子沟支55号变压器	200	41.187	77.63	77.63	未列入负面清单			311.75%
3512	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线夏家沟分支11号变压器	50	80.353	-0.18	0.00	未列入负面清单			213.82%
3513	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水支线16号变压器	50	49.927	15.04	15.04	未列入负面清单			-5.77%
3514	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线杨彪沟小区分11号变压器	100	3.893	76.11	76.11	未列入负面清单			13.97%
3515	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线房申沟分支11号变压器	50	24.629	27.69	27.69	未列入负面清单			-4.64%
3516	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山支线刘家大棚10号变压器	50	5.785	37.11	37.11	未列入负面清单			-
3517	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线北园子分之敬老院支线2号变压器	100	73.913	6.09	6.09	未列入负面清单			4.20%
3518	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV7248张山线哈哈营子分支7号变压器	100	52.023	27.98	27.98	未列入负面清单			4.73%
3519	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线赵家洼子支3号变压器	200	15.996	128.01	128.01	未列入负面清单			37.30%
3520	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山新建西沟支线8号变压器	100	24.607	55.39	55.39	未列入负面清单			187.08%
3521	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线胡宝吐养殖场2台支线4号变压器	100	2.806	77.19	77.19	未列入负面清单			154.61%
3522	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山北分支20号变压器	200	28.584	102.83	102.83	未列入负面清单			32.82%
3523	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线乡政府分支6号变压器	200	45.59	68.82	68.82	未列入负面清单			23.93%
3524	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线姚家洼子支6号变压器	400	14.348	262.61	262.61	未列入负面清单			55.85%
3525	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线白土厂分支2号变压器	200	27.373	105.25	105.25	未列入负面清单			185.20%
3526	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山一组分支5号变压器	200	27.316	105.37	105.37	未列入负面清单			43.01%
3527	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线开发楼支线3号变压器	200	49.574	60.85	60.85	未列入负面清单			10.22%
3528	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线农电局支2号变压器	400	19.247	243.01	243.01	未列入负面清单			82.05%
3529	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线西五棵树分支2号变压器	50	50.633	14.68	14.68	未列入负面清单			2.79%

3530	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线下圈山分支27号变压器	100	56.778	23.22	23.22	未列入负面清单			208.70%
3531	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线刘家养猪场分支7号变压器	100	66.833	13.17	13.17	未列入负面清单			277.74%
3532	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山六组分支8号变压器	200	19.764	120.47	120.47	未列入负面清单			228.02%
3533	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线主干40号变压器	400	26.244	215.02	215.02	未列入负面清单			-10.12%
3534	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西水利北分21号变压器	100	99.668	-19.67	0.00	未列入负面清单			308.70%
3535	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线区政府北支8号变压器	100	26.874	53.13	53.13	未列入负面清单			0.88%
3536	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线街里北分1号变压器	400	64.599	61.60	61.60	未列入负面清单			5.20%
3537	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线开发楼支线1号变压器	200	33.323	93.35	93.35	未列入负面清单			227.35%
3538	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线主干80号变压器	100	25.772	54.23	54.23	未列入负面清单			-6.03%
3539	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线27-29楼支2号变压器	200	24.368	111.26	111.26	未列入负面清单			293.48%
3540	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线南自建台分2号变压器	100	48.721	31.28	31.28	未列入负面清单			-26.85%
3541	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线主干30号变压器	400	42.879	148.48	148.48	未列入负面清单			1.04%
3542	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线供电所支4号变压器	400	40.568	157.73	157.73	未列入负面清单			0.07%
3543	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线王鹏分4号变压器	100	28.08	51.92	51.92	未列入负面清单			-7.26%
3544	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线牛场分2号变压器	315	68.58	35.97	35.97	未列入负面清单			153.10%
3545	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线老北园子分支3号变压器	100	66.015	13.99	13.99	未列入负面清单			-4.27%
3546	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线街里直供支4号变压器	200	40	80.00	80.00	未列入负面清单			4.42%
3547	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支六台四队分1号变压器	100	40.117	39.88	39.88	未列入负面清单			-8.81%
3548	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线91右8左2号柱上变压器	200	9.48	141.04	141.04	未列入负面清单			298.33%
3549	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10kV051艾友线81右53号柱上变压器	250	38.766	103.09	103.09	未列入负面清单			296.90%
3550	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线主干17号变压器	400	41.59	153.64	153.64	未列入负面清单			-13.38%
3551	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线碱草沟北分2号变压器	50	94.366	-7.18	0.00	未列入负面清单			224.17%
3552	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线北山分16号变压器	100	95.55	-15.55	0.00	未列入负面清单			235.95%
3553	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线南街支线52号变压器	100	9.849	70.15	70.15	未列入负面清单			-11.89%
3554	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干63号变压器	400	30.295	198.82	198.82	未列入负面清单			-12.32%
3555	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线大市场西分2号变压器	100	72.334	7.67	7.67	未列入负面清单			15.47%
3556	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线麦田南街支线3号变压器	200	14.013	131.97	131.97	未列入负面清单			120.34%
3557	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线南街西台分4号变压器	100	23.319	56.68	56.68	未列入负面清单			-11.10%
3558	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线上五道沟分支19号变压器	100	24.195	55.81	55.81	未列入负面清单			-2.56%
3559	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线胡宝吐养殖场分支3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
3560	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线唐房沟支17号变压器	100	25.503	54.50	54.50	未列入负面清单			217.08%
3561	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线东五棵树分支1号变压器	50	35.588	22.21	22.21	未列入负面清单			-2.20%
3562	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山西沟分支2号变压器	100	35	45.00	45.00	未列入负面清单			13.21%

3563	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线娘及分支55号变压器	200	30.944	98.11	98.11	未列入负面清单			163.05%
3564	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	清山线主干276号变压器	50	57.279	11.36	11.36	未列入负面清单			7.71%
3565	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线五家子分支16号变压器	200	29.529	100.94	100.94	未列入负面清单			49.20%
3566	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支49号变压器	200	12.044	135.91	135.91	未列入负面清单			35.05%
3567	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线乌拉哈沟支24号变压器	100	12.304	67.70	67.70	未列入负面清单			208.27%
3568	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线柳条沟分支28号变压器	50	47.571	16.21	16.21	未列入负面清单			-1.35%
3569	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线娘及分支78号变压器	100	32.856	47.14	47.14	未列入负面清单			-1.00%
3570	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大庙北分支2号变压器	100	70.687	9.31	9.31	未列入负面清单			-0.81%
3571	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线塔子沟支19号变压器	100	47.876	32.12	32.12	未列入负面清单			206.06%
3572	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线二道沟分支27号变压器	50	58.561	10.72	10.72	未列入负面清单			-0.64%
3573	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线娘及分支19号变压器	100	23.975	56.03	56.03	未列入负面清单			190.30%
3574	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线白坟沟支10号变压器	160	56.425	37.72	37.72	未列入负面清单			17.10%
3575	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线代家洼子支2号变压器	200	19.343	121.31	121.31	未列入负面清单			42.39%
3576	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大桥分支23号变压器	50	23.058	28.47	28.47	未列入负面清单			-23.81%
3577	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线馒头营子分支14号变压器	200	49.176	61.65	61.65	未列入负面清单			200.07%
3578	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线青山支线107号变压器	200	34.604	90.79	90.79	未列入负面清单			305.24%
3579	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山供电所分支3号变压器	160	26.879	84.99	84.99	未列入负面清单			290.90%
3580	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线万通电分支8号变压器	100	42.238	37.76	37.76	未列入负面清单			214.33%
3581	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	清山线主干125号变压器	100	125.633	-45.63	0.00	未列入负面清单			352.05%
3582	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线石桥子西分支3号变压器	200	42	76.00	76.00	未列入负面清单			-8.44%
3583	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支19号变压器	200	38.101	83.80	83.80	未列入负面清单			181.94%
3584	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线水利分1号变压器	50	67.456	6.27	6.27	未列入负面清单			24.58%
3585	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线北园子东2支1号变压器	200	88.231	-16.46	0.00	未列入负面清单			264.63%
3586	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线北园子支6号变压器	100	15.544	64.46	64.46	未列入负面清单			-3.86%
3587	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线政府支4号变压器	250	39.403	101.49	101.49	未列入负面清单			193.41%
3588	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线政府支8号变压器	400	46.234	135.06	135.06	未列入负面清单			285.03%
3589	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线北园子支9号变压器	100	98.547	-18.55	0.00	未列入负面清单			420.21%
3590	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线13-14楼分1号变压器	100	27.257	52.74	52.74	未列入负面清单			-10.70%
3591	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线铁路支线14号变压器	315	60.61	61.08	61.08	未列入负面清单			-7.34%
3592	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线主干16号变压器	250	132.241	-130.60	0.00	未列入负面清单			339.29%
3593	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线河西商场支4号变压器	100	34.812	45.19	45.19	未列入负面清单			-6.17%
3594	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10KV8045乌镇线园林支线1号变压器	315	38.062	132.10	132.10	未列入负面清单			-7.22%
3595	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线南自建支2号变压器	100	94.211	-14.21	0.00	未列入负面清单			234.82%

3596	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线主干76号变压器	100	30.909	49.09	49.09	未列入负面清单			-9.05%
3597	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线7-8#楼分2号变压器	100	32.775	47.23	47.23	未列入负面清单			1.15%
3598	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线老火车站支22号变压器	160	103.335	-37.34	0.00	未列入负面清单			106.88%
3599	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线9-10井楼分1号变压器	100	32.504	47.50	47.50	未列入负面清单			-10.44%
3600	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线2井楼分1号变压器	100	34.031	45.97	45.97	未列入负面清单			1.23%
3601	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西南二台支2号变压器	315	45	110.25	110.25	未列入负面清单			138.91%
3602	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线高企分支13号变压器	400	18.01	247.96	247.96	未列入负面清单			-40.65%
3603	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支33号变压器	80	131.592	-41.27	0.00	未列入负面清单			513.46%
3604	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支28号变压器	100	37.778	42.22	42.22	未列入负面清单			274.37%
3605	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV清西线双杨支线邢家屯果园分线 3#柱上变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
3606	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	三道壕西台北分2号变压器(三道壕西台北台区)	400	8.899	284.40	284.40	未列入负面清单			346.46%
3607	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支108号变压器	100	40.813	39.19	39.19	未列入负面清单			186.25%
3608	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水支线34号变压器	100	62.547	17.45	17.45	未列入负面清单			14.08%
3609	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西镇果园分 13号变压器	100	4.285	75.72	75.72	未列入负面清单			137.47%
3610	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线银河矿北井分支/养猪支9号变压器	160	33.077	75.08	75.08	未列入负面清单			3.38%
3611	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线后窑二队支3号变压器	160	97.297	-27.68	0.00	未列入负面清单			17.30%
3612	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西政府支7号变压器	400	75.108	19.57	19.57	未列入负面清单			-8.97%
3613	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线八矿分10号变压器	100	16.172	63.83	63.83	未列入负面清单			325.45%
3614	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线六台一队南分1号变压器	100	10.627	69.37	69.37	未列入负面清单			-12.71%
3615	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线八栋台分2号变压器	50	25	27.50	27.50	未列入负面清单			74.44%
3616	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线地税分支2号变压器	400	36.059	175.76	175.76	未列入负面清单			-16.44%
3617	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线艾友支线17号变压器	200	14.13	131.74	131.74	未列入负面清单			84.22%
3618	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线主干36号变压器	200	50.293	59.41	59.41	未列入负面清单			165.74%
3619	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	艾林村部分线3号柱上变压器	200	18.039	123.92	123.92	未列入负面清单			300.88%
3620	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支120+1号变压器	200	30.295	99.41	99.41	未列入负面清单			346.65%
3621	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线1#西台支线3号变压器	50	45.383	17.31	17.31	未列入负面清单			133.82%
3622	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线二井小学分支4号变压器	50	11.273	34.36	34.36	未列入负面清单			-6.79%
3623	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV清山线青山分线春诚养殖场支 3#变压器	50	31.661	24.17	24.17	未列入负面清单			-
3624	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙支3号变压器	100	51.497	28.50	28.50	未列入负面清单			94.95%
3625	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线民屯分1号变压器	50	69.962	5.02	5.02	未列入负面清单			202.80%
3626	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线朱家屯支29号变压器	50	40.386	19.81	19.81	未列入负面清单			1.00%
3627	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线北山分11号变压器	200	16.502	127.00	127.00	未列入负面清单			57.05%
3628	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线细河堡水利东分3号变压器	100	37.4	42.60	42.60	未列入负面清单			245.10%

3629	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙老四队南台分支4号变压器	50	46.076	16.96	16.96	未列入负面清单			187.45%
3630	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线岭东支线9号变压器	100	4.069	75.93	75.93	未列入负面清单			-56.53%
3631	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线老爷庙支55号变压器	50	8.653	35.67	35.67	未列入负面清单			-2.48%
3632	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线关家屯西台支线15号变压器	400	44.681	141.28	141.28	未列入负面清单			14.20%
3633	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线岭东救护东2号变压器	50	38.125	20.94	20.94	未列入负面清单			194.02%
3634	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线小岭分支线5号变压器	200	23.296	113.41	113.41	未列入负面清单			177.51%
3635	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线细河堡水利北台2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
3636	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线岭东救护队支线5号变压器	50	124.937	-22.47	0.00	未列入负面清单			33.25%
3637	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线岭东照明分支6号变压器	50	9.952	35.02	35.02	未列入负面清单			3.76%
3638	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡支线62号变压器	100	27.673	52.33	52.33	未列入负面清单			19.91%
3639	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线蒲草泡支线65号变压器	50	42.171	18.91	18.91	未列入负面清单			195.76%
3640	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线尖台子支2号变压器	50	55.66	12.17	12.17	未列入负面清单			1.38%
3641	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线朱家屯支31号变压器	100	17.887	62.11	62.11	未列入负面清单			221.15%
3642	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10kV5444清东线政府支线4号变压器	200	50.65	58.70	58.70	未列入负面清单			114.11%
3643	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清马线QHM46	10kV5448清马线东环路北支61号柱上变压器	50	32.24	23.88	23.88	未列入负面清单			15.79%
3644	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干72号变压器	400	69.111	43.56	43.56	未列入负面清单			321.94%
3645	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10千伏清西线政府支线河西动迁分线 5号杆	200	21.856	116.29	116.29	未列入负面清单			-
3646	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线胡宝吐三家子支线2号变压器	100	7.683	72.32	72.32	未列入负面清单			194.76%
3647	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线三家子支5号变压器	100	91.154	-11.15	0.00	未列入负面清单			211.01%
3648	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线1#东台支线3号变压器	50	33.566	23.22	23.22	未列入负面清单			148.02%
3649	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线南街支线34号变压器	200	6.276	147.45	147.45	未列入负面清单			205.55%
3650	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线区政府北支5号变压器	315	33.294	147.12	147.12	未列入负面清单			61.87%
3651	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线酒厂分支5号变压器	100	42.689	37.31	37.31	未列入负面清单			12.24%
3652	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线政府支10号变压器	400	44.324	142.70	142.70	未列入负面清单			-1.66%
3653	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线水库分3号变压器	50	22.414	28.79	28.79	未列入负面清单			157.68%
3654	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干101号变压器	100	91.58	-11.58	0.00	未列入负面清单			11.11%
3655	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干95号变压器	315	45.197	109.63	109.63	未列入负面清单			277.52%
3656	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10KV8045乌镇线园林支线3号变压器	160	56.172	38.12	38.12	未列入负面清单			195.81%
3657	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线交通岗分5号变压器	100	44.123	35.88	35.88	未列入负面清单			-24.41%
3658	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线养羊小区支线2号变压器	100	26.56	53.44	53.44	未列入负面清单			95.22%
3659	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线国药支线9号变压器	200	44.207	71.59	71.59	未列入负面清单			189.08%
3660	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线国药支线14号变压器	400	8.81	284.76	284.76	未列入负面清单			-33.85%
3661	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV7248张山线二甲营子支3号变压器	100	79.8	0.20	0.20	未列入负面清单			21.63%

3662	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线北良支6号变压器	100	18.468	61.53	61.53	未列入负面清单			208.34%
3663	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线乌拉哈沟支9号变压器	50	34.958	22.52	22.52	未列入负面清单			223.77%
3664	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线乌拉哈沟分支12号变压器	100	6.566	73.43	73.43	未列入负面清单			120.80%
3665	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线太家沟分支2号变压器	50	77.809	1.10	1.10	未列入负面清单			283.46%
3666	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线北良支37号变压器	50	24.115	27.94	27.94	未列入负面清单			-0.65%
3667	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线北良支34号变压器	50	33.303	23.35	23.35	未列入负面清单			283.60%
3668	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线主干93号变压器	200	119.129	-78.26	0.00	未列入负面清单			114.80%
3669	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线后窑小区支4号变压器	400	49.067	123.73	123.73	未列入负面清单			206.15%
3670	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线主干118号变压器	100	35	45.00	45.00	未列入负面清单			23.22%
3671	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤支5号变压器	160	38.851	65.84	65.84	未列入负面清单			16.36%
3672	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线于家沟分支24号变压器	200	93.48	-26.96	0.00	未列入负面清单			110.38%
3673	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫芦汤支8号变压器	200	31.004	97.99	97.99	未列入负面清单			16.16%
3674	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线葫宝吐东支4号变压器	100	51.197	28.80	28.80	未列入负面清单			0.28%
3675	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	清山线主干288号变压器	160	61.635	29.38	29.38	未列入负面清单			15.68%
3676	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线西山支29号变压器	200	34.323	91.35	91.35	未列入负面清单			0.40%
3677	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线西山支大鹏分9号变压器	100	79.172	0.83	0.83	未列入负面清单			58.03%
3678	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线西山支大鹏分13号变压器	100	19.188	60.81	60.81	未列入负面清单			-16.79%
3679	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线综合园区分支6号变压器	100	26.697	53.30	53.30	未列入负面清单			-1.56%
3680	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西政府支3号变压器	400	18.694	245.22	245.22	未列入负面清单			-34.21%
3681	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5432清西线河西动迁分1号付1号变压器	200	52.416	55.17	55.17	未列入负面清单			343.72%
3682	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线双杨支43号变压器	100	4.52	75.48	75.48	未列入负面清单			-0.44%
3683	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线张及北分支2号变压器	50	61.75	9.13	9.13	未列入负面清单			-4.10%
3684	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线张及支14号变压器	50	50.533	14.73	14.73	未列入负面清单			177.30%
3685	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线水利一分14号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
3686	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线水利一分7号变压器	100	3.052	76.95	76.95	未列入负面清单			-2.07%
3687	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线高企分支4号变压器	100	19.238	60.76	60.76	未列入负面清单			210.93%
3688	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线邢家屯分55号变压器	100	40	40.00	40.00	未列入负面清单			-9.25%
3689	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水北分支24号变压器	100	16.37	63.63	63.63	未列入负面清单			-1.81%
3690	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线八矿分21号变压器	200	62.009	35.98	35.98	未列入负面清单			15.07%
3691	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线杨彪沟开发区分35号变压器	200	12.328	135.34	135.34	未列入负面清单			185.46%
3692	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线六台南台分6号变压器	100	50	30.00	30.00	未列入负面清单			-10.61%
3693	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线刘家5组分支3号变压器	400	17.005	251.98	251.98	未列入负面清单			64.93%
3694	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线上五道沟分支7号变压器	100	84.294	-4.29	0.00	未列入负面清单			342.94%

3695	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV清西线杨彪沟方塘分支4#变压器	100	1.12	78.88	78.88	未列入负面清单			-52.15%
3696	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	三道壕西台南分1号变压器(三道壕西台南台区)	400	12.583	269.67	269.67	未列入负面清单			371.56%
3697	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV清西线双杨分六台水利北支28号柱上变压器	100	7.322	72.68	72.68	未列入负面清单			5.42%
3698	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV清山线主干70号变压器	100	17.541	62.46	62.46	未列入负面清单			-5.35%
3699	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西养猪分支4号变压器	100	55.04	24.96	24.96	未列入负面清单			4.07%
3700	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支80号左1号变压器	200	40	80.00	80.00	未列入负面清单			325.29%
3701	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线雹神支线25号柱上变压器	50	53.398	13.30	13.30	未列入负面清单			221.96%
3702	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线长岭沟分支16号变压器	200	36.38	87.24	87.24	未列入负面清单			58.71%
3703	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西南台支2号变压器	100	55	25.00	25.00	未列入负面清单			194.65%
3704	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10kV8052乌六线北风井支3号变压器	400	68.751	45.00	45.00	未列入负面清单			505.30%
3705	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV5441清山线村部分支3号变压器	100	7.578	72.42	72.42	未列入负面清单			200.24%
3706	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山街东支20号变压器	100	36.221	43.78	43.78	未列入负面清单			210.50%
3707	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线蜘蛛山新建东支线1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
3708	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大营子支36号变压器	100	113.531	-33.53	0.00	未列入负面清单			169.19%
3709	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10kV清山线三家窝铺35号变压器	100	18.55	61.45	61.45	未列入负面清单			199.57%
3710	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线二井北台支线4号变压器	50	74.503	2.75	2.75	未列入负面清单			164.20%
3711	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10kV5441清山线大庙四队分支2号变压器	100	44.212	35.79	35.79	未列入负面清单			219.15%
3712	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线河西动迁分9号变压器	100	123.704	-43.70	0.00	未列入负面清单			57.19%
3713	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10kV5443清镇线主干48号变压器	200	38.24	83.52	83.52	未列入负面清单			-32.30%
3714	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线国药支线10号变压器	200	71.271	17.46	17.46	未列入负面清单			20.74%
3715	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10kV5446清一线政府分支4号变压器	400	66.525	53.90	53.90	未列入负面清单			68.36%
3716	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10kV8045乌镇线主干66号变压器	315	78.372	5.13	5.13	未列入负面清单			-2.30%
3717	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10kV5442清西线三水支综合园区支变压器	100	16.336	63.66	63.66	未列入负面清单			-23.81%
3718	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线62左分13号变压器	50	56.432	11.78	11.78	未列入负面清单			-5.60%
3719	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙东2分支线11号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-
3720	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线拉它营子西台支线2号变压器	50	80.816	-0.41	0.00	未列入负面清单			-3.81%
3721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线老爷庙分支1号变压器	50	62.493	8.75	8.75	未列入负面清单			0.95%
3722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线十二台二队分歧3号变压器	250	18.099	154.75	154.75	未列入负面清单			-15.25%
3723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线横道子分歧1号变压器	200	19.742	120.52	120.52	未列入负面清单			-34.40%
3724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南分支18+1号变压器	50	29.855	25.07	25.07	未列入负面清单			-
3725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	前平安地北台分台3号变压器	200	48.507	62.99	62.99	未列入负面清单			-
3726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10KV五新线头等七队分支线2号变压器	100	24.889	55.11	55.11	未列入负面清单			-8.83%
3727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地九队分支线3号变压器	200	16.845	126.31	126.31	未列入负面清单			-

3728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线毛岭沟分歧136号变压器	200	10.757	138.49	138.49	未列入负面清单			-8.19%
3729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线上石场分支1号变压器	200	20.065	119.87	119.87	未列入负面清单			-0.92%
3730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线北沟分歧4号变压器	30	61.318	5.60	5.60	未列入负面清单			-14.11%
3731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线南甸子分歧15号变压器	100	30.415	49.59	49.59	未列入负面清单			-33.79%
3732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线冷汤沟东分支3号变压器	100	32.569	47.43	47.43	未列入负面清单			-30.70%
3733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟四队分歧13号变压器	200	28.757	102.49	102.49	未列入负面清单			-28.97%
3734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线潘义分支6号变压器	200	74.591	10.82	10.82	未列入负面清单			-10.18%
3735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线苗长田支线15号变压器	200	15.344	129.31	129.31	未列入负面清单			-
3736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线毛岭沟分歧172号变压器	10	32.948	4.71	4.71	未列入负面清单			58.27%
3737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线西沟分歧21号变压器	200	11.065	137.87	137.87	未列入负面清单			-39.31%
3738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线关山沟分歧31号变压器	100	10.527	69.47	69.47	未列入负面清单			-32.45%
3739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV紫水线金友才支线14#变压器	5	109.608	-1.48	0.00	未列入负面清单			10.99%
3740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线西沟分歧10号变压器	30	91.341	-3.40	0.00	未列入负面清单			-0.70%
3741	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	麦红南干线三家子西分台	200	34.868	90.26	90.26	未列入负面清单			-
3742	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线主干49号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
3743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干68号变压器	200	39.455	81.09	81.09	未列入负面清单			-
3744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV十老线蒙族街北台分支线1号变压器	200	51.725	56.55	56.55	未列入负面清单			-
3745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线田喜军支4号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
3746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kV麦红线东红分歧丁家沟分台	100	19.997	60.00	60.00	未列入负面清单			-
3747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线粮库线8号变压器	30	59.007	6.30	6.30	未列入负面清单			13.63%
3748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线四广线1号变压器	400	35.426	178.30	178.30	未列入负面清单			-38.15%
3749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线西主线69号变压器	50	29.402	25.30	25.30	未列入负面清单			-28.13%
3750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线棉花线2号变压器	30	37.47	12.76	12.76	未列入负面清单			-9.99%
3751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线西主线86号变压器	200	30.582	98.84	98.84	未列入负面清单			15.11%
3752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线中学线7号变压器	200	23.281	113.44	113.44	未列入负面清单			-31.68%
3753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线西主线14号变压器	30	24.914	16.53	16.53	未列入负面清单			17.39%
3754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干135+1号变压器	200	23.895	112.21	112.21	未列入负面清单			-
3755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三人家支线11号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
3756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线供销分支7号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
3757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家节水一台线25号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
3758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线兴太分歧02#分支线2号变压器	200	21.251	117.50	117.50	未列入负面清单			0.27%
3759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子五队分支线5号变压器	100	59.382	20.62	20.62	未列入负面清单			12.89%
3760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友养牛小区分支线5号变压器	200	56.439	47.12	47.12	未列入负面清单			-0.39%

3761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄三队分支12号变压器	100	24.508	55.49	55.49	未列入负面清单			-0.88%
3762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周土分歧8号变压器	100	27.245	52.76	52.76	未列入负面清单			-34.96%
3763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线老干部分支线6号变压器	30	17.784	18.66	18.66	未列入负面清单			-5.90%
3764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周土分歧24号变压器	100	14.232	65.77	65.77	未列入负面清单			-18.78%
3765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友线19号变压器	100	2.443	77.56	77.56	未列入负面清单			-45.98%
3766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周土分歧54号变压器	80	45.179	27.86	27.86	未列入负面清单			240.94%
3767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄加油站分支23号变压器	200	54.063	51.87	51.87	未列入负面清单			-1.39%
3768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线满堂红分支线8号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
3769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子二队分支线6号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
3770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄三队分支6号变压器	100	41.715	38.29	38.29	未列入负面清单			-21.59%
3771	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街分歧34号变压器	80	61.129	15.10	15.10	未列入负面清单			-13.13%
3772	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友十一队南台分支线5号变压器	50	10.785	34.61	34.61	未列入负面清单			-8.55%
3773	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄四队线8号变压器	100	54.891	25.11	25.11	未列入负面清单			-2.17%
3774	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友线2号变压器	200	12.513	134.97	134.97	未列入负面清单			-30.10%
3775	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友八九队分支线1号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
3776	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街五队分支线1号变压器	80	117.172	-29.74	0.00	未列入负面清单			17.30%
3777	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周土分歧41号变压器	100	55.274	24.73	24.73	未列入负面清单			13.63%
3778	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线敬老院台支线2号变压器	50	40.889	19.56	19.56	未列入负面清单			3.70%
3779	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄节水灌溉一台分支4号变压器	100	37.648	42.35	42.35	未列入负面清单			2.61%
3780	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄四队分支8号变压器	80	3.281	61.38	61.38	未列入负面清单			-15.87%
3781	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线张凤鸣支线30号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
3782	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友村支线15号变压器	100	83.701	-3.70	0.00	未列入负面清单			6.70%
3783	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线老干部分支线10号变压器	30	23.07	17.08	17.08	未列入负面清单			-0.16%
3784	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄四队分支36号变压器	80	70.902	7.28	7.28	未列入负面清单			2.53%
3785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友前住宅台分支线6号变压器	50	30.749	24.63	24.63	未列入负面清单			-7.63%
3786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子四六队线10号变压器	200	31.01	97.98	97.98	未列入负面清单			-18.69%
3787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄暖棚线5号变压器	100	11.287	68.71	68.71	未列入负面清单			-49.48%
3788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线自然屯四五队分支线7号变压器	160	67.873	19.40	19.40	未列入负面清单			38.06%
3789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄村分支线3号变压器	400	44.299	142.80	142.80	未列入负面清单			-21.28%
3790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线北河套分支26号变压器	30	57.661	6.70	6.70	未列入负面清单			-
3791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄四队分支24号变压器	50	42.842	18.58	18.58	未列入负面清单			-4.03%
3792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本汽车站支线4号变压器	400	58.694	85.22	85.22	未列入负面清单			-
3793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山支线22号变压器	100	23.651	56.35	56.35	未列入负面清单			-17.90%

3794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干137号变压器	200	17.256	125.49	125.49	未列入负面清单			-38.97%
3795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线宫家之勾支线17号变压器	50	23.724	28.14	28.14	未列入负面清单			-1.70%
3796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线供销社分线1号变压器	160	60.67	30.93	30.93	未列入负面清单			1.42%
3797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线下弯子支线1号变压器	50	109.901	-14.95	0.00	未列入负面清单			-17.86%
3798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗七队线1号变压器	200	4.723	150.55	150.55	未列入负面清单			-15.62%
3799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南荒五六队支线4号变压器	315	21.415	184.54	184.54	未列入负面清单			-1.44%
3800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线11号变压器	400	20.205	239.18	239.18	未列入负面清单			20.53%
3801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线东五七队线10号变压器	30	73.975	1.81	1.81	未列入负面清单			0.01%
3802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV943麦王线八家子北分台支线1号变压器	100	12.664	67.34	67.34	未列入负面清单			-
3803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务碱分歧60号变压器	80	52.89	21.69	21.69	未列入负面清单			-6.28%
3804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务广线76号变压器	200	17.178	125.64	125.64	未列入负面清单			269.68%
3805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线碱锅三队南分支线11号变压器	400	6.018	295.93	295.93	未列入负面清单			-49.63%
3806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务广线120号变压器	400	6.034	295.86	295.86	未列入负面清单			-53.62%
3807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线工商所分歧12号变压器	200	37.008	85.98	85.98	未列入负面清单			-
3808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四分歧39号变压器	200	18.648	122.70	122.70	未列入负面清单			-6.89%
3809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线小新邱分歧10号变压器	400	6.016	295.94	295.94	未列入负面清单			-53.97%
3810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线广富分歧41号变压器	200	24.826	110.35	110.35	未列入负面清单			4.59%
3811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线土白分歧27号变压器	200	18.51	122.98	122.98	未列入负面清单			-32.77%
3812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线衙门分歧28号变压器	200	19.821	120.36	120.36	未列入负面清单			-34.48%
3813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10KV大苍线4243腰沟支线西沟一队分台分支线4号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
3814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线主干157号变压器	100	15.244	64.76	64.76	未列入负面清单			-21.04%
3815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西扎兰四队线3号变压器	80	58.129	17.50	17.50	未列入负面清单			8.59%
3816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双平线65号变压器	50	39.066	20.47	20.47	未列入负面清单			-13.38%
3817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线林厂线4号变压器	80	97.449	-13.96	0.00	未列入负面清单			10.87%
3818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南梁村线5号变压器	200	12.992	134.02	134.02	未列入负面清单			-18.30%
3819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线西扎兰三队线2号变压器	400	18.154	247.38	247.38	未列入负面清单			81.63%
3820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线平顶线4号变压器	200	7.215	145.57	145.57	未列入负面清单			-2.81%
3821	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线火药库线4号变压器	200	5.277	149.45	149.45	未列入负面清单			4.23%
3822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双平线118号变压器	100	11.963	68.04	68.04	未列入负面清单			-38.18%
3823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南梁六七队分台支线1号变压器	200	13.918	132.16	132.16	未列入负面清单			-1.67%
3824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线邮局支线6号变压器	200	18.076	123.85	123.85	未列入负面清单			-8.58%
3825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线44号变压器	100	46.82	33.18	33.18	未列入负面清单			2.93%
3826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线14号变压器	200	41.377	77.25	77.25	未列入负面清单			-22.97%

3827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线民族线14号变压器	50	26.294	26.85	26.85	未列入负面清单			210.31%
3828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线下巴台六队线4号变压器	50	44.791	17.60	17.60	未列入负面清单			-2.31%
3829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV5545张东线东梁小学支线1号柱上-变压器605233	100	36.915	43.09	43.09	未列入负面清单			-13.39%
3830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南梁村三队分台线1号变压器	200	36.198	87.60	87.60	未列入负面清单			1.45%
3831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗八队线1号变压器	50	17.707	31.15	31.15	未列入负面清单			-22.29%
3832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线27号变压器	100	4.2	75.80	75.80	未列入负面清单			-30.74%
3833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗五队线6号变压器	30	70.953	2.71	2.71	未列入负面清单			11.19%
3834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南荒村支线7号变压器	30	74.039	1.79	1.79	未列入负面清单			45.07%
3835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西五一三四队线15号变压器	200	14.387	131.23	131.23	未列入负面清单			-23.54%
3836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊南梁线21号变压器	200	24.159	111.68	111.68	未列入负面清单			-37.27%
3837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊南梁线9号变压器	50	62.593	8.70	8.70	未列入负面清单			7.47%
3838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线79号变压器	100	42.39	37.61	37.61	未列入负面清单			-24.48%
3839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南梁八队线3号变压器	200	31.704	96.59	96.59	未列入负面清单			15.18%
3840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双山四队线2号变压器	100	31.395	48.61	48.61	未列入负面清单			4.29%
3841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗九队线2号变压器	400	22.359	230.56	230.56	未列入负面清单			-11.42%
3842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线下西线61号变压器	200	25.523	108.95	108.95	未列入负面清单			-10.14%
3843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线平顶六七队分支线3号变压器	200	4.525	150.95	150.95	未列入负面清单			-3.53%
3844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西五一三四队线22号变压器	80	49.879	24.10	24.10	未列入负面清单			-6.96%
3845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线南荒三队线4号变压器	200	37.602	84.80	84.80	未列入负面清单			-3.04%
3846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线转角六队线2号变压器	315	13.651	209.00	209.00	未列入负面清单			-3.18%
3847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双山二队线1号变压器	50	38.574	20.71	20.71	未列入负面清单			-5.23%
3848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊南梁线29号变压器	80	34.474	36.42	36.42	未列入负面清单			-27.55%
3849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊南梁线53号变压器	200	50.86	58.28	58.28	未列入负面清单			-17.70%
3850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线东五一分歧17号变压器	160	40.747	62.80	62.80	未列入负面清单			4.96%
3851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双平线13号变压器	100	43.609	36.39	36.39	未列入负面清单			-4.67%
3852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线辽宁田园线6号变压器	80	33.817	36.95	36.95	未列入负面清单			-6.32%
3853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线主干38号变压器	50	15.037	32.48	32.48	未列入负面清单			-14.49%
3854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线林场支线9号变压器	200	24.276	111.45	111.45	未列入负面清单			-35.40%
3855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都暖棚1号分支线1号变压器	50	63.817	8.09	8.09	未列入负面清单			-1.28%
3856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板二队分线1号变压器	100	58.922	21.08	21.08	未列入负面清单			-16.07%
3857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线巨力克原台支线6号变压器	400	24.709	221.16	221.16	未列入负面清单			48.53%
3858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线张把他沟支线20号变压器	30	108.24	-8.47	0.00	未列入负面清单			209.81%
3859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线主干69号变压器	100	121.729	-41.73	0.00	未列入负面清单			28.41%

3860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板五队分台分支6号变压器	50	76.291	1.85	1.85	未列入负面清单			38.96%
3861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线张把他沟支线11号变压器	50	19.061	30.47	30.47	未列入负面清单			216.71%
3862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线付家沟分歧14#14号变压器	200	13.934	132.13	132.13	未列入负面清单			-46.40%
3863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都木器支线1号变压器	50	68.741	5.63	5.63	未列入负面清单			0.57%
3864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线主干49号变压器	200	47.332	65.34	65.34	未列入负面清单			46.97%
3865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板六队分支线6号变压器	50	49.298	15.35	15.35	未列入负面清单			-14.22%
3866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平安地村养殖厂支线1号变压器	20	18.556	12.29	12.29	未列入负面清单			198.17%
3867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线阜新蒙古族自治县农博士果蔬种植合作社变压器	200	11.732	136.54	136.54	未列入负面清单			-
3868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线童显成分歧4付1号变压器	30	24.095	16.77	16.77	未列入负面清单			-7.09%
3869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都沟里原台支线10号变压器	20	108.62	-5.72	0.00	未列入负面清单			224.46%
3870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平安地北沟分歧11号变压器	20	85.76	-1.15	0.00	未列入负面清单			7.56%
3871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线东汪四分歧40号变压器	100	22.128	57.87	57.87	未列入负面清单			2.45%
3872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线砚台山支线16号变压器	50	14.472	32.76	32.76	未列入负面清单			6.35%
3873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线种禽支线16号变压器	20	80.58	-0.12	0.00	未列入负面清单			-22.44%
3874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线崔贵支线23号变压器	5	76.78	0.16	0.16	未列入负面清单			-5.35%
3875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线主干113号变压器	50	26.925	26.54	26.54	未列入负面清单			-3.92%
3876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线后勿兰支线11号变压器	30	47.257	9.82	9.82	未列入负面清单			-14.14%
3877	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线前勿兰分歧13号变压器	200	19.72	120.56	120.56	未列入负面清单			0.07%
3878	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线张把他沟支线15号变压器	50	36.636	21.68	21.68	未列入负面清单			5.17%
3879	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线吐木哈达支线5号变压器	100	38.712	41.29	41.29	未列入负面清单			-4.95%
3880	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线前勿兰分歧17号变压器	50	23.572	28.21	28.21	未列入负面清单			8.10%
3881	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线东汪四分歧13号变压器	100	91.261	-11.26	0.00	未列入负面清单			23.96%
3882	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线苗家沟分歧24号变压器	100	43.26	36.74	36.74	未列入负面清单			12.78%
3883	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线小苗家沟支线10号变压器	30	60.798	5.76	5.76	未列入负面清单			-0.66%
3884	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都分歧12号变压器	30	16.427	19.07	19.07	未列入负面清单			15.61%
3885	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平安地分歧109号变压器	50	76.506	1.75	1.75	未列入负面清单			81.81%
3886	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都分歧9号变压器	50	77.267	1.37	1.37	未列入负面清单			17.41%
3887	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板二队分支线3号变压器	100	75.238	4.76	4.76	未列入负面清单			6.87%
3888	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线童显成支线18号变压器	50	14.891	32.55	32.55	未列入负面清单			-13.55%
3889	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV他北线张把式沟分台支线2号变压器	50	60.819	9.59	9.59	未列入负面清单			160.26%
3890	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线小苗家暖棚支线09号变压器	30	17.867	18.64	18.64	未列入负面清单			-14.37%
3891	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线童显成支线37号变压器	50	63.086	8.46	8.46	未列入负面清单			12.56%
3892	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都分歧17号变压器	50	53.716	13.14	13.14	未列入负面清单			66.01%

3893	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平水分歧43号变压器	100	18.53	61.47	61.47	未列入负面清单			-43.83%
3894	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线张把他沟支线5号变压器	50	30.929	24.54	24.54	未列入负面清单			-10.14%
3895	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线苗家沟分歧38号变压器	200	18.238	123.52	123.52	未列入负面清单			-15.62%
3896	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板二队南道边台分支线 4号变压器	50	65.563	7.22	7.22	未列入负面清单			26.43%
3897	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板一队线2号变压器	100	97.361	-17.36	0.00	未列入负面清单			6.59%
3898	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线梅力支线6号变压器	400	21.075	235.70	235.70	未列入负面清单			-21.61%
3899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意分歧38号变压器	200	30.61	98.78	98.78	未列入负面清单			-22.90%
3900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线土地营子分歧4号变压器	200	28.293	103.41	103.41	未列入负面清单			-30.93%
3901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线小梅力分歧13号变压器	400	36.693	173.23	173.23	未列入负面清单			-26.55%
3902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线黑帝庙支线12号变压器	30	17.604	18.72	18.72	未列入负面清单			-
3903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线桃园支线1号变压器	20	68.428	2.31	2.31	未列入负面清单			15.45%
3904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线提水支线19+1号变压器	200	26.432	107.14	107.14	未列入负面清单			-
3905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四村支线3号变压器	400	90.545	-42.18	0.00	未列入负面清单			-2.55%
3906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线黑帝庙村支线2号变压器	50	43.074	18.46	18.46	未列入负面清单			-3.10%
3907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线阳高屯小东街支线5号变压器	200	23.884	112.23	112.23	未列入负面清单			-21.81%
3908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线安其营子支线6号变压器	200	25.105	109.79	109.79	未列入负面清单			-11.00%
3909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线哈四宝村分歧4号变压器	200	18.514	122.97	122.97	未列入负面清单			-42.25%
3910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线韩两分歧11号变压器	400	13.411	266.36	266.36	未列入负面清单			-53.74%
3911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线东北四分台支线2号变压器	100	26.035	53.97	53.97	未列入负面清单			-1.61%
3912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意分歧20号变压器	200	27.265	105.47	105.47	未列入负面清单			-
3913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线桃园支线50号变压器	100	18.257	61.74	61.74	未列入负面清单			-
3914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线六家子支线2号变压器	200	72.013	15.97	15.97	未列入负面清单			-10.84%
3915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线阳高屯三队分歧3号变压器	200	22.208	115.58	115.58	未列入负面清单			-4.15%
3916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧53号变压器	100	6.258	73.74	73.74	未列入负面清单			-30.89%
3917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线梅力电井分歧5号变压器	200	25.159	109.68	109.68	未列入负面清单			91.01%
3918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线衙门村分歧1号变压器	200	7.337	145.33	145.33	未列入负面清单			-52.44%
3919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒大棚分歧1号变压器	200	3.97	152.06	152.06	未列入负面清单			-32.34%
3920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线小东街分台支线1号变压器	200	12.367	135.27	135.27	未列入负面清单			-40.26%
3921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意分歧48号变压器	100	53.952	26.05	26.05	未列入负面清单			-11.90%
3922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV大富线红章冷棚分歧17号变压器	200	12.769	134.46	134.46	未列入负面清单			299.68%
3923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四村支线1+1号变压器	200	36.746	86.51	86.51	未列入负面清单			-
3924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线土白分歧2号变压器	50	69.704	5.15	5.15	未列入负面清单			-6.52%
3925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线南洼子分歧6号变压器	30	113.48	-10.04	0.00	未列入负面清单			6.58%

3926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧26号变压器	160	38.761	65.98	65.98	未列入负面清单			2.35%
3927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线上营子分歧6号变压器	200	22.409	115.18	115.18	未列入负面清单			4.51%
3928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四树莓分歧11+1号变压器	200	32.241	95.52	95.52	未列入负面清单			-
3929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线提水支线21号变压器	200	13.657	132.69	132.69	未列入负面清单			-
3930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线哈四宝西分歧4号变压器	50	50.31	14.85	14.85	未列入负面清单			3.83%
3931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线梅力暖棚支线4号变压器	30	17.259	18.82	18.82	未列入负面清单			-5.99%
3932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
3933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线阳高屯八队大棚支线9号变压器	20	20.133	11.97	11.97	未列入负面清单			-16.95%
3934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线周家荒分歧6号变压器	200	21.625	116.75	116.75	未列入负面清单			-2.22%
3935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线供销社分线5号变压器	400	83.071	-12.28	0.00	未列入负面清单			8.84%
3936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒东分歧8号变压器	30	23.657	16.90	16.90	未列入负面清单			-16.23%
3937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒机井2台分支线5号变压器	100	5.806	74.19	74.19	未列入负面清单			218.32%
3938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线两家子大棚支线2号变压器	200	8.583	142.83	142.83	未列入负面清单			-53.82%
3939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富水支99号变压器	50	77.976	1.01	1.01	未列入负面清单			2.81%
3940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富荣镇村分线3号变压器	200	69.011	21.98	21.98	未列入负面清单			17.78%
3941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线广富分歧33号变压器	200	36.722	86.56	86.56	未列入负面清单			35.35%
3942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线宝石店南台支线3号变压器	100	24.179	55.82	55.82	未列入负面清单			-2.30%
3943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线红章分歧20号变压器	200	18.063	123.87	123.87	未列入负面清单			-36.14%
3944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干313号变压器	200	24.894	110.21	110.21	未列入负面清单			0.60%
3945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线马吉沟新建分歧3号变压器	400	8.376	286.50	286.50	未列入负面清单			-48.44%
3946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线两家子分歧7号变压器	100	20.326	59.67	59.67	未列入负面清单			-3.69%
3947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线马吉沟四队冷棚支线4号变压器	30	28.643	15.41	15.41	未列入负面清单			-11.42%
3948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧25号变压器	100	20.914	59.09	59.09	未列入负面清单			287.30%
3949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线广富冷棚分线16号变压器	200	78.771	2.46	2.46	未列入负面清单			0.15%
3950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线衙门五队分线4号变压器	200	20.606	118.79	118.79	未列入负面清单			77.41%
3951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线黑帝庙支线25号变压器	80	70.864	7.31	7.31	未列入负面清单			-
3952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线蒙中分歧9号变压器	200	76.71	6.58	6.58	未列入负面清单			24.39%
3953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富水支6号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
3954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干363号变压器	200	25.013	109.97	109.97	未列入负面清单			8.97%
3955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧41号变压器	100	34.29	45.71	45.71	未列入负面清单			0.12%
3956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意一五队分线4号变压器	30	4.743	22.58	22.58	未列入负面清单			-0.74%
3957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线马吉沟二队大棚分歧8号变压器	30	42.42	11.27	11.27	未列入负面清单			-20.12%
3958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线东营子支线3号变压器	200	29.379	101.24	101.24	未列入负面清单			5.00%

3959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意张家荒支线4号变压器	200	39.073	81.85	81.85	未列入负面清单			-1.70%
3960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线东三分歧25号变压器	100	24.103	55.90	55.90	未列入负面清单			-15.66%
3961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线六家子分歧2号变压器	200	23.838	112.32	112.32	未列入负面清单			-30.45%
3962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线张家洼子分歧10号变压器	200	16.691	126.62	126.62	未列入负面清单			-11.83%
3963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线哈喇户梢分歧2号变压器	100	78.248	1.75	1.75	未列入负面清单			58.29%
3964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线六家子分歧5号变压器	200	66.912	26.18	26.18	未列入负面清单			15.22%
3965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意一五队分线10号变压器	200	53.79	52.42	52.42	未列入负面清单			-13.17%
3966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干324号变压器	200	26.583	106.83	106.83	未列入负面清单			-31.33%
3967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四大棚支线4号变压器	30	28.135	15.56	15.56	未列入负面清单			-5.23%
3968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线联通分支线1号变压器5	160	53.794	41.93	41.93	未列入负面清单			27.20%
3969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线西塔山支线13号变压器	100	55.664	24.34	24.34	未列入负面清单			2.53%
3970	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石南一支线6号变压器	200	13.141	133.72	133.72	未列入负面清单			-0.02%
3971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线穷棒沟支线7号变压器	20	101.909	-4.38	0.00	未列入负面清单			22.06%
3972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石南二支线1号变压器	200	8.291	143.42	143.42	未列入负面清单			73.41%
3973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干178号变压器	50	35.119	22.44	22.44	未列入负面清单			0.43%
3974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红分歧大苏木皋支线11号变压器	200	89.269	-18.54	0.00	未列入负面清单			23.12%
3975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线敖包梁支线18#18号变压器	20	70.697	1.86	1.86	未列入负面清单			5.74%
3976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kV941麦红线道力板村四甲营子机井分支线7号变压器	100	4.127	75.87	75.87	未列入负面清单			-38.35%
3977	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四九队支线6号变压器	30	87.945	-2.38	0.00	未列入负面清单			231.69%
3978	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线振红支线2号变压器	20	67.54	2.49	2.49	未列入负面清单			-0.67%
3979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四分歧53号变压器	100	38.497	41.50	41.50	未列入负面清单			8.61%
3980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干213号变压器	50	42.85	18.58	18.58	未列入负面清单			23.44%
3981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线集贸市场线1号变压器	315	33.14	147.61	147.61	未列入负面清单			45.40%
3982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红北分歧小苏木皋26#支线26号变压器	100	17.754	62.25	62.25	未列入负面清单			-46.05%
3983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四四队支线4号变压器	50	62.368	8.82	8.82	未列入负面清单			-2.50%
3984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kV麦红线主干10号变压器	100	35.171	44.83	44.83	未列入负面清单			214.56%
3985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干132号变压器	200	18.401	123.20	123.20	未列入负面清单			-33.12%
3986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干7号变压器	200	33.96	92.08	92.08	未列入负面清单			-16.40%
3987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干3号变压器	200	19.646	120.71	120.71	未列入负面清单			-6.49%
3988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线白都三队分台支线8号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
3989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线联通分支线1号变压器4	200	67.187	25.63	25.63	未列入负面清单			11.82%
3990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线家子分线73号变压器	100	36.152	43.85	43.85	未列入负面清单			5.73%
3991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线三家子分歧17号变压器	160	46.855	53.03	53.03	未列入负面清单			25.10%

3992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰塔山北分支线5号变压器	100	19.743	60.26	60.26	未列入负面清单			-4.62%
3993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干14号变压器	200	31.416	97.17	97.17	未列入负面清单			4.26%
3994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干72号变压器	200	17.715	124.57	124.57	未列入负面清单			-29.58%
3995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线克丑台支线2号变压器	50	82.817	-1.41	0.00	未列入负面清单			-3.48%
3996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四四五九支线3号变压器	400	5.068	299.73	299.73	未列入负面清单			-50.56%
3997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四三人分台分支2号变压器	200	11.798	136.40	136.40	未列入负面清单			-37.12%
3998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山六队台2#支线2号变压器	200	26.274	107.45	107.45	未列入负面清单			-10.49%
3999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线阿门朝老台支线44号变压器	200	16.783	126.43	126.43	未列入负面清单			-38.40%
4000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四七队支线11号变压器	200	38.01	83.98	83.98	未列入负面清单			1.25%
4001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线941麦红线79号变压器	400	9.492	282.03	282.03	未列入负面清单			-46.45%
4002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线阿门朝老台支线15号变压器	50	70.463	4.77	4.77	未列入负面清单			-1.11%
4003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石分歧15号变压器	200	22.179	115.64	115.64	未列入负面清单			10.81%
4004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线白都二队支线6号变压器	200	22.911	114.18	114.18	未列入负面清单			-4.76%
4005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰塔山南分支线11号变压器	200	7.154	145.69	145.69	未列入负面清单			2.67%
4006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四支线41号变压器	50	39.288	20.36	20.36	未列入负面清单			3.42%
4007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红南二台6#支线6号变压器	80	109.68125	-23.75	0.00	未列入负面清单			18.26%
4008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四分歧95号变压器	30	98.541	-5.56	0.00	未列入负面清单			5.20%
4009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石北支线2号变压器	200	17.658	124.68	124.68	未列入负面清单			-39.40%
4010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线两家子三队分台支线2号变压器	50	30.885	24.56	24.56	未列入负面清单			-10.35%
4011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四九队支线1号变压器	50	71.49	4.26	4.26	未列入负面清单			2.88%
4012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四一对新支线1号变压器	30	28.552	15.43	15.43	未列入负面清单			-7.05%
4013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四四五九队支线2号变压器	100	41.412	38.59	38.59	未列入负面清单			-22.49%
4014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线红石北台支线1号变压器	30	65.021	4.49	4.49	未列入负面清单			-3.79%
4015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干34号变压器	80	39.419	32.46	32.46	未列入负面清单			-11.89%
4016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线铁及台支线2号变压器	400	11.938	272.25	272.25	未列入负面清单			-52.70%
4017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四分歧23号变压器	200	16.323	127.35	127.35	未列入负面清单			-38.15%
4018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山六队分台分支2号变压器	200	8.625	142.75	142.75	未列入负面清单			3.76%
4019	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干84号变压器	20	100.671	-4.13	0.00	未列入负面清单			10.09%
4020	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线水泉分歧30号变压器	100	33.318	46.68	46.68	未列入负面清单			-22.13%
4021	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线瓦盆空台24#支线24号变压器	100	24.359	55.64	55.64	未列入负面清单			-30.95%
4022	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线阿门朝老台支线24号变压器	50	49.058	15.47	15.47	未列入负面清单			-3.18%
4023	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线尤家沟支线16号变压器	50	40.234	19.88	19.88	未列入负面清单			-1.52%
4024	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线红石南台支线4号变压器	200	17.477	125.05	125.05	未列入负面清单			-40.31%

4025	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线二喇嘛沟分歧40号变压器	200	11.729	136.54	136.54	未列入负面清单			-
4026	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红分歧大苏木皋支线14号变压器	200	38.251	83.50	83.50	未列入负面清单			-6.24%
4027	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线小苏木皋分台线7号变压器	50	37.141	21.43	21.43	未列入负面清单			-10.17%
4028	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kV麦红线大苏木分台支线11号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4029	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四南沟支线8号变压器	20	59.168	4.17	4.17	未列入负面清单			220.34%
4030	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线三家子南台支线4号变压器	100	48.164	31.84	31.84	未列入负面清单			7.17%
4031	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线两家子三队分台支线14号变压器	50	17.395	31.30	31.30	未列入负面清单			-9.44%
4032	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四支线82号变压器	100	14.542	65.46	65.46	未列入负面清单			-39.79%
4033	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kV麦红线腰塔山南分台8号变压器	100	33.043	46.96	46.96	未列入负面清单			216.72%
4034	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红苗圃支线13号变压器	100	14.194	65.81	65.81	未列入负面清单			-18.93%
4035	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山支线34号变压器	200	14.637	130.73	130.73	未列入负面清单			-40.12%
4036	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线乌兰新分线2号变压器	200	82.62	-5.24	0.00	未列入负面清单			144.39%
4037	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线勿后分歧28号变压器	100	27.669	52.33	52.33	未列入负面清单			215.62%
4038	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石西沟支线14号变压器	200	13.797	132.41	132.41	未列入负面清单			-35.09%
4039	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石分歧9+1号变压器	200	17.332	125.34	125.34	未列入负面清单			22.71%
4040	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线勿后分歧47号变压器	50	51.537	14.23	14.23	未列入负面清单			-14.72%
4041	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线家子分线8号变压器	200	72.516	14.97	14.97	未列入负面清单			27.64%
4042	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线田元春分支线8+2号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4043	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎栏一队分支线1号变压器	50	16.65	31.68	31.68	未列入负面清单			-
4044	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线财八队支线5号变压器	200	11.193	137.61	137.61	未列入负面清单			-47.40%
4045	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线朝阳寺分台支线6号变压器	200	10.457	139.09	139.09	未列入负面清单			-38.78%
4046	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线腰衙门分台支线1号变压器	200	9.041	141.92	141.92	未列入负面清单			-44.34%
4047	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线朝五队支线5号变压器	200	22.998	114.00	114.00	未列入负面清单			-12.68%
4048	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线粮库支线2号变压器	315	22.679	180.56	180.56	未列入负面清单			11.05%
4049	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线主干69号变压器	50	5.642	37.18	37.18	未列入负面清单			-46.93%
4050	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛三队支线3号变压器	200	35.973	88.05	88.05	未列入负面清单			113.43%
4051	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板东衙门支干线69右1号变压器	200	39.147	81.71	81.71	未列入负面清单			-20.57%
4052	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板东衙门支干线36号变压器	200	36.886	86.23	86.23	未列入负面清单			15.77%
4053	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线衙门暖棚支线4号变压器	20	39.587	8.08	8.08	未列入负面清单			-0.85%
4054	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板东衙门支干线41号柱上变压器	100	53.829	26.17	26.17	未列入负面清单			4.57%
4055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线褚忠敏支线4号变压器	100	72.684	7.32	7.32	未列入负面清单			51.55%
4056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线财房村支线1号变压器	200	21.18	117.64	117.64	未列入负面清单			-29.67%
4057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线西衙门支线10号变压器	200	12.376	135.25	135.25	未列入负面清单			-3.19%

4058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线二板河西支线7号变压器	100	47.081	32.92	32.92	未列入负面清单			8.19%
4059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板东衙门支干线18号变压器	50	78.682	0.66	0.66	未列入负面清单			23.73%
4060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛爷岭分歧58号变压器	50	47.19	16.41	16.41	未列入负面清单			230.26%
4061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线财房分歧67号变压器	200	20.274	119.45	119.45	未列入负面清单			-10.96%
4062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛三队支线15号变压器	100	39.445	40.56	40.56	未列入负面清单			-6.96%
4063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV大板北线腰衙门果园分支线32号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
4064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛爷岭分歧42号变压器	200	17.631	124.74	124.74	未列入负面清单			-2.67%
4065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线北山暖棚线3号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
4066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV大板北线贝力房分台分支线7号变压器	100	35.975	44.03	44.03	未列入负面清单			195.80%
4067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板朝阳寺梅满棚菜种植支线23号杆变压器	200	3.775	152.45	152.45	未列入负面清单			-
4068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线六家子支线12号变压器	50	36.083	21.96	21.96	未列入负面清单			-8.26%
4069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线朝二队支线6号变压器	200	75.71	8.58	8.58	未列入负面清单			219.10%
4070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线贝力六队分台支线1号变压器	80	51.203	23.04	23.04	未列入负面清单			6.93%
4071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛一队小区支线4号变压器	100	20.659	59.34	59.34	未列入负面清单			-42.40%
4072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线朝五暖棚支线1号变压器	80	57.717	17.83	17.83	未列入负面清单			17.76%
4073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线移动支干线8号变压器	200	9.911	140.18	140.18	未列入负面清单			76.58%
4074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线八天荒支线20号变压器	400	5.878	296.49	296.49	未列入负面清单			-61.99%
4075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟分歧13号变压器	200	86.733	-13.47	0.00	未列入负面清单			0.96%
4076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线名力格东支线8号变压器	200	39.135	81.73	81.73	未列入负面清单			5.26%
4077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线名力格东支线7号变压器	20	54.31	5.14	5.14	未列入负面清单			19.47%
4078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线五家子支干线22号变压器	200	26.96	106.08	106.08	未列入负面清单			69.36%
4079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟分歧3号变压器	200	42.419	75.16	75.16	未列入负面清单			2.67%
4080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟暖棚支线6号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
4081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线名力格西支线2号变压器	80	59.766	16.19	16.19	未列入负面清单			-8.56%
4082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线五家子各力各生态休闲农业有限公司支线 7+1#变压器	100	23.891	56.11	56.11	未列入负面清单			199.42%
4083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟分台支线9号变压器	50	62.313	8.84	8.84	未列入负面清单			75.34%
4084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线鲁家沟支线4号变压器	100	114.631	-34.63	0.00	未列入负面清单			21.32%
4085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干11号变压器	400	52.44	110.24	110.24	未列入负面清单			-
4086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干33号变压器	200	48.998	62.00	62.00	未列入负面清单			-
4087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线广民三队线5号变压器	200	34.287	91.43	91.43	未列入负面清单			9.33%
4088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线大营子四队支线10号变压器	100	71.354	8.65	8.65	未列入负面清单			-9.23%
4089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10KV务工线西村大队分台支线8号变压器	200	69.933	20.13	20.13	未列入负面清单			-
4090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南分支19号变压器	400	1.424	314.30	314.30	未列入负面清单			-52.02%

4091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线工商所分歧25号变压器	400	20.38	238.48	238.48	未列入负面清单			141.33%
4092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干106号变压器	200	41.255	77.49	77.49	未列入负面清单			15.91%
4093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南分支14号变压器	80	58.599	17.12	17.12	未列入负面清单			-1.60%
4094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线工商所分歧21号变压器	315	54.483	80.38	80.38	未列入负面清单			47.87%
4095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线工商所分歧3号变压器	400	49.539	121.84	121.84	未列入负面清单			-0.31%
4096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干37号变压器	200	82.256	-4.51	0.00	未列入负面清单			5.29%
4097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线银行分歧3号变压器	315	35.205	141.10	141.10	未列入负面清单			-3.74%
4098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务广线29号变压器	200	30.357	99.29	99.29	未列入负面清单			2.72%
4099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务广线14号变压器	100	48.983	31.02	31.02	未列入负面清单			-2.56%
4100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线油库二台支线1号变压器	200	121.655	-83.31	0.00	未列入负面清单			47.58%
4101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线广民三队线19号变压器	200	18.274	123.45	123.45	未列入负面清单			-5.04%
4102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线西村鸡厂分支线19号变压器	50	18.822	30.59	30.59	未列入负面清单			-15.87%
4103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干75号变压器	315	57.368	71.29	71.29	未列入负面清单			2.69%
4104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线大营子四队支线3号变压器	200	72.227	15.55	15.55	未列入负面清单			-3.83%
4105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线广民四队线9号变压器	400	10.867	276.53	276.53	未列入负面清单			-31.14%
4106	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线镇直支线15号变压器	400	44.694	141.22	141.22	未列入负面清单			-13.05%
4107	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线七家子分支10号变压器	50	66.926	6.54	6.54	未列入负面清单			-1.33%
4108	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV务工线广民三队扁杏四台分线9号变压器	100	93.549	-13.55	0.00	未列入负面清单			19.03%
4109	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南一队分支线4号变压器	200	30.342	99.32	99.32	未列入负面清单			5.15%
4110	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务歹营子西分支2号变压器	200	24.567	110.87	110.87	未列入负面清单			-1.91%
4111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干24号变压器	400	28.279	206.88	206.88	未列入负面清单			183.58%
4112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线配件厂分歧0+1号变压器	200	46.528	66.94	66.94	未列入负面清单			-
4113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线西村鸡厂分支线9号变压器	20	2.621	15.48	15.48	未列入负面清单			78.61%
4114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线无歹营子分支线4号变压器	200	33.709	92.58	92.58	未列入负面清单			2.11%
4115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线大营子一队分支线27号变压器	400	12.816	268.74	268.74	未列入负面清单			-47.71%
4116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线银行分歧3+1号变压器	315	57.639	70.44	70.44	未列入负面清单			12.00%
4117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线肉联厂分支4号变压器	100	102.828	-22.83	0.00	未列入负面清单			65.68%
4118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线东村三队支线4号变压器	400	36.142	175.43	175.43	未列入负面清单			-21.68%
4119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV扎北线干支庙西分台支线8号变压器	200	31.35	97.30	97.30	未列入负面清单			-
4120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线哈太线26号变压器	50	60.81	9.60	9.60	未列入负面清单			-21.70%
4121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线36+1变压器	100	36.175	43.83	43.83	未列入负面清单			-
4122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线桃花线8号变压器	400	49.761	120.96	120.96	未列入负面清单			-0.80%
4123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干49号变压器	315	53.23	84.33	84.33	未列入负面清单			2.78%

4124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线桃花线43号变压器	100	48.348	31.65	31.65	未列入负面清单			3.10%
4125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线木头村线2号变压器	100	81.605	-1.61	0.00	未列入负面清单			8.26%
4126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线干支庙线27号变压器	200	47.921	64.16	64.16	未列入负面清单			-10.55%
4127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线干支庙线6号变压器	200	26.557	106.89	106.89	未列入负面清单			221.39%
4128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线革命二队北台分支线2号变压器	200	36.976	86.05	86.05	未列入负面清单			-
4129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线满汉原台支线1号变压器	100	83.621	-3.62	0.00	未列入负面清单			-
4130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线满友分支线27号变压器	100	52.964	27.04	27.04	未列入负面清单			-
4131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	大苍线4243联合厂支线联合厂分台1号变压器	100	84.357	-4.36	0.00	未列入负面清单			-
4132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴四队分支线3号变压器	50	67.797	6.10	6.10	未列入负面清单			-9.06%
4133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线窑沟g干线63号变压器	200	12.241	135.52	135.52	未列入负面清单			0.03%
4134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线丫头营子二队支线1号变压器	200	28.149	103.70	103.70	未列入负面清单			0.43%
4135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线电管站支线2号变压器	200	70.75	18.50	18.50	未列入负面清单			270.60%
4136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙子七队支线5号变压器	50	71.299	4.35	4.35	未列入负面清单			-1.97%
4137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线主干98号变压器	200	13.953	132.09	132.09	未列入负面清单			-40.57%
4138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋二队台支线5号变压器	50	59.831	10.08	10.08	未列入负面清单			-1.64%
4139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线白音昌支线5号变压器	200	31.588	96.82	96.82	未列入负面清单			285.82%
4140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱三四队台支线9号变压器	100	31.049	48.95	48.95	未列入负面清单			-6.17%
4141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线高丽营子支线3号变压器	200	17.271	125.46	125.46	未列入负面清单			-2.48%
4142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线水河营子支线6号变压器	200	9.356	141.29	141.29	未列入负面清单			-34.38%
4143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线陈家沟分支22号(泊四)变压器海哈线差台分支线19号变压器	100	35.771	44.23	44.23	未列入负面清单			-
4144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线窑沟g干线11号变压器	100	11.974	68.03	68.03	未列入负面清单			-9.60%
4145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV海哈线丫头营子四队东分台支线2号变压器	50	30.866	24.57	24.57	未列入负面清单			179.08%
4146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈六分支线3号变压器	200	29.539	100.92	100.92	未列入负面清单			36.60%
4147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线朱海军支线7号变压器	200	23.526	112.95	112.95	未列入负面清单			-17.52%
4148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈东支线56左12号变压器	200	33.197	93.61	93.61	未列入负面清单			7.37%
4149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈一东支线13号变压器	100	69.933	10.07	10.07	未列入负面清单			3.99%
4150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙子八队南台支线13号变压器	100	46.406	33.59	33.59	未列入负面清单			-23.86%
4151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线尹家分支线27号变压器	100	44.976	35.02	35.02	未列入负面清单			-20.40%
4152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱七队线6号变压器	200	19.321	121.36	121.36	未列入负面清单			-30.85%
4153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线窑沟支干线2号变压器	200	26.228	107.54	107.54	未列入负面清单			-2.66%
4154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱移民支线5号变压器	200	44.336	71.33	71.33	未列入负面清单			-7.56%
4155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋五队支线18号变压器	100	13.054	66.95	66.95	未列入负面清单			-27.73%
4156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙分支线47号变压器	100	31.165	48.84	48.84	未列入负面清单			-

4157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱支干线34号变压器	200	11.422	137.16	137.16	未列入负面清单			-46.37%
4158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线尹家分支线25号变压器	200	22.283	115.43	115.43	未列入负面清单			2.11%
4159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线供电所分支线1号变压器	160	41.937	60.90	60.90	未列入负面清单			1.78%
4160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线窑沟g干线13号变压器	100	18.12	61.88	61.88	未列入负面清单			-0.58%
4161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙分支线5号变压器	200	53	54.00	54.00	未列入负面清单			15.44%
4162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线丫头营子一队支线2号变压器	400	20.74	237.04	237.04	未列入负面清单			3.66%
4163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱三四队台支线3号变压器	400	15.471	258.12	258.12	未列入负面清单			-
4164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线陈家沟分支2号变压器	100	33.599	46.40	46.40	未列入负面清单			4.88%
4165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线史家沟台支线8号变压器	100	48.071	31.93	31.93	未列入负面清单			7.34%
4166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋三四队台支线21号变压器	100	24.177	55.82	55.82	未列入负面清单			-39.21%
4167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙分支线19号变压器	200	113.405	-66.81	0.00	未列入负面清单			10.98%
4168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙六队支线8号变压器	200	17.277	125.45	125.45	未列入负面清单			25.03%
4169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线窑沟支干线12左10号变压器	100	50.054	29.95	29.95	未列入负面清单			46.71%
4170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线差台分支线19号变压器	100	86.591	-6.59	0.00	未列入负面清单			-10.04%
4171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋三四队台支线18右7号变压器	400	7.667	289.33	289.33	未列入负面清单			-53.84%
4172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋分歧58号变压器	100	15.091	64.91	64.91	未列入负面清单			-9.85%
4173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈东支线189号变压器	200	84.873	-9.75	0.00	未列入负面清单			0.55%
4174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈五队支线6号变压器	200	16.163	127.67	127.67	未列入负面清单			-41.11%
4175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线粮库家属支线1号变压器	100	20.525	59.48	59.48	未列入负面清单			-23.02%
4176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线车新北支线37号变压器	200	35.997	88.01	88.01	未列入负面清单			-
4177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	海旧线旧庙敬老院分台3号变压器	50	80.635	-0.32	0.00	未列入负面清单			-
4178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫西台新分台支线1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线河西支线4号变压器	200	75.163	9.67	9.67	未列入负面清单			-3.93%
4180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线于家沟28号变压器	200	71.118	17.76	17.76	未列入负面清单			-
4181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线三家子3号变压器	200	71.122	17.76	17.76	未列入负面清单			-
4182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线玉石厂北分台分支11号变压器	400	44.975	140.10	140.10	未列入负面清单			64.46%
4183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线刀冷扣人东台分支线4号变压器	200	19.649	120.70	120.70	未列入负面清单			6.12%
4184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线南下八家子支线1号变压器	100	57.393	22.61	22.61	未列入负面清单			-6.82%
4185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农线巴斯东山分台支线3号变压器	400	12.801	268.80	268.80	未列入负面清单			-
4186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线孙六支线1号变压器	200	133.611	-107.22	0.00	已列入负面清单			14.64%
4187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫分歧9号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄村分二台分支线1号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
4189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线兴隆3、4队分支4号变压器	80	72.743	5.81	5.81	未列入负面清单			-1.57%

4190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线马家洼子分歧4号变压器	200	17.564	124.87	124.87	未列入负面清单			-40.93%
4191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店大楼分支线4变压器	200	40.296	79.41	79.41	未列入负面清单			-11.47%
4192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店小学分支线1号变压器	160	67.345	20.25	20.25	未列入负面清单			-2.16%
4193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店二六队分支线3号变压器	100	80.599	-0.60	0.00	未列入负面清单			-1.31%
4194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线节水滴灌工分歧6号变压器	50	92.513	-6.26	0.00	未列入负面清单			224.80%
4195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线张家梁分支5号变压器	80	53.33	21.34	21.34	未列入负面清单			-4.93%
4196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店西营子台分支线17号变压器	100	87.105	-7.11	0.00	未列入负面清单			0.56%
4197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线马家洼子分歧30号变压器	200	79.853	0.29	0.29	未列入负面清单			-2.11%
4198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线团山子台分支5号变压器	50	40.591	19.70	19.70	未列入负面清单			-16.73%
4199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线团山子分支20号变压器	100	57.449	22.55	22.55	未列入负面清单			-4.24%
4200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店西营子台分支线29号变压器	200	56.474	47.05	47.05	未列入负面清单			-2.39%
4201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店西营子台分支线10号变压器	100	12.639	67.36	67.36	未列入负面清单			-32.38%
4202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV乌水线凤新支线8号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海城线742	10kV海城线152左1号变压器	100	54.33	25.67	25.67	未列入负面清单			-
4204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线蒙古三家子支线45号变压器	100	24.727	55.27	55.27	未列入负面清单			-2.48%
4205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔北二分线5号变压器	400	31.259	194.96	194.96	未列入负面清单			14.32%
4206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线套土三队分台支线1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线3右10号熔断器	315	48.594	98.93	98.93	未列入负面清单			1.84%
4208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线主干26号变压器	315	28.709	161.57	161.57	未列入负面清单			6.20%
4209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线22左4号变压器	315	59.986	63.04	63.04	未列入负面清单			-3.56%
4210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线22左2右1号变压器	315	47.599	102.06	102.06	未列入负面清单			-9.81%
4211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线大金支线4号变压器	200	33.623	92.75	92.75	未列入负面清单			157.47%
4212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包哈线7号变压器	400	23.433	226.27	226.27	未列入负面清单			-21.37%
4213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线大古家子分台支线5号变压器	100	73.573	6.43	6.43	未列入负面清单			-3.98%
4214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分歧30号变压器	50	68.898	5.55	5.55	未列入负面清单			-14.07%
4215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分歧191号变压器	30	31.842	14.45	14.45	未列入负面清单			-5.03%
4216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宅山土分支线4号变压器	50	113.114	-16.56	0.00	未列入负面清单			11.22%
4217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查台支线50号变压器	100	51.405	28.60	28.60	未列入负面清单			-15.88%
4218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线牛份格勒分支17号变压器	100	29.911	50.09	50.09	未列入负面清单			25.59%
4219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线机站支线1号变压器	200	34.733	90.53	90.53	未列入负面清单			-18.88%
4220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支4号变压器	50	103.743	-11.87	0.00	未列入负面清单			22.19%
4221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线一力一七队分支线14号变压器	50	82.002	-1.00	0.00	未列入负面清单			-13.31%
4222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线富家湾子分支线13号变压器	50	32.574	23.71	23.71	未列入负面清单			-25.36%

4223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线苏力格支线南瓜基地分支线 5号变压器	100	36.69	43.31	43.31	未列入负面清单			274.24%
4224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线海力枚东台支线2号变压器	200	104.786	-49.57	0.00	未列入负面清单			56.32%
4225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线海力板东梁支线7号变压器	200	65.764	28.47	28.47	未列入负面清单			3.51%
4226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线前沙脑分支6号变压器	80	38.016	33.59	33.59	未列入负面清单			-16.43%
4227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线刘家沟分支线6号变压器	100	29.285	50.72	50.72	未列入负面清单			-39.24%
4228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线旧庙河南支线10号变压器	50	67.803	6.10	6.10	未列入负面清单			-15.37%
4229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线庙沟支线2号变压器	200	26.226	107.55	107.55	未列入负面清单			-40.06%
4230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队线7号变压器	50	67.47	6.27	6.27	未列入负面清单			-0.56%
4231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线八达荣贵支线27号变压器	100	125.09	-45.09	0.00	未列入负面清单			-
4232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四家子一队分二支线3号变压器	200	13.697	132.61	132.61	未列入负面清单			-2.77%
4233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线张大坝原台支线1号变压器	100	23.207	56.79	56.79	未列入负面清单			19.00%
4234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队线24号变压器	50	104.415	-12.21	0.00	未列入负面清单			-4.08%
4235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支线40号变压器	50	68.278	5.86	5.86	未列入负面清单			9.00%
4236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查分台分支线9号变压器	50	43.141	18.43	18.43	未列入负面清单			-34.36%
4237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支线9号变压器	315	9.94	220.69	220.69	未列入负面清单			214.35%
4238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宏图分歧106号变压器	50	69.503	5.25	5.25	未列入负面清单			-3.92%
4239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线马尔支线7号变压器	200	48.74	62.52	62.52	未列入负面清单			17.23%
4240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线杨家院子分支9号变压器	50	66.102	6.95	6.95	未列入负面清单			-
4241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线满井屯九组东坡小区分支线 3号变压器	160	12.6	107.84	107.84	未列入负面清单			-
4242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四家子三队分支线5号变压器	50	49.484	15.26	15.26	未列入负面清单			-7.15%
4243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线养老院支线1号变压器	100	73.772	6.23	6.23	未列入负面清单			-4.38%
4244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线啊哈莱西分台支线3号变压器	80	79.506	0.40	0.40	未列入负面清单			-18.50%
4245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宏图分歧40号变压器	100	81.47	-1.47	0.00	未列入负面清单			2.12%
4246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线耿家分台支线10号变压器	200	15.762	128.48	128.48	未列入负面清单			255.78%
4247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线郭家桥小区分支线16号变压器	100	22.847	57.15	57.15	未列入负面清单			-
4248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线矿林支线2号变压器	100	8.487	71.51	71.51	未列入负面清单			-10.63%
4249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈力乍土二分台支线7号变压器	100	46.676	33.32	33.32	未列入负面清单			-
4250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线东新八线1号变压器	200	10.212	139.58	139.58	未列入负面清单			-40.53%
4251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干113号变压器	100	28.685	51.32	51.32	未列入负面清单			193.03%
4252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线新邱一队支线21号变压器	200	24.577	110.85	110.85	未列入负面清单			8.52%
4253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线下好力皋原台支线4号变压器	200	14.272	131.46	131.46	未列入负面清单			-1.80%
4254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宏国分支线7号变压器	100	26.393	53.61	53.61	未列入负面清单			-37.17%
4255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈拉钩分支19号变压器	30	71.164	2.65	2.65	未列入负面清单			-16.01%

4256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线腰古家子线5号变压器	50	80.93	-0.47	0.00	未列入负面清单			-3.12%
4257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四家子一队支线4号变压器	50	68.65	5.68	5.68	未列入负面清单			3.21%
4258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线154号变压器	200	8.478	143.04	143.04	未列入负面清单			-38.13%
4259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查台分支线12号变压器2	200	3.634	152.73	152.73	未列入负面清单			-46.70%
4260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线东烧支线2号变压器	200	15.466	129.07	129.07	未列入负面清单			-7.47%
4261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田8号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支线76号变压器	50	61.084	9.46	9.46	未列入负面清单			-16.90%
4263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线田家子三队线4号变压器	200	34.655	90.69	90.69	未列入负面清单			-28.74%
4264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线八达荣贵西分支线5号变压器	200	126.056	-92.11	0.00	未列入负面清单			-
4265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线大古家子支线66号变压器	50	70.929	4.54	4.54	未列入负面清单			-4.65%
4266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线耿家支线10号变压器	100	29.271	50.73	50.73	未列入负面清单			-31.06%
4267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分支8号变压器	50	58.146	10.93	10.93	未列入负面清单			-1.91%
4268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线牛风格勒西分台分支线2号变压器	100	22.138	57.86	57.86	未列入负面清单			198.78%
4269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干75号变压器	400	75.162	19.35	19.35	未列入负面清单			0.07%
4270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干130号变压器	50	26.415	26.79	26.79	未列入负面清单			-8.73%
4271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线梁南上街支线2号变压器	50	43.102	18.45	18.45	未列入负面清单			150.87%
4272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线旧庙东市场分支线3号变压器	315	59.172	65.61	65.61	未列入负面清单			7.97%
4273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线209号变压器	200	16.118	127.76	127.76	未列入负面清单			-29.31%
4274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线梁南大棚西支线7号变压器	80	6.876	58.50	58.50	未列入负面清单			-10.12%
4275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线新丘二队分支线3号变压器	200	37.474	85.05	85.05	未列入负面清单			12.20%
4276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈达干线113号变压器	400	23.926	224.30	224.30	未列入负面清单			2.25%
4277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四家子一队支线3号变压器	50	77.969	1.02	1.02	未列入负面清单			16.14%
4278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支线64号变压器	200	41.868	76.26	76.26	未列入负面清单			-31.02%
4279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV7243佛寺线团山分台分支线8号变压器	200	25.408	109.18	109.18	未列入负面清单			-29.63%
4280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线大古家子19#分支线3号变压器	80	30.577	39.54	39.54	未列入负面清单			-10.60%
4281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线张大坝二分台分支线6号变压器	100	21.405	58.60	58.60	未列入负面清单			240.96%
4282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线中学支线6号变压器	200	50.626	58.75	58.75	未列入负面清单			-3.19%
4283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线机站支线13号变压器	50	107.316	-13.66	0.00	未列入负面清单			3.69%
4284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线林场小区01_-1#线变压器	250	18.985	152.54	152.54	未列入负面清单			0.45%
4285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线胡家支线3号变压器	100	42.015	37.99	37.99	未列入负面清单			2.56%
4286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线宝石店村2#支线2号变压器	200	16.959	126.08	126.08	未列入负面清单			-7.97%
4287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线22左2号变压器	315	48.505	99.21	99.21	未列入负面清单			-2.05%
4288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线23右1左1号变压器五新线镇直支线13号变压器	315	19.177	191.59	191.59	未列入负面清单			-4.88%

4289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线主干11号变压器	100	24.253	55.75	55.75	未列入负面清单			-14.39%
4290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线6左1号变压器	200	24.015	111.97	111.97	未列入负面清单			-4.34%
4291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线水泉支线6号变压器	30	53.526	7.94	7.94	未列入负面清单			-9.12%
4292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线六家子支线4号变压器	200	75.566	8.87	8.87	未列入负面清单			14.39%
4293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线扎兰86号变压器	50	30.4	24.80	24.80	未列入负面清单			2.56%
4294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线失山子4号变压器	200	22.158	115.68	115.68	未列入负面清单			-2.71%
4295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太矿线8745	10kV太矿线8745矿山分线1号变压器	200	5.795	148.41	148.41	未列入负面清单			-
4296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线YS41官营子支线9号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
4297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线乡直线9号分台变压器	400	35.777	176.89	176.89	未列入负面清单			-
4298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线小押京分支线9号变压器	100	140.982	-60.98	0.00	已列入负面清单			9.55%
4299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线宁家分线2号变压器	100	118.37	-38.37	0.00	未列入负面清单			4.15%
4300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	黑九分台线3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	黑虎洞十队线3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线皂力河西分歧17号变压器	100	47.935	32.07	32.07	未列入负面清单			4.79%
4303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线哈朋六队支线2号变压器	315	49.399	96.39	96.39	未列入负面清单			20.95%
4304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线哈朋二队分歧31号变压器	200	29.229	101.54	101.54	未列入负面清单			-19.46%
4305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线套土一队分支线2号变压器	100	58.382	21.62	21.62	未列入负面清单			-14.52%
4306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线哈朋六队分台支线1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线哈朋二队分歧23号变压器	50	31.578	24.21	24.21	未列入负面清单			-3.55%
4308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV他南线套土自来水分支线1号变压器	30	7.132	21.86	21.86	未列入负面清单			-36.55%
4309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫支线五区分线15号变压器	200	38.911	82.18	82.18	未列入负面清单			-
4310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线乌兰分歧142号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
4311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线苏家湾支线2号变压器	100	15.347	64.65	64.65	未列入负面清单			-43.32%
4312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线闫沟支线家2号变压器	10	61.139	1.89	1.89	未列入负面清单			-5.50%
4313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈力生土一分台支线4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线联通分歧4号付2号变压器	200	11.676	136.65	136.65	未列入负面清单			-8.93%
4315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线下岳家荒分歧3号变压器	100	40.899	39.10	39.10	未列入负面清单			-9.04%
4316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富棚一支分歧2号变压器	200	3.763	152.47	152.47	未列入负面清单			-36.40%
4317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线冬浓支线2号变压器	400	77.885	8.46	8.46	未列入负面清单			12.84%
4318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干247号变压器	200	3.646	152.71	152.71	未列入负面清单			-55.84%
4319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线四成荒冷棚分歧2号变压器	30	39.131	12.26	12.26	未列入负面清单			8.20%
4320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线上岳家荒分歧4号变压器	200	26.66	106.68	106.68	未列入负面清单			-0.43%
4321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干185号变压器	50	106.253	-13.13	0.00	未列入负面清单			-0.33%

4322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线高标三线1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
4323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线毛一土线21号变压器	200	16.062	127.88	127.88	未列入负面清单			-8.71%
4324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线孙家梁线7号变压器	200	7.917	144.17	144.17	未列入负面清单			-46.51%
4325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农线哈朋二队分台支线1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线政府变支线1-1号变压器	200	52.298	55.40	55.40	未列入负面清单			-
4327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线北沟北分台支线2号杆柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
4328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧30号变压器	50	77.971	1.01	1.01	未列入负面清单			-
4329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV沙东线上六东台分支线11号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线农具厂支线6号变压器	315	60.754	60.62	60.62	未列入负面清单			3.79%
4331	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线941麦红线59号变压器	200	35.251	89.50	89.50	未列入负面清单			-3.31%
4332	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干78号变压器	400	13.335	266.66	266.66	未列入负面清单			-26.41%
4333	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV扎七线苏力营子分台支线8号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4334	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线哈朋村分支线1号变压器	160	38.923	65.72	65.72	未列入负面清单			8.24%
4335	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田4台区2号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
4336	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线德大板暖棚分歧14号变压器	50	75.637	2.18	2.18	未列入负面清单			3.25%
4337	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV佛寺线西牛心机井二台分支线1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4338	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干165付1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
4339	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV平北线腰押京南台分支线8号变压器	100	26.709	53.29	53.29	未列入负面清单			-
4340	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线野马村分2号变压器	315	30.247	156.72	156.72	未列入负面清单			-0.12%
4341	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线套尺西分3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
4342	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线居掌沟南台支3号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
4343	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线苏家村支线8号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
4344	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙大棚5支线10号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
4345	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线牦牛营子分支线13号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
4346	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线催家良支线14号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
4347	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线张庆年支线15号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
4348	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三人家支线10号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
4349	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV于东线波罗村东新农场分支线10号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4350	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线马尔分支线5号变压器	100	48.004	32.00	32.00	未列入负面清单			2.40%
4351	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井2台分支线3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4352	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线喇嘛营子村支线7号变压器	400	9.728	281.09	281.09	未列入负面清单			-52.96%
4353	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富水支27号变压器	160	80.098	-0.16	0.00	未列入负面清单			6.61%
4354	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线提水支线25号变压器	100	54.458	25.54	25.54	未列入负面清单			4.02%

4355	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家节水3分29号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4356	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线柳条沟支线28号变压器	200	12.374	135.25	135.25	未列入负面清单			-56.28%
4357	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线勿后分歧26+1号变压器	50	38.3	20.85	20.85	未列入负面清单			-8.93%
4358	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧支线1号变压器	400	23.826	224.70	224.70	未列入负面清单			8.80%
4359	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧16号变压器	100	39.744	40.26	40.26	未列入负面清单			-3.04%
4360	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线庙沟支线6号变压器	50	44.173	17.91	17.91	未列入负面清单			5.76%
4361	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线鑫丰支线5号变压器	50	9.738	35.13	35.13	未列入负面清单			42.86%
4362	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV943麦王线七道岭分台支线一号变压器	100	10.06	69.94	69.94	未列入负面清单			-
4363	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线上哈分线4号变压器	200	37.712	84.58	84.58	未列入负面清单			-3.20%
4364	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV太于线下机房分台支线3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4365	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线高标准农田支线1#杆变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
4366	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV他西线公官二队支线7号变压器	50	72.895	3.55	3.55	未列入负面清单			171.56%
4367	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线李大勇分支线1号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
4368	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道村线5号变压器	200	50.195	59.61	59.61	未列入负面清单			-10.26%
4369	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线供销社支线1号变压器	100	56.481	23.52	23.52	未列入负面清单			-2.05%
4370	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃花三四分台线4号变压器	160	33.936	73.70	73.70	未列入负面清单			-5.46%
4371	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线林场支线1号变压器	315	85.057	-15.93	0.00	未列入负面清单			41.28%
4372	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线河东村101道南分支线7号变压器	200	55.139	49.72	49.72	未列入负面清单			341.66%
4373	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线马圈子分支线26号变压器	100	100.021	-20.02	0.00	未列入负面清单			3.29%
4374	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅四支线4号变压器	100	64.215	15.79	15.79	未列入负面清单			1.08%
4375	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线西四队支线5号变压器	200	29.829	100.34	100.34	未列入负面清单			-27.21%
4376	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线英吐莫分台支线2号变压器	200	77.444	5.11	5.11	未列入负面清单			1.65%
4377	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线后台子支线12号变压器	200	49.9	60.20	60.20	未列入负面清单			-8.19%
4378	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	蒙族街台	200	29.203	101.59	101.59	未列入负面清单			-30.85%
4379	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅五队支线3号变压器	200	52.062	55.88	55.88	未列入负面清单			-5.07%
4380	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线王府西台分歧2号变压器	200	57.596	44.81	44.81	未列入负面清单			-9.66%
4381	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线麦王东分歧16号变压器	200	72.617	14.77	14.77	未列入负面清单			-5.48%
4382	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线杜力南线1号变压器	200	33.568	92.86	92.86	未列入负面清单			-28.71%
4383	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV平塔线塔营子一二队分台支线1号断变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4384	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线元宝洼西台分歧2号变压器	50	49.102	15.45	15.45	未列入负面清单			-26.52%
4385	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友线8号变压器	50	12.278	33.86	33.86	未列入负面清单			-23.09%
4386	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV乌脉线7044卧凤沟分台支线16号变压器	50	21.711	29.14	29.14	未列入负面清单			-
4387	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV扎七线二苏线3号变压器	100	21.707	58.29	58.29	未列入负面清单			-

4388	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线李家沟33号变压器	200	50.42	59.16	59.16	未列入负面清单			168.66%
4389	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线三吉窝铺分支25号变压器	50	41.608	19.20	19.20	未列入负面清单			1.16%
4390	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线地宫学校分支线4号变压器	200	39.543	80.91	80.91	未列入负面清单			4.24%
4391	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线广电分支8右4号变压器	250	79.661	0.85	0.85	未列入负面清单			14.46%
4392	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道不歹东分台	200	16.232	127.54	127.54	未列入负面清单			-
4393	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线杜砖场1号变压器	400	16.885	252.46	252.46	未列入负面清单			-
4394	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛三队暖棚支线6号变压器	50	34.07	22.97	22.97	未列入负面清单			-4.50%
4395	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线腰衙门支线1号变压器	400	20.659	237.36	237.36	未列入负面清单			-9.55%
4396	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线西查杆分支线2号变压器	200	13.27	133.46	133.46	未列入负面清单			-42.31%
4397	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线下勿兰东支线2号变压器	200	20.418	119.16	119.16	未列入负面清单			-36.43%
4398	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线腰勿兰线4号变压器	200	22.387	115.23	115.23	未列入负面清单			16.25%
4399	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村3号方田暖棚支线1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4400	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线卧凤土上荒分台支线5号变压器	200	9.959	140.08	140.08	未列入负面清单			314.35%
4401	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线孙学伍小区线分线10号变压器	80	55.983	19.21	19.21	未列入负面清单			-7.61%
4402	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线卧凤土上荒线8号变压器	200	9.567	140.87	140.87	未列入负面清单			-3.57%
4403	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板东衙门支干线101号变压器	100	55.281	24.72	24.72	未列入负面清单			-11.82%
4404	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯分歧54号变压器	200	14.713	130.57	130.57	未列入负面清单			21.81%
4405	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线双山卜线1号变压器	200	20.436	119.13	119.13	未列入负面清单			-36.24%
4406	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇直支线5号变压器	200	111.497	-62.99	0.00	已列入负面清单			7.74%
4407	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线四厂荒支线4号变压器	200	97.749	-35.50	0.00	未列入负面清单			16.29%
4408	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线前二板支线5号变压器	200	19.871	120.26	120.26	未列入负面清单			14.12%
4409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛爷岭分歧79号变压器	100	39.758	40.24	40.24	未列入负面清单			-33.72%
4410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线长青二五队分台分支线4号变压器	100	20.129	59.87	59.87	未列入负面清单			-35.86%
4411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分支线5号变压器	30	65.242	4.43	4.43	未列入负面清单			2.12%
4412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线海四分歧线40号变压器	200	19.552	120.90	120.90	未列入负面清单			83.39%
4413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线东牛心屯台分支线5号变压器	200	28.681	102.64	102.64	未列入负面清单			-15.46%
4414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线七家子大队支线3+1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线铁矿分歧5号变压器	200	54.536	50.93	50.93	未列入负面清单			55.12%
4416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线大庙分支线17号变压器	100	15.24	64.76	64.76	未列入负面清单			-11.08%
4417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线40号变压器	400	31.378	194.49	194.49	未列入负面清单			-24.53%
4418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线66号变压器	10	116.313	-3.63	0.00	未列入负面清单			-9.47%
4419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线八吉西分台分支线4号变压器	400	16.444	254.22	254.22	未列入负面清单			-46.14%
4420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭分歧线25号变压器	200	47.16	65.68	65.68	未列入负面清单			-6.24%

4421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线西迁支线12号变压器	200	42.833	74.33	74.33	未列入负面清单			-6.85%
4422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线人民村分支线2号变压器	200	33.329	93.34	93.34	未列入负面清单			-16.53%
4423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线衙门分歧线32号变压器	200	15.622	128.76	128.76	未列入负面清单			-37.03%
4424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺五队分台分支线1号变压器	400	43.919	144.32	144.32	未列入负面清单			-4.20%
4425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV7243佛寺线佛寺一队分台分支线2#	160	44.48	56.83	56.83	未列入负面清单			17.50%
4426	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线海四分歧线71号变压器	100	36.212	43.79	43.79	未列入负面清单			30.81%
4427	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线东牛心分台分支线6号变压器	200	35.138	89.72	89.72	未列入负面清单			-4.38%
4428	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线长青分歧线22+1号变压器	200	17.492	125.02	125.02	未列入负面清单			-
4429	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭六队分台分支线6号变压器	200	33.755	92.49	92.49	未列入负面清单			-
4430	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线民主村台分歧线4号变压器	400	32.058	191.77	191.77	未列入负面清单			-13.79%
4431	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺村台分支线8号变压器	400	32.501	190.00	190.00	未列入负面清单			-19.25%
4432	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线海四台四队分支线9号变压器	100	82.457	-2.46	0.00	未列入负面清单			20.32%
4433	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺一队分支线5号变压器	200	63.575	32.85	32.85	未列入负面清单			10.89%
4434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭二五队分支线5号变压器	200	45.008	69.98	69.98	未列入负面清单			3.47%
4435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线衙门分歧线103号变压器	200	7.565	144.87	144.87	未列入负面清单			-38.00%
4436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线西牛心分台分支线6号变压器	200	21.945	116.11	116.11	未列入负面清单			-20.62%
4437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV佛寺线机井一台分支线36号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线海四分歧八吉机井一台11号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改移民20号变压器	20	72.695	1.46	1.46	未列入负面清单			4.22%
4440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官六队支线7号变压器	30	96.538	-4.96	0.00	未列入负面清单			20.46%
4441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线西古家子线6号变压器	30	57.131	6.86	6.86	未列入负面清单			-22.39%
4442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查台支线23号变压器	50	55.175	12.41	12.41	未列入负面清单			-
4443	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线北四家子分支线18号变压器	100	27.154	52.85	52.85	未列入负面清单			-
4444	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府六队分支线3号变压器	50	75.105	2.45	2.45	未列入负面清单			0.91%
4445	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线东沙脑分台分支线2号变压器	50	48.981	15.51	15.51	未列入负面清单			1.52%
4446	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子七队分支线12号变压器	50	73.251	3.37	3.37	未列入负面清单			297.08%
4447	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干216号变压器	200	23.343	113.31	113.31	未列入负面清单			-
4448	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线农场开发中心分支线6号变压器	400	21.386	234.46	234.46	未列入负面清单			-1.13%
4449	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	泡排线PZ47哈兴分支线51号变压器	200	24.091	111.82	111.82	未列入负面清单			-
4450	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线兴隆山暖棚分支线3号变压器	200	3.491	153.02	153.02	未列入负面清单			-40.08%
4451	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线郭圣支线33号变压器	200	35.079	89.84	89.84	未列入负面清单			-
4452	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线东于家分支线2号变压器	100	45.82	34.18	34.18	未列入负面清单			-5.37%
4453	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线白成子四队分支线2号变压器	100	55.176	24.82	24.82	未列入负面清单			6.07%

4454	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线五家子分支线5号变压器	200	38.958	82.08	82.08	未列入负面清单			-8.50%
4455	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线郭屯新台分支线8号变压器	200	41.55	76.90	76.90	未列入负面清单			0.18%
4456	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线白城子二队支线3号变压器	200	20.138	119.72	119.72	未列入负面清单			-39.27%
4457	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线车屯分支线6号变压器	200	24.801	110.40	110.40	未列入负面清单			2.95%
4458	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线艾友十一队分支线2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
4459	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴五队分支线4号变压器	160	19.208	97.27	97.27	未列入负面清单			-38.71%
4460	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干180号变压器	200	15.361	129.28	129.28	未列入负面清单			-30.57%
4461	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线庙下街分支10号变压器	200	19.58	120.84	120.84	未列入负面清单			-38.32%
4462	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线甄家三队支线43号变压器	160	27.419	84.13	84.13	未列入负面清单			-5.24%
4463	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线六家子北线3号变压器	30	77.065	0.88	0.88	未列入负面清单			-9.94%
4464	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线94右分6号变压器	315	41.523	121.20	121.20	未列入负面清单			-
4465	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线三吉窝铺分支15号变压器	50	48.096	15.95	15.95	未列入负面清单			3.86%
4466	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kV941麦红线主干81号白都分支1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4467	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线菜园子分支线7号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4468	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土机井2台分支线6号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4469	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土分支线10号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4470	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土2台分支线11号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4471	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土砖厂分支线3付1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4472	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线后苏金新台分支线22号变压器	200	37.762	84.48	84.48	未列入负面清单			-
4473	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线郭屯暖棚支线9号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4474	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线六厂支线2号变压器	315	105.257	-79.56	0.00	未列入负面清单			5.32%
4475	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线广田蔬菜种植5台分支线1号变压器	200	13.178	133.64	133.64	未列入负面清单			427.07%
4476	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	大苍线4243孟轲三队分台支线7号变压器	200	15.001	130.00	130.00	未列入负面清单			-
4477	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线冷家线46号变压器	100	47.574	32.43	32.43	未列入负面清单			2.21%
4478	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线136号变压器	200	13.455	133.09	133.09	未列入负面清单			-
4479	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线巨将屯支线10号变压器	200	21.904	116.19	116.19	未列入负面清单			-
4480	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线后苏金支线支线23号变压器	200	22.39	115.22	115.22	未列入负面清单			-
4481	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线后卧铺分歧24号变压器	200	15.355	129.29	129.29	未列入负面清单			-51.95%
4482	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线八家子线3号变压器	200	12.176	135.65	135.65	未列入负面清单			-49.08%
4483	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线74左分1号变压器	315	36.422	137.27	137.27	未列入负面清单			-5.90%
4484	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线62左分7左3号变压器	100	12.454	67.55	67.55	未列入负面清单			-2.94%
4485	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线主干25号西变压器	400	34.414	182.34	182.34	未列入负面清单			-16.36%
4486	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线干沟子分歧35号变压器	50	73.877	3.06	3.06	未列入负面清单			-1.96%

4487	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧新邱南台分线13号变压器	100	19.064	60.94	60.94	未列入负面清单			-4.05%
4488	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线主干109号变压器	50	72.048	3.98	3.98	未列入负面清单			-23.76%
4489	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线麦王东分歧8号变压器	400	67.23	51.08	51.08	未列入负面清单			-1.05%
4490	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线花匠沟支线8号变压器	100	28.683	51.32	51.32	未列入负面清单			-15.48%
4491	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	上排二队分支线2#	200	34.257	91.49	91.49	未列入负面清单			-4.09%
4492	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线吴家台支线3号变压器	100	83.908	-3.91	0.00	未列入负面清单			221.29%
4493	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线路山沟支线27号变压器	30	42.897	11.13	11.13	未列入负面清单			-37.00%
4494	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯分歧26号变压器	200	25.735	108.53	108.53	未列入负面清单			31.11%
4495	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV他北线主干127付1号变压器	100	49.691	30.31	30.31	未列入负面清单			-
4496	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线干沟五队分线10号变压器	200	24.347	111.31	111.31	未列入负面清单			-5.64%
4497	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线甄家三队支线24号变压器	100	35.174	44.83	44.83	未列入负面清单			2.57%
4498	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务可湾子二队线10号变压器	200	31.482	97.04	97.04	未列入负面清单			197.97%
4499	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	碱锅村部分支线变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4500	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线苏和孟家街支线6号变压器	200	22.94	114.12	114.12	未列入负面清单			-35.47%
4501	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线健苹分支线变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4502	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线赵远中分支线变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4503	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线八大三队支线8号变压器	200	31.971	96.06	96.06	未列入负面清单			29.56%
4504	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线大板泉分歧16号变压器	200	53.326	53.35	53.35	未列入负面清单			8.89%
4505	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	和宝线HM50张家营子河东分歧15号变压器低压柱上隔离刀闸	20	104.335	-4.87	0.00	未列入负面清单			-
4506	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线张家营子分1台支线2号变压器	200	45.163	69.67	69.67	未列入负面清单			-
4507	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线地宫村分歧8号变压器	200	23.086	113.83	113.83	未列入负面清单			87.01%
4508	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线地宫村分歧9号变压器	400	26.487	214.05	214.05	未列入负面清单			8.81%
4509	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线拉各拉分歧71号变压器	80	10.98	55.22	55.22	未列入负面清单			-9.23%
4510	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭五队支线2号变压器	100	42.209	37.79	37.79	未列入负面清单			-15.23%
4511	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线赵大板村支线4号变压器	400	36.828	172.69	172.69	未列入负面清单			-28.84%
4512	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八楼子一队线8号变压器	315	17.688	196.28	196.28	未列入负面清单			-19.32%
4513	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线东土城子分线4号变压器	200	48.226	63.55	63.55	未列入负面清单			-26.16%
4514	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线粮库住宅分线5+2号变压器	200	72.533	14.93	14.93	未列入负面清单			3.91%
4515	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公官六队支线3号变压器	30	93.825	-4.15	0.00	未列入负面清单			-
4516	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄加油站分支13号变压器	200	43.627	72.75	72.75	未列入负面清单			-4.32%
4517	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄村分台线2号变压器	400	7.378	290.49	290.49	未列入负面清单			-22.90%
4518	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关冷分支线10号变压器	100	33.406	46.59	46.59	未列入负面清单			29.99%
4519	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线那木土水井2台支线3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-

4520	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线郎家分歧线36号变压器	200	78.508	2.98	2.98	未列入负面清单			20.26%
4521	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10kV341东干线棉织分线4号变压器	315	81.011	-3.18	0.00	未列入负面清单			7.74%
4522	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10kV341东干线棉织分线18号变压器	315	10.867	217.77	217.77	未列入负面清单			278.76%
4523	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线乡直支线1号变压器	200	56.194	47.61	47.61	未列入负面清单			-0.97%
4524	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴里北台支线10号变压器	200	24.389	111.22	111.22	未列入负面清单			-
4525	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线苏河支线3号变压器	400	38.316	166.74	166.74	未列入负面清单			-
4526	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线喇嘛沟六队分支线36号变压器	200	24.116	111.77	111.77	未列入负面清单			3.28%
4527	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线长青自来水分支线1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
4528	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线城子山线6号变压器	50	14.379	32.81	32.81	未列入负面清单			-2.32%
4529	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线七石线69号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
4530	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线坤东线4号变压器	200	21.821	116.36	116.36	未列入负面清单			-
4531	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	二苏线07#	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
4532	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线二苏线19号变压器	100	25.58	54.42	54.42	未列入负面清单			-2.78%
4533	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线二等六队线3号变压器	100	36.286	43.71	43.71	未列入负面清单			-31.81%
4534	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线榔头线15号变压器	200	29.625	100.75	100.75	未列入负面清单			2.74%
4535	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线园韩支线55号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4536	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴里村机井支线3号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-
4537	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德五队分台支线5号变压器	200	9.254	141.49	141.49	未列入负面清单			-12.32%
4538	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线德一支线5号变压器	160	25.126	87.80	87.80	未列入负面清单			-15.56%
4539	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线东五一分歧26号变压器	160	29.953	80.08	80.08	未列入负面清单			-16.69%
4540	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线雷鸣德线5#变压器	50	20.86	29.57	29.57	未列入负面清单			2.77%
4541	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线主干75号变压器	315	59.428	64.80	64.80	未列入负面清单			-4.05%
4542	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线泊力格秋一队支线15号变压器	200	26.36	107.28	107.28	未列入负面清单			-2.37%
4543	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线泊力格秋村台区支线5号变压器	400	25.543	217.83	217.83	未列入负面清单			53.52%
4544	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋分歧93号变压器	100	3.691	76.31	76.31	未列入负面清单			-65.64%
4545	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊南梁线74号变压器	400	61.989	72.04	72.04	未列入负面清单			54.22%
4546	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线19号变压器	160	74.976	8.04	8.04	未列入负面清单			-0.22%
4547	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线东梁三队线11号变压器	200	26.097	107.81	107.81	未列入负面清单			-3.96%
4548	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线晟鑫冷贮支线2号变压器	50	109.368	-14.68	0.00	未列入负面清单			2.67%
4549	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门六队支线4号变压器	200	32.248	95.50	95.50	未列入负面清单			0.88%
4550	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门分歧71号变压器	100	66.812	13.19	13.19	未列入负面清单			3.77%
4551	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线主干168号变压器	100	70.064	9.94	9.94	未列入负面清单			20.06%
4552	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街分歧24号变压器	50	99.065	-9.53	0.00	未列入负面清单			-1.59%

4553	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线高中支线7号变压器	315	23.072	179.32	179.32	未列入负面清单			-1.02%
4554	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线东扣分线38右3号变压器	30	56.012	7.20	7.20	未列入负面清单			1.38%
4555	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新邱七队支线9号变压器	160	27.426	84.12	84.12	未列入负面清单			7.61%
4556	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张化线7252	10kV048佛寺线伊林线52号变压器	50	66.331	6.83	6.83	未列入负面清单			-5.44%
4557	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线19号变压器	100	14.932	65.07	65.07	未列入负面清单			129.21%
4558	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线主干23号变压器	50	23.564	28.22	28.22	未列入负面清单			-36.22%
4559	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线务广线125号变压器	400	7.857	288.57	288.57	未列入负面清单			-52.68%
4560	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南分支28号变压器	200	45.812	68.38	68.38	未列入负面清单			-20.08%
4561	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	4942于西线农具厂分歧03#	400	53.083	107.67	107.67	未列入负面清单			4.88%
4562	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV他西线巴斯公官一队台分台7号变压器	100	57.304	22.70	22.70	未列入负面清单			249.70%
4563	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV他东线沙扎兰南洼子东台分支线5号变压器	100	18.271	61.73	61.73	未列入负面清单			182.55%
4564	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线赵家村曹家冷棚支线5号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
4565	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV务工线玉泉农场分支线5号变压器	200	8.96	142.08	142.08	未列入负面清单			-
4566	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线坑子支线3号变压器	50	57.033	11.48	11.48	未列入负面清单			2.29%
4567	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东仓土分线45号变压器	400	91.137	-44.55	0.00	未列入负面清单			25.91%
4568	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV大苍线政府暖棚支线2号变压器	200	14.538	130.92	130.92	未列入负面清单			-
4569	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西苍土一队支线4号变压器	200	70.23	19.54	19.54	未列入负面清单			-12.26%
4570	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线下石土村二队支线7号变压器	200	70.545	18.91	18.91	未列入负面清单			9.00%
4571	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家三队支线8号变压器	100	11.748	68.25	68.25	未列入负面清单			163.79%
4572	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西苍四队支线4号变压器	200	69.723	20.55	20.55	未列入负面清单			-1.49%
4573	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土西分线7号变压器	100	37.579	42.42	42.42	未列入负面清单			-9.52%
4574	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗四队线4号变压器	80	9.589	56.33	56.33	未列入负面清单			-9.53%
4575	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线椴木头沟支线5号变压器	200	12.052	135.90	135.90	未列入负面清单			-33.50%
4576	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官支线57号变压器	200	15.755	128.49	128.49	未列入负面清单			-
4577	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线北四家子分支线9号变压器	100	87.259	-7.26	0.00	未列入负面清单			12.77%
4578	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线查干分二支线4号变压器	200	26.289	107.42	107.42	未列入负面清单			-1.38%
4579	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线根德支线42号变压器	200	20.366	119.27	119.27	未列入负面清单			-16.63%
4580	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线四家子支线27号变压器	50	64.303	7.85	7.85	未列入负面清单			-3.85%
4581	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府四队分支线3号变压器	80	10.937	55.25	55.25	未列入负面清单			-15.10%
4582	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线扎兰103号变压器	50	34.746	22.63	22.63	未列入负面清单			5.06%
4583	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线新华小泉4号变压器	400	12.415	270.34	270.34	未列入负面清单			-50.01%
4584	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线桂林东台分支线1号变压器	80	39.515	32.39	32.39	未列入负面清单			1.62%
4585	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线南洼分歧39号变压器	80	38.546	33.16	33.16	未列入负面清单			5.24%

4586	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554河套营子支线40号变压器	50	78.071	0.96	0.96	未列入负面清单			-0.44%
4587	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554北昌五支31号变压器	100	84.549	-4.55	0.00	未列入负面清单			41.79%
4588	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线106号变压器	100	9.65	70.35	70.35	未列入负面清单			-56.29%
4589	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下窝铺北分歧7号变压器	100	37.464	42.54	42.54	未列入负面清单			-20.74%
4590	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱支干线75号变压器	100	95.825	-15.83	0.00	未列入负面清单			42.70%
4591	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈东支线143号变压器	200	18.371	123.26	123.26	未列入负面清单			-5.75%
4592	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线力军支线15号变压器	50	23.904	28.05	28.05	未列入负面清单			5.95%
4593	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务力根分线37号变压器	100	22.004	58.00	58.00	未列入负面清单			-36.16%
4594	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV341东干线东外分线9左3号变压器	200	66.554	26.89	26.89	未列入负面清单			9.05%
4595	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线喇嘛营子支线16号变压器	200	40.37	79.26	79.26	未列入负面清单			12.27%
4596	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈一东支线7号变压器	200	82.895	-5.79	0.00	未列入负面清单			25.30%
4597	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线巴里格营子支线17号变压器	400	21.712	233.15	233.15	未列入负面清单			16.34%
4598	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线联合厂支线3号变压器	200	47.808	64.38	64.38	未列入负面清单			-29.61%
4599	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线差台分支线15号变压器	100	80.35	-0.35	0.00	未列入负面清单			8.30%
4600	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线平顶一队线2号变压器	200	6.042	147.92	147.92	未列入负面清单			-14.63%
4601	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线牙头营支干线67号变压器	50	89.899	-4.95	0.00	未列入负面清单			14.67%
4602	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙分支线33号变压器	50	66.742	6.63	6.63	未列入负面清单			-3.15%
4603	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩七队分台支线3号变压器	50	52.243	13.88	13.88	未列入负面清单			-
4604	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线河南分歧17号变压器	100	44.822	35.18	35.18	未列入负面清单			2.10%
4605	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线苇子沟一队分台支线1号变压器	100	20.591	59.41	59.41	未列入负面清单			-
4606	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线冷汤沟西分歧4号变压器	200	14.221	131.56	131.56	未列入负面清单			-50.03%
4607	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃花三四分台支线5号变压器	100	59.187	20.81	20.81	未列入负面清单			-
4608	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新窝铺三队分支线6号变压器	100	61.42	18.58	18.58	未列入负面清单			-0.19%
4609	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧82号变压器	200	5.313	149.37	149.37	未列入负面清单			-11.75%
4610	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建北线5046	10kV5046建北线新港粮油支线5号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
4611	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进五队支线1号变压器	200	55.812	48.38	48.38	未列入负面清单			-7.10%
4612	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线二道沟西分台分支线4号变压器	200	12.742	134.52	134.52	未列入负面清单			190.45%
4613	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV5141平塔线六家子四八队东分台支线3号变压器	100	17.422	62.58	62.58	未列入负面清单			-
4614	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线后代村台支线5号变压器	400	23.48	226.08	226.08	未列入负面清单			15.55%
4615	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉尺四队支线26号变压器	200	30.854	98.29	98.29	未列入负面清单			-8.15%
4616	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线姚沟分歧2号变压器	100	57.096	22.90	22.90	未列入负面清单			-2.50%
4617	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线犸牛沟分支线12号变压器	200	12.645	134.71	134.71	未列入负面清单			-39.48%
4618	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街村支线6号变压器	80	32.635	37.89	37.89	未列入负面清单			-7.21%

4619	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线主干14号变压器	200	30.166	99.67	99.67	未列入负面清单			22.60%
4620	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线10号变压器	200	35.536	88.93	88.93	未列入负面清单			-16.68%
4621	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	水王线942	水王线125左1#变台	50	82.26	-1.13	0.00	未列入负面清单			-
4622	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线大板村支线9号变压器	400	18.331	246.68	246.68	未列入负面清单			5.68%
4623	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线樱桃沟支线9号变压器	50	29.925	25.04	25.04	未列入负面清单			7.54%
4624	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线田家沟支线7号变压器	50	38.204	20.90	20.90	未列入负面清单			-2.54%
4625	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线主干90号变压器	100	41.185	38.82	38.82	未列入负面清单			15.47%
4626	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线双岭子支线4号变压器	200	34.015	91.97	91.97	未列入负面清单			-29.33%
4627	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线周家店线4号变压器	200	29.752	100.50	100.50	未列入负面清单			12.74%
4628	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线二土一队分支线3号变压器	100	54.993	25.01	25.01	未列入负面清单			-
4629	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线西五一一队线3号变压器	100	24.245	55.76	55.76	未列入负面清单			-8.89%
4630	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双山三队线5号变压器	100	58.901	21.10	21.10	未列入负面清单			-20.13%
4631	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双平线57号变压器	100	16.507	63.49	63.49	未列入负面清单			-6.07%
4632	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线胡家湾子支线3号变压器	100	64.644	15.36	15.36	未列入负面清单			0.55%
4633	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线夺金台支线56号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
4634	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线下洼东台支线4号变压器	200	13.545	132.91	132.91	未列入负面清单			-
4635	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线太平村太平一队支线6号变压器	200	26.815	106.37	106.37	未列入负面清单			1.78%
4636	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线北水泉分7号变压器	200	13.317	133.37	133.37	未列入负面清单			-38.37%
4637	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线牛家炉分25号变压器	100	61.41	18.59	18.59	未列入负面清单			-25.63%
4638	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线夺金台支线66号变压器	200	99.703	-39.41	0.00	未列入负面清单			-1.42%
4639	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴里村机井支线2台分支线4号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-
4640	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线八家子一二队支线18号变压器	50	53.504	13.25	13.25	未列入负面清单			-7.13%
4641	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV7042乌水线水三分线6号变压器	200	36.588	86.82	86.82	未列入负面清单			-3.73%
4642	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线克丑支线28号变压器	50	31.815	24.09	24.09	未列入负面清单			-15.03%
4643	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线高中支线18左分3号变压器	200	88.048	-16.10	0.00	未列入负面清单			-1.01%
4644	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线98左分1号变压器	315	33.997	144.91	144.91	未列入负面清单			-6.29%
4645	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线皂力线23号变压器	200	19.082	121.84	121.84	未列入负面清单			-41.12%
4646	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线哈拉哈南台分支线6号变压器	100	51.314	28.69	28.69	未列入负面清单			-15.87%
4647	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线哈村分歧线3号变压器	100	76.246	3.75	3.75	未列入负面清单			-3.61%
4648	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村东街支线3号变压器	200	49.829	60.34	60.34	未列入负面清单			-22.19%
4649	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线八大四队支线5号变压器	200	31.715	96.57	96.57	未列入负面清单			89.37%
4650	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地支线17号变压器	50	99.381	-9.69	0.00	未列入负面清单			3.90%
4651	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干102号变压器	200	26.374	107.25	107.25	未列入负面清单			-

4652	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线关家么荒分支5号变压器	100	39.631	40.37	40.37	未列入负面清单			-0.49%
4653	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线和睦四队支4号变压器	200	25.966	108.07	108.07	未列入负面清单			-1.61%
4654	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线会德后港子支5号变压器	200	29.512	100.98	100.98	未列入负面清单			5.79%
4655	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线大兴一队分支线11号变压器	400	30.18	199.28	199.28	未列入负面清单			-22.74%
4656	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申德工区线1号变压器	200	15.283	129.43	129.43	未列入负面清单			1.44%
4657	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线东梁村台线3号变压器	200	45.975	68.05	68.05	未列入负面清单			0.00%
4658	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线四家子樱桃小区一台分支线 6号变压器	315	13.146	210.59	210.59	未列入负面清单			-
4659	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线朝立麦田线12号变压器	200	27.058	105.88	105.88	未列入负面清单			-
4660	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线王凤山分支线21号变压器	30	20.201	17.94	17.94	未列入负面清单			-47.22%
4661	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线拉拉屯支线133号变压器	200	21.308	117.38	117.38	未列入负面清单			-6.73%
4662	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线北湾子支线于水河子分支线 15号变压器	400	22.893	228.43	228.43	未列入负面清单			-34.97%
4663	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村线6号变压器	160	14.378	105.00	105.00	未列入负面清单			-3.07%
4664	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福四北支线6号变压器	400	17.151	251.40	251.40	未列入负面清单			-38.02%
4665	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福北线十家子冷棚二号线 1号变压器	160	17.024	100.76	100.76	未列入负面清单			5.54%
4666	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线杜力北线3号变压器	100	51.552	28.45	28.45	未列入负面清单			-3.07%
4667	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东支线7号变压器	315	54.661	79.82	79.82	未列入负面清单			-3.32%
4668	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子大棚线8号变压器	100	30.99	49.01	49.01	未列入负面清单			0.99%
4669	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线广田蔬菜种植6台分支线1号变压器	200	17.095	125.81	125.81	未列入负面清单			298.57%
4670	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV福北线5355界立花高标2线18号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
4671	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村2号线2号变压器	160	3.216	122.85	122.85	未列入负面清单			-13.04%
4672	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线丁家店支线21号变压器	200	24.764	110.47	110.47	未列入负面清单			-33.00%
4673	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线东查干线23号左3#杆变压器	200	27.697	104.61	104.61	未列入负面清单			-
4674	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线广田蔬菜种植专业合作社 16号广田蔬菜种植专业合作社2变压器	200	16.326	127.35	127.35	未列入负面清单			-
4675	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木支线87号变压器	200	39.403	81.19	81.19	未列入负面清单			-19.38%
4676	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线东洼支19号变压器	200	20.822	118.36	118.36	未列入负面清单			-3.02%
4677	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线下巴台村线6号变压器	400	15.044	259.82	259.82	未列入负面清单			-13.84%
4678	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根分歧96号变压器	200	22.556	114.89	114.89	未列入负面清单			-2.20%
4679	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙2、3队原台7号变压器	200	22.518	114.96	114.96	未列入负面清单			39.87%
4680	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中二队分9号变压器	200	34.869	90.26	90.26	未列入负面清单			3.11%
4681	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线敬老院分支线42号变压器	5	105.395	-1.27	0.00	未列入负面清单			50.55%
4682	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线傲力营子线4号变压器	200	3.002	154.00	154.00	未列入负面清单			-34.90%
4683	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先六队支线1号变压器	80	69.791	8.17	8.17	未列入负面清单			2.69%
4684	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵三队支线5号变压器	200	15.53	128.94	128.94	未列入负面清单			3.05%

4685	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线沙宝台一队分歧2号变压器	50	82.585	-1.29	0.00	未列入负面清单			-7.65%
4686	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线石柱支线17号变压器	50	72.572	3.71	3.71	未列入负面清单			-1.66%
4687	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本一队分歧39号变压器	200	32.672	94.66	94.66	未列入负面清单			2.33%
4688	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线村部支线3号变压器	100	56.245	23.76	23.76	未列入负面清单			-15.84%
4689	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线东四分歧91号变压器	50	106.835	-13.42	0.00	未列入负面清单			6.17%
4690	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线主干28号变压器	200	73.366	13.27	13.27	未列入负面清单			19.95%
4691	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门6队新分台支线1号柱上变压器	50	30.946	24.53	24.53	未列入负面清单			-
4692	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本镇政府分歧5号变压器	160	56.101	38.24	38.24	未列入负面清单			19.81%
4693	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV扎南线周滨支线6号变压器	50	36.043	21.98	21.98	未列入负面清单			-
4694	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线水泉沟原台支线6号变压器	200	24.973	110.05	110.05	未列入负面清单			22.13%
4695	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线杏树洼分台支线2号变压器	100	24.462	55.54	55.54	未列入负面清单			-32.37%
4696	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线杏树洼分支95号变压器	200	26.983	106.03	106.03	未列入负面清单			29.90%
4697	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线梁南大棚东支线5号变压器	100	16.512	63.49	63.49	未列入负面清单			1.76%
4698	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧91号变压器	100	33.41	46.59	46.59	未列入负面清单			-
4699	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线架木苏东分歧22号变压器	200	23.94	112.12	112.12	未列入负面清单			2.03%
4700	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线啊哈莱分支线26号变压器	200	57.798	44.40	44.40	未列入负面清单			-3.35%
4701	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线大古家子支线19号变压器	50	47.294	16.35	16.35	未列入负面清单			-1.31%
4702	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线95右1号变压器	315	73.524	20.40	20.40	未列入负面清单			5.84%
4703	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线83号变压器	200	86.311	-12.62	0.00	未列入负面清单			222.63%
4704	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82右分9号变压器	315	21.429	184.50	184.50	未列入负面清单			-6.19%
4705	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线弹簧分线4号变压器	315	36.818	136.02	136.02	未列入负面清单			-10.92%
4706	国网阜新蒙古族自治县供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV东灰同线东灰北线7号变压器	200	49.996	60.01	60.01	未列入负面清单			-18.45%
4707	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线阜鑫养羊小区支线26号（巨力克五队分台）变压器	100	6.984	73.02	73.02	未列入负面清单			-
4708	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府四队分支线4号变压器	100	29.342	50.66	50.66	未列入负面清单			7.38%
4709	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双城子三分支3号变压器	400	32.767	188.93	188.93	未列入负面清单			-
4710	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线艾林皋村台分支3号变压器	160	25.953	86.48	86.48	未列入负面清单			-
4711	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线腰兆线6号变压器	50	46.663	16.67	16.67	未列入负面清单			1.79%
4712	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线马吉沟三队大棚分歧3号变压器	20	26.972	10.61	10.61	未列入负面清单			-26.89%
4713	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后朝阳一队台分支3+1号变压器	200	15.724	128.55	128.55	未列入负面清单			297.69%
4714	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线大五二队线11号变压器	100	32.524	47.48	47.48	未列入负面清单			2.80%
4715	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线建西线前小荒西分支线3号变压器	200	42.269	75.46	75.46	未列入负面清单			100.17%
4716	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平水分歧16号变压器	100	44.343	35.66	35.66	未列入负面清单			9.12%
4717	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线梁东分支线13号变压器	80	55.583	19.53	19.53	未列入负面清单			0.87%

4718	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线水泉村分台分支线3号变压器	200	21.216	117.57	117.57	未列入负面清单			-14.63%
4719	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭分歧线54号变压器	200	15.003	129.99	129.99	未列入负面清单			-36.56%
4720	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线广化田园紫运农庄支线9号变压器	100	16.273	63.73	63.73	未列入负面清单			297.04%
4721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线白玉都动迁线01#分支线1号变压器	50	91.714	-5.86	0.00	未列入负面清单			26.48%
4722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV紫化线红建暖棚分支线9号变压器	250	0	200.00	200.00	未列入负面清单			-
4723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线苏新台分歧2号变压器	100	23.21	56.79	56.79	未列入负面清单			-36.91%
4724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV紫化线红建暖棚冷库1号变压器	250	0	200.00	200.00	未列入负面清单			-
4725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线两家子支线9号变压器	200	18.379	123.24	123.24	未列入负面清单			6.05%
4726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线永发节水分支线7号变压器	50	8.68	35.66	35.66	未列入负面清单			-14.01%
4727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线丫头营子七队南分台支线10号变压器	200	12.666	134.67	134.67	未列入负面清单			-6.73%
4728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井1台分支线16号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井4台分支线13号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线史家沟台支线11号变压器	100	30.159	49.84	49.84	未列入负面清单			-4.69%
4731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官二队支线9号变压器	200	27.296	105.41	105.41	未列入负面清单			-34.70%
4732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线四井住宅分支线2号变压器	50	40.653	19.67	19.67	未列入负面清单			26.86%
4733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线长农分线35右7号变压器	100	10.059	69.94	69.94	未列入负面清单			0.84%
4734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四合城小东梁支线21号变压器	50	40.786	19.61	19.61	未列入负面清单			-33.28%
4735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排四五队分支线28号变压器	80	22.214	46.23	46.23	未列入负面清单			-14.90%
4736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干18号变压器	400	24.902	220.39	220.39	未列入负面清单			6.06%
4737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力乍土支线48号变压器	200	38.6	82.80	82.80	未列入负面清单			-32.71%
4738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线八达荣贵分三台分支线19号变压器	50	26.472	26.76	26.76	未列入负面清单			-
4739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线小八楼分支线25号变压器	100	24.373	55.63	55.63	未列入负面清单			-2.70%
4740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太五线8744	10kV8744太五线主干150号变压器	100	33.106	46.89	46.89	未列入负面清单			-3.26%
4741	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉一队分支线10号变压器	20	71.425	1.72	1.72	未列入负面清单			-1.76%
4742	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧风沟东台分台支线6号变压器	200	19.989	120.02	120.02	未列入负面清单			227.32%
4743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV和宝线会德四队分台支线2号变压器	100	31.207	48.79	48.79	未列入负面清单			-
4744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线南市场支线4号变压器	315	63.28	52.67	52.67	未列入负面清单			9.26%
4745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线中国林支线2号变压器	50	72.267	3.87	3.87	未列入负面清单			2.38%
4746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线主干167号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
4747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子四队分支线7号变压器	200	71.134	17.73	17.73	未列入负面清单			16.22%
4748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线梁南分支2号变压器	200	33.012	93.98	93.98	未列入负面清单			-27.33%
4749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干39号变压器	400	11.337	274.65	274.65	未列入负面清单			-38.03%
4750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV紫七线编织厂支线2#变压器	100	69.026	10.97	10.97	未列入负面清单			6.38%

4751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地一队分支线6号变压器	200	14.543	130.91	130.91	未列入负面清单			-47.01%
4752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干43号变压器	200	12.978	134.04	134.04	未列入负面清单			-10.08%
4753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线岗石支线5号变压器	200	60.91	38.18	38.18	未列入负面清单			-21.94%
4754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干119号变压器	100	87.496	-7.50	0.00	未列入负面清单			1.33%
4755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈达东分台支线5号变压器	200	21.089	117.82	117.82	未列入负面清单			-0.38%
4756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线邵家分台分支线8号变压器	50	54.097	12.95	12.95	未列入负面清单			-11.24%
4757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线衣家洼子分台支线3号变压器	160	74.05	9.52	9.52	未列入负面清单			0.68%
4758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV沙东线北五南台分支线4号柱上变压器	400	10.934	276.26	276.26	未列入负面清单			-
4759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线西大队支线2号变压器	200	60.126	39.75	39.75	未列入负面清单			26.47%
4760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线二门七队分歧38号变压器	400	14.172	263.31	263.31	未列入负面清单			-10.52%
4761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线西主线3号变压器	20	100.138	-4.03	0.00	未列入负面清单			9.59%
4762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10kV4242大工线理石线3号变压器	100	30.877	49.12	49.12	未列入负面清单			-27.88%
4763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV他东线沙扎兰九队支线6号(西上营子干线6#)变压器	400	14.471	262.12	262.12	未列入负面清单			-
4764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线平顶六队线2号变压器	100	15.158	64.84	64.84	未列入负面清单			-8.37%
4765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分歧75号变压器	50	17.616	31.19	31.19	未列入负面清单			19.86%
4766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线采矿线15号变压器	200	28.844	102.31	102.31	未列入负面清单			-34.62%
4767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申西台分支线4号变压器	100	97.426	-17.43	0.00	未列入负面清单			3.47%
4768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北三加工厂分支线6号变压器	80	58.708	17.03	17.03	未列入负面清单			10.61%
4769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线大坝二分队支线8号变压器	50	52.064	13.97	13.97	未列入负面清单			14.70%
4770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	4447务10kV和太线关家北沟支线28号变压器线沙力根分支线19#+1	50	21.672	29.16	29.16	未列入负面清单			-1.15%
4771	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线郭哈支线81号变压器	200	10.678	138.64	138.64	未列入负面清单			-
4772	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道不歹粮食加工厂支线6号变压器	400	10.303	278.79	278.79	未列入负面清单			36.51%
4773	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线敬老院2台支线4号变压器	200	8.337	143.33	143.33	未列入负面清单			-6.26%
4774	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线北沟分支线2号变压器	50	36.114	21.94	21.94	未列入负面清单			0.25%
4775	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线陈家梁支线7号变压器	100	68.023	11.98	11.98	未列入负面清单			-13.57%
4776	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线苏家四队分歧3号变压器	100	76.899	3.10	3.10	未列入负面清单			-3.36%
4777	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线李勇支线24号变压器	5	47.101	1.64	1.64	未列入负面清单			-17.92%
4778	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线乡直分台线2号变压器	400	17.125	251.50	251.50	未列入负面清单			-24.57%
4779	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线下扎兰分台线3号变压器	100	35.728	44.27	44.27	未列入负面清单			-8.74%
4780	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉分歧线130号变压器	20	74.036	1.19	1.19	未列入负面清单			-1.67%
4781	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线加油站支线6号变压器	200	43.388	73.22	73.22	未列入负面清单			-18.44%
4782	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力乍土支线78号变压器	200	27.492	105.02	105.02	未列入负面清单			6.25%
4783	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队线27号变压器	30	77.235	0.83	0.83	未列入负面清单			14.87%

4784	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线冬浓支线4号变压器	30	81.935	-0.58	0.00	未列入负面清单			11.17%
4785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门一队分台线7号变压器	100	41.265	38.74	38.74	未列入负面清单			-
4786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线舍不歹支线26号变压器	200	23.528	112.94	112.94	未列入负面清单			-10.33%
4787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线皂力线39号变压器	30	78.933	0.32	0.32	未列入负面清单			-4.44%
4788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干180号变压器	100	24.435	55.57	55.57	未列入负面清单			-41.00%
4789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线周家街一队分支线3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
4790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈拉钩分支11号变压器	50	96.055	-8.03	0.00	未列入负面清单			13.93%
4791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子冷棚分支线6号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
4792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线果园分支线2号变压器	100	13.942	66.06	66.06	未列入负面清单			-18.77%
4793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线喇嘛六支线6号变压器	400	15.501	258.00	258.00	未列入负面清单			-10.81%
4794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线佟家沟支线13号变压器	50	43.411	18.29	18.29	未列入负面清单			18.56%
4795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线喇嘛营子支线4右1号变压器	200	15.249	129.50	129.50	未列入负面清单			93.95%
4796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线舍不歹分台支线5号变压器	50	38.49	20.76	20.76	未列入负面清单			2.58%
4797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV7243佛寺线四家子村台分支线3号变压器	200	40.965	78.07	78.07	未列入负面清单			2.39%
4798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线烧候支线18号变压器	200	10.252	139.50	139.50	未列入负面清单			-3.62%
4799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线17号(矿林分台)变压器	30	31.88	14.44	14.44	未列入负面清单			6.09%
4800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线望山东台分歧2号变压器	200	33.355	93.29	93.29	未列入负面清单			-8.48%
4801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线229号变压器	50	49.002	15.50	15.50	未列入负面清单			5.70%
4802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线宝珠西分支5号变压器	50	62.493	8.75	8.75	未列入负面清单			-4.58%
4803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线东上营子分歧4号变压器	200	27.086	105.83	105.83	未列入负面清单			289.04%
4804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线西苇子沟支线4号变压器	20	72.983	1.40	1.40	未列入负面清单			-4.64%
4805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线河南支线4号变压器	100	67.68	12.32	12.32	未列入负面清单			3.10%
4806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干96号变压器	50	64	8.00	8.00	未列入负面清单			-13.47%
4807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线它不郎南街分线5号变压器	200	27.574	104.85	104.85	未列入负面清单			-31.97%
4808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干119号变压器	100	59.825	20.18	20.18	未列入负面清单			-12.74%
4809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿五队台线15号变压器	160	147.604	-108.17	0.00	未列入负面清单			54.62%
4810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈达干线26号变压器	50	69.28	5.36	5.36	未列入负面清单			-1.23%
4811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜园区线2号变压器	160	7.604	115.83	115.83	未列入负面清单			6.98%
4812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线杨树沟分歧41号变压器	100	46.518	33.48	33.48	未列入负面清单			9.95%
4813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线腰满土沟分台支线3号变压器	200	15.486	129.03	129.03	未列入负面清单			-23.23%
4814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线拉各拉分歧81号变压器	100	73.778	6.22	6.22	未列入负面清单			115.13%
4815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下花台分1台支线7号变压器	200	86.678	-13.36	0.00	未列入负面清单			-
4816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线前兴村分歧4付2号变压器	400	123.85	-175.40	0.00	未列入负面清单			-

4817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线北三家子分歧16号变压器	200	11.666	136.67	136.67	未列入负面清单			-14.71%
4818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线杨兽医沟分歧19号变压器	200	14.392	131.22	131.22	未列入负面清单			291.41%
4819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下招分歧19号变压器	400	7.237	291.05	291.05	未列入负面清单			-67.11%
4820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线河南支线13号变压器	100	32.651	47.35	47.35	未列入负面清单			-29.36%
4821	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554关家分台支线关家暖棚支线3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
4822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线民主西台分支线3号变压器	200	55.625	48.75	48.75	未列入负面清单			13.77%
4823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线22号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
4824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线王府大棚分台支线2号变压器	200	54.11	51.78	51.78	未列入负面清单			-
4825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关分歧53号变压器	160	30.553	79.12	79.12	未列入负面清单			10.30%
4826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线皂力线65号变压器	100	47.788	32.21	32.21	未列入负面清单			-16.49%
4827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线六和屯分歧27号变压器	160	59.103	33.44	33.44	未列入负面清单			7.12%
4828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线套土三队支线9号变压器	200	29.462	101.08	101.08	未列入负面清单			-0.26%
4829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线林场线6号变压器	50	12.417	33.79	33.79	未列入负面清单			-34.85%
4830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉尺四队支线30号变压器	200	28.854	102.29	102.29	未列入负面清单			-4.66%
4831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线邵家分支线36号变压器	100	81.082	-1.08	0.00	未列入负面清单			87.96%
4832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宝家洼子分台线4号变压器	200	65.068	29.86	29.86	未列入负面清单			14.12%
4833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线3右9号变压器变压器	315	45.608	108.33	108.33	未列入负面清单			-4.90%
4834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱三四队台支线14号变压器	200	20.619	118.76	118.76	未列入负面清单			-42.49%
4835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线石金皋分歧117号变压器	100	49.053	30.95	30.95	未列入负面清单			5.66%
4836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱五六东分台支线4号变压器	100	57.034	22.97	22.97	未列入负面清单			38.60%
4837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	4745海哈线水河营子支线16#泊力五队台	400	12.575	269.70	269.70	未列入负面清单			65.38%
4838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务可湾子支线88号变压器	50	114.564	-17.28	0.00	未列入负面清单			11.12%
4839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4243大南线文土6+1号变压器（农机加油站分台）	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线太平北沟线24号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-100.00%
4841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线贾家线36号变压器	200	25.828	108.34	108.34	未列入负面清单			5.94%
4842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线腰营子7号变压器	100	28.715	51.29	51.29	未列入负面清单			-0.56%
4843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV福北线5355界立花高标2线1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
4844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街三队分支线2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
4845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线西地支线3号变压器	200	22.304	115.39	115.39	未列入负面清单			221.69%
4846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线干沟子分歧8号变压器	200	30.487	99.03	99.03	未列入负面清单			-29.89%
4847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王四分歧1号变压器	50	75.001	2.50	2.50	未列入负面清单			37.28%
4848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线双龙新台线2号变压器	100	63.319	16.68	16.68	未列入负面清单			2.75%
4849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线供销社分歧16号变压器	400	66.557	53.77	53.77	未列入负面清单			22.71%

4850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线丫屯分支线4号变压器	50	75.393	2.30	2.30	未列入负面清单			3.06%
4851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新农村支线1号变压器	50	64.464	7.77	7.77	未列入负面清单			38.11%
4852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干207号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
4853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线凤凰岭分歧9号变压器	400	13.105	267.58	267.58	未列入负面清单			-4.55%
4854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发号八队支线1号变压器	200	13.33	133.34	133.34	未列入负面清单			-38.27%
4855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线郭屯新台分支线10号变压器	200	36.37	87.26	87.26	未列入负面清单			-7.66%
4856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6442他园线高林苔新台支线7号变压器	50	26.942	26.53	26.53	未列入负面清单			5.16%
4857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线牦供水支线7号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
4858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线官营子庆年暖棚3分支线9号变压器	200	32.873	94.25	94.25	未列入负面清单			9.01%
4859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线喇嘛营子分歧4号变压器	200	34.134	91.73	91.73	未列入负面清单			-17.64%
4860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线152右分支17号变压器	50	24.786	27.61	27.61	未列入负面清单			-3.09%
4861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线社会敬老院支线4号变压器	20	37.382	8.52	8.52	未列入负面清单			1.61%
4862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线大五村支线4号变压器	50	58.902	10.55	10.55	未列入负面清单			64.76%
4863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线土五队支线14号变压器	100	24.451	55.55	55.55	未列入负面清单			-5.44%
4864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线212号变压器	100	80.411	-0.41	0.00	未列入负面清单			-4.32%
4865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大板屯支线2号变压器	100	71.198	8.80	8.80	未列入负面清单			10.01%
4866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大板小学支线3号变压器	50	99.386	-9.69	0.00	未列入负面清单			-0.51%
4867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张兴线7244	10kV7244张兴线吐呼噜九队支线1号变压器	50	35.81	22.10	22.10	未列入负面清单			10.56%
4868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分2左2号变压器	400	49.875	120.50	120.50	未列入负面清单			-10.74%
4869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西干线142号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
4870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线合吉营子分支46号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
4871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线赵窝铺线1号变压器	100	44.954	35.05	35.05	未列入负面清单			3.62%
4872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线李家支线6号变压器	50	40.668	19.67	19.67	未列入负面清单			-7.86%
4873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线庄头营子分支40号变压器	50	42.967	18.52	18.52	未列入负面清单			-8.18%
4874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线哈朋二队分歧13号变压器	200	64.233	31.53	31.53	未列入负面清单			291.55%
4875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫五队分支线1号变压器	160	65.192	23.69	23.69	未列入负面清单			2.24%
4876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线上招分歧26号变压器	100	29.677	50.32	50.32	未列入负面清单			-4.80%
4877	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梨树西台分支线5号变压器	100	34.763	45.24	45.24	未列入负面清单			-32.11%
4878	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线关家三队分支线2号变压器	200	17.325	125.35	125.35	未列入负面清单			35.79%
4879	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干104号变压器	200	21.764	116.47	116.47	未列入负面清单			-34.10%
4880	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线八九支线7号变压器	100	86.749	-6.75	0.00	未列入负面清单			8.31%
4881	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线八三冷棚支线6号变压器	160	25.496	87.21	87.21	未列入负面清单			10.59%
4882	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线9号(中学)变压器	50	32.366	23.82	23.82	未列入负面清单			-24.94%

4883	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巨力克小大坝支线14号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
4884	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务可湾子支线8号变压器	100	63.019	16.98	16.98	未列入负面清单			157.06%
4885	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线苏和南台支线6号变压器	200	48.432	63.14	63.14	未列入负面清单			-16.67%
4886	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关三队分支线11号变压器	100	32.974	47.03	47.03	未列入负面清单			-26.78%
4887	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线林场支线21号变压器	100	2.997	77.00	77.00	未列入负面清单			-20.48%
4888	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV紫七线养羊小区支线2#变压器	200	10.601	138.80	138.80	未列入负面清单			-13.50%
4889	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线团山子台分支1+1号变压器	80	63.902	12.88	12.88	未列入负面清单			-2.94%
4890	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线加工厂线9号变压器	50	73.313	3.34	3.34	未列入负面清单			-3.00%
4891	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉五队线1号变压器	200	34.212	91.58	91.58	未列入负面清单			4.50%
4892	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线供电所线21号变压器	200	48.211	63.58	63.58	未列入负面清单			8.47%
4893	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线河南支线9号变压器	200	47.545	64.91	64.91	未列入负面清单			2.92%
4894	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线毛德村葡萄园机井分支线8号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
4895	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线洼力土支线100号变压器	200	14.354	131.29	131.29	未列入负面清单			-5.39%
4896	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线皂力道北分支线6号变压器	400	22.345	230.62	230.62	未列入负面清单			-30.26%
4897	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分支27右16号变压器	50	40.679	19.66	19.66	未列入负面清单			-2.05%
4898	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧70号柱上变压器	200	22.94	114.12	114.12	未列入负面清单			-
4899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线新邱北台支线1号变压器	200	75.849	8.30	8.30	未列入负面清单			8.89%
4900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线农机分歧4号变压器	400	23.542	225.83	225.83	未列入负面清单			-34.99%
4901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干73号变压器	100	80.607	-0.61	0.00	未列入负面清单			-4.62%
4902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线旧贝东支线2号变压器	200	28.981	102.04	102.04	未列入负面清单			-9.06%
4903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干129号变压器	200	10.486	139.03	139.03	未列入负面清单			-43.56%
4904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线后赵支线2号变压器	400	15.596	257.62	257.62	未列入负面清单			-1.14%
4905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线主干55号变压器	20	48.701	6.26	6.26	未列入负面清单			6.59%
4906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线车新大棚20号变压器	200	29.047	101.91	101.91	未列入负面清单			28.56%
4907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线南地分支1号变压器	100	56.753	23.25	23.25	未列入负面清单			-2.44%
4908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线二道河子家东机井2号分支线1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线小荒支线2号变压器	200	88.61	-17.22	0.00	未列入负面清单			47.99%
4910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线菜园子分支线6号变压器	400	50.738	117.05	117.05	未列入负面清单			-17.05%
4911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线太平川分支线4号变压器	200	40.321	79.36	79.36	未列入负面清单			-
4912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线规力格村线1号变压器	400	32.993	188.03	188.03	未列入负面清单			10.07%
4913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线26右1号变压器	315	29.994	157.52	157.52	未列入负面清单			1.59%
4914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朱家一队线4号变压器	400	33.072	187.71	187.71	未列入负面清单			73.61%
4915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线哈朋三队线6号变压器	100	54.48	25.52	25.52	未列入负面清单			-5.73%

4916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线西莫扣五队分支线6号变压器	200	24.78	110.44	110.44	未列入负面清单			14.22%
4917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线哈尔套东台支线3号变压器	100	38.812	41.19	41.19	未列入负面清单			-0.80%
4918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线柳条沟分歧54号变压器	50	45.765	17.12	17.12	未列入负面清单			-
4919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线7号变压器	160	18.206	98.87	98.87	未列入负面清单			17.54%
4920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线半道里支线20号变压器	200	83.58	-7.16	0.00	未列入负面清单			48.50%
4921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线十二台南分歧2号变压器	200	39.972	80.06	80.06	未列入负面清单			-15.26%
4922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线长农分线35右3号变压器	30	26.797	15.96	15.96	未列入负面清单			-5.72%
4923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线鲁家荒分歧59号变压器	100	47.603	32.40	32.40	未列入负面清单			3.26%
4924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线前进六队分台支线4号变压器	50	72.378	3.81	3.81	未列入负面清单			-
4925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西山支线6号变压器	50	86.212	-3.11	0.00	未列入负面清单			6.61%
4926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线35右分2号变压器	100	79.547	0.45	0.45	未列入负面清单			1.07%
4927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线梁东支线79号变压器	50	31.683	24.16	24.16	未列入负面清单			-13.31%
4928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线那台分支线28号变压器	80	54.875	20.10	20.10	未列入负面清单			449.90%
4929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身四五队支线8号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
4930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线八0五44号变压器	200	7.778	144.44	144.44	未列入负面清单			0.08%
4931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线后平安南分线14号变压器	30	68.595	3.42	3.42	未列入负面清单			6.49%
4932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线规力格线18号变压器	200	70.746	18.51	18.51	未列入负面清单			15.05%
4933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线下树林子线15号变压器	200	34.683	90.63	90.63	未列入负面清单			1.19%
4934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线会德四队支1号变压器	200	15.591	128.82	128.82	未列入负面清单			-12.80%
4935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	水王线942	水王线156左1#变压器	200	31.51	96.98	96.98	未列入负面清单			-
4936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德三队分台支线3号变压器	100	36.428	43.57	43.57	未列入负面清单			-
4937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线小兆线4号变压器	200	60.606	38.79	38.79	未列入负面清单			-
4938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线二喇嘛沟分歧19+1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
4939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线南外线11号变压器	200	34.297	91.41	91.41	未列入负面清单			14.78%
4940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线太平五分5号变压器	200	25.309	109.38	109.38	未列入负面清单			7.89%
4941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉四队线18号变压器	200	76.601	6.80	6.80	未列入负面清单			9.85%
4942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线后窝铺分台线4号变压器	30	69.437	3.17	3.17	未列入负面清单			-14.76%
4943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线33右1号变压器	250	55.883	60.29	60.29	未列入负面清单			1.39%
4944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	福西线蔡勇强1台分支线1号变压器	200	16.997	126.01	126.01	未列入负面清单			-
4945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宅山土分台支线8号变压器	200	16.238	127.52	127.52	未列入负面清单			-13.60%
4946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线上叶分支线13号变压器	100	45.038	34.96	34.96	未列入负面清单			-0.68%
4947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫一队分歧5号变压器	100	76.051	3.95	3.95	未列入负面清单			15.09%
4948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线水泉分歧6号变压器	50	75.029	2.49	2.49	未列入负面清单			10.27%

4949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查台支线67号变压器	200	28.004	103.99	103.99	未列入负面清单			-34.86%
4950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线河南分歧22号变压器	200	67.783	24.43	24.43	未列入负面清单			4.91%
4951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下招东街分歧2号变压器	200	100.523	-41.05	0.00	未列入负面清单			19.30%
4952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线兴龙洼分歧35号变压器	400	25.981	216.08	216.08	未列入负面清单			-
4953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线陈家梁分支线3号变压器	50	24.065	27.97	27.97	未列入负面清单			-9.48%
4954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线东沟分歧5号变压器	400	10.253	278.99	278.99	未列入负面清单			-47.30%
4955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后二八台支线6号变压器	200	32.661	94.68	94.68	未列入负面清单			6.38%
4956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力乍土支线5号变压器	200	19.423	121.15	121.15	未列入负面清单			-39.77%
4957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔北支线13号变压器	200	31.998	96.00	96.00	未列入负面清单			-30.83%
4958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线衣家洼子原台支线6号变压器	100	96.865	-16.87	0.00	未列入负面清单			6.32%
4959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线八二支线2号变压器	100	33.02	46.98	46.98	未列入负面清单			-33.59%
4960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田6台区27号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
4961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排六队分支线2号变压器	50	45.404	17.30	17.30	未列入负面清单			-
4962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线主干28号变压器	100	57.901	22.10	22.10	未列入负面清单			-2.45%
4963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV平北线小亮支线23号变压器	200	14.6	130.80	130.80	未列入负面清单			-
4964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线前乌龙皋分歧23号变压器	50	63.361	8.32	8.32	未列入负面清单			-9.87%
4965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线葡萄屯分歧10号变压器	80	43.164	29.47	29.47	未列入负面清单			26.96%
4966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛五队支线2号变压器	200	17.922	124.16	124.16	未列入负面清单			-37.89%
4967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双城子五队支线15号变压器	50	83.587	-1.79	0.00	未列入负面清单			-
4968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线前庙分支线10号变压器	100	111.491	-31.49	0.00	未列入负面清单			10.94%
4969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线东五一分歧31号变压器	400	13.008	267.97	267.97	未列入负面清单			-9.03%
4970	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线乌兰大棚支线1号变压器	160	15.94	102.50	102.50	未列入负面清单			-24.54%
4971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线丫头营子三队支线2号变压器	100	57.072	22.93	22.93	未列入负面清单			-
4972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线七家子三队支线14号变压器	200	22.241	115.52	115.52	未列入负面清单			103.48%
4973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线上八家子分歧14号变压器	200	10.115	139.77	139.77	未列入负面清单			-39.27%
4974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街分歧39号变压器	100	34.39	45.61	45.61	未列入负面清单			-28.39%
4975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线四楞老村二分台支线4号变压器	200	20.13	119.74	119.74	未列入负面清单			240.48%
4976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线双城子中站线分7号变压器	200	40.044	79.91	79.91	未列入负面清单			41.31%
4977	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线农具厂线2号变压器	50	51.524	14.24	14.24	未列入负面清单			113.96%
4978	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线牦牛洼烤烟支线11号变压器	160	4.833	120.27	120.27	未列入负面清单			14.61%
4979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线宫河南林地分20号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
4980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富农分歧1号变压器	400	56.356	94.58	94.58	未列入负面清单			-5.21%
4981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线莫古土分歧032号变压器	100	43.832	36.17	36.17	未列入负面清单			209.39%

4982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线四家子支线43号变压器	200	101.364	-42.73	0.00	未列入负面清单			8.98%
4983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线套尺支线10号变压器	100	73.598	6.40	6.40	未列入负面清单			6.11%
4984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线富水支18号变压器	30	40.986	11.70	11.70	未列入负面清单			-6.34%
4985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线小新邱分歧18号变压器	30	52.825	8.15	8.15	未列入负面清单			1.44%
4986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线供销社分支线2号变压器	50	99.038	-9.52	0.00	未列入负面清单			15.93%
4987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线辛丑五东线4号变压器	200	86.01	-12.02	0.00	未列入负面清单			4.69%
4988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线辛丑六队台分线1号变压器	100	65.061	14.94	14.94	未列入负面清单			11.58%
4989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干340号变压器	200	4.394	151.21	151.21	未列入负面清单			-
4990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线火石分歧35号变压器	200	16.379	127.24	127.24	未列入负面清单			-47.70%
4991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线玛瑙城支线9号变压器741	250	49.422	76.45	76.45	未列入负面清单			6.78%
4992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线林场变台支线2号变压器	200	45.034	69.93	69.93	未列入负面清单			-20.79%
4993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线大营子村扎北线大营子4台区机井分支线1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
4994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线平福支线38号变压器	200	28.56	102.88	102.88	未列入负面清单			-0.83%
4995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰四二五队支线2号变压器	50	67.369	6.32	6.32	未列入负面清单			-1.35%
4996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线河北支线5号变压器	200	7.484	145.03	145.03	未列入负面清单			-55.81%
4997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线941麦红线86号变压器	200	16.418	127.16	127.16	未列入负面清单			-0.15%
4998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线东营子分5号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
4999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线阿门朝老线21号变压器	200	14.886	130.23	130.23	未列入负面清单			-
5000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线下营子线21号变压器	100	43.483	36.52	36.52	未列入负面清单			16.77%
5001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线东方养殖厂线119号变压器	100	94.545	-14.55	0.00	未列入负面清单			22.15%
5002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴里村机井支线4台3号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
5003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴里村机井5台分支线8号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
5004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线宋家沟支线28号变压器	100	18.543	61.46	61.46	未列入负面清单			-32.39%
5005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线梅力电信支线3号变压器	30	39.667	12.10	12.10	未列入负面清单			8.49%
5006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线哈四宝分歧22号变压器	200	27.419	105.16	105.16	未列入负面清单			-35.55%
5007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线三家子西台支线1号变压器	200	57.321	45.36	45.36	未列入负面清单			17.83%
5008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线上沟线32号变压器	100	4.239	75.76	75.76	未列入负面清单			-31.24%
5009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先八队分歧39号变压器	50	33.989	23.01	23.01	未列入负面清单			-4.21%
5010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线莫古土一队分线4号变压器	400	14.114	263.54	263.54	未列入负面清单			-52.42%
5011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线排楼庙分歧1号变压器	400	4.353	302.59	302.59	未列入负面清单			22.29%
5012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线前马架子分支线14号变压器	100	6.807	73.19	73.19	未列入负面清单			64.47%
5013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干51号变压器	100	12.117	67.88	67.88	未列入负面清单			-38.00%
5014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线南山支线4号变压器	100	23.188	56.81	56.81	未列入负面清单			2.00%

5015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线十二家子线64号变压器	200	19.271	121.46	121.46	未列入负面清单			-38.18%
5016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线编织袋厂分支1号变压器	160	92.846	-20.55	0.00	未列入负面清单			24.35%
5017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干49号变压器754	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
5018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线闹土虎分支52号变压器	200	25.041	109.92	109.92	未列入负面清单			-32.50%
5019	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改分支9号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
5020	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线齐连山支线5号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
5021	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线下西线95号变压器	400	19.976	240.10	240.10	未列入负面清单			-28.19%
5022	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三道沟线17号变压器	50	24.309	27.85	27.85	未列入负面清单			3.20%
5023	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干139号变压器	200	31.717	96.57	96.57	未列入负面清单			16.69%
5024	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线皂力河西分支6号变压器	200	112.795	-65.59	0.00	未列入负面清单			31.49%
5025	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线3655分线17号变压器	30	19.427	18.17	18.17	未列入负面清单			1.77%
5026	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线广富冷棚分线3号变压器	200	20.935	118.13	118.13	未列入负面清单			-43.20%
5027	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑一分歧线86号变压器	200	9.972	140.06	140.06	未列入负面清单			-
5028	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线前苏金支线7号变压器1	400	50.344	118.62	118.62	未列入负面清单			45.04%
5029	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干52号变压器	400	122.19	-168.76	0.00	未列入负面清单			19.41%
5030	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线转角三四队线21号变压器	50	38.935	20.53	20.53	未列入负面清单			-10.64%
5031	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线三家子支线9号变压器	50	62.404	8.80	8.80	未列入负面清单			-1.50%
5032	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线艾力克东分线8号变压器	100	69.464	10.54	10.54	未列入负面清单			43.15%
5033	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大岭果园支线4号变压器	50	30.179	24.91	24.91	未列入负面清单			-24.23%
5034	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线主干90号变压器	315	18.773	192.87	192.87	未列入负面清单			4.35%
5035	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜哈线60号变压器	200	79.156	1.69	1.69	未列入负面清单			6.50%
5036	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线张庆年支线0+1号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
5037	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线营子支线25号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-100.00%
5038	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线东梁村南线2号变压器	400	9.638	281.45	281.45	未列入负面清单			-6.89%
5039	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线高家沟支线32号变压器	200	23.092	113.82	113.82	未列入负面清单			12.96%
5040	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线工商所分歧18号变压器	100	50.319	29.68	29.68	未列入负面清单			7.20%
5041	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井7台分支线12号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
5042	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线莫牛海北台3号变压器	30	52.171	8.35	8.35	未列入负面清单			-
5043	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线40号变压器	100	21.725	58.28	58.28	未列入负面清单			-27.22%
5044	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线张庆年支线10号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
5045	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排米石场5号变压器	50	42.464	18.77	18.77	未列入负面清单			9.17%
5046	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干84号变压器	100	106.527	-26.53	0.00	未列入负面清单			6.46%
5047	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线东沙脑原台分支线4号变压器	100	36.905	43.10	43.10	未列入负面清单			2.23%

5048	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	六家子一队分支线5#变台	400	7.91	288.36	288.36	未列入负面清单			-2.94%
5049	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线供销社支线1号变压器	200	38.386	83.23	83.23	未列入负面清单			-26.54%
5050	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线双烧分歧63号变压器	200	91.519	-23.04	0.00	未列入负面清单			-2.62%
5051	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井一队支线5号变压器	50	97.994	-9.00	0.00	未列入负面清单			155.58%
5052	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线平安地村支线2号变压器	100	58.723	21.28	21.28	未列入负面清单			39.33%
5053	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宝家洼子分台线9号变压器	200	21.879	116.24	116.24	未列入负面清单			-7.51%
5054	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本中学支线3号变压器	200	59.086	41.83	41.83	未列入负面清单			-15.23%
5055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线水桥沟分歧139号变压器	20	146.226	-13.25	0.00	未列入负面清单			4.07%
5056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰分歧31号变压器	200	26.378	107.24	107.24	未列入负面清单			-6.31%
5057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线124号西牛心机井分支线4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
5058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线尼维生态农业支线3号柱上变压器	315	10.177	219.94	219.94	未列入负面清单			15.88%
5059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线烧候支线29号变压器	200	29.619	100.76	100.76	未列入负面清单			11.29%
5060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟分歧69号变压器	200	74.427	11.15	11.15	未列入负面清单			67.42%
5061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线苗家沟分歧9号变压器	20	97.548	-3.51	0.00	未列入负面清单			-2.76%
5062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井3台分支线11号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
5063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线48右8号变压器	400	6.842	292.63	292.63	未列入负面清单			-53.86%
5064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线干支庙线51号变压器	200	39.973	80.05	80.05	未列入负面清单			84.26%
5065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子分歧44+1号变压器	200	44.613	70.77	70.77	未列入负面清单			-26.14%
5066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线康土一二队线4号变压器	200	32.204	95.59	95.59	未列入负面清单			-29.91%
5067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线康土村台分支线2号变压器	400	39.819	160.72	160.72	未列入负面清单			-0.28%
5068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线87+1号变压器	200	12.379	135.24	135.24	未列入负面清单			-7.18%
5069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线樱桃沟支线9号变压器	200	18.042	123.92	123.92	未列入负面清单			-12.70%
5070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10kV社矿线佳美林业支线15号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
5071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线砚台山支线7号变压器	50	39.695	20.15	20.15	未列入负面清单			5.60%
5072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线九家子分支线33号变压器	100	46.939	33.06	33.06	未列入负面清单			4.38%
5073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线养殖分歧4号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
5074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线高家店分22号变压器	200	22.003	115.99	115.99	未列入负面清单			36.09%
5075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线候其分歧57号变压器	200	40.398	79.20	79.20	未列入负面清单			7.88%
5076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线财房分歧14号变压器	200	15.135	129.73	129.73	未列入负面清单			-33.81%
5077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线沙拉车站支线5号变压器	100	13.693	66.31	66.31	未列入负面清单			-
5078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线116号变压器	200	82.681	-5.36	0.00	未列入负面清单			-13.92%
5079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线葛根苏木葡萄种植专业合作社支线 12号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
5080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线解放四队支线3号变压器	400	9.124	283.50	283.50	未列入负面清单			-45.48%

5081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV佛寺线长江冷棚支线1+1#变压器	200	28.017	103.97	103.97	未列入负面清单			-
5082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线长青分歧线42号变压器	100	17.734	62.27	62.27	未列入负面清单			12.16%
5083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线腰孙家沟分支4号变压器	20	69.65	2.07	2.07	未列入负面清单			29.45%
5084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线51右7号变压器	200	79.088	1.82	1.82	未列入负面清单			31.60%
5085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线腰沟支线22号变压器	100	38.184	41.82	41.82	未列入负面清单			-3.86%
5086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV5141平塔线滴灌四台支线9号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
5087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线棉伊线34号变压器	100	15.699	64.30	64.30	未列入负面清单			4.34%
5088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线广富自来水支线14号变压器	20	18.455	12.31	12.31	未列入负面清单			8.12%
5089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门二队分台线5号变压器	50	76.306	1.85	1.85	未列入负面清单			15.61%
5090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV大板南线大岭二队分台支线1号变压器	50	52.883	13.56	13.56	未列入负面清单			-
5091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线五家子四队分台支线3号变压器	400	32.608	189.57	189.57	未列入负面清单			-23.09%
5092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵五队一台支线2号变压器	50	40.817	19.59	19.59	未列入负面清单			280.66%
5093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线梁南西大棚分支线3号变压器	80	37.378	34.10	34.10	未列入负面清单			6.91%
5094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线下高東台线3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
5095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线双龙屯张万志支线2号变压器	200	108.17	-56.34	0.00	未列入负面清单			926.52%
5096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马尺道东花生三区支线4号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
5097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线土城子四五队分线2号变压器	200	35.511	88.98	88.98	未列入负面清单			-28.34%
5098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线吕家店大桥分支11号变压器	50	40.821	19.59	19.59	未列入负面清单			2.45%
5099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线暖棚线3号变压器	400	3.309	306.76	306.76	未列入负面清单			-58.55%
5100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线大板朝阳寺梅满棚菜种植支线 3号杆变压器	200	15.743	128.51	128.51	未列入负面清单			-
5101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线小大来一二队分台线7号变压器	50	80.662	-0.33	0.00	未列入负面清单			1.35%
5102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线杨家荒台支线11号变压器	200	33.127	93.75	93.75	未列入负面清单			48.14%
5103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田6台区12号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
5104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干97号变压器（镇直分台）	400	63.434	66.26	66.26	未列入负面清单			-
5105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线德大原台线2号变压器	200	33.101	93.80	93.80	未列入负面清单			136.26%
5106	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根五队分台支线8号变压器	100	13.608	66.39	66.39	未列入负面清单			-
5107	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线39号变压器	400	4.257	302.97	302.97	未列入负面清单			-58.65%
5108	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线三家子河东分支线2号变压器	200	25.081	109.84	109.84	未列入负面清单			8.42%
5109	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线东扁担分支线4号变压器	100	21.947	58.05	58.05	未列入负面清单			-18.92%
5110	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线西扁担支线20号变压器	200	25.135	109.73	109.73	未列入负面清单			11.12%
5111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线三家子分支线28号变压器	200	17.315	125.37	125.37	未列入负面清单			-25.54%
5112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧高支线7号变压器	80	14.78	52.18	52.18	未列入负面清单			3.32%
5113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线67号变压器	100	55.722	24.28	24.28	未列入负面清单			7.74%

5114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554洼子后支2号变压器	50	31.35	24.33	24.33	未列入负面清单			-0.42%
5115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线下石土村支线3号变压器	200	46.769	66.46	66.46	未列入负面清单			-9.46%
5116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线新邱分歧4号变压器	200	52.913	54.17	54.17	未列入负面清单			9.81%
5117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV铁矿线马尔村周家沟东分台支线 10号变压器	100	30.183	49.82	49.82	未列入负面清单			214.53%
5118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙大棚5支线4号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
5119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河子分歧59号变压器	400	12.282	270.87	270.87	未列入负面清单			23.44%
5120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线108+1号变压器	50	41.705	19.15	19.15	未列入负面清单			31.81%
5121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线林场支线13号变压器	315	45.393	109.01	109.01	未列入负面清单			-1.54%
5122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线160号变压器	50	35.12	22.44	22.44	未列入负面清单			-6.73%
5123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线后窝铺分歧南洼支线 2号变压器	200	23.356	113.29	113.29	未列入负面清单			5.31%
5124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线姜家洼子分歧24号变压器	200	21.235	117.53	117.53	未列入负面清单			-2.46%
5125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线林场支线1号+1变压器	315	27.354	165.83	165.83	未列入负面清单			4.44%
5126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线石灰分歧8号变压器	20	35.541	8.89	8.89	未列入负面清单			-18.91%
5127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线林场小区01_-2#线变压器	250	28.808	127.98	127.98	未列入负面清单			-0.38%
5128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申三支线62号变压器	100	57.013	22.99	22.99	未列入负面清单			-
5129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线主干163号变压器	200	34.964	90.07	90.07	未列入负面清单			-2.71%
5130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线宝德二队支5号变压器	200	18.417	123.17	123.17	未列入负面清单			-31.76%
5131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线于西坡营子河南海水分 20号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
5132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线营河西节水4分支线4号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
5133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线主干151号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-
5134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线营河西节水4分支线14号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
5135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线十五家子分支10号变压器	200	40.426	79.15	79.15	未列入负面清单			6.01%
5136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线虎掌沟北台1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
5137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线牦牛营子分支线28号变压器	200	33.908	92.18	92.18	未列入负面清单			-25.23%
5138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线苗圃分支17号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
5139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙分歧57号变压器	200	16.976	126.05	126.05	未列入负面清单			-42.79%
5140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线草粉分歧2号变压器	50	86.082	-3.04	0.00	未列入负面清单			-18.18%
5141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线纪家店分支线7号变压器	50	63.714	8.14	8.14	未列入负面清单			106.08%
5142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑五八队分台分支线 2号变压器	50	56.59	11.71	11.71	未列入负面清单			195.64%
5143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线主干16号变压器	315	48.018	100.74	100.74	未列入负面清单			238.32%
5144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线高中支线16右8号变压器	315	33.138	147.62	147.62	未列入负面清单			-3.31%
5145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线主干57号变压器	400	9.538	281.85	281.85	未列入负面清单			-29.93%
5146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线59右1号变压器	250	17.084	157.29	157.29	未列入负面清单			-47.77%

5147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线18左3号变压器	100	114.364	-34.36	0.00	未列入负面清单			15.57%
5148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线哈及嘎土支线46号变压器	100	40.618	39.38	39.38	未列入负面清单			-
5149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线北四家子分支线25号变压器	160	48.126	51.00	51.00	未列入负面清单			5.92%
5150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力乍土支线26号变压器	100	27.431	52.57	52.57	未列入负面清单			-0.75%
5151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务可湾子二队线7号变压器	200	26.086	107.83	107.83	未列入负面清单			-19.59%
5152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线姜家洼子分歧29号变压器	30	93.204	-3.96	0.00	未列入负面清单			-
5153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线16左1号变压器	250	29.535	126.16	126.16	未列入负面清单			3.89%
5154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线主干19号变压器	200	77.098	5.80	5.80	未列入负面清单			-2.83%
5155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线果园线1号变压器	200	43.527	72.95	72.95	未列入负面清单			18.74%
5156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线23右2号变压器	500	72.765	36.18	36.18	未列入负面清单			6.52%
5157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干99号变压器	50	65.476	7.26	7.26	未列入负面清单			-8.70%
5158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线老窖支线17号变压器	200	28.611	102.78	102.78	未列入负面清单			-3.05%
5159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线宋家丈子16号变压器	200	15.357	129.29	129.29	未列入负面清单			-42.57%
5160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线顺山堡支线23号变压器	200	37.508	84.98	84.98	未列入负面清单			-
5161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线下那汉土分支线1号变压器	100	76.188	3.81	3.81	未列入负面清单			1.71%
5162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线套土二队支线2号变压器474	200	31.743	96.51	96.51	未列入负面清单			7.39%
5163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线哈朋分歧31号变压器	200	38.575	82.85	82.85	未列入负面清单			5.09%
5164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线兴福十家子暖棚线4号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
5165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线新邱暖棚2线5号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
5166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线主干214号变压器	50	75.751	2.12	2.12	未列入负面清单			42.15%
5167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线卧凤土北线分支线4号变压器	200	11.757	136.49	136.49	未列入负面清单			6.66%
5168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线五矿立井龙分线8号变压器	200	53.765	52.47	52.47	未列入负面清单			-13.95%
5169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宝家洼子支线40号变压器	80	81.19	-0.95	0.00	未列入负面清单			44.32%
5170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宝家洼子分台线13号变压器	50	58.533	10.73	10.73	未列入负面清单			1.83%
5171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线高林台奶厅支线4号变压器	200	12.838	134.32	134.32	未列入负面清单			3.29%
5172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线南水泉支线22号变压器	100	48.317	31.68	31.68	未列入负面清单			6.45%
5173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线主干138号变压器	200	65.175	29.65	29.65	未列入负面清单			-
5174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线大板屯一队支线9号变压器	100	19.059	60.94	60.94	未列入负面清单			176.66%
5175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧12号变压器	200	46.644	66.71	66.71	未列入负面清单			2.30%
5176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧凤沟西冷棚支线4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
5177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线会德三队支4号变压器	80	62.671	13.86	13.86	未列入负面清单			6.20%
5178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线前窑分支线7号变压器	100	47.101	32.90	32.90	未列入负面清单			-1.08%
5179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线十家子学校支线1号变压器	250	50.915	72.71	72.71	未列入负面清单			2.27%

5180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干61号变压器	100	18.953	61.05	61.05	未列入负面清单			-39.00%
5181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四板分台支线3号变压器	50	77.674	1.16	1.16	未列入负面清单			-13.93%
5182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队大棚支线5号变压器	200	11.224	137.55	137.55	未列入负面清单			3.75%
5183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV紫七线旧贝西台分台分支线3号变压器	200	11.291	137.42	137.42	未列入负面清单			137.77%
5184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线下甸子冷棚支线2号变压器	100	1.323	78.68	78.68	未列入负面清单			-42.08%
5185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线旧贝3655支线1号变压器	200	10.427	139.15	139.15	未列入负面清单			-
5186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四家子三队分台线4号变压器	50	34.684	22.66	22.66	未列入负面清单			5.04%
5187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村2号方田西暖棚分支线1号变压器	100	40.491	39.51	39.51	未列入负面清单			-
5188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线旧庙东台支线15号变压器	400	45.164	139.34	139.34	未列入负面清单			13.81%
5189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10kV341东干线棉织分线21右6号变压器	315	89.287	-29.25	0.00	未列入负面清单			17.05%
5190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线马尔三队分支6号变压器	30	83.192	-0.96	0.00	未列入负面清单			2.59%
5191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线新华分歧110号变压器	50	123.646	-21.82	0.00	未列入负面清单			-10.78%
5192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV于东线沙力土三队分台支线4号变压器	100	31.467	48.53	48.53	未列入负面清单			230.71%
5193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线和睦三队支1号变压器	200	46.233	67.53	67.53	未列入负面清单			9.49%
5194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线黑山阜支线21号变压器	200	26.841	106.32	106.32	未列入负面清单			-0.41%
5195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后朝阳二八节水分支4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
5196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线腰满土沟村支线1号变压器	50	65.156	7.42	7.42	未列入负面清单			13.24%
5197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力分歧64号变压器	200	43.338	73.32	73.32	未列入负面清单			2.19%
5198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线西宗台线3号变压器	400	9.484	282.06	282.06	未列入负面清单			64.26%
5199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线王金海线2号变压器	200	55.773	48.45	48.45	未列入负面清单			-27.35%
5200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井13台分支线7号变压器	50	5.816	37.09	37.09	未列入负面清单			-
5201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线酒厂支线14号变压器	200	3.307	153.39	153.39	未列入负面清单			-49.44%
5202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线前孙家沟分支线5号变压器	50	58.061	10.97	10.97	未列入负面清单			-18.79%
5203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宗家荒水井8台分支线14号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
5204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线二合营子线2号变压器	200	18.302	123.40	123.40	未列入负面清单			-1.36%
5205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV7243佛寺线主干26号变压器	50	46.276	16.86	16.86	未列入负面清单			-0.30%
5206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线22左1号变压器	315	35.241	140.99	140.99	未列入负面清单			-0.87%
5207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线李家沟2+1号变压器	30	11.21	20.64	20.64	未列入负面清单			17.90%
5208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线丽荣蔬菜种植专业合作社4#变压器	100	22.295	57.71	57.71	未列入负面清单			-
5209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线紫都台村台支线1号变压器	200	24.921	110.16	110.16	未列入负面清单			6.45%
5210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线扎兰74号变压器	400	8.502	285.99	285.99	未列入负面清单			-42.70%
5211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线下扎兰支线3号变压器	50	91.397	-5.70	0.00	未列入负面清单			6.46%
5212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线张家营子分歧23号变压器	200	9.549	140.90	140.90	未列入负面清单			-25.55%

5213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分歧127号变压器	30	71.131	2.66	2.66	未列入负面清单			16.62%
5214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线大屯三队台支线2号变压器	200	34.371	91.26	91.26	未列入负面清单			-
5215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线宝珠东支线3号变压器	30	57.551	6.73	6.73	未列入负面清单			-1.42%
5216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线八家子线13号变压器	100	41.044	38.96	38.96	未列入负面清单			-15.61%
5217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线七家子大队支线4号变压器	100	61.398	18.60	18.60	未列入负面清单			45.68%
5218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线七家子南地葡萄园台分支线6号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
5219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线七家子东分歧5号变压器	200	21.919	116.16	116.16	未列入负面清单			-3.46%
5220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线七家子一二三队支线4号变压器	400	16.392	254.43	254.43	未列入负面清单			88.43%
5221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线高家六队分台支线5号变压器	100	32.616	47.38	47.38	未列入负面清单			-2.53%
5222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线三家子四五队支线2号变压器	200	19.615	120.77	120.77	未列入负面清单			-36.59%
5223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根分歧52号变压器	100	31.573	48.43	48.43	未列入负面清单			-17.37%
5224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV沙西线朱家四队分台支线4号变压器	200	57.762	44.48	44.48	未列入负面清单			-
5225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线三家子分线6号变压器	50	65.438	7.28	7.28	未列入负面清单			-12.81%
5226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线扎石线18号变压器	200	28.621	102.76	102.76	未列入负面清单			12.06%
5227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根二队移动分歧10号变压器	200	20.226	119.55	119.55	未列入负面清单			-36.51%
5228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线冷场线2号变压器	100	59.64	20.36	20.36	未列入负面清单			-7.11%
5229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线东沟分歧5号变压器	200	16.9	126.20	126.20	未列入负面清单			-4.64%
5230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线荒地支线23号变压器	100	23.599	56.40	56.40	未列入负面清单			-3.66%
5231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线干沟子八队支线19号变压器	200	23.437	113.13	113.13	未列入负面清单			-40.61%
5232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线他木板大棚线7号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
5233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子南线6号变压器	200	23.54	112.92	112.92	未列入负面清单			-21.11%
5234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村14号方田暖棚分支线1号变压器	160	16.647	101.36	101.36	未列入负面清单			-
5235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线东查干线30号变压器	200	30.561	98.88	98.88	未列入负面清单			7.31%
5236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村9号方田暖棚分支线1号变压器	100	33.108	46.89	46.89	未列入负面清单			-
5237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线苇子沟分歧18号变压器	100	35.256	44.74	44.74	未列入负面清单			-1.81%
5238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯一队分歧1号变压器	200	45.896	68.21	68.21	未列入负面清单			71.30%
5239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯村分歧6号变压器	200	37.51	84.98	84.98	未列入负面清单			28.62%
5240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线乌兰上荒线1号变压器	200	15.794	128.41	128.41	未列入负面清单			-36.26%
5241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线大喜分线2号变压器	200	14.347	131.31	131.31	未列入负面清单			-28.58%
5242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线大喜分台线2号变压器	200	21.923	116.15	116.15	未列入负面清单			-33.79%
5243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线杜力分线129号变压器	200	19.985	120.03	120.03	未列入负面清单			2.55%
5244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线水库台支线2号变压器	50	56.969	11.52	11.52	未列入负面清单			23.02%
5245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线主干117号变压器	200	17.184	125.63	125.63	未列入负面清单			-

5246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线海山岱暖棚支线9号变压器	200	63.705	32.59	32.59	未列入负面清单			66.75%
5247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线前八分歧9号变压器	200	79.143	1.71	1.71	未列入负面清单			-18.90%
5248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线小学支线6号变压器	400	48.329	126.68	126.68	未列入负面清单			12.63%
5249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线白家窝铺线15号变压器	200	28.718	102.56	102.56	未列入负面清单			-29.98%
5250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧62号变压器	200	20.398	119.20	119.20	未列入负面清单			-37.39%
5251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线中皂力台分支1号变压器	200	39.796	80.41	80.41	未列入负面清单			1.52%
5252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线哈尔套西台线4号变压器	100	75.129	4.87	4.87	未列入负面清单			12.32%
5253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV大五北线毕家沟线12号变压器	50	51.988	14.01	14.01	未列入负面清单			-22.65%
5254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子台分支1号变压器	200	51.436	57.13	57.13	未列入负面清单			-10.25%
5255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线苏力格分支线70号变压器	50	76.668	1.67	1.67	未列入负面清单			-3.78%
5256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV阜江线三沟分线43号变压器	30	56.977	6.91	6.91	未列入负面清单			-
5257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV西水源线粮食局支线2右分4号变压器	100	40.842	39.16	39.16	未列入负面清单			-
5258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线旧庙四队支线4号变压器	100	37.604	42.40	42.40	未列入负面清单			-8.77%
5259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线哈朋一队线3号变压器	400	12.53	269.88	269.88	未列入负面清单			-35.69%
5260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村11号方田暖棚分支线3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
5261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线后查台支线86号变压器	30	104.486	-7.35	0.00	未列入负面清单			-2.75%
5262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线东烧分台支线5号柱上变压器	200	14.429	131.14	131.14	未列入负面清单			213.12%
5263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井12台分支线7号变压器	50	25.426	27.29	27.29	未列入负面清单			-
5264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线南八冷棚分支线19号变压器	100	17.186	62.81	62.81	未列入负面清单			-37.86%
5265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线东烧支线6号变压器	200	19.392	121.22	121.22	未列入负面清单			21.73%
5266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线烧候支线32+1号变压器	50	19.787	30.11	30.11	未列入负面清单			-
5267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线八九东分线2号变压器	200	28.43	103.14	103.14	未列入负面清单			-34.27%
5268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰分台分支线8号变压器	100	50.99	29.01	29.01	未列入负面清单			6.28%
5269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干9号变压器	20	32.268	9.55	9.55	未列入负面清单			0.81%
5270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官二队支线20号变压器	200	48.086	63.83	63.83	未列入负面清单			10.96%
5271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线68号变压器	100	25.633	54.37	54.37	未列入负面清单			123.05%
5272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苗北分歧线6号变压器	250	27.568	131.08	131.08	未列入负面清单			-6.56%
5273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线127号变压器	200	13.179	133.64	133.64	未列入负面清单			-4.20%
5274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申五分线17号变压器	200	19.566	120.87	120.87	未列入负面清单			-6.18%
5275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干40号变压器	200	36.818	86.36	86.36	未列入负面清单			5.20%
5276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线蔡家线13号变压器	200	4.854	150.29	150.29	未列入负面清单			25.77%
5277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧支线6号变压器	400	21.757	232.97	232.97	未列入负面清单			-14.86%
5278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV沙东线粮库分歧4号变压器	200	76.603	6.79	6.79	未列入负面清单			378.32%

5279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线太平线4号变压器	200	14.6	130.80	130.80	未列入负面清单			-25.75%
5280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道不歹六队线16号变压器	200	5.748	148.50	148.50	未列入负面清单			-43.20%
5281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苗北分歧线5号变压器	250	55.237	61.91	61.91	未列入负面清单			23.90%
5282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线元宝洼东棚分歧4号变压器	50	17.863	31.07	31.07	未列入负面清单			-8.24%
5283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线毛营子分支线3号变压器	200	24.92	110.16	110.16	未列入负面清单			-0.04%
5284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线林果分支线18号变压器	400	12.072	271.71	271.71	未列入负面清单			-50.20%
5285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四合洼暖棚支线6号变压器	50	20.836	29.58	29.58	未列入负面清单			-24.17%
5286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线小哈线1号变压器	50	74.547	2.73	2.73	未列入负面清单			2.84%
5287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干58号变压器	100	50.778	29.22	29.22	未列入负面清单			-3.58%
5288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线河东东台支线1号变压器	200	30.809	98.38	98.38	未列入负面清单			-20.60%
5289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线马圈子分支线31号变压器	50	36.684	21.66	21.66	未列入负面清单			4.91%
5290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线王府东台支线3号变压器	160	86.589	-10.54	0.00	未列入负面清单			7.59%
5291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线皂力线3号变压器	50	33.745	23.13	23.13	未列入负面清单			22.60%
5292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线茹家支线14号变压器	100	12.346	67.65	67.65	未列入负面清单			-7.54%
5293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线养殖场冷棚分支线11号变压器	80	4.073	60.74	60.74	未列入负面清单			-
5294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV大五南线他力板分台支线6号变压器	100	34.771	45.23	45.23	未列入负面清单			-
5295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜哈线16付1号变压器	50	83.587	-1.79	0.00	未列入负面清单			16.32%
5296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线东山支线6号变压器	100	40.91	39.09	39.09	未列入负面清单			-29.44%
5297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线周友北山分支线15号变压器	100	82.332	-2.33	0.00	未列入负面清单			248.21%
5298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜家线20号变压器	200	55.192	49.62	49.62	未列入负面清单			10.16%
5299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线敬老院3台线7号变压器	200	34.81	90.38	90.38	未列入负面清单			-15.70%
5300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜家线40号变压器	200	73.073	13.85	13.85	未列入负面清单			-6.45%
5301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线毛大坝支线5号变压器	30	80.996	-0.30	0.00	未列入负面清单			6.59%
5302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线西水源线23左3号变压器	250	44.014	89.97	89.97	未列入负面清单			5.38%
5303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分9号变压器	315	51.645	89.32	89.32	未列入负面清单			5.55%
5304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线主干47号变压器	200	19.585	120.83	120.83	未列入负面清单			4.22%
5305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分支27右11号变压器	315	57.393	71.21	71.21	未列入负面清单			4.49%
5306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线广电分线3号变压器	315	45.687	108.09	108.09	未列入负面清单			-5.21%
5307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线广电分支8右5号变压器	315	32.548	149.47	149.47	未列入负面清单			-5.32%
5308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线王家荒分台支线13号变压器	400	31.761	192.96	192.96	未列入负面清单			51.58%
5309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线42右6号变压器	315	19.738	189.83	189.83	未列入负面清单			-7.04%
5310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分线8号变压器	400	70.337	38.65	38.65	未列入负面清单			0.95%
5311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线佛三队暖棚支线13号变压器	200	4.814	150.37	150.37	未列入负面清单			-45.27%

5312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线机井分支线18号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
5313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线主干4号变压器	315	37.237	134.70	134.70	未列入负面清单			-0.69%
5314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线主干39号变压器	200	30.32	99.36	99.36	未列入负面清单			0.48%
5315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒词土西分支线2号变压器	200	68.3	23.40	23.40	未列入负面清单			30.46%
5316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申三支线102号变压器	50	39.186	20.41	20.41	未列入负面清单			-
5317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官暖棚分支线14号变压器	50	92.492	-6.25	0.00	未列入负面清单			3.65%
5318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线42右10号变压器	250	26.738	133.16	133.16	未列入负面清单			-19.73%
5319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯东山线21号柱上变压器	200	7.778	144.44	144.44	未列入负面清单			-
5320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV佛寺线海四五队分台支线1号变压器	50	35.28	22.36	22.36	未列入负面清单			-
5321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜干线48号变压器	30	66.109	4.17	4.17	未列入负面清单			-9.55%
5322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线关山沟分歧70号变压器	100	24.772	55.23	55.23	未列入负面清单			-34.16%
5323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线黑山皋支线17号变压器	200	21.29	117.42	117.42	未列入负面清单			-36.62%
5324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梅力二队支线11号变压器	400	28.128	207.49	207.49	未列入负面清单			102.85%
5325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线南洼子支线1号变压器	100	30.895	49.11	49.11	未列入负面清单			-20.11%
5326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线两家子分支线10号变压器	200	24.348	111.30	111.30	未列入负面清单			34.04%
5327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙4,5队11号变压器	100	28.315	51.69	51.69	未列入负面清单			-12.87%
5328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线西扁担南台分支线2号变压器	80	66.224	11.02	11.02	未列入负面清单			30.16%
5329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梅力一队支线8号变压器	200	20.164	119.67	119.67	未列入负面清单			156.13%
5330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申支线106号变压器	200	37.38	85.24	85.24	未列入负面清单			22.43%
5331	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线农家支线28号变压器	100	4.942	75.06	75.06	未列入负面清单			-11.75%
5332	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线48号变压器	100	20.845	59.16	59.16	未列入负面清单			125.41%
5333	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线十家子二分台支线1号变压器	100	42.447	37.55	37.55	未列入负面清单			-0.09%
5334	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德号支线8号变压器	200	21.624	116.75	116.75	未列入负面清单			-6.45%
5335	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV943麦王线苗木基地支线3号变压器	50	7.65	36.18	36.18	未列入负面清单			-0.17%
5336	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线南沟分支线2号变压器	100	35.871	44.13	44.13	未列入负面清单			4.59%
5337	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线水泉移动支线14号变压器	200	16.842	126.32	126.32	未列入负面清单			-2.17%
5338	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线上罗支线2号变压器	100	31.678	48.32	48.32	未列入负面清单			5.90%
5339	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线铁炉沟支线5号变压器	200	17.406	125.19	125.19	未列入负面清单			126.90%
5340	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建北线5046	10kV建北线冷库分支线1号变压器	400	57.642	89.43	89.43	未列入负面清单			-
5341	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线八里西沟支线17号变压器	100	68.06	11.94	11.94	未列入负面清单			-4.34%
5342	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线铁西移动支线3号变压器	100	25.803	54.20	54.20	未列入负面清单			5.85%
5343	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干217号变压器	20	113.516	-6.70	0.00	未列入负面清单			-0.66%
5344	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干71号变压器	100	10.95	69.05	69.05	未列入负面清单			-51.76%

5345	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线哈达沟友线4号变压器	50	29.864	25.07	25.07	未列入负面清单			-1.09%
5346	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线关山沟支线3号变压器	100	34.449	45.55	45.55	未列入负面清单			4.49%
5347	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线下招村粮库支线1号变压器	400	57.109	91.56	91.56	未列入负面清单			-7.14%
5348	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线紫都台六队支线3号变压器	50	62.175	8.91	8.91	未列入负面清单			0.15%
5349	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干63号变压器	30	57.548	6.74	6.74	未列入负面清单			240.32%
5350	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线梁东支线31号变压器	50	113.48	-16.74	0.00	未列入负面清单			15.71%
5351	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线宝和堂支线24号变压器	30	80.732	-0.22	0.00	未列入负面清单			17.55%
5352	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身九队支线41号变压器	50	69.862	5.07	5.07	未列入负面清单			6.55%
5353	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家北台分支3号变压器	200	27.276	105.45	105.45	未列入负面清单			-25.43%
5354	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改分支68号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
5355	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线孟家三队分支线9号变压器	200	12.271	135.46	135.46	未列入负面清单			-43.93%
5356	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV和老线利杰果树支线15号变压器	200	2.67	154.66	154.66	未列入负面清单			-
5357	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子分歧大加生村线6号变压器	100	36.187	43.81	43.81	未列入负面清单			-26.74%
5358	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线水泉北台分支线4号变压器	200	20.81	118.38	118.38	未列入负面清单			-36.77%
5359	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花七队台分支线1号变压器	200	10.803	138.39	138.39	未列入负面清单			-37.32%
5360	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线后茄子支线1号变压器	200	23.44	113.12	113.12	未列入负面清单			-39.99%
5361	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线干家窝铺支线3号变压器	30	77.204	0.84	0.84	未列入负面清单			-1.22%
5362	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线岗岗村村台线1号变压器	80	32.991	37.61	37.61	未列入负面清单			-20.32%
5363	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命支线65号变压器	30	13.047	20.09	20.09	未列入负面清单			-23.52%
5364	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧凤沟学校支线2号变压器	200	15.073	129.85	129.85	未列入负面清单			-
5365	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线一力五队分支线3号变压器	50	60.725	9.64	9.64	未列入负面清单			7.40%
5366	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线苏家六队动分歧2号变压器	30	85.45	-1.64	0.00	未列入负面清单			-7.22%
5367	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线于家良四队支线1号变压器	200	9.851	140.30	140.30	未列入负面清单			-42.62%
5368	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线粮油支线13号变压器	50	17.842	31.08	31.08	未列入负面清单			-6.03%
5369	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子分歧北洼线2号变压器	100	70.769	9.23	9.23	未列入负面清单			3.37%
5370	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线三吉窝铺分支37号变压器	200	19.759	120.48	120.48	未列入负面清单			-35.05%
5371	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线黄土坑分支7号变压器	200	12.601	134.80	134.80	未列入负面清单			-11.57%
5372	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线下好力皋分线18号变压器	100	100.016	-20.02	0.00	未列入负面清单			47.29%
5373	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线冯国良蔬菜种植分支线1号变压器	200	20.993	118.01	118.01	未列入负面清单			316.77%
5374	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分歧93号变压器	30	96.619	-4.99	0.00	未列入负面清单			20.88%
5375	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干160号变压器	200	42.729	74.54	74.54	未列入负面清单			-18.17%
5376	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线一力一七队分支线7号变压器	50	58.444	10.78	10.78	未列入负面清单			-12.95%
5377	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线惠德村机井7台分支线23号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-

5378	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线大五南线新邱分歧51号变压器	400	5.99	296.04	296.04	未列入负面清单			-63.64%
5379	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线南梁分支9号变压器	200	9.256	141.49	141.49	未列入负面清单			-8.52%
5380	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV他南线哈朋一队新分台支线6号变压器	200	34.304	91.39	91.39	未列入负面清单			-
5381	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线大五南线新邱分歧65号变压器	200	18.978	122.04	122.04	未列入负面清单			-42.40%
5382	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线大五家子西台支线5号变压器	200	103.175	-46.35	0.00	未列入负面清单			8.89%
5383	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线双山一队线7号变压器	50	53.157	13.42	13.42	未列入负面清单			-4.42%
5384	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线大少冷支线31号变压器	200	33.79	92.42	92.42	未列入负面清单			-6.32%
5385	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线东查干分支线6号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
5386	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干201号变压器	50	41.315	19.34	19.34	未列入负面清单			-29.54%
5387	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线西两家子支线3号变压器	200	54.725	50.55	50.55	未列入负面清单			-20.50%
5388	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线二郎南沟台分支线1号变压器	100	103.391	-23.39	0.00	未列入负面清单			-
5389	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线五家子支线2号变压器	50	81.116	-0.56	0.00	未列入负面清单			-0.84%
5390	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线干沟七队分线6号变压器	200	22.453	115.09	115.09	未列入负面清单			-41.96%
5391	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线杜力分线101号变压器	80	29.702	40.24	40.24	未列入负面清单			-6.58%
5392	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府二队分支线15号变压器	160	23.498	90.40	90.40	未列入负面清单			-3.55%
5393	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线朱沙拉四队支线1号变压器	200	29.822	100.36	100.36	未列入负面清单			-13.38%
5394	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干45号变压器	50	63.232	8.38	8.38	未列入负面清单			6.97%
5395	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线那汉土支线85号变压器	200	31.895	96.21	96.21	未列入负面清单			-27.50%
5396	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线那汉土支线6号变压器	100	8.512	71.49	71.49	未列入负面清单			-42.05%
5397	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线膜那汉土分支线2号变压器	200	28.018	103.96	103.96	未列入负面清单			6.66%
5398	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线哈不歹支线44号变压器	400	14.129	263.48	263.48	未列入负面清单			-23.68%
5399	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干56号变压器	200	61.365	37.27	37.27	未列入负面清单			-
5400	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线八大五队支线1号变压器	50	58.812	10.59	10.59	未列入负面清单			-3.91%
5401	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线八大村支线5号变压器	315	21.991	182.73	182.73	未列入负面清单			-3.89%
5402	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线三家子原台支线1号变压器	200	15.783	128.43	128.43	未列入负面清单			298.18%
5403	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线三家子河北分台支线1号变压器	50	44.169	17.92	17.92	未列入负面清单			195.60%
5404	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线57号变压器	100	35.333	44.67	44.67	未列入负面清单			-6.00%
5405	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线小两家子支线1号变压器	200	13.65	132.70	132.70	未列入负面清单			135.13%
5406	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线前才里支线5号变压器	160	31.685	77.30	77.30	未列入负面清单			-5.60%
5407	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线和睦二队支线2号变压器	200	33.715	92.57	92.57	未列入负面清单			-26.04%
5408	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kV泡北线巴里村高标准农田分支线6号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-
5409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干14号变压器	200	47.069	65.86	65.86	未列入负面清单			-8.15%
5410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干25号变压器	315	33.78	145.59	145.59	未列入负面清单			9.23%

5411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身九队支线5号变压器	200	22.368	115.26	115.26	未列入负面清单			-0.23%
5412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧高支线28号变压器	200	16.818	126.36	126.36	未列入负面清单			-35.77%
5413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关冷分支线5号变压器	50	4.453	37.77	37.77	未列入负面清单			-
5414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线幺荒原台支线6号变压器	400	22.839	228.64	228.64	未列入负面清单			-
5415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线食品站支线3号变压器	200	27.748	104.50	104.50	未列入负面清单			82.30%
5416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线双岭大棚支线5号变压器	200	49.612	60.78	60.78	未列入负面清单			-16.14%
5417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧高支线1号变压器	80	18.507	49.19	49.19	未列入负面清单			-27.00%
5418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线那立闪北台支线3号变压器	80	39.706	32.24	32.24	未列入负面清单			1.39%
5419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线66号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
5420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线74左分4左分4号变压器	315	15.625	202.78	202.78	未列入负面清单			-14.17%
5421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线高家大队分支线4号变压器	200	9.248	141.50	141.50	未列入负面清单			-40.29%
5422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线90号变压器	100	18.301	61.70	61.70	未列入负面清单			25.81%
5423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身七队支线1号变压器	200	16.274	127.45	127.45	未列入负面清单			-26.29%
5424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线新邱支线24号变压器	50	56.908	11.55	11.55	未列入负面清单			132.64%
5425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线林场分支线02#变压器	80	8.139	57.49	57.49	未列入负面清单			-23.56%
5426	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新邱三队分支2号变压器	200	26.829	106.34	106.34	未列入负面清单			-0.11%
5427	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线主干137付1号变压器	200	38.364	83.27	83.27	未列入负面清单			0.13%
5428	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线170号变压器	200	31.158	97.68	97.68	未列入负面清单			-6.33%
5429	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进六队分支线1号变压器	200	13.407	133.19	133.19	未列入负面清单			-17.60%
5430	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进村分台分支线1号变压器	50	45.466	17.27	17.27	未列入负面清单			0.28%
5431	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进分歧83号变压器	200	12.546	134.91	134.91	未列入负面清单			-0.25%
5432	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进分歧113号变压器	100	30.268	49.73	49.73	未列入负面清单			0.03%
5433	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一队支线14号变压器	50	49.315	15.34	15.34	未列入负面清单			-
5434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一队支线54号变压器	200	21.75	116.50	116.50	未列入负面清单			-
5435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德节水3台支线7号变压器	100	9.48	70.52	70.52	未列入负面清单			-4.95%
5436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线毛石工支线1号变压器	50	39.151	20.42	20.42	未列入负面清单			-4.49%
5437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大岭矿石厂线11号变压器	30	11.093	20.67	20.67	未列入负面清单			-3.07%
5438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线104号变压器	100	38.837	41.16	41.16	未列入负面清单			-9.23%
5439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线王道沟分台分支线7号变压器	100	12.946	67.05	67.05	未列入负面清单			149.85%
5440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线主干114号变压器	100	23.831	56.17	56.17	未列入负面清单			-39.23%
5441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线东九道沟支线1号变压器	200	19.65	120.70	120.70	未列入负面清单			-32.31%
5442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线高林苔新分线5号变压器	160	27.421	84.13	84.13	未列入负面清单			-3.92%
5443	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV大北线王金海方塘分支线23号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-

5444	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线周家街七队分支线3号变压器	50	71.367	4.32	4.32	未列入负面清单			-3.56%
5445	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线扎七干线5号变压器	80	47.107	26.31	26.31	未列入负面清单			-15.07%
5446	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华分歧95号变压器	200	10.371	139.26	139.26	未列入负面清单			-45.99%
5447	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线散市麦田台支线9号变压器	400	14.231	263.08	263.08	未列入负面清单			29.39%
5448	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线花石东支线4号变压器	200	25.786	108.43	108.43	未列入负面清单			-26.71%
5449	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新邱六队支线4号变压器	100	26.359	53.64	53.64	未列入负面清单			-20.46%
5450	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新邱五队支线2号变压器	100	52.586	27.41	27.41	未列入负面清单			28.06%
5451	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线林树春支线2付1号变压器	200	21.493	117.01	117.01	未列入负面清单			-
5452	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线医院支线12号变压器	100	55.804	24.20	24.20	未列入负面清单			-3.36%
5453	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线苇子沟村分台支线1号变压器	400	26.087	215.65	215.65	未列入负面清单			-
5454	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线二板河西支线2号变压器	200	9.078	141.84	141.84	未列入负面清单			-12.06%
5455	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线八家子支线13号变压器	200	29.285	101.43	101.43	未列入负面清单			-9.56%
5456	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线建设三队分支8号变压器	100	30.402	49.60	49.60	未列入负面清单			-
5457	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线查干三队支线5号变压器	100	27.577	52.42	52.42	未列入负面清单			-19.92%
5458	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下花台分歧6号变压器	100	11.589	68.41	68.41	未列入负面清单			-46.11%
5459	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线太平北台分歧5号变压器	400	22.782	228.87	228.87	未列入负面清单			-16.36%
5460	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改分支38号变压器	200	27.401	105.20	105.20	未列入负面清单			-34.98%
5461	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线三道沟移民节水17号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
5462	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改西分支线2号变压器	200	25.396	109.21	109.21	未列入负面清单			0.65%
5463	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线主干2付1号变压器	315	62.663	54.61	54.61	未列入负面清单			-11.61%
5464	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线于西坡营子河南海水分13号变压器	50	11.776	34.11	34.11	未列入负面清单			-22.68%
5465	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线桃富南台分支线5号变压器	100	47.405	32.60	32.60	未列入负面清单			-
5466	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV雷达线山南工区分台支线2号变压器	200	36.006	87.99	87.99	未列入负面清单			-
5467	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前平安南分支线2号变压器	100	26.009	53.99	53.99	未列入负面清单			7.44%
5468	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周南一线ZJ54	10KV046社矿线福兴地线15号变压器	100	4.215	75.79	75.79	未列入负面清单			4.35%
5469	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵五队三台支线8号变压器	100	21.998	58.00	58.00	未列入负面清单			241.98%
5470	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10KV麦王线朱家分台分支线1号变压器	100	84.543	-4.54	0.00	未列入负面清单			325.17%
5471	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线双城干线60号变压器	200	22.952	114.10	114.10	未列入负面清单			2.60%
5472	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵五队四台支线11号变压器	50	46.118	16.94	16.94	未列入负面清单			198.15%
5473	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先三队分台支线3号变压器	50	41.062	19.47	19.47	未列入负面清单			0.64%
5474	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线三家子暖棚分支线10号变压器	30	80.112	-0.03	0.00	未列入负面清单			-
5475	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵五队二台支线4号变压器	50	31.392	24.30	24.30	未列入负面清单			204.67%
5476	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10kV341东干线棉织分线24号变压器	315	110.393	-95.74	0.00	未列入负面清单			331.92%

5477	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV务北线马尔侵二队1台支线16号变压器	50	43.255	18.37	18.37	未列入负面清单			217.61%
5478	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线大巴镇助力村八九队分台支线4号变压器	100	26.416	53.58	53.58	未列入负面清单			195.86%
5479	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82左分14号右2号变压器	315	29.235	159.91	159.91	未列入负面清单			365.41%
5480	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线主干144号+1号变压器	100	12.127	67.87	67.87	未列入负面清单			182.13%
5481	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV太南线杨树底下南台分支线8号变压器	50	89.172	-4.59	0.00	未列入负面清单			288.56%
5482	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV大招线拉各拉分歧60号变压器	200	81.536	-3.07	0.00	未列入负面清单			419.96%
5483	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线三家子东支线3号变压器	80	63.316	13.35	13.35	未列入负面清单			15.88%
5484	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线根德东分台5号变压器	160	58.588	34.26	34.26	未列入负面清单			228.02%
5485	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线双山支线23号变压器	200	15.881	128.24	128.24	未列入负面清单			-12.90%
5486	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV5142平北线白音他拉四队西台分支线2号变压器	100	13.38	66.62	66.62	未列入负面清单			-
5487	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身四五队支线4号变压器	50	30.414	24.79	24.79	未列入负面清单			-6.32%
5488	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线东道力板分歧27号变压器	100	72.329	7.67	7.67	未列入负面清单			229.06%
5489	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线三家子四五队线9号变压器	200	24.118	111.76	111.76	未列入负面清单			-8.17%
5490	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线后才里分支7号变压器	200	47.52	64.96	64.96	未列入负面清单			1.73%
5491	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身二队支线1号变压器	200	9.722	140.56	140.56	未列入负面清单			-39.66%
5492	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线三家子支线22号变压器	100	2.555	77.45	77.45	未列入负面清单			-
5493	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线三家子支线42号变压器	100	37.097	42.90	42.90	未列入负面清单			-0.91%
5494	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线翻身六队葡萄园支线13号变压器	100	1.95	78.05	78.05	未列入负面清单			-
5495	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线西盖海支线22号变压器	100	91.813	-11.81	0.00	未列入负面清单			-
5496	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身四五队支线2号变压器	100	52.646	27.35	27.35	未列入负面清单			1.23%
5497	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线三家子西暖棚分支线7号变压器	30	40.182	11.95	11.95	未列入负面清单			-
5498	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线卧翻分歧120号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
5499	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线食品站支线2号变压器	100	34.569	45.43	45.43	未列入负面清单			-32.16%
5500	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线后才里分台支线2号变压器	400	31.464	194.14	194.14	未列入负面清单			10.14%
5501	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线翻身八队南葡萄园分支线7号变压器	100	3.687	76.31	76.31	未列入负面清单			-
5502	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线上沟支线13号变压器	400	33.656	185.38	185.38	未列入负面清单			47.49%
5503	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧15号变压器	200	59.93	40.14	40.14	未列入负面清单			-
5504	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线周树沟暖棚西台支线10号变压器	200	3.945	152.11	152.11	未列入负面清单			-36.71%
5505	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯冷棚分支线3号变压器	50	17.663	31.17	31.17	未列入负面清单			-17.15%
5506	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公官三队分台支线7号变压器	50	38.145	20.93	20.93	未列入负面清单			-0.65%
5507	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线翻身五组分支线2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
5508	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身六队支线4号变压器	100	51.72	28.28	28.28	未列入负面清单			-22.06%
5509	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线卧翻分歧45+1号变压器	100	7.309	72.69	72.69	未列入负面清单			-

5510	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公官村冷棚支线2号变压器	200	5.123	149.75	149.75	未列入负面清单			-23.27%
5511	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线七家子八队支线6号变压器	100	20.134	59.87	59.87	未列入负面清单			-43.58%
5512	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线周树沟暖棚东台支线5号变压器	100	4.313	75.69	75.69	未列入负面清单			31.42%
5513	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧58号变压器	100	22.917	57.08	57.08	未列入负面清单			-
5514	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧24号变压器	200	13.469	133.06	133.06	未列入负面清单			-
5515	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯八队支线6号变压器	200	35.367	89.27	89.27	未列入负面清单			-
5516	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线双山子分台支线4号变压器	100	38.048	41.95	41.95	未列入负面清单			-8.16%
5517	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线后平安东分线6号变压器	200	15.133	129.73	129.73	未列入负面清单			-45.50%
5518	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线太四线6号变压器	200	15.482	129.04	129.04	未列入负面清单			-9.72%
5519	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线东新东线9号变压器	200	18.5	123.00	123.00	未列入负面清单			-36.09%
5520	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干222号变压器	100	69.247	10.75	10.75	未列入负面清单			-
5521	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南四家子分1台变压器	100	34.971	45.03	45.03	未列入负面清单			-
5522	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线会德北分支线3号变压器	200	24.916	110.17	110.17	未列入负面清单			4.30%
5523	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴勿支线83号变压器	200	57.14	45.72	45.72	未列入负面清单			-0.45%
5524	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线八家子一队分歧11号变压器	50	39.125	20.44	20.44	未列入负面清单			69.95%
5525	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线通祥玉米秸秆加工厂3号变压器	400	15.348	258.61	258.61	未列入负面清单			-33.02%
5526	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线根德支线46号变压器	100	43.187	36.81	36.81	未列入负面清单			-22.10%
5527	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线敬老院支线11号变压器	50	18.025	30.99	30.99	未列入负面清单			-54.80%
5528	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一支线队32号变压器	200	22.039	115.92	115.92	未列入负面清单			25.65%
5529	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线火车站南台支线2号变压器	100	6.377	73.62	73.62	未列入负面清单			-47.67%
5530	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土八队支线3号变压器	200	58.181	43.64	43.64	未列入负面清单			-6.47%
5531	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线供电所分支2号变压器	200	116.852	-73.70	0.00	未列入负面清单			26.42%
5532	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线孟可支线5号变压器	160	79.023	1.56	1.56	未列入负面清单			8.71%
5533	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西线支线54号变压器	100	23.89	56.11	56.11	未列入负面清单			-4.27%
5534	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西线支线49号变压器	100	23.751	56.25	56.25	未列入负面清单			-14.92%
5535	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土东支线2号变压器	100	68.479	11.52	11.52	未列入负面清单			-11.98%
5536	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土西分支线1号变压器	200	19.893	120.21	120.21	未列入负面清单			319.22%
5537	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东苍土支线42号变压器	100	101.384	-21.38	0.00	未列入负面清单			0.65%
5538	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东干支线24号变压器	100	35.119	44.88	44.88	未列入负面清单			-29.42%
5539	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线朋生庙分支线31号变压器	100	63.979	16.02	16.02	未列入负面清单			0.99%
5540	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西沟二四队支线15号变压器	50	108.306	-14.15	0.00	未列入负面清单			-
5541	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线10右10变压器	315	30.973	154.44	154.44	未列入负面清单			-
5542	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线乡直分台支线11号变压器	315	32.603	149.30	149.30	未列入负面清单			13.77%

5543	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德六队台3号变压器	100	37.746	42.25	42.25	未列入负面清单			-2.69%
5544	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV他西线巴斯五队新分台支线13号变压器	100	35.366	44.63	44.63	未列入负面清单			219.93%
5545	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线花石西支线3号变压器	100	129.302	-49.30	0.00	未列入负面清单			20.57%
5546	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线哈不台四队支线4+1号变压器	200	24.839	110.32	110.32	未列入负面清单			-
5547	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线林场支线5号变压器	50	61.735	9.13	9.13	未列入负面清单			-0.17%
5548	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木支线36号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
5549	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干87号变压器1	160	70.297	15.52	15.52	未列入负面清单			-2.43%
5550	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线胡头沟分支线10号变压器	50	52.871	13.56	13.56	未列入负面清单			5.59%
5551	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭二队支线20号变压器	30	39.36	12.19	12.19	未列入负面清单			-1.50%
5552	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线老虎沟支线7号变压器	200	2.603	154.79	154.79	未列入负面清单			-51.85%
5553	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线幸福堂暖棚分支线7号变压器	80	5.873	59.30	59.30	未列入负面清单			71.71%
5554	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线主干21号变压器	100	17.125	62.88	62.88	未列入负面清单			-2.24%
5555	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线欧力二大棚线分支6号变压器	50	64.785	7.61	7.61	未列入负面清单			118.74%
5556	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线主干66号变压器	80	69.086	8.73	8.73	未列入负面清单			-4.54%
5557	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福兴地暖棚支线15号变压器	160	39.436	64.90	64.90	未列入负面清单			10.06%
5558	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福兴地暖棚支线4号变压器	160	16.253	102.00	102.00	未列入负面清单			0.19%
5559	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑分歧36号变压器	200	61.125	37.75	37.75	未列入负面清单			19.12%
5560	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑一队分支3号变压器	80	107.447	-21.96	0.00	未列入负面清单			20.82%
5561	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申三支线35号变压器	400	7.979	288.08	288.08	未列入负面清单			-42.79%
5562	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申三支线65号变压器	200	23.908	112.18	112.18	未列入负面清单			-36.48%
5563	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线西长山堡分支6号变压器	80	39.851	32.12	32.12	未列入负面清单			-7.89%
5564	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑二队分支6号变压器	200	14.42	131.16	131.16	未列入负面清单			-43.86%
5565	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后朝阳村分支1号变压器	30	24.431	16.67	16.67	未列入负面清单			-9.45%
5566	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线暖棚线1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
5567	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线刘文杰支线9号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
5568	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线新华支线5号变压器	400	54.015	103.94	103.94	未列入负面清单			0.95%
5569	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线喇嘛洞14号变压器	100	7.576	72.42	72.42	未列入负面清单			-33.66%
5570	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士分歧4号变压器	50	88.472	-4.24	0.00	未列入负面清单			9.82%
5571	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士四队5号变压器	200	15.292	129.42	129.42	未列入负面清单			6.70%
5572	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线杨树沟支线6号变压器	80	57.478	18.02	18.02	未列入负面清单			8.05%
5573	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554下匍一二队支5号变压器	200	16.031	127.94	127.94	未列入负面清单			-4.73%
5574	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线下丈子南支线8号变压器	50	54.043	12.98	12.98	未列入负面清单			-4.57%
5575	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554北昌五支7号变压器	100	9.3	70.70	70.70	未列入负面清单			-46.53%

5576	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554下匍四支3号变压器	50	62.72	8.64	8.64	未列入负面清单			5.29%
5577	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4555紫农线群富牧业支线10号变压器	315	72.958	22.18	22.18	未列入负面清单			197.89%
5578	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554北昌五支47号变压器	100	22.618	57.38	57.38	未列入负面清单			-6.27%
5579	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554北昌西沟支线32号变压器	50	78.927	0.54	0.54	未列入负面清单			8.88%
5580	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554小李家支42号变压器	100	19.468	60.53	60.53	未列入负面清单			-1.77%
5581	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线开发区分歧12号变压器	200	1.946	156.11	156.11	未列入负面清单			-13.91%
5582	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554兰家支线2号变压器	100	34.762	45.24	45.24	未列入负面清单			-8.24%
5583	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554下汤头支2号变压器	100	31.344	48.66	48.66	未列入负面清单			96.52%
5584	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554古腰队分岐2号变压器	100	41.456	38.54	38.54	未列入负面清单			3.98%
5585	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线七家子西分歧7号变压器	100	37.719	42.28	42.28	未列入负面清单			36.59%
5586	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线供销分歧6号变压器	200	65.288	29.42	29.42	未列入负面清单			-
5587	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线十二道沟支线5号变压器	100	25.691	54.31	54.31	未列入负面清单			5.69%
5588	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇直支线24号变压器	200	39.513	80.97	80.97	未列入负面清单			-9.00%
5589	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线暖棚支线13号变压器	100	28.463	51.54	51.54	未列入负面清单			-
5590	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线四方庙子四队分支线12号变压器	50	89.271	-4.64	0.00	未列入负面清单			46.78%
5591	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV大招线拉各拉东分台支线1号变压器	50	25.705	27.15	27.15	未列入负面清单			-14.87%
5592	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双城子分支线149号变压器	200	23.391	113.22	113.22	未列入负面清单			-0.56%
5593	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554炮手支线48号变压器	100	22.207	57.79	57.79	未列入负面清单			-13.77%
5594	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线主干159号变压器	50	21.786	29.11	29.11	未列入负面清单			-5.57%
5595	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一队分支线40#变压器	100	6.236	73.76	73.76	未列入负面清单			-23.81%
5596	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一队支线59号变压器	100	26.63	53.37	53.37	未列入负面清单			-
5597	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线48号变压器	200	25.795	108.41	108.41	未列入负面清单			7.73%
5598	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线力军支线20号变压器	50	16.229	31.89	31.89	未列入负面清单			-11.13%
5599	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线六家子支线4号变压器	400	19.589	241.64	241.64	未列入负面清单			5.82%
5600	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线户部分线13号变压器	400	8.346	286.62	286.62	未列入负面清单			-46.03%
5601	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线主干152号变压器	160	41.878	61.00	61.00	未列入负面清单			-6.52%
5602	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线户部分线3号变压器	200	51.094	57.81	57.81	未列入负面清单			-15.97%
5603	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线满汉营支线24号变压器	200	58.483	43.03	43.03	未列入负面清单			17.37%
5604	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈东支线81号变压器	200	48.52	62.96	62.96	未列入负面清单			-5.88%
5605	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线东新西线3号变压器	50	99.939	-9.97	0.00	未列入负面清单			4.66%
5606	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线中学支线2号变压器	400	61.651	73.40	73.40	未列入负面清单			8.82%
5607	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线丫头营子四队支线3号变压器	200	21.348	117.30	117.30	未列入负面清单			46.43%
5608	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线张吉营子东台支线2号变压器	100	47.29	32.71	32.71	未列入负面清单			2.26%

5609	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线那四营子台区支线6号变压器	100	41.077	38.92	38.92	未列入负面清单			-10.12%
5610	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线小新丘节水西线分支4号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
5611	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线上来住支线9号变压器	50	85.406	-2.70	0.00	未列入负面清单			3.08%
5612	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌三队支线2号变压器	200	39.467	81.07	81.07	未列入负面清单			-22.77%
5613	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌三队支线7号变压器	100	97.275	-17.28	0.00	未列入负面清单			30.21%
5614	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线南昌四队支线2号变压器	100	43.695	36.31	36.31	未列入负面清单			77.75%
5615	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌西沟台分支线3号变压器	100	27.716	52.28	52.28	未列入负面清单			-2.18%
5616	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线南昌西沟分台支线1号变压器	200	15.851	128.30	128.30	未列入负面清单			482.98%
5617	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线二等三队线2号变压器	50	74.23	2.89	2.89	未列入负面清单			-5.56%
5618	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线赵家滴溉5台线4号变压器	200	4.378	151.24	151.24	未列入负面清单			189.74%
5619	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线柳树台支线17号变压器	200	20.033	119.93	119.93	未列入负面清单			-36.45%
5620	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线徐秃子沟支线13号变压器	100	29.869	50.13	50.13	未列入负面清单			-22.18%
5621	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干74号变压器	200	46.934	66.13	66.13	未列入负面清单			3.95%
5622	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干77号变压器	400	17.263	250.95	250.95	未列入负面清单			155.91%
5623	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线77左2号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
5624	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干86号变压器	200	36.259	87.48	87.48	未列入负面清单			259.56%
5625	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线暖棚分台线2号变压器	30	5.422	22.37	22.37	未列入负面清单			-25.83%
5626	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线哈变分支线30号变压器	100	24.854	55.15	55.15	未列入负面清单			-
5627	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线海棠山隧道支线11号变压器	200	5.324	149.35	149.35	未列入负面清单			-2.02%
5628	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西小营子南线3号变压器	100	58.023	21.98	21.98	未列入负面清单			1.24%
5629	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线97号变压器	400	22.142	231.43	231.43	未列入负面清单			-24.86%
5630	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑八分歧线10号变压器	200	12.37	135.26	135.26	未列入负面清单			-
5631	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线新华分歧8号变压器	200	13.477	133.05	133.05	未列入负面清单			-34.13%
5632	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉八队分支线46号变压器	100	34.086	45.91	45.91	未列入负面清单			-0.78%
5633	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线下排西台分支线3号变压器	100	43.498	36.50	36.50	未列入负面清单			-9.15%
5634	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线哈不台二队支线5号变压器	200	27.46	105.08	105.08	未列入负面清单			-
5635	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新窝铺分支5号变压器	100	17.638	62.36	62.36	未列入负面清单			43.81%
5636	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴北十队分支线6号变压器	200	14.137	131.73	131.73	未列入负面清单			-40.14%
5637	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排七队分支线18号变压器	200	16.569	126.86	126.86	未列入负面清单			-12.96%
5638	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	五新干线60#胜利一队分台	100	30.714	49.29	49.29	未列入负面清单			-33.63%
5639	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10KV五新线卡拉分歧线45号变压器	100	32.637	47.36	47.36	未列入负面清单			185.67%
5640	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎栏一队分支线22号变压器	100	50.029	29.97	29.97	未列入负面清单			-12.56%
5641	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子加工厂分支线32号变压器	200	28.833	102.33	102.33	未列入负面清单			4.43%

5642	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎栏分歧线59号变压器	100	29.676	50.32	50.32	未列入负面清单			-28.56%
5643	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎兰十一户分支线9号变压器	200	16.308	127.38	127.38	未列入负面清单			-40.39%
5644	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃花方塘1分支线1号变压器	80	4.928	60.06	60.06	未列入负面清单			-
5645	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线主干219号变压器	100	44.672	35.33	35.33	未列入负面清单			8.06%
5646	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力分歧48号变压器	200	36.194	87.61	87.61	未列入负面清单			-35.73%
5647	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新窝铺四队支线27号变压器	200	27.897	104.21	104.21	未列入负面清单			-
5648	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线新窝铺分二台支线2号变压器	50	43.278	18.36	18.36	未列入负面清单			-
5649	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线赵家滴水灌溉2台线10号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-
5650	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧67号变压器	50	46.822	16.59	16.59	未列入负面清单			-4.64%
5651	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线村台支线2号变压器	100	38.648	41.35	41.35	未列入负面清单			-13.35%
5652	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧76号变压器	50	10.44	34.78	34.78	未列入负面清单			130.72%
5653	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧88号变压器	100	21.032	58.97	58.97	未列入负面清单			3.88%
5654	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧116号变压器	50	55.183	12.41	12.41	未列入负面清单			1.57%
5655	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线主干289号变压器	200	11.972	136.06	136.06	未列入负面清单			-55.23%
5656	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干95+1号变压器	100	34.759	45.24	45.24	未列入负面清单			-
5657	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟三队分支线10号变压器	100	27.486	52.51	52.51	未列入负面清单			-9.60%
5658	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟九队支线10号变压器	400	6.071	295.72	295.72	未列入负面清单			-57.00%
5659	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟支线70号变压器	200	21.281	117.44	117.44	未列入负面清单			-33.05%
5660	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线清河村分支1号变压器	200	73.865	12.27	12.27	未列入负面清单			10.09%
5661	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线汤头暖棚分歧2号变压器	30	23.909	16.83	16.83	未列入负面清单			-10.64%
5662	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线中哈巴气分歧1号变压器	200	24.962	110.08	110.08	未列入负面清单			-4.94%
5663	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线下乌兰木头分歧1号变压器	100	52.394	27.61	27.61	未列入负面清单			16.15%
5664	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线喇嘛洞分歧29号变压器	100	54.18	25.82	25.82	未列入负面清单			-2.82%
5665	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线刘家沟支线26号变压器	50	39.405	20.30	20.30	未列入负面清单			-20.05%
5666	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线主干94号变压器	100	27.272	52.73	52.73	未列入负面清单			-30.49%
5667	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线主干128号变压器	400	24.103	223.59	223.59	未列入负面清单			-6.23%
5668	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554主干3号变压器	200	31.408	97.18	97.18	未列入负面清单			-45.27%
5669	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉二队线5号变压器	200	18.461	123.08	123.08	未列入负面清单			-25.23%
5670	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线塔山苗圃线21号变压器	100	34.356	45.64	45.64	未列入负面清单			6.82%
5671	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线20右分3号变压器	315	60.985	59.90	59.90	未列入负面清单			3.24%
5672	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线巨将屯支线12号变压器	400	20.37	238.52	238.52	未列入负面清单			-35.08%
5673	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线前代东分支线6号变压器	200	30.557	98.89	98.89	未列入负面清单			10.19%
5674	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线南小荒支线5号变压器	100	74.915	5.08	5.08	未列入负面清单			-15.87%

5675	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线村厂子支线1号变压器	200	12.284	135.43	135.43	未列入负面清单			-40.33%
5676	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线大屯二队分支线4号变压器	50	31.154	24.42	24.42	未列入负面清单			-9.59%
5677	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线五家子分支5号变压器	200	13.614	132.77	132.77	未列入负面清单			-42.19%
5678	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线犸牛沟分支线13号变压器	100	20.779	59.22	59.22	未列入负面清单			-36.73%
5679	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线新发屯线1号变压器	200	8.842	142.32	142.32	未列入负面清单			-49.11%
5680	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线上间套线2号变压器	200	21.066	117.87	117.87	未列入负面清单			-39.07%
5681	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线25号变压器	200	13.657	132.69	132.69	未列入负面清单			5.44%
5682	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线35号变压器	100	15.462	64.54	64.54	未列入负面清单			52.85%
5683	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴勿支线惠德村机井一台分支线 2号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-
5684	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朱家分歧线21号变压器	160	121.87	-66.99	0.00	未列入负面清单			37.18%
5685	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朱家南分线15号变压器	400	33.452	186.19	186.19	未列入负面清单			64.03%
5686	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线51号变压器	100	12.172	67.83	67.83	未列入负面清单			136.51%
5687	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线杨家6号高标准农田支线12号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
5688	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线西水泉分歧8号变压器	200	10.481	139.04	139.04	未列入负面清单			-47.03%
5689	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴勿支线惠德村机井二台分支线 4号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-
5690	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线3号变压器	200	104.38	-48.76	0.00	未列入负面清单			23.22%
5691	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东干线014#变压器	200	76.252	7.50	7.50	未列入负面清单			4.79%
5692	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线魏家支线11号变压器	50	25.818	27.09	27.09	未列入负面清单			-26.00%
5693	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下单分支线11号变压器	20	55.781	4.84	4.84	未列入负面清单			-4.91%
5694	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线上单支线4号变压器	100	22.672	57.33	57.33	未列入负面清单			-25.84%
5695	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线上单支线二3号变压器	100	18.215	61.79	61.79	未列入负面清单			-37.49%
5696	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554温家台分支线3号变压器	50	61.481	9.26	9.26	未列入负面清单			-1.19%
5697	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线主干27号变压器	200	46.152	67.70	67.70	未列入负面清单			14.67%
5698	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建设东台支线8号变压器	200	53.158	53.68	53.68	未列入负面清单			13.50%
5699	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线坤得分歧19号变压器	100	21.625	58.38	58.38	未列入负面清单			-19.90%
5700	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线三四队分台支线4号变压器	100	9.869	70.13	70.13	未列入负面清单			-
5701	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线主干12号变压器	250	70.278	24.31	24.31	未列入负面清单			-3.67%
5702	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线主干16号变压器	315	53.518	83.42	83.42	未列入负面清单			17.01%
5703	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线欧力板支线17号变压器	200	20.352	119.30	119.30	未列入负面清单			-24.54%
5704	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线主干263号变压器	200	5.04	149.92	149.92	未列入负面清单			-58.52%
5705	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线脉来支线31号变压器	100	7.464	72.54	72.54	未列入负面清单			-32.94%
5706	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线脉来支线17号变压器	200	23.444	113.11	113.11	未列入负面清单			0.90%
5707	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线主干270号变压器	50	34.487	22.76	22.76	未列入负面清单			-29.49%

5708	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线21左2号变压器	400	57.082	91.67	91.67	未列入负面清单			-2.23%
5709	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线欧力板三队支线5号变压器	160	28.016	83.17	83.17	未列入负面清单			-2.06%
5710	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线宅山村支线2号变压器	200	26.001	108.00	108.00	未列入负面清单			1.08%
5711	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线新邱支线34号变压器	50	83.435	-1.72	0.00	未列入负面清单			-4.51%
5712	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线脉来分台支线19号变压器	50	95.354	-7.68	0.00	未列入负面清单			314.39%
5713	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线张家沟支线15号变压器	100	13.412	66.59	66.59	未列入负面清单			-47.45%
5714	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV刨花线66左11号（玉新农业种植200万亩）变压器	200	49.812	60.38	60.38	未列入负面清单			-
5715	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线哈不台三队支线5号变压器	100	47.987	32.01	32.01	未列入负面清单			-12.45%
5716	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线个体支线1号变压器	200	16.959	126.08	126.08	未列入负面清单			27.30%
5717	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线马家沟支线10号变压器	200	20.805	118.39	118.39	未列入负面清单			-35.91%
5718	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线四合城线19号变压器	100	44.402	35.60	35.60	未列入负面清单			-18.33%
5719	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线旧庙西台支线3号变压器	400	35.679	177.28	177.28	未列入负面清单			207.26%
5720	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线好力营子线3号变压器	100	40.199	39.80	39.80	未列入负面清单			0.10%
5721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线旧庙镇代村二队支线17号变压器	30	105.746	-7.72	0.00	未列入负面清单			3.91%
5722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线四合城线3号变压器	100	105.873	-25.87	0.00	未列入负面清单			-
5723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线代海三队分支4号变压器	50	49.398	15.30	15.30	未列入负面清单			-11.81%
5724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建北线5046	10kV5046建北线市场住宅支线1号变压器	100	66.546	13.45	13.45	未列入负面清单			-9.08%
5725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线代海一队分台分支线4号变压器	100	29.776	50.22	50.22	未列入负面清单			-33.29%
5726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线代海一队线7号变压器	100	29.044	50.96	50.96	未列入负面清单			-35.39%
5727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线周南线3号变压器	50	26.382	26.81	26.81	未列入负面清单			-1.30%
5728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线周汪线32号变压器	200	23.158	113.68	113.68	未列入负面清单			-34.01%
5729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV太北线杨杖子支线41号变压器	50	37.762	21.12	21.12	未列入负面清单			-14.52%
5730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线主干93号变压器	100	34.606	45.39	45.39	未列入负面清单			-25.40%
5731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV太北线杨杖子西台分支线4号变压器	50	60.264	9.87	9.87	未列入负面清单			288.22%
5732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线哈尔套南台线4号变压器	200	23.42	113.16	113.16	未列入负面清单			-30.09%
5733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554上匍分山友线25号变压器	50	34.075	22.96	22.96	未列入负面清单			-7.71%
5734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线二土四队支线7号变压器	100	36.218	43.78	43.78	未列入负面清单			-8.82%
5735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线二土七队支线9号变压器	100	57.674	22.33	22.33	未列入负面清单			-22.76%
5736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线牛家沟线48号变压器	30	66.469	4.06	4.06	未列入负面清单			3.51%
5737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线高中支线4号变压器	315	34.896	142.08	142.08	未列入负面清单			2.90%
5738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线大板分歧70号变压器	200	60.961	38.08	38.08	未列入负面清单			31.51%
5739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线上花台分支线6号变压器	50	68.188	5.91	5.91	未列入负面清单			-6.09%
5740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴里村机井6台支线22号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-

5741	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干47号变压器	400	7.593	289.63	289.63	未列入负面清单			-22.67%
5742	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干49号变压器753	400	34.555	181.78	181.78	未列入负面清单			-29.60%
5743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线平安地西台分线5号变压器	200	36.827	86.35	86.35	未列入负面清单			-20.60%
5744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线后新邱支线9号变压器	200	22.614	114.77	114.77	未列入负面清单			-36.10%
5745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线海山岱南分支5号变压器	200	43.502	73.00	73.00	未列入负面清单			-
5746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线西卜南台分支线4号变压器	200	19.309	121.38	121.38	未列入负面清单			-39.76%
5747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线桃富村分台支线6号变压器	200	10.503	138.99	138.99	未列入负面清单			-
5748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线腰平支线3号变压器	100	16.4	63.60	63.60	未列入负面清单			-45.23%
5749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线张坤支线1号变压器	20	65.489	2.90	2.90	未列入负面清单			-6.22%
5750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线胡头沟台分支线4号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-100.00%
5751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线九队原支线3号变压器	100	50.247	29.75	29.75	未列入负面清单			0.24%
5752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线烤烟小区分支线7号变压器	30	12.716	20.19	20.19	未列入负面清单			-15.24%
5753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线索福堂支线12号变压器	50	56.01	12.00	12.00	未列入负面清单			-3.85%
5754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线铁吉暖棚西3号变压器	30	18.326	18.50	18.50	未列入负面清单			7.00%
5755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线164号变压器	50	39.768	20.12	20.12	未列入负面清单			4.47%
5756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线供电所支线4号变压器	200	52.338	55.32	55.32	未列入负面清单			-0.53%
5757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线19号变压器	200	57.863	44.27	44.27	未列入负面清单			286.78%
5758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤兴节水支线24号变压器	200	8.503	142.99	142.99	未列入负面清单			-29.87%
5759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线二色九队分支线2号变压器	50	110.679	-15.34	0.00	未列入负面清单			30.25%
5760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线74左分6号变压器	315	50.263	93.67	93.67	未列入负面清单			20.41%
5761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线74左分4左分2号变压器	315	57.248	71.67	71.67	未列入负面清单			1.19%
5762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线八里东支线3号变压器	100	74.233	5.77	5.77	未列入负面清单			7.51%
5763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头支线109号变压器	50	62.971	8.51	8.51	未列入负面清单			8.80%
5764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟二队支线1号变压器	100	19.508	60.49	60.49	未列入负面清单			-28.07%
5765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线魏家分支线42号变压器	200	13.78	132.44	132.44	未列入负面清单			-38.45%
5766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线台吉干线26号变压器	100	58.528	21.47	21.47	未列入负面清单			1.16%
5767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线84号变压器	200	11.706	136.59	136.59	未列入负面清单			-4.14%
5768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线二色二队支线3号变压器	50	107.798	-13.90	0.00	未列入负面清单			14.52%
5769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线庄久东支线6号变压器	10	49.512	3.05	3.05	未列入负面清单			2.91%
5770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线张巴沟子干线52号变压器	50	31.296	24.35	24.35	未列入负面清单			-5.92%
5771	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下来住分支线1号变压器	200	28.299	103.40	103.40	未列入负面清单			-30.55%
5772	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线71号变压器	200	16.401	127.20	127.20	未列入负面清单			-12.34%
5773	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线三队支线3号变压器	100	48.874	31.13	31.13	未列入负面清单			30.58%

5774	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV紫化线四家子南台分支线7号变压器	50	34.905	22.55	22.55	未列入负面清单			223.61%
5775	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线张坤北支线12号变压器	400	4.992	300.03	300.03	未列入负面清单			-47.44%
5776	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线南营子分线4号变压器	400	18.341	246.64	246.64	未列入负面清单			-8.32%
5777	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线主干25号变压器	315	69.42	33.33	33.33	未列入负面清单			12.55%
5778	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南台子支线21号变压器	100	36.963	43.04	43.04	未列入负面清单			24.04%
5779	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线元宝洼南台支线5号变压器	200	37.067	85.87	85.87	未列入负面清单			-22.39%
5780	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV乌水线水泉一二队支线5号变压器	200	18.878	122.24	122.24	未列入负面清单			92.17%
5781	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线陈家梁分1台支线2号变压器	200	14.188	131.62	131.62	未列入负面清单			-
5782	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV乌七线主干138+1号变压器	100	50.993	29.01	29.01	未列入负面清单			-
5783	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线欧力营子支线41号变压器	100	56.444	23.56	23.56	未列入负面清单			-1.91%
5784	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线主干109号变压器	100	40.989	39.01	39.01	未列入负面清单			-34.59%
5785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV乌七线7041七家子二队北支线9号变压器	100	48.095	31.91	31.91	未列入负面清单			-
5786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV7042乌水线主干76号变压器	200	14.595	130.81	130.81	未列入负面清单			-50.31%
5787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV7042乌水线克五六线28号变压器	50	33.821	23.09	23.09	未列入负面清单			-9.76%
5788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线八家子一二队支线9号变压器	200	15.165	129.67	129.67	未列入负面清单			-17.40%
5789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线大勿兰支线15号变压器	200	50.218	59.56	59.56	未列入负面清单			126.36%
5790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线欧力营子一队支线7号变压器	400	12.87	268.52	268.52	未列入负面清单			39.31%
5791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线欧力营子支线10号变压器	400	17.043	251.83	251.83	未列入负面清单			-2.75%
5792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线太平烟站分歧7号变压器	160	11.536	109.54	109.54	未列入负面清单			-40.68%
5793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线养殖分歧7号变压器	200	22.136	115.73	115.73	未列入负面清单			-24.49%
5794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线四家子广兴隆分11号变压器	100	19.758	60.24	60.24	未列入负面清单			0.53%
5795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线下机房分3号变压器	100	33.717	46.28	46.28	未列入负面清单			-7.85%
5796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV太南线大道村暖棚小区分支线3号变压器	100	2.649	77.35	77.35	未列入负面清单			-
5797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线下水泉分10号变压器	200	22.009	115.98	115.98	未列入负面清单			42.60%
5798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线兴龙沟线6号变压器	50	70.062	4.97	4.97	未列入负面清单			4.66%
5799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧太平四3号变压器	160	20.012	95.98	95.98	未列入负面清单			45.63%
5800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV太于线二道河子分台支线10号变压器	200	34.343	91.31	91.31	未列入负面清单			-
5801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线架木苏西台1号变压器	200	29.474	101.05	101.05	未列入负面清单			-3.16%
5802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线夺金台支线46号变压器	50	32.867	23.57	23.57	未列入负面清单			5.54%
5803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线烟田支线2号变压器	100	64.705	15.30	15.30	未列入负面清单			0.39%
5804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧86号变压器	200	19.529	120.94	120.94	未列入负面清单			-1.33%
5805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧18号变压器	200	33.493	93.01	93.01	未列入负面清单			9.89%
5806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线兴隆地分24号变压器	200	17.681	124.64	124.64	未列入负面清单			-39.37%

5807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线南沟分9号变压器	200	11.218	137.56	137.56	未列入负面清单			-54.33%
5808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道平线闫家窝铺分36号变压器	200	23.319	113.36	113.36	未列入负面清单			-13.00%
5809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV太北线杨杖子南台分支线2号变压器	50	33.342	23.33	23.33	未列入负面清单			196.43%
5810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线太平三1号变压器	200	21.447	117.11	117.11	未列入负面清单			3.98%
5811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV太于线主干63号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
5812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线太平烟站分歧8号变压器	160	40.457	63.27	63.27	未列入负面清单			666.04%
5813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线庄头营子分支36号变压器	200	22.865	114.27	114.27	未列入负面清单			-33.39%
5814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线杨杖子分30号变压器	200	6.16	147.68	147.68	未列入负面清单			-43.62%
5815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线二道河子烟田3号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
5816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线杨树分支38号变压器	200	19.215	121.57	121.57	未列入负面清单			-41.24%
5817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线新家窝卜分支2号变压器	100	29.536	50.46	50.46	未列入负面清单			-20.07%
5818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线西树林分歧11号变压器	50	38.684	20.66	20.66	未列入负面清单			-23.39%
5819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线养殖分歧2号变压器	160	8.308	114.71	114.71	未列入负面清单			-12.92%
5820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线长农分线33左6号变压器	200	69.434	21.13	21.13	未列入负面清单			-16.78%
5821	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042新德三队分支线03#变压器	100	17.26	62.74	62.74	未列入负面清单			-
5822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线霍四家支线16号变压器	160	29.086	81.46	81.46	未列入负面清单			-9.74%
5823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线欧力七队台支线3号变压器	200	24.405	111.19	111.19	未列入负面清单			-14.42%
5824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线小五家子支线15号变压器	200	19.26	121.48	121.48	未列入负面清单			-41.89%
5825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线中医支线12号变压器	200	62.503	34.99	34.99	未列入负面清单			11.72%
5826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线大板分台支线5号变压器	200	32.994	94.01	94.01	未列入负面清单			0.77%
5827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线七家子一队支线6号变压器	200	27.413	105.17	105.17	未列入负面清单			-33.71%
5828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线八家子六队支线14号变压器	200	55.436	49.13	49.13	未列入负面清单			8.34%
5829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV7042乌水线克五六线34号变压器	50	64.297	7.85	7.85	未列入负面清单			127.09%
5830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线小勿兰分线2号变压器	200	17.548	124.90	124.90	未列入负面清单			-3.50%
5831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线克丑支线21号变压器	20	10.249	13.95	13.95	未列入负面清单			16.51%
5832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线克丑北山支线4号变压器	100	26.904	53.10	53.10	未列入负面清单			-30.65%
5833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线果树村分支线2号变压器	200	22.086	115.83	115.83	未列入负面清单			-32.31%
5834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线新邱支线27号变压器	400	9.484	282.06	282.06	未列入负面清单			1.54%
5835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV乌七线60号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
5836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线三家子支线24号变压器	160	29.334	81.07	81.07	未列入负面清单			-2.46%
5837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线大板支线31号变压器	200	28.324	103.35	103.35	未列入负面清单			-34.83%
5838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线欧力板支线16号变压器	200	19.791	120.42	120.42	未列入负面清单			-39.14%
5839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV7045乌果线克丑支线25号变压器	200	25.182	109.64	109.64	未列入负面清单			0.67%

5840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线4右3号变压器	50	16.748	31.63	31.63	未列入负面清单			-15.83%
5841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜家线29号变压器	100	33.169	46.83	46.83	未列入负面清单			-28.30%
5842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线小哈线33号变压器	400	43.169	147.32	147.32	未列入负面清单			-16.63%
5843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四六队南台线1号变压器	200	34.5	91.00	91.00	未列入负面清单			12.78%
5844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜哈线11号变压器	200	85.092	-10.18	0.00	未列入负面清单			11.74%
5845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线五间房北分2台线8号变压器	200	45.407	69.19	69.19	未列入负面清单			-6.33%
5846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜家线36付1号变压器	100	127.042	-47.04	0.00	未列入负面清单			18.26%
5847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东支线04号变压器	200	50.318	59.36	59.36	未列入负面清单			-12.53%
5848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线刘云良支线7号广田蔬菜种植专业合作社变压器	200	12.215	135.57	135.57	未列入负面清单			-
5849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉天一队支线12号变压器	200	17.307	125.39	125.39	未列入负面清单			-36.97%
5850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线小固本分支线9号变压器	400	24.308	222.77	222.77	未列入负面清单			-27.45%
5851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋家店东台支线1号变压器	80	81.539	-1.23	0.00	未列入负面清单			-14.76%
5852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV大北线车新台合作社葡萄支线8号变压器	200	10.092	139.82	139.82	未列入负面清单			-17.20%
5853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线那四奶站分支线3号变压器	100	53.137	26.86	26.86	未列入负面清单			16.07%
5854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线勿土后街支6号变压器	200	20.333	119.33	119.33	未列入负面清单			-7.34%
5855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线会德后港子支12号变压器	100	72.296	7.70	7.70	未列入负面清单			234.59%
5856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线扎兰营子分支8号变压器	200	17.235	125.53	125.53	未列入负面清单			-8.06%
5857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线主干156号变压器	400	17.869	248.52	248.52	未列入负面清单			-37.59%
5858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线主干85号变压器	200	32.741	94.52	94.52	未列入负面清单			8.14%
5859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线郝家分歧38号变压器	100	17.105	62.90	62.90	未列入负面清单			71.52%
5860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线小五线3号变压器	200	22.682	114.64	114.64	未列入负面清单			-10.75%
5861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线曲家线6号变压器	100	33.818	46.18	46.18	未列入负面清单			-16.05%
5862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kV泡排线东于家东台分支线5号变压器	50	59.768	10.12	10.12	未列入负面清单			-
5863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线46号变压器	100	79.749	0.25	0.25	未列入负面清单			218.00%
5864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线杏树洼原台支线4号变压器	100	59.341	20.66	20.66	未列入负面清单			52.08%
5865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线主干113号变压器	200	11.814	136.37	136.37	未列入负面清单			-5.00%
5866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线柳树台支线32号变压器	200	37.123	85.75	85.75	未列入负面清单			-20.23%
5867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线惠德村机井支线4台分支线6号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
5868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线惠德村机井6台分支线9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
5869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线东灰同线18号变压器	50	95.685	-7.84	0.00	未列入负面清单			200.11%
5870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线主干8号变压器	400	50.573	117.71	117.71	未列入负面清单			-16.09%
5871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线柳树营东台分歧3号变压器	200	23.027	113.95	113.95	未列入负面清单			95.12%
5872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子南线2号洪超玉米种植专业合作社2变压器	200	12.07	135.86	135.86	未列入负面清单			-

5873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东线军波蔬菜支线6#杆变压器	200	13.898	132.20	132.20	未列入负面清单			-
5874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木大棚支线1号变压器	50	5.367	37.32	37.32	未列入负面清单			-15.64%
5875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干37号变压器	160	15.772	102.76	102.76	未列入负面清单			255.85%
5876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线主干82号线延阳蔬菜种植专业合作社变压器	200	9.527	140.95	140.95	未列入负面清单			-
5877	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生保分线28号变压器	200	48.273	63.45	63.45	未列入负面清单			20.37%
5878	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子线19号变压器	200	41.581	76.84	76.84	未列入负面清单			12.02%
5879	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV福南线颜炳忱蔬菜种植合作社2号变压器	200	21.779	116.44	116.44	未列入负面清单			12.59%
5880	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线界立花高标1线8号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
5881	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线63号变压器	50	52.033	13.98	13.98	未列入负面清单			1.97%
5882	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线明军蔬菜线7号福兴地明军蔬菜种植专业合作社变压器	200	30.887	98.23	98.23	未列入负面清单			-
5883	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线腰勿兰线1付1号变压器	200	17.342	125.32	125.32	未列入负面清单			2.87%
5884	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村四号线3号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
5885	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线李国祥蔬菜种植支线1号杆变压器	100	21.144	58.86	58.86	未列入负面清单			-
5886	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙6队支线2号变压器	100	21.346	58.65	58.65	未列入负面清单			-12.05%
5887	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干124号变压器	100	40.846	39.15	39.15	未列入负面清单			2.68%
5888	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线李玉勇2台分支线4号变压器	200	13.381	133.24	133.24	未列入负面清单			-
5889	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线洪超蔬菜种植分支线4号变压器	200	15.216	129.57	129.57	未列入负面清单			278.77%
5890	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线三家子西台支线2号变压器	200	51.19	57.62	57.62	未列入负面清单			36.04%
5891	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生保烟房5号变压器	100	24.1	55.90	55.90	未列入负面清单			42.66%
5892	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线十家子新朋2号线1号变压器	50	36.231	21.88	21.88	未列入负面清单			4.40%
5893	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线福兴地镇暖棚4台线12号变压器	160	22.682	91.71	91.71	未列入负面清单			19.06%
5894	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线乌兰分歧9号变压器	200	25.846	108.31	108.31	未列入负面清单			-
5895	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线3655支线20号变压器	50	74.095	2.95	2.95	未列入负面清单			119.67%
5896	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线乌兰高标二线1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
5897	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干23号变压器	200	16.086	127.83	127.83	未列入负面清单			-38.37%
5898	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福兴地镇兴农蔬菜种植专业合作社支线 15号变压器	200	12.767	134.47	134.47	未列入负面清单			-
5899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干14号变压器	50	65.058	7.47	7.47	未列入负面清单			11.77%
5900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线幼儿园支线4号变压器	400	58.266	86.94	86.94	未列入负面清单			-6.14%
5901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线43号变压器	50	33.123	23.44	23.44	未列入负面清单			-6.84%
5902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线军波暖棚2台分支线3号变压器	200	14.727	130.55	130.55	未列入负面清单			-
5903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线三家子分台线5号变压器	50	36.695	21.65	21.65	未列入负面清单			-8.80%
5904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵分歧64号变压器	20	88.492	-1.70	0.00	未列入负面清单			6.65%
5905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线后土街一队分支线2号变压器	200	24.185	111.63	111.63	未列入负面清单			-37.04%

5906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵三队暖棚5号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
5907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线供销社支线7号变压器	100	52.712	27.29	27.29	未列入负面清单			3.18%
5908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线供销社支线6号变压器	200	51.212	57.58	57.58	未列入负面清单			21.67%
5909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线西大营子村2、4组暖棚支线变压器	100	15.286	64.71	64.71	未列入负面清单			-
5910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干60号变压器	100	18.036	61.96	61.96	未列入负面清单			-36.39%
5911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干20号变压器	200	28.764	102.47	102.47	未列入负面清单			-24.49%
5912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线北营子分台线3号变压器	200	14.722	130.56	130.56	未列入负面清单			-41.62%
5913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩六队分歧2号变压器	50	91.341	-5.67	0.00	未列入负面清单			-9.23%
5914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线兴隆台新台分线14号变压器	100	20.46	59.54	59.54	未列入负面清单			-23.98%
5915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩三队分歧2号变压器	100	56.75	23.25	23.25	未列入负面清单			-16.43%
5916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线北营子支线8号变压器	200	20.696	118.61	118.61	未列入负面清单			-2.41%
5917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线吕家店线1号变压器	200	16.954	126.09	126.09	未列入负面清单			5.91%
5918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线鑫家园蔬菜种植专业合作社支线变压器	200	17.1	125.80	125.80	未列入负面清单			-
5919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线廷阳蔬菜暖棚4台分支线1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
5920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线宋飞蔬菜种植合作社变压器	200	8.934	142.13	142.13	未列入负面清单			9.20%
5921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线后土街分歧23号变压器	200	27.852	104.30	104.30	未列入负面清单			46.43%
5922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线南营子分台线7号变压器	200	48.57	62.86	62.86	未列入负面清单			-
5923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线界立花高标1线17号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
5924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村方田6号线2号变压器	160	27.268	84.37	84.37	未列入负面清单			32.02%
5925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线广田蔬菜种植合作社四台分支线7号变压器	200	11.566	136.87	136.87	未列入负面清单			280.47%
5926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线东查线10号民生蔬菜种植专业合作社变压器	200	12.102	135.80	135.80	未列入负面清单			-
5927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官支线2号变压器	200	11.508	136.98	136.98	未列入负面清单			-38.86%
5928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生保分线35号变压器	100	102.988	-22.99	0.00	未列入负面清单			18.98%
5929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线广田蔬菜种植专业合作社13号变压器	200	9.199	141.60	141.60	未列入负面清单			-
5930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中四队分1号变压器	30	51.391	8.58	8.58	未列入负面清单			3.49%
5931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV务工线100台一号分台支线1号变压器	200	83.246	-6.49	0.00	未列入负面清单			-
5932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先二队分歧4号变压器	100	34.02	45.98	45.98	未列入负面清单			-32.82%
5933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线主干32号变压器	400	14.086	263.66	263.66	未列入负面清单			-7.75%
5934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线推棚冷棚分歧8号变压器	50	10.559	34.72	34.72	未列入负面清单			-36.52%
5935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根一队分歧8号变压器	50	59.313	10.34	10.34	未列入负面清单			-11.88%
5936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩大队分歧3号变压器	200	22.166	115.67	115.67	未列入负面清单			-35.20%
5937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根分歧22号变压器	200	16.679	126.64	126.64	未列入负面清单			-38.82%
5938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩二队分歧2号变压器	400	9.238	283.05	283.05	未列入负面清单			-25.83%

5939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线付胜南分歧9号变压器	200	23.881	112.24	112.24	未列入负面清单			1.19%
5940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线后土街分歧16号变压器	400	19.004	243.98	243.98	未列入负面清单			-1.04%
5941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线主干11号变压器	200	11.465	137.07	137.07	未列入负面清单			-39.49%
5942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线推朋五队分歧3号变压器	200	21.876	116.25	116.25	未列入负面清单			-5.17%
5943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根五队分台支线4号变压器	50	77.401	1.30	1.30	未列入负面清单			-
5944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根六队分歧32号变压器	100	32.372	47.63	47.63	未列入负面清单			3.24%
5945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线付胜分歧17号变压器	200	34.885	90.23	90.23	未列入负面清单			0.93%
5946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线推朋暖棚3号变压器	100	26.77	53.23	53.23	未列入负面清单			-25.64%
5947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根分歧47号变压器	50	77.618	1.19	1.19	未列入负面清单			5.84%
5948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线杜马支线4号变压器	200	38.253	83.49	83.49	未列入负面清单			1.99%
5949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线苏家五队分歧20号变压器	50	74.294	2.85	2.85	未列入负面清单			-1.09%
5950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线主干56号变压器	50	83.784	-1.89	0.00	未列入负面清单			2.54%
5951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线推朋分歧46+1号变压器	50	4.56	37.72	37.72	未列入负面清单			-32.70%
5952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩四队分歧2号变压器	100	72.313	7.69	7.69	未列入负面清单			0.01%
5953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线苏家二队分歧4号变压器	100	67.704	12.30	12.30	未列入负面清单			-5.82%
5954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根分歧13号变压器	400	18.345	246.62	246.62	未列入负面清单			120.12%
5955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩五队分歧5号变压器	50	71.794	4.10	4.10	未列入负面清单			-5.51%
5956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩七队分歧1+1号变压器	100	53.005	27.00	27.00	未列入负面清单			-4.64%
5957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线双城干线44号变压器	50	72.523	3.74	3.74	未列入负面清单			6.25%
5958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线八家子三队分歧4号变压器	200	36.1	87.80	87.80	未列入负面清单			-18.53%
5959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线八家子一队分歧35号变压器	80	64.557	12.35	12.35	未列入负面清单			11.52%
5960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线黑牛圈沟支线20号变压器	100	25.649	54.35	54.35	未列入负面清单			-6.52%
5961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙4、5队支线7号变压器	400	12.025	271.90	271.90	未列入负面清单			35.63%
5962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙分歧102号变压器	200	16.018	127.96	127.96	未列入负面清单			-4.48%
5963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵分歧96号变压器	50	45.125	17.44	17.44	未列入负面清单			9.29%
5964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵一队分歧3号变压器	80	77.519	1.98	1.98	未列入负面清单			-0.54%
5965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线王道沟东分台12号变压器	200	8.623	142.75	142.75	未列入负面清单			169.61%
5966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线宋飞蔬菜种植合作社分支线2号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
5967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV福南线南营子东分线11号变压器	200	51.449	57.10	57.10	未列入负面清单			302.33%
5968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线天恩九队分歧16号变压器	200	15.144	129.71	129.71	未列入负面清单			-46.23%
5969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵二队分歧4号变压器	200	37.032	85.94	85.94	未列入负面清单			-6.86%
5970	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线少等线17+1号变压器	200	28.6	102.80	102.80	未列入负面清单			6.57%
5971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线双城干线24号变压器	200	42.504	74.99	74.99	未列入负面清单			-27.44%

5972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中分歧30号变压器	200	38.17	83.66	83.66	未列入负面清单			-24.57%
5973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中分歧76号变压器	200	18.035	123.93	123.93	未列入负面清单			-3.56%
5974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线沙宝台村台分歧2号变压器	400	15.492	258.03	258.03	未列入负面清单			93.15%
5975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线10右5号变压器	250	73.495	16.26	16.26	未列入负面清单			-6.86%
5976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线套土四队线9号变压器	200	39.416	81.17	81.17	未列入负面清单			6.26%
5977	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河子分歧17号变压器	200	18.051	123.90	123.90	未列入负面清单			-0.56%
5978	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河子分歧34号变压器	80	9.11	56.71	56.71	未列入负面清单			-8.18%
5979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线后沙宝台分线18号变压器	50	68.964	5.52	5.52	未列入负面清单			8.66%
5980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线白音他拉南分支线3号变压器	200	17.057	125.89	125.89	未列入负面清单			-5.43%
5981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线56号变压器	200	20.073	119.85	119.85	未列入负面清单			-35.81%
5982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线78号变压器	50	40.556	19.72	19.72	未列入负面清单			-6.83%
5983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线梨树五队分台支线8号变压器	50	22.57	28.72	28.72	未列入负面清单			-
5984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线石柱支线71号变压器	400	7.198	291.21	291.21	未列入负面清单			-33.28%
5985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线王道沟支线6号变压器	200	26.439	107.12	107.12	未列入负面清单			125.04%
5986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线南洼子分歧13号变压器	400	15.731	257.08	257.08	未列入负面清单			-47.63%
5987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6442他园线主干137号变压器	50	16.614	31.69	31.69	未列入负面清单			-5.84%
5988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线桃李村分支线2号变压器	200	38.84	82.32	82.32	未列入负面清单			0.73%
5989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线朝西山支线4号变压器	400	74.142	23.43	23.43	未列入负面清单			95.91%
5990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线新华分歧27+1号变压器	200	20.927	118.15	118.15	未列入负面清单			11.25%
5991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本三队分线1号变压器	100	88.655	-8.66	0.00	未列入负面清单			1.90%
5992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线腰沟分歧22号变压器	200	20.778	118.44	118.44	未列入负面清单			29.00%
5993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门大七队支线2号变压器	200	38.927	82.15	82.15	未列入负面清单			-
5994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线公官村分台支线5号变压器	200	14.696	130.61	130.61	未列入负面清单			-
5995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线北沟分线14号变压器	200	37.115	85.77	85.77	未列入负面清单			27.78%
5996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线同乃东沟分线39号变压器	100	57.514	22.49	22.49	未列入负面清单			11.54%
5997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线张家洼子分歧37号变压器	400	93.834	-55.34	0.00	未列入负面清单			32.75%
5998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线皂力水浇地线22号变压器	50	48.644	15.68	15.68	未列入负面清单			-14.69%
5999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线大坝二队新分台支线1号变压器	100	80.503	-0.50	0.00	未列入负面清单			585.42%
6000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6442他园线西扣莫四队变压器	30	60.359	5.89	5.89	未列入负面清单			13.07%
6001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线东四分歧116号变压器	30	93.246	-3.97	0.00	未列入负面清单			7.68%
6002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门分歧21号变压器	20	52.786	5.44	5.44	未列入负面清单			-17.24%
6003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线沙扎兰水源支线3号变压器	50	61.836	9.08	9.08	未列入负面清单			-
6004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门分歧55号变压器	50	29.588	25.21	25.21	未列入负面清单			7.03%

6005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV他同线坤博农业支线23号变压器	200	4.481	151.04	151.04	未列入负面清单			430.58%
6006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV他同线大坝一队分台支线2号变压器	50	20.256	29.87	29.87	未列入负面清单			-
6007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV他同线衙门二队分台支线4号变压器	100	36.887	43.11	43.11	未列入负面清单			239.82%
6008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV他东线主干113号变压器	400	8.992	284.03	284.03	未列入负面清单			-
6009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线桃李二七队支线11号变压器	160	48.642	50.17	50.17	未列入负面清单			8.11%
6010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本村分歧5号变压器	400	42.042	151.83	151.83	未列入负面清单			-13.91%
6011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV他东线东四分歧47号变压器	100	25.685	54.32	54.32	未列入负面清单			160.68%
6012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV他同线谭凤仪22号变压器	200	2.276	155.45	155.45	未列入负面清单			323.33%
6013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本村分台线5号变压器	200	110.781	-61.56	0.00	未列入负面清单			-
6014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线二队支线1号变压器	200	84.795	-9.59	0.00	未列入负面清单			17.91%
6015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线杏树洼大鹏分支2号变压器	50	3.853	38.07	38.07	未列入负面清单			98.85%
6016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线两家子分台支线02号变压器	100	72.382	7.62	7.62	未列入负面清单			128.21%
6017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线两家子支线10号变压器	100	44.457	35.54	35.54	未列入负面清单			-11.48%
6018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线北湾子分台分支线1号变压器	50	33.776	23.11	23.11	未列入负面清单			163.32%
6019	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线北湾子分支线48号变压器	100	27.003	53.00	53.00	未列入负面清单			-20.64%
6020	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线杏树洼分支109号变压器	30	108.502	-8.55	0.00	未列入负面清单			-5.33%
6021	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线水平府水井支线21号变压器	100	16.367	63.63	63.63	未列入负面清单			30.23%
6022	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线老合达分支线19号变压器	50	79.118	0.44	0.44	未列入负面清单			5.56%
6023	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线八达荣贵支线34号变压器	100	39.211	40.79	40.79	未列入负面清单			-24.02%
6024	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线旧庙南分二1号变压器	200	67.121	25.76	25.76	未列入负面清单			1.80%
6025	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线10右3右3号变压器	250	37.65	105.88	105.88	未列入负面清单			-2.88%
6026	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线62号变压器	200	34.981	90.04	90.04	未列入负面清单			-15.19%
6027	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线四家子线18号变压器	50	51.879	14.06	14.06	未列入负面清单			-27.94%
6028	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大大棚线14号变压器	200	14.401	131.20	131.20	未列入负面清单			-21.14%
6029	国网阜新蒙古族自治县供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV东灰同线东灰西线6号变压器	100	86.241	-6.24	0.00	未列入负面清单			29.53%
6030	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线史连友支线6号变压器	200	62.9	34.20	34.20	未列入负面清单			4.20%
6031	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线粮油支线11左1号变压器	50	47.232	16.38	16.38	未列入负面清单			0.59%
6032	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大棚支线4号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
6033	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大大棚线17号变压器	80	10.471	55.62	55.62	未列入负面清单			-13.63%
6034	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队线43号变压器	20	81.242	-0.25	0.00	未列入负面清单			5.32%
6035	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井四队线15号柱上变压器	200	15.499	129.00	129.00	未列入负面清单			3.62%
6036	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kV342西水源线33左1左2号变压器	315	52.442	86.81	86.81	未列入负面清单			1.27%
6037	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82左分1号变压器	315	48.14	100.36	100.36	未列入负面清单			-9.13%

6038	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线95右分2号变压器	315	31.774	151.91	151.91	未列入负面清单			6.48%
6039	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线主干93号变压器	200	18.626	122.75	122.75	未列入负面清单			-5.70%
6040	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线主干95号变压器	315	65.667	45.15	45.15	未列入负面清单			-0.92%
6041	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线八吉机井分支线5号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
6042	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV047土城线太平庄四队支线4号变压器	100	43.65	36.35	36.35	未列入负面清单			-3.26%
6043	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV建西线同顺兴三队分台支线2号变压器	100	34.067	45.93	45.93	未列入负面清单			-
6044	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府分支线7号变压器	315	39.573	127.35	127.35	未列入负面清单			21.88%
6045	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴五队分支线9号变压器	100	33.771	46.23	46.23	未列入负面清单			23.61%
6046	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线前小荒支线16号变压器	200	19.057	121.89	121.89	未列入负面清单			-
6047	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干147号变压器	200	31.362	97.28	97.28	未列入负面清单			-4.24%
6048	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线敖包梁支线19号变压器	50	75.789	2.11	2.11	未列入负面清单			-6.80%
6049	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴节水三台分支线1号变压器	315	11.712	215.11	215.11	未列入负面清单			-53.52%
6050	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府分支线32号变压器	100	26.955	53.05	53.05	未列入负面清单			-
6051	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线下叶支线10号变压器	160	33.134	74.99	74.99	未列入负面清单			-32.80%
6052	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线甄家四队分支线15号变压器	50	47.613	16.19	16.19	未列入负面清单			-3.58%
6053	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线建设一队分支线2号变压器	200	23.427	113.15	113.15	未列入负面清单			-30.04%
6054	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线殷包梁分台分支线5号变压器	50	34.536	22.73	22.73	未列入负面清单			-5.47%
6055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干48号变压器	100	33.685	46.32	46.32	未列入负面清单			34.38%
6056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线拉拉屯支线154号变压器	100	54.425	25.58	25.58	未列入负面清单			12.65%
6057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV建西线建设村方塘分支线1号变压器	50	61.632	9.18	9.18	未列入负面清单			297.67%
6058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线乡直线5号变压器	400	26.465	214.14	214.14	未列入负面清单			-35.31%
6059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线扎石线65号变压器	200	36.656	86.69	86.69	未列入负面清单			32.19%
6060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线兴龙洼河西分歧2号变压器	200	21.258	117.48	117.48	未列入负面清单			-25.75%
6061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线上六家子支线23号变压器	200	28.222	103.56	103.56	未列入负面清单			-25.00%
6062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV扎南线小五家子分台支线4号变压器	200	38.534	82.93	82.93	未列入负面清单			302.71%
6063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋家线2号变压器	100	65.757	14.24	14.24	未列入负面清单			18.65%
6064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线桃李一队支线12号变压器	200	26.674	106.65	106.65	未列入负面清单			10.59%
6065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线张家分台支线2号变压器	200	36.124	87.75	87.75	未列入负面清单			1.98%
6066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋赵线109号变压器	100	51.618	28.38	28.38	未列入负面清单			-21.48%
6067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554来往沟支线18号变压器	100	31.091	48.91	48.91	未列入负面清单			-10.31%
6068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线车新大棚5号变压器	200	22.696	114.61	114.61	未列入负面清单			-24.41%
6069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线新车新二八葡萄3号变压器	200	11.979	136.04	136.04	未列入负面清单			-33.16%
6070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线八0五31号变压器	160	23.679	90.11	90.11	未列入负面清单			46.57%

6071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线26右14右2号变压器	100	14.181	65.82	65.82	未列入负面清单			-7.98%
6072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554主干33号变压器	50	36.172	21.91	21.91	未列入负面清单			-3.09%
6073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554段木沟支线20号变压器	100	69.48	10.52	10.52	未列入负面清单			-31.64%
6074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线八家支线子16号变压器	400	44.362	142.55	142.55	未列入负面清单			337.43%
6075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV扎七线坤德西分台支线12号变压器	50	55.864	12.07	12.07	未列入负面清单			-
6076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV扎七线二苏线9+1号变压器	50	32.598	23.70	23.70	未列入负面清单			-
6077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线东四台分支线8号变压器	200	33.752	92.50	92.50	未列入负面清单			0.22%
6078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线机房分歧4号变压器	400	24.587	221.65	221.65	未列入负面清单			-7.48%
6079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线乡直支线10号变压器	200	64.121	31.76	31.76	未列入负面清单			3.30%
6080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线团山北分歧4号变压器	200	62.86	34.28	34.28	未列入负面清单			-12.64%
6081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线拉各拉分歧78号变压器	400	18.666	245.34	245.34	未列入负面清单			30.03%
6082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线39号变压器	200	41.149	77.70	77.70	未列入负面清单			-27.94%
6083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线主干88号变压器	200	26.623	106.75	106.75	未列入负面清单			2.85%
6084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线工区支线2号变压器	100	28.455	51.55	51.55	未列入负面清单			-29.66%
6085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线陈家沟支线4号变压器	100	37.661	42.34	42.34	未列入负面清单			-7.57%
6086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线他不郎移动支线11号变压器	50	12.089	33.96	33.96	未列入负面清单			-12.20%
6087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线主干94号变压器	100	33.117	46.88	46.88	未列入负面清单			-7.99%
6088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线候头分歧线8号变压器	400	11.691	273.24	273.24	未列入负面清单			-3.08%
6089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线上张麻子支线4号变压器	200	9.344	141.31	141.31	未列入负面清单			-36.98%
6090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后五线2号变压器	200	17.909	124.18	124.18	未列入负面清单			-
6091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线大兴分支线12号变压器	200	60.392	39.22	39.22	未列入负面清单			10.12%
6092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线腰营子线4号变压器	200	40.743	78.51	78.51	未列入负面清单			-17.04%
6093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线八家子暖棚支线1号变压器	20	51.587	5.68	5.68	未列入负面清单			1.49%
6094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	粮油支线5#	315	51.489	89.81	89.81	未列入负面清单			-16.86%
6095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线石场村分支3号变压器	80	106.276	-21.02	0.00	未列入负面清单			117.42%
6096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干150号变压器	200	40.244	79.51	79.51	未列入负面清单			0.19%
6097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线东汤头南支线3号变压器	50	82.711	-1.36	0.00	未列入负面清单			1.17%
6098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地四队分支线3号变压器	200	34.277	91.45	91.45	未列入负面清单			-32.12%
6099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线主干8号变压器	160	21.109	94.23	94.23	未列入负面清单			-4.53%
6100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟支线54号变压器	200	8.334	143.33	143.33	未列入负面清单			8.25%
6101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线英吐莫东台支线2号杆柱上变压器	400	3.202	307.19	307.19	未列入负面清单			-
6102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线花生基地1分台柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
6103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线东大队支线12号变压器	100	72.637	7.36	7.36	未列入负面清单			12.41%

6104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV十老线东大队分台线12号变压器	100	45.292	34.71	34.71	未列入负面清单			0.27%
6105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线32号变压器	100	22.195	57.81	57.81	未列入负面清单			-40.00%
6106	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线温西支线3号变压器	50	44.949	17.53	17.53	未列入负面清单			5.11%
6107	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线96号变压器	50	43.345	18.33	18.33	未列入负面清单			1.06%
6108	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南四家子分2台变压器	100	31.294	48.71	48.71	未列入负面清单			-
6109	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线界立花高标1线27号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
6110	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑虎洞三队台分支线44号变压器	400	9.429	282.28	282.28	未列入负面清单			-
6111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线三四队支线3号变压器	100	39.223	40.78	40.78	未列入负面清单			-20.31%
6112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线西四棚分支线5号变压器	50	44.166	17.92	17.92	未列入负面清单			25.45%
6113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿五队台线54号变压器	200	20.552	118.90	118.90	未列入负面清单			-2.11%
6114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV十老线阿三队台支线1号变压器	200	57.575	44.85	44.85	未列入负面清单			141.06%
6115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿四队暖棚支线8号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
6116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿五队分台支线6号变压器	200	99.133	-38.27	0.00	未列入负面清单			14.12%
6117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV沙东线熠蓝分线3号变压器	200	47.163	65.67	65.67	未列入负面清单			153.65%
6118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线赵岩农场2台分支线5号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
6119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	平安地七队分支线15#	100	14.963	65.04	65.04	未列入负面清单			-43.27%
6120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线花果山生态采摘支线8号变压器	200	6.274	147.45	147.45	未列入负面清单			-
6121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线137号变压器	200	28.08	103.84	103.84	未列入负面清单			-5.19%
6122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线元宝洼新台支线5号变压器	100	41.924	38.08	38.08	未列入负面清单			2.78%
6123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈力生土支线177号变压器	20	107.524	-5.50	0.00	未列入负面清单			66.16%
6124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线四板原台分支线4号变压器	100	56.806	23.19	23.19	未列入负面清单			215.43%
6125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线西灰石线5号变压器	100	39.715	40.29	40.29	未列入负面清单			-26.10%
6126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线包树刚支线2号变压器	200	106.539	-53.08	0.00	未列入负面清单			12.99%
6127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线西圈山分歧线39号变压器	200	39.466	81.07	81.07	未列入负面清单			4.38%
6128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10KV五新线卡拉八队支线24号变压器	100	33.27	46.73	46.73	未列入负面清单			-22.03%
6129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉五队分支线13号变压器	200	13.35	133.30	133.30	未列入负面清单			-37.86%
6130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线胜利四队分支线3号变压器	200	23.869	112.26	112.26	未列入负面清单			-4.65%
6131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	新民九队分支线1#新民九队台	50	25.805	27.10	27.10	未列入负面清单			-25.62%
6132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地暖棚分支线9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
6133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线敬老院支线40右2号变压器	250	83.177	-7.94	0.00	未列入负面清单			29.36%
6134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线下漂花原支线5号变压器	100	60.559	19.44	19.44	未列入负面清单			-15.54%
6135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线勿力线3号变压器	200	22.674	114.65	114.65	未列入负面清单			-39.82%
6136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅五队分台支线4号变压器	200	85.805	-11.61	0.00	未列入负面清单			11.92%

6137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅三分台支线2号变压器	100	55.827	24.17	24.17	未列入负面清单			8.71%
6138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅一队支线9号变压器	200	79.085	1.83	1.83	未列入负面清单			262.52%
6139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线陶国生养殖线4号变压器	50	82.048	-1.02	0.00	未列入负面清单			9.91%
6140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇直支线9号变压器	100	60.574	19.43	19.43	未列入负面清单			0.97%
6141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线5541新民二队南台分支线5号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
6142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇医院支线4号变压器	200	82.783	-5.57	0.00	未列入负面清单			-0.98%
6143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命大队分支线9号变压器	50	57.789	11.11	11.11	未列入负面清单			4.85%
6144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子一队分支线6号变压器	30	14.103	19.77	19.77	未列入负面清单			-13.84%
6145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宏图分歧72号变压器	50	71.699	4.15	4.15	未列入负面清单			43.59%
6146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线丫屯分支线35号(丫屯分支线04#)变压器	200	27.5	105.00	105.00	未列入负面清单			13.62%
6147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线宏图分歧160号变压器	50	83.972	-1.99	0.00	未列入负面清单			4.87%
6148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线张大坝西分支线5号变压器	200	94.455	-28.91	0.00	未列入负面清单			-0.51%
6149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫分支线8号变压器	160	57.494	36.01	36.01	未列入负面清单			-14.20%
6150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线下好力皋二分台支线13号变压器	200	7.537	144.93	144.93	未列入负面清单			-18.94%
6151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线塔尺分歧线46号变压器	100	50.15	29.85	29.85	未列入负面清单			-0.41%
6152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线东三支线3号变压器	200	41.702	76.60	76.60	未列入负面清单			18.82%
6153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线水泉分台支线5号变压器	100	46.178	33.82	33.82	未列入负面清单			0.01%
6154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线二郎分台线7号变压器	200	32.098	95.80	95.80	未列入负面清单			-32.57%
6155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干97号变压器	400	105.612	-102.45	0.00	未列入负面清单			7.01%
6156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干100号变压器	400	56.184	95.26	95.26	未列入负面清单			-8.37%
6157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线29号变压器	80	65.22	11.82	11.82	未列入负面清单			4.53%
6158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线下漂花新台支线6号变压器	200	115.284	-70.57	0.00	未列入负面清单			6.50%
6159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线下六分歧3号变压器	400	31.657	193.37	193.37	未列入负面清单			524.47%
6160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线勿束三队线4号变压器	200	17.075	125.85	125.85	未列入负面清单			2.04%
6161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线头等三队分支线2号变压器	200	18.346	123.31	123.31	未列入负面清单			-5.67%
6162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉分歧线81号变压器	200	16.75	126.50	126.50	未列入负面清单			-37.88%
6163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苗北分歧线3号变压器	200	7.695	144.61	144.61	未列入负面清单			-44.46%
6164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线农机分歧4号变压器1	400	78.299	6.80	6.80	未列入负面清单			-
6165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干47号变压器	200	22.955	114.09	114.09	未列入负面清单			-32.66%
6166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线主干12号变压器	200	12.97	134.06	134.06	未列入负面清单			3.82%
6167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干50号变压器	200	53.053	53.89	53.89	未列入负面清单			-14.48%
6168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线勿束北台线7号变压器	200	18.803	122.39	122.39	未列入负面清单			-
6169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线五家子原台分支线6号变压器	200	61.489	37.02	37.02	未列入负面清单			-16.32%

6170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包家冷棚线5号变压器	30	20.749	17.78	17.78	未列入负面清单			-32.74%
6171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	上排八队支线5#上排一队分台	200	17.486	125.03	125.03	未列入负面清单			-38.96%
6172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线主干137号变压器	100	34.803	45.20	45.20	未列入负面清单			-25.22%
6173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线上六家子支线7号变压器	100	41.335	38.67	38.67	未列入负面清单			67.98%
6174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线德大东台分支线6号变压器	200	79.683	0.63	0.63	未列入负面清单			-1.84%
6175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线敖岗分歧93号变压器	400	10.635	277.46	277.46	未列入负面清单			-47.39%
6176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线勿束村暖棚线4号变压器	50	43.706	18.15	18.15	未列入负面清单			10.59%
6177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线勿束分歧线28号变压器	50	66.134	6.93	6.93	未列入负面清单			7.64%
6178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜三队分支线9号变压器	50	80.558	-0.28	0.00	未列入负面清单			32.23%
6179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线头等九队分支线5号变压器	100	24.048	55.95	55.95	未列入负面清单			-30.37%
6180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎兰二队分支线1号变压器	200	17.945	124.11	124.11	未列入负面清单			-42.98%
6181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包哈线84号变压器	200	51.987	56.03	56.03	未列入负面清单			-20.98%
6182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎兰暖棚分支线1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
6183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜一队线3号变压器	200	50.849	58.30	58.30	未列入负面清单			6.09%
6184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线冷棚一台分支线2号变压器	315	6.192	232.50	232.50	未列入负面清单			106.81%
6185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线阿哈莱西台分3号变压器	30	54.975	7.51	7.51	未列入负面清单			-8.11%
6186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干84号变压器	400	63.409	66.36	66.36	未列入负面清单			-9.19%
6187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线哈达西分台支线2号变压器	100	58.461	21.54	21.54	未列入负面清单			-16.80%
6188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线梨树沟线25号变压器	200	15.421	129.16	129.16	未列入负面清单			-50.81%
6189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线杨家支线7号变压器	400	17.005	251.98	251.98	未列入负面清单			-37.56%
6190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土支线85号变压器车屯分支线03#	400	34.47	182.12	182.12	未列入负面清单			12.76%
6191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命支线75号变压器	200	16.798	126.40	126.40	未列入负面清单			-23.82%
6192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线吉乐土分台支线6号变压器	200	64.262	31.48	31.48	未列入负面清单			-12.36%
6193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线吉乐土支线5号变压器	200	18.728	122.54	122.54	未列入负面清单			1.78%
6194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃花支线28号变压器	100	94.568	-14.57	0.00	未列入负面清单			-7.52%
6195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线小林场线16号变压器	100	1.758	78.24	78.24	未列入负面清单			-42.23%
6196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线北五分台分支线2号变压器	100	35.192	44.81	44.81	未列入负面清单			4.74%
6197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线东大队支线17号变压器	200	52.215	55.57	55.57	未列入负面清单			-
6198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	西大队南台	200	72.799	14.40	14.40	未列入负面清单			-5.41%
6199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线英新支线3号变压器	100	68.424	11.58	11.58	未列入负面清单			-0.28%
6200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线陈家梁分线24号变压器	50	38.88	20.56	20.56	未列入负面清单			6.06%
6201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线二门七队分歧72号变压器	100	23.975	56.03	56.03	未列入负面清单			176.03%
6202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马天北街支线6号变压器	100	66.977	13.02	13.02	未列入负面清单			17.71%

6203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马尺东台线4号变压器	200	24.157	111.69	111.69	未列入负面清单			-20.35%
6204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马天支线38号变压器	200	42.353	75.29	75.29	未列入负面清单			32.98%
6205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马尺道东花生十区支线2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
6206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线主干18号变压器	400	48.349	126.60	126.60	未列入负面清单			-9.25%
6207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线后哈山分支线4号变压器	200	82.652	-5.30	0.00	未列入负面清单			-0.49%
6208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线敬老院支线30号变压器	200	62.364	35.27	35.27	未列入负面清单			-
6209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10kV五南线东五五队线2号变压器	200	15.878	128.24	128.24	未列入负面清单			-9.92%
6210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴北八队分支线4号变压器	50	98.09	-9.05	0.00	未列入负面清单			49.29%
6211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务力根分线1号变压器	100	46.382	33.62	33.62	未列入负面清单			1.91%
6212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线青年点分支线5号变压器	100	12.038	67.96	67.96	未列入负面清单			-39.45%
6213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命大队分支线7号变压器	100	32.155	47.85	47.85	未列入负面清单			11.88%
6214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kV泡排线玉红农场支线6号变压器	200	7.061	145.88	145.88	未列入负面清单			-
6215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干66号变压器	400	15.843	256.63	256.63	未列入负面清单			-5.19%
6216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线敖孟分歧76号变压器	200	27.73	104.54	104.54	未列入负面清单			-26.92%
6217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线桃还新台支线5号变压器	200	27.898	104.20	104.20	未列入负面清单			6.16%
6218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线东好不歹支线4号变压器	200	20.211	119.58	119.58	未列入负面清单			-2.01%
6219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线小哈线18号变压器	200	53.929	52.14	52.14	未列入负面清单			8.25%
6220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线农场一队分支线2号变压器	315	39.392	127.92	127.92	未列入负面清单			5.42%
6221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线双河义分支线7号变压器	400	19.795	240.82	240.82	未列入负面清单			-1.72%
6222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线李国斌分支线13号变压器	5	118.299	-1.91	0.00	未列入负面清单			-10.94%
6223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧高支线41号变压器	100	26.69	53.31	53.31	未列入负面清单			-24.10%
6224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命八队分支线8号变压器	80	60.63	15.50	15.50	未列入负面清单			-10.19%
6225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线塔树线1号变压器	400	54.151	103.40	103.40	未列入负面清单			-
6226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线哈达村台支线5号变压器	400	35.963	176.15	176.15	未列入负面清单			-9.41%
6227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线政府变支线2号变压器	315	58.948	66.31	66.31	未列入负面清单			14.26%
6228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线69号变压器	200	34.603	90.79	90.79	未列入负面清单			-1.29%
6229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线86号变压器	200	20.102	119.80	119.80	未列入负面清单			3.16%
6230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苏力者分歧线11号变压器	200	12.472	135.06	135.06	未列入负面清单			-41.23%
6231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝一冰线9号变压器	50	74.085	2.96	2.96	未列入负面清单			-4.04%
6232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线146号变压器	100	17.05	62.95	62.95	未列入负面清单			-42.48%
6233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线尖山沟支线22号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
6234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申支线78号变压器	200	66.925	26.15	26.15	未列入负面清单			12.25%
6235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线乍木冷棚一分支线5号变压器	200	5.792	148.42	148.42	未列入负面清单			-4.31%

6236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北三分歧线47号变压器	200	11.301	137.40	137.40	未列入负面清单			-39.09%
6237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北三分歧线52号变压器	400	7.801	288.80	288.80	未列入负面清单			-3.31%
6238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北三一队分台分支线5号变压器	200	12.889	134.22	134.22	未列入负面清单			-42.41%
6239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线西卜二队分支线3号变压器	30	31.282	14.62	14.62	未列入负面清单			-7.92%
6240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线面卜加工厂分支线3号变压器	200	17.874	124.25	124.25	未列入负面清单			2.50%
6241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线西卜二队分支线12号变压器	100	20.372	59.63	59.63	未列入负面清单			-37.08%
6242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线八家子分支线2号变压器	200	35.46	89.08	89.08	未列入负面清单			0.80%
6243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kV和太线关家北沟支线11号变压器	100	25.376	54.62	54.62	未列入负面清单			-2.05%
6244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线东湾子分线20号变压器	50	51.292	14.35	14.35	未列入负面清单			-21.58%
6245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线十二家子线39号变压器2	200	12.336	135.33	135.33	未列入负面清单			-
6246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV平北线二十家子北2台分支线1号变压器	50	50.209	14.90	14.90	未列入负面清单			144.62%
6247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉三队分支线12号变压器	30	43.313	11.01	11.01	未列入负面清单			-6.01%
6248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干55号变压器	250	79.135	2.16	2.16	未列入负面清单			14.60%
6249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土机井3台分支线7号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
6250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线太平村台分支2号变压器	200	47.22	65.56	65.56	未列入负面清单			-
6251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巨力克三队分支4号变压器	200	19.051	121.90	121.90	未列入负面清单			-35.66%
6252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线傲龙三队台线1号变压器	200	40.77	78.46	78.46	未列入负面清单			-
6253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线傲龙三队台线2号变压器	200	61.285	37.43	37.43	未列入负面清单			-13.23%
6254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线傲龙一队台支线4号变压器	100	103.25	-23.25	0.00	未列入负面清单			14.32%
6255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴南一队分支线5号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
6256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴南一队分支线17号变压器	80	111.598	-25.28	0.00	未列入负面清单			22.44%
6257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线主干18号变压器	50	77.633	1.18	1.18	未列入负面清单			8.54%
6258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线扁担公路西分支线8号变压器	200	67.156	25.69	25.69	未列入负面清单			6.71%
6259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线黑山皋西台分支线2号变压器	200	20.888	118.22	118.22	未列入负面清单			-24.92%
6260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申支线3号变压器	50	63.406	8.30	8.30	未列入负面清单			-
6261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梅力三队分支线2号变压器	200	17.07	125.86	125.86	未列入负面清单			-2.63%
6262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线宋家梁分支线19号变压器	200	27.442	105.12	105.12	未列入负面清单			-26.29%
6263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命六队分支线3号变压器	200	42.164	75.67	75.67	未列入负面清单			1.14%
6264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线北三一队西台分支线2号变压器	200	14.543	130.91	130.91	未列入负面清单			310.66%
6265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线苗圃分支线3号变压器	30	75.019	1.49	1.49	未列入负面清单			178.31%
6266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线张庆年支线7号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
6267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子三四队分支线9号变压器	200	80.175	-0.35	0.00	未列入负面清单			-
6268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧高支线17号变压器	30	89.712	-2.91	0.00	未列入负面清单			-

6269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV东灰同线东灰鸡线6号变压器	50	29.156	25.42	25.42	未列入负面清单			113.64%
6270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线主干27号变压器	50	101.844	-10.92	0.00	未列入负面清单			32.86%
6271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kV阜干线14号变压器	200	9.306	141.39	141.39	未列入负面清单			170.53%
6272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线东北分歧6号变压器	200	61.958	36.08	36.08	未列入负面清单			11.50%
6273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线卡拉分歧线48号变压器	200	21.646	116.71	116.71	未列入负面清单			331.19%
6274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线腰押京分歧19号变压器	200	23.195	113.61	113.61	未列入负面清单			-1.27%
6275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯五队分支8号变压器	50	69.033	5.48	5.48	未列入负面清单			3.24%
6276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯东山线23号变压器	100	62.981	17.02	17.02	未列入负面清单			28.05%
6277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧44付1号变压器	100	18.897	61.10	61.10	未列入负面清单			-23.21%
6278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线八九西分线2号变压器	200	28.451	103.10	103.10	未列入负面清单			-29.90%
6279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV五北线采石场线22号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
6280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华分歧100号变压器	50	42.961	18.52	18.52	未列入负面清单			-0.94%
6281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线张晓东支线15号柱上变压器	400	34.836	180.66	180.66	未列入负面清单			-
6282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线张晓东支线3号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-
6283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线好四二队支线4号变压器	50	30.17	24.92	24.92	未列入负面清单			-9.07%
6284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线西灰同兆支线3号变压器	50	76.669	1.67	1.67	未列入负面清单			-4.36%
6285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线五府大棚台支线4号变压器	80	76.889	2.49	2.49	未列入负面清单			14.15%
6286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线麦王东分歧45号变压器	200	28.728	102.54	102.54	未列入负面清单			-17.25%
6287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子分歧大加生南小荒线 6号变压器	200	29.788	100.42	100.42	未列入负面清单			-33.15%
6288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线八宝节水线5号变压器	315	41.425	121.51	121.51	未列入负面清单			120.20%
6289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线牤牛西分一台支线2号变压器	100	30.969	49.03	49.03	未列入负面清单			-
6290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线哈不台三队支线2付1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
6291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线二土二队二支线4号变压器	200	26.546	106.91	106.91	未列入负面清单			-19.25%
6292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线38号变压器	250	25.158	137.11	137.11	未列入负面清单			7.33%
6293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线小哈拉哈新台分支线4号变压器	200	56.99	46.02	46.02	未列入负面清单			-13.07%
6294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kV麦红线火石南一分台支线1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
6295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线41号变压器	250	29.38	126.55	126.55	未列入负面清单			8.24%
6296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新窝铺线6号变压器	100	28.11	51.89	51.89	未列入负面清单			-35.10%
6297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线满斗台线1号变压器	200	28.032	103.94	103.94	未列入负面清单			-3.87%
6298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧19号变压器	30	44.793	10.56	10.56	未列入负面清单			17.83%
6299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线供销分歧1号变压器	200	50.321	59.36	59.36	未列入负面清单			-11.16%
6300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线24号变压器	400	16.783	252.87	252.87	未列入负面清单			-5.31%
6301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线冷汤分支线1号变压器	200	33.31	93.38	93.38	未列入负面清单			-27.89%

6302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kV和固线固本玉米示范田支线13号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
6303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线乌兰屯支线3号变压器	100	21.813	58.19	58.19	未列入负面清单			8.12%
6304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线主干26号变压器	200	40.549	78.90	78.90	未列入负面清单			36.48%
6305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线北三家子分台支线11号变压器	100	22.04	57.96	57.96	未列入负面清单			195.98%
6306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士分歧53号变压器	200	26.096	107.81	107.81	未列入负面清单			-7.28%
6307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下招分歧25号变压器	400	19.764	240.94	240.94	未列入负面清单			3.05%
6308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线苇子沟分歧11号变压器	100	40.423	39.58	39.58	未列入负面清单			23.54%
6309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线艾木歹东台分支线11号变压器	100	22.631	57.37	57.37	未列入负面清单			197.44%
6310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV大招线地宫学校东分台支线2号变压器	200	39.193	81.61	81.61	未列入负面清单			688.33%
6311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线奈木歹屯肉牛养殖小区8号变压器	100	16.04	63.96	63.96	未列入负面清单			-10.56%
6312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线申德北沟线17号变压器	100	29.39	50.61	50.61	未列入负面清单			-5.04%
6313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干119号变压器	200	65.355	29.29	29.29	未列入负面清单			2.05%
6314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线关山沟分歧7号变压器	100	26.85	53.15	53.15	未列入负面清单			-11.42%
6315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线南三家子分歧5号变压器	400	10.525	277.90	277.90	未列入负面清单			-41.49%
6316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线拉各拉分歧96号变压器	200	21.93	116.14	116.14	未列入负面清单			31.88%
6317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线电业所分歧6号变压器	400	55.097	99.61	99.61	未列入负面清单			-2.91%
6318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线前兴分歧37号变压器	200	36.15	87.70	87.70	未列入负面清单			8.25%
6319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线大南沟支线18号变压器	315	9.468	222.18	222.18	未列入负面清单			-11.11%
6320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线八里支线2号变压器	400	18.497	246.01	246.01	未列入负面清单			-14.02%
6321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV太北线长龙果树种植合作社分支线6号变压器	200	5.602	148.80	148.80	未列入负面清单			-28.97%
6322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554上匍分歧线2号变压器	100	21.11	58.89	58.89	未列入负面清单			4.61%
6323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线杨树分支9号变压器	200	8.218	143.56	143.56	未列入负面清单			-49.08%
6324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047联网线拉拉屯村村分二台线4号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
6325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV庄家线5号变压器	200	24.912	110.18	110.18	未列入负面清单			-3.92%
6326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线皮边分歧26号变压器	200	20.286	119.43	119.43	未列入负面清单			-35.29%
6327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线石柱支线7号变压器	200	15.075	129.85	129.85	未列入负面清单			-34.12%
6328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线河东村101道南分支线4号变压器	200	7.061	145.88	145.88	未列入负面清单			239.78%
6329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四合洼北台线4号变压器	50	91.021	-5.51	0.00	未列入负面清单			6.66%
6330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线北迁队16号变压器	200	15.442	129.12	129.12	未列入负面清单			-28.46%
6331	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线东迁分支线36号变压器	160	45.434	55.31	55.31	未列入负面清单			27.73%
6332	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线老虎沟台分支线6号变压器	200	130.013	-100.03	0.00	未列入负面清单			27.85%
6333	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kV泡排线东于家西台分支线2号变压器	50	34.814	22.59	22.59	未列入负面清单			-
6334	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线自然屯八九队分支线1号变压器	400	30.227	199.09	199.09	未列入负面清单			-26.31%

6335	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线下仗子支线18号变压器	200	14.481	131.04	131.04	未列入负面清单			-43.61%
6336	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元七线2号变压器	50	52.489	13.76	13.76	未列入负面清单			-0.37%
6337	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线半截塔线14号变压器	100	47.959	32.04	32.04	未列入负面清单			-
6338	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线李艳德支线16号变压器	10	47.397	3.26	3.26	未列入负面清单			-7.41%
6339	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八楼子分歧62号变压器	100	29.038	50.96	50.96	未列入负面清单			-1.75%
6340	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东支线50号变压器	50	20.055	29.97	29.97	未列入负面清单			-4.55%
6341	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大西支线2号变压器	200	35.42	89.16	89.16	未列入负面清单			-1.39%
6342	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大南线1号变压器	200	14.693	130.61	130.61	未列入负面清单			-18.07%
6343	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线主干4号变压器	315	21.105	185.52	185.52	未列入负面清单			-10.48%
6344	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线苏力土支线5号变压器	100	49.092	30.91	30.91	未列入负面清单			13.82%
6345	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线八家子47号变压器	100	55.486	24.51	24.51	未列入负面清单			14.06%
6346	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线刀冷扣下西分支线4号变压器	200	13.744	132.51	132.51	未列入负面清单			-47.87%
6347	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干87号变压器	200	24.316	111.37	111.37	未列入负面清单			-30.16%
6348	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线狼洞沟支线28号变压器	100	71.625	8.38	8.38	未列入负面清单			3.10%
6349	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线娘娘庙分支线31号变压器	400	35.872	176.51	176.51	未列入负面清单			6.80%
6350	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线电业所分歧7号变压器	400	36.393	174.43	174.43	未列入负面清单			-
6351	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线河东暖棚支线7号变压器	80	38.772	32.98	32.98	未列入负面清单			24.19%
6352	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线新邱分歧47号变压器	50	51.245	14.38	14.38	未列入负面清单			-19.97%
6353	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线后庙分支线2号变压器	100	60.062	19.94	19.94	未列入负面清单			8.31%
6354	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜家线27付1号变压器	100	67.516	12.48	12.48	未列入负面清单			-19.74%
6355	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线111号变压器	400	6.252	294.99	294.99	未列入负面清单			-52.69%
6356	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线上哈暖棚台支线3号变压器	100	41.733	38.27	38.27	未列入负面清单			8.65%
6357	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线焦启志分支线11号变压器	30	67.056	3.88	3.88	未列入负面清单			-1.67%
6358	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线南八冷棚分支线11号变压器	100	5.404	74.60	74.60	未列入负面清单			-40.62%
6359	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线主干82+1号变压器	200	72.577	14.85	14.85	未列入负面清单			251.58%
6360	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟支线58号变压器	100	21.146	58.85	58.85	未列入负面清单			-35.24%
6361	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线五队台支线5号变压器	100	88.896	-8.90	0.00	未列入负面清单			-9.89%
6362	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线韩宝成分支1号变压器	100	36.982	43.02	43.02	未列入负面清单			-
6363	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线欧力二队5号变压器	200	34.101	91.80	91.80	未列入负面清单			3.24%
6364	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈东支线12号变压器	200	24.656	110.69	110.69	未列入负面清单			-29.08%
6365	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线哈三支线4号变压器	200	20.63	118.74	118.74	未列入负面清单			-4.19%
6366	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV海哈线哈八队西分台分支线3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
6367	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线中学支线1号变压器	100	17.601	62.40	62.40	未列入负面清单			4.62%

6368	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554平顶山支线23号变压器	100	16.444	63.56	63.56	未列入负面清单			-30.71%
6369	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰四队分台分支1号(巴扎兰四队分台01#)柱上变压器	100	31.34	48.66	48.66	未列入负面清单			-
6370	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线散孟分歧73号变压器	400	26.599	213.60	213.60	未列入负面清单			-30.35%
6371	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧101号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
6372	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧41号变压器	200	6.136	147.73	147.73	未列入负面清单			-54.78%
6373	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线解放分歧110号变压器	200	38.671	82.66	82.66	未列入负面清单			18.36%
6374	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线东店分歧7号变压器	200	16.983	126.03	126.03	未列入负面清单			53.02%
6375	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线移动支线3号变压器	250	52.61	68.48	68.48	未列入负面清单			36.73%
6376	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海四五队分台线5号变压器	100	77.383	2.62	2.62	未列入负面清单			27.60%
6377	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朱家南分线5号变压器	200	64.614	30.77	30.77	未列入负面清单			1.81%
6378	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线大金三队支线4号变压器	200	23.095	113.81	113.81	未列入负面清单			-41.35%
6379	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线克丑村支线13号变压器	200	37.081	85.84	85.84	未列入负面清单			-
6380	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线卧凤沟支线22号变压器	200	12.766	134.47	134.47	未列入负面清单			-41.50%
6381	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线大金支线2号变压器	50	107.778	-13.89	0.00	未列入负面清单			9.88%
6382	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV乌水线水泉一二队支线2号变压器	200	22.396	115.21	115.21	未列入负面清单			0.89%
6383	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线齐家线2号变压器	100	18.168	61.83	61.83	未列入负面清单			-43.41%
6384	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子四队北台支线8号变压器	30	57.76	6.67	6.67	未列入负面清单			-15.11%
6385	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发号六七队支线22号变压器	100	23.696	56.30	56.30	未列入负面清单			183.50%
6386	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子五队分支线2号变压器	200	12.347	135.31	135.31	未列入负面清单			-37.86%
6387	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV5141平塔线六家子三九队分台支线16号变压器	200	11.548	136.90	136.90	未列入负面清单			-
6388	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	梅三分台支线02#	100	82.099	-2.10	0.00	未列入负面清单			7.19%
6389	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kV土城线047敬老院分台支线4号变压器	100	7.374	72.63	72.63	未列入负面清单			-
6390	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV福北线5355界立花高标3线3号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
6391	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10KV福北线5355界立花高标3线16号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
6392	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV7242东部井线张洼子分支15号变压器	100	64.306	15.69	15.69	未列入负面清单			-9.36%
6393	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线哈药材支线11号变压器	50	113.107	-16.55	0.00	未列入负面清单			1.01%
6394	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线平房支线15号变压器	100	28.398	51.60	51.60	未列入负面清单			20.65%
6395	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线乡直支线1号变压器	100	78.059	1.94	1.94	未列入负面清单			16.72%
6396	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线林场支线5号变压器	200	57.43	45.14	45.14	未列入负面清单			-
6397	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线西好不歹台支线6号变压器	100	24.765	55.24	55.24	未列入负面清单			-25.08%
6398	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV太南线四家子分台支线2号变压器	160	22.584	91.87	91.87	未列入负面清单			-
6399	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃街支线4号变压器	100	133.865	-53.87	0.00	未列入负面清单			9.86%
6400	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV341东干线东外分支14号变压器	250	36.371	109.07	109.07	未列入负面清单			-4.76%

6401	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线115号变压器	100	17.066	62.93	62.93	未列入负面清单			-24.54%
6402	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线哈二分歧线14号变压器	80	25.101	43.92	43.92	未列入负面清单			-
6403	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑一分歧76号变压器	100	38.311	41.69	41.69	未列入负面清单			-
6404	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线开发区8号变压器	30	36.572	13.03	13.03	未列入负面清单			2.23%
6405	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线64号变压器	400	8.4125	286.35	286.35	未列入负面清单			-36.28%
6406	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线朝砖分歧线10号变压器	50	27.039	26.48	26.48	未列入负面清单			-20.17%
6407	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线朝代二队线2号变压器	400	9.761	280.96	280.96	未列入负面清单			-
6408	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV东干线主干22左6号变压器	315	68.284	36.91	36.91	未列入负面清单			4.71%
6409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梨树前营子分支线10号变压器	200	59.465	41.07	41.07	未列入负面清单			0.11%
6410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线黄家店支线49号变压器	200	30.434	99.13	99.13	未列入负面清单			-15.26%
6411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线三家子分支线44号变压器	200	38.552	82.90	82.90	未列入负面清单			-1.52%
6412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线三家子北台支线1号变压器	200	22.243	115.51	115.51	未列入负面清单			-38.19%
6413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大南线3号变压器	100	10.082	69.92	69.92	未列入负面清单			-28.81%
6414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东分线5号变压器	50	32.124	23.94	23.94	未列入负面清单			-4.19%
6415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线山后支线59号变压器	200	16.326	127.35	127.35	未列入负面清单			-5.08%
6416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线福四队蔬菜种植合作社分支线6号变压器	200	22.023	115.95	115.95	未列入负面清单			271.37%
6417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线冷棚支线1号变压器	160	31.983	76.83	76.83	未列入负面清单			2.99%
6418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线广玉泉大队分歧3号变压器	160	25.667	86.93	86.93	未列入负面清单			4.94%
6419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干110号变压器	200	42.971	74.06	74.06	未列入负面清单			28.97%
6420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木西线2号变压器	200	28.459	103.08	103.08	未列入负面清单			-24.38%
6421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线春党蔬菜种植分支线1号变压器	200	9.97	140.06	140.06	未列入负面清单			251.28%
6422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线PMS西大东线1井1号变压器	200	25.042	109.92	109.92	未列入负面清单			8.29%
6423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线西盖海支线5号变压器	200	20.089	119.82	119.82	未列入负面清单			-12.43%
6424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10kv土城线周土分歧自然屯养牛小区1号变压器	50	79.976	0.01	0.01	未列入负面清单			0.38%
6425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身三队支线4号变压器	100	20.027	59.97	59.97	未列入负面清单			-1.02%
6426	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线高家一队分支线8号变压器	30	91.38	-3.41	0.00	未列入负面清单			-
6427	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线西于家寺支线1号变压器	200	19.119	121.76	121.76	未列入负面清单			0.09%
6428	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线大屯暖棚支线4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
6429	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯冷棚分支线9号变压器	50	2.896	38.55	38.55	未列入负面清单			-24.50%
6430	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线西盖海支线13号变压器	80	142.875	-50.30	0.00	未列入负面清单			70.85%
6431	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线供销社支线2号变压器	50	87.697	-3.85	0.00	未列入负面清单			48.08%
6432	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华二队分歧11号变压器	200	20.148	119.70	119.70	未列入负面清单			-19.66%
6433	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线下四道支线22号变压器	100	34.17	45.83	45.83	未列入负面清单			-21.55%

6434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线大伙房分支线6号变压器	50	49.886	15.06	15.06	未列入负面清单			13.21%
6435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子六队分支线5号变压器	50	106.534	-13.27	0.00	未列入负面清单			27.47%
6436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线元胜永分歧3号变压器	100	49.192	30.81	30.81	未列入负面清单			-0.53%
6437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线于家良分歧7号变压器	50	100.517	-10.26	0.00	未列入负面清单			40.22%
6438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴三队分支线1号变压器	50	44.996	17.50	17.50	未列入负面清单			3.99%
6439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线莫古土四分支线7号变压器	400	16.525	253.90	253.90	未列入负面清单			198.71%
6440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线六家子三九队支线3号变压器	200	35.877	88.25	88.25	未列入负面清单			-3.21%
6441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	六家子分歧105#变台	200	20.79	118.42	118.42	未列入负面清单			-4.92%
6442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	顺发号六七队支线08#变台	50	49.811	15.09	15.09	未列入负面清单			-10.74%
6443	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554北昌五支23号变压器	100	47.677	32.32	32.32	未列入负面清单			5.02%
6444	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线下炮手支线4号变压器	100	30.11	49.89	49.89	未列入负面清单			-0.19%
6445	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌支线86号变压器	100	31.962	48.04	48.04	未列入负面清单			-4.50%
6446	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔东屯分歧3号变压器	100	34.656	45.34	45.34	未列入负面清单			-2.18%
6447	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线后六子分支线11号变压器	200	34.775	90.45	90.45	未列入负面清单			-9.74%
6448	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线下大巴五队暖棚分歧12号变压器	20	47.002	6.60	6.60	未列入负面清单			-3.07%
6449	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子三队分歧2号变压器	200	7.465	145.07	145.07	未列入负面清单			-50.80%
6450	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554下甸村支3号变压器	200	25.266	109.47	109.47	未列入负面清单			9.21%
6451	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线60号变压器	50	54.38	12.81	12.81	未列入负面清单			0.86%
6452	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554平顶山分台支线3号变压器	200	9.231	141.54	141.54	未列入负面清单			-39.83%
6453	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线高家支线支线15号变压器	50	50.507	14.75	14.75	未列入负面清单			28.92%
6454	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线苇子沟支线72号变压器	200	17.071	125.86	125.86	未列入负面清单			-0.44%
6455	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干110号变压器	400	12.701	269.20	269.20	未列入负面清单			-40.87%
6456	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干49号变压器	200	19.644	120.71	120.71	未列入负面清单			9.95%
6457	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线五家子支线7号变压器	400	11.49	274.04	274.04	未列入负面清单			-2.14%
6458	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线七家子支线3号变压器	400	32.722	189.11	189.11	未列入负面清单			-4.63%
6459	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线水泉支线17号变压器	400	3.54	305.84	305.84	未列入负面清单			-64.34%
6460	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大南大棚支线4号变压器	100	30.882	49.12	49.12	未列入负面清单			8.08%
6461	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线水库支线5号变压器	100	40.396	39.60	39.60	未列入负面清单			-17.09%
6462	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宗朝支线33号变压器	80	92.496	-10.00	0.00	未列入负面清单			-2.10%
6463	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线桃一分歧线47号变压器	200	71.453	17.09	17.09	未列入负面清单			52.27%
6464	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线豆芽子支线12号变压器	200	27.228	105.54	105.54	未列入负面清单			2.83%
6465	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线王家荒支线11号变压器	200	24.672	110.66	110.66	未列入负面清单			-31.64%
6466	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线烧候支线46号变压器	400	18.847	244.61	244.61	未列入负面清单			0.66%

6467	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线双岭子支线12号变压器	200	37.169	85.66	85.66	未列入负面清单			-30.57%
6468	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线腰哈分歧线34号变压器	200	23.693	112.61	112.61	未列入负面清单			-4.45%
6469	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线前八分歧7号变压器	200	40.157	79.69	79.69	未列入负面清单			-12.18%
6470	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线七道岭分歧3号变压器	100	75.855	4.15	4.15	未列入负面清单			-6.68%
6471	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线李恩沟支线17号变压器	50	23.024	28.49	28.49	未列入负面清单			-28.64%
6472	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官北分支线4号变压器	400	58.877	84.49	84.49	未列入负面清单			-6.44%
6473	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线35号变压器	100	71.373	8.63	8.63	未列入负面清单			-11.31%
6474	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线南八新台分支线7号变压器	50	38.456	20.77	20.77	未列入负面清单			-31.65%
6475	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线新邱分歧6付1号变压器	200	35.545	88.91	88.91	未列入负面清单			-31.94%
6476	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线五间房北分台线9号变压器	100	37.457	42.54	42.54	未列入负面清单			-15.20%
6477	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线架其屯敬老院前台线11号变压器	200	8.013	143.97	143.97	未列入负面清单			38.90%
6478	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线王府保护地支线5号变压器	400	40.899	156.40	156.40	未列入负面清单			2.38%
6479	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线麦王东分歧38号变压器	200	66.813	26.37	26.37	未列入负面清单			-6.89%
6480	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线七家子北台支线3号变压器	200	34.125	91.75	91.75	未列入负面清单			-25.10%
6481	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干42号变压器	200	65.617	28.77	28.77	未列入负面清单			18.67%
6482	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线140号变压器	50	70.337	4.83	4.83	未列入负面清单			3.22%
6483	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线半截塔线51号变压器	50	59.355	10.32	10.32	未列入负面清单			-2.96%
6484	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线120号变压器	30	10.847	20.75	20.75	未列入负面清单			-40.45%
6485	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干141号变压器	200	24.814	110.37	110.37	未列入负面清单			-13.07%
6486	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线89号变压器	200	21.168	117.66	117.66	未列入负面清单			-40.99%
6487	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线门家店分歧70号变压器	100	18.446	61.55	61.55	未列入负面清单			-43.85%
6488	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线下高束台线6号变压器	200	55.616	48.77	48.77	未列入负面清单			-15.81%
6489	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土支线39号变压器	100	11.223	68.78	68.78	未列入负面清单			-37.84%
6490	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线五家子暖棚支线2号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
6491	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线供销社线2号变压器	500	88.879	-44.40	0.00	未列入负面清单			-4.54%
6492	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干20号变压器	400	26.817	212.73	212.73	未列入负面清单			-33.83%
6493	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干112号变压器	400	26.496	214.02	214.02	未列入负面清单			-19.14%
6494	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土机井2台分支线9号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
6495	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线农场三队暖棚支线2号变压器	200	48.027	63.95	63.95	未列入负面清单			7.21%
6496	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线政府变支线1号变压器	400	75.027	19.89	19.89	未列入负面清单			20.28%
6497	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线食品站支线1号变压器	400	41.141	155.44	155.44	未列入负面清单			-20.14%
6498	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土支线25号变压器	200	49.121	61.76	61.76	未列入负面清单			10.52%
6499	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线主干31号变压器	200	20.713	118.57	118.57	未列入负面清单			-28.59%

6500	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线陆家良分支线29号变压器	200	42.344	75.31	75.31	未列入负面清单			-19.04%
6501	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kV泡排线车屯分支线02#变压器	200	49.762	60.48	60.48	未列入负面清单			-
6502	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土支线119号变压器	200	27.418	105.16	105.16	未列入负面清单			-21.29%
6503	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线那立闪支线5号变压器	50	69.891	5.05	5.05	未列入负面清单			7.01%
6504	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线敖包良分歧20号变压器	100	61.402	18.60	18.60	未列入负面清单			-0.78%
6505	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线新窝铺分一台支线2号变压器	200	22.149	115.70	115.70	未列入负面清单			-
6506	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6442他园线高林台苗圃分支线1号变压器	400	31.962	192.15	192.15	未列入负面清单			-15.23%
6507	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线前代分支线4号变压器泡排线前代东分支线6号变压器	200	37.049	85.90	85.90	未列入负面清单			-29.89%
6508	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6442他园线高林台移民分支线1号变压器	160	39.216	65.25	65.25	未列入负面清单			5.12%
6509	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线查马屯支线2号变压器	200	27.953	104.09	104.09	未列入负面清单			-1.35%
6510	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线鑫鑫金矿支线9号变压器	400	6.93	292.28	292.28	未列入负面清单			-35.19%
6511	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线塔尺分歧线29号变压器	50	43.471	18.26	18.26	未列入负面清单			5.44%
6512	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线主干191号变压器	200	18	124.00	124.00	未列入负面清单			-5.20%
6513	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线英三分歧线5号变压器	30	55.383	7.39	7.39	未列入负面清单			215.71%
6514	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线营子支线14号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
6515	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺五队台分支线7号变压器	100	54.262	25.74	25.74	未列入负面清单			4.62%
6516	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线塔尺分歧线13号变压器	50	39.844	20.08	20.08	未列入负面清单			-5.93%
6517	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线主干38号变压器	315	4.4304762	238.04	238.04	未列入负面清单			-64.88%
6518	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分22左20号变压器	315	51.314	90.36	90.36	未列入负面清单			16.61%
6519	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分22左1左1号变压器	315	43.368	115.39	115.39	未列入负面清单			5.47%
6520	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线二郎四分线14号变压器	400	20.742	237.03	237.03	未列入负面清单			-
6521	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线供销分支3号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
6522	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线东喇嘛营子分歧3号变压器	200	25.62	108.76	108.76	未列入负面清单			-36.51%
6523	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线张家店分线4号变压器	50	31.83	24.09	24.09	未列入负面清单			-5.85%
6524	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线青房子分歧4号变压器	200	56.666	46.67	46.67	未列入负面清单			-25.89%
6525	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线八苏台分歧线42号变压器	100	32.124	47.88	47.88	未列入负面清单			19.11%
6526	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线营河西节水5台支线1号变压器	50	3.824	38.09	38.09	未列入负面清单			43.65%
6527	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线衙门分歧57号变压器	50	43.321	18.34	18.34	未列入负面清单			3.55%
6528	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线政府分支线2号变压器	50	73.767	3.12	3.12	未列入负面清单			-8.40%
6529	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线鹿场线27号变压器	100	10.096	69.90	69.90	未列入负面清单			-39.03%
6530	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线双山子线9号变压器	50	96.519	-8.26	0.00	未列入负面清单			10.13%
6531	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线佛寺五队台分支线6号变压器	400	41.047	155.81	155.81	未列入负面清单			0.56%
6532	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线林场线4号变压器	250	19.412	151.47	151.47	未列入负面清单			-10.74%

6533	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线鹿场线5号变压器	50	48.948	15.53	15.53	未列入负面清单			-3.41%
6534	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线解放五六队分支线5号变压器	200	44.213	71.57	71.57	未列入负面清单			5.13%
6535	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线东迁分支线27号变压器	200	33.681	92.64	92.64	未列入负面清单			2.70%
6536	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV7243佛寺线四家子村分台分支线5号变压器	200	37.224	85.55	85.55	未列入负面清单			-
6537	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线主干30号变压器	315	72.945	22.22	22.22	未列入负面清单			22.07%
6538	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线主干50号变压器	315	44.331	112.36	112.36	未列入负面清单			-22.68%
6539	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线大五村线5号变压器	80	45.676	27.46	27.46	未列入负面清单			-35.70%
6540	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋赵线101号变压器	100	41.969	38.03	38.03	未列入负面清单			-20.36%
6541	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴节水一支线5号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
6542	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线羊拉山线4号变压器	200	51.301	57.40	57.40	未列入负面清单			46.55%
6543	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线汪四滴灌6台线17号变压器	50	1.435	39.28	39.28	未列入负面清单			-51.97%
6544	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线长青二五队台分支线4号变压器	200	22.461	115.08	115.08	未列入负面清单			-35.37%
6545	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线主干59号变压器	200	36.771	86.46	86.46	未列入负面清单			6.30%
6546	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线塔山苗圃线39号变压器	50	23.42	28.29	28.29	未列入负面清单			4.80%
6547	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线推朋暖棚2号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
6548	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线主干38右1号变压器	315	80.742	-2.34	0.00	未列入负面清单			-4.24%
6549	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线八道岭一队分支线1号变压器	200	43.865	72.27	72.27	未列入负面清单			2.16%
6550	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线供电所支线7号变压器	200	141.757	-123.51	0.00	未列入负面清单			18.84%
6551	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线137号变压器	100	40.678	39.32	39.32	未列入负面清单			-17.61%
6552	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV建东线达康农副食品分支线3号变压器	200	1.308	157.38	157.38	未列入负面清单			-38.19%
6553	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建设西台分台支线1号变压器	200	95.91	-31.82	0.00	未列入负面清单			-
6554	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线主干146号变压器	200	17.177	125.65	125.65	未列入负面清单			-11.52%
6555	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德三队支线16号变压器	100	33.982	46.02	46.02	未列入负面清单			2.22%
6556	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线8号变压器	400	35.9	176.40	176.40	未列入负面清单			-18.58%
6557	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线干沟子分歧49号变压器	30	32.591	14.22	14.22	未列入负面清单			-17.27%
6558	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子东台线3号变压器	30	79.579	0.13	0.13	未列入负面清单			-7.77%
6559	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干154号变压器	50	66.357	6.82	6.82	未列入负面清单			-2.67%
6560	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线沙拉中学分歧3号变压器	100	54.141	25.86	25.86	未列入负面清单			23.58%
6561	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线敖力线3号变压器	200	13.922	132.16	132.16	未列入负面清单			-36.43%
6562	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线购销公司支线3号变压器	400	45.093	139.63	139.63	未列入负面清单			-21.83%
6563	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	敖三分台支线03#	100	42.031	37.97	37.97	未列入负面清单			2.53%
6564	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线干沟子分歧27号变压器	50	65.655	7.17	7.17	未列入负面清单			119.01%
6565	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧新邱暖棚线4号变压器	50	79.029	0.49	0.49	未列入负面清单			31.78%

6566	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线上营子线7号变压器	20	95.79	-3.16	0.00	未列入负面清单			17.99%
6567	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线杜力窝铺变台线6号变压器	100	71.79	8.21	8.21	未列入负面清单			-6.67%
6568	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西营子分歧45号变压器	160	50.958	46.47	46.47	未列入负面清单			1.20%
6569	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线移民小区支线11号变压器	50	41.849	19.08	19.08	未列入负面清单			-
6570	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线82号变压器	160	41.147	62.16	62.16	未列入负面清单			-4.73%
6571	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新德一支线队63号变压器	100	28.065	51.94	51.94	未列入负面清单			5.15%
6572	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线二土三队支线3号变压器	100	39.817	40.18	40.18	未列入负面清单			-11.01%
6573	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线施家沟分支线25号变压器	100	77.75	2.25	2.25	未列入负面清单			10.84%
6574	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线林场住宅支线1号变压器	250	25.549	136.13	136.13	未列入负面清单			-
6575	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV大五南线黄土坑分台支线4号变压器	100	6.245	73.76	73.76	未列入负面清单			10.25%
6576	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线新窝铺一队大棚台2号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
6577	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线西好不歹台支线15号变压器	400	52.631	109.48	109.48	未列入负面清单			5.37%
6578	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干164号变压器	200	14.791	130.42	130.42	未列入负面清单			-
6579	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿一队新台线1号变压器	100	53.569	26.43	26.43	未列入负面清单			-
6580	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线11号变压器	50	105.118	-12.56	0.00	未列入负面清单			14.82%
6581	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线鸡场线6号变压器	30	29.36	15.19	15.19	未列入负面清单			-15.32%
6582	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线牛家沟支线3号变压器	30	68.602	3.42	3.42	未列入负面清单			-11.22%
6583	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线3号变压器	20	42.084	7.58	7.58	未列入负面清单			-2.15%
6584	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	东大队台变压器	400	21.604	233.58	233.58	未列入负面清单			7.30%
6585	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线大莫牛海支线44号变压器大五东线大莫牛海线8号变压器	100	17.484	62.52	62.52	未列入负面清单			5.10%
6586	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	阿三队台	200	55.832	48.34	48.34	未列入负面清单			26.69%
6587	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线杨井丰支线40号变压器	30	32.352	14.29	14.29	未列入负面清单			-54.57%
6588	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线水泉支线10号变压器	100	95.481	-15.48	0.00	未列入负面清单			7.37%
6589	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧赵家沟线37号变压器	200	14.776	130.45	130.45	未列入负面清单			11.12%
6590	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线主干235号变压器	100	46.687	33.31	33.31	未列入负面清单			-8.70%
6591	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线赵家沟线巨宝土南线4号变压器	80	79.633	0.29	0.29	未列入负面清单			22.42%
6592	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新窝铺分台线6号变压器	100	50.969	29.03	29.03	未列入负面清单			-24.58%
6593	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线北沟分台线5号变压器	200	44.861	70.28	70.28	未列入负面清单			-30.57%
6594	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线衣家洼子北台支线02号变压器	200	38.907	82.19	82.19	未列入负面清单			-32.54%
6595	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线德大西台支线8号变压器	50	84.276	-2.14	0.00	未列入负面清单			-1.53%
6596	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生他支线40号变压器	200	18.058	123.88	123.88	未列入负面清单			-14.92%
6597	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马尺西分台支线1号变压器	200	57.13	45.74	45.74	未列入负面清单			-11.68%
6598	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃街支线5号变压器	200	27.64	104.72	104.72	未列入负面清单			-23.54%

6599	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线他不郎分台支线5号变压器	50	51.321	14.34	14.34	未列入负面清单			11.17%
6600	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干138号变压器	100	26.645	53.36	53.36	未列入负面清单			-
6601	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线双龙支线15号变压器	100	32.784	47.22	47.22	未列入负面清单			27.52%
6602	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官分台线10号变压器	200	13.569	132.86	132.86	未列入负面清单			-32.17%
6603	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生哈支线6号变压器	200	19.991	120.02	120.02	未列入负面清单			-39.60%
6604	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官东线2号变压器	200	29.032	101.94	101.94	未列入负面清单			-9.35%
6605	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官暖棚分支线4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
6606	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新五家支线2号变压器	50	36.242	21.88	21.88	未列入负面清单			1.58%
6607	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线他不郎西11号变压器	20	71.876	1.62	1.62	未列入负面清单			-1.17%
6608	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线哈拉沟分台线3号变压器	50	12.851	33.57	33.57	未列入负面清单			-1.58%
6609	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV福南线八家子镇果树村支线30号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
6610	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV福南线颜炳忱蔬菜合作社分支线4号变压器	200	28.813	102.37	102.37	未列入负面清单			19.65%
6611	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线上两家子分台支线3号变压器	80	35.742	35.41	35.41	未列入负面清单			-12.93%
6612	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃花大队支线7号变压器	400	32.282	190.87	190.87	未列入负面清单			0.10%
6613	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线上两家子支线20号变压器	200	41.395	77.21	77.21	未列入负面清单			-29.02%
6614	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃花支线23左15号变压器	200	83.605	-7.21	0.00	未列入负面清单			-2.07%
6615	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线敬老院支线2号变压器	200	59.137	41.73	41.73	未列入负面清单			-16.05%
6616	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃花支线23左23号变压器	200	62.714	34.57	34.57	未列入负面清单			13.47%
6617	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV于东线林场分台支线4号变压器	100	144.079	-64.08	0.00	未列入负面清单			-
6618	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线下漂花原支线2号变压器	400	133.402	-213.61	0.00	未列入负面清单			0.59%
6619	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃花一队暖棚支线11号变压器	80	8.055	57.56	57.56	未列入负面清单			-46.74%
6620	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线门家店分歧39号变压器	200	25.272	109.46	109.46	未列入负面清单			-12.20%
6621	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线弹簧分线7号变压器	400	67.875	48.50	48.50	未列入负面清单			7.50%
6622	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线主干83号变压器	400	28.179	207.28	207.28	未列入负面清单			-31.75%
6623	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线95右分4号变压器	315	39.892	126.34	126.34	未列入负面清单			-7.36%
6624	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线黑山沟支线27号变压器	100	27.521	52.48	52.48	未列入负面清单			-31.15%
6625	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82右分14号变压器	400	34.444	182.22	182.22	未列入负面清单			-18.81%
6626	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82右分3号变压器	315	38.862	129.58	129.58	未列入负面清单			-1.96%
6627	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线砚台山新台支线9号变压器	200	39.786	80.43	80.43	未列入负面清单			-1.17%
6628	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线后勿兰支线3号变压器	100	23.878	56.12	56.12	未列入负面清单			-37.39%
6629	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线大莫牛海线8号变压器	200	12.961	134.08	134.08	未列入负面清单			-23.61%
6630	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线棺材山线14号变压器	100	25.74	54.26	54.26	未列入负面清单			-36.23%
6631	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线叶翔支线17号变压器	100	53.958	26.04	26.04	未列入负面清单			-5.72%

6632	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干26号变压器	30	18.247	18.53	18.53	未列入负面清单			-9.63%
6633	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV大五东线朝尺沟线21号变压器	200	20.519	118.96	118.96	未列入负面清单			2.38%
6634	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10kVYL62玉京线82右分6号变压器	315	38.073	132.07	132.07	未列入负面清单			-2.93%
6635	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线主干20号变压器	315	38.579	130.48	130.48	未列入负面清单			42.97%
6636	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线主干180号变压器	200	17.953	124.09	124.09	未列入负面清单			-9.21%
6637	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张化线7252	10kV048佛寺线伊吗图村台线5号变压器	80	29.31	40.55	40.55	未列入负面清单			11.44%
6638	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线6左1号变压器	315	37.482	133.93	133.93	未列入负面清单			12.41%
6639	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分线5右2号变压器	200	113.268	-66.54	0.00	未列入负面清单			10.04%
6640	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分2右1号变压器	200	65.721	28.56	28.56	未列入负面清单			0.32%
6641	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线广电分线9号变压器	315	43.44	115.16	115.16	未列入负面清单			-9.51%
6642	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线粮食局支线2右分4号变压器	400	70.085	39.66	39.66	未列入负面清单			-4.17%
6643	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分6左1号变压器	315	29.694	158.46	158.46	未列入负面清单			-0.68%
6644	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分5左1号变压器	315	39.848	126.48	126.48	未列入负面清单			-2.28%
6645	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线电信分线4号变压器	315	59.077	65.91	65.91	未列入负面清单			9.22%
6646	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线粮食支线2左1号变压器	315	35.336	140.69	140.69	未列入负面清单			4.06%
6647	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10kV务南线沙力根大队分台支线3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
6648	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门6队分支线26号变压器	20	51.148	5.77	5.77	未列入负面清单			-12.65%
6649	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线大坝分歧31号变压器	400	51.645	113.42	113.42	未列入负面清单			-19.30%
6650	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线同乃东沟分线8号变压器	100	75.77	4.23	4.23	未列入负面清单			11.11%
6651	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线环保支线9号变压器	315	64.608	48.48	48.48	未列入负面清单			0.28%
6652	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门分歧17号变压器	200	18.671	122.66	122.66	未列入负面清单			-19.72%
6653	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线朝阳沟分歧15号变压器	30	56.466	7.06	7.06	未列入负面清单			-4.15%
6654	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线解放分歧55号变压器	50	15.936	32.03	32.03	未列入负面清单			-
6655	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线朝阳沟分歧33号变压器	30	49.2	9.24	9.24	未列入负面清单			53.17%
6656	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线解放分歧135号变压器	400	13.935	264.26	264.26	未列入负面清单			-
6657	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线主干172号变压器	30	53.605	7.92	7.92	未列入负面清单			42.00%
6658	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线广电分线3右1号变压器	50	28.806	25.60	25.60	未列入负面清单			-12.96%
6659	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线衙门分歧线44号变压器	400	8.247	287.01	287.01	未列入负面清单			-44.89%
6660	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线42号变压器	20	27.823	10.44	10.44	未列入负面清单			60.58%
6661	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线朝阳沟分歧42号变压器	100	63.699	16.30	16.30	未列入负面清单			32.72%
6662	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线主干237号变压器	200	6.416	147.17	147.17	未列入负面清单			-47.36%
6663	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线白土沟分歧61号变压器	200	63.5	33.00	33.00	未列入负面清单			10.23%
6664	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门四队分台线11号变压器	30	59.883	6.04	6.04	未列入负面清单			-11.99%

6665	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线朝阳沟分歧19号变压器	200	26.249	107.50	107.50	未列入负面清单			12.51%
6666	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线腰沟分歧34号变压器	30	33.257	14.02	14.02	未列入负面清单			-10.18%
6667	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线东城子分支29号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
6668	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV西水源线广电分线8右2附1号变压器	200	34.334	91.33	91.33	未列入负面清单			-3.04%
6669	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线西营子分支6号变压器	400	8.368	286.53	286.53	未列入负面清单			-55.69%
6670	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家南分歧03分支线3号变压器	50	70.716	4.64	4.64	未列入负面清单			-6.38%
6671	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线主干23号变压器	200	82.902	-5.80	0.00	未列入负面清单			3.83%
6672	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线虎大鹏分支4号变压器	30	29.318	15.20	15.20	未列入负面清单			-5.38%
6673	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线营子支线11号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
6674	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线南台子分支3号变压器	400	8.841	284.64	284.64	未列入负面清单			-
6675	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线主干6号变压器	400	19.286	242.86	242.86	未列入负面清单			-35.14%
6676	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线官营子庆年暖棚1分支线9号变压器	200	10.126	139.75	139.75	未列入负面清单			-27.57%
6677	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线东洼支6号变压器	400	15.695	257.22	257.22	未列入负面清单			16.06%
6678	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线八间房分支11号变压器	100	26.845	53.16	53.16	未列入负面清单			17.45%
6679	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线官营子庆年暖棚2分支线9号变压器	200	11.108	137.78	137.78	未列入负面清单			-2.73%
6680	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线官封林节水支线2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
6681	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线牦西分支6号变压器	100	31.075	48.93	48.93	未列入负面清单			25.56%
6682	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡固线PZ46	10kVPZ46泡固线泡子会德暖棚支线1号变压器	80	94.482	-11.59	0.00	未列入负面清单			32.66%
6683	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线西营子分7号变压器	400	10.236	279.06	279.06	未列入负面清单			-47.78%
6684	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线21左1号变压器	315	83.031	-9.55	0.00	未列入负面清单			2.59%
6685	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线18左2号变压器	400	18.913	244.35	244.35	未列入负面清单			13.49%
6686	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线二色一队支线2号变压器	50	134.948	-27.47	0.00	未列入负面清单			41.05%
6687	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线玉泉龙大棚5支线18号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-
6688	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线太龙专分支13号变压器	200	10.381	139.24	139.24	未列入负面清单			-49.06%
6689	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙分歧5号变压器	50	23.975	28.01	28.01	未列入负面清单			-21.23%
6690	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	水泥线4446	10kV4446水泥线污水厂支线7号变压器	200	70.502	19.00	19.00	未列入负面清单			9.60%
6691	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿五队台线78号变压器	400	28.576	205.70	205.70	未列入负面清单			-24.28%
6692	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙分歧93号变压器	200	21.599	116.80	116.80	未列入负面清单			-38.51%
6693	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅力板分歧56号变压器	80	62.173	14.26	14.26	未列入负面清单			-10.32%
6694	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV太北线左李家窝卜分15号变压器	200	16.889	126.22	126.22	未列入负面清单			-11.11%
6695	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线东三支线4号变压器	200	26.273	107.45	107.45	未列入负面清单			-34.15%
6696	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线阿一队新分台线6号变压器	100	44.3	35.70	35.70	未列入负面清单			-
6697	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅二队分台线5号变压器	100	21.275	58.73	58.73	未列入负面清单			-7.45%

6698	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅力板分歧28号变压器	400	24.153	223.39	223.39	未列入负面清单			-
6699	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线敖孟分歧129号变压器	80	46.007	27.19	27.19	未列入负面清单			184.40%
6700	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线主干9号变压器	315	13.381	209.85	209.85	未列入负面清单			-2.10%
6701	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大岭矿石厂线2号变压器	200	42.231	75.54	75.54	未列入负面清单			26.46%
6702	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线海棠山支线21号变压器	400	102.819	-91.28	0.00	未列入负面清单			10.50%
6703	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大板屯支线5号变压器	315	32.86	148.49	148.49	未列入负面清单			27.01%
6704	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线18+1号变压器	50	32.429	23.79	23.79	未列入负面清单			9.05%
6705	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线55号变压器	200	21.387	117.23	117.23	未列入负面清单			124.90%
6706	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线2+1号变压器	30	86.089	-1.83	0.00	未列入负面清单			14.70%
6707	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大岭支干线55号变压器	315	29.044	160.51	160.51	未列入负面清单			10.39%
6708	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线桃还支线25号变压器	160	89.304	-14.89	0.00	未列入负面清单			9.90%
6709	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线上漂支线46号变压器大板南线大岭支干线23号变压器	200	60.931	38.14	38.14	未列入负面清单			-17.21%
6710	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线驿马天支线28号变压器	200	92.177	-24.35	0.00	未列入负面清单			18.73%
6711	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线下两家子支线26号变压器	100	73.231	6.77	6.77	未列入负面清单			6.19%
6712	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线德大西分台1号柱上变压器	100	27.48	52.52	52.52	未列入负面清单			-27.23%
6713	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线西一队支线2号变压器	400	48.177	127.29	127.29	未列入负面清单			-
6714	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线匣德台支线31号变压器	200	23.333	113.33	113.33	未列入负面清单			-2.76%
6715	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线桃还新台支线6号变压器	200	81.985	-3.97	0.00	未列入负面清单			2.77%
6716	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线西好不歹台支线26号变压器	200	78.612	2.78	2.78	未列入负面清单			-5.85%
6717	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线招不力格一队支线2号变压器	100	39.687	40.31	40.31	未列入负面清单			-18.19%
6718	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线前四家子台支线5号变压器	200	57.947	44.11	44.11	未列入负面清单			-10.11%
6719	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线西五家子分台分支14号变压器	80	23.3125	45.35	45.35	未列入负面清单			83.22%
6720	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线81号变压器	100	55.335	24.67	24.67	未列入负面清单			-9.61%
6721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线石灰屯支线4号变压器	200	48.121	63.76	63.76	未列入负面清单			1.86%
6722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线傲龙三队二分台支线1号变压器	200	27.316	105.37	105.37	未列入负面清单			-
6723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线东沟支线2号变压器	100	21.506	58.49	58.49	未列入负面清单			-34.47%
6724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线下满土沟分台变压器	200	7.466	145.07	145.07	未列入负面清单			-
6725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线八家分歧50号变压器	100	81.854	-1.85	0.00	未列入负面清单			19.50%
6726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯三四队分支线1号变压器	400	16.17	255.32	255.32	未列入负面清单			-37.41%
6727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线东马家分歧22号变压器	160	40.239	63.62	63.62	未列入负面清单			0.37%
6728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线八家子三队支线5号变压器	400	29.867	200.53	200.53	未列入负面清单			-10.37%
6729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线东沟支线15号变压器	100	40.275	39.73	39.73	未列入负面清单			-23.40%
6730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线西口莫高铁分支线9号变压器	315	24.732	174.09	174.09	未列入负面清单			10.14%

6731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫分支线6号变压器	200	50.619	58.76	58.76	未列入负面清单			-21.81%
6732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线二厂南台支线7号变压器	200	79.849	0.30	0.30	未列入负面清单			30.15%
6733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线24号变压器	50	142.303	-31.15	0.00	未列入负面清单			26.20%
6734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫高铁移民分支线2号变压器	315	23.231	178.82	178.82	未列入负面清单			10.35%
6735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线主干5号变压器	200	17.705	124.59	124.59	未列入负面清单			-7.12%
6736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线主干59号变压器	200	43.571	72.86	72.86	未列入负面清单			11.20%
6737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南台子支线8号变压器	100	34.173	45.83	45.83	未列入负面清单			-
6738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线艾林皋七队分支线10号	100	63.824	16.18	16.18	未列入负面清单			2.52%
6739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府五队分支线4号变压器	200	27.488	105.02	105.02	未列入负面清单			1.23%
6740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线北洼分歧5号变压器	200	40.318	79.36	79.36	未列入负面清单			34.34%
6741	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干183号变压器	200	19.087	121.83	121.83	未列入负面清单			-6.58%
6742	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线主干180号变压器	100	54.382	25.62	25.62	未列入负面清单			268.14%
6743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑三队分支11号变压器	100	45.468	34.53	34.53	未列入负面清单			-8.25%
6744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线兴龙洼分歧12号变压器	400	7.557	289.77	289.77	未列入负面清单			-53.47%
6745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线八家子线33号变压器	50	5.401	37.30	37.30	未列入负面清单			-32.45%
6746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周南一线ZJ54	10KV046社矿线福兴地线30号变压器	50	6.76	36.62	36.62	未列入负面清单			17.19%
6747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子分歧14号变压器	50	68.502	5.75	5.75	未列入负面清单			7.75%
6748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线东长山堡分支18号变压器	80	50.385	23.69	23.69	未列入负面清单			-19.72%
6749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线甄家五队分支线3号变压器	200	31.568	96.86	96.86	未列入负面清单			17.97%
6750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴三队分支线4号变压器	200	30.44	99.12	99.12	未列入负面清单			-4.14%
6751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线三合堂分台支线8号变压器	200	23.301	113.40	113.40	未列入负面清单			7.02%
6752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干174号变压器	200	30.263	99.47	99.47	未列入负面清单			-2.41%
6753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干107号变压器	200	23.564	112.87	112.87	未列入负面清单			-2.19%
6754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线工夫市分支线6号变压器	200	30.35	99.30	99.30	未列入负面清单			-
6755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线曹东支线3号变压器	50	122.438	-21.22	0.00	未列入负面清单			7.13%
6756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线下洼子村台分支线2号变压器	50	44.096	17.95	17.95	未列入负面清单			-2.88%
6757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府二队分支线20号变压器	100	41.781	38.22	38.22	未列入负面清单			4.70%
6758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑分歧28号变压器	30	38.978	12.31	12.31	未列入负面清单			5.60%
6759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线柳家店分支19号变压器	400	9.793	280.83	280.83	未列入负面清单			-
6760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南四家子分支线76号变压器	100	29.561	50.44	50.44	未列入负面清单			13.82%
6761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴节水二台分支线4号变压器	80	5.113	59.91	59.91	未列入负面清单			87.96%
6762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线拉拉屯支线196号变压器	200	37.123	85.75	85.75	未列入负面清单			-5.49%
6763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申三支线110号变压器	200	29.574	100.85	100.85	未列入负面清单			0.93%

6764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线德一西分台线1号变压器	50	103.198	-11.60	0.00	未列入负面清单			12.85%
6765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梨树小平安地分支线6号变压器	200	66.354	27.29	27.29	未列入负面清单			-3.64%
6766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分11右7左6号变压器	200	72.197	15.61	15.61	未列入负面清单			-0.11%
6767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线4付1号变压器	50	85.551	-2.78	0.00	未列入负面清单			-12.21%
6768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线八家分歧63号变压器	200	65.879	28.24	28.24	未列入负面清单			-6.01%
6769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梨树前营子暖棚分支线11号变压器	100	78.366	1.63	1.63	未列入负面清单			-3.45%
6770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线黑西分歧线22号变压器	100	49.527	30.47	30.47	未列入负面清单			2.79%
6771	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线开发南分支线6号变压器	200	27.208	105.58	105.58	未列入负面清单			-4.52%
6772	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜哈线5号变压器	100	40.972	39.03	39.03	未列入负面清单			22.94%
6773	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分11右7右2号变压器	315	55.829	76.14	76.14	未列入负面清单			-0.58%
6774	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东干线341	10kV341东干线3右3号变压器	400	19.632	241.47	241.47	未列入负面清单			-7.22%
6775	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申支线103号变压器	200	16.697	126.61	126.61	未列入负面清单			-8.56%
6776	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申支线110号变压器	100	57.022	22.98	22.98	未列入负面清单			0.02%
6777	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线敖海东台分支线5号变压器	200	39.09	81.82	81.82	未列入负面清单			-37.03%
6778	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	梅利一队分支线04#	200	43.602	72.80	72.80	未列入负面清单			15.78%
6779	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线杨树分支22号变压器	200	11.655	136.69	136.69	未列入负面清单			-43.05%
6780	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧96号变压器	200	26.295	107.41	107.41	未列入负面清单			-32.81%
6781	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线方塘支线5号变压器	50	9.011	35.49	35.49	未列入负面清单			6.69%
6782	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线太和申东台分支线13号变压器	200	22.794	114.41	114.41	未列入负面清单			191.53%
6783	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线下沟新台分支线2号变压器	200	19.15	121.70	121.70	未列入负面清单			-41.49%
6784	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线新邱分歧70号变压器	100	60.616	19.38	19.38	未列入负面清单			-0.52%
6785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四合支线26号变压器	200	25.324	109.35	109.35	未列入负面清单			-35.69%
6786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线石场二队分线1号变压器	200	43.602	72.80	72.80	未列入负面清单			-20.98%
6787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉机井1台分支线17号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-100.00%
6788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴南四队分台分支线4号变压器	50	63.456	8.27	8.27	未列入负面清单			2.77%
6789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉机井2台分支线13号变压器	30	15.532	19.34	19.34	未列入负面清单			-2.25%
6790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线革命二队分支线6#变压器	200	26.068	107.86	107.86	未列入负面清单			-5.45%
6791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴北十一队分支线10号变压器	100	41.009	38.99	38.99	未列入负面清单			-20.62%
6792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地一队分台分支线1号变压器	80	33.257	37.39	37.39	未列入负面清单			-0.32%
6793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线主干18号变压器	100	7.973	72.03	72.03	未列入负面清单			-6.93%
6794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉八队分支线62号变压器	100	21.043	58.96	58.96	未列入负面清单			-23.70%
6795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线头等一二队分支线14号变压器	100	38.981	41.02	41.02	未列入负面清单			-19.89%
6796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子六队分支线3号变压器	50	28.638	25.68	25.68	未列入负面清单			-8.01%

6797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线乍木村暖棚分支线4号变压器	50	14.661	32.67	32.67	未列入负面清单			-7.91%
6798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子南台分支线3号变压器	200	31.73	96.54	96.54	未列入负面清单			8.37%
6799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴南三队分支线6号变压器	50	81.016	-0.51	0.00	未列入负面清单			4.00%
6800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴南四队分支线20号变压器	50	34.394	22.80	22.80	未列入负面清单			-3.08%
6801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴北西台分支线20号变压器	100	48.165	31.84	31.84	未列入负面清单			-21.63%
6802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地一组分支线19号变压器	100	23.978	56.02	56.02	未列入负面清单			7.52%
6803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新兴北七队17号变压器	200	14.446	131.11	131.11	未列入负面清单			-38.92%
6804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命四队分支线2号变压器	200	15.732	128.54	128.54	未列入负面清单			-39.54%
6805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新民四五队分支线4号变压器	100	44.467	35.53	35.53	未列入负面清单			0.07%
6806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线主干7号变压器	400	45.252	138.99	138.99	未列入负面清单			-8.93%
6807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排八队分支线8号变压器	50	39.756	20.12	20.12	未列入负面清单			2.53%
6808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命支线50号变压器	200	39.114	81.77	81.77	未列入负面清单			84.18%
6809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地八队分支线11号变压器	200	22.125	115.75	115.75	未列入负面清单			-0.72%
6810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线胜利东沟支线14号变压器	200	19.362	121.28	121.28	未列入负面清单			-8.39%
6811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	胜利东沟支线08#	200	17.559	124.88	124.88	未列入负面清单			-2.34%
6812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新民十队分支线1号变压器	20	38.183	8.36	8.36	未列入负面清单			0.95%
6813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命五队分支线5号变压器	200	15.546	128.91	128.91	未列入负面清单			-38.84%
6814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子养牛小区分支线11号变压器	50	87.568	-3.78	0.00	未列入负面清单			1.34%
6815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉八队分支线37号变压器	100	40.392	39.61	39.61	未列入负面清单			-29.62%
6816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线平安地七队分支线5号变压器	200	17.864	124.27	124.27	未列入负面清单			-1.16%
6817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线上排八队分支线13号变压器	20	71.019	1.80	1.80	未列入负面清单			203.91%
6818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线靳家店分台分支线7号变压器	100	21.091	58.91	58.91	未列入负面清单			2.46%
6819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线程家梁分歧46号变压器	200	21.722	116.56	116.56	未列入负面清单			-8.65%
6820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线杨家沟分歧22号变压器	50	53.324	13.34	13.34	未列入负面清单			-15.25%
6821	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV大招线拉各拉分歧37号变压器	20	26.919	10.62	10.62	未列入负面清单			12.91%
6822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线三太分支线33号变压器	100	11.524	68.48	68.48	未列入负面清单			56.79%
6823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线主干72号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
6824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线白塔二队分支线2号变压器	50	100.792	-10.40	0.00	未列入负面清单			2.68%
6825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线北三分歧线25号变压器	100	30.967	49.03	49.03	未列入负面清单			4.35%
6826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线大板12左11左支线4号变压器	200	19.209	121.58	121.58	未列入负面清单			-41.46%
6827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线大板分歧30号变压器	400	53.594	105.62	105.62	未列入负面清单			13.04%
6828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线翟家沟分歧19号变压器	100	24.867	55.13	55.13	未列入负面清单			-15.59%
6829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线腰招分歧3号变压器	400	39.048	163.81	163.81	未列入负面清单			-17.21%

6830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线前兴分歧28号变压器	200	32.599	94.80	94.80	未列入负面清单			37.72%
6831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线乌兰三四队支线2号变压器	200	88.295	-16.59	0.00	未列入负面清单			38.60%
6832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线李明全分支线9号变压器	10	0	8.00	8.00	未列入负面清单			-100.00%
6833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线贾家沟分歧10号变压器	50	56.975	11.51	11.51	未列入负面清单			178.77%
6834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下铺分线57号变压器	50	22.069	28.97	28.97	未列入负面清单			-17.14%
6835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线杨兽医沟分歧8号变压器	100	46.112	33.89	33.89	未列入负面清单			3.75%
6836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下花台分歧3号变压器	200	18.885	122.23	122.23	未列入负面清单			-3.69%
6837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线排楼庙分歧41号变压器	100	6.798	73.20	73.20	未列入负面清单			-37.93%
6838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线勿兰肉牛小区分支线11号杆11号变压器	50	24.199	27.90	27.90	未列入负面清单			1.15%
6839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线贾家沟分歧1号变压器	100	36.127	43.87	43.87	未列入负面清单			-20.85%
6840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线拉各拉分歧76号变压器	100	24.726	55.27	55.27	未列入负面清单			-5.51%
6841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线15右3号变压器	315	26.393	168.86	168.86	未列入负面清单			-1.99%
6842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线13左1号变压器	160	45.568	55.09	55.09	未列入负面清单			-0.98%
6843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线程家梁分歧66号变压器	100	20.362	59.64	59.64	未列入负面清单			-0.91%
6844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线粮油支线8号变压器	100	36.11	43.89	43.89	未列入负面清单			2.84%
6845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线29左3号变压器	50	39.673	20.16	20.16	未列入负面清单			-7.04%
6846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线15号变压器	315	33.912	145.18	145.18	未列入负面清单			2.85%
6847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线艾木歹分歧56号变压器	200	38.997	82.01	82.01	未列入负面清单			-6.15%
6848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线程家梁分歧20号变压器	400	8.571	285.72	285.72	未列入负面清单			93.66%
6849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线上招村分歧2号变压器	100	42.452	37.55	37.55	未列入负面清单			-0.39%
6850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线北三家子分歧11号变压器	50	43.059	18.47	18.47	未列入负面清单			-11.64%
6851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线上苇子沟分歧10号变压器	100	42.877	37.12	37.12	未列入负面清单			25.33%
6852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线两家子支线17号变压器	200	38.782	82.44	82.44	未列入负面清单			-21.26%
6853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线饲料厂支线4号变压器	400	21.863	232.55	232.55	未列入负面清单			-
6854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线柴家分支线7号变压器	80	68.906	8.88	8.88	未列入负面清单			-6.66%
6855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线豆芽子支线9号变压器	200	39.775	80.45	80.45	未列入负面清单			5.14%
6856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线朝立佰东支线5号变压器	200	34.97	90.06	90.06	未列入负面清单			296.74%
6857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线七家子支线1号变压器	200	32.955	94.09	94.09	未列入负面清单			1.67%
6858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线后海山支线3号变压器	200	72.139	15.72	15.72	未列入负面清单			34.97%
6859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申德工区线5号变压器	50	8.418	35.79	35.79	未列入负面清单			-15.80%
6860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线小五分支线5号变压器	100	28.975	51.03	51.03	未列入负面清单			-31.60%
6861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线下哈分歧线6号变压器	80	100.948	-16.76	0.00	未列入负面清单			9.99%
6862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线吴飞明支线10号变压器	400	16.898	252.41	252.41	未列入负面清单			-37.07%

6863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线太平山东线3号变压器	100	56.295	23.71	23.71	未列入负面清单			-1.58%
6864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宝家洼东分台线10号变压器	50	73.524	3.24	3.24	未列入负面清单			189.51%
6865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔北六队分台线1号变压器	100	43.807	36.19	36.19	未列入负面清单			26.91%
6866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线兴隆地西支线2号变压器	200	23.36	113.28	113.28	未列入负面清单			0.14%
6867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线喇嘛洞5号变压器	30	25.527	16.34	16.34	未列入负面清单			19.55%
6868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线黄家店支线72号变压器	200	68.495	23.01	23.01	未列入负面清单			23.47%
6869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线林场水浇地分支11号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
6870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙里土移民分支12号变压器	200	45.654	68.69	68.69	未列入负面清单			-21.66%
6871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线南洼分歧26号变压器	200	4.179	151.64	151.64	未列入负面清单			-66.62%
6872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线东沟分歧12号变压器	200	17.104	125.79	125.79	未列入负面清单			-44.67%
6873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线河南八家3号变压器	100	42.494	37.51	37.51	未列入负面清单			0.18%
6874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线新华分歧40号变压器	30	106.552	-7.97	0.00	未列入负面清单			88.14%
6875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线下满土沟支线2号变压器	50	93.647	-6.82	0.00	未列入负面清单			3.16%
6876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线马圈沟分台支线4号变压器	100	29.761	50.24	50.24	未列入负面清单			-14.81%
6877	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力土分歧62号变压器	200	47.513	64.97	64.97	未列入负面清单			-2.42%
6878	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线南洼南台3号变压器	30	22.65	17.21	17.21	未列入负面清单			-21.73%
6879	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线耗牛河林场南4号变压器	100	5.445	74.56	74.56	未列入负面清单			-42.91%
6880	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干17号变压器	30	70.426	2.87	2.87	未列入负面清单			11.78%
6881	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯五队支线3号变压器	100	71.197	8.80	8.80	未列入负面清单			9.26%
6882	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线新华北洼1号变压器	100	16.161	63.84	63.84	未列入负面清单			-33.36%
6883	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线矿林场2号变压器	200	23.977	112.05	112.05	未列入负面清单			-23.10%
6884	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰村分支线1号变压器	200	33.479	93.04	93.04	未列入负面清单			1.01%
6885	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线西土城子支线5号变压器	100	27.827	52.17	52.17	未列入负面清单			-32.46%
6886	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线石场南分支线8号变压器	50	64.482	7.76	7.76	未列入负面清单			4.93%
6887	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰四队分支5号变压器	200	14.599	130.80	130.80	未列入负面清单			-8.49%
6888	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线二喇嘛沟分歧27号变压器	100	32.584	47.42	47.42	未列入负面清单			-19.34%
6889	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧4号变压器	200	11.372	137.26	137.26	未列入负面清单			-47.55%
6890	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官五队支线4号变压器	200	27.048	105.90	105.90	未列入负面清单			-34.49%
6891	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官六队支线12号变压器	200	20.257	119.49	119.49	未列入负面清单			9.07%
6892	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官村支线4号变压器	50	76.841	1.58	1.58	未列入负面清单			19.47%
6893	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯二队支线6号变压器	315	33.901	145.21	145.21	未列入负面清单			11.74%
6894	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线公官暖棚支线5号变压器	100	31.393	48.61	48.61	未列入负面清单			5.66%
6895	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线石场分支线69号变压器	200	24.942	110.12	110.12	未列入负面清单			8.33%

6896	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线上勿古土分支线4号变压器	50	72.351	3.82	3.82	未列入负面清单			88.57%
6897	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线荒山友林场支线6号变压器	50	29.634	25.18	25.18	未列入负面清单			-0.58%
6898	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八家子分岐85号变压器	80	74.316	4.55	4.55	未列入负面清单			4.36%
6899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线白音东支线31号变压器	100	35.419	44.58	44.58	未列入负面清单			-18.74%
6900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线柳关印子支线4号变压器	200	25.324	109.35	109.35	未列入负面清单			-7.11%
6901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线白音三家子分支线2号变压器	50	42.12	18.94	18.94	未列入负面清单			-9.85%
6902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线灯力营子支线11号变压器	50	78.788	0.61	0.61	未列入负面清单			1.02%
6903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线后平安西分线5号变压器	200	49.359	61.28	61.28	未列入负面清单			9.27%
6904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前沙卜台分支线10号变压器	50	79.922	0.04	0.04	未列入负面清单			8.79%
6905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双城子四分支线19号变压器	100	49.378	30.62	30.62	未列入负面清单			-27.73%
6906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线中学分支线2号变压器	200	49.933	60.13	60.13	未列入负面清单			1.15%
6907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线矿林厂支线19号变压器	200	54.577	50.85	50.85	未列入负面清单			7.44%
6908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线农技校支线17号变压器	200	17.298	125.40	125.40	未列入负面清单			-3.90%
6909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线主干93号变压器	100	80.236	-0.24	0.00	未列入负面清单			28.63%
6910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺五队分支线9号变压器	200	27.245	105.51	105.51	未列入负面清单			-37.10%
6911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线下渣子分台分支线3号变压器	50	40.284	19.86	19.86	未列入负面清单			-5.36%
6912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线务力根分线22号变压器	100	28.782	51.22	51.22	未列入负面清单			-26.78%
6913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线小吴家子支线40号变压器	50	13.995	33.00	33.00	未列入负面清单			-9.97%
6914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线史家沟分线21号变压器	100	8.518	71.48	71.48	未列入负面清单			-35.84%
6915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线下押京支线5号变压器	100	61.465	18.54	18.54	未列入负面清单			-12.33%
6916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉天二队支1号变压器	200	26.55	106.90	106.90	未列入负面清单			-34.59%
6917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线南三家子分线7号变压器	50	60.244	9.88	9.88	未列入负面清单			0.27%
6918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线关家小山分支5号变压器	50	60.581	9.71	9.71	未列入负面清单			0.15%
6919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉尺四队支线17号变压器	50	48.404	15.80	15.80	未列入负面清单			-17.06%
6920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线主干87右9号变压器	80	54.644	20.28	20.28	未列入负面清单			-13.89%
6921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线吐拉尺四队支线38号	50	56.465	11.77	11.77	未列入负面清单			-3.04%
6922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧37号变压器	100	27.958	52.04	52.04	未列入负面清单			0.08%
6923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线主干195号变压器	50	15.74	32.13	32.13	未列入负面清单			-
6924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线主干208号变压器	200	51.636	56.73	56.73	未列入负面清单			-3.74%
6925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关分歧2号变压器	100	34.079	45.92	45.92	未列入负面清单			23.73%
6926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯五队分线2号变压器	50	130.519	-25.26	0.00	未列入负面清单			10.58%
6927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线道力板西台分支线10号变压器	100	35.39	44.61	44.61	未列入负面清单			-10.75%
6928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线前赵家支线3号变压器	200	32.701	94.60	94.60	未列入负面清单			9.92%

6929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧风沟东台支线3号变压器	200	42.004	75.99	75.99	未列入负面清单			-17.70%
6930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线卧翻分歧138号变压器	100	9.433	70.57	70.57	未列入负面清单			-
6931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线上沟支线1号变压器	400	9.022	283.91	283.91	未列入负面清单			-32.57%
6932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关分歧5号变压器	200	27.813	104.37	104.37	未列入负面清单			-10.60%
6933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线桃富南台支线10号变压器	200	11.731	136.54	136.54	未列入负面清单			-17.64%
6934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线水泉沟分台支线5号变压器	200	13.066	133.87	133.87	未列入负面清单			108.57%
6935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧60号变压器	50	23.899	28.05	28.05	未列入负面清单			-0.25%
6936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线51号变压器	50	25.958	27.02	27.02	未列入负面清单			-14.40%
6937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧49号变压器	50	46.827	16.59	16.59	未列入负面清单			81.51%
6938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线48右5左2号变压器	315	29.47	159.17	159.17	未列入负面清单			5.57%
6939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线62左分4号变压器	200	45.83	68.34	68.34	未列入负面清单			-20.58%
6940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干99号变压器	315	19.467	190.68	190.68	未列入负面清单			-10.61%
6941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线56右分44号变压器	315	69.414	33.35	33.35	未列入负面清单			6.58%
6942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线94右分4号变压器	100	40.179	39.82	39.82	未列入负面清单			-10.67%
6943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线94右分7号变压器	315	58.955	66.29	66.29	未列入负面清单			14.63%
6944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟梨树分歧线74号变压器	50	51.447	14.28	14.28	未列入负面清单			5.49%
6945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河村台分支3号变压器	200	46.978	66.04	66.04	未列入负面清单			-30.92%
6946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线三家子河北支线3号变压器	200	11.025	137.95	137.95	未列入负面清单			18.41%
6947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线姚沟分歧16号变压器	200	16.336	127.33	127.33	未列入负面清单			-2.71%
6948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线主干25号变压器	80	45.508	27.59	27.59	未列入负面清单			30.49%
6949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线苇子沟分歧41号变压器	400	10.273	278.91	278.91	未列入负面清单			-1.04%
6950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线红石南支线8号变压器	50	82.678	-1.34	0.00	未列入负面清单			57.75%
6951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线上新丘支线20号变压器	30	89.951	-2.99	0.00	未列入负面清单			-8.43%
6952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线李坤支线3号变压器	100	37.007	42.99	42.99	未列入负面清单			36.13%
6953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线新窝卜支线41号变压器	50	85.388	-2.69	0.00	未列入负面清单			17.03%
6954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线沙扎兰七队分歧2号变压器	100	61.468	18.53	18.53	未列入负面清单			18.85%
6955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线863线7号变压器	50	96.58	-8.29	0.00	未列入负面清单			1.05%
6956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线南四分歧5号变压器	200	18.71	122.58	122.58	未列入负面清单			-8.93%
6957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线东四分歧67号变压器	30	18.55	18.44	18.44	未列入负面清单			121.37%
6958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线白灰兆山支线3号变压器	100	69.619	10.38	10.38	未列入负面清单			32.51%
6959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线乡直支线6号变压器	200	97.3	-34.60	0.00	未列入负面清单			1.74%
6960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线21左4号变压器	200	115.408	-70.82	0.00	未列入负面清单			20.56%
6961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线94右5右分6号变压器	200	52.384	55.23	55.23	未列入负面清单			-3.69%

6962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东苍土二队分支线7号变压器	200	61.324	37.35	37.35	未列入负面清单			-13.16%
6963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线南洼子分歧20号变压器	400	23.865	224.54	224.54	未列入负面清单			45.93%
6964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线阜干线94右5右分2号变压器	315	59.318	65.15	65.15	未列入负面清单			-7.98%
6965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家四六队分支线2号变压器	160	73.509	10.39	10.39	未列入负面清单			-8.76%
6966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下来住分台支线6号变压器	100	30.802	49.20	49.20	未列入负面清单			-0.88%
6967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干82号变压器	400	25.478	218.09	218.09	未列入负面清单			-13.74%
6968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干90号变压器	160	18.198	98.88	98.88	未列入负面清单			19.18%
6969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线沙扎兰五队分支5号变压器	315	59.243	65.38	65.38	未列入负面清单			10.94%
6970	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线瓦房干线92号变压器	200	15.713	128.57	128.57	未列入负面清单			-32.13%
6971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线桃李村分歧4号变压器	200	53.126	53.75	53.75	未列入负面清单			-15.39%
6972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本二队分线3号变压器	200	49.666	60.67	60.67	未列入负面清单			6.50%
6973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线桃李村分歧14号变压器	400	35.436	178.26	178.26	未列入负面清单			19.90%
6974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	西老河土街里台	400	48.434	126.26	126.26	未列入负面清单			-17.66%
6975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线田家一队线25号变压器	80	115.798	-28.64	0.00	未列入负面清单			9.84%
6976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉六队线2号变压器	50	36.967	21.52	21.52	未列入负面清单			-12.41%
6977	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线田家子二队线1号变压器	200	29.554	100.89	100.89	未列入负面清单			-2.92%
6978	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜三园区支线1号变压器	80	7.673	57.86	57.86	未列入负面清单			-5.00%
6979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包家三队线4号变压器	100	49.754	30.25	30.25	未列入负面清单			194.40%
6980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线田家七队线6号变压器	80	76.574	2.74	2.74	未列入负面清单			-10.07%
6981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜五队支线2号变压器	100	6.063	73.94	73.94	未列入负面清单			-14.41%
6982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜七队线4号变压器	200	19.657	120.69	120.69	未列入负面清单			-3.76%
6983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线8号变压器	200	92.015	-24.03	0.00	未列入负面清单			25.72%
6984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧胳膊肘台线6号变压器	100	32.469	47.53	47.53	未列入负面清单			-3.50%
6985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧新邱西台线2号变压器	200	21.911	116.18	116.18	未列入负面清单			-34.73%
6986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线赵家沟线巨宝土北线3号变压器	80	30.054	39.96	39.96	未列入负面清单			-33.92%
6987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧新邱村台线3号变压器	100	49.306	30.69	30.69	未列入负面清单			-5.65%
6988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线西张家洼子支线5号变压器	200	33.59	92.82	92.82	未列入负面清单			-1.37%
6989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线桂林西台1号变压器	80	44.903	28.08	28.08	未列入负面清单			-11.07%
6990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜一园区支线1号变压器	20	28.153	10.37	10.37	未列入负面清单			-24.04%
6991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼鲁六队支线4号变压器	50	71.78	4.11	4.11	未列入负面清单			219.54%
6992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线冷棚一台分支线1号变压器	315	19.426	190.81	190.81	未列入负面清单			18.35%
6993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线八九队支线1号变压器	400	26.767	212.93	212.93	未列入负面清单			-29.52%
6994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线路山沟支线3号变压器	100	19.014	60.99	60.99	未列入负面清单			-11.43%

6995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线沙土沟分支线8号变压器	100	19.316	60.68	60.68	未列入负面清单			-1.19%
6996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后朝阳一队台分支28号变压器	200	28.785	102.43	102.43	未列入负面清单			-6.74%
6997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干235号变压器	100	24.496	55.50	55.50	未列入负面清单			6.53%
6998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线大坝支线4号变压器	100	40.711	39.29	39.29	未列入负面清单			8.59%
6999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线紫都台草粉厂支线2号变压器	50	50.697	14.65	14.65	未列入负面清单			14.72%
7000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线勿台沟暖棚南台支线2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
7001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干80号变压器	100	8.47	71.53	71.53	未列入负面清单			-
7002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干87号变压器	100	33.695	46.31	46.31	未列入负面清单			-21.15%
7003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线上北沟支线3号变压器	160	27.035	84.74	84.74	未列入负面清单			-32.66%
7004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干190号变压器	50	27.134	26.43	26.43	未列入负面清单			13.72%
7005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线东营子支线3号变压器	100	88.602	-8.60	0.00	未列入负面清单			31.47%
7006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干195号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-100.00%
7007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线毛德分台支线1号变压器	50	32.331	23.83	23.83	未列入负面清单			10.46%
7008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线铁东支线2号变压器	50	34.39	22.81	22.81	未列入负面清单			-1.52%
7009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干105号变压器	50	47.284	16.36	16.36	未列入负面清单			5.54%
7010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干143号变压器	100	4.333	75.67	75.67	未列入负面清单			-42.05%
7011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干121号变压器	50	35.597	22.20	22.20	未列入负面清单			-2.04%
7012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线宝和堂支线9号变压器	100	19.436	60.56	60.56	未列入负面清单			-3.28%
7013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线主干26号变压器	30	77.165	0.85	0.85	未列入负面清单			0.03%
7014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线乌眼沟支线9号变压器	50	35.458	22.27	22.27	未列入负面清单			9.09%
7015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线后卧铺分歧64号变压器	200	21.567	116.87	116.87	未列入负面清单			-37.70%
7016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线北窝铺支线5号变压器	200	28.739	102.52	102.52	未列入负面清单			8.82%
7017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线新邱分线14号变压器	400	19.432	242.27	242.27	未列入负面清单			-36.68%
7018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线上北沟支线28号变压器	100	14.278	65.72	65.72	未列入负面清单			-42.87%
7019	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV大五南线新邱分歧5号变压器	50	38.3	20.85	20.85	未列入负面清单			35.84%
7020	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线前进村台分支线1号变压器	100	26.812	53.19	53.19	未列入负面清单			-28.39%
7021	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线娘娘庙2、3队分台支线1号变压器	100	90.458	-10.46	0.00	未列入负面清单			13.39%
7022	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线新邱北分线8号变压器	50	64.172	7.91	7.91	未列入负面清单			-3.45%
7023	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线毛益土线6号变压器	200	9.082	141.84	141.84	未列入负面清单			-49.88%
7024	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子分台线3号变压器	50	71.606	4.20	4.20	未列入负面清单			4.48%
7025	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线杜力分线135号变压器	50	56.517	11.74	11.74	未列入负面清单			1.00%
7026	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线敬老院线2号变压器	20	31.28	9.74	9.74	未列入负面清单			-17.39%
7027	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线三家子干线48号变压器	50	61.568	9.22	9.22	未列入负面清单			-3.52%

7028	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线三家子分台支线1号变压器	200	19.055	121.89	121.89	未列入负面清单			5.24%
7029	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭四队支线17号变压器	200	4.371	151.26	151.26	未列入负面清单			-52.44%
7030	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线14号变压器	200	8.951	142.10	142.10	未列入负面清单			-41.81%
7031	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭分歧线51号变压器	5	0	4.00	4.00	未列入负面清单			-
7032	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线候其麦田支线5号变压器	200	19.856	120.29	120.29	未列入负面清单			-39.12%
7033	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线开发区分歧11号变压器	50	71.845	4.08	4.08	未列入负面清单			218.20%
7034	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线角根屯分支线1号变压器	30	26.766	15.97	15.97	未列入负面清单			-10.37%
7035	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线候其河西支线3号变压器	200	31.747	96.51	96.51	未列入负面清单			-1.58%
7036	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线黑石砬子支线19号变压器	200	22.171	115.66	115.66	未列入负面清单			9.04%
7037	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭一队支线5号变压器	200	23.19	113.62	113.62	未列入负面清单			-5.03%
7038	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线十家子平玉合支线11号变压器	50	40.453	19.77	19.77	未列入负面清单			3.36%
7039	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河子分歧7号变压器	200	30.582	98.84	98.84	未列入负面清单			6.55%
7040	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线桃富南台支线18号变压器	100	38.04	41.96	41.96	未列入负面清单			-20.05%
7041	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线北山分支线2号变压器	200	8.781	142.44	142.44	未列入负面清单			-53.92%
7042	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子大棚线4号变压器	80	58.889	16.89	16.89	未列入负面清单			4.86%
7043	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线二道岭村台支线4号变压器	100	38.286	41.71	41.71	未列入负面清单			-17.05%
7044	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线杜力村农场分支线41号变压器	100	2.036	77.96	77.96	未列入负面清单			138.54%
7045	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线敖市四组支线3号变压器	200	31.054	97.89	97.89	未列入负面清单			-0.69%
7046	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线十家子方田4#线5号变压器	100	13.956	66.04	66.04	未列入负面清单			-14.77%
7047	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV和宝线宝德三队分台支线4号变压器	200	33.344	93.31	93.31	未列入负面清单			-
7048	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线焦家窝铺暖棚线9号变压器	50	7.569	36.22	36.22	未列入负面清单			-10.68%
7049	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴分歧47号变压器	50	60.86	9.57	9.57	未列入负面清单			1.81%
7050	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线元胜永分歧10号变压器	200	38.316	83.37	83.37	未列入负面清单			131.71%
7051	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554兰家支线27号变压器	200	27.406	105.19	105.19	未列入负面清单			2.78%
7052	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线地毯厂分歧2号变压器	200	78.759	2.48	2.48	未列入负面清单			2.96%
7053	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴分歧72号变压器	100	43.565	36.44	36.44	未列入负面清单			-3.91%
7054	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子一二队分歧5号变压器	400	44.982	140.07	140.07	未列入负面清单			-15.47%
7055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新发屯分支1号变压器	100	55.73	24.27	24.27	未列入负面清单			-19.85%
7056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西高家支线15号变压器	50	67.631	6.18	6.18	未列入负面清单			25.53%
7057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华四队支线5号变压器	20	69.084	2.18	2.18	未列入负面清单			-1.15%
7058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子六队分支线8号变压器	200	16.15	127.70	127.70	未列入负面清单			-44.25%
7059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华三队支线4号变压器	50	69.695	5.15	5.15	未列入负面清单			67.02%
7060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线莫古土一队分歧43号变压器	200	38.039	83.92	83.92	未列入负面清单			-34.69%

7061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发号移动基站支线3号变压器	200	18.528	122.94	122.94	未列入负面清单			-31.61%
7062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554上甸东山支线徐家沟支线23号变压器	200	14.084	131.83	131.83	未列入负面清单			-42.56%
7063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554沈家台分支线3号变压器	100	48.189	31.81	31.81	未列入负面清单			4.76%
7064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线下大巴二队分歧5号变压器	50	62.328	8.84	8.84	未列入负面清单			-6.47%
7065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线高家冷棚二台分歧5号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
7066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线新华三队分台支线5号变压器	100	8.664	71.34	71.34	未列入负面清单			6.91%
7067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线六家子四队分支线2号变压器	30	83.361	-1.01	0.00	未列入负面清单			-6.01%
7068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	粮库分支线12#变台	50	85.489	-2.74	0.00	未列入负面清单			10.01%
7069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线哈朋一队分台线3号变压器	400	19.083	243.67	243.67	未列入负面清单			-34.30%
7070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV土城线新佳阳休闲农庄支线12号变压器	200	9.757	140.49	140.49	未列入负面清单			22.71%
7071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线姜哈线55号变压器	200	64.345	31.31	31.31	未列入负面清单			-12.06%
7072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线哈朋新台分支线3号变压器	250	11.767	170.58	170.58	未列入负面清单			-21.32%
7073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线河东暖棚支线4号变压器	80	32.54	37.97	37.97	未列入负面清单			-5.31%
7074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线苗圃住宅楼支线3号变压器	250	22.145	144.64	144.64	未列入负面清单			1.32%
7075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线西莫扣四队分歧5号变压器	400	13.377	266.49	266.49	未列入负面清单			-34.30%
7076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线皂力河西分歧13号变压器	200	96.16	-32.32	0.00	未列入负面清单			23.35%
7077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线套土二队支线2号变压器475	50	91.314	-5.66	0.00	未列入负面清单			-9.04%
7078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线李恩沟支线8号变压器	100	32.558	47.44	47.44	未列入负面清单			-21.99%
7079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线哈拉哈新台线4号变压器	100	40.902	39.10	39.10	未列入负面清单			-26.28%
7080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线哈拉哈东台分支线2号变压器	200	63.641	32.72	32.72	未列入负面清单			2.15%
7081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官南台分支线1号变压器	200	46.02	67.96	67.96	未列入负面清单			13.06%
7082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线狼洞沟支线17号变压器	100	33.734	46.27	46.27	未列入负面清单			-0.50%
7083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线前庙分线9号变压器	50	18.781	30.61	30.61	未列入负面清单			4.92%
7084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线敖海西台分支线2号变压器	200	32.841	94.32	94.32	未列入负面清单			-31.87%
7085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫二队分歧3号变压器	200	74.071	11.86	11.86	未列入负面清单			19.35%
7086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线南扣莫分台支线1号变压器	50	50.558	14.72	14.72	未列入负面清单			-0.54%
7087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线良官支线4号变压器	200	15.351	129.30	129.30	未列入负面清单			-23.40%
7088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线林果分支线32号变压器	200	29.765	100.47	100.47	未列入负面清单			8.18%
7089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发号烤烟小区分支线11号变压器	160	2.929	123.31	123.31	未列入负面清单			-20.95%
7090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线三家子支线17号变压器	50	62.056	8.97	8.97	未列入负面清单			3.92%
7091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线七家分歧33号变压器	50	78.145	0.93	0.93	未列入负面清单			4.62%
7092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四合支线1号变压器	100	45.547	34.45	34.45	未列入负面清单			-15.63%
7093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线舍不歹新台线1号变压器	100	65.158	14.84	14.84	未列入负面清单			-11.62%

7094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干125付1号变压器	100	34.008	45.99	45.99	未列入负面清单			9.25%
7095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线河东村张立红台支线3号变压器	100	10.429	69.57	69.57	未列入负面清单			-1.40%
7096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线朱家线19号变压器	100	58.149	21.85	21.85	未列入负面清单			1.32%
7097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线主干129号变压器	200	41.873	76.25	76.25	未列入负面清单			383.70%
7098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线铁矿支线30号变压器	50	84.166	-2.08	0.00	未列入负面清单			4.12%
7099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线四合洼分台线6号变压器	50	64.934	7.53	7.53	未列入负面清单			11.94%
7100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子六队分台分歧10号变压器	50	62.282	8.86	8.86	未列入负面清单			-11.23%
7101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线五间房南台分支线7号变压器	200	77.676	4.65	4.65	未列入负面清单			-10.38%
7102	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苗南分歧线2号变压器	100	49.532	30.47	30.47	未列入负面清单			34.87%
7103	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线皂力南台线6号变压器	100	47.576	32.42	32.42	未列入负面清单			-18.96%
7104	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线苇子沟大队台支线1号变压器	200	40.646	78.71	78.71	未列入负面清单			0.42%
7105	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线镇政府分歧线4号变压器	200	72.079	15.84	15.84	未列入负面清单			1.13%
7106	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线高玉石线4号变压器	20	48.605	6.28	6.28	未列入负面清单			188.22%
7107	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干61号变压器	30	33.363	13.99	13.99	未列入负面清单			-42.34%
7108	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线林场支线3号变压器	30	30.846	14.75	14.75	未列入负面清单			-0.54%
7109	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线林工分支线5号变压器	200	11.445	137.11	137.11	未列入负面清单			91.10%
7110	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线半截塔线43号变压器	200	22.591	114.82	114.82	未列入负面清单			-39.39%
7111	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干57号变压器	400	17.238	251.05	251.05	未列入负面清单			-5.40%
7112	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线塔下线3号变压器	100	35.107	44.89	44.89	未列入负面清单			-30.90%
7113	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线123号变压器	20	100.404	-4.08	0.00	未列入负面清单			-6.31%
7114	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线小洞分支线10号变压器	50	64.857	7.57	7.57	未列入负面清单			7.15%
7115	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线文土分歧27号变压器	200	35.302	89.40	89.40	未列入负面清单			2.46%
7116	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线元宝线113号变压器	200	27.083	105.83	105.83	未列入负面清单			-22.70%
7117	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线山岳支线1号变压器	200	13.074	133.85	133.85	未列入负面清单			-47.69%
7118	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线雷达支干线45号变压器	400	9.629	281.48	281.48	未列入负面清单			-15.02%
7119	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线平安地3号变压器	100	119.84	-39.84	0.00	未列入负面清单			62.23%
7120	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士东山5号变压器	30	56.537	7.04	7.04	未列入负面清单			-9.03%
7121	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干124号变压器	50	84.718	-2.36	0.00	未列入负面清单			7.98%
7122	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线中学支线2号变压器	50	51.014	14.49	14.49	未列入负面清单			18.02%
7123	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士分歧2号变压器	50	66.171	6.91	6.91	未列入负面清单			28.00%
7124	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士分歧73号变压器	200	18.347	123.31	123.31	未列入负面清单			-18.41%
7125	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线杨树沟分歧8号变压器	50	29.726	25.14	25.14	未列入负面清单			2.60%
7126	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线高效林9号变压器	50	27.064	26.47	26.47	未列入负面清单			10.85%

7127	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线水泉东支线6号变压器	100	43.013	36.99	36.99	未列入负面清单			7.41%
7128	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线八里卜一队4号变压器	200	19.96	120.08	120.08	未列入负面清单			-40.40%
7129	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线121号变压器	200	29.236	101.53	101.53	未列入负面清单			3.85%
7130	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线界力花东支线6号变压器	100	55.927	24.07	24.07	未列入负面清单			3.87%
7131	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线关家支线4号变压器	100	14.95	65.05	65.05	未列入负面清单			-1.01%
7132	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西小支线5号变压器	200	45.776	68.45	68.45	未列入负面清单			-17.27%
7133	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线供电所线3号变压器	200	43.14	73.72	73.72	未列入负面清单			4.48%
7134	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554南昌四支2号变压器	50	30.03	24.99	24.99	未列入负面清单			-2.69%
7135	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554台喇嘛村台分支线2号变压器	200	42.483	75.03	75.03	未列入负面清单			7.77%
7136	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线主干57号变压器	50	91.272	-5.64	0.00	未列入负面清单			12.97%
7137	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554主干114号变压器	200	34.116	91.77	91.77	未列入负面清单			1.04%
7138	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线西水泉分歧5号变压器	200	24.798	110.40	110.40	未列入负面清单			-2.08%
7139	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干80号变压器	200	20.281	119.44	119.44	未列入负面清单			7.71%
7140	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东支线3号变压器	200	22.198	115.60	115.60	未列入负面清单			2.64%
7141	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线柳树台分台线8号变压器	100	68.448	11.55	11.55	未列入负面清单			-1.32%
7142	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线幼儿园支线5号变压器	400	20.369	238.52	238.52	未列入负面清单			-40.19%
7143	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线一棵树支线3号变压器	200	15.514	128.97	128.97	未列入负面清单			0.05%
7144	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村线14号变压器	250	35.547	111.13	111.13	未列入负面清单			-26.21%
7145	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV紫七线孙静支线6#变压器	10	35.923	4.41	4.41	未列入负面清单			-7.23%
7146	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西大大棚线2号变压器	80	72.106	6.32	6.32	未列入负面清单			21.39%
7147	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西小支线3号变压器	50	72.241	3.88	3.88	未列入负面清单			20.42%
7148	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线旧贝西支线3号变压器	200	55.59	48.82	48.82	未列入负面清单			-14.50%
7149	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线韩家泉支线12号变压器	200	12.899	134.20	134.20	未列入负面清单			-36.35%
7150	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干133号变压器	200	14.658	130.68	130.68	未列入负面清单			7.99%
7151	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线洼力土支线108号变压器	315	50.056	94.32	94.32	未列入负面清单			57.30%
7152	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线哈拉务束支线26号变压器	200	24.99	110.02	110.02	未列入负面清单			-8.43%
7153	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线敖包沟支线42号变压器	200	19.4	121.20	121.20	未列入负面清单			-7.52%
7154	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木东支线7号变压器	50	72.772	3.61	3.61	未列入负面清单			-10.64%
7155	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线主干63号变压器	160	70.311	15.50	15.50	未列入负面清单			49.86%
7156	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干83号变压器	100	29.738	50.26	50.26	未列入负面清单			-4.58%
7157	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线主干87号变压器2	160	24.593	88.65	88.65	未列入负面清单			10.13%
7158	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村线11号变压器	400	20.235	239.06	239.06	未列入负面清单			-38.70%
7159	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村二号滴水分支线1号变压器	160	13.596	106.25	106.25	未列入负面清单			-7.21%

7160	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线苏力土支线68号变压器	200	23.916	112.17	112.17	未列入负面清单			-44.21%
7161	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线平安地线28号变压器	50	70.329	4.84	4.84	未列入负面清单			6.59%
7162	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线柳树台支线22号变压器	200	25.223	109.55	109.55	未列入负面清单			-20.46%
7163	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线奈木西支线3号变压器	200	18.897	122.21	122.21	未列入负面清单			-38.93%
7164	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线家子分线51号变压器	100	45.602	34.40	34.40	未列入负面清单			-25.21%
7165	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店线8号变压器	50	19.531	30.23	30.23	未列入负面清单			-5.19%
7166	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线北支振红支线17号变压器	10	40.25	3.98	3.98	未列入负面清单			-15.35%
7167	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红北二台2#分支1号变压器	200	21.689	116.62	116.62	未列入负面清单			-37.32%
7168	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店一八队分台分支线 1号变压器	200	95.231	-30.46	0.00	未列入负面清单			67.76%
7169	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10kV053吕家线吕家店水源分支线 8号变压器	80	71.586	6.73	6.73	未列入负面清单			28.54%
7170	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴扎兰北沟支线29号变压器	20	36.697	8.66	8.66	未列入负面清单			-16.66%
7171	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线东红分歧大苏木皋支线 56号变压器	200	12.687	134.63	134.63	未列入负面清单			-38.71%
7172	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10kV053吕家线干沟子村台分支线2号变压器	30	60.617	5.81	5.81	未列入负面清单			-2.63%
7173	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线二道河子线34号变压器	200	26.318	107.36	107.36	未列入负面清单			-12.61%
7174	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线下洼子线26号变压器	100	56.424	23.58	23.58	未列入负面清单			-3.91%
7175	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线蔬菜保护地支线 1号变压器	80	61.414	14.87	14.87	未列入负面清单			-12.83%
7176	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线苗圃线3号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
7177	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线兰兴线10号变压器	200	27.166	105.67	105.67	未列入负面清单			-13.67%
7178	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线上扎兰东台线1号变压器	200	20.957	118.09	118.09	未列入负面清单			-
7179	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线大兆线48号变压器	100	37.549	42.45	42.45	未列入负面清单			-27.26%
7180	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线规力格大棚线3号变压器	80	37.403	34.08	34.08	未列入负面清单			19.26%
7181	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV巴斯一队分台支线5#变压器	50	122.235	-21.12	0.00	未列入负面清单			26.19%
7182	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公官五队分支线4号变压器	200	35.35	89.30	89.30	未列入负面清单			-31.56%
7183	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线扎石线57号变压器	200	43.362	73.28	73.28	未列入负面清单			8.24%
7184	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线果树园分台线007号变压器	50	45.43	17.29	17.29	未列入负面清单			-5.88%
7185	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线扎石线21付1号变压器	80	52.391	22.09	22.09	未列入负面清单			-2.78%
7186	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线木头村支线1号变压器	200	23.859	112.28	112.28	未列入负面清单			-33.52%
7187	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线喇嘛店北2号变压器	200	62.718	34.56	34.56	未列入负面清单			15.61%
7188	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线太北线7号变压器	400	5.975	296.10	296.10	未列入负面清单			-53.22%
7189	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线供电所线1号变压器	200	25.11	109.78	109.78	未列入负面清单			4.79%
7190	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线他木板线6号变压器	200	37.996	84.01	84.01	未列入负面清单			-3.44%
7191	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线上扎兰村线1号变压器	50	78.983	0.51	0.51	未列入负面清单			0.72%
7192	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线上言线29号变压器	200	110.98	-61.96	0.00	未列入负面清单			19.61%

7193	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线朝六队支线4号变压器	200	22.612	114.78	114.78	未列入负面清单			1.62%
7194	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10kV4348大板北线财房分歧61号变压器	200	22.275	115.45	115.45	未列入负面清单			-6.05%
7195	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线道力板中台分支线2号变压器	100	35.535	44.47	44.47	未列入负面清单			-0.30%
7196	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下新丘支线3号变压器	100	53.39	26.61	26.61	未列入负面清单			9.51%
7197	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线魏家分支线91号变压器	100	32.086	47.91	47.91	未列入负面清单			-11.31%
7198	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线乡直支线3号变压器	400	70.532	37.87	37.87	未列入负面清单			22.52%
7199	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下平支线14号变压器	200	22.663	114.67	114.67	未列入负面清单			9.80%
7200	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线告老支线15号变压器	400	17.632	249.47	249.47	未列入负面清单			40.63%
7201	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线嘎叉沟支线6号变压器	50	66.218	6.89	6.89	未列入负面清单			93.08%
7202	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线张巴沟东支线3号变压器	100	38.987	41.01	41.01	未列入负面清单			-3.15%
7203	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线主干28号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-
7204	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线化前队支线2号变压器	100	82.904	-2.90	0.00	未列入负面清单			9.88%
7205	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线八里西支线3号变压器	100	61.118	18.88	18.88	未列入负面清单			137.54%
7206	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线郝家分歧13号变压器	100	24.319	55.68	55.68	未列入负面清单			-33.03%
7207	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线瓦房干线23号变压器	200	22.14	115.72	115.72	未列入负面清单			-20.56%
7208	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头支线73号变压器	100	89.916	-9.92	0.00	未列入负面清单			33.14%
7209	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线平房子分台支线3号变压器	200	10.069	139.86	139.86	未列入负面清单			3.62%
7210	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线冷坤支线1号变压器	100	42.146	37.85	37.85	未列入负面清单			-0.32%
7211	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线魏家分支线85号变压器	200	16.79	126.42	126.42	未列入负面清单			39.01%
7212	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线海苏沟分支线2号变压器	50	57.869	11.07	11.07	未列入负面清单			-2.63%
7213	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线铁吉支线13号变压器	200	1.758	156.48	156.48	未列入负面清单			138.25%
7214	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线瓦房干线120号变压器	200	22.442	115.12	115.12	未列入负面清单			-25.36%
7215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线39号变压器	100	36.06	43.94	43.94	未列入负面清单			-27.74%
7216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下单支线9号变压器	200	17.365	125.27	125.27	未列入负面清单			2.85%
7217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线西水支线8号变压器	20	59.361	4.13	4.13	未列入负面清单			-13.54%
7218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线魏家沟支线10号变压器	50	27.032	26.48	26.48	未列入负面清单			-19.06%
7219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下坤西支线1号变压器	100	34.51	45.49	45.49	未列入负面清单			24.48%
7220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线157号变压器	50	64.117	7.94	7.94	未列入负面清单			-1.54%
7221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线西水分支线4号变压器	200	13.026	133.95	133.95	未列入负面清单			-39.45%
7222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线67号变压器	400	16.571	253.72	253.72	未列入负面清单			-34.54%
7223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德号支线1号变压器	200	45.067	69.87	69.87	未列入负面清单			164.70%
7224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV于东线林场水浇地分支22号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
7225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线135号变压器	200	19.169	121.66	121.66	未列入负面清单			-0.09%

7226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线台吉干线18号变压器	100	21.239	58.76	58.76	未列入负面清单			-18.77%
7227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头五队支线2号变压器	200	13.48	133.04	133.04	未列入负面清单			-5.98%
7228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头六队支线5号变压器	200	16.73	126.54	126.54	未列入负面清单			-8.52%
7229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线金家西支线9号变压器	100	21.558	58.44	58.44	未列入负面清单			-37.66%
7230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头七队支线4号变压器	100	39.79	40.21	40.21	未列入负面清单			-15.12%
7231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线节水四2号变压器	50	23.473	28.26	28.26	未列入负面清单			-34.63%
7232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线铁吉支线16号变压器	200	12.999	134.00	134.00	未列入负面清单			-3.20%
7233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线台吉干线12号变压器	100	14.632	65.37	65.37	未列入负面清单			-11.54%
7234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线水泉支线15号变压器	50	56.864	11.57	11.57	未列入负面清单			-22.35%
7235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力村支线10号变压器	100	80.925	-0.92	0.00	未列入负面清单			-4.34%
7236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头六队支线9号变压器	30	18.759	18.37	18.37	未列入负面清单			-3.12%
7237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线坤头支线92号变压器	50	52.867	13.57	13.57	未列入负面清单			-
7238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线东新东线14号变压器	50	62.089	8.96	8.96	未列入负面清单			-7.46%
7239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力分歧78号变压器	200	21.989	116.02	116.02	未列入负面清单			171.40%
7240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干187号变压器	200	16.447	127.11	127.11	未列入负面清单			-36.62%
7241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干206号变压器	200	27.182	105.64	105.64	未列入负面清单			-35.25%
7242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干82号变压器	50	52.063	13.97	13.97	未列入负面清单			-5.15%
7243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线乌兰木头支线42号变压器	100	25.857	54.14	54.14	未列入负面清单			-7.19%
7244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力八队6号变压器	315	30.772	155.07	155.07	未列入负面清单			98.57%
7245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线汤头三家子养鸡场16号变压器	200	43.395	73.21	73.21	未列入负面清单			-
7246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线32号变压器	400	31.72	193.12	193.12	未列入负面清单			-22.48%
7247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线李家沟21号变压器	200	83.964	-7.93	0.00	未列入负面清单			9.53%
7248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线关山沟分歧10号变压器	200	17.078	125.84	125.84	未列入负面清单			164.78%
7249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线畜牧场分支线4号变压器	80	30.438	39.65	39.65	未列入负面清单			1.70%
7250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线清河三家子分支20号变压器	100	52.488	27.51	27.51	未列入负面清单			-1.20%
7251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线48号变压器	200	33.102	93.80	93.80	未列入负面清单			-32.88%
7252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线汤头南分支1号变压器	400	21.823	232.71	232.71	未列入负面清单			-33.08%
7253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线毛岭沟分歧15号变压器	50	45.94	17.03	17.03	未列入负面清单			-28.39%
7254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟三队支线3号变压器	30	56.868	6.94	6.94	未列入负面清单			0.25%
7255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线石场东支线9号变压器	200	19.748	120.50	120.50	未列入负面清单			0.53%
7256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线汤头暖棚线2号变压器	30	18.526	18.44	18.44	未列入负面清单			1.72%
7257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线上哈巴气分歧28号变压器	50	37.796	21.10	21.10	未列入负面清单			-2.95%
7258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线欧力庙8号变压器	50	63.48	8.26	8.26	未列入负面清单			-10.20%

7259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线荣华支线5号变压器	100	16.883	63.12	63.12	未列入负面清单			7.08%
7260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线主干104号变压器	50	59.439	10.28	10.28	未列入负面清单			-7.64%
7261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线七家子清河机井分支线6号变压器	200	16.508	126.98	126.98	未列入负面清单			-38.64%
7262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线大金沟六队支线17号变压器	100	22.687	57.31	57.31	未列入负面清单			206.23%
7263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线那木一分线15号变压器	200	59.569	40.86	40.86	未列入负面清单			2.73%
7264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线会德支线11号变压器	400	19.316	242.74	242.74	未列入负面清单			1.67%
7265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线六家子分台支线8号变压器55	400	34.367	182.53	182.53	未列入负面清单			-26.85%
7266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线小固本专线17号变压器	200	48.902	62.20	62.20	未列入负面清单			2.93%
7267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线南外线23号变压器	250	10.022	174.95	174.95	未列入负面清单			33.84%
7268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线乡直分歧16号变压器	400	53.043	107.83	107.83	未列入负面清单			-20.81%
7269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线王石厂线4号变压器	400	54.796	100.82	100.82	未列入负面清单			251.66%
7270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线辛丑西支线2号变压器	100	89.54	-9.54	0.00	未列入负面清单			3.26%
7271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线南外线18号变压器	200	35.604	88.79	88.79	未列入负面清单			-35.50%
7272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线辛丑五东线8号变压器	100	7.896	72.10	72.10	未列入负面清单			-23.08%
7273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线西二道河子西支线6号变压器	400	40.081	159.68	159.68	未列入负面清单			-
7274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴勿支线78号变压器	50	103.132	-11.57	0.00	未列入负面清单			-
7275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线孟家一队支线15号变压器	200	66.322	27.36	27.36	未列入负面清单			-
7276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线杜马支线40号变压器	315	42.981	116.61	116.61	未列入负面清单			-9.14%
7277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线东二道河子分支线3号变压器	400	29.898	200.41	200.41	未列入负面清单			9.01%
7278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线下扎兰线10号变压器	200	43.133	73.73	73.73	未列入负面清单			-8.79%
7279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线双岭大棚支线18号变压器	50	58.28	10.86	10.86	未列入负面清单			22.12%
7280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线肖家荒支线12号变压器	200	34.488	91.02	91.02	未列入负面清单			9.34%
7281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线水泉分支线31号变压器	100	53.232	26.77	26.77	未列入负面清单			10.31%
7282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线会德分台支线4号变压器	100	25.945	54.06	54.06	未列入负面清单			-36.61%
7283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线二道河子二队分支线11号变压器	200	53.63	52.74	52.74	未列入负面清单			-
7284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线苏问支线26号变压器	100	32.825	47.18	47.18	未列入负面清单			2.27%
7285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kV玉京线80号变压器	315	24.878	173.63	173.63	未列入负面清单			-27.95%
7286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线吴河分支线6号变压器	100	6.651	73.35	73.35	未列入负面清单			-47.23%
7287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线10号变压器	100	42.987	37.01	37.01	未列入负面清单			-4.99%
7288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线敖哈达支线55号变压器	400	12.083	271.67	271.67	未列入负面清单			-40.96%
7289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线大皂力分支2号变压器	200	37.108	85.78	85.78	未列入负面清单			-32.27%
7290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线东方驾校支线1号变压器	100	1.059	78.94	78.94	未列入负面清单			-27.85%
7291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干178号变压器	100	37.934	42.07	42.07	未列入负面清单			-24.31%

7292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线双庙支线18号变压器	50	34.915	22.54	22.54	未列入负面清单			-25.26%
7293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干159号变压器	200	18.224	123.55	123.55	未列入负面清单			-
7294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线新豆屯分支线3号变压器	50	29.724	25.14	25.14	未列入负面清单			5.80%
7295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线宝德一队支1号变压器	200	20.847	118.31	118.31	未列入负面清单			29.01%
7296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线宝德三队支2号变压器	200	16.298	127.40	127.40	未列入负面清单			-15.17%
7297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线下坤西支线7号变压器	100	77.891	2.11	2.11	未列入负面清单			1.53%
7298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线前衙门西台新分支线11号变压器	200	9.442	141.12	141.12	未列入负面清单			-6.92%
7299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线葡萄园支线3号变压器	100	1.131	78.87	78.87	未列入负面清单			-60.20%
7300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线宝德村支4号变压器	160	53.397	42.56	42.56	未列入负面清单			-5.37%
7301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线蒙中支线7号变压器	200	43.077	73.85	73.85	未列入负面清单			-9.60%
7302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支线10右5右1号变压器	50	30.742	24.63	24.63	未列入负面清单			-8.42%
7303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线前火石分支线4号变压器	400	17.133	251.47	251.47	未列入负面清单			-7.20%
7304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线16号变压器	50	11.208	34.40	34.40	未列入负面清单			220.64%
7305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线主干172号变压器	200	16.434	127.13	127.13	未列入负面清单			1.84%
7306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线关山山门分支8号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
7307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线水文支线80号变压器	200	19.726	120.55	120.55	未列入负面清单			-36.82%
7308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力分歧52号变压器	200	26.552	106.90	106.90	未列入负面清单			4.92%
7309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线那四三队分支线6号变压器	200	24.766	110.47	110.47	未列入负面清单			199.70%
7310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线郭明分支线65号变压器	200	16.283	127.43	127.43	未列入负面清单			-8.55%
7311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本西街支线5号变压器	315	58.641	67.28	67.28	未列入负面清单			12.01%
7312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线那四一队麦田分支线5号变压器	200	27.516	104.97	104.97	未列入负面清单			10.74%
7313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地六队支线7号变压器	100	47.202	32.80	32.80	未列入负面清单			-20.06%
7314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干散支线85号变压器	200	45.65	68.70	68.70	未列入负面清单			-14.22%
7315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干散支线45号变压器	200	19.591	120.82	120.82	未列入负面清单			-1.26%
7316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线那四五队分支线4号变压器	200	24.219	111.56	111.56	未列入负面清单			-4.04%
7317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线干沟五队分线19号变压器	100	59.13	20.87	20.87	未列入负面清单			-18.81%
7318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本农具厂支线1号变压器	100	80.764	-0.76	0.00	未列入负面清单			10.79%
7319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线大兴二队分支线3号变压器	200	29.576	100.85	100.85	未列入负面清单			-22.35%
7320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线西湖节分支线10号变压器	50	121.631	-20.82	0.00	未列入负面清单			71.08%
7321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八楼子分歧73号变压器	100	110.651	-30.65	0.00	未列入负面清单			215.90%
7322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10kVPAD47平南线小少冷支线5号变压器	100	28.141	51.86	51.86	未列入负面清单			-3.78%
7323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干散河东分支线8号变压器	200	48.148	63.70	63.70	未列入负面清单			-10.43%
7324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线勿兰支线7号变压器	80	79.614	0.31	0.31	未列入负面清单			2.69%

7325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线新华支线65号变压器	200	24.636	110.73	110.73	未列入负面清单			-
7326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线那四一队分支线4号变压器	200	34.835	90.33	90.33	未列入负面清单			16.57%
7327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地五队支线3号变压器	100	70.418	9.58	9.58	未列入负面清单			6.69%
7328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线高速收费站支线2号变压器	160	7.845	115.45	115.45	未列入负面清单			-22.98%
7329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线主干29付1号变压器	200	28.743	102.51	102.51	未列入负面清单			13.17%
7330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线8749太于线供电所支6号变压器	200	73.187	13.63	13.63	未列入负面清单			-33.31%
7331	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线河东分台分支15号变压器	200	9.402	141.20	141.20	未列入负面清单			-48.66%
7332	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干散西小山分支线8号变压器	200	15.291	129.42	129.42	未列入负面清单			-42.78%
7333	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线四家子支线37号变压器	400	51.46	114.16	114.16	未列入负面清单			-7.75%
7334	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线满友分支线15号变压器	315	94.934	-47.04	0.00	未列入负面清单			1.44%
7335	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家支线16号变压器	400	30.104	199.58	199.58	未列入负面清单			6.62%
7336	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线农场分歧67号变压器	200	9.645	140.71	140.71	未列入负面清单			-48.66%
7337	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线太干线大道分歧1号变压器	200	67.372	25.26	25.26	未列入负面清单			9.19%
7338	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线上水泉支线4号变压器	100	42.337	37.66	37.66	未列入负面清单			-7.68%
7339	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线扣卜三分9号变压器	200	16.941	126.12	126.12	未列入负面清单			-33.92%
7340	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线节水方塘支线2号变压器	100	19.134	60.87	60.87	未列入负面清单			-9.80%
7341	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线高家店五分2号变压器	200	82.716	-5.43	0.00	未列入负面清单			-5.30%
7342	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线苏家窝卜分9号变压器	50	101.406	-10.70	0.00	未列入负面清单			2.48%
7343	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线8749太于线供电所支2号变压器	200	6.554	146.89	146.89	未列入负面清单			-40.53%
7344	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土村分线5号变压器	100	62.276	17.72	17.72	未列入负面清单			0.70%
7345	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海四五队分台分线14号变压器	200	15.535	128.93	128.93	未列入负面清单			-21.90%
7346	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海二六队线32号变压器	200	31.445	97.11	97.11	未列入负面清单			3.82%
7347	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海一队线9号变压器	400	8.273	286.91	286.91	未列入负面清单			-26.90%
7348	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线套尺支线7号变压器	200	47.112	65.78	65.78	未列入负面清单			-8.33%
7349	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线火车站北分支3号变压器	100	92.719	-12.72	0.00	已列入负面清单			24.20%
7350	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线石场四队分支线49号变压器	200	21.712	116.58	116.58	未列入负面清单			281.84%
7351	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线宋家沟支线43号变压器	200	65.073	29.85	29.85	未列入负面清单			19.42%
7352	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线张家支线26号变压器	100	23.065	56.94	56.94	未列入负面清单			-22.87%
7353	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线满友分支线30号变压器	100	73.661	6.34	6.34	未列入负面清单			10.65%
7354	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海一队线25号变压器	200	15.818	128.36	128.36	未列入负面清单			-41.70%
7355	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线东大巴分支线27号变压器	200	26.086	107.83	107.83	未列入负面清单			-2.09%
7356	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线三家子分支线3号变压器	100	36.652	43.35	43.35	未列入负面清单			-5.05%
7357	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线联合厂支线2号变压器	200	101.734	-43.47	0.00	未列入负面清单			12.86%

7358	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东苍土村支线4号变压器	315	79.151	2.67	2.67	未列入负面清单			35.44%
7359	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朝分支线13号变压器	400	7.007	291.97	291.97	未列入负面清单			-
7360	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线西树林分歧4号变压器	200	18.263	123.47	123.47	未列入负面清单			36.70%
7361	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线太平屯分线3号变压器	100	60.855	19.15	19.15	未列入负面清单			201.07%
7362	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线主干108号变压器	200	31.105	97.79	97.79	未列入负面清单			-30.88%
7363	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线大北支线40号变压器	200	19.462	121.08	121.08	未列入负面清单			21.21%
7364	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线朱四分歧线3号变压器	200	36.301	87.40	87.40	未列入负面清单			-20.31%
7365	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线喇嘛四五线4号变压器	160	92.466	-19.95	0.00	未列入负面清单			5.65%
7366	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线主干60号变压器	50	49.352	15.32	15.32	未列入负面清单			13.39%
7367	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线苗圃分歧9号变压器	250	24.277	139.31	139.31	未列入负面清单			-11.87%
7368	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线喇嘛砖厂线3号变压器	400	12.007	271.97	271.97	未列入负面清单			57.73%
7369	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线张家支线32号变压器	200	44.633	70.73	70.73	未列入负面清单			1.23%
7370	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线高林台1#分支线1号变压器	200	68.292	23.42	23.42	未列入负面清单			9.69%
7371	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西沟二队支线1号变压器	100	43.686	36.31	36.31	未列入负面清单			-0.53%
7372	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线满友分支线20号变压器	400	50.386	118.46	118.46	未列入负面清单			-16.85%
7373	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线小河子支线2号变压器	200	86.925	-13.85	0.00	未列入负面清单			13.72%
7374	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西苍土村台支线1号变压器	200	30.317	99.37	99.37	未列入负面清单			-31.64%
7375	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线皂力分歧41号变压器	200	45.315	69.37	69.37	未列入负面清单			-25.89%
7376	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线主干92付1号变压器	100	4.142	75.86	75.86	未列入负面清单			-11.22%
7377	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线他本五队分歧3号变压器	400	21.265	234.94	234.94	未列入负面清单			-31.00%
7378	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线飞雪木业1#分支线1号变压器	400	20.071	239.72	239.72	未列入负面清单			-38.79%
7379	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫道班线15号变压器	200	22.749	114.50	114.50	未列入负面清单			-3.04%
7380	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线东扣莫养牛支线3号变压器	200	55.85925	48.28	48.28	未列入负面清单			-19.79%
7381	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线冷家线64号变压器	100	56.463	23.54	23.54	未列入负面清单			-0.92%
7382	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线柳条沟分歧48号变压器	50	44.414	17.79	17.79	未列入负面清单			-
7383	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线供销社分歧14号变压器	400	54.963	100.15	100.15	未列入负面清单			7.29%
7384	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线井桶沟线分支3号变压器	200	11.157	137.69	137.69	未列入负面清单			-54.53%
7385	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线二道沟支线10号变压器	100	43.746	36.25	36.25	未列入负面清单			-20.02%
7386	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线上好力皋支线69号变压器	200	132.351	-104.70	0.00	未列入负面清单			31.47%
7387	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线柳条沟分歧5号变压器	100	48.334	31.67	31.67	未列入负面清单			-
7388	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧145号变压器	30	77.133	0.86	0.86	未列入负面清单			1.73%
7389	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧35号变压器	100	30.456	49.54	49.54	未列入负面清单			-27.98%
7390	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线王大营子东台线支2号变压器	50	77.279	1.36	1.36	未列入负面清单			-3.01%

7391	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线小五家子分歧107号变压器	100	38.137	41.86	41.86	未列入负面清单			-2.64%
7392	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线袁振国分支9号变压器	5	89.504	-0.48	0.00	未列入负面清单			-7.69%
7393	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线主干122号变压器	200	26.139	107.72	107.72	未列入负面清单			1.35%
7394	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线10右3左6号变压器	315	14.304	206.94	206.94	未列入负面清单			3.11%
7395	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线主干136号变压器	100	30.317	49.68	49.68	未列入负面清单			-
7396	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线磷肥分线11右4号变压器	200	51.759	56.48	56.48	未列入负面清单			-2.68%
7397	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线10右2号变压器	200	53.405	53.19	53.19	未列入负面清单			-2.79%
7398	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV雷达线老虎沟分台支线26号变压器	50	18.026	30.99	30.99	未列入负面清单			-
7399	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海城线742	10kV742海城线9右8号变压器	50	82.531	-1.27	0.00	未列入负面清单			80.18%
7400	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线八0五29号变压器	200	25.567	108.87	108.87	未列入负面清单			-4.43%
7401	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线磷肥分线51右10号变压器	50	68.864	5.57	5.57	未列入负面清单			30.30%
7402	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线30右1号变压器	100	51.909	28.09	28.09	未列入负面清单			-14.63%
7403	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	北沟台	50	89.352	-4.68	0.00	未列入负面清单			-5.62%
7404	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔屯支线25号变压器	30	91.048	-3.31	0.00	未列入负面清单			-1.71%
7405	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线农场三队分支线3号变压器	400	55.634	97.46	97.46	未列入负面清单			-0.58%
7406	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线72号变压器	315	19.664	190.06	190.06	未列入负面清单			34.29%
7407	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巨力克三家子支线7号变压器	400	6.833	292.67	292.67	未列入负面清单			-47.35%
7408	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧72号变压器	400	16.258	254.97	254.97	未列入负面清单			-34.88%
7409	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋赵线67号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
7410	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线二苏线59号变压器	400	9.473	282.11	282.11	未列入负面清单			77.29%
7411	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力五3号变压器	200	21.825	116.35	116.35	未列入负面清单			-19.88%
7412	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线养殖厂线1号变压器	200	15.668	128.66	128.66	未列入负面清单			-
7413	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线丁家沟支线2#支线2号变压器	200	14.558	130.88	130.88	未列入负面清单			-34.05%
7414	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线汤头三家子分歧33号变压器	200	14.709	130.58	130.58	未列入负面清单			-35.80%
7415	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线革命一队分支线16号变压器	100	29.8	50.20	50.20	未列入负面清单			-22.31%
7416	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线辉同分支线32号变压器	100	24.081	55.92	55.92	未列入负面清单			-34.87%
7417	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV十老线东老河土村5队分台支线1号杆柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
7418	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线新窝卜分台支线2号变压器	100	29.651	50.35	50.35	未列入负面清单			-
7419	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线26右22号变压器	200	9.786	140.43	140.43	未列入负面清单			21.92%
7420	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线小新丘节水东线分支7号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
7421	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线后朝阳一队台分支12号变压器	50	20.58	29.71	29.71	未列入负面清单			156.47%
7422	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线新立屯支线2号变压器	400	14.106	263.58	263.58	未列入负面清单			-38.03%
7423	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线西水源线53左5号变压器	315	46.32	106.09	106.09	未列入负面清单			13.85%

7424	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道东线6号变压器	200	28.836	102.33	102.33	未列入负面清单			-2.60%
7425	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线八家子二队分歧6号变压器	100	23.146	56.85	56.85	未列入负面清单			20.22%
7426	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVFD52阜干线阜干线62左分14号变压器	315	47.441	102.56	102.56	未列入负面清单			-5.28%
7427	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线77右分1号变压器	315	40.889	123.20	123.20	未列入负面清单			3.31%
7428	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线33号变压器	400	10.262	278.95	278.95	未列入负面清单			-18.13%
7429	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房移民线22号变压器	30	35.932	13.22	13.22	未列入负面清单			-5.64%
7430	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干212号变压器	30	16.15	19.16	19.16	未列入负面清单			-38.34%
7431	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线张坤东支线4号变压器	30	35.171	13.45	13.45	未列入负面清单			74.93%
7432	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线仗房干线16号变压器	160	132.517	-84.03	0.00	未列入负面清单			69.26%
7433	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线哈尔脑节水分支线二分支线 15号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
7434	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线主干50号变压器	400	62.987	68.05	68.05	未列入负面清单			25.31%
7435	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线野马南台支9号变压器	315	41.778	120.40	120.40	未列入负面清单			2.70%
7436	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kVHM50和宝线野马东台支3号变压器	160	54.672	40.52	40.52	未列入负面清单			-4.81%
7437	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东苍土村支线3号变压器	160	47.678	51.72	51.72	未列入负面清单			13.84%
7438	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	泡北线主干123+1号变压器	100	27.854	52.15	52.15	未列入负面清单			-
7439	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线75左分1号变压器	315	22.707	180.47	180.47	未列入负面清单			-5.17%
7440	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10kVYL62玉京线62左分3右分2号变压器	315	5.595	234.38	234.38	未列入负面清单			-3.31%
7441	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线园韩支线83号变压器	200	44.462	71.08	71.08	未列入负面清单			-22.24%
7442	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线朗家支线5号变压器	400	13.573	265.71	265.71	未列入负面清单			-49.55%
7443	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线哈拉河稍暖棚支线 2号(哈拉河稍暖棚台)变压器	80	17.586	49.93	49.93	未列入负面清单			-
7444	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线哈拉河稍支线3号变压器	200	44.436	71.13	71.13	未列入负面清单			-20.35%
7445	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线主干1付1号变压器	200	45.764	68.47	68.47	未列入负面清单			-1.55%
7446	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线那木土西分台支线 2号变压器	200	26.922	106.16	106.16	未列入负面清单			-
7447	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线小十家子分台线5号变压器	400	42.186	151.26	151.26	未列入负面清单			125.28%
7448	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线北甸子分台支线5号变压器	200	14.88	130.24	130.24	未列入负面清单			-32.99%
7449	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线那木土支线35号变压器	160	86.773	-10.84	0.00	未列入负面清单			7.65%
7450	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线玛瑙城支线9号变压器742	315	28.511	162.19	162.19	未列入负面清单			-22.33%
7451	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前八家子分线24号变压器	100	68.335	11.67	11.67	未列入负面清单			-0.81%
7452	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线林场线5号变压器	200	113.73	-67.46	0.00	未列入负面清单			37.28%
7453	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线小土城子支线 12号变压器	50	88.197	-4.10	0.00	未列入负面清单			-0.20%
7454	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线四家子支线42号变压器	50	65.593	7.20	7.20	未列入负面清单			23.47%
7455	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线平福支线121号变压器	200	26.371	107.26	107.26	未列入负面清单			1.93%
7456	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八家子分岐76号变压器	200	14.451	131.10	131.10	未列入负面清单			-23.88%

7457	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线白音他拉二队分支线2号变压器	200	23.225	113.55	113.55	未列入负面清单			304.85%
7458	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线腰胡节支线20号变压器	200	21.748	116.50	116.50	未列入负面清单			59.80%
7459	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线上艾力克下线13号变压器	100	16.716	63.28	63.28	未列入负面清单			-41.97%
7460	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线车新二八采集分支3号变压器	200	15.566	128.87	128.87	未列入负面清单			-0.89%
7461	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线二门七队分歧85号变压器	50	46.789	16.61	16.61	未列入负面清单			186.00%
7462	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线太碎石线2号变压器	160	5.202	119.68	119.68	未列入负面清单			24.13%
7463	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线道大棚线4号变压器	30	36.906	12.93	12.93	未列入负面清单			-13.39%
7464	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线上艾利克下分支线10号变压器	50	53.782	13.11	13.11	未列入负面清单			78.60%
7465	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线四家子西分支线4号变压器	50	52.268	13.87	13.87	未列入负面清单			-5.14%
7466	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海城线742	10kV742海城线75左16右8左分2号变压器	250	22.667	143.33	143.33	未列入负面清单			-
7467	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV扎北线冷汤分台支线6号变压器	100	71.007	8.99	8.99	未列入负面清单			258.59%
7468	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线扎石线60号变压器	200	28.757	102.49	102.49	未列入负面清单			-1.25%
7469	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线太革线90号变压器	400	24.949	220.20	220.20	未列入负面清单			1.12%
7470	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV乌七线7041七家子二队南支线6号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
7471	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线艾琳皋分支线3号变压器	200	22.849	114.30	114.30	未列入负面清单			82.32%
7472	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	麦军线40#变压器	100	123.382	-43.38	0.00	未列入负面清单			-
7473	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线徐光路分支1号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
7474	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力村支线9号变压器	200	16.98	126.04	126.04	未列入负面清单			-32.13%
7475	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前八家子分线17号变压器	100	57.141	22.86	22.86	未列入负面清单			8.14%
7476	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线助力分歧56号变压器	315	31.872	151.60	151.60	未列入负面清单			-6.39%
7477	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋赵线56号变压器	100	106.489	-26.49	0.00	未列入负面清单			90.19%
7478	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线申五分线3号变压器	200	20.146	119.71	119.71	未列入负面清单			13.74%
7479	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线水浇地支线3号变压器	200	25.193	109.61	109.61	未列入负面清单			-23.63%
7480	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线李志新支线15+1号变压器	30	36.717	12.98	12.98	未列入负面清单			-1.18%
7481	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线下北沟支线1号变压器	100	39.623	40.38	40.38	未列入负面清单			-25.70%
7482	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线大南沟支线72号变压器	100	4.052	75.95	75.95	未列入负面清单			-60.72%
7483	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线沙扎兰七队分台支线2号变压器	100	43.655	36.35	36.35	未列入负面清单			-
7484	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10kV4543紫工线铁炉沟支线38号变压器	200	15.594	128.81	128.81	未列入负面清单			6.06%
7485	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干26号变压器	400	25.296	218.82	218.82	未列入负面清单			-32.22%
7486	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线靳家店台支线25号变压器	100	25.068	54.93	54.93	未列入负面清单			-40.55%
7487	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线乍木冷棚二分支线1号变压器	200	3.984	152.03	152.03	未列入负面清单			-8.26%
7488	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV5141平塔线东大巴暖棚分支线8号变压器	50	30.169	24.92	24.92	未列入负面清单			-
7489	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干散北小山分支线3号变压器	50	79.817	0.09	0.09	未列入负面清单			17.99%

7490	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	水王线942	水王线117#变台	100	16.494	63.51	63.51	未列入负面清单			-
7491	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双城子分八月府四队分台支线2号变压器	100	111.573	-31.57	0.00	未列入负面清单			-
7492	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线车新北支线17号变压器	100	23.462	56.54	56.54	未列入负面清单			-23.14%
7493	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包哈线53号变压器	200	19.129	121.74	121.74	未列入负面清单			-27.64%
7494	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉一队线2号变压器	200	21.181	117.64	117.64	未列入负面清单			-2.47%
7495	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线主干237号变压器	200	14.919	130.16	130.16	未列入负面清单			-37.28%
7496	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线黑山阜支线10号变压器	100	85.137	-5.14	0.00	未列入负面清单			-20.80%
7497	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中三队分台分1号变压器	200	27.195	105.61	105.61	未列入负面清单			12.21%
7498	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线西梁支线2号变压器	200	70.866	18.27	18.27	未列入负面清单			8.20%
7499	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线线户部分线32号变压器	200	16.924	126.15	126.15	未列入负面清单			5.34%
7500	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发号二队支线9号变压器	200	31.269	97.46	97.46	未列入负面清单			10.35%
7501	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发三队支线2号变压器	400	14.414	262.34	262.34	未列入负面清单			-55.48%
7502	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线元胜永分歧46号变压器	50	44.065	17.97	17.97	未列入负面清单			-11.61%
7503	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线哈拉三队线2号变压器	400	14.402	262.39	262.39	未列入负面清单			-36.54%
7504	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线上机房分歧13号变压器	30	114.762	-10.43	0.00	未列入负面清单			24.15%
7505	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV348东水源线东关支19号变压器	315	28.653	161.74	161.74	未列入负面清单			8.73%
7506	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10kV341东干线东外分线7右1号变压器	200	35.419	89.16	89.16	未列入负面清单			-30.25%
7507	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线徐园春小区线2号变压器	200	11.376	137.25	137.25	未列入负面清单			-
7508	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线哈喇户稍分分歧1号变压器	200	67.988	24.02	24.02	未列入负面清单			-16.84%
7509	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线马仗房分支线19号变压器	200	30.562	98.88	98.88	未列入负面清单			-2.15%
7510	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kv3547福西线十家子水浇田线5号杆延阳蔬菜种植专业合作社1变压器	200	21.144	117.71	117.71	未列入负面清单			-
7511	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线十家子村3号方田暖棚支线2号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
7512	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线甄家四队分支线7号变压器	100	58.607	21.39	21.39	未列入负面清单			13.03%
7513	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线主干26号变压器	200	52.135	55.73	55.73	未列入负面清单			-9.97%
7514	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线牤牛北分线3号变压器	400	20.282	238.87	238.87	未列入负面清单			-36.46%
7515	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线同顺兴分支线10号变压器	100	39.448	40.55	40.55	未列入负面清单			-7.11%
7516	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线八月府三队分支线4号变压器	400	15.003	259.99	259.99	未列入负面清单			-5.06%
7517	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线新邱暖棚2台支线7号变压器	100	4.338	75.66	75.66	未列入负面清单			174.38%
7518	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线艾木歹分歧67号变压器	400	12.159	271.36	271.36	未列入负面清单			-20.37%
7519	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线艾木歹一九队东分台支线1号变压器	200	40.951	78.10	78.10	未列入负面清单			-
7520	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线腰言线5号变压器	200	30.48	99.04	99.04	未列入负面清单			7.52%
7521	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线毛家沟分支线4号变压器	80	29.476	40.42	40.42	未列入负面清单			-20.34%
7522	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线关山沟分歧41号变压器	100	27.214	52.79	52.79	未列入负面清单			-21.39%

7523	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下苇子沟分支线4号变压器	200	18.801	122.40	122.40	未列入负面清单			-38.92%
7524	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线地宫村分歧4号变压器	200	64.09	31.82	31.82	未列入负面清单			40.82%
7525	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田2台区1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
7526	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线上招村高压延伸分支线3号变压器	200	56.19	47.62	47.62	未列入负面清单			-10.68%
7527	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线韩家窑铺分歧24号变压器	100	18.372	61.63	61.63	未列入负面清单			101.97%
7528	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线艾木歹分歧4号变压器	400	6.121	295.52	295.52	未列入负面清单			-23.70%
7529	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土机井5台分支线3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
7530	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下铺分线43号变压器	100	58.41	21.59	21.59	未列入负面清单			7.26%
7531	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线郭屯二队暖棚分支线9号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
7532	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线主干77号变压器	200	44	72.00	72.00	未列入负面清单			25.13%
7533	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线白成子五队分支线2号变压器	200	82.045	-4.09	0.00	未列入负面清单			21.64%
7534	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线七家子分歧3号变压器	100	46.487	33.51	33.51	未列入负面清单			-5.54%
7535	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线艾木歹后街支线1号变压器	100	34.665	45.34	45.34	未列入负面清单			22.80%
7536	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线杨兽医沟分歧36号变压器	400	10.934	276.26	276.26	未列入负面清单			-26.22%
7537	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线主干62号变压器	50	87.056	-3.53	0.00	未列入负面清单			13.83%
7538	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10kV6441他南线皂力河西分歧21号变压器	400	80.349	-1.40	0.00	未列入负面清单			87.91%
7539	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线西辉同北台分支线5号变压器	100	81.201	-1.20	0.00	未列入负面清单			6.60%
7540	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线大板分歧99号变压器	200	23.795	112.41	112.41	未列入负面清单			33.91%
7541	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线冷家西台分支线3号变压器	80	88.477	-6.78	0.00	未列入负面清单			21.03%
7542	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线奈木歹支线2号变压器	400	70.578	37.69	37.69	未列入负面清单			-15.52%
7543	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下招分歧32+1号变压器	200	34.675	90.65	90.65	未列入负面清单			-20.01%
7544	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线皮家杖子分12号变压器	200	25.455	109.09	109.09	未列入负面清单			-5.24%
7545	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线周家沟分支线6号变压器	400	10.763	276.95	276.95	未列入负面清单			-45.88%
7546	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV大招线拉格拉村示范带2台支线4号变压器	200	1.768	156.46	156.46	未列入负面清单			17.86%
7547	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线贾家沟分台支线8号变压器	50	56.702	11.65	11.65	未列入负面清单			-
7548	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线上等东台线3号变压器	200	44.319	71.36	71.36	未列入负面清单			-9.98%
7549	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线主干123号变压器	200	32.591	94.82	94.82	未列入负面清单			-10.42%
7550	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线朱连科分支线8号变压器	400	7.224	291.10	291.10	未列入负面清单			-49.65%
7551	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身八队玉苗基地分支线3号变压器	50	89.098	-4.55	0.00	未列入负面清单			69.15%
7552	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线东窝铺分台支线2号变压器	200	61.066	37.87	37.87	未列入负面清单			282.64%
7553	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线新立屯五队线13号变压器	200	7.176	145.65	145.65	未列入负面清单			-43.34%
7554	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线雷达支干线58号变压器	200	15.574	128.85	128.85	未列入负面清单			-30.44%
7555	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线主干56号变压器	200	24.778	110.44	110.44	未列入负面清单			-37.96%

7556	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线杨雨江支线11#支线11号变压器	5	53.22	1.34	1.34	未列入负面清单			270.08%
7557	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线主干43号变压器	315	30.467	156.03	156.03	未列入负面清单			-6.19%
7558	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线招二队分支线1号变压器	400	74.307	22.77	22.77	未列入负面清单			-
7559	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线下窝铺北分歧10+1号变压器	50	35.834	22.08	22.08	未列入负面清单			-
7560	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线孟家街里支线3号变压器	160	46.078	54.28	54.28	未列入负面清单			1.21%
7561	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家节水3分9号杆左分支2号变压器	100	6.243	73.76	73.76	未列入负面清单			-43.67%
7562	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线岳家支线4号变压器	100	114.374	-34.37	0.00	未列入负面清单			13.28%
7563	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士分歧23号变压器	200	24.162	111.68	111.68	未列入负面清单			7.94%
7564	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线国华林场分支线11号变压器	400	11.493	274.03	274.03	未列入负面清单			-27.49%
7565	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线下扎兰支线56号变压器	30	39.746	12.08	12.08	未列入负面清单			-5.28%
7566	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线他本改大棚分支7号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-
7567	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线扎栏分歧线40号变压器	100	45.538	34.46	34.46	未列入负面清单			-2.58%
7568	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉一组分支线1号变压器	20	82.256	-0.45	0.00	未列入负面清单			0.28%
7569	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线下扎兰支线45号变压器	400	9.697	281.21	281.21	未列入负面清单			-66.43%
7570	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线卡拉分歧线26号变压器	200	17.314	125.37	125.37	未列入负面清单			-47.72%
7571	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇直支线14号变压器	160	41.492	61.61	61.61	未列入负面清单			-3.06%
7572	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	新民八队支线3#变台	100	26.32	53.68	53.68	未列入负面清单			-35.81%
7573	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线西卜三队分支线4号变压器	100	87.893	-7.89	0.00	未列入负面清单			-3.96%
7574	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线五家子一队分支线22号变压器	100	27.91	52.09	52.09	未列入负面清单			-3.59%
7575	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线后代分支线4号变压器	200	60.206	39.59	39.59	未列入负面清单			-1.01%
7576	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV紫七线嘉合养殖支线37号变压器	50	14.79	32.61	32.61	未列入负面清单			251.69%
7577	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯分歧58号变压器	100	29.695	50.31	50.31	未列入负面清单			0.75%
7578	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯分歧9号变压器	315	71.029	28.26	28.26	未列入负面清单			67.52%
7579	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线喇嘛一队线3号变压器	100	24.656	55.34	55.34	未列入负面清单			-3.74%
7580	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线主干130号变压器	100	51.503	28.50	28.50	未列入负面清单			22.25%
7581	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线胡家岭支线3号变压器	200	11.589	136.82	136.82	未列入负面清单			-46.98%
7582	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线马圈沟支线15号变压器	50	10.665	34.67	34.67	未列入负面清单			73.56%
7583	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线主干67号变压器	400	13.645	265.42	265.42	未列入负面清单			-43.46%
7584	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线沙河子分歧23号变压器	50	27.88	26.06	26.06	未列入负面清单			-6.98%
7585	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线双城子一队分支线15号变压器	80	55.071	19.94	19.94	未列入负面清单			-7.93%
7586	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线公关三队分支线17号变压器	50	63.534	8.23	8.23	未列入负面清单			-8.39%
7587	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线翻身九队支线27号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
7588	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线宝地家园小区1号变压器	315	23.116	179.18	179.18	未列入负面清单			0.39%

7589	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线王石厂线3号变压器	200	87.127	-14.25	0.00	未列入负面清单			11.64%
7590	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线小大五台线8号变压器	400	23.821	224.72	224.72	未列入负面清单			-41.50%
7591	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线磷肥分线16号变压器	200	54.381	51.24	51.24	未列入负面清单			25.81%
7592	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土机井4台分支线6号变压器	50	56.817	11.59	11.59	未列入负面清单			0.34%
7593	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线哈兴分支线45号变压器	200	52.929	54.14	54.14	未列入负面清单			-23.45%
7594	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线农场四队分支线2号变压器	200	10.687	138.63	138.63	未列入负面清单			-1.75%
7595	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线农场一队支线2号变压器	400	85.183	-20.73	0.00	未列入负面清单			14.22%
7596	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线甄家洼子支线12号变压器	200	26.762	106.48	106.48	未列入负面清单			-0.06%
7597	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线太平山西线2号变压器	200	32.176	95.65	95.65	未列入负面清单			-0.40%
7598	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线套尺支28号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
7599	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线牛家炉分17号变压器	200	42.166	75.67	75.67	未列入负面清单			-19.97%
7600	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线前庙分支线0号变压器	160	35.555	71.11	71.11	未列入负面清单			2.08%
7601	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线王府东分台支线1号变压器	100	81.836	-1.84	0.00	未列入负面清单			0.14%
7602	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线顺山堡新台分支线3号变压器	200	34.258	91.48	91.48	未列入负面清单			-32.06%
7603	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线上六分线台2号变压器	200	11.429	137.14	137.14	未列入负面清单			-12.48%
7604	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线汪东线3号变压器	200	24.016	111.97	111.97	未列入负面清单			-33.30%
7605	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV7042乌水线克五六线22号变压器	50	64.167	7.92	7.92	未列入负面清单			-16.02%
7606	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线闫家支线19号变压器	200	19.523	120.95	120.95	未列入负面清单			-25.85%
7607	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线他不郎北线3号变压器	200	25.058	109.88	109.88	未列入负面清单			-20.57%
7608	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线六和屯分歧12号变压器	200	23.34	113.32	113.32	未列入负面清单			-38.14%
7609	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干188号变压器	400	9.836	280.66	280.66	未列入负面清单			-
7610	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线代海一队线28号变压器	200	20.062	119.88	119.88	未列入负面清单			-15.10%
7611	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV紫化线永发分台分支线1号变压器	50	64.748	7.63	7.63	未列入负面清单			-
7612	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线小黑石分支线4号变压器	30	79.285	0.21	0.21	未列入负面清单			-2.46%
7613	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线大坝二分队分支线14号变压器	200	13.607	132.79	132.79	未列入负面清单			-38.94%
7614	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线上排六队分台分支线1号变压器	200	24.98	110.04	110.04	未列入负面清单			258.98%
7615	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV乌七线七家子六队东台支线4号变压器	200	17.502	125.00	125.00	未列入负面清单			-
7616	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线烤烟小区分支线14号变压器	160	4.263	121.18	121.18	未列入负面清单			192.70%
7617	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线燕家沟分支线26号变压器	200	14.079	131.84	131.84	未列入负面清单			-47.25%
7618	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线主干36号变压器	200	5.352	149.30	149.30	未列入负面清单			-3.31%
7619	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线新邱分歧新邱南台分线4号变压器	100	31.96	48.04	48.04	未列入负面清单			-23.58%
7620	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线119号变压器	50	52.092	13.95	13.95	未列入负面清单			34.31%
7621	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554汤头沟分歧31号变压器	100	17.916	62.08	62.08	未列入负面清单			-30.18%

7622	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554下匍子暖南支4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
7623	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线四楞屯分歧2号变压器	100	36.54	43.46	43.46	未列入负面清单			-3.70%
7624	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线土白分歧51号变压器	200	38.572	82.86	82.86	未列入负面清单			-33.11%
7625	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门二队线11号变压器	80	47.366	26.11	26.11	未列入负面清单			15.60%
7626	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV5347福西线下乌兰支线2号变压器	200	16.431	127.14	127.14	未列入负面清单			-
7627	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线勿土前街支2号变压器和苏线勿土后街支6号变压器	200	23.825	112.35	112.35	未列入负面清单			-1.74%
7628	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线西山屯支线4号变压器	200	13.507	132.99	132.99	未列入负面清单			-33.43%
7629	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10kVHM42和苏线苏和村支线7号变压器	200	32.218	95.56	95.56	未列入负面清单			-32.08%
7630	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线东荒山友支线4号变压器	150	117.897	-56.85	0.00	未列入负面清单			25.11%
7631	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线西苍土村台支线3号变压器	200	88.857	-17.71	0.00	未列入负面清单			-10.03%
7632	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV大苍线东苍土政府门前支线2号变压器	200	27.803	104.39	104.39	未列入负面清单			-10.76%
7633	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线界力花支线29号变压器	200	37.728	84.54	84.54	未列入负面清单			-26.27%
7634	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线平安地迁移线5付1号变压器	200	10.068	139.86	139.86	未列入负面清单			-27.84%
7635	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福东支线6号变压器	200	19.014	121.97	121.97	未列入负面清单			-30.78%
7636	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线六家子分歧097号变压器	200	20.772	118.46	118.46	未列入负面清单			9.30%
7637	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线北三家子支线3号变压器	50	56.584	11.71	11.71	未列入负面清单			39.71%
7638	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线白音他拉四队分支线3号变压器	100	58.655	21.35	21.35	未列入负面清单			-1.32%
7639	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线水泉分线16号变压器	100	40.503	39.50	39.50	未列入负面清单			19.14%
7640	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线下勿古土分支线7号变压器	80	63.488	13.21	13.21	未列入负面清单			67.71%
7641	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线下窑1号海水支线7号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
7642	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线沙力士河西13号变压器	100	15.032	64.97	64.97	未列入负面清单			-42.52%
7643	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅三支线5号变压器	100	31.278	48.72	48.72	未列入负面清单			-13.76%
7644	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线主干80号变压器	100	25.804	54.20	54.20	未列入负面清单			-13.81%
7645	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线牤牛南分线2号变压器	100	64.1	15.90	15.90	未列入负面清单			7.36%
7646	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线双城干线52号变压器	100	27.451	52.55	52.55	未列入负面清单			-1.84%
7647	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线农具厂线1号变压器	160	53.715	42.06	42.06	未列入负面清单			-2.11%
7648	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线52号变压器	200	17.975	124.05	124.05	未列入负面清单			-9.26%
7649	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10kV4246大北线北支线75号变压器	200	10.819	138.36	138.36	未列入负面清单			56.36%
7650	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线梁南西梁地分支线1号变压器	100	17.853	62.15	62.15	未列入负面清单			-
7651	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线杜矿分歧7号变压器	100	18.97	61.03	61.03	未列入负面清单			-7.44%
7652	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干12号变压器	400	30.33	198.68	198.68	未列入负面清单			-20.22%
7653	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线医院支线1号变压器	100	39.772	40.23	40.23	未列入负面清单			-11.36%
7654	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线小四梁支线3号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%

7655	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线西洼分3号变压器	200	19.755	120.49	120.49	未列入负面清单			-45.63%
7656	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线马尔侵六队分歧5号变压器	50	79.499	0.25	0.25	未列入负面清单			-3.07%
7657	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线新邱支干线63号变压器	200	31.04	97.92	97.92	未列入负面清单			16.42%
7658	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线河南分歧29号变压器	50	6.417	36.79	36.79	未列入负面清单			-30.54%
7659	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线万德支干线113号变压器	200	35.515	88.97	88.97	未列入负面清单			13.72%
7660	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线西台子支线6号变压器	100	28.22	51.78	51.78	未列入负面清单			-14.46%
7661	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线郭家沟支线20号变压器	200	23.241	113.52	113.52	未列入负面清单			-33.21%
7662	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线海苏沟支线3号变压器	30	16.4	19.08	19.08	未列入负面清单			-19.88%
7663	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线东干支线40号变压器	100	34.372	45.63	45.63	未列入负面清单			-29.31%
7664	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线环保支线4号变压器	315	43.593	114.68	114.68	未列入负面清单			-7.73%
7665	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线岗岗土支线24号变压器	50	88.447	-4.22	0.00	未列入负面清单			3.62%
7666	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线宫河南林地分24号变压器	80	32.983	37.61	37.61	未列入负面清单			-10.77%
7667	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线两家子五队台支线19号变压器	200	14.686	130.63	130.63	未列入负面清单			-40.86%
7668	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨窝人稻田分支线1号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
7669	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线杨家2号高标准农田支线1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
7670	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线水库支线27号变压器	50	24.55	27.73	27.73	未列入负面清单			184.16%
7671	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线那立闪支线11号变压器	200	68.816	22.37	22.37	未列入负面清单			10.73%
7672	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线那立闪北台支线5号变压器	200	38.332	83.34	83.34	未列入负面清单			2.29%
7673	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线平安地支线8号变压器	200	36.741	86.52	86.52	未列入负面清单			153.70%
7674	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线平安地支线12号变压器	200	32.48	95.04	95.04	未列入负面清单			-34.91%
7675	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线王兴分歧18号变压器	200	68.426	23.15	23.15	未列入负面清单			50.21%
7676	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线王兴分歧25号变压器	200	32.729	94.54	94.54	未列入负面清单			-0.19%
7677	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线王兴分歧42号变压器	200	69.543	20.91	20.91	未列入负面清单			23.94%
7678	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西壕分歧4号变压器	200	35.585	88.83	88.83	未列入负面清单			18.16%
7679	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	莫古土二队支线2#变台	200	16.008	127.98	127.98	未列入负面清单			-39.37%
7680	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线马架子分支线9号变压器	50	93.09	-6.55	0.00	未列入负面清单			11.97%
7681	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	蒙古屯支线12#变台	50	51.274	14.36	14.36	未列入负面清单			-2.54%
7682	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴三队支线2#变台分支2号变压器	100	31.43	48.57	48.57	未列入负面清单			-22.40%
7683	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线西大巴分歧42号变压器	50	50.135	14.93	14.93	未列入负面清单			-10.07%
7684	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线四家村支线6号变压器	100	99.537	-19.54	0.00	未列入负面清单			89.44%
7685	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV大苍线四家子支线57号变压器	200	61.314	37.37	37.37	未列入负面清单			-12.73%
7686	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线麦田开发线1号变压器	50	77.228	1.39	1.39	未列入负面清单			9.81%
7687	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线北甸子分台线11号变压器	80	92.745	-10.20	0.00	未列入负面清单			8.53%

7688	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线客营子河东11号变压器	100	29.232	50.77	50.77	未列入负面清单			146.99%
7689	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线娘娘庙分支线28号变压器	200	25.634	108.73	108.73	未列入负面清单			57.19%
7690	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV大苍线比牛哥分线22号变压器	200	1.941	156.12	156.12	未列入负面清单			-
7691	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线欧力营子二队支线5号变压器	160	28.344	82.65	82.65	未列入负面清单			-5.89%
7692	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子四队分歧9号变压器	200	50.081	59.84	59.84	未列入负面清单			29.80%
7693	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线供电所分支线2号变压器	100	115.902	-35.90	0.00	未列入负面清单			-
7694	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线主干131号变压器	200	21.097	117.81	117.81	未列入负面清单			-35.90%
7695	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线东村二队分支线3号变压器	200	58.529	42.94	42.94	未列入负面清单			28.38%
7696	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家四六队支线2号变压器	200	21.814	116.37	116.37	未列入负面清单			-39.34%
7697	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家三队支线9号变压器	200	23.038	113.92	113.92	未列入负面清单			8.15%
7698	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线四六队支线13号变压器	100	62.833	17.17	17.17	未列入负面清单			-10.19%
7699	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家西暖棚支线6号变压器	50	13.558	33.22	33.22	未列入负面清单			1.31%
7700	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线玛瑙城支线8号变压器	250	67.817	30.46	30.46	未列入负面清单			45.80%
7701	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线塔山南台支线3号变压器	100	26.027	53.97	53.97	未列入负面清单			-2.36%
7702	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线腰塔山北分支线11号变压器	200	10.268	139.46	139.46	未列入负面清单			-40.54%
7703	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线拉它营子东台支线2号变压器	100	69.036	10.96	10.96	未列入负面清单			9.87%
7704	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线大营子村扎北线大营子4台区机井分支线14号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
7705	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线宫封林节水8号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
7706	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线后白音摘支线15号变压器	200	22.491	115.02	115.02	未列入负面清单			-33.23%
7707	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线下大巴五队分歧11号变压器	100	46.399	33.60	33.60	未列入负面清单			-1.72%
7708	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线主干176号变压器	100	33.99	46.01	46.01	未列入负面清单			162.00%
7709	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线广顺兴支线4号变压器	30	30.555	14.83	14.83	未列入负面清单			5.05%
7710	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线马吉沟村支线1号变压器	200	12.509	134.98	134.98	未列入负面清单			-42.13%
7711	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前沙北分线5号变压器	100	41.444	38.56	38.56	未列入负面清单			36.35%
7712	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线上艾力克上支线27号变压器	30	84.036	-1.21	0.00	未列入负面清单			44.47%
7713	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南四家子移动分支线3号变压器	200	22.765	114.47	114.47	未列入负面清单			-21.57%
7714	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线三江土分台支线4号变压器	200	11.467	137.07	137.07	未列入负面清单			-14.32%
7715	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线白文斌支线8号变压器	10	64.674	1.53	1.53	未列入负面清单			-18.94%
7716	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线兴隆沟支线9号变压器	315	40.409	124.71	124.71	未列入负面清单			-15.80%
7717	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线六家子烤烟小区分支线5号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
7718	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴里村机井支线3台分支线1号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
7719	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴里新台支线3号变压器	100	45.268	34.73	34.73	未列入负面清单			-
7720	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴供支线15号变压器	200	64.338	31.32	31.32	未列入负面清单			-

7721	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线巴勿支线42号变压器	200	48.279	63.44	63.44	未列入负面清单			-
7722	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线前兴村分歧9号变压器	100	6.11	73.89	73.89	未列入负面清单			-39.11%
7723	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线惠德村机井支线5台分支线18号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
7724	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线惠德机井3台分支线2号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-
7725	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线主干198号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%
7726	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线南四家子村台分支线4号变压器	250	23.654	140.87	140.87	未列入负面清单			-4.16%
7727	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV5142平北线那台南分11号变压器	50	55.248	12.38	12.38	未列入负面清单			-
7728	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线那台西分支线1号变压器	100	33.491	46.51	46.51	未列入负面清单			219.18%
7729	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线八家子分歧89号变压器	400	14.958	260.17	260.17	未列入负面清单			-26.99%
7730	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线猪场一期台支线4号变压器	5	89.316	-0.47	0.00	未列入负面清单			-3.93%
7731	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线花台分歧22号变压器	100	27.096	52.90	52.90	未列入负面清单			-22.97%
7732	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先一队分歧3号变压器	100	34.922	45.08	45.08	未列入负面清单			-1.85%
7733	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先三四队支线20号变压器	200	36.653	86.69	86.69	未列入负面清单			31.15%
7734	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线乡查西台支线1号变压器	10	73.72	0.63	0.63	未列入负面清单			-9.60%
7735	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线乡直支线3号变压器	200	43.458	73.08	73.08	未列入负面清单			7.32%
7736	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线联通分歧9号变压器	200	13.462	133.08	133.08	未列入负面清单			-39.23%
7737	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线漠南分线17号变压器	100	45.179	34.82	34.82	未列入负面清单			-24.60%
7738	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线矿林厂支线6号变压器	200	77.201	5.60	5.60	未列入负面清单			19.70%
7739	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线西三家子分歧14号变压器	200	12.5	135.00	135.00	未列入负面清单			-40.28%
7740	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV5041建西线主干127号变压器	200	33.43	93.14	93.14	未列入负面清单			-3.42%
7741	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线沙金分二台支线8号变压器	200	21.306	117.39	117.39	未列入负面清单			6.58%
7742	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线莫古士四队分线2号变压器	200	42.158	75.68	75.68	未列入负面清单			4.99%
7743	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线转角三四队线5号变压器	30	36.375	13.09	13.09	未列入负面清单			-3.13%
7744	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线转角三队支线3号变压器	30	41.227	11.63	11.63	未列入负面清单			-12.75%
7745	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线海力板西分支线3号变压器	200	32.887	94.23	94.23	未列入负面清单			-17.91%
7746	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线艾木歹分歧57号变压器	200	10.994	138.01	138.01	未列入负面清单			-10.45%
7747	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线盖板厂线15号(高中台)变压器	30	31.1	14.67	14.67	未列入负面清单			16.20%
7748	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线满井大棚分支5号变压器	80	32.918	37.67	37.67	未列入负面清单			14.00%
7749	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10kV4848沙南线李贺山支线1号变压器	100	13.379	66.62	66.62	未列入负面清单			7.97%
7750	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线一棵树分支线5号变压器	100	46.638	33.36	33.36	未列入负面清单			18.13%
7751	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线大土城子支线2号变压器	200	32.107	95.79	95.79	未列入负面清单			7.38%
7752	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线一棵树分线29号变压器	100	72.394	7.61	7.61	未列入负面清单			8.70%
7753	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线魏家沟分线22号变压器	100	68.481	11.52	11.52	未列入负面清单			0.92%

7754	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线主干205号变压器	200	5.947	148.11	148.11	未列入负面清单			-33.31%
7755	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线主干231号变压器	100	60.728	19.27	19.27	未列入负面清单			4.50%
7756	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线东高家分歧8号变压器	200	33.661	92.68	92.68	未列入负面清单			2.42%
7757	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线下洼子支线21号变压器	400	43.228	147.09	147.09	未列入负面清单			3.22%
7758	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线杜家店分支线3号变压器	400	21.432	234.27	234.27	未列入负面清单			-
7759	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线张家分支线9号变压器	200	14.088	131.82	131.82	未列入负面清单			-45.37%
7760	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线前马架子分支线7号变压器	400	14.284	262.86	262.86	未列入负面清单			-50.32%
7761	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线外朝北分台线3号变压器	200	33.587	92.83	92.83	未列入负面清单			-33.94%
7762	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线南外线45号变压器	200	58.051	43.90	43.90	未列入负面清单			-16.41%
7763	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线幺荒分台线13号变压器	400	27.899	208.40	208.40	未列入负面清单			-13.79%
7764	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线库力土北线4号变压器	400	11.179	275.28	275.28	未列入负面清单			-34.98%
7765	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线库力土南线4号变压器	400	9.58	281.68	281.68	未列入负面清单			-31.19%
7766	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线一棵树村分台支线5号变压器	100	56.911	23.09	23.09	未列入负面清单			-6.87%
7767	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线集中大队分3号变压器	200	40.722	78.56	78.56	未列入负面清单			-30.39%
7768	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线新发屯支线60号变压器	200	15.364	129.27	129.27	未列入负面清单			-31.81%
7769	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV5142平北线主干44+1号变压器	100	19.377	60.62	60.62	未列入负面清单			191.79%
7770	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10kV4245大招线大板泉分歧4号变压器	200	23.093	113.81	113.81	未列入负面清单			358.24%
7771	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线莫牛海分歧3付1号变压器	100	53.039	26.96	26.96	未列入负面清单			-5.22%
7772	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线主干59号变压器	200	37.61	84.78	84.78	未列入负面清单			-27.90%
7773	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线机站支线8号变压器	400	33.933	184.27	184.27	未列入负面清单			8.25%
7774	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜干线35号变压器	200	9.629	140.74	140.74	未列入负面清单			21.34%
7775	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜干线40号变压器	200	25.332	109.34	109.34	未列入负面清单			-23.66%
7776	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV4245大招线朱沙拉山支线3号变压器	200	15.557	128.89	128.89	未列入负面清单			1.65%
7777	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜十队线7号变压器	200	12.694	134.61	134.61	未列入负面清单			-3.30%
7778	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜干线65号变压器	100	25.169	54.83	54.83	未列入负面清单			-7.63%
7779	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线烧地分支线6号变压器	100	22.666	57.33	57.33	未列入负面清单			-4.94%
7780	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线秋实分支线5号变压器	50	15.061	32.47	32.47	未列入负面清单			8.20%
7781	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线主干12号变压器	100	63.832	16.17	16.17	未列入负面清单			-1.77%
7782	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线十五家子分台线6号变压器	200	41.1	77.80	77.80	未列入负面清单			25.97%
7783	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线物资站台线1号变压器	400	86.389	-25.56	0.00	未列入负面清单			13.93%
7784	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线玛瑙城支线1号变压器	500	72.874	35.63	35.63	未列入负面清单			16.61%
7785	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线主干96号变压器	200	17.767	124.47	124.47	未列入负面清单			-42.44%
7786	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线十二家子线2号变压器	50	61.525	9.24	9.24	未列入负面清单			70.15%

7787	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线十二家子线39号变压器1	30	88.503	-2.55	0.00	未列入负面清单			-
7788	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线小十家子原台线3号变压器	200	67.248	25.50	25.50	未列入负面清单			18.25%
7789	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线李大勇分支线2号变压器	400	55.168	99.33	99.33	未列入负面清单			-8.26%
7790	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10kV4745海哈线白家弯子台支线5号变压器	100	14.7	65.30	65.30	未列入负面清单			-21.20%
7791	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线白都三队分台分支线5号变压器	200	42.97	74.06	74.06	未列入负面清单			-6.75%
7792	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线营子支线4号变压器	80	0	64.00	64.00	未列入负面清单			-100.00%
7793	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线官营子五支线3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
7794	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线下官营子分支2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
7795	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线官六支线5号变压器	30	22.5	17.25	17.25	未列入负面清单			-20.15%
7796	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线下窑分支线1#支线1号变压器	100	44.235	35.77	35.77	未列入负面清单			-16.52%
7797	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙东2分支线8号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
7798	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线毕家沟线20号变压器	100	32.818	47.18	47.18	未列入负面清单			-30.56%
7799	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线北市场木材加工厂分支线11号变压器	200	118.57	-77.14	0.00	未列入负面清单			21.74%
7800	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线喇嘛营子支线5号变压器	400	6.89	292.44	292.44	未列入负面清单			154.09%
7801	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线主干79号变压器	150	137.923	-86.88	0.00	未列入负面清单			22.81%
7802	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线玉泉龙节水分支线9号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
7803	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线前平安地支线1号变压器	400	98.919	-75.68	0.00	未列入负面清单			7.04%
7804	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线主干88号变压器	50	103.23	-11.62	0.00	未列入负面清单			33.95%
7805	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线平福支线2号变压器	100	97.509	-17.51	0.00	未列入负面清单			38.96%
7806	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线腰胡节支线6号变压器	200	21.718	116.56	116.56	未列入负面清单			-18.52%
7807	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线田家五队线2号变压器	50	78.666	0.67	0.67	未列入负面清单			0.30%
7808	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	六家子十三队支线42#变台	50	68.292	5.85	5.85	未列入负面清单			-2.13%
7809	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	六家子四八队分支线3#变台	200	16.234	127.53	127.53	未列入负面清单			-12.47%
7810	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10kV7245张东线下巴台五队线11号变压器	100	40.979	39.02	39.02	未列入负面清单			8.76%
7811	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线北洼分28号变压器	50	66.214	6.89	6.89	未列入负面清单			-1.41%
7812	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线孟可支线1号变压器	160	65.428	23.32	23.32	未列入负面清单			0.02%
7813	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线大北村支线2号变压器	50	84.832	-2.42	0.00	未列入负面清单			-0.75%
7814	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线大北支线46号变压器	200	29.113	101.77	101.77	未列入负面清单			-25.30%
7815	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线自来水支线8号变压器	200	22.049	115.90	115.90	未列入负面清单			93.57%
7816	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线贾家荒分歧15号变压器	200	26.558	106.88	106.88	未列入负面清单			-32.67%
7817	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八楼子分歧54号变压器	200	31.013	97.97	97.97	未列入负面清单			-1.19%
7818	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干18号变压器	200	38.681	82.64	82.64	未列入负面清单			75.06%
7819	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线主干96号变压器	30	68.6	3.42	3.42	未列入负面清单			-10.07%

7820	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干150号变压器	100	42.558	37.44	37.44	未列入负面清单			-
7821	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线大五东线敖士虎屯支线2号变压器	100	28.379	51.62	51.62	未列入负面清单			0.33%
7822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kV5142平北线八楼子分歧57号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
7823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kV泡北线后山分支线1号变压器	100	6.95	73.05	73.05	未列入负面清单			-27.24%
7824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线六家子分台支线8号变压器11	200	49.593	60.81	60.81	未列入负面清单			-26.28%
7825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线五家子分支线3号变压器	100	140.222	-60.22	0.00	未列入负面清单			25.18%
7826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线上石土六队支线5号变压器	200	134.659	-109.32	0.00	已列入负面清单			34.98%
7827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10kVMD50麦红线勿后分歧14号变压器	200	57.349	45.30	45.30	未列入负面清单			57.28%
7828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包哈线25号变压器	200	57.105	45.79	45.79	未列入负面清单			22.53%
7829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线中学线1号变压器	50	56.365	11.82	11.82	未列入负面清单			-5.11%
7830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线大成荒分歧5号变压器	200	43.696	72.61	72.61	未列入负面清单			17.16%
7831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线八楼子分歧67号变压器	100	47.615	32.39	32.39	未列入负面清单			-0.22%
7832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10k福西线十家子村8号方田政府暖棚支线1号变压器	100	30.124	49.88	49.88	未列入负面清单			-
7833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线吐呼噜干线28号变压器	100	53.261	26.74	26.74	未列入负面清单			-1.57%
7834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kV泡北线会德西支线4号变压器	200	76.866	6.27	6.27	未列入负面清单			418.95%
7835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10kV6447他同线衙门分歧63号变压器	100	58.974	21.03	21.03	未列入负面清单			39.13%
7836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线满汉分支线6号变压器	200	15.068	129.86	129.86	未列入负面清单			-6.93%
7837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线平福支线157号变压器	100	26.549	53.45	53.45	未列入负面清单			57.70%
7838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10kV7041乌七线欧力大棚支线4号变压器	50	28.303	25.85	25.85	未列入负面清单			66.16%
7839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线孟家二队支线3号变压器	200	22.346	115.31	115.31	未列入负面清单			-36.93%
7840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线主干368号变压器	200	42.823	74.35	74.35	未列入负面清单			7.48%
7841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干108号变压器	50	31.924	24.04	24.04	未列入负面清单			-2.19%
7842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线顺发支线17号变压器	100	49.309	30.69	30.69	未列入负面清单			39.41%
7843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	顺发号五队分支线3#变台	200	25.774	108.45	108.45	未列入负面清单			-17.05%
7844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	顺发号四队分支线2#变台	200	17.695	124.61	124.61	未列入负面清单			-34.44%
7845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井9台分支线7号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
7846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV5544五北线包家一队线14号变压器	50	61.665	9.17	9.17	未列入负面清单			0.02%
7847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10kV7044乌脉线周家洼子支线21号变压器	100	19.709	60.29	60.29	未列入负面清单			-42.14%
7848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张园二线7253	10kV张园二线7253伊吗图村分台支线3号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
7849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线朝立麦田线5号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
7850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔北支线16号变压器	100	61.544	18.46	18.46	未列入负面清单			-17.93%
7851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10kV5244十南线那木土支线30号变压器	200	52.264	55.47	55.47	未列入负面清单			323.11%
7852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线于家良分南台支线5号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-

7853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干88号变压器	200	18.672	122.66	122.66	未列入负面清单			-
7854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10kV4644大五北线哈及嘎土支线23号变压器	200	123.868	-87.74	0.00	未列入负面清单			19.66%
7855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太五线8744	10kV8744太五线马牛虎矿山支线5号变压器	50	52.971	13.51	13.51	未列入负面清单			-
7856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干39号变压器	200	25.473	109.05	109.05	未列入负面清单			-
7857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线包全阳支线4号变压器	20	25.101	10.98	10.98	未列入负面清单			-
7858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线主干161号变压器	30	47.986	9.60	9.60	未列入负面清单			-8.19%
7859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10kV4641大五南线大五家子镇新邱村大棚台杨影蔬菜种植专业合作社1#变压器	100	24.746	55.25	55.25	未列入负面清单			-
7860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线永先五队分歧7号变压器	100	59.198	20.80	20.80	未列入负面清单			-1.09%
7861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线腰扎兰北台5号变压器	30	67.204	3.84	3.84	未列入负面清单			-1.66%
7862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线福村线15号变压器	400	20.469	238.12	238.12	未列入负面清单			-
7863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线新民一队西队分支线3号变压器	200	15.239	129.52	129.52	未列入负面清单			-4.05%
7864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线靳家店台支线41号变压器	200	13.44	133.12	133.12	未列入负面清单			-56.13%
7865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线东扣分线38左4号变压器	160	18.443	98.49	98.49	未列入负面清单			5.34%
7866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线二道沟支线8号变压器	200	6.266	147.47	147.47	未列入负面清单			-36.32%
7867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线东扣分线9右3号变压器	200	18.007	123.99	123.99	未列入负面清单			-35.37%
7868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分支27右6号变压器	315	77.084	9.19	9.19	未列入负面清单			2.68%
7869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10kV8751太北线杨杖子分87号变压器	200	6.234	147.53	147.53	未列入负面清单			-46.09%
7870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大岭支干线27号变压器	200	24.093	111.81	111.81	未列入负面清单			4.69%
7871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线孙家沟分9号变压器	100	54.534	25.47	25.47	未列入负面清单			-21.54%
7872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线机房分歧60号变压器	200	6.678	146.64	146.64	未列入负面清单			-56.75%
7873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线八宝海二队支线3号变压器	200	24.052	111.90	111.90	未列入负面清单			-7.08%
7874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线双山子分19号变压器	200	58.844	42.31	42.31	未列入负面清单			-14.04%
7875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV东灰同线东灰鸡线1号变压器	80	96.694	-13.36	0.00	未列入负面清单			135.32%
7876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线佛寺水库2台分支线21号变压器	315	70.554	29.75	29.75	未列入负面清单			-
7877	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线衙门分歧线62号变压器	100	26.718	53.28	53.28	未列入负面清单			-15.90%
7878	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线海四分支线八吉机井分支线6号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
7879	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线白木歹分台分支线28号变压器	200	13.599	132.80	132.80	未列入负面清单			95.14%
7880	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线镇直支线13号变压器	200	46.029	67.94	67.94	未列入负面清单			0.63%
7881	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10kV4744铁矿线四合城线22号变压器	50	46.288	16.86	16.86	未列入负面清单			-7.98%
7882	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线主干16号变压器	200	95.58	-31.16	0.00	未列入负面清单			19.30%
7883	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本汽车站支线3号变压器	400	27.886	208.46	208.46	未列入负面清单			-29.20%
7884	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本油漆厂分支线2号变压器	200	82.457	-4.91	0.00	未列入负面清单			0.65%
7885	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线主干27号变压器	200	43.027	73.95	73.95	未列入负面清单			4.29%

7886	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ43泡南线主干28号变压器	400	51.915	112.34	112.34	未列入负面清单			-5.25%
7887	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10kVPZ42泡北线后苏金支线支线22号变压器	80	89.561	-7.65	0.00	未列入负面清单			-3.39%
7888	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10kV046社矿线二道河子机井一台支线6号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
7889	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线粮库住宅线5号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
7890	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线水桥沟分歧142号变压器	100	19.344	60.66	60.66	未列入负面清单			68.97%
7891	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线四家子分26号变压器	200	21.654	116.69	116.69	未列入负面清单			-37.90%
7892	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10kV4349大板东线东朝五队分台支线6号变压器	100	91.172	-11.17	0.00	未列入负面清单			-2.36%
7893	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑分歧30号变压器	50	75.281	2.36	2.36	未列入负面清单			-8.49%
7894	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线梯子庙支线8号变压器	50	41.075	19.46	19.46	未列入负面清单			-10.11%
7895	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线卢家沟支线21号变压器	200	9.172	141.66	141.66	未列入负面清单			-55.41%
7896	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线七家子分歧26+1号变压器	100	19.042	60.96	60.96	未列入负面清单			9.48%
7897	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线七家子分歧28号变压器	160	8.524	114.36	114.36	未列入负面清单			-22.37%
7898	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线巴斯分歧39号变压器	80	37.745	33.80	33.80	未列入负面清单			-1.22%
7899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线兴隆地分4号变压器	200	7.748	144.50	144.50	未列入负面清单			-35.60%
7900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道平线闫家窝铺分27号变压器	200	11.566	136.87	136.87	未列入负面清单			-43.04%
7901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道平线闫家窝铺分52号变压器	100	12.421	67.58	67.58	未列入负面清单			-50.49%
7902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线塔北支线1号变压器	200	23.472	113.06	113.06	未列入负面清单			-10.60%
7903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井11台分支线2号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
7904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井6台分支线10号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
7905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线马家荒支线1号变压器	100	85.539	-5.54	0.00	未列入负面清单			-2.95%
7906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线沙宝台二队分线3号变压器	100	48.412	31.59	31.59	未列入负面清单			-16.96%
7907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线供电所台支线1号变压器	160	85.557	-8.89	0.00	未列入负面清单			19.13%
7908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线前庙分支线1付1号变压器	160	35.004	71.99	71.99	未列入负面清单			-8.69%
7909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线荣花分歧线127号西牛心机井三台分支线1号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
7910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10kV8741太南线大道分歧137号变压器	200	16.432	127.14	127.14	未列入负面清单			-2.11%
7911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线吴家窑综合厂支线4号变压器	200	121.327	-82.65	0.00	未列入负面清单			-
7912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10kV乌果线克丑北山支线2号变压器	200	19.073	121.85	121.85	未列入负面清单			-42.88%
7913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线朝综合厂支线3号变压器	200	22.242	115.52	115.52	未列入负面清单			-37.98%
7914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线乡住宅支线4号变压器	200	15.705	128.59	128.59	未列入负面清单			-47.90%
7915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线41号变压器	200	43.973	72.05	72.05	未列入负面清单			40.57%
7916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线48号变压器	100	59.746	20.25	20.25	未列入负面清单			-4.12%
7917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线二道沟分支线9号变压器	20	38.759	8.25	8.25	未列入负面清单			12.11%
7918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线固本饲料厂支线1号变压器	400	75.005	19.98	19.98	未列入负面清单			0.30%

7919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线肖晓明支线1号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
7920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线主干53号变压器	200	15.45	129.10	129.10	未列入负面清单			-34.68%
7921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地三队分支线4号变压器	100	95.283	-15.28	0.00	未列入负面清单			11.40%
7922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线平安地支线15+1号变压器	30	24.084	16.77	16.77	未列入负面清单			-1.67%
7923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线哈拉哈东分线2号变压器	100	62.982	17.02	17.02	未列入负面清单			18.74%
7924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线九道沟支干10号变压器	100	34.092	45.91	45.91	未列入负面清单			-2.12%
7925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线7号变压器	315	51.406	90.07	90.07	未列入负面清单			8.63%
7926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线德南分歧6号变压器	200	48.025	63.95	63.95	未列入负面清单			0.18%
7927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线宗朝支线25号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
7928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线西烧分台线4号变压器	80	33.851	36.92	36.92	未列入负面清单			-3.28%
7929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线主干13号变压器	100	9.946	70.05	70.05	未列入负面清单			-5.64%
7930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10kV341东干线棉织分线2号变压器	160	44.003	57.60	57.60	未列入负面清单			9.94%
7931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分22左10号变压器	315	80.401	-1.26	0.00	未列入负面清单			8.24%
7932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线示范厂2号变压器	50	85.212	-2.61	0.00	未列入负面清单			4.61%
7933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线卢春国分歧40号变压器	50	59.724	10.14	10.14	未列入负面清单			-5.22%
7934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10kV6943扎北线贾家线18号变压器	100	49.207	30.79	30.79	未列入负面清单			-25.93%
7935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张化线7252	10kV048佛寺线伊吗图北街台线5号变压器	100	33.373	46.63	46.63	未列入负面清单			-11.71%
7936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子分歧8号变压器	200	39.08	81.84	81.84	未列入负面清单			-1.04%
7937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子蔬菜保护地水源分支线6号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
7938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子河西线5号变压器	50	16.452	31.77	31.77	未列入负面清单			22.59%
7939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线康土五六队线4号变压器	160	44.48	56.83	56.83	未列入负面清单			3.59%
7940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线冷棚2支线10号变压器	50	15.193	32.40	32.40	未列入负面清单			3.81%
7941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线医院支线4号变压器	100	11.156	68.84	68.84	未列入负面清单			-4.18%
7942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线116号变压器	100	22.776	57.22	57.22	未列入负面清单			291.35%
7943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线127号变压器	100	20.591	59.41	59.41	未列入负面清单			-10.93%
7944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10kV社矿线佳美林业支线16号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-100.00%
7945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线乡直支线5号变压器	400	68.425	46.30	46.30	未列入负面清单			-10.33%
7946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10kV4347雷达线新华分歧138号变压器	200	19.29	121.42	121.42	未列入负面清单			-31.25%
7947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线乡直分台支线1号变压器	400	49.959	120.16	120.16	未列入负面清单			-
7948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线主干122号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-100.00%
7949	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线于太干线分歧70号变压器	200	1.775	156.45	156.45	未列入负面清单			-62.45%
7950	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线大道分歧8号变压器	160	2.097	124.64	124.64	未列入负面清单			-24.54%
7951	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线河南营子分支9号变压器	100	14.913	65.09	65.09	未列入负面清单			54.29%

7952	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线夺金台支线58号变压器	200	34.077	91.85	91.85	未列入负面清单			-23.02%
7953	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线医院支线9号变压器	315	19.805	189.61	189.61	未列入负面清单			-13.79%
7954	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线庙院分歧16号变压器	200	14.679	130.64	130.64	未列入负面清单			1.64%
7955	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分11右4号变压器	315	39.468	127.68	127.68	未列入负面清单			-11.02%
7956	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分11右8号变压器	315	62.658	54.63	54.63	未列入负面清单			-3.47%
7957	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV6444他北线哈拉户稍支线3号变压器	200	25.183	109.63	109.63	未列入负面清单			6.28%
7958	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线供销社支线8号变压器	200	24.647	110.71	110.71	未列入负面清单			-24.66%
7959	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10kV他北线巨力克东分台支线4号变压器	100	51.053	28.95	28.95	未列入负面清单			-20.03%
7960	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线石灰分歧71号变压器	100	27.57	52.43	52.43	未列入负面清单			-9.81%
7961	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10kV4444务工线河南分支10号变压器	400	8.493	286.03	286.03	未列入负面清单			-21.25%
7962	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线宋东线3号变压器	200	77.611	4.78	4.78	未列入负面清单			-5.64%
7963	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10kV4342大富线同意分歧13号变压器	200	25.219	109.56	109.56	未列入负面清单			-
7964	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线主干50号变压器	200	53.149	53.70	53.70	未列入负面清单			-16.45%
7965	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线主干63号变压器	200	78.722	2.56	2.56	未列入负面清单			3.00%
7966	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10kV6941扎七线杨家线19号变压器	100	22.312	57.69	57.69	未列入负面清单			-18.82%
7967	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线衙门分歧线衙门机井4号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
7968	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线东团山分支线4号变压器	200	32.102	95.80	95.80	未列入负面清单			0.28%
7969	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV5541五新线靳家店台支线1号变压器	20	36.18	8.76	8.76	未列入负面清单			-5.72%
7970	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10kV4350大板南线大板八队支线3号变压器	200	45.717	68.57	68.57	未列入负面清单			4.24%
7971	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线海四分歧线80号变压器	200	20.669	118.66	118.66	未列入负面清单			-24.58%
7972	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线团山子村分台3号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
7973	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线建二支线60号变压器	100	63.699	16.30	16.30	未列入负面清单			218.05%
7974	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线白木歹分台分支线10号变压器变压器	100	8.743	71.26	71.26	未列入负面清单			-42.15%
7975	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10kV张佛线向阳东台分支线2号变压器	100	37.075	42.93	42.93	未列入负面清单			10.03%
7976	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线小坤支线2号变压器	200	12.708	134.58	134.58	未列入负面清单			-11.77%
7977	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井12台分支线27号变压器	50	55.72	12.14	12.14	未列入负面清单			-
7978	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10kV4442务北线柳树营西台分歧5号变压器	200	25.946	108.11	108.11	未列入负面清单			-6.95%
7979	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家支线11号变压器	100	13.568	66.43	66.43	未列入负面清单			15.22%
7980	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线娘娘庙分支线16号变压器	100	90.232	-10.23	0.00	未列入负面清单			-2.81%
7981	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线农牧场支线22号变压器	50	108.354	-14.18	0.00	未列入负面清单			195.02%
7982	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10kV6445他东线他本村分歧3号变压器	200	55.684	48.63	48.63	未列入负面清单			-13.91%
7983	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线梁南大棚分支线4号变压器	200	5.588	148.82	148.82	未列入负面清单			-
7984	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线西圈山分歧线57号变压器	50	47.218	16.39	16.39	未列入负面清单			-9.04%

7985	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线塔四线1号变压器	80	55.712	19.43	19.43	未列入负面清单			5.67%
7986	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线车站线4号变压器	200	16.593	126.81	126.81	未列入负面清单			-39.95%
7987	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线主干36号变压器	200	76.617	6.77	6.77	未列入负面清单			-4.61%
7988	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线二门七队分歧50号变压器	100	28.865	51.14	51.14	未列入负面清单			-2.84%
7989	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线磷肥分线51右7号变压器	315	19.332	191.10	191.10	未列入负面清单			-17.73%
7990	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线小洞村台支线20号变压器	400	14.174	263.30	263.30	未列入负面清单			-42.45%
7991	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线主干109号变压器	400	17.964	248.14	248.14	未列入负面清单			-33.80%
7992	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线太平台分台支线2号变压器	200	47.331	65.34	65.34	未列入负面清单			-23.30%
7993	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线五家子一队支线3号变压器	80	78.605	1.12	1.12	未列入负面清单			9.41%
7994	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线长达沟分歧39号变压器	30	86.441	-1.93	0.00	未列入负面清单			4.61%
7995	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线王兴分歧47号变压器	400	26.154	215.38	215.38	未列入负面清单			10.89%
7996	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV十北线宗家荒水井9台分支线13号变压器	50	34.018	22.99	22.99	未列入负面清单			-
7997	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线那立闪东台支线7号变压器	200	32.89	94.22	94.22	未列入负面清单			4.74%
7998	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10kV5242十西线十五家子分支线2号变压器	200	55.605	48.79	48.79	未列入负面清单			-
7999	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10kV6443他西线长达沟分歧58号变压器	100	41.794	38.21	38.21	未列入负面清单			-25.73%
8000	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10kVPZ47泡排线农场二队暖棚支线2号变压器	200	12.148	135.70	135.70	未列入负面清单			-31.09%
8001	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线主干10号变压器	400	43.676	145.30	145.30	未列入负面清单			24.16%
8002	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10kVPZ47泡排线怒河土5台分支线3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
8003	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5241十老线驿马尺道东花生二区支线23号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
8004	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线张庆年支线6号变压器	50	8.91	35.55	35.55	未列入负面清单			-24.95%
8005	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV4844沙东线勿束冷棚线3号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
8006	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线6号变压器	250	1.384	196.54	196.54	未列入负面清单			-18.64%
8007	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线医院支线10号变压器	200	59.32	41.36	41.36	未列入负面清单			-0.17%
8008	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分22左5右1号变压器	160	38.582	66.27	66.27	未列入负面清单			2.84%
8009	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV741海化线医院支线11号变压器	315	28.751	161.43	161.43	未列入负面清单			-10.59%
8010	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线刘云良支线2号变压器	400	18.273	246.91	246.91	未列入负面清单			-38.60%
8011	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线68号变压器	30	34.08	13.78	13.78	未列入负面清单			25.21%
8012	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV4341大华线开发区分歧1号变压器	200	41.654	76.69	76.69	未列入负面清单			33.75%
8013	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10kV344西干线18左1号变压器	315	68.216	37.12	37.12	未列入负面清单			-5.13%
8014	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线良官西2井支线2号变压器	200	21.21	117.58	117.58	未列入负面清单			-13.20%
8015	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线西好不歹台分支线6号变压器	160	68.838	17.86	17.86	未列入负面清单			17.18%
8016	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线赵岩农场3台分支线3号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-
8017	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线放龙一队新台支线5号变压器	100	59.368	20.63	20.63	未列入负面清单			-18.93%

8018	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV海旧线哈达村高标准农田2台区10号变压器	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
8019	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV福北线刘长林暖棚支线8号变压器	200	16.421	127.16	127.16	未列入负面清单			-
8020	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10kVHM41和固线干散支线105号变压器	200	38.524	82.95	82.95	未列入负面清单			1.82%
8021	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线廷阳蔬菜暖棚3台分支线10号变压器	200	21.443	117.11	117.11	未列入负面清单			-
8022	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10KV046社矿线二道河子分歧37号变压器	100	33.599	46.40	46.40	未列入负面清单			-
8023	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV4553紫水线东汤头支线14号变压器	100	53.228	26.77	26.77	未列入负面清单			-7.79%
8024	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10kV乌水线水泉村加工厂分支线2号变压器	100	7.395	72.61	72.61	未列入负面清单			110.75%
8025	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10kV4945于东线新华支线10号变压器	200	30.39	99.22	99.22	未列入负面清单			0.79%
8026	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV大南线二门村六队分台支线4号变压器	200	10.019	139.96	139.96	未列入负面清单			164.73%
8027	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10kV047土城线拉拉屯分歧32号变压器	200	18.365	123.27	123.27	未列入负面清单			17.78%
8028	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线环保支线2号变压器	315	33.121	147.67	147.67	未列入负面清单			16.33%
8029	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kV和太线梅力一队分台支线8号变压器	200	42.44	75.12	75.12	未列入负面清单			351.86%
8030	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线生保方田分线5号张兵蔬菜种植专业合作社变压器	200	4.168	151.66	151.66	未列入负面清单			-
8031	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10kV5346福南线他不郎分台支线1号郭胜利蔬菜种植专业合作社变压器	200	10.642	138.72	138.72	未列入负面清单			-
8032	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线金生蔬菜种植专业合作社支线7号变压器	200	7.211	145.58	145.58	未列入负面清单			-
8033	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV建西线马家窝铺分台支线2号变压器	100	107.484	-27.48	0.00	未列入负面清单			-
8034	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线卡拉六队分台支线6号变压器	100	25.205	54.80	54.80	未列入负面清单			242.02%
8035	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10kV五北线吐呼噜十队分台分支线2号变压器	200	71.552	16.90	16.90	未列入负面清单			32.43%
8036	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10kV建西线德一东台分台支线5号变压器	200	13.473	133.05	133.05	未列入负面清单			268.16%
8037	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10kV大华线牧禾养羊小区10号变压器	100	11.912	68.09	68.09	未列入负面清单			-20.96%
8038	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV扎南线大五家子二队分台支线4号变压器	200	25.832	108.34	108.34	未列入负面清单			291.65%
8039	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV紫农线北昌五支37号变压器	100	37.56	42.44	42.44	未列入负面清单			224.42%
8040	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线邵家分台分支线4号变压器	50	48.51	15.75	15.75	未列入负面清单			232.47%
8041	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线二门七队分歧48号变压器	200	12.244	135.51	135.51	未列入负面清单			236.97%
8042	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10kV347刨花线磷肥分线3号变压器	50	46.403	16.80	16.80	未列入负面清单			243.99%
8043	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV五卧线三家子后屯南葡萄园支线2号变压器	20	0	16.00	16.00	未列入负面清单			-100.00%
8044	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10kV沙东线勿束南分线9号变压器	200	20.525	118.95	118.95	未列入负面清单			-
8045	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线卡拉分歧线42号变压器	200	16.92	126.16	126.16	未列入负面清单			279.33%
8046	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线睿丰工艺品分支线1号变压器	200	17.018	125.96	125.96	未列入负面清单			-8.06%
8047	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10kV大招线王贺支线4号变压器	100	32.022	47.98	47.98	未列入负面清单			228.90%
8048	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10kV紫水线主干77号变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
8049	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV他南线西扣莫五队分台支线1号变压器	100	32.034	47.97	47.97	未列入负面清单			209.55%
8050	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10kV五新线革命二队分台分支线9#变压器	100	15.857	64.14	64.14	未列入负面清单			-10.68%

8051	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10kV4243大苍线王家三队支线6+1号变压器	100	37.577	42.42	42.42	未列入负面清单			201.58%
8052	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV平塔线顺发号七队南台分支线4号变压器	50	42.799	18.60	18.60	未列入负面清单			143.90%
8053	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线关家村分支线6号变压器	200	22.49	115.02	115.02	未列入负面清单			-11.04%
8054	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线金凤山分支线15号变压器	100	11.506	68.49	68.49	未列入负面清单			-39.29%
8055	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kVPAD46平塔线塔营子烤烟小区分支线1号变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
8056	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线西水泉分歧27号变压器	20	85.593	-1.12	0.00	未列入负面清单			-6.63%
8057	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线刘云良支线1号变压器	50	83.661	-1.83	0.00	未列入负面清单			-0.81%
8058	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10kV5355福北线西小营子南线1号变压器	100	27.318	52.68	52.68	未列入负面清单			-25.32%
8059	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554上匍分台支线9号变压器	50	47.483	16.26	16.26	未列入负面清单			6.76%
8060	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线4554横沟子支线管家分台支线5号变压器	50	35.884	22.06	22.06	未列入负面清单			-2.65%
8061	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线六家子线37号变压器	200	14.426	131.15	131.15	未列入负面清单			12.21%
8062	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线辉同分支线12号变压器	100	66.358	13.64	13.64	未列入负面清单			3.27%
8063	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线海山岱分支线2号变压器	200	47.709	64.58	64.58	未列入负面清单			-14.22%
8064	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kVMD42麦王线主干112号变压器	200	75.93	8.14	8.14	未列入负面清单			-10.31%
8065	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线四家子支线4号变压器	100	26.748	53.25	53.25	未列入负面清单			-0.34%
8066	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线四家子支线16号变压器	50	35.499	22.25	22.25	未列入负面清单			-1.98%
8067	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10kV福西线蔡勇强2台分支线1号变压器	200	13.027	133.95	133.95	未列入负面清单			-
8068	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线41左2号变压器	200	107.28	-54.56	0.00	未列入负面清单			68.14%
8069	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10kV4544紫化线主干137号变压器	200	8.088	143.82	143.82	未列入负面清单			-
8070	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线43左1号变压器	400	15.706	257.18	257.18	未列入负面清单			-29.90%
8071	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线三沟分线42号变压器	250	66.369	34.08	34.08	未列入负面清单			-3.36%
8072	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10kV4845沙西线查海遗址线7号变压器	200	41.74	76.52	76.52	未列入负面清单			67.20%
8073	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10kV张佛线佛寺水库1台分支线14号变压器	315	2.406	244.42	244.42	未列入负面清单			-
8074	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10kV6942扎南线羊拉山大井线9号变压器	100	39.331	40.67	40.67	未列入负面清单			3.24%
8075	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV4942于西线杨家节水3分22号变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
8076	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10kV于西线官营子庆年暖棚4分支线9号变压器	200	13.559	132.88	132.88	未列入负面清单			-4.77%
8077	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV5241十老线匣德台分支线1号变压器	80	66.386	10.89	10.89	未列入负面清单			-3.04%
8078	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10kV十老线赵岩农场1台分支线8号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8079	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线西苇子沟天支线58号变压器	100	18.748	61.25	61.25	未列入负面清单			6.30%
8080	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线西苇子沟天支线13号变压器	200	12.448	135.10	135.10	未列入负面清单			-40.72%
8081	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10kV4244大南线西苇子沟天支线37号变压器	200	10.454	139.09	139.09	未列入负面清单			-39.83%
8082	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梅力二队支线18号变压器	80	29.45	40.44	40.44	未列入负面清单			133.61%
8083	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10kVHM49和太线梅力五队分支线2号变压器	200	30.888	98.22	98.22	未列入负面清单			0.12%

8084	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10kV4743海旧线74号变压器	200	52.413	55.17	55.17	未列入负面清单			-1.91%
8085	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10kV4554紫农线主干2号变压器	200	53.397	53.21	53.21	未列入负面清单			-2.11%
8086	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10kV344西干线机场分27右8左10号变压器	250	100.083	-50.21	0.00	未列入负面清单			-3.03%
8087	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10kV5042建东线供电所支线11号变压器	400	77.311	10.76	10.76	未列入负面清单			15.63%
8088	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10kV5245十北线医院支线10号变压器	400	45.663	137.35	137.35	未列入负面清单			4.82%
8089	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10kV4552紫七线上洼力土支线2号变压器	200	39.284	81.43	81.43	未列入负面清单			0.02%
8090	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10kV7046乌农线供电所支线1号变压器	200	42.083	75.83	75.83	未列入负面清单			1.39%
8091	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10kV麦王线姜家线21号变压器	100	68.778	11.22	11.22	未列入负面清单			7.54%
8092	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10kV342西水源线主干56号变压器	200	88.354	-16.71	0.00	未列入负面清单			9.97%
8093	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线供电所分支1号变压器	200	42.348	75.30	75.30	未列入负面清单			-0.28%
8094	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10kVFD52阜干线高中支线16右14号变压器	400	45.479	138.08	138.08	未列入负面清单			17.27%
8095	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10kV5241十老线梅力板分歧30号变压器	200	49.551	60.90	60.90	未列入负面清单			17.48%
8096	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10kV6441他南线供销社分歧17号变压器	200	112.89	-65.78	0.00	未列入负面清单			7.18%
8097	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10kV8749太于线于太线西街支线3号变压器	200	86.655	-13.31	0.00	未列入负面清单			24.97%
8098	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10kVPAD42平北线粮库支线3号变压器	200	67.891	24.22	24.22	未列入负面清单			-0.02%
8099	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10kV4643大五东线主干23号变压器	315	47.641	101.93	101.93	未列入负面清单			8.77%
8100	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平塔线PAD46	10kV5141平塔线供电所分支线1号变压器	200	41.379	77.24	77.24	未列入负面清单			1.42%
8101	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五卧线5542	10kV5542五卧线养殖合作社支线5号变压器	100	14.218	65.78	65.78	未列入负面清单			-
8102	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	红六线海鑫支线11	200	28.432	103.14	103.14	未列入负面清单			-
8103	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线56西2#	100	9.078	70.92	70.92	未列入负面清单			-32.42%
8104	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线二院支10左2	400	27.398	210.41	210.41	未列入负面清单			-13.08%
8105	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线1中3左4	160	28.786	81.94	81.94	未列入负面清单			-2.09%
8106	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线1中3左1左1	315	31.787	151.87	151.87	未列入负面清单			6.30%
8107	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线45左1（阜新市锦晟汽车销售服务有限公司）	200	29.228	101.54	101.54	未列入负面清单			-
8108	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线3#变压器	200	94.246	-28.49	0.00	未列入负面清单			-
8109	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线1中5	315	42.109	119.36	119.36	未列入负面清单			-0.77%
8110	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线10左2	315	38.903	129.46	129.46	未列入负面清单			-7.15%
8111	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线18	200	21.292	117.42	117.42	未列入负面清单			160.82%
8112	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线二院支3	315	17.244	197.68	197.68	未列入负面清单			-2.98%
8113	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线1中3左1左2	200	18.126	123.75	123.75	未列入负面清单			-0.87%
8114	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线19	250	11.535	171.16	171.16	未列入负面清单			286.36%
8115	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	北巩线交警支线1右1号（幸会啤酒屋）	200	11.756	136.49	136.49	未列入负面清单			-
8116	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线城北支7#变压器	250	49.428	76.43	76.43	未列入负面清单			-

8117	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67右6#变压器	315	17.984	195.35	195.35	未列入负面清单			-
8118	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	黄沟线71右56左1右8右2（吉祥寺台）	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8119	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线76#柱变	315	49.884	94.87	94.87	未列入负面清单			76.78%
8120	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线68#柱变	315	58.724	67.02	67.02	未列入负面清单			28.96%
8121	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	10kV华沙线10左9左1号（沙海三队小学西台）柱上变压器	400	16.835	252.66	252.66	未列入负面清单			-
8122	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线北站支线25#（九营子北站台）	200	19.823	120.35	120.35	未列入负面清单			-
8123	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	黄沟线31右7右12黄家沟新村台	200	27.974	104.05	104.05	未列入负面清单			-
8124	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线55号(东洼子林科所)柱上变压器	400	21.89	232.44	232.44	未列入负面清单			169.37%
8125	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	10kV阜科线牛场支线14号（养牛小区1#）柱上变压器	160	12.974	107.24	107.24	未列入负面清单			308.73%
8126	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	氢源支6#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8127	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线25#变压器	200	37.24	85.52	85.52	未列入负面清单			-
8128	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线67右1右1号(太平沟学校台)柱上变压器	100	36.108	43.89	43.89	未列入负面清单			316.43%
8129	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线65#柱变	315	105.425	-80.09	0.00	未列入负面清单			54.35%
8130	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	pms_中工线75南2#	400	54.941	100.24	100.24	未列入负面清单			-
8131	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线8#	400	19.575	241.70	241.70	未列入负面清单			-
8132	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	开新线19右23左7#（烟台营子四队分台）	200	54.929	50.14	50.14	未列入负面清单			-
8133	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线1154	红北线交警支5左2#变压器	315	14.589	206.04	206.04	未列入负面清单			-
8134	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左28号（滑雪场200万亩）变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
8135	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线39号(黄家沟东沟台)柱上变压器	50	58.303	10.85	10.85	未列入负面清单			154.43%
8136	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开村线KF63	10kV开村线17号（沙海四队台）柱上变压器	200	22.138	115.72	115.72	未列入负面清单			216.24%
8137	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线18#（九营子道班台）柱上变压器	400	2.411	310.36	310.36	未列入负面清单			-
8138	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	北巩线党校南支8	400	21.743	233.03	233.03	未列入负面清单			-
8139	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线园梦支5#	400	12.347	270.61	270.61	未列入负面清单			-
8140	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线园梦支4	400	15.807	256.77	256.77	未列入负面清单			-14.08%
8141	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线57#	400	17.456	250.18	250.18	未列入负面清单			-
8142	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线54#	400	22.484	230.06	230.06	未列入负面清单			-
8143	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线13	200	22.91	114.18	114.18	未列入负面清单			-9.21%
8144	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	中东线29#	400	24.572	221.71	221.71	未列入负面清单			-
8145	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支4#	400	33.066	187.74	187.74	未列入负面清单			-
8146	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支10北7#	315	47.444	102.55	102.55	未列入负面清单			-
8147	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支5南1	315	50.846	91.84	91.84	未列入负面清单			20.43%
8148	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线17	160	46.566	53.49	53.49	未列入负面清单			88.43%
8149	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支12#	315	76.93	9.67	9.67	未列入负面清单			-

8150	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线13	315	42.444	118.30	118.30	未列入负面清单			45.43%
8151	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线8东4	400	20.324	238.70	238.70	未列入负面清单			-
8152	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV工农线53西20#(九营子村四队)柱上变压器	315	11.376	216.17	216.17	未列入负面清单			4.71%
8153	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左26左1号(河东园区二号台)柱上变压器	400	33.64	185.44	185.44	未列入负面清单			157.51%
8154	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线15号(黄家沟村南地台)柱上变压器	160	89.371	-14.99	0.00	未列入负面清单			424.33%
8155	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线军宅支6#变压器	200	35.75	88.50	88.50	未列入负面清单			-
8156	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	华沙线22#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8157	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支线6右1左2#变压器	200	21.806	116.39	116.39	未列入负面清单			-
8158	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线12右4#变压器	200	40.875	78.25	78.25	未列入负面清单			-
8159	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	10kVYL63玉科线阿森支线34右11右1#号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
8160	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	阿森支21右1#(华东西北山)柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
8161	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	10kV阜科线牛场支线20号（养牛小区4#）柱上变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-
8162	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	10kV阜农线93西9#（八家子林果园)柱上变压器	100	102.142	-22.14	0.00	未列入负面清单			614.52%
8163	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线5#（阜新阜锦电力科技有限公司）	200	72.746	14.51	14.51	未列入负面清单			-
8164	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线48#变压器	200	35.493	89.01	89.01	未列入负面清单			-
8165	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线57左5#变压器	315	15.954	201.74	201.74	未列入负面清单			-
8166	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线48#变压器（58）	315	25.645	171.22	171.22	未列入负面清单			-
8167	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线50#变压器	200	39.374	81.25	81.25	未列入负面清单			-
8168	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线39左1#变压器	315	23.168	179.02	179.02	未列入负面清单			-
8169	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线47号(河东纺织机械台)柱上变压器	200	38.972	82.06	82.06	未列入负面清单			385.76%
8170	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线28左5	200	39.676	80.65	80.65	未列入负面清单			-
8171	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线15	200	35.595	88.81	88.81	未列入负面清单			-5.05%
8172	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线28右10#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8173	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线花卉支6右4号(东洼子电业住宅台)柱上变压器	400	11.093	275.63	275.63	未列入负面清单			-
8174	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线31右1	200	28.316	103.37	103.37	未列入负面清单			253.69%
8175	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开玻线KF61	黄园线嘉禾支2#变压器1	400	78.028	7.89	7.89	未列入负面清单			-
8176	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支29号（拉拉屯东街943台）柱上变压器	200	45.695	68.61	68.61	未列入负面清单			312.72%
8177	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右32右14左17号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8178	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线38左3号(河西村二队一号台)柱上变压器	400	81.597	-6.39	0.00	未列入负面清单			274.78%
8179	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	开浩线14右3#变压器	100	13.428	66.57	66.57	未列入负面清单			234.12%
8180	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线东新支绿山分线2号（旱作物）柱上变压器	400	54.351	102.60	102.60	未列入负面清单			-
8181	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	10kV阜科线石材支线6号（大桥北台）柱上变压器	100	56.969	23.03	23.03	未列入负面清单			213.44%
8182	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	北农干线65#（细河）柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-100.00%

8183	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线25右1右1号（黄家沟街心4#台）柱上变压器	200	16.534	126.93	126.93	未列入负面清单			251.72%
8184	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄园线5右7号(黄家沟新村台)柱上变压器	400	37.647	169.41	169.41	未列入负面清单			418.55%
8185	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线东三支7号（下洼子五队1#台）柱上变压器	200	19.685	120.63	120.63	未列入负面清单			189.66%
8186	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	10kV阜科线9#（华东村部门口）柱上变压器	315	27.956	163.94	163.94	未列入负面清单			61.64%
8187	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线66	160	12.607	107.83	107.83	未列入负面清单			-28.86%
8188	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线75号（巩聚仙楼台）柱上变压器	315	16.864	198.88	198.88	未列入负面清单			-13.54%
8189	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	北巩线36#变压器	400	42.583	149.67	149.67	未列入负面清单			-
8190	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线申博支13#变压器（大梨树分台）	100	39.711	40.29	40.29	未列入负面清单			177.42%
8191	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	阜科线村委支线7#（农发局总表）	100	41.913	38.09	38.09	未列入负面清单			202.11%
8192	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	阜南线16	100	12.057	67.94	67.94	未列入负面清单			51.75%
8193	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	工会支5#变压器	200	25.128	109.74	109.74	未列入负面清单			-
8194	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线居园支2#变压器	100	39.927	40.07	40.07	未列入负面清单			-
8195	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线42号（巩二队菜地台）柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
8196	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线18右4	315	13.792	208.56	208.56	未列入负面清单			-8.27%
8197	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线富贵支3	315	39.92	126.25	126.25	未列入负面清单			240.64%
8198	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线48左1	100	66.228	13.77	13.77	未列入负面清单			1.60%
8199	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线54#	200	60.511	38.98	38.98	未列入负面清单			52.03%
8200	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	北巩线31#变压器	160	20.074	95.88	95.88	未列入负面清单			-
8201	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	开浩线盛誉支9变压器	100	69.901	10.10	10.10	未列入负面清单			264.79%
8202	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线37号(河东四队台)柱上变压器	315	23.878	176.78	176.78	未列入负面清单			-11.80%
8203	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV黄四线74号(巩家洼子小水库台)柱上变压器	250	10.362	174.10	174.10	未列入负面清单			-7.38%
8204	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支线2右1#变压器	315	28.987	160.69	160.69	未列入负面清单			-
8205	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支线6左1#变压器	315	32.915	148.32	148.32	未列入负面清单			-
8206	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	101kV黄四线35号(河东三队台)柱上变压器	160	68.407	18.55	18.55	未列入负面清单			330.06%
8207	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线11右6#	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8208	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	黄园线64左1（黄园线北外环台）	400	6.318	294.73	294.73	未列入负面清单			-
8209	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线二院支1	315	79.934	0.21	0.21	未列入负面清单			9.28%
8210	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	10kV黄园线38号(河西村保护地台)柱上变压器	200	64.734	30.53	30.53	未列入负面清单			311.35%
8211	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线碱巴支线21号(碱巴拉荒四队台)柱上变压器	200	32.494	95.01	95.01	未列入负面清单			70.38%
8212	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线30左2#变压器	160	58.735	34.02	34.02	未列入负面清单			-
8213	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线12	315	57.561	70.68	70.68	未列入负面清单			-1.25%
8214	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线106左5号(新地三队台)柱上变压器	315	3.442	241.16	241.16	未列入负面清单			-15.18%
8215	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线东三支6右4号（下洼子五队2#台）柱上变压器	400	19.407	242.37	242.37	未列入负面清单			115.47%

8216	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线22#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8217	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线45右2#变压器	200	32.618	94.76	94.76	未列入负面清单			-
8218	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线44右1号（黄家沟劳改队台）柱上变压器	50	6.363	36.82	36.82	未列入负面清单			126.17%
8219	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	10kV阜金线3号（三分场三队）柱上变压器	160	4.954	120.07	120.07	未列入负面清单			174.31%
8220	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	10kV阜科线10号（东园号）柱上变压器	200	16.546	126.91	126.91	未列入负面清单			294.25%
8221	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左30(河东养殖小区4号台)柱上变压器	100	52.51	27.49	27.49	未列入负面清单			279.60%
8222	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线花卉支2左1号(巩生生态小区台)柱上变压器	400	10.733	277.07	277.07	未列入负面清单			-
8223	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	黄四线黄四线14右分1柱变(农网)	160	24.42	88.93	88.93	未列入负面清单			0.08%
8224	国网阜新市细河区供电公司	高德66kV变电站	10kV高合线GD44	10kVGD41高城线33右2右1号变压器	100	108.217	-28.22	0.00	未列入负面清单			321.03%
8225	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线75右4号(碱巴拉荒西侧大棚台)柱上变压器	250	34.434	113.92	113.92	未列入负面清单			11.70%
8226	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	山青线1中2#	400	31.997	192.01	192.01	未列入负面清单			-
8227	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线102左5#（九营子养殖场）	200	8.695	142.61	142.61	未列入负面清单			-
8228	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	辽宁瑞冲能源科技有限公司	200	51.2	57.60	57.60	未列入负面清单			-
8229	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线54#柱变	315	25.81	170.70	170.70	未列入负面清单			225.27%
8230	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线42#变压器	315	68.469	36.32	36.32	未列入负面清单			-
8231	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线国际支1	315	54.456	80.46	80.46	未列入负面清单			-4.97%
8232	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线气象支4	250	47.188	82.03	82.03	未列入负面清单			-4.19%
8233	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线13	200	28.282	103.44	103.44	未列入负面清单			-3.67%
8234	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线36左2右2#变压器	100	61.678	18.32	18.32	未列入负面清单			-
8235	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左8右6右5	315	8.763	224.40	224.40	未列入负面清单			12.28%
8236	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	10kV红丰线14号(华荣置业综合楼)柱上变压器	315	19.762	189.75	189.75	未列入负面清单			308.46%
8237	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线9#变压器	200	13.782	132.44	132.44	未列入负面清单			-
8238	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线67#变压器	315	58.299	68.36	68.36	未列入负面清单			-
8239	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线64号(太平沟大队台)柱上变压器	100	47.712	32.29	32.29	未列入负面清单			162.76%
8240	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线17左1	400	46.915	132.34	132.34	未列入负面清单			-31.88%
8241	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线10左1	160	89.331	-14.93	0.00	未列入负面清单			-1.58%
8242	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线28右1	315	33.559	146.29	146.29	未列入负面清单			-7.91%
8243	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线56右13号(河西劳改队台)柱上变压器	250	30.539	123.65	123.65	未列入负面清单			-3.25%
8244	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线除灰北支线49#	100	49.469	30.53	30.53	未列入负面清单			254.54%
8245	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右15右2号(烟营子大队台)柱上变压器	200	83.406	-6.81	0.00	未列入负面清单			312.30%
8246	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线5#	315	46.39	105.87	105.87	未列入负面清单			-4.33%
8247	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线KF43	开西线56左1#变压器	200	15.982	128.04	128.04	未列入负面清单			-
8248	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线31左1付1号变压器	400	37.41	170.36	170.36	未列入负面清单			399.60%

8249	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	北郊东台	200	1.782	156.44	156.44	未列入负面清单			-
8250	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	红六线海鑫支线9	315	15.074	204.52	204.52	未列入负面清单			-1.09%
8251	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线40南8#柱变	315	47.622	101.99	101.99	未列入负面清单			-1.46%
8252	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线9#	315	20.571	187.20	187.20	未列入负面清单			-3.87%
8253	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线8东2#柱变	160	34.548	72.72	72.72	未列入负面清单			63.05%
8254	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	农宅支线4变压器	200	44.597	70.81	70.81	未列入负面清单			-20.49%
8255	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV红庆线46右8号柱上变压器	200	47.772	64.46	64.46	未列入负面清单			214.89%
8256	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线碱巴支10号(碱巴拉荒楼群台)柱上变压器	250	12.422	168.95	168.95	未列入负面清单			4.58%
8257	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67右5#变压器	160	24.104	89.43	89.43	未列入负面清单			-
8258	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线香香支23号柱上变压器	160	43.004	59.19	59.19	未列入负面清单			177.15%
8259	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线国际支5	315	21.173	185.31	185.31	未列入负面清单			-7.57%
8260	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线16变压器	400	6.405	294.38	294.38	未列入负面清单			-21.68%
8261	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线东新支线9号（八家子水利（808））柱上变压器	200	86.308	-12.62	0.00	未列入负面清单			515.58%
8262	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右10右1号(烟营子二队台)柱上变压器	250	84.126	-10.32	0.00	未列入负面清单			353.83%
8263	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线工人支2	315	46.023	107.03	107.03	未列入负面清单			-2.28%
8264	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线菜市分2#变压器	315	35.682	139.60	139.60	未列入负面清单			-
8265	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线菜市分9#变压器	200	39.721	80.56	80.56	未列入负面清单			-
8266	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线3#变压器	315	27.75	164.59	164.59	未列入负面清单			-
8267	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农干线72#(九营子村三队1#)柱上变压器	250	37.512	106.22	106.22	未列入负面清单			282.56%
8268	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	阜科线石材支纸厂分6#柱变	200	23.842	112.32	112.32	未列入负面清单			63.15%
8269	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线除灰北支线7#（九营子大井）	200	93.463	-26.93	0.00	未列入负面清单			-
8270	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线70#柱变	400	85.319	-21.28	0.00	未列入负面清单			49.20%
8271	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	开新线17右13左2烟台营子大队分台	100	37.039	42.96	42.96	未列入负面清单			217.25%
8272	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线3左1#	315	48.306	99.84	99.84	未列入负面清单			-
8273	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	30左1号	200	2.205	155.59	155.59	未列入负面清单			-
8274	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线西二支12#变压器	200	71.944	16.11	16.11	未列入负面清单			-
8275	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线炼油分线1	250	68.245	29.39	29.39	未列入负面清单			279.36%
8276	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线香香支线2#	250	4.199	189.50	189.50	未列入负面清单			126.79%
8277	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线63左1号（叶家梁200万亩）变压器	200	2.608	154.78	154.78	未列入负面清单			273.63%
8278	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线63左8号（萝卜地200万亩）变压器	200	21.497	117.01	117.01	未列入负面清单			310.84%
8279	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	黄安线80左1左20右8号（九营子西山台）变压器	200	10.716	138.57	138.57	未列入负面清单			229.33%
8280	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线6西2#	400	19.51	241.96	241.96	未列入负面清单			72.36%
8281	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线工会支6	315	32.463	149.74	149.74	未列入负面清单			0.90%

8282	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	10千伏开浩线凯旋支6#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8283	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	北农线60北6西11#	200	28.442	103.12	103.12	未列入负面清单			277.19%
8284	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	工农线53西8南13	50	9.074	35.46	35.46	未列入负面清单			176.34%
8285	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV红南线24北28#（细河）柱上变压器	315	27.06	166.76	166.76	未列入负面清单			508.67%
8286	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	红南线24北20北3	100	39.164	40.84	40.84	未列入负面清单			197.33%
8287	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线23号(黄家沟街心1号台)柱上变压器	250	38.028	104.93	104.93	未列入负面清单			402.34%
8288	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜纺线FD50	10kV阜纺线12北1#（高新区政府院里）柱上变压器	200	53.338	53.32	53.32	未列入负面清单			263.56%
8289	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳北支7#变压器	200	38.587	82.83	82.83	未列入负面清单			-
8290	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	党校南支2右1#变压器	315	12.382	213.00	213.00	未列入负面清单			-
8291	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳南支2#变压器	315	30.574	155.69	155.69	未列入负面清单			-
8292	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线36号(巩粉丝厂西台)柱上变压器	100	19.636	60.36	60.36	未列入负面清单			260.25%
8293	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中局线157	中局线4#	315	66.702	41.89	41.89	未列入负面清单			2.68%
8294	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线花卉支线12右4	200	12.814	134.37	134.37	未列入负面清单			467.80%
8295	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	气象支5	315	33.427	146.70	146.70	未列入负面清单			-6.16%
8296	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线园梦支6	200	27.461	105.08	105.08	未列入负面清单			-1.78%
8297	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	开浩线7#变压器	250	41.725	95.69	95.69	未列入负面清单			366.88%
8298	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	华巩线24#变压器	100	114.83	-34.83	0.00	未列入负面清单			287.08%
8299	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线10右1	400	26.766	212.94	212.94	未列入负面清单			-11.28%
8300	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左8右3	400	13.6	265.60	265.60	未列入负面清单			-12.00%
8301	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳南支13#变压器	400	53.698	105.21	105.21	未列入负面清单			-
8302	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳南支9#变压器	400	1.77	312.92	312.92	未列入负面清单			-
8303	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线KF43	开西线56右6左1右1变压器	200	41.852	76.30	76.30	未列入负面清单			-
8304	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线55#变压器	200	39.302	81.40	81.40	未列入负面清单			-
8305	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线38#变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
8306	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	10kV阜科线石材支线8号（大桥南台）柱上变压器	400	25.337	218.65	218.65	未列入负面清单			-
8307	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV1144红高线红丰支线18左1号柱上变压器	400	17.514	249.94	249.94	未列入负面清单			64.98%
8308	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线16右14变压器	200	39.231	81.54	81.54	未列入负面清单			377.65%
8309	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	财培支线2右3变压器	200	27.338	105.32	105.32	未列入负面清单			255.20%
8310	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支19左4左5号（拉拉屯三队2#（北）台）柱上变压器	400	21.352	234.59	234.59	未列入负面清单			112.98%
8311	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线73左3号(碱巴拉荒东侧大棚台)柱上变压器	250	13.736	165.66	165.66	未列入负面清单			-30.58%
8312	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线31左2号(河西村二队五号台)柱上变压器	400	72.74	29.04	29.04	未列入负面清单			230.22%
8313	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线7变压器	200	17.533	124.93	124.93	未列入负面清单			241.56%
8314	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线42左2号（巩家洼子粉丝厂台）柱上变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-100.00%

8315	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线41号（巩洼子豆腐房台）柱上变压器	200	61.684	36.63	36.63	未列入负面清单			340.84%
8316	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左14	400	23.414	226.34	226.34	未列入负面清单			-25.05%
8317	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支3号（下洼子四队台）柱上变压器	315	32.017	151.15	151.15	未列入负面清单			11.77%
8318	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线78左4号（碱巴拉荒一队2台）变压器	400	6.764	292.94	292.94	未列入负面清单			413.35%
8319	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线19变压器	315	88.396	-26.45	0.00	未列入负面清单			-0.24%
8320	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	10kV阜农线7西3#(农场住宅)柱上变压器	200	10.15	139.70	139.70	未列入负面清单			283.47%
8321	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中北线156	中北线19西3#	315	72.812	22.64	22.64	未列入负面清单			305.75%
8322	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线19号变压器	200	10.31	139.38	139.38	未列入负面清单			59.73%
8323	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线水户分线27右3号变压器	100	61.651	18.35	18.35	未列入负面清单			-9.20%
8324	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	燃气支4#变压器	200	92.79	-25.58	0.00	未列入负面清单			-
8325	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	燃气支2#变压器	315	48.666	98.70	98.70	未列入负面清单			-
8326	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线5右1#变压器	200	4.896	150.21	150.21	未列入负面清单			-
8327	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	阜华支2左1#柱变	100	21.794	58.21	58.21	未列入负面清单			-3.73%
8328	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线碱巴支28号(碱巴拉荒五队台)柱上变压器	200	28.475	103.05	103.05	未列入负面清单			111.97%
8329	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线104右6号柱上变压器	400	37.42	170.32	170.32	未列入负面清单			353.96%
8330	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	黄西线碱巴支线3左1	315	58.983	66.20	66.20	未列入负面清单			19.88%
8331	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线69右1号(碱巴拉荒日光温室一号台)柱上变压器	200	6.376	147.25	147.25	未列入负面清单			19.04%
8332	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜纺线FD50	阜纺线17左1#柱上变压器	200	26.202	107.60	107.60	未列入负面清单			117.12%
8333	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线居园支7#变压器	250	33.794	115.52	115.52	未列入负面清单			-
8334	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	阜矿支1	200	17	126.00	126.00	未列入负面清单			5.20%
8335	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	阜矿支1付1#变压器	200	61.34	37.32	37.32	未列入负面清单			-
8336	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	开浩线盛誉支线28号变压器	315	4.516	237.77	237.77	未列入负面清单			-
8337	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	凯旋支12右1#变压器	400	32.535	189.86	189.86	未列入负面清单			-
8338	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线23号(八家子小学807)柱上变压器	315	33.321	147.04	147.04	未列入负面清单			-0.13%
8339	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右26右2号(烟营子五队总表台)柱上变压器	400	18.247	247.01	247.01	未列入负面清单			94.24%
8340	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右39号(烟营子五队2#台)柱上变压器	250	28.554	128.62	128.62	未列入负面清单			295.95%
8341	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线20左8号（黄家沟街心3#台）柱上变压器	200	59.038	41.92	41.92	未列入负面清单			296.10%
8342	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	阜纺线21西1#(农网)	100	25.905	54.10	54.10	未列入负面清单			203.13%
8343	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右22号(烟营子四队台)柱上变压器	315	43.018	116.49	116.49	未列入负面清单			7.79%
8344	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线113左13左8#(九营子村五队2#)柱上变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
8345	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支19左4左11号（拉拉屯队942（南）台）柱上变压器	200	67.186	25.63	25.63	未列入负面清单			305.18%
8346	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线42号（毛纺厂楼后）柱上变压器	200	8.865	142.27	142.27	未列入负面清单			202.58%
8347	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线35西9号（毛纺厂平房后）柱上变压器	315	3.364	241.40	241.40	未列入负面清单			-12.08%

8348	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV工农线53西8南7#(九营子村五队3#)柱上变压器	100	8.787	71.21	71.21	未列入负面清单			158.28%
8349	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线22右2#(九营子村一二队)柱上变压器	400	21.767	232.93	232.93	未列入负面清单			-
8350	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开村线KF63	10kV开村线15左3号（沙海五队台）柱上变压器	160	47.33	52.27	52.27	未列入负面清单			283.37%
8351	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线41#变压器	315	13.713	208.80	208.80	未列入负面清单			-
8352	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线莱市分5#变压器	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-
8353	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线龙南支线8号（鸡场2#）柱上变压器	250	52.221	69.45	69.45	未列入负面清单			387.77%
8354	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kVFD48阜江线65左2号变压器	100	49.623	30.38	30.38	未列入负面清单			67.08%
8355	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线69左5号（防爆电器西台）柱上变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-100.00%
8356	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线67号（四合粮库台）柱上变压器	200	28.743	102.51	102.51	未列入负面清单			357.58%
8357	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线66右4	315	10.168	219.97	219.97	未列入负面清单			-2.02%
8358	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线46号（牛一队）柱上变压器	315	26.959	167.08	167.08	未列入负面清单			-2.56%
8359	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线37号（华东三队）柱上变压器	315	41.723	120.57	120.57	未列入负面清单			13.98%
8360	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线久伟支线5号（牛一队住宅）柱上变压器	400	81.384	-5.54	0.00	未列入负面清单			-
8361	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线水源支线8北5#（大梨树）柱上变压器	250	11.952	170.12	170.12	未列入负面清单			340.32%
8362	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845.	北局线8#变压器	200	90.436	-20.87	0.00	未列入负面清单			-
8363	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	北巩线48#变压器	315	58.954	66.29	66.29	未列入负面清单			-
8364	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线25#(镇政府)柱上变压器	400	38.287	166.85	166.85	未列入负面清单			0.04%
8365	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农线除灰北支178#柱上变压器	200	20.514	118.97	118.97	未列入负面清单			313.57%
8366	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线82北4东1	200	62.378	35.24	35.24	未列入负面清单			-3.37%
8367	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线55右8号(太平沟四队台)柱上变压器	100	16.809	63.19	63.19	未列入负面清单			-
8368	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	LS_工农82_BCF	200	53.471	53.06	53.06	未列入负面清单			20.24%
8369	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农干线77#(九营子村三队2#)柱上变压器	250	64.525	38.69	38.69	未列入负面清单			333.88%
8370	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线28#(华东小街)柱上变压器	200	32.155	95.69	95.69	未列入负面清单			6.18%
8371	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	红纺线28北2东2南2东2	400	61.81	72.76	72.76	未列入负面清单			-14.69%
8372	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	华巩线54号(5146农电仓库9号箱911)变压器	200	92.008	-24.02	0.00	未列入负面清单			-
8373	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线55右3号(太平沟三队台)柱上变压器	100	27.109	52.89	52.89	未列入负面清单			126.60%
8374	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线32#(刘海青)柱上变压器	100	46.555	33.45	33.45	未列入负面清单			317.44%
8375	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线78号(太平沟二队台)柱上变压器	315	18.151	194.82	194.82	未列入负面清单			349.39%
8376	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10kV阜南线37#(三家子)柱上变压器	315	10.517	218.87	218.87	未列入负面清单			2.73%
8377	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	开新线KF44开新线68左2	30	0	24.00	24.00	未列入负面清单			-
8378	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线80号(下洼子青年街台)柱上变压器	400	21.469	234.12	234.12	未列入负面清单			23.38%
8379	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	中东线43付1变	400	19.959	240.16	240.16	未列入负面清单			-
8380	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	北滨线13#变压器	400	47.232	131.07	131.07	未列入负面清单			-

8381	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线31#变压器	315	60.861	60.29	60.29	未列入负面清单			-
8382	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线菜市分1#变压器	200	53.949	52.10	52.10	未列入负面清单			-
8383	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线工人支13#变压器	315	61.718	57.59	57.59	未列入负面清单			-
8384	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线军宅支1#变压器	400	57.357	90.57	90.57	未列入负面清单			-
8385	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线50号（巩交警墙外台）柱上变压器	250	51.349	71.63	71.63	未列入负面清单			4.10%
8386	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线花卉支21号(东洼子大队台)柱上变压器	315	5.057	236.07	236.07	未列入负面清单			-28.02%
8387	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线63号（防爆电器北台）柱上变压器	100	19.152	60.85	60.85	未列入负面清单			-5.89%
8388	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线9左1	400	24.324	222.70	222.70	未列入负面清单			-28.38%
8389	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线37号（河西村村部2#台）柱上变压器	315	29.579	158.83	158.83	未列入负面清单			12.11%
8390	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	10kV黄西线103右4付1号（碱巴拉荒三队台）柱上变压器	100	8.009	71.99	71.99	未列入负面清单			6.61%
8391	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线12左4右1	200	38.068	83.86	83.86	未列入负面清单			-5.02%
8392	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线12左3左2	200	20.206	119.59	119.59	未列入负面清单			-6.84%
8393	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	华沙线华都线18#变压器	200	95.975	-31.95	0.00	未列入负面清单			-
8394	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线4#变压器	400	41.797	152.81	152.81	未列入负面清单			-
8395	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华金线工会支3#变压器	400	17.112	251.55	251.55	未列入负面清单			-
8396	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线KF43	开西线51右4#变压器	100	101.501	-21.50	0.00	未列入负面清单			-
8397	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线28#变压器	200	35.54	88.92	88.92	未列入负面清单			-
8398	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳北支11#变压器	315	28.561	162.03	162.03	未列入负面清单			-
8399	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线富贵支6#	315	25.196	172.63	172.63	未列入负面清单			-14.13%
8400	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	园丁支5#变压器	200	19.716	120.57	120.57	未列入负面清单			-
8401	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	中工线人防支线9东4#柱变	400	17.049	251.80	251.80	未列入负面清单			320.07%
8402	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	党校南支1右3#变压器	200	32.059	95.88	95.88	未列入负面清单			-
8403	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线56西5西1#	400	79.456	2.18	2.18	未列入负面清单			291.91%
8404	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线21#变压器	315	39.972	126.09	126.09	未列入负面清单			-
8405	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线29#变压器	400	38.094	167.62	167.62	未列入负面清单			-
8406	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线67#柱变	200	27.921	104.16	104.16	未列入负面清单			60.76%
8407	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线66#	315	65.718	44.99	44.99	未列入负面清单			78.58%
8408	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线KF43	开西线56左2	200	74.845	10.31	10.31	未列入负面清单			-
8409	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	党校北支2#变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
8410	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	农宅支线6#变压器	200	60.632	38.74	38.74	未列入负面清单			-
8411	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	农宅支线9#变压器	315	92.89	-40.60	0.00	未列入负面清单			-
8412	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳南支11#变压器	315	37.931	132.52	132.52	未列入负面清单			-
8413	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左28左2号(河东养殖小区3号台)柱上变压器	100	92.679	-12.68	0.00	未列入负面清单			290.20%

8414	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	西四支4#变压器	200	72.341	15.32	15.32	未列入负面清单			-
8415	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	10kV开汇线44右25号（下洼子春地小区台）柱上变压器	160	5.386	119.38	119.38	未列入负面清单			153.66%
8416	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	10kV开汇线44右31号（下洼子养殖小区台）柱上变压器	315	20.91	186.13	186.13	未列入负面清单			603.72%
8417	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开玻线KF61	黄园线103#变台	400	43.51	145.96	145.96	未列入负面清单			-
8418	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线西三支线12#（新阳汽车电子维修中心）	200	17.019	125.96	125.96	未列入负面清单			-
8419	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线40南7#柱变	200	37.326	85.35	85.35	未列入负面清单			-5.13%
8420	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线26左3号(河西村二队四号台)柱上变压器	100	96.081	-16.08	0.00	未列入负面清单			42.22%
8421	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支线2左1右1#变压器	315	19.783	189.68	189.68	未列入负面清单			-
8422	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支线4右1#变压器	315	54.482	80.38	80.38	未列入负面清单			-
8423	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支线6右1右1#变压器	315	45.722	107.98	107.98	未列入负面清单			-
8424	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	黄园线氢源支2	400	17.574	249.70	249.70	未列入负面清单			344.58%
8425	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	黄园线氢源支4	400	27.189	211.24	211.24	未列入负面清单			335.14%
8426	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳北支9左2#变压器	315	16.4	200.34	200.34	未列入负面清单			-
8427	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线52#变压器	315	7.63	227.97	227.97	未列入负面清单			-
8428	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线48右2变压器	315	19.997	189.01	189.01	未列入负面清单			-
8429	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	黄西线30左付1号变压器	200	10.033	139.93	139.93	未列入负面清单			-
8430	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845.	北局线13	200	86.669	-13.34	0.00	未列入负面清单			74.72%
8431	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	黄西线10号（河东种植园区200万亩）变压器	100	31.559	48.44	48.44	未列入负面清单			228.53%
8432	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	解放线宏远华城临时工地变压器	315	40.908	123.14	123.14	未列入负面清单			-
8433	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	阜南线33	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
8434	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线KF43	开西线54#变压器	200	39.114	81.77	81.77	未列入负面清单			-
8435	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	北巩线丹阳南支15#北台	400	40.449	158.20	158.20	未列入负面清单			-
8436	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	阜新立达自动化装表有限公司	400	15.177	259.29	259.29	未列入负面清单			-
8437	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	德克液压	400	5.737	297.05	297.05	未列入负面清单			-
8438	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线军宅支线2#变压器	400	25.316	218.74	218.74	未列入负面清单			-
8439	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV工农线53西10#(九营子村五队1#)柱上变压器	315	14.126	207.50	207.50	未列入负面清单			-1.89%
8440	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农干线92号（九营子村三队3号）柱上变压器	400	17.799	248.80	248.80	未列入负面清单			214.90%
8441	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农干线58#(九营子村养路道边台)柱上变压器	315	19.291	191.23	191.23	未列入负面清单			1.88%
8442	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线24#变压器	400	52.848	108.61	108.61	未列入负面清单			257.16%
8443	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线116号(新地村部台)柱上变压器	315	13.232	210.32	210.32	未列入负面清单			4.85%
8444	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支35号（拉拉屯一队944台）柱上变压器	200	32.557	94.89	94.89	未列入负面清单			340.85%
8445	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线雷达支46号（拉拉屯大棚台）柱上变压器	315	17.823	195.86	195.86	未列入负面清单			-1.32%
8446	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线72号(下洼子三队台)柱上变压器	200	42.114	75.77	75.77	未列入负面清单			319.61%

8447	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线60左2号(大队总表台)柱上变压器	315	16.323	200.58	200.58	未列入负面清单			-21.28%
8448	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支19左9号（拉拉屯大队南945台）柱上变压器	100	109.366	-29.37	0.00	未列入负面清单			224.86%
8449	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	开新线雷达支28右4	200	74.234	11.53	11.53	未列入负面清单			302.31%
8450	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线110号(青年街2号总表台)柱上变压器	50	35.265	22.37	22.37	未列入负面清单			147.36%
8451	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线86右1号变压器	200	22.653	114.69	114.69	未列入负面清单			261.38%
8452	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10kV341东干线户部分线25号变压器	200	8.988	142.02	142.02	未列入负面清单			163.73%
8453	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线88#(八家子三老房（806）)柱上变压器	100	23.884	56.12	56.12	未列入负面清单			173.30%
8454	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线77东1#(八家子五队（804）)柱上变压器	100	44	36.00	36.00	未列入负面清单			320.92%
8455	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	钢材市场台	200	45.839	68.32	68.32	未列入负面清单			-
8456	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线99	200	61.255	37.49	37.49	未列入负面清单			161.90%
8457	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线69右5号(碱巴拉荒日光温室台)柱上变压器	200	12.993	134.01	134.01	未列入负面清单			194.25%
8458	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线81左4号(碱巴拉荒一队台)柱上变压器	250	33.359	116.60	116.60	未列入负面清单			320.08%
8459	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线28左3#变压器	50	136.895	-28.45	0.00	未列入负面清单			-
8460	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kVHJ44黄安线97左4号变压器	100	53.065	26.94	26.94	未列入负面清单			329.45%
8461	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	华宝线13右1#变压器	315	62.311	55.72	55.72	未列入负面清单			-
8462	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线50东6号（鸡场1#）柱上变压器	160	23.558	90.31	90.31	未列入负面清单			343.53%
8463	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10kV工农线66#(九营子村一队新分)组上变压器	400	16.113	255.55	255.55	未列入负面清单			-1.36%
8464	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845.	北局线28#变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
8465	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中军线154	中军线市高01号绝缘台	315	51.498	89.78	89.78	未列入负面清单			75.98%
8466	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线60右10#变压器	315	74.98	15.81	15.81	未列入负面清单			-
8467	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线60#变压器	400	67.445	50.22	50.22	未列入负面清单			-
8468	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中局线157	中局线15#	200	78.05	3.90	3.90	未列入负面清单			7.80%
8469	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中局线157	中局线13#	160	44.263	57.18	57.18	未列入负面清单			-1.99%
8470	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线48#变压器	160	76.358	5.83	5.83	未列入负面清单			-
8471	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线51#变压器	315	8.792	224.31	224.31	未列入负面清单			-
8472	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线47#变压器	400	26.619	213.52	213.52	未列入负面清单			-
8473	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线45右1#变压器	160	23.8	89.92	89.92	未列入负面清单			-
8474	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线65#变压器	400	36.234	175.06	175.06	未列入负面清单			-
8475	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线城北支线11右3#变压器	50	16.114	31.94	31.94	未列入负面清单			-
8476	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线一品支2右2#变压器	200	25.567	108.87	108.87	未列入负面清单			-
8477	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线城北支11左3#变压器	50	25.811	27.09	27.09	未列入负面清单			-
8478	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10kV黄安线29号(黄家沟村街心2号台)柱上变压器	250	10.906	172.74	172.74	未列入负面清单			362.83%
8479	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线60右2#跌落式断路器	400	17.516	249.94	249.94	未列入负面清单			-

8480	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线60右4#变压器	315	19.161	191.64	191.64	未列入负面清单			-
8481	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线43#变压器	315	31.932	151.41	151.41	未列入负面清单			-
8482	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线59#变压器	200	29.129	101.74	101.74	未列入负面清单			-
8483	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线46右2	315	22.485	181.17	181.17	未列入负面清单			-1.60%
8484	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线60右3#变压器	315	19.679	190.01	190.01	未列入负面清单			-
8485	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线54左1#变压器	400	71.922	32.31	32.31	未列入负面清单			-
8486	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	中工线55#柱变	315	64.987	47.29	47.29	未列入负面清单			316.42%
8487	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	宏运支4#变压器	315	55.347	77.66	77.66	未列入负面清单			-
8488	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	北兴线幸福支线2#变压器	200	28.946	102.11	102.11	未列入负面清单			-
8489	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	阜矿支5#变压器	315	14.429	206.55	206.55	未列入负面清单			-
8490	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线20	100	127.257	-47.26	0.00	未列入负面清单			380.10%
8491	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线44#变压器	400	5.021	299.92	299.92	未列入负面清单			-
8492	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	北农线主干线56#	200	9.574	140.85	140.85	未列入负面清单			101.51%
8493	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	10kV阜金线14西2号（毛纺厂住宅）柱上变压器	200	14.26	131.48	131.48	未列入负面清单			321.81%
8494	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	桑港支11	400	14.258	262.97	262.97	未列入负面清单			1.41%
8495	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	园丁支3#变压器	315	36.208	137.94	137.94	未列入负面清单			-
8496	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	农宅支线2#变压器	315	26.562	168.33	168.33	未列入负面清单			-
8497	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	农宅支线2#变压器1	315	27.664	164.86	164.86	未列入负面清单			-
8498	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线桃园支7#柱变	315	27.308	165.98	165.98	未列入负面清单			-17.41%
8499	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线桃园支8左3柱变	200	19.742	120.52	120.52	未列入负面清单			-13.73%
8500	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线4#变压器	315	85.265	-16.58	0.00	未列入负面清单			-
8501	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	塑料线14#变压器	250	53.817	65.46	65.46	未列入负面清单			-
8502	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线1右1变压器	315	15.832	202.13	202.13	未列入负面清单			-8.61%
8503	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	桑港支4	400	67.221	51.12	51.12	未列入负面清单			1.88%
8504	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	北环支4左1右1#变压器	315	29.662	158.56	158.56	未列入负面清单			-
8505	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线1右2变压器	315	1.464	247.39	247.39	未列入负面清单			97.51%
8506	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线28右3	200	2.413	155.17	155.17	未列入负面清单			292.19%
8507	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳南支18#变压器	315	21.1	185.54	185.54	未列入负面清单			-
8508	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845.	北局线24	200	32.386	95.23	95.23	未列入负面清单			-
8509	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线西一支6付1	200	13.259	133.48	133.48	未列入负面清单			150.85%
8510	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线新秀支4	200	23.179	113.64	113.64	未列入负面清单			264.15%
8511	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	西苑支线3变压器	315	20.694	186.81	186.81	未列入负面清单			-8.09%
8512	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线14变压器	315	53.124	84.66	84.66	未列入负面清单			-1.44%

8513	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	财培支线2变压器	315	30.913	154.62	154.62	未列入负面清单			1.38%
8514	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	财培支线6变压器	315	56.334	74.55	74.55	未列入负面清单			-2.22%
8515	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	党校南支5#变压器	315	18.935	192.35	192.35	未列入负面清单			-
8516	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线12	315	32.517	149.57	149.57	未列入负面清单			71.56%
8517	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳南支15#变压器	315	81.847	-5.82	0.00	未列入负面清单			-
8518	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳南支3#变压器	315	38.083	132.04	132.04	未列入负面清单			-
8519	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳南支7左2#变压器	315	28.643	161.77	161.77	未列入负面清单			-
8520	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	10kV开汇线44右16号（下洼子道北台）柱上变压器	50	35.766	22.12	22.12	未列入负面清单			199.60%
8521	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	10kV开汇线44左43号（下洼子农业小区台）柱上变压器	160	21.086	94.26	94.26	未列入负面清单			205.44%
8522	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线22变压器	315	28.994	160.67	160.67	未列入负面清单			-1.83%
8523	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线6右3变压器	315	41.581	121.02	121.02	未列入负面清单			-1.77%
8524	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线6右4变压器	315	12.492	212.65	212.65	未列入负面清单			-9.44%
8525	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线101号（牛三队）柱上变压器	100	66.055	13.95	13.95	未列入负面清单			241.40%
8526	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线104号（牛三队住宅）柱上变压器	400	26.065	215.74	215.74	未列入负面清单			276.09%
8527	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线71号（香地）柱上变压器	200	9.705	140.59	140.59	未列入负面清单			264.74%
8528	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10kV阜科线85号（元宝洼）柱上变压器	200	7.96	144.08	144.08	未列入负面清单			129.33%
8529	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	10kV黄西线133右2号（商业街分台）柱上变压器	315	42.352	118.59	118.59	未列入负面清单			98.44%
8530	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜纺线FD50	10kV阜纺线15南1#（农机南大地里）柱上变压器	200	5.316	149.37	149.37	未列入负面清单			41.16%
8531	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	阜科线62#（元宝洼新分台）	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-
8532	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜纺线FD50	10kV阜纺线9东1#（工程部院里）柱上变压器	200	20.249	119.50	119.50	未列入负面清单			9.06%
8533	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	阜新市经济开发区开俣鲜族馆	200	5.012	149.98	149.98	未列入负面清单			-
8534	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左20号(河东果树队台)柱上变压器	200	63.263	33.47	33.47	未列入负面清单			301.15%
8535	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开村线KF63	开旺一台	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8536	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	黄西线碱巴支线6左1变压器(农网)	400	40.212	159.15	159.15	未列入负面清单			-5.25%
8537	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线碱巴支线13号(碱巴拉荒大队台)柱上变压器	200	35.171	89.66	89.66	未列入负面清单			348.44%
8538	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	丹阳北支2#变压器	315	27.83	164.34	164.34	未列入负面清单			-
8539	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线军宅支4#变压器	250	33.002	117.50	117.50	未列入负面清单			-
8540	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线31右2	200	28.754	102.49	102.49	未列入负面清单			294.03%
8541	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线31右4	315	28.032	163.70	163.70	未列入负面清单			-3.52%
8542	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线40号(河东村部台）柱上变压器	315	19.923	189.24	189.24	未列入负面清单			271.05%
8543	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左39(河东养殖小区6号台)柱上变压器	400	34.371	182.52	182.52	未列入负面清单			175.15%
8544	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左8右1	315	46.828	104.49	104.49	未列入负面清单			4.11%
8545	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线23	200	32.082	95.84	95.84	未列入负面清单			-6.18%

8546	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左6左1	400	41.03	155.88	155.88	未列入负面清单			-12.03%
8547	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线军宅支1#北变压器	315	66.883	41.32	41.32	未列入负面清单			-
8548	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左34(河东养殖小区5号台)柱上变压器	100	48.477	31.52	31.52	未列入负面清单			203.74%
8549	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	北滨线菜市分8#变压器	315	54.483	80.38	80.38	未列入负面清单			-
8550	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线花卉支17中6号(东洼子村新增台)柱上变压器	400	11.753	272.99	272.99	未列入负面清单			-28.07%
8551	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	北六线桃园支4	200	44.808	70.38	70.38	未列入负面清单			-
8552	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线12左4	200	23.823	112.35	112.35	未列入负面清单			-5.29%
8553	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	10kV华沙线24号（沙海二队台）柱上变压器	200	66.067	27.87	27.87	未列入负面清单			248.57%
8554	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	10kV华北线阳光支6号(科研所台)柱上变压器	100	118.472	-38.47	0.00	未列入负面清单			84.91%
8555	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开玻线KF61	黄园线111#变台	200	78.036	3.93	3.93	未列入负面清单			-
8556	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线10左1台	200	100.077	-40.15	0.00	未列入负面清单			349.76%
8557	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	华山线10变压器	100	52.982	27.02	27.02	未列入负面清单			0.10%
8558	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	炼铁支线8号柱上变压器	400	12.662	269.35	269.35	未列入负面清单			143.22%
8559	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线7右4	315	13.247	210.27	210.27	未列入负面清单			-2.56%
8560	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线7右6	315	15.556	203.00	203.00	未列入负面清单			0.34%
8561	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线49#变压器	400	64.549	61.80	61.80	未列入负面清单			-
8562	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线圆梦支2#变压器	250	61.728	45.68	45.68	未列入负面清单			-
8563	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线圆梦支10	250	34.924	112.69	112.69	未列入负面清单			-
8564	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线圆梦支10（北）	250	26.753	133.12	133.12	未列入负面清单			-3.17%
8565	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左6左3右1	160	33.148	74.96	74.96	未列入负面清单			-0.99%
8566	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左11	400	15.967	256.13	256.13	未列入负面清单			-23.08%
8567	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左8右8	315	46.817	104.53	104.53	未列入负面清单			-1.81%
8568	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左8右6	315	46.442	105.71	105.71	未列入负面清单			-10.01%
8569	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	10kV华沙线沙海支8号（沙海洗浴中心门前台）柱上变压器	400	16.843	252.63	252.63	未列入负面清单			-
8570	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线气象支3左2	250	39.732	100.67	100.67	未列入负面清单			-18.30%
8571	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线气象支7	250	69.471	26.32	26.32	未列入负面清单			-7.24%
8572	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线16左12右2	400	16.573	253.71	253.71	未列入负面清单			-13.57%
8573	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线气象支3	160	27.812	83.50	83.50	未列入负面清单			2.61%
8574	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线17	315	34.131	144.49	144.49	未列入负面清单			-2.02%
8575	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线10右3	200	67.105	25.79	25.79	未列入负面清单			46.41%
8576	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线9左3	315	45.495	108.69	108.69	未列入负面清单			-3.30%
8577	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	天琪支12(5161巩压铸件厂东916)	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-100.00%
8578	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线6	400	15.31	258.76	258.76	未列入负面清单			-19.94%

8579	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线7右2	315	20.391	187.77	187.77	未列入负面清单			-4.48%
8580	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	北安线北安线4	200	79.049	1.90	1.90	未列入负面清单			6.00%
8581	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV黄四线66左1号(塑料制品台)柱上变压器	250	47.876	80.31	80.31	未列入负面清单			287.94%
8582	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线67南2#(八家子村部（801）)柱上变压器	100	21.62	58.38	58.38	未列入负面清单			180.46%
8583	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线东新支2左4#(八家子原村部（802）)柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
8584	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10kV阜金线77东5#(八家子分场805)柱上变压器	100	78.042	1.96	1.96	未列入负面清单			328.78%
8585	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线24左7号(河东一队二台)柱上变压器	200	63.429	33.14	33.14	未列入负面清单			296.18%
8586	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10kV黄西线20右4号(河西二队三#台)柱上变压器	315	44.799	110.88	110.88	未列入负面清单			-10.89%
8587	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	10kV华巩线交警支22号（交警队台）柱上变压器	800	5.518	595.86	595.86	未列入负面清单			-62.26%
8588	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10kV黄沟线67右19号(太平沟收容所台)柱上变压器	100	3.933	76.07	76.07	未列入负面清单			130.78%
8589	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线32左8号（河东二队新增台)柱上变压器	400	41.711	153.16	153.16	未列入负面清单			216.95%
8590	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	细河区红亮综合养殖场（10千伏黄四线31左13左7右分侧）200	200	13.756	132.49	132.49	未列入负面清单			-
8591	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线17号(河西光荣院台)柱上变压器	200	59.41	41.18	41.18	未列入负面清单			-6.34%
8592	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	黄四线43	100	53.951	26.05	26.05	未列入负面清单			-
8593	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	10kV黄西线天琪支线5左5号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
8594	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV黄四线66左6号(东洼子盖板东台)柱上变压器	400	25.514	217.94	217.94	未列入负面清单			-16.69%
8595	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	10kV华巩线天琪支8号(巩天琪电子台)柱上变压器	400	37.334	170.66	170.66	未列入负面清单			-22.35%
8596	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线5	160	0	128.00	128.00	未列入负面清单			-100.00%
8597	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线22	315	22.723	180.42	180.42	未列入负面清单			332.95%
8598	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	华西线24	315	32.552	149.46	149.46	未列入负面清单			302.29%
8599	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华玻线-1043	华玻线5#变压器	200	98.957	-37.91	0.00	未列入负面清单			-
8600	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华玻线-1043	华玻线8	250	57.23	56.93	56.93	未列入负面清单			10.32%
8601	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	华巩线海利支6右1#	200	74.509	10.98	10.98	未列入负面清单			9.81%
8602	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	开浩线银行支4变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8603	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线人大支4	315	28.827	161.19	161.19	未列入负面清单			-12.88%
8604	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线16	250	43.763	90.59	90.59	未列入负面清单			8.96%
8605	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线57#变压器	200	28.952	102.10	102.10	未列入负面清单			-
8606	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线60左1#变压器	315	33.486	146.52	146.52	未列入负面清单			-
8607	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线71#变压器	315	36.43	137.25	137.25	未列入负面清单			-
8608	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67#变压器	200	46.788	66.42	66.42	未列入负面清单			-
8609	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67右1左3#变压器	400	56.706	93.18	93.18	未列入负面清单			-
8610	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	红阳线67右1左4#变压器	315	20.189	188.40	188.40	未列入负面清单			-
8611	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线56右6号(河西村二号总表910台)柱上变压器	250	67.01	32.48	32.48	未列入负面清单			16.31%

8612	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	北西线森林支6#变压器	315	35.82	139.17	139.17	未列入负面清单			-
8613	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	华南线气象支6	315	49.83	95.04	95.04	未列入负面清单			1.70%
8614	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	华沙线6#变压器	315	22.52	181.06	181.06	未列入负面清单			-
8615	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线富贵支7#	315	44.379	112.21	112.21	未列入负面清单			-
8616	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	工业支东园支5变压器	400	37.255	170.98	170.98	未列入负面清单			-
8617	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线60左10号(下洼子稻田开发台)柱上变压器	200	24.014	111.97	111.97	未列入负面清单			279.32%
8618	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开玻线KF61	黄园线嘉禾支6柱上变压器	100	23.628	56.37	56.37	未列入负面清单			-
8619	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线24左1号(河东一队地震台)柱上变压器	400	21.053	235.79	235.79	未列入负面清单			94.98%
8620	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线KF43	开西线56右1#变压器	200	13.76	132.48	132.48	未列入负面清单			-
8621	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	解放线盛邦支3#变压器	400	8.661	285.36	285.36	未列入负面清单			-
8622	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	四合线15	315	22.063	182.50	182.50	未列入负面清单			-4.11%
8623	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	开山线28左2#变压器	200	20.061	119.88	119.88	未列入负面清单			160.11%
8624	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	中塑线园中支5南1#	315	90.861	-34.21	0.00	未列入负面清单			74.06%
8625	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线.141	工业支25#柱变	315	27.824	164.35	164.35	未列入负面清单			-11.06%
8626	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	工农线63#	315	47.091	103.66	103.66	未列入负面清单			7.98%
8627	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支36左1号（拉拉屯一队分台）柱上变压器	200	18.008	123.98	123.98	未列入负面清单			258.76%
8628	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	人大支线6	315	25.112	172.90	172.90	未列入负面清单			-
8629	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线雷达支31号（拉拉屯加油站台）柱上变压器	250	61.55	46.13	46.13	未列入负面清单			163.87%
8630	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	开汇线西四支13	400	28.605	205.58	205.58	未列入负面清单			302.10%
8631	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线62左1号（水泵厂院内）柱上变压器	200	80.267	-0.53	0.00	未列入负面清单			368.61%
8632	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV黄四线60号(百货仓库院内台)柱上变压器	250	51.049	72.38	72.38	未列入负面清单			2.20%
8633	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线石场支28左1号（拉拉屯东街分台）柱上变压器	200	48.813	62.37	62.37	未列入负面清单			300.47%
8634	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10kV四合线69右4号（防爆电器墙外台）柱上变压器	315	47.876	101.19	101.19	未列入负面清单			4.12%
8635	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10kV开新线17右7右5号(烟营子一队台)柱上变压器	315	53.481	83.53	83.53	未列入负面清单			-7.26%
8636	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	杜宝昌	100	54.973	25.03	25.03	未列入负面清单			174.08%
8637	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10kV黄四线29号(河东二队台)柱上变压器	315	31.262	153.52	153.52	未列入负面清单			327.55%
8638	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	阜园线阜园线17(牛一队保护地)(农网)	400	71.72	33.12	33.12	未列入负面清单			250.90%
8639	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	10kV北安线东洼子村新增台分台柱上柱上变压器	400	17.364	250.54	250.54	未列入负面清单			95.05%
8640	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	10kV华西线1号（巩清水隅台）柱上变压器	250	48.482	78.80	78.80	未列入负面清单			30.01%
8641	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线16左4左4号变压器	400	2.698	309.21	309.21	未列入负面清单			-53.83%
8642	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10kVZ51阜南线84右12号柱上变压器	100	66.656	13.34	13.34	未列入负面清单			-
8643	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV东高线45左8左2号变压器	200	6.987	146.03	146.03	未列入负面清单			212.02%
8644	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高合线GD44	高合线33右4号变压器	200	2.502	155.00	155.00	未列入负面清单			-

8645	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高园线GD56	10kV247东丰线35右19号（东丰线35右19台区）变压器	200	23.762	112.48	112.48	未列入负面清单			201.15%
8646	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线77号柱上变压器	400	5.949	296.20	296.20	未列入负面清单			19.12%
8647	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	东丰线62右5柱上变压器	200	3.879	152.24	152.24	未列入负面清单			218.55%
8648	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线78左3号柱上变压器	200	3.139	153.72	153.72	未列入负面清单			14.70%
8649	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	东丰线66右3号	100	15.787	64.21	64.21	未列入负面清单			-
8650	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线68左1号柱上变压器	315	21.495	184.29	184.29	未列入负面清单			-5.42%
8651	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线59右3号柱上变压器	315	9.54	221.95	221.95	未列入负面清单			213.37%
8652	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线77右6左1号柱上变压器	315	13.996	207.91	207.91	未列入负面清单			-1.64%
8653	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线66右4左1号变压器	400	4.749	301.00	301.00	未列入负面清单			-
8654	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线60号柱上变压器	160	9.164	113.34	113.34	未列入负面清单			171.09%
8655	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线51左10号柱上变压器	250	26.277	134.31	134.31	未列入负面清单			260.69%
8656	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线55号柱上变压器	315	41.655	120.79	120.79	未列入负面清单			345.85%
8657	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线77右7号柱上变压器	100	64.125	15.88	15.88	未列入负面清单			205.46%
8658	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线36号柱上变压器	315	20.49	187.46	187.46	未列入负面清单			313.41%
8659	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线73左7号变压器	400	8.973	284.11	284.11	未列入负面清单			-
8660	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线51左10左2号柱上变压器	315	35.064	141.55	141.55	未列入负面清单			312.38%
8661	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线38号柱上变压器	315	17.61	196.53	196.53	未列入负面清单			330.97%
8662	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	高新线城南支线15左6号变压器	200	36.597	86.81	86.81	未列入负面清单			-
8663	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线42右1右16柱上变压器	200	26.536	106.93	106.93	未列入负面清单			275.80%
8664	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线10左3号柱上变压器	200	48.622	62.76	62.76	未列入负面清单			207.03%
8665	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线74左1号柱上变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-100.00%
8666	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kVGD43高长线长米分线10左1号变压器	100	50.314	29.69	29.69	未列入负面清单			35.76%
8667	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	长哈达6分台区	100	10.762	69.24	69.24	未列入负面清单			-
8668	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线135右12右3号变压器	100	87.132	-7.13	0.00	未列入负面清单			10.69%
8669	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线37号变压器	200	23.88	112.24	112.24	未列入负面清单			301.12%
8670	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV农业线127左3右1号（大巴沟养殖场2台200万亩）变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
8671	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线140号变压器	315	26.174	169.55	169.55	未列入负面清单			12.63%
8672	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线9号变压器	200	34.234	91.53	91.53	未列入负面清单			287.14%
8673	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线64左6号变压器	200	13.611	132.78	132.78	未列入负面清单			301.69%
8674	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线20号变压器	200	26.637	106.73	106.73	未列入负面清单			31.74%
8675	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线76右17号变压器	30	12.918	20.12	20.12	未列入负面清单			-7.96%
8676	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线3号变压器	200	53.02	53.96	53.96	未列入负面清单			364.22%
8677	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线50左16号变压器	100	23.87	56.13	56.13	未列入负面清单			170.95%

8678	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线73号变压器	100	60.466	19.53	19.53	未列入负面清单			339.96%
8679	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线50右12号变压器	200	28.952	102.10	102.10	未列入负面清单			264.06%
8680	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV农业线12右1（高德营子村十台区）柱上变压器	400	3.489	306.04	306.04	未列入负面清单			-
8681	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线46右3号柱上变压器	400	16.658	253.37	253.37	未列入负面清单			281.51%
8682	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线联汇支线1号柱上变压器	315	22.591	180.84	180.84	未列入负面清单			305.03%
8683	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线71号变压器	200	48.867	62.27	62.27	未列入负面清单			264.39%
8684	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线54右3号柱上变压器	400	19.738	241.05	241.05	未列入负面清单			291.08%
8685	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右19号柱上变压器	200	32.636	94.73	94.73	未列入负面清单			191.32%
8686	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高园线GD56	高园线15号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8687	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	高新线城南支线19号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8688	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高园线GD56	高园线29右3左4号变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
8689	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右7号柱上变压器	200	42.857	74.29	74.29	未列入负面清单			224.00%
8690	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线4号柱上变压器1	400	10.807	276.77	276.77	未列入负面清单			271.96%
8691	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV1143红庆线主干46中5号(红庆线4号柱上变压器)柱上变压器	50	68.278	5.86	5.86	未列入负面清单			109.84%
8692	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线55右1号柱上变压器	100	45.407	34.59	34.59	未列入负面清单			191.14%
8693	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线52号柱上变压器	250	19.618	150.96	150.96	未列入负面清单			275.68%
8694	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左12号柱上变压器	100	31.519	48.48	48.48	未列入负面清单			266.55%
8695	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线70号柱上变压器	200	40	80.00	80.00	未列入负面清单			134.05%
8696	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	农业线7左25号变压器	200	23.111	113.78	113.78	未列入负面清单			-
8697	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线33号柱上变压器	400	16.948	252.21	252.21	未列入负面清单			232.75%
8698	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线13号柱上变压器2	400	25.834	216.66	216.66	未列入负面清单			267.62%
8699	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线51右4号柱上变压器	100	41.602	38.40	38.40	未列入负面清单			186.45%
8700	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线62右4左1号柱上变压器	315	34.257	144.09	144.09	未列入负面清单			365.33%
8701	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线34右2号柱上变压器	315	15.249	203.97	203.97	未列入负面清单			304.74%
8702	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线32左2号柱上变压器	400	20.822	236.71	236.71	未列入负面清单			294.17%
8703	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线30左3号柱上变压器1	200	46.798	66.40	66.40	未列入负面清单			327.26%
8704	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线9左3号柱上变压器	200	27.12	105.76	105.76	未列入负面清单			222.31%
8705	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线41右3号柱上变压器	160	14.925	104.12	104.12	未列入负面清单			216.67%
8706	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线14号柱上变压器	200	23.523	112.95	112.95	未列入负面清单			285.69%
8707	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右5号柱上变压器	400	12.793	268.83	268.83	未列入负面清单			214.82%
8708	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10kVZ51阜南线102左1右1柱上变压器	200	15.61	128.78	128.78	未列入负面清单			302.16%
8709	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线6右3号柱上变压器	400	8.684	285.26	285.26	未列入负面清单			-5.68%
8710	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV245东立线107右6号柱上变压器	100	3.953	76.05	76.05	未列入负面清单			114.60%

8711	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线51左16号柱上变压器	315	12.05	214.04	214.04	未列入负面清单			-9.39%
8712	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线27号柱上变压器	200	32.979	94.04	94.04	未列入负面清单			291.40%
8713	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线62号柱上变压器	160	40.798	62.72	62.72	未列入负面清单			225.78%
8714	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线77左5号柱上变压器西	200	15.017	129.97	129.97	未列入负面清单			92.66%
8715	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线12号柱上变压器	400	22.218	231.13	231.13	未列入负面清单			284.78%
8716	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线33号柱上变压器	400	11.363	274.55	274.55	未列入负面清单			219.01%
8717	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线30左4右2号柱上变压器	400	14.551	261.80	261.80	未列入负面清单			287.54%
8718	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线26右29号变压器	200	6.253	147.49	147.49	未列入负面清单			158.98%
8719	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线28号柱上变压器	400	25.465	218.14	218.14	未列入负面清单			211.81%
8720	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线50号柱上柱上变压器1	250	26.25	134.38	134.38	未列入负面清单			254.34%
8721	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线33号柱上变压器	400	20.113	239.55	239.55	未列入负面清单			306.24%
8722	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线6右2左3号柱上变压器（1）	315	19.05	191.99	191.99	未列入负面清单			-3.18%
8723	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线54右8号柱上变压器	400	13.733	265.07	265.07	未列入负面清单			290.85%
8724	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	红海线25左2号变压器	400	13.465	266.14	266.14	未列入负面清单			-
8725	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线10号柱上变压器	400	15.985	256.06	256.06	未列入负面清单			299.87%
8726	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线30左3号变压器	315	26.118	169.73	169.73	未列入负面清单			6.31%
8727	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线48号柱上变压器	100	39.042	40.96	40.96	未列入负面清单			215.77%
8728	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线62左1号柱上变压器	160	19.139	97.38	97.38	未列入负面清单			287.08%
8729	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线78号柱上变压器	100	17.585	62.42	62.42	未列入负面清单			219.34%
8730	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	高新线城南支线3左4变压器	100	27.144	52.86	52.86	未列入负面清单			-
8731	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线28右9号变压器	100	49.062	30.94	30.94	未列入负面清单			209.18%
8732	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线28左9号变压器	200	48.216	63.57	63.57	未列入负面清单			49.12%
8733	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线32左6左4号变压器	50	60.11	9.95	9.95	未列入负面清单			30.69%
8734	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线46右1号变压器	315	11.886	214.56	214.56	未列入负面清单			230.25%
8735	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线18左1号柱上变压器	200	49.158	61.68	61.68	未列入负面清单			371.16%
8736	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线49右2号柱上变压器	250	86.496	-16.24	0.00	未列入负面清单			174.54%
8737	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左5左3号柱上变压器	100	44.746	35.25	35.25	未列入负面清单			202.91%
8738	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线58号柱上变压器	400	7.209	291.16	291.16	未列入负面清单			75.22%
8739	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线15左6左8号柱上变压器	100	14.536	65.46	65.46	未列入负面清单			260.60%
8740	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线56号柱上变压器	100	27.604	52.40	52.40	未列入负面清单			258.32%
8741	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右20右2号柱上变压器	400	19.308	242.77	242.77	未列入负面清单			284.37%
8742	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线6右2号柱上变压器	100	60.44	19.56	19.56	未列入负面清单			321.00%
8743	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线26左1号柱上变压器	160	24.298	89.12	89.12	未列入负面清单			220.22%

8744	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV245东立线南山支线20号柱上变压器	200	2.12	155.76	155.76	未列入负面清单			106.72%
8745	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线12号柱上变压器	250	30.486	123.79	123.79	未列入负面清单			288.48%
8746	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线5号柱上变压器	200	63.504	32.99	32.99	未列入负面清单			165.84%
8747	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线10左1号柱上变压器	315	17.259	197.63	197.63	未列入负面清单			-9.99%
8748	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线42右2号柱上变压器	400	12.076	271.70	271.70	未列入负面清单			242.72%
8749	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线32号柱上变压器	50	9.224	35.39	35.39	未列入负面清单			-
8750	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线32左3号柱上变压器	315	26.093	169.81	169.81	未列入负面清单			302.55%
8751	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线9左5号柱上变压器	400	59.722	81.11	81.11	未列入负面清单			290.88%
8752	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线12号变压器	200	75.045	9.91	9.91	未列入负面清单			309.86%
8753	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	高长线前营子支线13右12号变压器	200	9.617	140.77	140.77	未列入负面清单			-
8754	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线60号变压器	200	25.364	109.27	109.27	未列入负面清单			349.11%
8755	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线30号变压器	200	23.092	113.82	113.82	未列入负面清单			-7.67%
8756	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高合线GD44	10kVGD44高合线26左2号柱上变压器660511	100	15.297	64.70	64.70	未列入负面清单			-
8757	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线21左10号变压器	200	12.694	134.61	134.61	未列入负面清单			-5.35%
8758	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线13左1号柱上变压器	400	25.135	219.46	219.46	未列入负面清单			259.72%
8759	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	高城线88左2左5号变压器	100	8.481	71.52	71.52	未列入负面清单			-
8760	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线47右6左3号柱上变压器	400	68.494	46.02	46.02	未列入负面清单			222.08%
8761	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线41右1号柱上变压器	200	74.829	10.34	10.34	未列入负面清单			264.91%
8762	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线34中5号柱上变压器	315	36.104	138.27	138.27	未列入负面清单			352.37%
8763	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线23左4号柱上变压器1	200	22.972	114.06	114.06	未列入负面清单			324.64%
8764	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2右2号变压器	400	10.484	278.06	278.06	未列入负面清单			-
8765	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kV高硕线68左6号(长哈达一台区)	200	49.431	61.14	61.14	未列入负面清单			-
8766	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线49右6号柱上变压器	50	49.186	15.41	15.41	未列入负面清单			213.92%
8767	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线22号柱上变压器	400	16.298	254.81	254.81	未列入负面清单			349.04%
8768	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10KV滨勿线20#柱上变压器	400	51.655	113.38	113.38	未列入负面清单			299.52%
8769	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2右1号变压器	400	12.858	268.57	268.57	未列入负面清单			-
8770	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线23左4号柱上变压器2	315	20.171	188.46	188.46	未列入负面清单			-5.18%
8771	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	10kV1152红东线20号柱上变压器	400	7.911	288.36	288.36	未列入负面清单			230.07%
8772	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kVGD43高长线长米分线29右6号变压器	200	28.532	102.94	102.94	未列入负面清单			55.83%
8773	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kVGD43高长线长米分线13左2号变压器	100	10.458	69.54	69.54	未列入负面清单			216.45%
8774	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线96号变压器	200	30.446	99.11	99.11	未列入负面清单			307.48%
8775	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线111号变压器	200	73.291	13.42	13.42	未列入负面清单			427.26%
8776	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	高硕线43号变压器	200	28.187	103.63	103.63	未列入负面清单			-

8777	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kVGD43高长线长米分线21右2号变压器	200	39.697	80.61	80.61	未列入负面清单			27.51%
8778	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线63号柱上变压器	400	13.823	264.71	264.71	未列入负面清单			280.97%
8779	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kV高硕线68左12号（长哈达一台区分台）变压器	200	10.283	139.43	139.43	未列入负面清单			353.85%
8780	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线35付1号柱上变压器	100	18.203	61.80	61.80	未列入负面清单			147.54%
8781	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	农业线76右16右3#	200	25.536	108.93	108.93	未列入负面清单			-
8782	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线27左5号变压器	100	50.314	29.69	29.69	未列入负面清单			4.96%
8783	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线13左3号柱上变压器	200	42.844	74.31	74.31	未列入负面清单			273.85%
8784	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线27号柱上变压器	250	31.478	121.31	121.31	未列入负面清单			17.55%
8785	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线33左1变压器	400	16.302	254.79	254.79	未列入负面清单			-
8786	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线54右5号柱上变压器	400	15.81	256.76	256.76	未列入负面清单			259.60%
8787	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线17号柱上变压器1	400	23.641	225.44	225.44	未列入负面清单			264.05%
8788	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线26号柱上变压器	400	12.63	269.48	269.48	未列入负面清单			291.80%
8789	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线50号柱上变压器2	400	34.348	182.61	182.61	未列入负面清单			306.86%
8790	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线19右15号变压器	400	5.031	299.88	299.88	未列入负面清单			-45.98%
8791	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线24号柱上变压器	200	64.186	31.63	31.63	未列入负面清单			324.35%
8792	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右10号柱上变压器	400	17.572	249.71	249.71	未列入负面清单			288.36%
8793	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线主干35右4号(东红线35右4号柱上变压器)柱上变压器	160	68.15	18.96	18.96	未列入负面清单			300.61%
8794	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53右3号柱上变压器	100	78.412	1.59	1.59	未列入负面清单			225.20%
8795	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线9号柱上变压器	250	40.568	98.58	98.58	未列入负面清单			254.58%
8796	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线46号柱上变压器	200	36.506	86.99	86.99	未列入负面清单			268.42%
8797	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线55左1号柱上变压器	400	16.057	255.77	255.77	未列入负面清单			83.23%
8798	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线19号柱上变压器	315	28.313	162.81	162.81	未列入负面清单			-13.73%
8799	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右13左2右1号柱上变压器	200	24.601	110.80	110.80	未列入负面清单			276.76%
8800	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线56号柱上变压器	200	25.811	108.38	108.38	未列入负面清单			274.86%
8801	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线60号柱上变压器	315	7.135	229.52	229.52	未列入负面清单			290.31%
8802	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线53号柱上变压器	200	13.371	133.26	133.26	未列入负面清单			195.16%
8803	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线联汇支线6右3号柱上变压器（2）	315	8.98	223.71	223.71	未列入负面清单			-36.27%
8804	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线联汇支线6右3号柱上变压器（1）	250	3.032	192.42	192.42	未列入负面清单			90.29%
8805	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线30右9号柱上变压器	160	2.539	123.94	123.94	未列入负面清单			169.30%
8806	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV1144红高线红丰支线18左7号柱变压器	200	17.89	124.22	124.22	未列入负面清单			315.17%
8807	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线60号柱上变压器	200	5.058	149.88	149.88	未列入负面清单			223.07%
8808	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左5左5号柱上变压器(2)	50	62.396	8.80	8.80	未列入负面清单			156.67%
8809	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左6右5号柱上变压器	100	76.599	3.40	3.40	未列入负面清单			240.52%

8810	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左6右1号柱上变压器	160	18.426	98.52	98.52	未列入负面清单			204.91%
8811	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线61号柱上变压器	200	11.033	137.93	137.93	未列入负面清单			310.07%
8812	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线8号柱上变压器	315	18.921	192.40	192.40	未列入负面清单			302.58%
8813	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线45左5左1号柱上变压器	315	32.173	150.66	150.66	未列入负面清单			176.62%
8814	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线30左5号柱上变压器	400	18.817	244.73	244.73	未列入负面清单			288.87%
8815	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右1号柱上变压器	200	31.245	97.51	97.51	未列入负面清单			282.12%
8816	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线64号柱上变压器	200	24.98	110.04	110.04	未列入负面清单			281.47%
8817	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线30右5号柱上变压器	30	30.814	14.76	14.76	未列入负面清单			141.05%
8818	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线40右6号柱上变压器215399	400	13.208	267.17	267.17	未列入负面清单			275.23%
8819	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线6右2左3号柱上变压器（2）	400	17.412	250.35	250.35	未列入负面清单			301.02%
8820	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线62中分3号柱上变压器	50	53.627	13.19	13.19	未列入负面清单			219.13%
8821	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线29号柱上变压器	160	4.454	120.87	120.87	未列入负面清单			129.18%
8822	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线31号柱上变压器	200	25.6	108.80	108.80	未列入负面清单			132.00%
8823	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10kV247东丰线50号柱上变压器	400	7.722	289.11	289.11	未列入负面清单			264.09%
8824	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线13号柱上柱上变压器1	200	15.457	129.09	129.09	未列入负面清单			246.98%
8825	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线67右1号柱上变压器	50	130.363	-25.18	0.00	未列入负面清单			297.86%
8826	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线21右3号柱上变压器	400	17.89	248.44	248.44	未列入负面清单			286.44%
8827	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线15左1号柱上变压器197834	250	37.264	106.84	106.84	未列入负面清单			262.85%
8828	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线15左6左2号柱上变压器	100	6.226	73.77	73.77	未列入负面清单			158.60%
8829	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV农业线塔子沟分线18左21（塔子沟十三台变压器）	200	12.932	134.14	134.14	未列入负面清单			195.73%
8830	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10kV1444滨城线17号柱上变压器	315	26.839	167.46	167.46	未列入负面清单			363.23%
8831	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线9左8号柱上变压器	200	12.195	135.61	135.61	未列入负面清单			333.21%
8832	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线9左13右4号柱上变压器	100	4.451	75.55	75.55	未列入负面清单			176.74%
8833	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线15左11号柱上变压器	200	5.935	148.13	148.13	未列入负面清单			220.66%
8834	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV1152红安线49右3号柱上变压器	100	74.029	5.97	5.97	未列入负面清单			203.04%
8835	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线19右1右3号柱上变压器	315	49.513	96.03	96.03	未列入负面清单			359.60%
8836	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	高长线26号（前营子南山方塘200万亩）变压器	100	19.28	60.72	60.72	未列入负面清单			181.97%
8837	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线34右4号柱上变压器	400	17.139	251.44	251.44	未列入负面清单			314.88%
8838	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线42右1右7左1柱上变压器	400	20.849	236.60	236.60	未列入负面清单			331.23%
8839	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线31号柱上变压器	30	11.007	20.70	20.70	未列入负面清单			173.17%
8840	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10kVZ51阜南线110号柱上变压器	160	63.122	27.00	27.00	未列入负面清单			247.06%
8841	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	10kV1152红东线44右2号柱上变压器	100	14.89	65.11	65.11	未列入负面清单			249.09%
8842	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10kVZ51阜南线51左10左1右1号柱上变压器	200	20.292	119.42	119.42	未列入负面清单			276.57%

8843	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	10kV1152红东线44右3左4号柱上变压器	100	70.744	9.26	9.26	未列入负面清单			193.78%
8844	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	10kV1152红东线19右3号柱上变压器2	400	12.846	268.62	268.62	未列入负面清单			287.96%
8845	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线19左2号柱上变压器	160	55.292	39.53	39.53	未列入负面清单			210.33%
8846	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV1143红庆线6号柱上变压器	400	53.604	105.58	105.58	未列入负面清单			-8.45%
8847	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线51左2号柱上变压器	400	18.313	246.75	246.75	未列入负面清单			270.53%
8848	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线42右1右10柱上变压器	200	13.641	132.72	132.72	未列入负面清单			265.23%
8849	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线10左5号柱上变压器	315	13.442	209.66	209.66	未列入负面清单			451.81%
8850	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线15左4号柱上变压器	400	12.304	270.78	270.78	未列入负面清单			252.88%
8851	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线35号柱上变压器	315	24.223	175.70	175.70	未列入负面清单			-4.05%
8852	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线33右3号柱上变压器	250	29.846	125.39	125.39	未列入负面清单			258.09%
8853	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线23左6号柱上变压器	400	13.876	264.50	264.50	未列入负面清单			231.76%
8854	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右10号柱上变压器	250	63.436	41.41	41.41	未列入负面清单			324.38%
8855	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线33右1号柱上变压器	315	33.935	145.10	145.10	未列入负面清单			319.40%
8856	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线9左3号柱上变压器	400	6.11	295.56	295.56	未列入负面清单			307.94%
8857	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10kVZ51阜南线84右11号柱上变压器	160	1.425	125.72	125.72	未列入负面清单			128.15%
8858	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线52号柱上变压器	400	17.021	251.92	251.92	未列入负面清单			284.26%
8859	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线53号柱上变压器	400	14.27	262.92	262.92	未列入负面清单			290.31%
8860	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	红海线25左1号变压器	200	23.951	112.10	112.10	未列入负面清单			-
8861	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线38左1号柱上变压器（2）	400	86.111	-24.44	0.00	未列入负面清单			364.36%
8862	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线37号柱上变压器	400	14.87	260.52	260.52	未列入负面清单			252.33%
8863	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10KV东立线40右2左2柱上变压器	100	27.961	52.04	52.04	未列入负面清单			-
8864	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东煤线249	10kV253东煤线纪念馆分支10号柱上变压器	50	23.417	28.29	28.29	未列入负面清单			135.19%
8865	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV244东立线68号柱上变压器	50	36.963	21.52	21.52	未列入负面清单			237.67%
8866	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV244东立线14号柱上变压器	200	10.69	138.62	138.62	未列入负面清单			126.50%
8867	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	东立线5号变压器	100	56.271	23.73	23.73	未列入负面清单			-
8868	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV245东立线70左4号柱上变压器	200	8.535	142.93	142.93	未列入负面清单			146.48%
8869	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV244东立线41号柱上变压器	50	16.4	31.80	31.80	未列入负面清单			327.44%
8870	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线32左6左2号变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
8871	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右7左3号柱上变压器	100	17.211	62.79	62.79	未列入负面清单			136.57%
8872	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线少龙沟支线34右3号变压器	200	19.584	120.83	120.83	未列入负面清单			-3.99%
8873	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线40右7号柱上变压器	200	15.348	129.30	129.30	未列入负面清单			294.49%
8874	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线42右1右4号柱上变压器	400	16.592	253.63	253.63	未列入负面清单			310.42%
8875	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线板厂支线41右4号变压器	200	7.601	144.80	144.80	未列入负面清单			208.06%

8876	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线46右1号柱上变压器	200	27.487	105.03	105.03	未列入负面清单			263.99%
8877	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线板厂支线36右26号变压器	160	27.271	84.37	84.37	未列入负面清单			-15.96%
8878	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线19右1右1号柱上变压器	400	31.384	194.46	194.46	未列入负面清单			282.68%
8879	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线21号柱上变压器	400	24.805	220.78	220.78	未列入负面清单			272.48%
8880	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线19右1右2号柱上变压器	315	12.59	212.34	212.34	未列入负面清单			319.94%
8881	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线31号变压器	400	19.82	240.72	240.72	未列入负面清单			-
8882	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右3号变压器	400	14.007	263.97	263.97	未列入负面清单			-
8883	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线78右4号变压器	200	35.807	88.39	88.39	未列入负面清单			-2.01%
8884	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线1号变压器	200	61.096	37.81	37.81	未列入负面清单			364.40%
8885	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线30左1号柱上变压器	400	13.512	265.95	265.95	未列入负面清单			264.07%
8886	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线29右2号柱上变压器	315	38.682	130.15	130.15	未列入负面清单			317.91%
8887	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线34右5号柱上变压器	400	25.584	217.66	217.66	未列入负面清单			296.64%
8888	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	17付1	500	13.672	331.64	331.64	未列入负面清单			-
8889	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线51左2左2号柱上变压器	100	12.166	67.83	67.83	未列入负面清单			209.59%
8890	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线106号柱上变压器	200	85.767	-11.53	0.00	未列入负面清单			186.95%
8891	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	东安线113号变压器	400	16	256.00	256.00	未列入负面清单			338.32%
8892	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线30左7号变压器	400	17.278	250.89	250.89	未列入负面清单			-
8893	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线15左2号柱上变压器209998	400	14.489	262.04	262.04	未列入负面清单			201.25%
8894	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10kV1460滨红线4号柱上变压器	200	38.089	83.82	83.82	未列入负面清单			305.80%
8895	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右2号柱上变压器	400	19.748	241.01	241.01	未列入负面清单			323.50%
8896	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右13号柱上变压器	400	16.159	255.36	255.36	未列入负面清单			277.66%
8897	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线60号柱上变压器	400	18.075	247.70	247.70	未列入负面清单			316.59%
8898	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线40号柱上变压器	200	45.4	69.20	69.20	未列入负面清单			325.34%
8899	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线50号柱上变压器	200	24.56	110.88	110.88	未列入负面清单			263.82%
8900	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右20号柱上变压器	400	15.685	257.26	257.26	未列入负面清单			297.36%
8901	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线54右2号柱上变压器	400	23.306	226.78	226.78	未列入负面清单			309.26%
8902	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线40右4右7号柱上变压器	400	4.264	302.94	302.94	未列入负面清单			39.23%
8903	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右8号柱上变压器	200	28.695	102.61	102.61	未列入负面清单			273.66%
8904	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线47号柱上变压器	50	68.823	5.59	5.59	未列入负面清单			198.41%
8905	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线40右4右1号柱上变压器	200	14.233	131.53	131.53	未列入负面清单			266.13%
8906	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右5号柱上变压器	250	34.214	114.47	114.47	未列入负面清单			365.13%
8907	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右2号柱上变压器	400	16.823	252.71	252.71	未列入负面清单			278.60%
8908	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10kV1152红安线37号柱上变压器	315	20.931	186.07	186.07	未列入负面清单			-5.38%

8909	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线124号变压器	50	15.627	32.19	32.19	未列入负面清单			-19.42%
8910	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东煤线249	10kV253东煤线纪念馆分支23左1号柱上变压器	50	33.054	23.47	23.47	未列入负面清单			287.06%
8911	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线54右10号变压器	400	7.203	291.19	291.19	未列入负面清单			-50.88%
8912	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	高长线前营子支线26右2号变压器	400	49.658	121.37	121.37	未列入负面清单			-
8913	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线54右4号柱上变压器	30	9.399	21.18	21.18	未列入负面清单			56.12%
8914	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右8右1号柱上变压器	100	38.817	41.18	41.18	未列入负面清单			212.66%
8915	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线46右2号柱上变压器	200	28.764	102.47	102.47	未列入负面清单			271.72%
8916	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右9号柱上变压器	100	81.675	-1.68	0.00	未列入负面清单			300.65%
8917	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右3号柱上变压器	400	19.572	241.71	241.71	未列入负面清单			246.61%
8918	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右6号柱上变压器	250	36.78	108.05	108.05	未列入负面清单			340.60%
8919	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线131左1号变压器	200	59.649	40.70	40.70	未列入负面清单			9.13%
8920	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线11左1号变压器	400	2.225	311.10	311.10	未列入负面清单			-51.18%
8921	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线28号柱上变压器	50	49.877	15.06	15.06	未列入负面清单			83.67%
8922	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线42右2号柱上变压器	160	47.221	52.45	52.45	未列入负面清单			232.03%
8923	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线42右3号柱上变压器	250	41.637	95.91	95.91	未列入负面清单			171.96%
8924	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线39左4号变压器	100	24.166	55.83	55.83	未列入负面清单			-4.30%
8925	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线58号变压器	100	36.518	43.48	43.48	未列入负面清单			0.61%
8926	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线16左11号变压器	200	17.922	124.16	124.16	未列入负面清单			50.38%
8927	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线65左1左2号变压器	200	27.342	105.32	105.32	未列入负面清单			-7.54%
8928	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线22左2号变压器	200	38.946	82.11	82.11	未列入负面清单			376.49%
8929	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线26号变压器	160	27.884	83.39	83.39	未列入负面清单			26.09%
8930	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线7左8号变压器	315	66.591	42.24	42.24	未列入负面清单			312.32%
8931	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线52号变压器	200	19.944	120.11	120.11	未列入负面清单			192.13%
8932	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kVGD43高长线长米分线39右2号变压器	200	29.305	101.39	101.39	未列入负面清单			199.57%
8933	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线26号变压器	200	22.737	114.53	114.53	未列入负面清单			384.43%
8934	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线135右5号变压器	200	32.886	94.23	94.23	未列入负面清单			271.77%
8935	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线73右2号变压器	100	44.667	35.33	35.33	未列入负面清单			0.52%
8936	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线30号柱上变压器	400	12.862	268.55	268.55	未列入负面清单			294.18%
8937	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线15号柱上变压器	400	20.279	238.88	238.88	未列入负面清单			270.11%
8938	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线10号柱上变压器	315	29.045	160.51	160.51	未列入负面清单			340.42%
8939	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右7号柱上变压器	250	27.901	130.25	130.25	未列入负面清单			326.36%
8940	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线59右9号柱上变压器	200	12.34	135.32	135.32	未列入负面清单			121.21%
8941	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	百大矿业	200	4.376	151.25	151.25	未列入负面清单			-

8942	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线19右9右8号变压器	200	13.918	132.16	132.16	未列入负面清单			144.69%
8943	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线32号变压器	200	29.415	101.17	101.17	未列入负面清单			18.18%
8944	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线前营子支线41右2号变压器	200	15.619	128.76	128.76	未列入负面清单			291.65%
8945	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东丰线251	10kV247东丰线85右1号柱上变压器	50	70.853	4.57	4.57	未列入负面清单			159.38%
8946	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线34号柱上变压器	400	10.74	277.04	277.04	未列入负面清单			255.03%
8947	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线15左4右3号柱上变压器	100	15.239	64.76	64.76	未列入负面清单			274.56%
8948	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线21号柱上变压器	315	37.923	132.54	132.54	未列入负面清单			332.12%
8949	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	红海线19中1号变压器	200	29.775	100.45	100.45	未列入负面清单			-
8950	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线4号柱上变压器2	400	11.335	274.66	274.66	未列入负面清单			284.12%
8951	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	滨勿线8右6号变压器	200	6.965	146.07	146.07	未列入负面清单			-
8952	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线45号柱上变压器	400	15.028	259.89	259.89	未列入负面清单			240.70%
8953	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线55左2号柱上变压器	50	52.65	13.68	13.68	未列入负面清单			186.45%
8954	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	农业线塔子沟分线8号（大巴沟养殖场200万亩）变压器	100	13.294	66.71	66.71	未列入负面清单			227.06%
8955	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线板厂支线39左2号变压器	400	25.94	216.24	216.24	未列入负面清单			216.27%
8956	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线板厂支线39左1号变压器	400	13.517	265.93	265.93	未列入负面清单			27.77%
8957	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线12号变压器	400	32.415	190.34	190.34	未列入负面清单			1.62%
8958	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线23左1左1号(红树线23左1左1号柱上变压器)柱上变压器	400	15.494	258.02	258.02	未列入负面清单			281.07%
8959	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右7左4号(红树线26右7左4号柱上变压器)柱上变压器	400	42.994	148.02	148.02	未列入负面清单			559.33%
8960	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	红安线28右8左1号变压器	400	17.317	250.73	250.73	未列入负面清单			-
8961	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2左1号柱上变压器2	400	8.493	286.03	286.03	未列入负面清单			215.67%
8962	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线6左1号柱上变压器2	400	28.509	205.96	205.96	未列入负面清单			301.65%
8963	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线30号柱上变压器	200	24.026	111.95	111.95	未列入负面清单			231.42%
8964	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线9左16号柱上变压器	315	2.001	245.70	245.70	未列入负面清单			-
8965	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线17号柱上变压器	400	20.511	237.96	237.96	未列入负面清单			259.90%
8966	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线56号柱上变压器	400	16.465	254.14	254.14	未列入负面清单			288.87%
8967	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右11右1号柱上变压器	200	5.846	148.31	148.31	未列入负面清单			288.11%
8968	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线83号变压器	200	19.782	120.44	120.44	未列入负面清单			230.09%
8969	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	高长线32左17号变压器	200	21.402	117.20	117.20	未列入负面清单			-
8970	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线7左14右3号变压器	200	29.478	101.04	101.04	未列入负面清单			-5.77%
8971	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线那五支线89号变压器	100	68.285	11.72	11.72	未列入负面清单			281.48%
8972	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线40号变压器	200	40.041	79.92	79.92	未列入负面清单			213.46%
8973	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线53右1号变压器	200	59.077	41.85	41.85	未列入负面清单			323.10%
8974	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	滨勿线8右5号变压器	400	22.861	228.56	228.56	未列入负面清单			-

8975	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线8右2号柱上变压器	400	21.479	234.08	234.08	未列入负面清单			237.24%
8976	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线11号柱上变压器	400	20.506	237.98	237.98	未列入负面清单			281.26%
8977	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线16号柱上变压器	315	46.371	105.93	105.93	未列入负面清单			-0.11%
8978	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线14号柱上变压器	100	40.511	39.49	39.49	未列入负面清单			209.23%
8979	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线5号柱上变压器2	400	12.259	270.96	270.96	未列入负面清单			256.75%
8980	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线5号柱上变压器1	400	10.565	277.74	277.74	未列入负面清单			231.51%
8981	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线22左3号柱上变压器	200	18.626	122.75	122.75	未列入负面清单			276.14%
8982	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线44右4号变压器	50	16.092	31.95	31.95	未列入负面清单			146.07%
8983	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV农业线塔子沟分线96号（塔子沟十五台区）	100	17.667	62.33	62.33	未列入负面清单			-
8984	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10kV1460滨安线21右1号柱上变压器	400	16.771	252.92	252.92	未列入负面清单			301.05%
8985	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线38左1号柱上变压器（1）	315	19.55	190.42	190.42	未列入负面清单			11.35%
8986	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线15号柱上变压器	200	24.995	110.01	110.01	未列入负面清单			208.66%
8987	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右6号变压器	400	14.385	262.46	262.46	未列入负面清单			-
8988	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线56右1号柱上变压器	100	3.447	76.55	76.55	未列入负面清单			198.19%
8989	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线26右7左1号柱上变压器	315	36.571	136.80	136.80	未列入负面清单			326.92%
8990	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线46号柱上变压器	100	88.516	-8.52	0.00	未列入负面清单			178.00%
8991	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线36号柱上变压器	400	42.295	150.82	150.82	未列入负面清单			-2.48%
8992	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线红丰支线2号柱上变压器	400	15.432	258.27	258.27	未列入负面清单			-5.80%
8993	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线15付1号柱上变压器	200	22.367	115.27	115.27	未列入负面清单			270.44%
8994	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右13左4号柱上变压器	200	28.152	103.70	103.70	未列入负面清单			202.21%
8995	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	高长线26号变压器	100	9.716	70.28	70.28	未列入负面清单			-
8996	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线28号柱上变压器	400	31.888	192.45	192.45	未列入负面清单			249.02%
8997	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	10kV1152红东线19右3号柱上变压器1	200	15.591	128.82	128.82	未列入负面清单			241.93%
8998	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2左1号柱上变压器1	400	14.544	261.82	261.82	未列入负面清单			304.35%
8999	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2右4号变压器2	400	15.049	259.80	259.80	未列入负面清单			-
9000	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线8左1号柱上变压器	200	37.539	84.92	84.92	未列入负面清单			224.36%
9001	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线13左1右5号柱上变压器	400	25.058	219.77	219.77	未列入负面清单			323.46%
9002	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线6左1号柱上变压器1	400	21.212	235.15	235.15	未列入负面清单			289.13%
9003	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线43右1号柱上变压器	50	33.248	23.38	23.38	未列入负面清单			218.40%
9004	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线45右6号(红高线45右6号柱上变压器)柱上变压器	50	43.46	18.27	18.27	未列入负面清单			185.38%
9005	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2左3号柱上变压器	400	6.222	295.11	295.11	未列入负面清单			209.44%
9006	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10kV1144红高线62左2号变压器	200	5.492	149.02	149.02	未列入负面清单			-
9007	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10kV1149红树线36号变压器	400	53.164	107.34	107.34	未列入负面清单			-

9008	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线电台支线47号柱上变压器	315	16.331	200.56	200.56	未列入负面清单			228.66%
9009	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	东高线58号变压器	200	10.843	138.31	138.31	未列入负面清单			-
9010	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线78号变压器	200	28.728	102.54	102.54	未列入负面清单			-1.60%
9011	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10kV249东高线45左3右1号（红东线34右11左3右1）柱上变压器	100	50.007	29.99	29.99	未列入负面清单			246.70%
9012	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线49右8号柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未列入负面清单			-100.00%
9013	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线43号柱上变压器	315	47.533	102.27	102.27	未列入负面清单			-5.61%
9014	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10kVGD43高长线园区支线66右1号变压器	250	13.874	165.32	165.32	未列入负面清单			333.76%
9015	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左2号柱上变压器	100	77.202	2.80	2.80	未列入负面清单			391.55%
9016	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线51左1号柱上变压器	400	13.945	264.22	264.22	未列入负面清单			251.90%
9017	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线31号柱上变压器	400	8.745	285.02	285.02	未列入负面清单			271.91%
9018	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10kV1148红海线15左2右1号柱上变压器	400	21.141	235.44	235.44	未列入负面清单			189.65%
9019	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线2右4号变压器1	400	11.607	273.57	273.57	未列入负面清单			-
9020	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10kV1450滨勿线8右3号柱上变压器	200	22.487	115.03	115.03	未列入负面清单			283.08%
9021	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10kV245东立线120号柱上变压器	200	4.163	151.67	151.67	未列入负面清单			35.05%
9022	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	高新线66号变压器	160	65.898	22.56	22.56	未列入负面清单			-
9023	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10kV1445滨园线43右13左2号柱上变压器	200	26.638	106.72	106.72	未列入负面清单			278.82%
9024	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线工业支线28右11号变压器	200	16.165	127.67	127.67	未列入负面清单			-6.58%
9025	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	农业线少龙沟分线17左8左6号（大巴沟村东万林200万亩）变压器	200	85.929	-11.86	0.00	未列入负面清单			355.37%
9026	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10kV248东安线9左2号柱上变压器	200	48.637	62.73	62.73	未列入负面清单			145.93%
9027	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10kV246农业线塔子沟支线36号变压器	200	55.481	49.04	49.04	未列入负面清单			293.58%
9028	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线53左6右2号柱上变压器	160	80.296	-0.47	0.00	未列入负面清单			244.15%
9029	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10kV1143红庆线主干46右5号(红庆线46右5号柱上变压器)柱上变压器	100	104.316	-24.32	0.00	未列入负面清单			227.12%
9030	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10kV241东红线57右1号柱上变压器	50	4.329	37.84	37.84	未列入负面清单			-
9031	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10kVGD43高长线90右2号变压器	200	51.355	57.29	57.29	未列入负面清单			280.80%
9032	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线202#变压器	50	28.351	25.82	25.82	未列入负面清单			-
9033	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支9右5#变压器	100	33.335	46.67	46.67	未列入负面清单			-
9034	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线19右3#变压器	200	24.078	111.84	111.84	未列入负面清单			-
9035	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线阿金歹分线13左3#变压器	200	49.623	60.75	60.75	未列入负面清单			-
9036	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线阿金歹分线27#变压器	200	6.741	146.52	146.52	未列入负面清单			-
9037	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线36右9#变压器	200	80.711	-1.42	0.00	未列入负面清单			-
9038	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线135右17#变压器	200	16.923	126.15	126.15	未列入负面清单			-
9039	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线48左3#变压器	50	38.038	20.98	20.98	未列入负面清单			-
9040	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10kV兴家线85#柱上变压器	100	50.274	29.73	29.73	未列入负面清单			206.27%

9041	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV长南线33右5#变压器	200	29.224	101.55	101.55	未列入负面清单			-
9042	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼支线安置分26#变压器	200	90.083	-20.17	0.00	未列入负面清单			-
9043	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支34左13左1#变压器	200	42.173	75.65	75.65	未列入负面清单			-
9044	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支105#变压器	100	23.206	56.79	56.79	未列入负面清单			-
9045	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线62右8#变压器	400	18.455	246.18	246.18	未列入负面清单			-
9046	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线5右5#变压器	200	30.122	99.76	99.76	未列入负面清单			-
9047	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线316左8#变压器	200	4.42	151.16	151.16	未列入负面清单			-
9048	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线305右12左16#变压器	200	33.555	92.89	92.89	未列入负面清单			-
9049	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线305右32#变压器	100	78.639	1.36	1.36	未列入负面清单			-
9050	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线34#变压器	250	38.444	103.89	103.89	未列入负面清单			-
9051	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线34左7右1#变压器	250	23.123	142.19	142.19	未列入负面清单			-
9052	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV长南线43#变压器	250	7.219	181.95	181.95	未列入负面清单			-
9053	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线40右6左5右1#变压器	50	28.236	25.88	25.88	未列入负面清单			-
9054	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴露线XH54	6kVD73东源线9号柱上变压器	50	21.193	29.40	29.40	未列入负面清单			146.21%
9055	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线12右10单相变压器	30	22.261	17.32	17.32	未列入负面清单			-
9056	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线11右2变压器	100	7.827	72.17	72.17	未列入负面清单			-
9057	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线30右19变压器	200	11.627	136.75	136.75	未列入负面清单			-
9058	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线55右12#变压器	250	45.815	85.46	85.46	未列入负面清单			-
9059	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线55右2#变压器	400	24.965	220.14	220.14	未列入负面清单			-
9060	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线32#变压器	400	17.034	251.86	251.86	未列入负面清单			-
9061	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线25左1#变压器	50	3.959	38.02	38.02	未列入负面清单			-
9062	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线31#变压器	50	65.987	7.01	7.01	未列入负面清单			-
9063	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新宅线Z43	10kV新宅线20#变压器	400	29.02	203.92	203.92	未列入负面清单			-
9064	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新宅线Z43	10kVZ43新宅线主干16号柱上变压器	100	6.492	73.51	73.51	未列入负面清单			112.14%
9065	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴沙线XH53线	6kVD78东民线884左2号柱上变压器	100	24.306	55.69	55.69	未列入负面清单			212.04%
9066	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线12右6左9变压器	315	61.153	59.37	59.37	未列入负面清单			-
9067	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线12右6左3变压器	250	47.872	80.32	80.32	未列入负面清单			-
9068	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kVGD43高长线32右7号变压器	30	47.667	9.70	9.70	未列入负面清单			3.84%
9069	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线78#变压器	200	2.191	155.62	155.62	未列入负面清单			-
9070	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线38#变压器	200	67.967	24.07	24.07	未列入负面清单			-
9071	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线11右7右7号变压器	315	13.936	208.10	208.10	未列入负面清单			-
9072	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线305右12左9#变压器	200	65.488	29.02	29.02	未列入负面清单			-
9073	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10kV兴家线125#柱上变压器	100	5.681	74.32	74.32	未列入负面清单			55.53%

9074	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10kV兴家线123右3#柱上变压器	50	18.566	30.72	30.72	未列入负面清单			128.80%
9075	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线30右16变压器	400	18.17	247.32	247.32	未列入负面清单			-
9076	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线171#变压器	200	28.822	102.36	102.36	未列入负面清单			-
9077	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线305右21左6#变压器	315	35.2	141.12	141.12	未列入负面清单			-
9078	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线143#变压器	200	61.138	37.72	37.72	未列入负面清单			-
9079	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线234#变压器	250	3.831	190.42	190.42	未列入负面清单			-
9080	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线89#变压器	315	57.749	70.09	70.09	未列入负面清单			-
9081	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支52#变压器	100	15.583	64.42	64.42	未列入负面清单			-
9082	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线42#变压器	400	94.791	-59.16	0.00	未列入负面清单			-
9083	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线73左3#变压器	200	8.699	142.60	142.60	未列入负面清单			-
9084	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线50#变压器	400	14.858	260.57	260.57	未列入负面清单			-
9085	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线28#变压器	400	21.149	235.40	235.40	未列入负面清单			-
9086	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支35左1#变压器	200	64.904	30.19	30.19	未列入负面清单			-
9087	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支65右4#变压器	100	53.977	26.02	26.02	未列入负面清单			-
9088	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线29#变压器	400	9.35	282.60	282.60	未列入负面清单			-
9089	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支34左28右23#变压器	100	5.026	74.97	74.97	未列入负面清单			-
9090	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线287#变压器	200	23.258	113.48	113.48	未列入负面清单			-
9091	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线185#变压器	200	22.584	114.83	114.83	未列入负面清单			-
9092	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线64#变压器	100	21.829	58.17	58.17	未列入负面清单			-
9093	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线4右6号变压器	200	11.839	136.32	136.32	未列入负面清单			-
9094	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线35左4左5#变压器	100	22.818	57.18	57.18	未列入负面清单			-
9095	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线XH43	10kV兴园线41#变压器	200	38.571	82.86	82.86	未列入负面清单			-
9096	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线31右7#变压器	400	10.688	277.25	277.25	未列入负面清单			-
9097	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10kV兴家线119右1#变压器	200	65.822	28.36	28.36	未列入负面清单			-
9098	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线35左4右1#变压器	400	48.321	126.72	126.72	未列入负面清单			-
9099	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线31右16#变压器	400	10.964	276.14	276.14	未列入负面清单			-
9100	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线24#变压器	315	54.085	81.63	81.63	未列入负面清单			-
9101	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线31右6左9#变压器	315	31.747	152.00	152.00	未列入负面清单			-
9102	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支34左28右7#变压器	200	2.026	155.95	155.95	未列入负面清单			-
9103	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支14左1#变压器	200	8.316	143.37	143.37	未列入负面清单			-
9104	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线238右27#变压器	200	10.057	139.89	139.89	未列入负面清单			-
9105	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线67右2#变压器	200	18.804	122.39	122.39	未列入负面清单			-
9106	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线36右10#变压器	200	82.094	-4.19	0.00	未列入负面清单			-

9107	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线阿金歹分线 23#变压器	315	67.881	38.17	38.17	未列入负面清单			-
9108	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼支线安置分 22#变压器	400	16.61	253.56	253.56	未列入负面清单			-
9109	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线阿金歹分线 17右6右3#变压器	160	101.171	-33.87	0.00	未列入负面清单			-
9110	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线5右9#变压器	200	48.507	62.99	62.99	未列入负面清单			-
9111	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线25左9右1#变压器	100	77.64	2.36	2.36	未列入负面清单			-
9112	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线张家洼子支线15左10#变压器	400	28.651	205.40	205.40	未列入负面清单			-
9113	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线65#变压器	20	33.69	9.26	9.26	未列入负面清单			-
9114	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10kV长营线35左12#变压器	200	45.418	69.16	69.16	未列入负面清单			-
9115	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27右6号变压器	200	53.762	52.48	52.48	未列入负面清单			-
9116	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV长南线65#变压器	200	42.887	74.23	74.23	未列入负面清单			-
9117	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支84#变压器	200	13.605	132.79	132.79	未列入负面清单			-
9118	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线XH43	10kV兴园线71右1#变压器	200	39.295	81.41	81.41	未列入负面清单			-
9119	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线赵台支54右4#变压器	200	21.553	116.89	116.89	未列入负面清单			-
9120	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴查线XH42	10kV兴查线15右3#变压器	200	53.357	53.29	53.29	未列入负面清单			-
9121	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线XH43	10kV兴园线69左5#变压器	200	17.849	124.30	124.30	未列入负面清单			-
9122	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线XH43	10kV兴园线71左3#变压器	250	10.271	174.32	174.32	未列入负面清单			-
9123	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线135右9#变压器	200	20.801	118.40	118.40	未列入负面清单			-
9124	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV长南线4右4左7#变压器	200	27.655	104.69	104.69	未列入负面清单			-
9125	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线135右11#变压器	250	20.417	148.96	148.96	未列入负面清单			-
9126	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支7#变压器	315	14.653	205.84	205.84	未列入负面清单			-
9127	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线54#变压器	200	51.441	57.12	57.12	未列入负面清单			-
9128	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线22#变压器	315	28.523	162.15	162.15	未列入负面清单			-
9129	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线19号变压器	250	52.045	69.89	69.89	未列入负面清单			-
9130	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左9右5号变压器	200	26.904	106.19	106.19	未列入负面清单			203.75%
9131	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线20左11#变压器	200	77.571	4.86	4.86	未列入负面清单			-
9132	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线99#变压器	200	6.805	146.39	146.39	未列入负面清单			-
9133	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线37右5#变压器	200	5.208	149.58	149.58	未列入负面清单			-
9134	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线135右2#变压器	160	32.596	75.85	75.85	未列入负面清单			-
9135	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线65左6#变压器	50	59.226	10.39	10.39	未列入负面清单			-
9136	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV新西线44右2#变压器（右）	200	49.63	60.74	60.74	未列入负面清单			-
9137	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支96右4#变压器	100	18.861	61.14	61.14	未列入负面清单			-
9138	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线五高支29#变压器	200	18.456	123.09	123.09	未列入负面清单			-
9139	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线11右10号变压器	100	64.921	15.08	15.08	未列入负面清单			-

9140	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线45右12左6左3变压器	400	16.501	254.00	254.00	未列入负面清单			-
9141	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线8左5号变压器	315	64.564	48.62	48.62	未列入负面清单			-
9142	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线40右14左7#变压器	400	40.802	156.79	156.79	未列入负面清单			-
9143	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV347刨花线72左16左1号柱上变压器	50	39.062	20.47	20.47	未列入负面清单			117.81%
9144	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线67#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
9145	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10kV高木线238右9#变压器	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
9146	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新西线68右14左23左5#变压器	200	2.634	154.73	154.73	未列入负面清单			-
9147	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左7号变压器	100	32.54	47.46	47.46	未列入负面清单			-
9148	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海线线35左13左5号变压器	200	7.153	145.69	145.69	未列入负面清单			-
9149	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV347刨花线72左22左3号柱上变压器	315	63.421	52.22	52.22	未列入负面清单			113.36%
9150	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	海新线37右5号柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-
9151	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV长南线4右13#变压器	400	19.799	240.80	240.80	未列入负面清单			-
9152	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27右2号变压器	400	48.898	124.41	124.41	未列入负面清单			-
9153	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左12左6左1号变压器	500	44.665	176.68	176.68	未列入负面清单			-
9154	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10kV长南线19左1#变压器	200	18.864	122.27	122.27	未列入负面清单			-
9155	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV347刨花线73左2号柱上变压器	200	2.108	155.78	155.78	未列入负面清单			274.92%
9156	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10kV新北线11右6左6变压器	315	18.436	193.93	193.93	未列入负面清单			-
9157	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10kV高硕线108#变压器	30	101.646	-6.49	0.00	未列入负面清单			-
9158	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴露线XH54	6kVD73东源线26号柱上变压器	50	16.672	31.66	31.66	未列入负面清单			164.60%
9159	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴五线XH41	蔡恒养殖场	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
9160	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴五线XH41	10kV348长南线299右9号变压器	100	22.126	57.87	57.87	未列入负面清单			266.35%
9161	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴沙线XH53线	6kVD78东民线120号柱上变压器	100	18.999	61.00	61.00	未列入负面清单			238.46%
9162	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	兴家线116左2号变压器	100	12.521	67.48	67.48	未列入负面清单			-
9163	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线金三队分26左4右6#变压器	100	0	80.00	80.00	未列入负面清单			-
9164	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线16右21#变压器	400	10.964	276.14	276.14	未列入负面清单			-
9165	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线海州营子分线16右17左14#变压器	315	27.541	165.25	165.25	未列入负面清单			-
9166	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴查线XH42	10kV兴查线15右9#变压器	200	50.059	59.88	59.88	未列入负面清单			-
9167	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线23#变压器	200	6.121	147.76	147.76	未列入负面清单			-
9168	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线35左8#变压器	250	9.258	176.86	176.86	未列入负面清单			-
9169	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线44右3#变压器	200	100.577	-41.15	0.00	未列入负面清单			-
9170	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10kV海基线74右5#变压器	200	12.4	135.20	135.20	未列入负面清单			-
9171	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10kV海新线27左12左13号变压器	200	28.4	103.20	103.20	未列入负面清单			-
9172	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10kV新民线40右13#变压器	50	18.416	30.79	30.79	未列入负面清单			-

9173	国网阜新市新邱区供电分公司	森隆三期2#箱变	10kV新民线Z52	森隆三期2#箱变配电变压器	500	26.837	265.82	265.82	未列入负面清单			-
9174	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线新园小区3#箱变	10kV新民线Z52	新民线新园小区3#箱变配电变压器	630	26.626	336.26	336.26	未列入负面清单			-8.74%
9175	国网阜新市新邱区供电分公司	金水家园2#箱变	10kV新民线Z52	金水家园2#箱变配电变压器	630	24.441	350.02	350.02	未列入负面清单			-
9176	国网阜新市新邱区供电分公司	金水家园1#箱变	10kV新民线Z52	金水家园1#箱变配电变压器	630	27.088	333.35	333.35	未列入负面清单			-
9177	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线新园小区1#箱变	10kV新民线Z52	新民线新园小区1#箱变配电变压器	500	27.055	264.73	264.73	未列入负面清单			376.54%
9178	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区3#箱变	海新线766	海新线北西小区3#箱变变压器	630	20.535	374.63	374.63	未列入负面清单			-
9179	国网阜新市新邱区供电分公司	阳光小区1号箱变	海新线766	新邱阳光小区1号箱变变压器	630	11.653	430.59	430.59	未列入负面清单			-
9180	国网阜新市新邱区供电分公司	阳光水岸B小区2#箱变	华北线1047	阳光水岸B小区2#箱变	630	34.414	287.19	287.19	未列入负面清单			-6.10%
9181	国网阜新市新邱区供电分公司	印象江南3#配电室	华北线1047	印象江南3#配电室2#变压器	800	16.559	507.53	507.53	未列入负面清单			-
9182	国网阜新市新邱区供电分公司	盛夏经典02#配电室	华北线1047	盛夏经典02#配电室变压器	315	52.683	86.05	86.05	未列入负面清单			-6.68%
9183	国网阜新市新邱区供电分公司	河汇小区5号箱变	海新线766	河汇小区5号箱变间隔102配电变压器	630	19.811	379.19	379.19	未列入负面清单			448.58%
9184	国网阜新市新邱区供电分公司	河汇小区2号箱变	海新线766	河汇小区2号箱变间隔102配电变压器	500	17.032	314.84	314.84	未列入负面清单			421.63%
9185	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区9#箱变	海新线766	海新线北西小区9#箱变变压器	630	22.888	359.81	359.81	未列入负面清单			-
9186	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区12#箱变	海新线766	海新线北西小区12#箱变变压器	630	29.347	319.11	319.11	未列入负面清单			-
9187	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线益民小区1#箱变	10kV新民线Z52	新民线益民小区1#箱变配电变压器	315	24.509	174.80	174.80	未列入负面清单			405.27%
9188	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区7#箱变	海新线766	海新线北西小区7#箱变变压器	630	19.629	380.34	380.34	未列入负面清单			-
9189	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北东区东9号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东9号箱变变压器	630	22.715	360.90	360.90	未列入负面清单			-
9190	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北东区东7号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东7号箱变变压器	630	24.729	348.21	348.21	未列入负面清单			-
9191	国网阜新市新邱区供电分公司	海线线北西小区1#箱变	海新线766	海线线北西小区1#箱变变压器	630	31.807	303.62	303.62	未列入负面清单			-
9192	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区15#箱变	海新线766	海新线北西小区15#箱变变压器	630	32.631	298.42	298.42	未列入负面清单			-
9193	国网阜新市新邱区供电分公司	银通国际10KV配电站	中郡线147	银通国际10KV配电站2#变压器	800	41.111	311.11	311.11	未列入负面清单			-
9194	国网阜新市新邱区供电分公司	森隆小区19号箱变	10kV新北线Z50	森隆小区19#箱变1#配电变压器	315	39.575	127.34	127.34	未列入负面清单			-
9195	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱步行街01#箱变	10kV新北线Z50	新邱步行街01#箱变配电变压器	630	17.113	396.19	396.19	未列入负面清单			-
9196	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区10#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区10#箱变配电变压器	630	28.906	321.89	321.89	未列入负面清单			465.31%
9197	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区11#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区11#箱变配电变压器	630	24.335	350.69	350.69	未列入负面清单			472.04%
9198	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区南区8号箱变	10kV新北线Z50	新邱棚户区南区8#箱变配电变压器	630	18.622	386.68	386.68	未列入负面清单			-
9199	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区9#箱变	长营线319	长新小区9#箱变变压器	800	11.636	546.91	546.91	未列入负面清单			-
9200	国网阜新市新邱区供电分公司	七家子新村1井一台	10kV高木线GD62	七家子新村1井变压器	500	21.154	294.23	294.23	未列入负面清单			-
9201	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区6#箱变	长营线319	长新小区6#箱变变压器	1000	21.47	585.30	585.30	未列入负面清单			-
9202	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区16#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区16#箱变配电变压器	630	22.343	363.24	363.24	未列入负面清单			471.02%
9203	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区12#箱变	长营线319	长新小区12#箱变变压器	800	25.765	433.88	433.88	未列入负面清单			-
9204	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区3#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区3#箱变配电变压器	500	26.257	268.72	268.72	未列入负面清单			359.86%
9205	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区14#箱变	长营线319	长新小区14#箱变变压器	400	24.844	220.62	220.62	未列入负面清单			-

9206	国网阜新市新邱区供电分公司	阳光小区01号箱变	山通线XS41	阳光小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	48.388	199.16	199.16	未列入负面清单			106.19%
9207	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区9#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区9#箱变配电变压器	630	34.279	288.04	288.04	未列入负面清单			-
9208	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区20#箱变	长营线319	长新小区20#箱变变压器	500	16.665	316.68	316.68	未列入负面清单			-
9209	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区17#箱变	长营线319	长新小区17#箱变变压器	800	13.081	535.35	535.35	未列入负面清单			-
9210	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区21#箱变	长营线319	长新小区21#箱变变压器	500	26.758	266.21	266.21	未列入负面清单			-
9211	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区3#箱变	长营线319	长新小区3#箱变变压器	800	12.676	538.59	538.59	未列入负面清单			-
9212	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区15#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区15#箱变配电变压器	630	22.033	365.19	365.19	未列入负面清单			439.90%
9213	国网阜新市新邱区供电分公司	华盛园小区1#箱变	长营线319	华盛园小区1#箱变变压器	630	32.331	300.31	300.31	未列入负面清单			-
9214	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区17#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区17#箱变配电变压器	315	25.829	170.64	170.64	未列入负面清单			351.84%
9215	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区18#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区18#箱变配电变压器	630	19.587	380.60	380.60	未列入负面清单			446.51%
9216	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区22#箱变	长营线319	长新小区22#箱变变压器	500	25.123	274.39	274.39	未列入负面清单			-
9217	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区14#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区14#箱变配电变压器	630	18.74	385.94	385.94	未列入负面清单			454.36%
9218	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区1#箱变	长营线319	长新小区1#箱变变压器	800	15.258	517.94	517.94	未列入负面清单			-
9219	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区6#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区6#箱变配电变压器	630	27.928	328.05	328.05	未列入负面清单			-
9220	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱步行街02#箱变	10kV新北线Z50	新邱步行街02#箱变配电变压器	630	43.648	229.02	229.02	未列入负面清单			-
9221	国网阜新市新邱区供电分公司	华盛园小区2#箱变	长营线319	华盛园小区2#箱变变压器	630	22.747	360.69	360.69	未列入负面清单			-
9222	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区19#箱变	长营线319	长新小区19#箱变变压器	500	28.497	257.52	257.52	未列入负面清单			-
9223	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区2#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区2#箱变配电变压器	630	17.462	393.99	393.99	未列入负面清单			458.94%
9224	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区7#箱变	长营线319	长新小区7#箱变变压器	800	11.764	545.89	545.89	未列入负面清单			-
9225	国网阜新市新邱区供电分公司	七家子新村3井	10kV高木线GD62	七家子新村3井变压器	400	14.4	262.40	262.40	未列入负面清单			-
9226	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区2#箱变	长营线319	长新小区2#箱变变压器	800	27.484	420.13	420.13	未列入负面清单			-
9227	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区5#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区5#箱变配电变压器	500	27.986	260.07	260.07	未列入负面清单			364.08%
9228	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区16#箱变	长营线319	长新小区16#箱变变压器	800	12.791	537.67	537.67	未列入负面清单			-
9229	国网阜新市新邱区供电分公司	森隆二期1#箱变	10kV新民线Z52	森隆二期1#箱变配电变压器	630	19.48	381.28	381.28	未列入负面清单			-
9230	国网阜新市新邱区供电分公司	阳光小区A区1#箱变	华北线1047	阳光小区A区1#箱变	630	29.772	316.44	316.44	未列入负面清单			-4.30%
9231	国网阜新市新邱区供电分公司	盛夏经典03#配电室	华北线1047	盛夏经典03#配电室变压器	315	60.229	62.28	62.28	未列入负面清单			479.18%
9232	国网阜新市新邱区供电分公司	阳光水岸B小区1#箱变	华北线1047	阳光水岸B小区1#箱变	630	23.074	358.63	358.63	未列入负面清单			-10.06%
9233	国网阜新市新邱区供电分公司	阳光小区A区2#箱变	华北线1047	阳光小区A区2#箱变	630	14.165	414.76	414.76	未列入负面清单			-11.25%
9234	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线益民小区5#箱变	10kV新民线Z52	新民线益民小区5#箱变配电变压器	630	25.444	343.70	343.70	未列入负面清单			-5.85%
9235	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区5#箱变	海新线766	海新线北西小区5#箱变变压器	630	19.571	380.70	380.70	未列入负面清单			-
9236	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区10#箱变	海新线766	海新线北西小区10#箱变配电变压器	630	23.223	357.70	357.70	未列入负面清单			1.60%
9237	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北东区东10号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东10号箱变变压器	500	20.5	297.50	297.50	未列入负面清单			-
9238	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北东区东1号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东1号箱变变压器	500	26.114	269.43	269.43	未列入负面清单			-

9239	国网阜新市新邱区供电分公司	昊海馨居小区3#箱变	海新线766	昊海馨居小区3#箱变变压器	630	7.61	456.06	456.06	未列入负面清单			-
9240	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线新园小区2#箱变	10kV新民线Z52	新民线新园小区2#箱变变压器	630	28.502	324.44	324.44	未列入负面清单			-
9241	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区2#箱变	海新线766	海新线北西小区2#箱变变压器	630	19.315	382.32	382.32	未列入负面清单			-
9242	国网阜新市新邱区供电分公司	益民小区三期箱变	10kV新民线Z52	益民小区三期箱变变压器	500	17.152	314.24	314.24	未列入负面清单			-
9243	国网阜新市新邱区供电分公司	大金住宅楼小区1#箱变	海新线766	大金住宅楼小区1#箱变变压器	630	17.257	395.28	395.28	未列入负面清单			-
9244	国网阜新市新邱区供电分公司	河汇小区3号箱变	海新线766	河汇小区3号箱变间隔102配电变压器	630	14.146	414.88	414.88	未列入负面清单			461.28%
9245	国网阜新市新邱区供电分公司	森泰三期1#箱变	10kV新民线Z52	森泰三期1#箱变配电变压器	500	30.743	246.29	246.29	未列入负面清单			-
9246	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北东区东5号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东5号箱变变压器	630	28.204	326.31	326.31	未列入负面清单			-
9247	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线益民小区6#箱变	10kV新民线Z52	新民线益民小区6#箱变配电变压器	500	24.434	277.83	277.83	未列入负面清单			388.19%
9248	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线益民小区9号箱变	10kV新民线Z52	新民线益民小区9#箱变配电变压器	315	22.086	182.43	182.43	未列入负面清单			-
9249	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北东区东2#箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东2#箱变变压器	400	25.639	217.44	217.44	未列入负面清单			-
9250	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区17#箱变	海新线766	海新线北西小区17#箱变变压器	630	21.741	367.03	367.03	未列入负面清单			-
9251	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区8#箱变	海新线766	海新线北西小区8#箱变变压器	630	23.774	354.22	354.22	未列入负面清单			-
9252	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北东区东4号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东4号箱变变压器	630	22.731	360.79	360.79	未列入负面清单			-
9253	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区18#箱变	海新线766	海新线北西小区18#箱变变压器	500	43.645	181.78	181.78	未列入负面清单			-
9254	国网阜新市新邱区供电分公司	河汇小区1号箱变	海新线766	河汇小区1号箱变间隔102配电变压器	630	19.418	381.67	381.67	未列入负面清单			430.58%
9255	国网阜新市新邱区供电分公司	昊海馨居小区工程1#配电室	海新线766	昊海馨居小区1#配电室2#变压器	800	14.335	525.32	525.32	未列入负面清单			-
9256	国网阜新市新邱区供电分公司	新六线新民支线益民小区4#箱变	10kV新民线Z52	新民线益民小区4#箱变变压器	630	10.647	436.92	436.92	未列入负面清单			-
9257	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北西区14号箱变	海新线766	新邱棚户区北西区14号箱变变压器	630	33.206	294.80	294.80	未列入负面清单			-
9258	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线益民小区7#箱变	10kV新民线Z52	新民线益民小区7#箱变配电变压器	630	29.442	318.52	318.52	未列入负面清单			-1.73%
9259	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北东区东8号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东8号箱变变压器	630	31.367	306.39	306.39	未列入负面清单			-
9260	国网阜新市新邱区供电分公司	阳光小区2号箱变	海新线766	新邱阳光小区2号箱变	630	15.372	407.16	407.16	未列入负面清单			-
9261	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区4#箱变	海新线766	海新线北西小区4#箱变变压器	400	26.841	212.64	212.64	未列入负面清单			-
9262	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区6#箱变	海新线766	海新线北西小区6#箱变变压器	630	18.484	387.55	387.55	未列入负面清单			-
9263	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区13#箱变	海新线766	海新线北西小区13#箱变变压器	400	40.32	158.72	158.72	未列入负面清单			-
9264	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北东区东6号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东6号箱变变压器	630	18.373	388.25	388.25	未列入负面清单			-
9265	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线益民小区12#箱变	10kV新民线Z52	新民线益民小区12#箱变配电变压器	800	11.603	547.18	547.18	未列入负面清单			-
9266	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线益民小区10#箱变	10kV新民线Z52	新民线益民小区10#箱变配电变压器	500	15.29	323.55	323.55	未列入负面清单			378.00%
9267	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区11#箱变	海新线766	海新线北西小区11#箱变配电变压器	400	38.948	164.21	164.21	未列入负面清单			406.35%
9268	国网阜新市新邱区供电分公司	益民小区2号箱变	10kV新民线Z52	益民小区2#箱变配电变压器	500	16.698	316.51	316.51	未列入负面清单			-
9269	国网阜新市新邱区供电分公司	海新线北西小区16#箱变	海新线766	海新线北西小区16#箱变变压器	630	16.502	400.04	400.04	未列入负面清单			-
9270	国网阜新市新邱区供电分公司	昊海馨居小区工程1#配电室	海新线766	昊海馨居小区1#配电室1#变压器	800	6.927	584.58	584.58	未列入负面清单			-
9271	国网阜新市新邱区供电分公司	新六线新民支线益民小区3#箱变	10kV新民线Z52	新民线益民小区3#箱变变压器	315	30.406	156.22	156.22	未列入负面清单			-

9272	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北东区东3号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东3号箱变变压器	630	23.722	354.55	354.55	未列入负面清单			-
9273	国网阜新市新邱区供电分公司	河汇小区4号箱变	海新线766	河汇小区4号箱变间隔102配电变压器	630	17.302	395.00	395.00	未列入负面清单			477.14%
9274	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线益民小区8#箱变	10kV新民线Z52	新民线益民小区8#箱变配电变压器	315	21.98	182.76	182.76	未列入负面清单			-7.71%
9275	国网阜新市新邱区供电分公司	新邱棚户区北东区东11号箱变	海新线766	新邱棚户区北东区东11号箱变变压器	315	27.391	165.72	165.72	未列入负面清单			-
9276	国网阜新市新邱区供电分公司	印象江南3#配电室	华北线1047	印象江南3#配电室1#变压器	800	23.771	449.83	449.83	未列入负面清单			-
9277	国网阜新市新邱区供电分公司	森隆二期2#箱变	10kV新民线Z52	森隆二期2#箱变配电变压器	630	33.371	293.76	293.76	未列入负面清单			-
9278	国网阜新市新邱区供电分公司	益民小区11号箱变	10kV新民线Z52	益民小区11#箱变配电变压器	630	18.964	384.53	384.53	未列入负面清单			-
9279	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线新园小区5#箱变	10kV新民线Z52	新民线新园小区5#箱变配电变压器	500	21.158	294.21	294.21	未列入负面清单			358.16%
9280	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区12#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区12#箱变配电变压器	400	31.596	193.62	193.62	未列入负面清单			372.25%
9281	国网阜新市新邱区供电分公司	森隆小区箱变	10kV新北线Z50	森隆小区箱变配电变压器	630	50.872	183.51	183.51	未列入负面清单			-
9282	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区4#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区4#箱变配电变压器	630	14.851	410.44	410.44	未列入负面清单			429.56%
9283	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区1#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区1#箱变配电变压器	630	26.716	335.69	335.69	未列入负面清单			475.72%
9284	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区13#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区13#箱变配电变压器	500	27.284	263.58	263.58	未列入负面清单			360.17%
9285	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区4#箱变	长营线319	长新小区4#箱变变压器	800	18.053	495.58	495.58	未列入负面清单			-
9286	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区8#箱变	长营线319	长新小区8#箱变变压器	800	12.207	542.34	542.34	未列入负面清单			-
9287	国网阜新市新邱区供电分公司	新民线新园小区4#箱变	10kV新民线Z52	新民线新园小区4#箱变配电变压器	630	31.881	303.15	303.15	未列入负面清单			-2.10%
9288	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区10#箱变	长营线319	长新小区10#箱变变压器	1000	18.486	615.14	615.14	未列入负面清单			-
9289	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区13#箱变	长营线319	长新小区13#箱变变压器	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单			-
9290	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区18#箱变	长营线319	长新小区18#箱变变压器	500	20.85	295.75	295.75	未列入负面清单			-
9291	国网阜新市新邱区供电分公司	长新小区15#箱变	长营线319	长新小区15#箱变变压器	400	17.473	250.11	250.11	未列入负面清单			-
9292	国网阜新市新邱区供电分公司	七家子新村2井	10kV高木线GD62	七家子新村2井变压器	400	20.913	236.35	236.35	未列入负面清单			-
9293	国网阜新市新邱区供电分公司	新北线新邱南区7#箱变	10kV新北线Z50	新北线新邱南区7#箱变配电变压器	630	34.127	289.00	289.00	未列入负面清单			540.30%
9294	国网彰武县供电公司	10KV城磷线中西联络线客运支线6左1#（金桂园	城中线1344	10KV城磷线中西联络线客运支线6左1#（金桂园二期高层）102配电变压器	630	36.154	276.23	276.23	未列入负面清单			-3.74%
9295	国网彰武县供电公司	金湾1号箱变	城中线1344	金湾1号箱变出线间隔配电变压器	630	17.107	396.23	396.23	未列入负面清单			6.28%
9296	国网彰武县供电公司	御景园4号箱变	城南线1347	御景园4号箱变102配电变压器	500	25.283	273.59	273.59	未列入负面清单			-4.27%
9297	国网彰武县供电公司	御景园箱变	城南线1347	御景园箱变102配电变压器	400	55.389	98.44	98.44	未列入负面清单			-1.96%
9298	国网阜新市海州供电公司	祥宇上品06号箱变	红祥线HS58	祥宇上品06号箱变变压器间隔配电变压器	630	46.365	211.90	211.90	未列入负面清单			-3.92%
9299	国网阜新市海州供电公司	碧桂园2号配电室	滨客线1446	碧桂园2号配电室102间隔变压器	630	25.887	340.91	340.91	未列入负面清单			655.63%
9300	国网阜新市海州供电公司	祥宇臻品01号配电室	红祥线HS58	祥宇臻品01号配电室2#变压器	800	19.661	482.71	482.71	未列入负面清单			768.62%
9301	国网阜新市海州供电公司	山北线北方小区01箱变	山北线XS45	北方小区箱变变压器	630	16.315	401.22	401.22	未列入负面清单			-7.97%
9302	国网阜新市海州供电公司	殊景天成小区01#箱变	山北线XS45	殊景天成小区01#箱变01#变压器	315	64.655	48.34	48.34	未列入负面清单			0.41%
9303	国网阜新市海州供电公司	中华线森宇1号箱式变电站	中华线143	森宇商业中心01号箱变配电变压器	630	39.546	254.86	254.86	未列入负面清单			-
9304	国网阜新市海州供电公司	红六线兴东小区01#箱变	中民线142	红六线兴东小区01#箱变01#变压器	315	15.463	203.29	203.29	未列入负面清单			-3.67%

9305	国网阜新市海州供电公司	宏运铂郡02号配电站	中工线.141	宏运02号配电站3#变	800	22.609	459.13	459.13	未列入负面清单			509.20%
9306	国网阜新市海州供电公司	银通紫荆园10kV配电站	山奥线XS57	银通紫荆园10kV配电站3#变压器	800	17.436	500.51	500.51	未列入负面清单			-6.40%
9307	国网阜新市海州供电公司	滨客线34右5#非凡逸阁1#箱变	滨客线1446	非凡逸阁1#箱变102配电变压器	315	38.748	129.94	129.94	未列入负面清单			326.34%
9308	国网阜新市海州供电公司	滨北线西市场02号箱变	滨北线1451	滨北线西市场02号箱变变压器	315	9.219	222.96	222.96	未列入负面清单			1.29%
9309	国网阜新市海州供电公司	种子公司箱变	华滨线1046	种子公司箱变102配电变压器	630	13.794	417.10	417.10	未列入负面清单			-
9310	国网阜新市海州供电公司	中华线天宇花园小区01号箱变	红南线1151	中华线天宇花园01号箱变	630	33.58	292.45	292.45	未列入负面清单			-8.43%
9311	国网阜新市海州供电公司	山市线西市场01号箱变	山通线XS41	山市线西市场01号箱变变压器	630	19.84	379.01	379.01	未列入负面清单			6.00%
9312	国网阜新市海州供电公司	汽贸小区01号箱变	山市线XS44	汽贸小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.95	403.52	403.52	未列入负面清单			363.67%
9313	国网阜新市海州供电公司	西山九郡01号配电站	山市线XS44	西山九郡01#配电站1号变压器间隔	800	20.268	477.86	477.86	未列入负面清单			-13.06%
9314	国网阜新市海州供电公司	中华线菁华新人类1箱式变电站	中华线143	新人类家居01号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.749	348.08	348.08	未列入负面清单			0.71%
9315	国网阜新市海州供电公司	宝地太阳广场02#配电室	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室103配电变压器	630	29.898	315.64	315.64	未列入负面清单			568.67%
9316	国网阜新市海州供电公司	中山线西市场04号箱变	中山线144	中山线西市场04号箱变变压器	400	28.932	204.27	204.27	未列入负面清单			-3.52%
9317	国网阜新市海州供电公司	滨北线西市场04号箱变	滨北线1451	滨北线西市场04号箱变变压器	630	72.105	49.74	49.74	未列入负面清单			0.39%
9318	国网阜新市海州供电公司	清水畔小区6号箱变	滨客线1446	清水畔小区6号箱变103配电变压器	315	23.573	177.75	177.75	未列入负面清单			338.28%
9319	国网阜新市海州供电公司	文欣苑1号箱变	平西线P42	文欣苑1号箱变102配电变压器	630	26.739	335.54	335.54	未列入负面清单			-12.91%
9320	国网阜新市海州供电公司	平西线43号电缆分支平中二期3号箱变	平西线P42	平西线43号电缆分支平中二期3号箱变配电变压器	500	36.111	219.45	219.45	未列入负面清单			405.24%
9321	国网阜新市海州供电公司	平中二期6号箱变	平西线P42	平中二期6号箱变102	630	28.846	322.27	322.27	未列入负面清单			-2.32%
9322	国网阜新市海州供电公司	平西线28号电缆分支平中二期12号箱变	平西线P42	平西线28号电缆分支平中二期12号箱变配电变压器	500	25.515	272.43	272.43	未列入负面清单			350.00%
9323	国网阜新市海州供电公司	印象江南小区1#箱式变电站	华北线1047	印象江南小区1#箱变变压器	630	22.674	361.15	361.15	未列入负面清单			-
9324	国网阜新市海州供电公司	平中二期5号箱变	平桥线P52	平中二期5号箱变配电变压器	630	31.353	306.48	306.48	未列入负面清单			0.50%
9325	国网阜新市海州供电公司	民安小区1号箱变	华北线1047	民安小区箱变变压器	800	17.539	499.69	499.69	未列入负面清单			-1.64%
9326	国网阜新市海州供电公司	文欣苑2号箱变	平西线P42	文欣苑2号箱变102	630	26.007	340.16	340.16	未列入负面清单			-9.71%
9327	国网阜新市海州供电公司	乐园小区2#箱变	华北线1047	乐园小区2#箱变变压器间隔配电变压器	630	12.594	424.66	424.66	未列入负面清单			-3.07%
9328	国网阜新市海州供电公司	盛邦茗雅苑2#箱变	华北线1047	盛邦茗雅苑2#箱变变压器间隔配电变压器	630	43.421	230.45	230.45	未列入负面清单			-1.90%
9329	国网阜新市海州供电公司	华山线河畔家园02号箱变	山西线XS42	华山线河畔家园02号箱变变压器配电变压器	315	53.667	82.95	82.95	未列入负面清单			-11.59%
9330	国网阜新市海州供电公司	文欣苑6号箱变	平西线P42	文欣苑6号箱变102	630	19.628	380.34	380.34	未列入负面清单			-1.66%
9331	国网阜新市海州供电公司	海蕴楼01号箱变	山郡线XS59	海蕴楼01号箱变变压器间隔配电变压器	630	70.508	59.80	59.80	未列入负面清单			172.10%
9332	国网阜新市海州供电公司	平中二期15号箱变	平桥线P52	平中二期15号箱变102配电变压器	500	22.739	286.31	286.31	未列入负面清单			433.20%
9333	国网阜新市海州供电公司	和平颐泉庄园3号配电站	华北线1047	颐泉庄园3号配电站1#变	800	18.694	490.45	490.45	未列入负面清单			543.97%
9334	国网阜新市海州供电公司	惠南新居B号箱变	平桥线P52	惠南新居B号箱变103配电变压器	315	41.86	120.14	120.14	未列入负面清单			349.79%
9335	国网阜新市海州供电公司	惠畅佳苑小区02#箱变	华北线1047	惠畅佳苑小区02#箱变变压器	630	24.436	350.05	350.05	未列入负面清单			-6.59%
9336	国网阜新市海州供电公司	文欣苑5号箱变	平西线P42	文欣苑5号箱变102	630	21.209	370.38	370.38	未列入负面清单			-2.18%
9337	国网阜新市海州供电公司	金色家园2#箱变	华北线1047	金色家园2#箱变变压器间隔配电变压器	630	22.502	362.24	362.24	未列入负面清单			-

9338	国网阜新市海州供电公司	文欣苑9号箱变	平西线P42	文欣苑9号箱变102配电变压器	630	31.418	306.07	306.07	未列入负面清单			-4.34%
9339	国网阜新市海州供电公司	平中二期4号箱变	平桥线P52	平中二期4号箱变102配电变压器	630	21.24	370.19	370.19	未列入负面清单			-5.81%
9340	国网阜新市海州供电公司	文欣苑4号箱变	平西线P42	文欣苑4号箱变102	630	28.052	327.27	327.27	未列入负面清单			-4.75%
9341	国网阜新市海州供电公司	金色家园1#箱变	华北线1047	金色家园1#箱变变压器间隔配电变压器	630	22.858	359.99	359.99	未列入负面清单			511.43%
9342	国网阜新市海州供电公司	银通水岸二期配电室	华北线1047	银通水岸二期配电室 1#变压器	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单			-
9343	国网阜新市海州供电公司	水岸新城01号配电室	山郡线XS59	水岸新城01号配电室01号变压器	630	24.629	348.84	348.84	未列入负面清单			489.87%
9344	国网阜新市海州供电公司	和平颐泉庄园1#配电站	华北线1047	和平颐泉庄园1#配电站3#变压器	800	16.389	508.89	508.89	未列入负面清单			1.04%
9345	国网阜新市海州供电公司	惠南新居C号箱变	平桥线P52	惠南新居C号102配电变压器	315	40.945	123.02	123.02	未列入负面清单			343.30%
9346	国网阜新市海州供电公司	嘉合园小区1号箱变	山西线XS42	嘉合园小区1号箱变变压器	630	29.364	319.01	319.01	未列入负面清单			-1.84%
9347	国网阜新市海州供电公司	和平颐泉庄园1#配电站	华北线1047	和平颐泉庄园1#配电站2#变压器	800	13.226	534.19	534.19	未列入负面清单			8.48%
9348	国网阜新市海州供电公司	惠南新居E号箱变	平桥线P52	惠南新居E号箱变103配电变压器	315	37.988	132.34	132.34	未列入负面清单			341.98%
9349	国网阜新市海州供电公司	平桥线14#电缆开关平西A区1#箱变	平桥线P52	平桥线14#电缆开关平西A区1#箱变配电变压器	630	33.562	292.56	292.56	未列入负面清单			-7.70%
9350	国网阜新市海州供电公司	民安小区箱变（40右1）	华北线1047	民安小区箱变（40右1）1变压器	630	23.072	358.65	358.65	未列入负面清单			-7.04%
9351	国网阜新市海州供电公司	都市小区C区B号箱变	山放线XS54	都市小区C区B号箱变变压器间隔配电变压器	630	21.995	365.43	365.43	未列入负面清单			-4.50%
9352	国网阜新市海州供电公司	平中二期7号箱变	平西线P42	平中二期7号箱变102	400	27.984	208.06	208.06	未列入负面清单			369.73%
9353	国网阜新市海州供电公司	盛夏经典01#配电室	华北线1047	盛夏经典01#配电室2#变压器	800	22.921	456.63	456.63	未列入负面清单			-
9354	国网阜新市海州供电公司	印象江南1#箱变	华北线1047	印象江南1#箱变变压器	800	39.643	322.86	322.86	未列入负面清单			0.06%
9355	国网阜新市海州供电公司	乐园小区1#箱变	华北线1047	乐园小区1#箱变变压器间隔配电变压器	630	15.471	406.53	406.53	未列入负面清单			-1.42%
9356	国网阜新市海州供电公司	五东线东梁镇棚改小区1#箱变	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区 1#箱变间隔配电变压器	500	18.296	308.52	308.52	未列入负面清单			192.65%
9357	国网阜新市海州供电公司	五东线东梁镇棚改小区5#箱变	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区 5#箱变间隔配电变压器	630	23.456	356.23	356.23	未列入负面清单			178.15%
9358	国网阜新市海州供电公司	河畔人家1号箱变	滨客线1446	河畔人家1号102	630	11.511	431.48	431.48	未列入负面清单			-10.08%
9359	国网阜新市海州供电公司	平西B区8箱变	平南线P54	平西B区8箱变102配电变压器	500	32.417	237.92	237.92	未列入负面清单			413.08%
9360	国网阜新市海州供电公司	宝地太阳广场02#配电室	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室106配电变压器	800	18.503	491.98	491.98	未列入负面清单			0.35%
9361	国网阜新市海州供电公司	水岸新城3号配电室	山岸线XS64	水岸新城3号配电室10号变压器	400	28.965	204.14	204.14	未列入负面清单			348.99%
9362	国网阜新市海州供电公司	滨海线联汇支线57#箱变	西专线444	滨海线联汇支线57#箱变变压器	800	17.603	499.18	499.18	未列入负面清单			-5.52%
9363	国网阜新市海州供电公司	宝地太阳广场1#箱变	山宝线XS47	宝地太阳广场1#箱变变压器间隔配电变压器	630	31.815	303.57	303.57	未列入负面清单			-4.01%
9364	国网阜新市海州供电公司	银通紫荆园10kV配电站	山奥线XS57	银通紫荆园10kV配电站2#变压器	800	21.316	469.47	469.47	未列入负面清单			-7.57%
9365	国网阜新市海州供电公司	清水畔小区4号箱变	滨客线1446	清水畔小区4号箱变102配电变压器	630	23.2	357.84	357.84	未列入负面清单			-2.34%
9366	国网阜新市海州供电公司	宝地福湾小区1号配电站	西专线444	宝地福湾小区1号配电站102配电变压器	800	23.479	452.17	452.17	未列入负面清单			-2.56%
9367	国网阜新市海州供电公司	奥体中心小区03#配电室	山奥线XS57	奥体中心小区03#箱变2#变压器	315	28.253	163.00	163.00	未列入负面清单			-8.80%
9368	国网阜新市海州供电公司	平中二期1号箱变	平东线P43	平中二期1号箱102间隔配电变压器	315	25.029	173.16	173.16	未列入负面清单			358.31%
9369	国网阜新市海州供电公司	滨客线59#平北新居2#箱变	滨客线1446	滨客线59#平北新居2#箱变配电变压器	630	26.414	337.59	337.59	未列入负面清单			1.15%
9370	国网阜新市海州供电公司	清水畔小区1号箱变	滨客线1446	清水畔小区1号箱变102配电变压器	630	17.676	392.64	392.64	未列入负面清单			-4.08%

9371	国网阜新市海州供电公司	宝地福湾3#配电室	西专线444	宝地福湾3#配电室配电变压器	800	15.794	513.65	513.65	未列入负面清单			-1.33%
9372	国网阜新市海州供电公司	滨客线34右5#非凡逸阁2#箱变	滨客线1446	滨客线34右5#非凡逸阁2#箱变103配电变压器	315	24.699	174.20	174.20	未列入负面清单			375.32%
9373	国网阜新市海州供电公司	滨客线34右5#非凡逸阁3#箱变	滨客线1446	滨客线34右5#非凡逸阁3#箱变103配电变压器	315	9.174	223.10	223.10	未列入负面清单			367.13%
9374	国网阜新市海州供电公司	锦绣江南小区一期1#箱变	西专线444	锦绣江南小区一期1#箱变配电变压器	315	22.846	180.04	180.04	未列入负面清单			302.64%
9375	国网阜新市海州供电公司	宝地城三期1号配电室	西专线444	宝地城三期1号配电室103间隔变压器	800	14.608	523.14	523.14	未列入负面清单			800.58%
9376	国网阜新市海州供电公司	宝地城二期1号配电室	西专线444	宝地城御世园一号变压器	800	10.471	556.23	556.23	未列入负面清单			-
9377	国网阜新市海州供电公司	清水畔小区5号箱变	滨客线1446	清水畔小区5号箱变102配电变压器	630	22.688	361.07	361.07	未列入负面清单			-4.81%
9378	国网阜新市海州供电公司	水岸新城1号配电室	山岸线XS64	水岸新城1号配电室2号变压器	500	31.828	240.86	240.86	未列入负面清单			483.75%
9379	国网阜新市海州供电公司	清水畔小区6号箱变	滨客线1446	清水畔小区6号箱变102配电变压器	315	21.559	184.09	184.09	未列入负面清单			341.80%
9380	国网阜新市海州供电公司	银通紫荆园10kV配电站	山奥线XS57	银通紫荆园10kV配电站4#变压器	800	24.063	447.50	447.50	未列入负面清单			-0.45%
9381	国网阜新市海州供电公司	平中二期13号箱变1	10kV平安线1452	平中二期13号箱变102配电变压器	630	27.61	330.06	330.06	未列入负面清单			-2.05%
9382	国网阜新市海州供电公司	宝地太阳广场2#箱变	山宝线XS47	宝地太阳广场2#箱变变压器间隔配电变压器	630	34.537	286.42	286.42	未列入负面清单			1.46%
9383	国网阜新市海州供电公司	平北线主干28号开关2号箱变	平北线P53	平北线主干28号开关2号箱变102配电变压器106	800	13.628	530.98	530.98	未列入负面清单			-7.18%
9384	国网阜新市海州供电公司	滨客线34右5#非凡逸阁3#箱变	滨客线1446	非凡逸阁3#箱变配电变压器	315	33.013	148.01	148.01	未列入负面清单			346.85%
9385	国网阜新市海州供电公司	银通紫荆园10kV配电站	山奥线XS57	银通紫荆园10kV配电站1#变压器	800	14.899	520.81	520.81	未列入负面清单			-4.36%
9386	国网阜新市海州供电公司	清水畔小区7号箱变	滨客线1446	清水畔小区7号箱变102配电变压器	630	10.446	438.19	438.19	未列入负面清单			-8.73%
9387	国网阜新市海州供电公司	宝地福湾3#配电室	西专线444	宝地福湾3#配电室103间隔配电变压器	800	16.813	505.50	505.50	未列入负面清单			-0.58%
9388	国网阜新市海州供电公司	滨客线59#平北新居1#箱变	滨客线1446	滨客线59#平北新居1#箱变配电变压器	500	30.454	247.73	247.73	未列入负面清单			383.16%
9389	国网阜新市海州供电公司	爽仙小区01号箱变	山海线XS56	爽仙小区01号箱变变压器配电变压器	630	24.569	349.22	349.22	未列入负面清单			-3.65%
9390	国网阜新市海州供电公司	滨城线联汇支线57号开关2号箱变	西专线444	滨城线联汇支线57号开关2号箱变103配电变压器	800	20.162	478.70	478.70	未列入负面清单			560.41%
9391	国网阜新市海州供电公司	宝地城二期局维1号配电室	西专线444	宝地城二期1号配电室2号配电变压器	800	23.055	455.56	455.56	未列入负面清单			4.78%
9392	国网阜新市海州供电公司	碧桂园1号配电室	滨客线1446	碧桂园1号配电室102间隔变压器	630	27.47	330.94	330.94	未列入负面清单			632.13%
9393	国网阜新市海州供电公司	清水畔小区7号箱变	滨客线1446	清水畔小区7号箱变103配电变压器	315	21.583	184.01	184.01	未列入负面清单			266.06%
9394	国网阜新市海州供电公司	宝地福湾4#配电室	西专线444	宝地福湾4#配电室配电变压器	800	24.889	440.89	440.89	未列入负面清单			-1.63%
9395	国网阜新市海州供电公司	清水畔小区3号箱变	滨客线1446	清水畔小区3号箱变102配电变压器	630	25.239	344.99	344.99	未列入负面清单			-5.26%
9396	国网阜新市海州供电公司	河畔人家4号箱变	滨客线1446	河畔人家4号102配电变压器	630	14.569	412.22	412.22	未列入负面清单			426.19%
9397	国网阜新市海州供电公司	宝地城三期1号配电室	西专线444	宝地城三期1号配电室102间隔变压器	800	16.501	507.99	507.99	未列入负面清单			719.34%
9398	国网阜新市海州供电公司	碧桂园2号配电室	滨客线1446	碧桂园2号配电室103间隔变压器	630	21.117	370.96	370.96	未列入负面清单			570.67%
9399	国网阜新市海州供电公司	矿联街3号箱变	平北线P53	矿联街3号箱变102	630	23.78	354.19	354.19	未列入负面清单			-6.66%
9400	国网阜新市海州供电公司	河畔人家3号箱变	滨客线1446	河畔人家3号102配电变压器	630	16.824	398.01	398.01	未列入负面清单			452.05%
9401	国网阜新市海州供电公司	锦绣江南2期1号箱变	西专线444	锦绣江南2期1号箱变间隔配电变压器	630	26.634	336.21	336.21	未列入负面清单			-5.93%
9402	国网阜新市海州供电公司	清水畔小区8号箱变	滨客线1446	清水畔小区8号箱变102配电变压器	630	25.445	343.70	343.70	未列入负面清单			-3.71%
9403	国网阜新市海州供电公司	河畔人家2号箱变	滨客线1446	河畔人家2号102配电变压器	630	15.972	403.38	403.38	未列入负面清单			442.57%

9404	国网阜新市海州供电公司	水岸新城1号配电室	山岸线XS64	水岸新城1号配电室1号变压器	500	38.457	207.72	207.72	未列入负面清单			467.87%
9405	国网阜新市海州供电公司	水岸新城3号配电室	山岸线XS64	水岸新城3号配电室9号变压器	800	28.001	415.99	415.99	未列入负面清单			-37.07%
9406	国网阜新市海州供电公司	平北线23号开关1号箱变	平北线P53	平北线23号开关1号箱变102配电变压器105	1000	15.351	646.49	646.49	未列入负面清单			476.79%
9407	国网阜新市海州供电公司	城建雅馨10千伏配电站	山东线XS60	城建雅馨10千伏配电站02#变压器	800	23.309	453.53	453.53	未列入负面清单			0.42%
9408	国网阜新市海州供电公司	城建雅馨10千伏配电站	山东线XS60	城建雅馨10千伏配电站01#变压器	800	23.175	454.60	454.60	未列入负面清单			-2.18%
9409	国网阜新市海州供电公司	银通水岸二期配电室	华北线1047	银通水岸二期配电室2#变压器	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单			-
9410	国网阜新市海州供电公司	菁华人家4号箱变	山滨线XS55	菁华人家4#箱变变压器间隔配电变压器	630	10.579	437.35	437.35	未列入负面清单			138.48%
9411	国网阜新市海州供电公司	菁华人家3号箱变	山滨线XS55	菁华人家3#箱变变压器间隔配电变压器	630	16.54	399.80	399.80	未列入负面清单			-4.38%
9412	国网阜新市海州供电公司	平中二期9号箱变	10kV平安线1452	平中二期9号箱变102配电变压器	500	37.558	212.21	212.21	未列入负面清单			405.94%
9413	国网阜新市海州供电公司	红宇线祥宇上品二期北区1号箱变	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区1号箱变配电变压器	630	25.572	342.90	342.90	未列入负面清单			412.47%
9414	国网阜新市海州供电公司	平北线主干28号开关4号箱变	平北线P53	平北线主干28号开关4号箱变102配电变压器128	800	10.318	557.46	557.46	未列入负面清单			536.57%
9415	国网阜新市海州供电公司	三达房屋开发公司1号箱变	滨桥线1461	三达房屋开发公司1号箱变变压器间隔配电变压器	630	14.199	414.55	414.55	未列入负面清单			-8.66%
9416	国网阜新市海州供电公司	平北线19右6号开关5号箱变	平北线P53	平北线19右6号开关5号箱变102配电变压器111	800	10.554	555.57	555.57	未列入负面清单			-6.88%
9417	国网阜新市海州供电公司	平北线25右3号开关1号箱变	平北线P53	平北线25右3号开关1号箱变102配电变压器115	500	14.996	325.02	325.02	未列入负面清单			450.27%
9418	国网阜新市海州供电公司	平北线23号开关3号箱变	平北线P53	平北线23号开关3号箱变102配电变压器123	1000	18.811	611.89	611.89	未列入负面清单			472.98%
9419	国网阜新市海州供电公司	红宇线祥宇上品二期北区6号箱变	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区6号箱变配电变压器	500	49.896	150.52	150.52	未列入负面清单			427.47%
9420	国网阜新市海州供电公司	祥宇上品05号箱变	红祥线HS58	祥宇上品05号箱变变压器间隔配电变压器	630	42.091	238.83	238.83	未列入负面清单			-4.74%
9421	国网阜新市海州供电公司	阜新祥宇房地产开发有限公司(祥宇上品二期小	红祥线HS58	阜新祥宇房地产开发有限公司 (祥宇上品二期小区)配电变压器	630	7.134	459.06	459.06	未列入负面清单			-10.82%
9422	国网阜新市海州供电公司	祥宇臻品02号配电室	红祥线HS58	祥宇臻品02号配电室2#变压器	800	24.307	445.54	445.54	未列入负面清单			639.93%
9423	国网阜新市海州供电公司	红宇线祥宇上品二期北区3号箱变	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区3号箱变配电变压器	630	22.947	359.43	359.43	未列入负面清单			-2.65%
9424	国网阜新市海州供电公司	矿联街1号箱变	平北线P53	矿联街1号箱变102	630	20.842	372.70	372.70	未列入负面清单			-5.91%
9425	国网阜新市海州供电公司	平北线25左1号开关6号箱变	平北线P53	平北线25左1号开关6号箱变102配电变压器102	800	11.268	549.86	549.86	未列入负面清单			555.53%
9426	国网阜新市海州供电公司	平北线17#支惠馨小区2号箱变	平北线P53	平北17支惠馨小区2箱变102配电变压器	500	19.575	302.13	302.13	未列入负面清单			368.79%
9427	国网阜新市海州供电公司	平北线17#支惠馨小区1号箱变	平北线P53	平北线17#支惠馨小区1号箱变配电变压器	500	24.03	279.85	279.85	未列入负面清单			352.13%
9428	国网阜新市海州供电公司	阜华小区05号箱变	中民线142	阜华小区05号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.196	395.67	395.67	未列入负面清单			475.96%
9429	国网阜新市海州供电公司	红宇线祥宇上品二期南区变电所	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期南区变电所1号变压器	800	21.739	466.09	466.09	未列入负面清单			-
9430	国网阜新市海州供电公司	红宇线祥宇上品二期北区8号箱变	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区8号箱变配电变压器	400	27.021	211.92	211.92	未列入负面清单			321.83%
9431	国网阜新市海州供电公司	平北线23号开关2号箱变	平北线P53	平北线23号开关2号箱变102配电变压器110	1000	12.479	675.21	675.21	未列入负面清单			438.31%
9432	国网阜新市海州供电公司	矿联街2号箱变	平北线P53	矿联街2号箱变102	630	22.393	362.92	362.92	未列入负面清单			-7.14%
9433	国网阜新市海州供电公司	祥宇上品04号箱变	红祥线HS58	祥宇上品04号箱变变压器间隔配电变压器	630	33.647	292.02	292.02	未列入负面清单			-3.44%
9434	国网阜新市海州供电公司	平北线23号开关4号箱变	平北线P53	平北线23号开关4号箱变102配电变压器129	500	17.69	311.55	311.55	未列入负面清单			481.43%
9435	国网阜新市海州供电公司	平北线主干34号开关2号箱变	平北线P53	平北线主干34号开关2号箱变102配电变压器109	630	16.293	401.35	401.35	未列入负面清单			465.70%
9436	国网阜新市海州供电公司	红宇线祥宇上品二期北区10号箱变	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区 10号箱变配电变压器	630	22.402	362.87	362.87	未列入负面清单			507.34%

9437	国网阜新市海州供电公司	红宇线祥宇上品二期北区7号箱变	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区7号箱变配电变压器	500	40.724	196.38	196.38	未列入负面清单			439.05%
9438	国网阜新市海州供电公司	平北线19右6号开关6号箱变	平北线P53	平北线19右6号开关6号箱变102配电变压器103	250	45.58	86.05	86.05	未列入负面清单			467.04%
9439	国网阜新市海州供电公司	平北线19右10开关工业园区1#箱变	平北线P53	平北19右10工业园区1#102配电变压器	315	13.802	208.52	208.52	未列入负面清单			317.25%
9440	国网阜新市海州供电公司	祥宇上品03号箱变	红祥线HS58	祥宇上品03号箱变变压器间隔配电变压器	630	35.963	277.43	277.43	未列入负面清单			-6.80%
9441	国网阜新市海州供电公司	平北线主干28号开关1号箱变	平北线P53	平北线主干28号开关1号箱变102配电变压器105	800	15.611	515.11	515.11	未列入负面清单			578.40%
9442	国网阜新市海州供电公司	和平中央公馆小区配电站	山通线XS41	和平中央公馆小区配电站3号配电变压器	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单			-100.00%
9443	国网阜新市海州供电公司	滨海42#七中住宅箱变	滨海线1447	滨海42#七中住宅箱变配电变压器	400	24.659	221.36	221.36	未列入负面清单			382.15%
9444	国网阜新市海州供电公司	平北线37#惠西小区1号箱变	平北线P53	平北37#惠西小区1号102间隔配电变压器	400	34.868	180.53	180.53	未列入负面清单			529.17%
9445	国网阜新市海州供电公司	祥宇上品08号箱变	红祥线HS58	祥宇上品08号箱变变压器间隔配电变压器	630	7.546	456.46	456.46	未列入负面清单			0.25%
9446	国网阜新市海州供电公司	橡胶园小区箱变	滨桥线1461	橡胶园小区箱变变压器	630	22.378	363.02	363.02	未列入负面清单			133.40%
9447	国网阜新市海州供电公司	平北线25左1号开关5号箱变	平北线P53	平北线25左1号开关5号箱变102配电变压器112	800	11.016	551.87	551.87	未列入负面清单			-1.93%
9448	国网阜新市海州供电公司	红宇线祥宇上品二期北区5号箱变	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区5号箱变配电变压器	630	31.12	307.94	307.94	未列入负面清单			479.39%
9449	国网阜新市海州供电公司	平北线19右6号开关7号箱变	平北线P53	平北线19右6号开关7号箱变102配电变压器113	800	11.923	544.62	544.62	未列入负面清单			-1.64%
9450	国网阜新市海州供电公司	平北线主干28号开关3号箱变	平北线P53	平北线主干28号开关3号箱变102配电变压器126	630	12.178	427.28	427.28	未列入负面清单			433.94%
9451	国网阜新市海州供电公司	平北线主干33号开关8号箱变	平北线P53	平北线主干33号开关8号箱变102配电变压器	800	10.159	558.73	558.73	未列入负面清单			533.28%
9452	国网阜新市海州供电公司	祥宇上品07号箱变	红祥线HS58	祥宇上品07号箱变变压器间隔配电变压器	630	33.422	293.44	293.44	未列入负面清单			-7.14%
9453	国网阜新市海州供电公司	平北线主干33号开关9号箱变	平北线P53	平北线主干33号开关9号箱变102配电变压器	800	11.033	551.74	551.74	未列入负面清单			-9.55%
9454	国网阜新市海州供电公司	红宇线祥宇上品二期南区变电所	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期南区变电所2号变压器	800	37.629	338.97	338.97	未列入负面清单			-
9455	国网阜新市海州供电公司	玻璃厂东2号箱变	西兴线449	玻璃厂东2号箱变配电变压器	500	14.996	325.02	325.02	未列入负面清单			414.67%
9456	国网阜新市海州供电公司	和平中央公馆小区配电站	山通线XS41	和平中央公馆小区配电站2号配电变压器	800	8.92	568.64	568.64	未列入负面清单			-1.73%
9457	国网阜新市海州供电公司	红宇线祥宇上品二期北区2号箱变	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区2号箱变配电变压器	630	21.796	366.69	366.69	未列入负面清单			-24.19%
9458	国网阜新市海州供电公司	平北线37#惠西小区2号箱变	平北线P53	平北37#惠西小区2号102间隔配电变压器	400	20.88	236.48	236.48	未列入负面清单			343.10%
9459	国网阜新市海州供电公司	平北线主干34号开关1号箱变	平北线P53	平北线主干34号开关1号箱变102配电变压器108	630	14.168	414.74	414.74	未列入负面清单			-5.97%
9460	国网阜新市海州供电公司	祥宇上品01号箱变	红祥线HS58	祥宇上品01号箱变变压器间隔配电变压器	630	52.541	172.99	172.99	未列入负面清单			-2.68%
9461	国网阜新市海州供电公司	奥体中心小区03#配电室	山奥线XS57	奥体中心小区03#箱变1#变压器	315	28.606	161.89	161.89	未列入负面清单			-15.05%
9462	国网阜新市海州供电公司	祥宇臻品02号配电室	红祥线HS58	祥宇臻品02号配电室1#变压器	800	26.973	424.22	424.22	未列入负面清单			666.05%
9463	国网阜新市海州供电公司	平北线主干33号开关10号箱变	平北线P53	平北线主干33号开关10号箱变102配电变压器	630	17.434	394.17	394.17	未列入负面清单			478.61%
9464	国网阜新市海州供电公司	和平中央公馆小区配电站	山通线XS41	和平中央公馆小区配电站1号配电变压器	800	11.808	545.54	545.54	未列入负面清单			-4.83%
9465	国网阜新市海州供电公司	祥宇上品02号箱变	红祥线HS58	祥宇上品02号箱变变压器间隔配电变压器	630	27.326	331.85	331.85	未列入负面清单			-1.96%
9466	国网阜新市海州供电公司	红宇线祥宇上品二期北区9号箱变	红祥线HS58	红宇线祥宇上品二期北区9号箱变配电变压器	500	33.176	234.12	234.12	未列入负面清单			397.15%
9467	国网阜新市海州供电公司	平北线25左1号开关7号箱变	平北线P53	平北线25左1号开关7号箱变102配电变压器114	800	14.259	525.93	525.93	未列入负面清单			-2.72%
9468	国网阜新市海州供电公司	平北线37#惠西小区3号箱变	平北线P53	平北37#惠西小区3号102间隔配电变压器	630	26.545	336.77	336.77	未列入负面清单			-7.82%
9469	国网阜新市海州供电公司	宏运铂郡02号配电站	中工线.141	宏运02号配电站1#变	800	21.191	470.47	470.47	未列入负面清单			542.22%

9470	国网阜新市海州供电公司	银座大厦10kV配电室	中滨线145	银座大厦配电室1#变压器	315	53.133	84.63	84.63	未列入负面清单			461.58%
9471	国网阜新市海州供电公司	迤逦轩小区1#箱变	华北线1047	迤逦轩小区1#箱变变压器	630	11.322	432.67	432.67	未列入负面清单			-0.52%
9472	国网阜新市海州供电公司	金色家园3#箱变	华北线1047	金色家园3#箱变变压器间隔配电变压器	630	22.845	360.08	360.08	未列入负面清单			-
9473	国网阜新市海州供电公司	公共1号配电室1号柜	华北线1047	公共1号配电室1号柜变压器1#	800	10.279	557.77	557.77	未列入负面清单			-
9474	国网阜新市海州供电公司	世纪花园03号箱变	红南线1151	世纪花园03号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.848	372.66	372.66	未列入负面清单			-4.45%
9475	国网阜新市海州供电公司	印象江南2#配电室	华北线1047	印象江南2#配电室3#变压器	800	35.735	354.12	354.12	未列入负面清单			519.92%
9476	国网阜新市海州供电公司	世纪花园01号箱变	红南线1151	世纪花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.465	349.87	349.87	未列入负面清单			-10.85%
9477	国网阜新市海州供电公司	印象江南2#配电室	华北线1047	印象江南2#配电室4#变压器	800	15.108	519.14	519.14	未列入负面清单			-6.07%
9478	国网阜新市海州供电公司	文欣苑8号箱变	平西线P42	文欣苑8号箱变102配电变压器	630	30.541	311.59	311.59	未列入负面清单			0.58%
9479	国网阜新市海州供电公司	宝地城1号地下配电室	滨城线1444	宝地城1号地下配电室1号开关柜105配电变压器（3号）	630	17.811	391.79	391.79	未列入负面清单			16.45%
9480	国网阜新市海州供电公司	阜新市热力总公司9	西山线443	阜新市热力有限公司3	1000	0	800.00	800.00	未列入负面清单			-
9481	国网阜新市海州供电公司	惠南新居F号箱变	平桥线P52	惠南新居F号箱变103配电变压器	315	30.051	157.34	157.34	未列入负面清单			354.54%
9482	国网阜新市海州供电公司	平西A区4号箱变	平桥线P52	平西A区4号箱变间隔102配电变压器	400	29.681	201.28	201.28	未列入负面清单			385.10%
9483	国网阜新市海州供电公司	和平颐泉庄园3号配电站	华北线1047	颐泉庄园3号配电站2#变	800	18.166	494.67	494.67	未列入负面清单			486.60%
9484	国网阜新市海州供电公司	人民街27中学西箱变	红南线1151	人民街27中学西箱变变压器间隔配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-
9485	国网阜新市海州供电公司	山东线供电公司1#号箱变	山郡线XS59	中滨线供电公司01号箱变变压器	1000	24.248	557.52	557.52	未列入负面清单			571.73%
9486	国网阜新市海州供电公司	北方花园E号箱变	红南线1151	北方花园E号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.598	355.33	355.33	未列入负面清单			-5.55%
9487	国网阜新市海州供电公司	文欣苑7号箱变	平西线P42	文欣苑7号箱变102配电变压器	630	28.335	325.49	325.49	未列入负面清单			-1.92%
9488	国网阜新市海州供电公司	都市小区东区A#箱变	山西线XS42	都市小区东区A#箱变变压器间隔配电变压器	630	19.613	380.44	380.44	未列入负面清单			346.73%
9489	国网阜新市海州供电公司	文欣苑3号箱变	平西线P42	文欣苑3号箱变102	630	31.699	304.30	304.30	未列入负面清单			-2.51%
9490	国网阜新市海州供电公司	嘉园小区1号箱变	华北线1047	嘉园小区箱变	400	21.844	232.62	232.62	未列入负面清单			-0.16%
9491	国网阜新市海州供电公司	桑港1号箱变	华北线1047	桑港1号箱变变压器间隔配电变压器_1	630	10.873	435.50	435.50	未列入负面清单			-0.78%
9492	国网阜新市海州供电公司	印象江南2#箱变	华北线1047	印象江南2#箱变变压器	800	22.421	460.63	460.63	未列入负面清单			-5.38%
9493	国网阜新市海州供电公司	金海小区03号箱变	山放线XS54	金海小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	12.27	426.70	426.70	未列入负面清单			-0.85%
9494	国网阜新市海州供电公司	水岸新城01号配电室	山郡线XS59	水岸新城01号配电室02号变压器	800	10.898	552.82	552.82	未列入负面清单			-4.67%
9495	国网阜新市海州供电公司	惠南新居A号箱变	平桥线P52	惠南新居A号箱变103配电变压器	315	31.869	151.61	151.61	未列入负面清单			358.79%
9496	国网阜新市海州供电公司	惠畅佳苑小区01#箱变	华北线1047	惠畅佳苑小区01#箱变变压器	630	24.669	348.59	348.59	未列入负面清单			-4.74%
9497	国网阜新市海州供电公司	平西线26号电缆分支平中二期11号箱变	平西线P42	平中二期11号箱变配电变压器	630	26.886	334.62	334.62	未列入负面清单			-6.51%
9498	国网阜新市海州供电公司	和平颐泉庄园1#配电站	华北线1047	和平颐泉庄园1#配电站1#变压器	800	29.676	402.59	402.59	未列入负面清单			14.19%
9499	国网阜新市海州供电公司	嘉合园小区2号箱变	山西线XS42	嘉合园小区2号箱变变压器	630	27.778	329.00	329.00	未列入负面清单			-8.63%
9500	国网阜新市海州供电公司	华山线河畔家园01号箱变	山西线XS42	华山线河畔家园01号箱变变压器配电变压器	315	44.154	112.91	112.91	未列入负面清单			84.77%
9501	国网阜新市海州供电公司	桑港1号箱变	华北线1047	桑港1号箱变变压器间隔配电变压器	630	12.935	422.51	422.51	未列入负面清单			1.97%
9502	国网阜新市海州供电公司	平西A区3号箱变	平桥线P52	平西A区3号箱变配电变压器	630	20.259	376.37	376.37	未列入负面清单			-7.30%

9503	国网阜新市海州供电公司	惠南新居D号箱变	平桥线P52	惠南新居D号102配电变压器	630	18.371	388.26	388.26	未列入负面清单			0.76%
9504	国网阜新市海州供电公司	西滨线50#左2#惠福小区3号箱变	西滨线445	西滨线50#左2#惠福小区3号箱变配电变压器	630	19.925	378.47	378.47	未列入负面清单			435.16%
9505	国网阜新市海州供电公司	沈铁·盛世馨苑小区1#箱变	西滨线445	沈铁·盛世馨苑小区1#母线配电变压器	500	19.293	303.54	303.54	未列入负面清单			416.52%
9506	国网阜新市海州供电公司	西滨线30#阳光小区箱变	西滨线445	西滨线30#阳光小区箱变103配电变压器	315	34.641	142.88	142.88	未列入负面清单			376.59%
9507	国网阜新市海州供电公司	沈铁锦苑雅居一期1#箱式变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居一期1#箱式变电站102配电变压器	500	15.953	320.24	320.24	未列入负面清单			425.39%
9508	国网阜新市海州供电公司	都市小区西区A箱变	山滨线XS55	都市小区西区A箱变变压器间隔配电变压器	630	17.258	395.27	395.27	未列入负面清单			-1.95%
9509	国网阜新市海州供电公司	恒泰箱变	山河线XS58	恒泰箱变配电变压器	630	12.306	426.47	426.47	未列入负面清单			-2.29%
9510	国网阜新市海州供电公司	菁华人家1号箱变	山滨线XS55	菁华人家1#箱变变压器间隔配电变压器	630	10.612	437.14	437.14	未列入负面清单			128.46%
9511	国网阜新市海州供电公司	锦绣春天3号箱变	西韩线448	锦绣春天3号箱变102	630	14.182	414.65	414.65	未列入负面清单			421.49%
9512	国网阜新市海州供电公司	平西B区3箱变	平南线P54	平西B区3箱变102配电变压器	400	38.445	166.22	166.22	未列入负面清单			361.95%
9513	国网阜新市海州供电公司	平西B区4箱变	平南线P54	平西B区4箱变102配电变压器	250	26.414	133.97	133.97	未列入负面清单			330.96%
9514	国网阜新市海州供电公司	宝地城1号地下配电室	滨城线1444	宝地城1号地下配电室1号开关柜104配电变压器（2号）	800	40.343	317.26	317.26	未列入负面清单			-1.24%
9515	国网阜新市海州供电公司	沈铁锦苑雅居二期6#箱式变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居二期6#箱式变电站102配电变压器	500	20.125	299.38	299.38	未列入负面清单			423.84%
9516	国网阜新市海州供电公司	河北小区1#箱变	山河线XS58	河北小区1号箱变	630	26.733	335.58	335.58	未列入负面清单			-3.01%
9517	国网阜新市海州供电公司	平西B区14箱变	平南线P54	平西B区14箱变102配电变压器	500	25.575	272.13	272.13	未列入负面清单			367.69%
9518	国网阜新市海州供电公司	菁华人家2号箱变	山滨线XS55	菁华人家2#箱变变压器间隔配电变压器	630	13.391	419.64	419.64	未列入负面清单			54.51%
9519	国网阜新市海州供电公司	宝地城二期局维1号配电室	西专线444	宝地城二期1号配电室1号配电变压器	800	20.293	477.66	477.66	未列入负面清单			-2.96%
9520	国网阜新市海州供电公司	西滨线50#右1#惠福小区1号箱变	西滨线445	西滨线惠福小区1号箱变102配电变压器	630	12.495	425.28	425.28	未列入负面清单			463.05%
9521	国网阜新市海州供电公司	菁华人家5#箱变	山滨线XS55	菁华人家5#箱变变压器间隔配电变压器	630	17.132	396.07	396.07	未列入负面清单			-8.23%
9522	国网阜新市海州供电公司	华鼎大厦10kV配电站	中桥线159	华鼎大厦10kV配电站302#1#变	800	14.395	524.84	524.84	未列入负面清单			521.37%
9523	国网阜新市海州供电公司	昊海花园小区01#箱变	华滨线1046	昊海花园小区01#箱变变压器	630	18.968	384.50	384.50	未列入负面清单			-3.97%
9524	国网阜新市海州供电公司	平西B区6箱变	平南线P54	平西B区6箱变102配电变压器	500	14.89	325.55	325.55	未列入负面清单			363.02%
9525	国网阜新市海州供电公司	昊海花园小区02#箱变	华滨线1046	昊海花园小区02#箱变变压器	630	33.814	290.97	290.97	未列入负面清单			0.20%
9526	国网阜新市海州供电公司	锦绣春天1号箱变	西韩线448	锦绣春天1号箱变102间隔配电变压器	630	13.6	418.32	418.32	未列入负面清单			-4.96%
9527	国网阜新市海州供电公司	河北住宅2#箱变	山河线XS58	河北住宅2#箱变变压间隔配电变压器	630	15.501	406.34	406.34	未列入负面清单			-2.32%
9528	国网阜新市海州供电公司	西阜新棚户区01号箱变	西滨线445	西阜新棚户区01号102	315	21.914	182.97	182.97	未列入负面清单			117.49%
9529	国网阜新市海州供电公司	平西B区5箱变	平南线P54	平西B区5箱变变压器配电变压器	500	21.647	291.77	291.77	未列入负面清单			361.66%
9530	国网阜新市海州供电公司	圣明鹿苑1#配电室	华滨线1046	圣明鹿苑1#配电室1#变压器	800	6.376	588.99	588.99	未列入负面清单			-
9531	国网阜新市海州供电公司	现代城1号箱变	西滨线445	现代城1号箱变102配电变压器	800	21.858	465.14	465.14	未列入负面清单			-3.52%
9532	国网阜新市海州供电公司	沈铁·盛世馨苑小区变电所1#变压器	西滨线445	沈铁·盛世馨苑小区变电所1#变压器配电变压器	630	19.324	382.26	382.26	未列入负面清单			498.80%
9533	国网阜新市海州供电公司	平西B区1箱变	平南线P54	平西B区1箱变102配电变压器	630	14.851	410.44	410.44	未列入负面清单			-3.72%
9534	国网阜新市海州供电公司	沈铁锦苑雅居一期2#箱式变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居一期2#箱式变电站102配电变压器	500	17.142	314.29	314.29	未列入负面清单			438.13%
9535	国网阜新市海州供电公司	沈铁·盛世馨苑小区2#箱变	西滨线445	沈铁·盛世馨苑小区2#箱变配电变压器	500	19.958	300.21	300.21	未列入负面清单			435.46%

9536	国网阜新市海州供电公司	平西B区10箱变	平南线P54	平西B区10箱变102配电变压器	630	22.261	363.76	363.76	未列入负面清单			-1.58%
9537	国网阜新市海州供电公司	西滨线50#左1#惠福小区2号箱变	西滨线445	西滨50左1惠福小区2号箱变配电变压器	630	16.181	402.06	402.06	未列入负面清单			444.92%
9538	国网阜新市海州供电公司	山奥线电厂小区箱变	山奥线XS57	山奥线电厂小区变压器	630	14.643	411.75	411.75	未列入负面清单			-7.61%
9539	国网阜新市海州供电公司	恒泰生2#箱变	山河线XS58	恒泰生2#箱变变压器间隔配电变压器	630	7.793	454.90	454.90	未列入负面清单			-
9540	国网阜新市海州供电公司	沈铁锦苑雅居二期8#箱式变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居二期8#箱式变电站102配电变压器	400	22.603	229.59	229.59	未列入负面清单			383.48%
9541	国网阜新市海州供电公司	沈铁锦苑雅居一期3#箱式变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居一期3#箱式变电站102配电变压器	630	13.623	418.18	418.18	未列入负面清单			510.06%
9542	国网阜新市海州供电公司	平西B区13箱变	平南线P54	平西B区13箱变102配电变压器	500	22.099	289.51	289.51	未列入负面清单			379.86%
9543	国网阜新市海州供电公司	锦绣春天2号箱变	西韩线448	锦绣春天2号箱变102	400	14.218	263.13	263.13	未列入负面清单			421.93%
9544	国网阜新市海州供电公司	奥体中心小区02#配电室	山奥线XS57	奥体中心小区02#箱变02#变压器	400	32.754	188.98	188.98	未列入负面清单			7.70%
9545	国网阜新市海州供电公司	都市小区西区B箱变	山滨线XS55	都市小区西区B箱变变压器间隔配电变压器	630	17.303	394.99	394.99	未列入负面清单			-5.63%
9546	国网阜新市海州供电公司	奥体中心小区01#配电室	山奥线XS57	奥体中心小区01#箱变1#变压器	315	31.889	151.55	151.55	未列入负面清单			-1.60%
9547	国网阜新市海州供电公司	奥体中心小区01#配电室	山奥线XS57	奥体中心小区01#箱变2#变压器	315	33.477	146.55	146.55	未列入负面清单			0.33%
9548	国网阜新市海州供电公司	鑫维世纪广场配电室	山东线XS60	鑫维世纪广场配电室变压器间隔配电变压器	630	35.93	277.64	277.64	未列入负面清单			-8.74%
9549	国网阜新市海州供电公司	友爱家园4#箱变	西山线443	友爱家园4#箱变变压器间隔配电变压器	630	28.491	324.51	324.51	未列入负面清单			488.20%
9550	国网阜新市海州供电公司	菁华人家箱变	山滨线XS55	菁华人家6#箱变变压器间隔配电变压器	630	18.442	387.82	387.82	未列入负面清单			-8.19%
9551	国网阜新市海州供电公司	西山花园2号箱变	山滨线XS55	西山花园2号箱变变压器	630	15.962	403.44	403.44	未列入负面清单			-
9552	国网阜新市海州供电公司	平中二期14号箱变	10kV平安线1452	平中二期14号箱变变压器	400	26.37	214.52	214.52	未列入负面清单			360.52%
9553	国网阜新市海州供电公司	水岸新城2号配电室	山岸线XS64	水岸新城2号配电室6号变压器	800	16.292	509.66	509.66	未列入负面清单			488.34%
9554	国网阜新市海州供电公司	金海小区02号箱变	山放线XS54	金海小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	18.743	385.92	385.92	未列入负面清单			-2.30%
9555	国网阜新市海州供电公司	橡胶小区01号箱变	中兴线146	橡胶小区01号箱变103配电变压器	400	19.937	240.25	240.25	未列入负面清单			-
9556	国网阜新市海州供电公司	都市小区A区A号箱变	山放线XS54	都市小区A区A号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.784	341.56	341.56	未列入负面清单			-3.01%
9557	国网阜新市海州供电公司	金海小区01号箱变	山放线XS54	金海小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	11.679	430.42	430.42	未列入负面清单			-0.15%
9558	国网阜新市海州供电公司	世纪华庭01号箱变	山放线XS54	世纪华庭01号箱变变压器间隔配电变压器	630	33.907	290.39	290.39	未列入负面清单			463.00%
9559	国网阜新市海州供电公司	西山花园02号箱变	山放线XS54	西山花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	31.667	304.50	304.50	未列入负面清单			-2.35%
9560	国网阜新市海州供电公司	西山花园03号箱变	山放线XS54	西山花园03号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.894	372.37	372.37	未列入负面清单			-6.57%
9561	国网阜新市海州供电公司	中兴线金水街01号箱变	中兴线146	中兴线金水街01号箱变变压器	315	42.584	117.86	117.86	未列入负面清单			-
9562	国网阜新市海州供电公司	西山花园01号箱变	山放线XS54	西山花园01号箱变配电变压器	630	14.705	411.36	411.36	未列入负面清单			-8.65%
9563	国网阜新市海州供电公司	都市小区A区B号箱变	山放线XS54	都市小区A区B号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.694	379.93	379.93	未列入负面清单			-3.57%
9564	国网阜新市海州供电公司	中华线菁华新人类2箱式变电站	中华线143	新人类家居01号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.749	348.08	348.08	未列入负面清单			0.71%
9565	国网阜新市海州供电公司	滨河路美丽湾01号箱变	滨北线1451	滨河路美丽湾01号箱变变压器间隔配电变压器	630	11.897	429.05	429.05	未列入负面清单			-9.63%
9566	国网阜新市海州供电公司	西山九郡03号配电站	山市线XS44	西山九郡03#配电站2号变压器间隔配电变压器	630	23.615	355.23	355.23	未列入负面清单			0.46%
9567	国网阜新市海州供电公司	东梁棚改三期2号箱变	五东线5545	东梁棚改三期2号箱变102间隔配电变压器	500	7.522	362.39	362.39	未列入负面清单			621.83%
9568	国网阜新市海州供电公司	兴隆大家庭10KV配电站	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电站1#变压器变压器间隔配电变压器	500	52.594	137.03	137.03	未列入负面清单			2.45%

9569	国网阜新市海州供电公司	东梁棚改三期1号箱变	五东线5545	东梁棚改三期1号箱变102间隔配电变压器6190377	500	12.792	336.04	336.04	未列入负面清单			534.83%
9570	国网阜新市海州供电公司	银通国际花园01号箱变	山市线XS44	银通国际花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	38.518	261.34	261.34	未列入负面清单			340.71%
9571	国网阜新市海州供电公司	殊景天成小区02#箱变	山北线XS45	殊景天成小区02#箱变01#变压器	315	28.662	161.71	161.71	未列入负面清单			-1.34%
9572	国网阜新市海州供电公司	山市线海州庙小区01#箱变	山市线XS44	山市线海州庙小区01号箱变	630	24.697	348.41	348.41	未列入负面清单			5.39%
9573	国网阜新市海州供电公司	兴隆大家庭10KV配电站	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电站2#变压器变压器间隔配电变压器	630	34.223	288.40	288.40	未列入负面清单			-0.57%
9574	国网阜新市海州供电公司	金海小区04号箱变	山市线XS44	金海小区04号箱变变压器间隔配电变压器	630	18.028	390.42	390.42	未列入负面清单			173.62%
9575	国网阜新市海州供电公司	西山九郡01号配电站	山市线XS44	西山九郡01#配电站3号变压器间隔	800	39.351	325.19	325.19	未列入负面清单			-11.75%
9576	国网阜新市海州供电公司	西市场不夜城01号箱变	山市线XS44	西市场不夜城01号箱变变压器间隔配电变压器	630	41.394	243.22	243.22	未列入负面清单			524.45%
9577	国网阜新市海州供电公司	兴隆大家庭10KV配电站	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电站3#变压器变压器间隔配电变压器	630	18.928	384.75	384.75	未列入负面清单			494.69%
9578	国网阜新市海州供电公司	西阜新小区4号箱变	西山线443	西阜新小区4号102配电变压器	315	24.637	174.39	174.39	未列入负面清单			-1.37%
9579	国网阜新市海州供电公司	兴隆大家庭10KV变电所	中滨线145	兴隆大家庭10KV变电所变压器间隔配电变压器	630	36.346	275.02	275.02	未列入负面清单			-
9580	国网阜新市海州供电公司	海州街矿总院01号箱变	山市线XS44	海州街矿总院01号箱变变压器间隔配电变压器	630	45.736	215.86	215.86	未列入负面清单			453.31%
9581	国网阜新市海州供电公司	西山九郡04号配电站	山市线XS44	西山九郡04#配电站1号变压器间隔配电变压器	630	33.081	295.59	295.59	未列入负面清单			-7.31%
9582	国网阜新市海州供电公司	中山线西市场01#箱变	中山线144	中山线西市场01号箱变变压器	630	48.86	196.18	196.18	未列入负面清单			-6.99%
9583	国网阜新市海州供电公司	西市场不夜城02号箱变	山市线XS44	西市场不夜城02号箱变变压器间隔配电变压器	630	44.087	226.25	226.25	未列入负面清单			162.41%
9584	国网阜新市海州供电公司	西山九郡02号配电站	山市线XS44	西山九郡02#配电站2号变压器间隔	800	28.133	414.94	414.94	未列入负面清单			403.81%
9585	国网阜新市海州供电公司	银通国际花园03号箱变	山市线XS44	银通国际花园03号箱变变压器间隔配电变压器	800	33.359	373.13	373.13	未列入负面清单			92.73%
9586	国网阜新市海州供电公司	西山九郡04号配电站	山市线XS44	西山九郡04#配电站2号变压器间隔配电变压器	630	6.961	460.15	460.15	未列入负面清单			-6.22%
9587	国网阜新市海州供电公司	东梁棚改三期3号箱变	五东线5545	东梁棚改三期3号箱变102间隔配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-
9588	国网阜新市海州供电公司	兴隆大家庭10KV配电站	中滨线145	兴隆大家庭10KV配电站4#变压器变压器间隔配电变压器	630	39.913	252.55	252.55	未列入负面清单			-0.70%
9589	国网阜新市海州供电公司	红六线兴东小区02#箱变	中民线142	红六线兴东小区02#箱变02#变压器	315	16.13	201.19	201.19	未列入负面清单			-13.76%
9590	国网阜新市海州供电公司	五东线东梁镇棚改小区2#箱变	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区 2#箱变间隔配电变压器	630	23.816	353.96	353.96	未列入负面清单			184.89%
9591	国网阜新市海州供电公司	宝地城1号地下配电室	滨城线1444	宝地城1号地下配电室1号开关柜103配电变压器(1号）	800	15.228	518.18	518.18	未列入负面清单			-2.99%
9592	国网阜新市海州供电公司	宝地城1号地下配电室	滨城线1444	宝地城1号地下配电室1号开关柜106配电变压器（4号）	630	26.706	335.75	335.75	未列入负面清单			-2.18%
9593	国网阜新市海州供电公司	宝地城三期1号配电室	西专线444	宝地城三期1号配电室变压器	800	14.366	525.07	525.07	未列入负面清单			-
9594	国网阜新市海州供电公司	双跃小区2#箱变	滨北线1451	双跃小区2#箱变102配电变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-100.00%
9595	国网阜新市海州供电公司	宝地太阳广场02#配电室	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室102配电变压器	630	40.159	251.00	251.00	未列入负面清单			485.58%
9596	国网阜新市海州供电公司	宝地太阳广场02#配电室	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室105配电变压器	800	19.969	480.25	480.25	未列入负面清单			-5.05%
9597	国网阜新市海州供电公司	宝地太阳广场02#配电室	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室104配电变压器	800	23.745	450.04	450.04	未列入负面清单			-6.70%
9598	国网阜新市海州供电公司	宝地太阳广场02#配电室	山宝线XS47	宝地太阳广场02#配电室107配电变压器	800	19.387	484.90	484.90	未列入负面清单			1.89%
9599	国网阜新市海州供电公司	平北线25右3号开关2号箱变	平北线P53	平北线25右3号开关2号箱变102配电变压器120	630	18.114	389.88	389.88	未列入负面清单			-3.44%
9600	国网阜新市海州供电公司	祥宇臻品01号配电室	红祥线HS58	祥宇臻品01号配电室1#变压器	800	17.604	499.17	499.17	未列入负面清单			564.49%
9601	国网阜新市海州供电公司	荣盛小区01号箱变	中兴线146	荣盛小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.257	357.48	357.48	未列入负面清单			-5.73%

9602	国网阜新市海州供电公司	五东线东梁镇棚改小区4#箱变	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区4#箱变间隔配电变压器	500	18.592	307.04	307.04	未列入负面清单			165.81%
9603	国网阜新市海州供电公司	嘉成嘉园1#箱变	山北线XS45	嘉成嘉园1#箱变变压器	630	11.029	434.52	434.52	未列入负面清单			-
9604	国网阜新市海州供电公司	东方花园02号箱变	红南线1151	东方花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	12.831	423.16	423.16	未列入负面清单			-5.90%
9605	国网阜新市海州供电公司	都市家园B区1#箱变	山北线XS45	都市家园B区1#箱变变压器间隔配电变压器	630	29.149	320.36	320.36	未列入负面清单			435.33%
9606	国网阜新市海州供电公司	都市家园B区2#箱变	山北线XS45	都市家园B区2#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.673	354.86	354.86	未列入负面清单			-18.33%
9607	国网阜新市海州供电公司	宏运铂郡02号配电站	中工线.141	宏运02号配电站2#变	800	21.42	468.64	468.64	未列入负面清单			609.40%
9608	国网阜新市海州供电公司	平北线25右3号开关3号箱变	平北线P53	平北线25右3号开关3号箱变102配电变压器121	500	17.55	312.25	312.25	未列入负面清单			412.99%
9609	国网阜新市海州供电公司	五道桥小区1号箱式变电站	东照线G78	五道桥小区1号箱变103间隔配电变压器	315	24.814	173.84	173.84	未列入负面清单			292.62%
9610	国网阜新市海州供电公司	蓉市花园01号箱变	滨北线1451	蓉市花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	21.254	370.10	370.10	未列入负面清单			345.73%
9611	国网阜新市海州供电公司	市妇幼保健医院1号箱变	滨北线1451	市妇幼保健医院1号箱变变压器间隔配电变压器	630	13.87	416.62	416.62	未列入负面清单			-
9612	国网阜新市海州供电公司	中华线森宇箱式变电站2	中华线143	森宇商业中心02号箱变配电变压器	630	25.077	346.01	346.01	未列入负面清单			-
9613	国网阜新市海州供电公司	容大开发01号箱变	滨北线1451	容大开发01号箱变变压器间隔配电变压器	630	7.041	459.64	459.64	未列入负面清单			-16.07%
9614	国网阜新市海州供电公司	长安花园01号箱变	红南线1151	长安花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	37.862	265.47	265.47	未列入负面清单			-6.39%
9615	国网阜新市海州供电公司	滨河路南侧观景台01号箱变	中兴线146	滨河路南侧观景台01号箱变变压器间隔配电变压器	630	21.075	371.23	371.23	未列入负面清单			-6.16%
9616	国网阜新市海州供电公司	中兴线月亮广场步行街1号箱变	中兴线146	月亮广场步行街1号箱变01变压器	630	8.22	452.21	452.21	未列入负面清单			4.18%
9617	国网阜新市海州供电公司	检察院北手管楼01号箱变	滨北线1451	检察院北手管楼01号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.098	383.68	383.68	未列入负面清单			138.94%
9618	国网阜新市海州供电公司	东方花园01号箱变	红南线1151	东方花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	14.998	409.51	409.51	未列入负面清单			-0.90%
9619	国网阜新市海州供电公司	圣新园01号箱变	滨泰线1442	圣新园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	18.449	387.77	387.77	未列入负面清单			-
9620	国网阜新市海州供电公司	八一路东苑01号箱变	中民线142	八一路东苑01号箱变变压器间隔配电变压器	630	36.159	276.20	276.20	未列入负面清单			-4.63%
9621	国网阜新市海州供电公司	山北线47殊景天成二期变电所	山北线XS45	殊景天成二期变电所变压器	630	32.693	298.03	298.03	未列入负面清单			-
9622	国网阜新市海州供电公司	滨河花园02号箱变	滨北线1451	滨河花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	21.214	370.35	370.35	未列入负面清单			-
9623	国网阜新市海州供电公司	民安春华苑2#箱变	山北线XS45	民安春华苑2#箱变变压器间隔配电变压器	630	28.46	324.70	324.70	未列入负面清单			-17.91%
9624	国网阜新市海州供电公司	中兴线新华大厦变电所	中兴线146	新华大厦01#配电室变压器	315	53.436	83.68	83.68	未列入负面清单			-3.39%
9625	国网阜新市海州供电公司	北方花园F号箱变	红南线1151	北方花园F号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.853	391.53	391.53	未列入负面清单			-7.95%
9626	国网阜新市海州供电公司	西阜新小区3号箱变	西山线443	西阜新小区3号102配电变压器	315	23.853	176.86	176.86	未列入负面清单			124.08%
9627	国网阜新市海州供电公司	橡胶小区02号箱变	中兴线146	橡胶小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.777	404.60	404.60	未列入负面清单			-7.85%
9628	国网阜新市海州供电公司	世纪花园02号箱变	红南线1151	世纪花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	22.751	360.67	360.67	未列入负面清单			-3.82%
9629	国网阜新市海州供电公司	橡胶小区01号箱变	中兴线146	橡胶小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	12.423	425.74	425.74	未列入负面清单			-13.30%
9630	国网阜新市海州供电公司	维也纳1#箱变	山北线XS45	维也纳1#箱变变压器间隔配电变压器	630	27.363	331.61	331.61	未列入负面清单			192.81%
9631	国网阜新市海州供电公司	北方花园C号箱变	红南线1151	北方花园C号箱变变压器间隔配电变压器	630	28.274	325.87	325.87	未列入负面清单			-5.34%
9632	国网阜新市海州供电公司	民安小区箱变(自维）（山北线44右1）	山北线XS45	民安小区箱变(自维）配电变压器	630	13.398	419.59	419.59	未列入负面清单			-
9633	国网阜新市海州供电公司	北方花园A号箱变	红南线1151	北方花园A号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.936	315.40	315.40	未列入负面清单			-14.53%
9634	国网阜新市海州供电公司	中兴线新华街远大01号箱变	中兴线146	中兴线新华街远大01号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.724	392.34	392.34	未列入负面清单			-14.90%

9635	国网阜新市海州供电公司	维也纳2#箱变	山北线XS45	维也纳2#箱变变压器间隔配电变压器	630	32.462	299.49	299.49	未列入负面清单			98.83%
9636	国网阜新市海州供电公司	滨北线西市场01号箱变	滨北线1451	滨北线西市场01号箱变变压器	630	14.834	410.55	410.55	未列入负面清单			-
9637	国网阜新市海州供电公司	滨河花园01号箱变	滨北线1451	滨河花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	18.052	390.27	390.27	未列入负面清单			393.72%
9638	国网阜新市海州供电公司	新华丽都配电室	中华线143	新华丽都配电室变压器间隔配电变压器	630	31.415	306.09	306.09	未列入负面清单			85.90%
9639	国网阜新市海州供电公司	市委市政府02号箱变	红南线1151	市委市政府02号箱变变压器	500	50.916	145.42	145.42	未列入负面清单			-1.25%
9640	国网阜新市海州供电公司	友爱家园7#箱变	西山线443	友爱家园7#箱变变压器间隔配电变压器	630	42.795	234.39	234.39	未列入负面清单			462.85%
9641	国网阜新市海州供电公司	市委市政府02号箱变	红南线1151	市委市政府02号箱变变压器间隔配电变压器	500	50.916	145.42	145.42	未列入负面清单			-
9642	国网阜新市海州供电公司	北方花园G号箱变	红南线1151	北方花园G号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.47	375.04	375.04	未列入负面清单			-9.22%
9643	国网阜新市海州供电公司	友爱家园5#箱变	西山线443	友爱家园5#箱变变压器间隔配电变压器	630	25.54	343.10	343.10	未列入负面清单			481.33%
9644	国网阜新市海州供电公司	银通大厦01号箱变	山东线XS60	银通大厦01号箱变变压器间隔配电变压器	630	34.491	286.71	286.71	未列入负面清单			689.83%
9645	国网阜新市海州供电公司	建设路远大房产开发01号箱变	中兴线146	建设路远大房产开发01号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.357	394.65	394.65	未列入负面清单			-7.03%
9646	国网阜新市海州供电公司	友爱家园3#箱变	西山线443	友爱家园3#箱变变压器间隔配电变压器	630	18.737	385.96	385.96	未列入负面清单			438.48%
9647	国网阜新市海州供电公司	橡胶小区02号箱变	中兴线146	橡胶小区02号箱变变压器	400	91.675	-46.70	0.00	未列入负面清单			-
9648	国网阜新市海州供电公司	北滨线西山宾馆01号箱变	山庭线XS43	北滨线西山宾馆01号箱变变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
9649	国网阜新市海州供电公司	正阳街检察院01号箱变	红南线1151	正阳街检察院01号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.342	319.15	319.15	未列入负面清单			-11.08%
9650	国网阜新市海州供电公司	友爱家园6#箱变	西山线443	友爱家园6#箱变变压器间隔配电变压器 577917	630	33.882	290.54	290.54	未列入负面清单			453.32%
9651	国网阜新市海州供电公司	中山线西市场02号箱变	中滨线145	中山线西市场02号箱变变压器	500	48.551	157.25	157.25	未列入负面清单			0.38%
9652	国网阜新市海州供电公司	盛邦茗雅苑1#箱变	华北线1047	盛邦茗雅苑1#箱变变压器间隔配电变压器	630	44.851	221.44	221.44	未列入负面清单			3.81%
9653	国网阜新市海州供电公司	红六线兴东小区03#箱变	中民线142	红六线兴东小区03#箱变01#变压器	315	51.916	88.46	88.46	未列入负面清单			-0.54%
9654	国网阜新市海州供电公司	东苑小区01号箱变	中民线142	东苑小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	6.185	465.03	465.03	未列入负面清单			-4.89%
9655	国网阜新市海州供电公司	红六线兴东小区01#箱变	中民线142	红六线兴东小区01#箱变02#变压器	315	48.514	99.18	99.18	未列入负面清单			-1.07%
9656	国网阜新市海州供电公司	红六线兴东小区02#箱变	中民线142	红六线兴东小区02#箱变01#变压器	315	36.941	135.64	135.64	未列入负面清单			-6.65%
9657	国网阜新市海州供电公司	殊景嘉成小区01#箱变	山滨线XS55	殊景嘉成小区01#箱变变压器	500	31.05	244.75	244.75	未列入负面清单			-4.49%
9658	国网阜新市海州供电公司	银座大厦10kV配电室	中滨线145	银座大厦配电室2#变压器	315	23.461	178.10	178.10	未列入负面清单			451.32%
9659	国网阜新市海州供电公司	惠誉湾小区2#箱变	山河线XS58	惠誉湾小区2号箱变	400	24.353	222.59	222.59	未列入负面清单			-13.08%
9660	国网阜新市海州供电公司	惠誉湾小区1#箱变	山河线XS58	惠誉湾小区1号箱变	500	23.082	284.59	284.59	未列入负面清单			-5.66%
9661	国网阜新市海州供电公司	友爱家园2#箱变	西山线443	友爱家园2#箱变变压器间隔配电变压器	630	28.746	322.90	322.90	未列入负面清单			442.54%
9662	国网阜新市海州供电公司	阜新市热力总公司9	西山线443	阜新市热力有限公司2	1000	0	800.00	800.00	未列入负面清单			-
9663	国网阜新市海州供电公司	碧桂园1号配电室	滨客线1446	碧桂园1号配电室103间隔变压器	630	31.023	308.56	308.56	未列入负面清单			576.96%
9664	国网阜新市海州供电公司	中滨线西市场03#箱变	中滨线145	中滨线西市场03号箱变变压器	630	35.769	278.66	278.66	未列入负面清单			0.44%
9665	国网阜新市海州供电公司	红兴三和蓝湾01号箱变	中兴线146	红兴三和蓝湾01号箱变变压器间隔配电变压器	800	29.465	404.28	404.28	未列入负面清单			-4.16%
9666	国网阜新市海州供电公司	阜新市热力总公司9	西山线443	阜新市热力有限公司4	1000	0	800.00	800.00	未列入负面清单			-
9667	国网阜新市海州供电公司	迎宾小区1号箱变	滨客线1446	迎宾小区1号箱变102配电变压器	500	20.058	299.71	299.71	未列入负面清单			436.35%

9668	国网阜新市海州供电公司	滨客线60右3号开关4号箱变	滨客线1446	滨客线60右3号开关4号箱变102配电变压器	500	31.087	244.57	244.57	未列入负面清单			346.17%
9669	国网阜新市海州供电公司	五东线东梁镇棚改小区3#箱变	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区3#箱变间隔配电变压器	500	24.854	275.73	275.73	未列入负面清单			174.62%
9670	国网阜新市海州供电公司	五东线东梁镇棚改小区6#箱变	五东线5545	五东线东梁镇棚改小区6#箱变间隔配电变压器	630	22.576	361.77	361.77	未列入负面清单			165.96%
9671	国网阜新市海州供电公司	殊景天成小区02#箱变	山北线XS45	殊景天成小区02#箱变02#变压器	315	22.197	182.08	182.08	未列入负面清单			-5.34%
9672	国网阜新市海州供电公司	沈铁锦苑雅居一期4#箱式变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居一期4#箱式变电站102配电变压器	630	23.966	353.01	353.01	未列入负面清单			484.53%
9673	国网阜新市海州供电公司	沈铁锦苑雅居一期5#箱式变电站	西韩线448	锦苑雅居一期5#箱变间隔2配电变压器	630	23.074	358.63	358.63	未列入负面清单			494.17%
9674	国网阜新市海州供电公司	沈铁锦苑雅居二期7#箱式变电站	西韩线448	沈铁锦苑雅居二期7#箱式变电站102配电变压器	630	15.983	403.31	403.31	未列入负面清单			462.09%
9675	国网阜新市海州供电公司	友爱家园1#箱变	西山线443	友爱家园1#箱变变压器间隔配电变压器	630	39.512	255.07	255.07	未列入负面清单			473.02%
9676	国网阜新市海州供电公司	阜新市热力总公司9	西山线443	阜新市热力有限公司1	1000	0	800.00	800.00	未列入负面清单			-
9677	国网阜新市海州供电公司	玻璃厂东1号箱变	西兴线449	玻璃厂东1号箱变配电变压器	500	8.915	355.43	355.43	未列入负面清单			429.65%
9678	国网阜新市海州供电公司	西市场01号箱变	山东线XS60	北滨线西市场01号箱变变压器	500	15.234	323.83	323.83	未列入负面清单			356.63%
9679	国网阜新市海州供电公司	西滨线30#阳光小区箱变	西滨线445	西滨线30#阳光小区箱变102配电变压器	315	23.411	178.26	178.26	未列入负面清单			360.33%
9680	国网阜新市海州供电公司	沈铁·盛世馨苑小区变电所2#变压器	西滨线445	沈铁·盛世馨苑小区变电所2#变压器配电变压器	800	18.045	495.64	495.64	未列入负面清单			536.43%
9681	国网阜新市海州供电公司	现代城2号箱变	西滨线445	现代城2号箱变102配电变压器	800	11.043	551.66	551.66	未列入负面清单			-2.84%
9682	国网阜新市海州供电公司	西阜新棚户区02号箱变	西滨线445	西阜新棚户区02号102配电变压器	315	11.773	214.92	214.92	未列入负面清单			-0.19%
9683	国网阜新市海州供电公司	平西A区2号箱变	平桥线P52	平西A区2号箱变间隔102配电变压器	630	20.112	377.29	377.29	未列入负面清单			-7.72%
9684	国网阜新市海州供电公司	平东线27左5平中二期2号箱变	平东线P43	平中二期2号箱变间隔102配电变压器	315	46.766	104.69	104.69	未列入负面清单			370.15%
9685	国网阜新市海州供电公司	平东线平安供电所箱变490365	平东线P43	平安供电所箱变间隔102配电变压器	315	6.648	231.06	231.06	未列入负面清单			305.10%
9686	国网阜新市海州供电公司	西沙线10#西荒村1#环网柜2#箱变	西沙线441	西荒村1#环网柜2#箱变配电变压器	630	16.753	398.46	398.46	未列入负面清单			-0.07%
9687	国网阜新市海州供电公司	西韩线40右02#箱变	创平线1248	西韩线40右02#箱变102配电变压器	800	6.424	588.61	588.61	未列入负面清单			-1.20%
9688	国网阜新市海州供电公司	锦绣江南小区2号箱变	西专线444	锦绣江南小区2号箱变102	315	23.797	177.04	177.04	未列入负面清单			300.66%
9689	国网阜新市海州供电公司	水岸新城2号配电室	山岸线XS64	水岸新城2号配电室5号变压器	800	17.847	497.22	497.22	未列入负面清单			567.53%
9690	国网阜新市海州供电公司	平中二期10号箱变	10kV平安线1452	平中二期10号箱变102配电变压器	500	35.453	222.74	222.74	未列入负面清单			428.62%
9691	国网阜新市海州供电公司	平中二期8号箱变1	10kV平安线1452	平中二期8号箱变102配电变压器	630	24.646	348.73	348.73	未列入负面清单			-4.95%
9692	国网阜新市海州供电公司	中兴线新华大厦01号箱变	中兴线146	中兴线新华大厦01号箱变变压器	800	43.531	291.75	291.75	未列入负面清单			-6.71%
9693	国网阜新市海州供电公司	东方花园04号箱变	红南线1151	东方花园04号箱变变压器间隔配电变压器	630	3.471	482.13	482.13	未列入负面清单			-25.52%
9694	国网阜新市海州供电公司	滨泰线体育馆网点1号箱变	滨泰线1442	滨泰线体育馆网点1号箱变变压器间隔配电变压器	630	14.934	409.92	409.92	未列入负面清单			-
9695	国网阜新市海州供电公司	双跃小区1#箱变	滨北线1451	双跃小区1#箱变1#配电变压器	315	45.571	108.45	108.45	未列入负面清单			944.42%
9696	国网阜新市海州供电公司	碧波花园01号箱变	中兴线146	碧波花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	18.414	387.99	387.99	未列入负面清单			-6.21%
9697	国网阜新市海州供电公司	阜华小区02号箱变	中民线142	阜华小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	23.256	357.49	357.49	未列入负面清单			-2.00%
9698	国网阜新市海州供电公司	西山花园1号箱变	山北线XS45	西山花园1号箱变变压器	630	23.157	358.11	358.11	未列入负面清单			1.85%
9699	国网阜新市海州供电公司	容大开发02号箱变	滨北线1451	容大开发02号箱变变压器间隔配电变压器	630	8.72	449.06	449.06	未列入负面清单			-8.28%
9700	国网阜新市海州供电公司	民安小区1#箱变	山北线XS45	民安小区1号箱变	630	24.112	352.09	352.09	未列入负面清单			-

9701	国网阜新市海州供电公司	东方花园03号箱变	红南线1151	东方花园03号箱变变压器间隔配电变压器	630	13.15	421.16	421.16	未列入负面清单			-2.41%
9702	国网阜新市海州供电公司	东苑小区01号箱变	中民线142	东苑小区01号箱变102配电变压器	630	6.428	463.50	463.50	未列入负面清单			-
9703	国网阜新市海州供电公司	中兴线利民小区01号箱变	中兴线146	中兴线利民小区01号箱变变压器	400	10.16	279.36	279.36	未列入负面清单			-24.56%
9704	国网阜新市海州供电公司	碧波花园02号箱变	中兴线146	碧波花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	16.859	397.79	397.79	未列入负面清单			-3.89%
9705	国网阜新市海州供电公司	和平中央公馆小区配电站	滨北线1451	和平中央公馆小区配电站4号配电变压器	800	11.401	548.79	548.79	未列入负面清单			-20.32%
9706	国网阜新市海州供电公司	阜新市热力总公司9	西山线443	阜新市热力有限公司5	1000	0	800.00	800.00	未列入负面清单			-
9707	国网阜新市海州供电公司	滨河大厦小区配电室	滨桥线1461	滨河大厦小区配电室01#变压器	800	22	464.00	464.00	未列入负面清单			-5.34%
9708	国网阜新市海州供电公司	滨北线西市场03号箱变	滨北线1451	滨北线西市场03号箱变变压器	1000	49.056	309.44	309.44	未列入负面清单			-0.92%
9709	国网阜新市海州供电公司	中兴线月亮广场步行街1号箱变	中兴线146	月亮广场步行街1号箱变02变压器	400	8.03	287.88	287.88	未列入负面清单			-
9710	国网阜新市海州供电公司	滨河大厦小区配电室	滨桥线1461	滨河大厦小区配电室02#变压器	800	20.076	479.39	479.39	未列入负面清单			-4.97%
9711	国网阜新市海州供电公司	嘉成嘉园2#箱变	山北线XS45	嘉成嘉园2#箱变变压器	630	17.079	396.40	396.40	未列入负面清单			-
9712	国网阜新市海州供电公司	锦绣春天4号箱变	西韩线448	锦绣春天4号箱变102	400	19.969	240.12	240.12	未列入负面清单			389.74%
9713	国网阜新市海州供电公司	北方花园B号箱变	红南线1151	北方花园B号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.244	344.96	344.96	未列入负面清单			-6.10%
9714	国网阜新市海州供电公司	北方花园D号箱变	红南线1151	北方花园D号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.004	321.27	321.27	未列入负面清单			-8.64%
9715	国网阜新市海州供电公司	中兴线金水街03号箱变	中兴线146	中兴线金水街03号箱变变压器间隔配电变压器	630	11.123	433.93	433.93	未列入负面清单			-7.86%
9716	国网阜新市海州供电公司	公共1号配电室1号柜	华北线1047	公共1号配电室1号柜变压器2#	800	8.955	568.36	568.36	未列入负面清单			-
9717	国网阜新市海州供电公司	华禾商厦01号箱变	山海线XS56	华禾商厦01号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.393	407.02	407.02	未列入负面清单			-15.80%
9718	国网阜新市海州供电公司	平西B区12箱变	平南线P54	平西B区12箱变102配电变压器	500	33.214	233.93	233.93	未列入负面清单			391.35%
9719	国网阜新市海州供电公司	平西B区9箱变	平南线P54	平西B区9箱变102配电变压器	400	24.725	221.10	221.10	未列入负面清单			375.48%
9720	国网阜新市海州供电公司	平西B区11箱变	平南线P54	平西B区11箱变102配电变压器	500	22.822	285.89	285.89	未列入负面清单			412.04%
9721	国网阜新市海州供电公司	平西B区2箱变	平南线P54	平西B区2箱变102配电变压器	400	21.945	232.22	232.22	未列入负面清单			378.74%
9722	国网阜新市海州供电公司	平西B区7箱变	平南线P54	平西B区7箱变102配电变压器	500	42.349	188.26	188.26	未列入负面清单			385.53%
9723	国网阜新市海州供电公司	康乐园小区01号箱变	山海线XS56	康乐园小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	13.713	417.61	417.61	未列入负面清单			-3.96%
9724	国网阜新市海州供电公司	滨客线34右5#非凡逸阁1#箱变	滨客线1446	滨客线34右5#非凡逸阁1#箱变103配电变压器	315	26.501	168.52	168.52	未列入负面清单			355.72%
9725	国网阜新市海州供电公司	清水畔小区2号箱变	滨客线1446	清水畔小区2号箱变102配电变压器	630	34.358	287.54	287.54	未列入负面清单			-3.42%
9726	国网阜新市海州供电公司	滨客线59#平北新居3#箱变	滨客线1446	滨客线59#平北新居3#箱变配电变压器	400	27.48	210.08	210.08	未列入负面清单			350.78%
9727	国网阜新市海州供电公司	康乐园小区02号箱变	山海线XS56	康乐园小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	11.419	432.06	432.06	未列入负面清单			-6.10%
9728	国网阜新市海州供电公司	滨客线34右5#非凡逸阁2#箱变	滨客线1446	非凡逸阁2#箱变配电变压器	315	34.308	143.93	143.93	未列入负面清单			344.74%
9729	国网阜新市海州供电公司	山海线康乐园小区03号箱变	山海线XS56	山海线康乐园小区3号箱变变压器间隔配电变压器	630	14.045	415.52	415.52	未列入负面清单			-
9730	国网阜新市海州供电公司	山海线实验中学01号箱变	山海线XS56	山海线实验中学01号箱变变压器	630	11.372	432.36	432.36	未列入负面清单			-
9731	国网阜新市海州供电公司	奥体中心小区02#配电室	山奥线XS57	奥体中心小区02#箱变01#变压器	400	31.423	194.31	194.31	未列入负面清单			-0.82%
9732	国网阜新市海州供电公司	圣明鹿苑1#配电室	华滨线1046	圣明鹿苑1#配电室2#变压器	800	6.749	586.01	586.01	未列入负面清单			-
9733	国网阜新市海州供电公司	西沙线10#西荒村1#环网柜1#箱变	西沙线441	西沙线1#箱变102间隔配电变压器	500	17.424	312.88	312.88	未列入负面清单			458.53%

9734	国网阜新市海州供电公司	西沙线4#西荒村2#环网柜6#箱变	西沙线441	西荒村2#环网柜6#箱变配电变压器	315	21.106	185.52	185.52	未列入负面清单			357.78%
9735	国网阜新市海州供电公司	西沙线4#西荒村2#环网柜4#箱变	西沙线441	西荒村2#环网柜4#箱变配电变压器	315	22.302	181.75	181.75	未列入负面清单			381.32%
9736	国网阜新市海州供电公司	西韩线36左02#箱变	创平线1248	西韩线36左02#箱变配电变压器	630	10.144	440.09	440.09	未列入负面清单			366.38%
9737	国网阜新市海州供电公司	西沙线10#西荒村1#环网柜3#箱变	西沙线441	西沙线3#箱变102间隔配电变压器	630	17.688	392.57	392.57	未列入负面清单			504.69%
9738	国网阜新市海州供电公司	西沙线4#西荒村2#环网柜5#箱变	西沙线441	西荒村2#环网柜5#箱变配电变压器	500	19.791	301.05	301.05	未列入负面清单			464.54%
9739	国网阜新市海州供电公司	宝地城二期1号配电室	西专线444	宝地城御世园二号变压器	800	13.192	534.46	534.46	未列入负面清单			-
9740	国网彰武县供电公司	城南线31二中小区西_BBF	城南线1347	城南线31二中小区西_BBF102配电变压器	315	46.235	106.36	106.36	未列入负面清单			1.59%
9741	国网彰武县供电公司	御景园3号箱变	城南线1347	御景园3号箱变102配电变压器	400	25.396	218.42	218.42	未列入负面清单			-4.68%
9742	国网彰武县供电公司	城南线6号杆6#箱变	城南线1347	城南线6号杆6#箱变102间隔配电变压器	400	0	320.00	320.00	未列入负面清单			-100.00%
9743	国网彰武县供电公司	金湾4号箱变	城中线1344	金湾4号箱变出线间隔配电变压器	630	13.391	419.64	419.64	未列入负面清单			0.86%
9744	国网彰武县供电公司	金湾铭城2号箱变	城中线1344	金湾铭城2号箱变出线间隔配电变压器	500	20.962	295.19	295.19	未列入负面清单			-
9745	国网彰武县供电公司	御景园2号箱变	城南线1347	御景园2号箱变102配电变压器	500	32.32	238.40	238.40	未列入负面清单			-3.24%
9746	国网彰武县供电公司	林场小区1号箱变	城南线1347	林场小区1号箱变配电变压器	400	43.116	147.54	147.54	未列入负面清单			-0.79%
9747	国网彰武县供电公司	中汇金泰小区1号箱变	城汇线ZN51	中汇金泰小区1号箱变出线间隔配电变压器	630	21.534	368.34	368.34	未列入负面清单			-
9748	国网彰武县供电公司	中汇金泰小区3号箱变	城汇线ZN51	中汇金泰3号箱变变压器	630	2.274	489.67	489.67	未列入负面清单			-
9749	国网彰武县供电公司	众慧4号箱变	镇北线1545	众慧4号箱变102配电变压器	500	22.145	289.28	289.28	未列入负面清单			-3.27%
9750	国网彰武县供电公司	中央商务区3号箱变	镇南线1546	中央商务区3号箱变102配电变压器	630	39.044	258.02	258.02	未列入负面清单			1.05%
9751	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区3号	10kV清镇线QHM51	清逸园小区3号102配电变压器	630	31.055	308.35	308.35	未列入负面清单			478.99%
9752	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区1号箱变	10kV清镇线QHM51	清逸园小区1号102配电变压器	315	38.575	130.49	130.49	未列入负面清单			-9.68%
9753	国网阜新市清河门区供电公司	龙跃华庭1号变	10kV清镇线QHM51	龙跃华庭1号102配电变压器	400	13.317	266.73	266.73	未列入负面清单			394.70%
9754	国网阜新市清河门区供电公司	清河园小区2号	10kV清镇线QHM51	清河园小区2号102配电变压器	500	21.152	294.24	294.24	未列入负面清单			389.81%
9755	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区B区2#箱变	乌镇线8045	棚户区B区2#箱变102配电变压器	315	41.499	121.28	121.28	未列入负面清单			-14.23%
9756	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区A区1#箱变	乌镇线8045	棚户区A区1#箱变102配电变压器	500	31.601	242.00	242.00	未列入负面清单			-6.53%
9757	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区D区1#箱变	乌镇线8045	棚户区D区1#102配电变压器	500	35.231	223.85	223.85	未列入负面清单			420.39%
9758	国网阜新市清河门区供电公司	商业街小区3#箱变	乌镇线8045	商业街小区3#箱变102配电变压器	400	25.623	217.51	217.51	未列入负面清单			388.36%
9759	国网阜新市清河门区供电公司	丹琦嘉苑小区箱变	乌镇线8045	丹琦嘉苑小区箱变102间隔配电变压器	630	18.995	384.33	384.33	未列入负面清单			495.39%
9760	国网阜新市清河门区供电公司	商业街小区5#箱变	乌镇线8045	商业街小区5#箱变102配电变压器	400	12.296	270.82	270.82	未列入负面清单			367.94%
9761	国网阜新市清河门区供电公司	商业街小区1#箱变	乌镇线8045	商业街小区1#箱变102配电变压器	400	17.674	249.30	249.30	未列入负面清单			428.10%
9762	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区C区4#箱变	乌镇线8045	棚户区C区4#箱变102配电变压器	630	26.942	334.27	334.27	未列入负面清单			-7.36%
9763	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区D区3#箱变	乌镇线8045	棚户区D区3#箱变102配电变压器	630	26.426	337.52	337.52	未列入负面清单			-4.73%
9764	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区A区3#箱变	乌镇线8045	棚户区A区3#箱变102配电变压器	315	13.14	210.61	210.61	未列入负面清单			279.72%
9765	国网阜新市清河门区供电公司	天逸家园小区2号箱变	乌镇线8045	天逸家园小区2号箱变103配电变压器	400	24.72	221.12	221.12	未列入负面清单			382.55%
9766	国网阜新市清河门区供电公司	天逸家园小区3号箱变	乌镇线8045	天逸家园小区3号箱变103配电变压器	400	19.494	242.02	242.02	未列入负面清单			376.66%

9767	国网阜新市清河门区供电公司	商业街小区2#箱变	乌镇线8045	商业街小区2#102配电变压器	500	13.324	333.38	333.38	未列入负面清单			410.75%
9768	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区C区5#箱变	乌镇线8045	棚户区C区5#箱变102配电变压器	630	37.349	268.70	268.70	未列入负面清单			1.01%
9769	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区B区1#箱变	乌镇线8045	棚户区B区1#箱变102配电变压器	500	29.443	252.79	252.79	未列入负面清单			-1.10%
9770	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区A区4#箱变	乌镇线8045	棚户区A区4#箱变102配电变压器	315	41.876	120.09	120.09	未列入负面清单			-4.43%
9771	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区A区5#箱变	乌镇线8045	棚户区A区5#箱变102配电变压器	315	35.974	138.68	138.68	未列入负面清单			-3.97%
9772	国网阜新市清河门区供电公司	天逸家园小区1号箱变	乌镇线8045	天逸家园小区1号箱变103配电变压器	400	29.107	203.57	203.57	未列入负面清单			613.90%
9773	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区7号箱变	10kV清镇线QHM51	清逸园小区7号箱变102配电变压器	630	31.4	306.18	306.18	未列入负面清单			448.77%
9774	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区4号箱变	10kV清镇线QHM51	清逸园小区4号箱变102配电变压器	630	17.221	395.51	395.51	未列入负面清单			-4.04%
9775	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区2号箱变	10kV清镇线QHM51	清逸园小区2号102配电变压器	500	23.724	281.38	281.38	未列入负面清单			-7.48%
9776	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期D区14箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期D区14箱变102配电变压器	500	19.599	302.01	302.01	未列入负面清单			432.23%
9777	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期7箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期7#102配电变压器	630	28.451	324.76	324.76	未列入负面清单			-6.08%
9778	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期12箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期12箱变102配电变压器	630	20.455	375.13	375.13	未列入负面清单			-0.49%
9779	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期9箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期9箱变102配电变压器	630	28.359	325.34	325.34	未列入负面清单			-1.13%
9780	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区8号箱变	10kV清镇线QHM51	清逸园小区8号箱变102配电变压器	630	44.555	223.30	223.30	未列入负面清单			-7.70%
9781	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期3箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期3箱变102配电变压器	630	27.083	333.38	333.38	未列入负面清单			-10.07%
9782	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期4箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期4箱变102配电变压器	630	24.932	346.93	346.93	未列入负面清单			-3.00%
9783	国网阜新市清河门区供电公司	沉陷区北台区	10kV清镇线QHM51	沉陷区北台区102配电变压器	800	23.848	449.22	449.22	未列入负面清单			-15.09%
9784	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期1箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期1#102配电变压器	630	20.594	374.26	374.26	未列入负面清单			-4.95%
9785	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期10箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期10#102配电变压器	500	20.63	296.85	296.85	未列入负面清单			416.18%
9786	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期4箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期4箱变102配电变压器	500	20.436	297.82	297.82	未列入负面清单			414.56%
9787	国网阜新市清河门区供电公司	清河新居1号	10kV清镇线QHM51	清河新居1号102配电变压器	400	35.179	179.28	179.28	未列入负面清单			-0.70%
9788	国网阜新市清河门区供电公司	清河园小区3号	10kV清镇线QHM51	清河园小区3号102配电变压器	400	17.759	248.96	248.96	未列入负面清单			-4.84%
9789	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期B区8箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期B区8箱变102配电变压器	500	17.622	311.89	311.89	未列入负面清单			427.58%
9790	国网阜新市清河门区供电公司	清河园小区4号	10kV清镇线QHM51	清河园小区4号102配电变压器	315	24.524	174.75	174.75	未列入负面清单			374.19%
9791	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期3箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期3箱变102配电变压器	630	20.959	371.96	371.96	未列入负面清单			444.26%
9792	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期B区9箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期B区9箱变102配电变压器	630	20.841	372.70	372.70	未列入负面清单			429.98%
9793	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区6号箱变	10kV清镇线QHM51	清逸园小区6号箱变102配电变压器	630	21.721	367.16	367.16	未列入负面清单			437.34%
9794	国网阜新市清河门区供电公司	北山新居	10kV清镇线QHM51	北山新居102配电变压器	630	18.74	385.94	385.94	未列入负面清单			424.33%
9795	国网阜新市清河门区供电公司	清河园小区1号	10kV清镇线QHM51	清河园小区1号102配电变压器	500	20.641	296.80	296.80	未列入负面清单			441.50%
9796	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期11箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期11箱变102配电变压器	630	26.65	336.11	336.11	未列入负面清单			-6.04%
9797	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期C区13箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期C区13箱变102配电变压器	500	17.391	313.05	313.05	未列入负面清单			411.44%
9798	国网阜新市清河门区供电公司	清逸园小区5号箱变	10kV清镇线QHM51	清逸园小区5号箱变102配电变压器	630	20.91	372.27	372.27	未列入负面清单			443.84%
9799	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期2箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期2箱变102配电变压器	630	21.235	370.22	370.22	未列入负面清单			-7.08%

9800	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期B区5箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期B区5箱变102配电变压器	400	31.828	192.69	192.69	未列入负面清单			461.28%
9801	国网阜新市清河门区供电公司	清河园小区二期1号箱变	10kV清镇线QHM51	清河园小区二期1号箱变102配电变压器	500	25.852	270.74	270.74	未列入负面清单			433.76%
9802	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期C区12箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期C区12箱变102配电变压器	500	19.749	301.26	301.26	未列入负面清单			397.90%
9803	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期C区11箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期C区11箱变102配电变压器	630	20.29	376.17	376.17	未列入负面清单			487.62%
9804	国网阜新市清河门区供电公司	华信置业有限公司箱变	10kV清镇线QHM51	华信置业有限公司箱变102间隔配电变压器	315	24.112	176.05	176.05	未列入负面清单			346.98%
9805	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期8箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期8箱变102配电变压器	630	29.241	319.78	319.78	未列入负面清单			-2.49%
9806	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期13箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期13箱变102配电变压器	630	23.083	358.58	358.58	未列入负面清单			-1.19%
9807	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期5箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期5箱变102配电变压器	630	19.371	381.96	381.96	未列入负面清单			-6.28%
9808	国网阜新市清河门区供电公司	商业街小区4#箱变	乌镇线8045	商业街小区4#箱变102配电变压器	500	9.519	352.41	352.41	未列入负面清单			441.35%
9809	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区D区2#箱变	乌镇线8045	棚户区D区2#箱变102配电变压器	630	24.02	352.67	352.67	未列入负面清单			-8.09%
9810	国网阜新市清河门区供电公司	棚户区A区2#箱变	乌镇线8045	棚户区A区2#箱变102配电变压器	315	32.186	150.61	150.61	未列入负面清单			-4.96%
9811	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期2箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期2箱变102配电变压器	500	20.622	296.89	296.89	未列入负面清单			416.12%
9812	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区一期6箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区一期6102配电变压器	500	28.884	255.58	255.58	未列入负面清单			408.25%
9813	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期C区10箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期C区10箱变102配电变压器	630	20.212	376.66	376.66	未列入负面清单			532.18%
9814	国网阜新市清河门区供电公司	名仕苑	10kV清镇线QHM51	名仕苑102配电变压器	630	22.817	360.25	360.25	未列入负面清单			-10.68%
9815	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期B区7箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期B区7箱变102配电变压器	630	26.232	338.74	338.74	未列入负面清单			459.22%
9816	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期1箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期1箱变102配电变压器	500	15.355	323.23	323.23	未列入负面清单			418.74%
9817	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期B区6箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期B区6102配电变压器	630	17.448	394.08	394.08	未列入负面清单			478.76%
9818	国网阜新市清河门区供电公司	沉陷区20号楼变	10kV清镇线QHM51	沉陷区20号楼102配电变压器	250	22.405	143.99	143.99	未列入负面清单			353.64%
9819	国网阜新市清河门区供电公司	沉陷区南	10kV清镇线QHM51	沉陷区南102配电变压器	630	19.855	378.91	378.91	未列入负面清单			-7.64%
9820	国网阜新市清河门区供电公司	龙跃华庭2号	10kV清镇线QHM51	龙跃华庭2号102配电变压器	500	14.512	327.44	327.44	未列入负面清单			425.50%
9821	国网阜新市清河门区供电公司	怡馨园小区二期D区15箱变	10kV清北线QHM44	怡馨园小区二期D区15箱变102配电变压器	500	17.027	314.87	314.87	未列入负面清单			421.58%
9822	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金贵家园02	海化线741	金贵家园02102	630	29.793	316.30	316.30	未列入负面清单			0.76%
9823	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金贵家园箱变	海化线741	金贵家园箱变102配电变压器	630	35.607	279.68	279.68	未列入负面清单			1.21%
9824	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金贵家园03	海化线741	金贵家园03102	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-100.00%
9825	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑（2）箱变	海化线741	和美雅苑（2）箱变102配电变压器	630	40.703	247.57	247.57	未列入负面清单			-18.99%
9826	国网阜新蒙古族自治县供电公司	官营子小区03号箱变	于西线YS41	官营子小区03号箱变103间隔配电变压器	400	13.239	267.04	267.04	未列入负面清单			-
9827	国网阜新蒙古族自治县供电公司	官营子小区01号箱变	于西线YS41	官营子小区01号箱变102间隔配电变压器	630	48.509	198.39	198.39	未列入负面清单			-
9828	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜新市恒源矿业有限责任公司149	太南线8741	阜新市恒源矿业有限责任公司	1260	0	1008.00	1008.00	未列入负面清单			-
9829	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫向阳3#箱变	东干线341	鑫向阳3#箱变102	630	18.639	386.57	386.57	未列入负面清单			-0.86%
9830	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪豪庭小区5号箱式变电站	南环线345	世纪豪庭小区5号箱式变电站间隔102配电变压器	400	23.473	226.11	226.11	未列入负面清单			-
9831	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城A区01号箱变	海化线741	阳光上城A区01号箱变102间隔配电变压器	630	41.116	244.97	244.97	未列入负面清单			-
9832	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑（4）箱变	海化线741	和美雅苑（4）箱变102配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-100.00%

9833	国网阜新蒙古族自治县供电公司	龙宇大厦东箱变	海化线741	龙宇大厦东箱变102配电变压器	500	27.918	260.41	260.41	未列入负面清单			-0.11%
9834	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪豪庭小区8号箱式变电站	南环线345	世纪豪庭小区8号箱式变电站间隔102配电变压器	630	30.528	311.67	311.67	未列入负面清单			-
9835	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑（3）箱变	海化线741	和美雅苑（3）箱变102配电变压器	630	34.214	288.45	288.45	未列入负面清单			-17.94%
9836	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城箱变	海化线741	阳光上城箱变102配电变压器	630	63.503	103.93	103.93	未列入负面清单			0.28%
9837	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪豪庭小区6号箱式变电站	南环线345	世纪豪庭小区6号箱式变电站间隔102配电变压器	400	15.736	257.06	257.06	未列入负面清单			-
9838	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪豪庭小区7号箱式变电站	南环线345	世纪豪庭小区7号箱式变电站间隔102配电变压器	500	24.23	278.85	278.85	未列入负面清单			-
9839	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑05号箱变	海化线741	和美雅苑05号箱变102间隔配电变压器	630	42.21	238.08	238.08	未列入负面清单			-
9840	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑06号箱变	海化线741	和美雅苑06号箱变102间隔配电变压器	630	36.086	276.66	276.66	未列入负面清单			-
9841	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪豪庭小区6号变压器	南环线345	世纪豪庭小区6号变压器间隔102配电变压器	800	47.137	262.90	262.90	未列入负面清单			-
9842	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪豪庭小区9号变压器	南环线345	世纪豪庭小区9号变压器间隔102配电变压器	1000	39.65	403.50	403.50	未列入负面清单			-
9843	国网阜新蒙古族自治县供电公司	南环线01号箱变	南环线345	南环线01号箱变102间隔配电变压器	400	35.633	177.47	177.47	未列入负面清单			358.37%
9844	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪豪庭03号环网柜1号变压器	南环线345	世纪豪庭03号环网柜1号变压器间隔102配电变压器	1000	31.366	486.34	486.34	未列入负面清单			-
9845	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪豪庭03号环网柜4号箱变	南环线345	世纪豪庭03号环网柜4号箱变间隔102配电变压器	500	23.604	281.98	281.98	未列入负面清单			-
9846	国网阜新蒙古族自治县供电公司	官营子小区02号箱变	于西线YS41	官营子小区02号箱变102间隔配电变压器	630	56.275	149.47	149.47	未列入负面清单			-
9847	国网阜新蒙古族自治县供电公司	信通小区02号箱变	西水源线342	信通小区02号箱变102间隔配电变压器	630	7.992	453.65	453.65	未列入负面清单			-
9848	国网阜新蒙古族自治县供电公司	智发二期箱变	西干线344	智发二期箱变102配电变压器	400	35.715	177.14	177.14	未列入负面清单			-0.79%
9849	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜干线信通花园1#箱变	阜干线FD52	阜干线信通花园1#箱变102	500	0	400.00	400.00	未列入负面清单			-100.00%
9850	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜干线信通花园2#箱变	阜干线FD52	阜干线信通花园2#箱变102	500	47.54	162.30	162.30	未列入负面清单			-8.72%
9851	国网阜新蒙古族自治县供电公司	义乌01号箱变	阜干线FD52	义乌01号箱变102配电变压器	630	24.862	347.37	347.37	未列入负面清单			-3.41%
9852	国网阜新蒙古族自治县供电公司	西关佳园小区2#箱变	阜干线FD52	西关佳园小区2#箱变间隔102配电变压器	500	23.31	283.45	283.45	未列入负面清单			-
9853	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜干线信通花园3#箱变	阜干线FD52	阜干线信通花园3#箱变102配电变压器	500	39.559	202.21	202.21	未列入负面清单			-10.23%
9854	国网阜新蒙古族自治县供电公司	双利园小区箱变	西干线344	双利园小区箱变102配电变压器	315	26.742	167.76	167.76	未列入负面清单			5.79%
9855	国网阜新蒙古族自治县供电公司	佳怡小区箱变	西干线344	佳怡小区箱变102间隔配电变压器	315	45.949	107.26	107.26	未列入负面清单			-1.55%
9856	国网阜新蒙古族自治县供电公司	10kV西水源线47付1号箱变2	西水源线342	10kV西水源线47付1号箱变2配电变压器	800	3.351	613.19	613.19	未列入负面清单			-
9857	国网阜新蒙古族自治县供电公司	京都国际广场小区2号箱变	西干线344	京都国际广场小区2号箱变102间隔配电变压器	500	17.821	310.90	310.90	未列入负面清单			-
9858	国网阜新蒙古族自治县供电公司	信通住宅箱变	玉京线YL62	信通住宅箱变102配电变压器	630	35.516	280.25	280.25	未列入负面清单			-2.54%
9859	国网阜新蒙古族自治县供电公司	京都国际广场小区1号配电室	西干线344	京都国际广场小区1号配电室变压器间隔配电变压器	500	64.361	78.20	78.20	未列入负面清单			-1.05%
9860	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫鼎广场小区01号配电室	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电室102间隔配电变压器	800	20.214	478.29	478.29	未列入负面清单			-
9861	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫鼎广场小区01号配电室	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电室105间隔配电变压器	800	28.651	410.79	410.79	未列入负面清单			-
9862	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫鼎广场小区01号配电室	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电室104间隔配电变压器	800	19.27	485.84	485.84	未列入负面清单			-
9863	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫鼎广场小区01号配电室	西干线344	鑫鼎广场小区01号配电室103间隔配电变压器	800	10.782	553.74	553.74	未列入负面清单			-
9864	国网阜新蒙古族自治县供电公司	西关佳园小区1#箱变	阜干线FD52	西关佳园小区1#箱变间隔102配电变压器	630	31.884	303.13	303.13	未列入负面清单			-
9865	国网阜新蒙古族自治县供电公司	书香水岸03号箱变	阜江线FD48	书香水岸03号箱变102间隔配电变压器	630	21.848	366.36	366.36	未列入负面清单			-

9866	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉檀山庄1号箱变	张兴线7244	玉檀山庄1号配电变压器	630	8.691	449.25	449.25	未列入负面清单			-
9867	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉檀山庄2号箱变	张兴线7244	玉檀山庄2号配电变压器	630	5.095	471.90	471.90	未列入负面清单			-
9868	国网阜新蒙古族自治县供电公司	木器厂住宅箱变	兴光线343	木器厂住宅箱变102配电变压器	630	33.606	292.28	292.28	未列入负面清单			-0.73%
9869	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫向阳2#箱变	东干线341	鑫向阳2#箱变102	630	28.07	327.16	327.16	未列入负面清单			0.81%
9870	国网阜新蒙古族自治县供电公司	湖畔花园四期2号箱变	东干线341	湖畔花园四期2号箱变102间隔配电变压器	630	22.554	361.91	361.91	未列入负面清单			-4.52%
9871	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫向阳1#箱变	东干线341	鑫向阳1#箱变102	630	23.827	353.89	353.89	未列入负面清单			-1.29%
9872	国网阜新蒙古族自治县供电公司	湖畔橙饰3号箱变	东干线341	湖畔橙饰3号箱变102间隔配电变压器	630	17.186	395.73	395.73	未列入负面清单			-
9873	国网阜新蒙古族自治县供电公司	湖畔花园四期箱变	东干线341	湖畔花园四期箱变配电变压器	630	28.701	323.18	323.18	未列入负面清单			-
9874	国网阜新蒙古族自治县供电公司	10kV西水源线47付1号箱变1	西水源线342	10kV西水源线47付1号箱变配电变压器	800	4.042	607.66	607.66	未列入负面清单			-
9875	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜新市恒源矿业有限责任公司149	太南线8741	阜新市恒源矿业有限责任公司 _782442539	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
9876	国网阜新蒙古族自治县供电公司	益民二期2号箱变	兴光线343	益民二期2号箱变102配电变压器	800	51.919	224.65	224.65	未列入负面清单			-
9877	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城A区3、4号箱变	海化线741	阳光上城A区3、4号箱变2号配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-
9878	国网阜新蒙古族自治县供电公司	兴荣幸福里小区01号配电室	兴光线343	兴荣幸福里小区01号配电室102间隔配电变压器	630	25.03	346.31	346.31	未列入负面清单			-
9879	国网阜新蒙古族自治县供电公司	广厦东1号箱变	兴光线343	广厦东1号箱变102配电变压器	630	25.09	345.93	345.93	未列入负面清单			6.03%
9880	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光小区7、8号楼箱变	兴光线343	阳光小区7、8号楼箱变102配电变压器	630	52.262	174.75	174.75	未列入负面清单			-0.75%
9881	国网阜新蒙古族自治县供电公司	地税住宅1号箱变	兴光线343	地税住宅1号箱变102配电变压器	400	38.8	164.80	164.80	未列入负面清单			-19.52%
9882	国网阜新蒙古族自治县供电公司	益民二期箱变	兴光线343	益民二期箱变102配电变压器	1000	36.842	431.58	431.58	未列入负面清单			-23.36%
9883	国网阜新蒙古族自治县供电公司	凯旋国际2号配电室	兴光线343	凯旋国际2号配电室102配电变压器	800	31.165	390.68	390.68	未列入负面清单			-
9884	国网阜新蒙古族自治县供电公司	广厦西1号箱变	兴光线343	广厦西1号箱变102配电变压器	630	21.661	367.54	367.54	未列入负面清单			3.07%
9885	国网阜新蒙古族自治县供电公司	民政局住宅箱变	兴光线343	民政局住宅箱变102配电变压器	315	32.542	149.49	149.49	未列入负面清单			0.69%
9886	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰小区1号箱变	兴光线343	乌兰小区1号箱变102配电变压器	630	25.843	341.19	341.19	未列入负面清单			4.66%
9887	国网阜新蒙古族自治县供电公司	凯旋国际1号配电室	兴光线343	凯旋国际1号配电室102配电变压器	800	52.093	223.26	223.26	未列入负面清单			-
9888	国网阜新蒙古族自治县供电公司	康大天成一品2号箱变	兴光线343	康大天成一品2号箱变配电变压器	315	31.232	153.62	153.62	未列入负面清单			-
9889	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区01号箱变	联网线7241	爱伊家园小区01号箱变102间隔配电变压器	630	27.548	330.45	330.45	未列入负面清单			-6.82%
9890	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区13号箱变	联网线7241	爱伊家园小区13号箱变102间隔配电变压器	500	24.835	275.83	275.83	未列入负面清单			-8.35%
9891	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区03号箱变	联网线7241	爱伊家园小区03号箱变102间隔配电变压器	630	24.121	352.04	352.04	未列入负面清单			-9.50%
9892	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区11号箱变	联网线7241	爱伊家园小区11号箱变102间隔配电变压器	630	19.096	383.70	383.70	未列入负面清单			-6.51%
9893	国网阜新蒙古族自治县供电公司	人寿保险公司箱变	西水源线342	人寿保险公司箱变102配电变压器	315	28.922	160.90	160.90	未列入负面清单			-6.63%
9894	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光小区5、6号楼箱变	兴光线343	阳光小区5、6号楼箱变102配电变压器	500	102.67	-113.35	0.00	未列入负面清单			-
9895	国网阜新蒙古族自治县供电公司	康大天成一品4号箱变	兴光线343	康大天成一品4号箱变配电变压器	630	34.753	285.06	285.06	未列入负面清单			-
9896	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城A区3、4号箱变	海化线741	阳光上城A区3、4号箱变1号配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-
9897	国网阜新蒙古族自治县供电公司	10kV4643大五东线主干14号（顺民小区）箱变	大五东线4643	10kV4643大五东线主干14号（顺民小区）箱变102配电变压器	630	21.193	370.48	370.48	未列入负面清单			7.21%
9898	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金水佳园2#箱变	海旧线4743	金水佳园2#箱变102配电变压器	630	15.892	403.88	403.88	未列入负面清单			-3.29%

9899	国网阜新蒙古族自治县供电公司	宝地温泉里1号箱变	创泉2号线1258	宝地温泉里1号箱变配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-
9900	国网阜新蒙古族自治县供电公司	宝地温泉里2号箱变	创泉2号线1258	宝地温泉里2号箱变配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-
9901	国网阜新蒙古族自治县供电公司	育鸿小区2号箱变	玉康线YL54	育鸿小区2号箱变102配电变压器	630	22.206	364.10	364.10	未列入负面清单			-0.33%
9902	国网阜新蒙古族自治县供电公司	育鸿小区3号箱变	玉康线YL54	育鸿小区3号箱变102配电变压器	630	22.797	360.38	360.38	未列入负面清单			-3.23%
9903	国网阜新蒙古族自治县供电公司	育鸿小区1号箱变	玉康线YL54	育鸿小区1号箱变102配电变压器	630	22.442	362.62	362.62	未列入负面清单			-2.76%
9904	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城1#箱变	海化线741	阳光上城1#箱变102配电变压器	630	47.009	207.84	207.84	未列入负面清单			4.18%
9905	国网阜新蒙古族自治县供电公司	毕生小区箱变	西干线344	毕生小区箱变102配电变压器	400	26.473	214.11	214.11	未列入负面清单			-4.26%
9906	国网阜新蒙古族自治县供电公司	智发四期箱变	西干线344	智发四期箱变102配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-100.00%
9907	国网阜新蒙古族自治县供电公司	智发三期箱变	西干线344	智发三期箱变102配电变压器	500	52.427	137.87	137.87	未列入负面清单			1.46%
9908	国网阜新蒙古族自治县供电公司	智发益民一期箱变	西干线344	智发益民一期箱变102配电变压器	500	37.166	214.17	214.17	未列入负面清单			-0.89%
9909	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和美雅苑（1）箱变	海化线741	和美雅苑（1）箱变102配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-100.00%
9910	国网阜新蒙古族自治县供电公司	康大天成一品1号箱变	兴光线343	康大天成一品1号箱变配电变压器	630	43.073	232.64	232.64	未列入负面清单			-
9911	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光上城2#箱变	海化线741	阳光上城2#箱变102配电变压器	630	51.27	181.00	181.00	未列入负面清单			-3.54%
9912	国网阜新蒙古族自治县供电公司	锦绣家园1#箱变	兴光线343	锦绣家园1#箱变102配电变压器	315	70.533	29.82	29.82	未列入负面清单			11.00%
9913	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金水佳园1#箱变	海旧线4743	金水佳园1#箱变102配电变压器	630	18.892	384.98	384.98	未列入负面清单			7.47%
9914	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金贵橡树湾小区箱变	海化线741	金贵橡树湾小区箱变102间隔配电变压器	500	9.446	352.77	352.77	未列入负面清单			-
9915	国网阜新蒙古族自治县供电公司	育鸿花园二期箱变	阜干线FD52	育鸿花园二期箱变102配电变压器	315	17.706	196.23	196.23	未列入负面清单			-
9916	国网阜新蒙古族自治县供电公司	书香水岸01号箱变	阜江线FD48	书香水岸01号箱变102间隔配电变压器	400	46.66	133.36	133.36	未列入负面清单			-
9917	国网阜新蒙古族自治县供电公司	广厦西2号箱变	兴光线343	广厦西2号箱变102配电变压器	630	39.747	253.59	253.59	未列入负面清单			4.55%
9918	国网阜新蒙古族自治县供电公司	凯旋国际3号配电室	兴光线343	凯旋国际3号配电室102配电变压器	800	18.905	488.76	488.76	未列入负面清单			0.08%
9919	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阳光小区9、10号楼箱变	兴光线343	阳光小区9、10号楼箱变102配电变压器	400	48.375	126.50	126.50	未列入负面清单			-5.24%
9920	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东梁吐呼噜温泉三台箱变	五北线5544	东梁吐呼噜温泉三台 102	200	30.924	98.15	98.15	未列入负面清单			15.06%
9921	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东顺城03#箱变	东水源线348	东顺城03#箱变102	400	39.195	163.22	163.22	未列入负面清单			0.83%
9922	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东顺城02#箱变	东水源线348	东顺城02#箱变102	630	48.523	198.31	198.31	未列入负面清单			-0.98%
9923	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东顺城01#箱变	东水源线348	东顺城01#箱变102	630	46.271	212.49	212.49	未列入负面清单			4.87%
9924	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙湖畔三期箱变	东水源线348	玉龙湖畔三期箱变102	630	61.025	119.54	119.54	未列入负面清单			-8.04%
9925	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东新新城（2）箱变	海化线741	东新新城（2）箱变102配电变压器	400	54.603	101.59	101.59	未列入负面清单			-6.91%
9926	国网阜新蒙古族自治县供电公司	世纪豪庭小区10号箱式变电站	南环线345	世纪豪庭小区10号箱式变电站间隔102配电变压器	400	13.71	265.16	265.16	未列入负面清单			-
9927	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东新新城（1）箱变	海化线741	东新新城（1）箱变102配电变压器	500	34.13	229.35	229.35	未列入负面清单			-11.22%
9928	国网阜新蒙古族自治县供电公司	龙宇大厦西箱变	海化线741	龙宇大厦西箱变102配电变压器	630	17.862	391.47	391.47	未列入负面清单			9.25%
9929	国网阜新蒙古族自治县供电公司	温泉小筑02号箱变	创泉2号线1258	温泉小筑02号箱变102间隔配电变压器	400	15.808	256.77	256.77	未列入负面清单			395.42%
9930	国网阜新蒙古族自治县供电公司	毕生钱程小区1号箱变	西水源线342	毕生钱程小区1号箱变102配电变压器	315	33.876	145.29	145.29	未列入负面清单			0.29%
9931	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区07号箱变	联网线7241	爱伊家园小区07号箱变102间隔配电变压器	500	36.342	218.29	218.29	未列入负面清单			-

9932	国网阜新蒙古族自治县供电公司	鑫向阳西城箱变	西水源线342	鑫向阳西城箱变102配电变压器	630	28.436	324.85	324.85	未列入负面清单			-5.23%
9933	国网阜新蒙古族自治县供电公司	利民小区箱变1	西水源线342	利民小区箱变1102配电变压器	630	25.264	344.84	344.84	未列入负面清单			-0.74%
9934	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区10号箱变	联网线7241	爱伊家园小区10号箱变102间隔配电变压器	500	25.32	273.40	273.40	未列入负面清单			-13.75%
9935	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区12号箱变	联网线7241	爱伊家园小区12号箱变102间隔配电变压器	630	22.638	361.38	361.38	未列入负面清单			-8.12%
9936	国网阜新蒙古族自治县供电公司	继电器住宅01号箱变	西水源线342	继电器住宅01号箱变102配电变压器	500	15.823	320.89	320.89	未列入负面清单			-8.71%
9937	国网阜新蒙古族自治县供电公司	信通小区01号箱变	西水源线342	信通小区01号箱变102间隔配电变压器	630	10.701	436.58	436.58	未列入负面清单			-
9938	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区09号箱变	联网线7241	爱伊家园小区09号箱变102间隔配电变压器	630	21.882	366.14	366.14	未列入负面清单			-5.06%
9939	国网阜新蒙古族自治县供电公司	弹簧厂住宅1#箱变	西水源线342	弹簧厂住宅1#箱变102配电变压器	630	16.709	398.73	398.73	未列入负面清单			-1.81%
9940	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区02号箱变	联网线7241	爱伊家园小区02号箱变102间隔配电变压器	500	38.057	209.72	209.72	未列入负面清单			-6.01%
9941	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区04号箱变	联网线7241	爱伊家园小区04号箱变102间隔配电变压器	400	31.013	195.95	195.95	未列入负面清单			-11.75%
9942	国网阜新蒙古族自治县供电公司	温泉小筑01号箱变	创泉2号线1258	温泉小筑01号箱变102间隔配电变压器	400	13.029	267.88	267.88	未列入负面清单			406.96%
9943	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区08号箱变	联网线7241	爱伊家园小区08号箱变102间隔配电变压器	500	34.9	225.50	225.50	未列入负面清单			-3.63%
9944	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区05号箱变	联网线7241	爱伊家园小区05号箱变102间隔配电变压器	630	26.089	339.64	339.64	未列入负面清单			-7.93%
9945	国网阜新蒙古族自治县供电公司	爱伊家园小区06号箱变	联网线7241	爱伊家园小区06号箱变102间隔配电变压器	500	29.135	254.33	254.33	未列入负面清单			-5.08%
9946	国网阜新蒙古族自治县供电公司	温泉小筑二期2号箱变	创泉2号线1258	温泉小筑二期2号箱变102配电变压器	630	25.349	344.30	344.30	未列入负面清单			581.75%
9947	国网阜新蒙古族自治县供电公司	金贵家园01	海化线741	金贵家园01102	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-100.00%
9948	国网阜新蒙古族自治县供电公司	温泉小筑二期1号箱变	创泉2号线1258	温泉小筑二期1号箱变102配电变压器	630	16.222	401.80	401.80	未列入负面清单			640.20%
9949	国网阜新市细河区供电公司	清华园小区01号箱变	中军线154	清华园小区01号箱变变压器间隔配电变压器_1	630	16.439	400.43	400.43	未列入负面清单			71.83%
9950	国网阜新市细河区供电公司	福邸龙湾02#箱变	工农线841	福邸龙湾02#箱变变压器	500	11.405	342.98	342.98	未列入负面清单			511.00%
9951	国网阜新市细河区供电公司	中工线时代花园05号箱变	中工线.141	中工线时代花园05号箱变变压器	400	38.202	167.19	167.19	未列入负面清单			-
9952	国网阜新市细河区供电公司	中工线时代花园02号箱变	中工线.141	中工线时代花园02号箱变变压器	630	24.592	349.07	349.07	未列入负面清单			0.29%
9953	国网阜新市细河区供电公司	富丽国际02#箱变	中工线.141	富丽国际02#箱变配电变压器	630	24.853	347.43	347.43	未列入负面清单			-5.23%
9954	国网阜新市细河区供电公司	政府住宅01号箱变	中工线.141	政府住宅01号箱变变压器间隔配电变压器	630	10.509	437.79	437.79	未列入负面清单			-3.35%
9955	国网阜新市细河区供电公司	书画院小区01号箱变	中北线156	书画院小区01号箱变变压器间隔配电变压器_2	400	8.385	286.46	286.46	未列入负面清单			553.82%
9956	国网阜新市细河区供电公司	中南花园01#箱变	中北线156	中南花园01#箱变变压器间隔配电变压器	630	37.705	266.46	266.46	未列入负面清单			-2.98%
9957	国网阜新市细河区供电公司	华园手机商城01号箱变	中北线156	华园手机商城01号箱变变压器间隔配电变压器	630	28.402	325.07	325.07	未列入负面清单			321.23%
9958	国网阜新市细河区供电公司	北西线金色城三期01号箱变	北巩线858.	北西线金色城三期01号箱变变压器	630	30.946	309.04	309.04	未列入负面清单			490.89%
9959	国网阜新市细河区供电公司	宏运华城C1配电室	北兴线857	宏运华城C1配电室02#变压器	630	20.216	376.64	376.64	未列入负面清单			-2.94%
9960	国网阜新市细河区供电公司	桑港花园二期01#箱变	北巩线858.	桑港花园二期01#箱变01#变压器	400	35.325	178.70	178.70	未列入负面清单			0.83%
9961	国网阜新市细河区供电公司	中工线时代花园03号箱变	中工线.141	中工线时代花园04号箱变变压器	400	45.447	138.21	138.21	未列入负面清单			-
9962	国网阜新市细河区供电公司	桑港花园二期01#箱变	北巩线858.	桑港花园二期01#箱变02#变压器	400	20.759	236.96	236.96	未列入负面清单			-5.93%
9963	国网阜新市细河区供电公司	金色城小区03号箱变	北巩线858.	金色城小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.021	377.87	377.87	未列入负面清单			485.01%
9964	国网阜新市细河区供电公司	金月湾1号箱变	北西线849.	金月湾1号箱变变压器	630	20.172	376.92	376.92	未列入负面清单			-5.44%

9965	国网阜新市细河区供电公司	雅欣园小区1号箱变	北巩线858.	雅欣园小区1号箱变变压器	400	34.313	182.75	182.75	未列入负面清单			-4.09%
9966	国网阜新市细河区供电公司	桑港花园二期02#箱变	北巩线858.	桑港花园二期02#箱变02#变压器	400	28.622	205.51	205.51	未列入负面清单			452.18%
9967	国网阜新市细河区供电公司	塑料线祥宇小区01#箱变	塑料线844	塑料线祥宇小区01号箱变变压器	400	38.155	167.38	167.38	未列入负面清单			1.36%
9968	国网阜新市细河区供电公司	居园小区02#箱变	北西线849.	居园小区02#箱变变压器	400	29.079	203.68	203.68	未列入负面清单			-3.11%
9969	国网阜新市细河区供电公司	北六线桃源小区01号箱变	北六线843	北六线桃园小区箱变01号变压器	400	27.982	208.07	208.07	未列入负面清单			-14.81%
9970	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑1号配电室	北农线842	龙泽雅苑1号配电室1号配电变压器	800	22.361	461.11	461.11	未列入负面清单			-6.14%
9971	国网阜新市细河区供电公司	北滨线矿务局01号箱变	北滨线847	北滨线矿务局01号箱变变压器	630	47.407	205.34	205.34	未列入负面清单			4.05%
9972	国网阜新市细河区供电公司	北六线容大佳园02号箱变	北六线843	北六线容大佳园02号箱变	630	34.91	284.07	284.07	未列入负面清单			-
9973	国网阜新市细河区供电公司	北滨线祥宇商厦01号箱变	北滨线847	北滨线祥宇商厦01号箱变变压器	630	26.384	337.78	337.78	未列入负面清单			8.79%
9974	国网阜新市细河区供电公司	居园小区03#箱变	北西线849.	居园小区03#箱变变压器	500	24.388	278.06	278.06	未列入负面清单			-0.89%
9975	国网阜新市细河区供电公司	北六线旱河南小区03#箱变	北六线843	北六线旱河小区03号箱变变压器	630	37.535	267.53	267.53	未列入负面清单			-4.64%
9976	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑03#配电室	北六线843	龙泽雅苑03#配电室01#配电变压器	800	22.007	463.94	463.94	未列入负面清单			-7.39%
9977	国网阜新市细河区供电公司	莱茵小镇05号箱变	北茵线856	莱茵小镇05号箱变变压器	630	28.796	322.59	322.59	未列入负面清单			476.87%
9978	国网阜新市细河区供电公司	中工线65667部队01号箱变	中工线.141	中工线65667部队01号箱变变压器间隔配电变压器	630	47.079	207.40	207.40	未列入负面清单			0.36%
9979	国网阜新市细河区供电公司	中央公园05#变压器	北茵线856	中央公园05#变压器	630	25.527	343.18	343.18	未列入负面清单			652.11%
9980	国网阜新市细河区供电公司	银通华府1#配电站	中工线.141	银通华府1#配电站1#变压器	800	19.689	482.49	482.49	未列入负面清单			-4.62%
9981	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区02#配电站	红北线1154	阜新市住房建设投资有限公司 (热电厂东棚户区二期小区 3#变)	500	17.424	312.88	312.88	未列入负面清单			411.76%
9982	国网阜新市细河区供电公司	北方花苑01#箱变	红北线1154	北方花苑01#箱变变压器间隔配电变压器	630	15.608	405.67	405.67	未列入负面清单			-7.72%
9983	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区03号箱变	红阳线-1142	10kV龙泽雅苑小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.487	374.93	374.93	未列入负面清单			563.94%
9984	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区02号箱变	红阳线-1142	10kV龙泽雅苑小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	30.511	311.78	311.78	未列入负面清单			443.54%
9985	国网阜新市细河区供电公司	时代花园06#箱变	红阳线-1142	中东线时代花园06号箱变变压器	500	24.96	275.20	275.20	未列入负面清单			-5.59%
9986	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品02#箱变	红阳线-1142	中东线祥宇一品02号箱变	630	41.148	244.77	244.77	未列入负面清单			-8.54%
9987	国网阜新市细河区供电公司	正阳馨居06#配电室	红阳线-1142	正阳馨居06#配电室变压器	800	16.966	504.27	504.27	未列入负面清单			11.90%
9988	国网阜新市细河区供电公司	正阳馨居01#配电室	红阳线-1142	正阳馨居01#配电室变压器	800	17.543	499.66	499.66	未列入负面清单			32.74%
9989	国网阜新市细河区供电公司	中央公园01#变压器	北茵线856	中央公园01#变压器	630	28.773	322.73	322.73	未列入负面清单			-
9990	国网阜新市细河区供电公司	塑料线繁荣小区B号箱变	塑料线844	塑料线繁荣小区B号箱变变压器间隔配电变压器	630	12.448	425.58	425.58	未列入负面清单			-4.20%
9991	国网阜新市细河区供电公司	八一路园林02号箱变	塑料线844	八一路园林02号箱变变压器间隔配电变压器	630	12.249	426.83	426.83	未列入负面清单			-6.61%
9992	国网阜新市细河区供电公司	塑料线繁荣小区A号箱变	塑料线844	塑料线繁荣小区A号箱变变压器间隔配电变压器	630	13.511	418.88	418.88	未列入负面清单			-1.64%
9993	国网阜新市细河区供电公司	塑料线祥宇小区02#箱变	塑料线844	塑料线祥宇小区02号箱变变压器	400	36.434	174.26	174.26	未列入负面清单			1.16%
9994	国网阜新市细河区供电公司	城市花园01号箱变	塑料线844	城市花园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	27.507	330.71	330.71	未列入负面清单			-6.08%
9995	国网阜新市细河区供电公司	八一路一中01号箱变	塑料线844	八一路一中01号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.171	383.22	383.22	未列入负面清单			5.17%
9996	国网阜新市细河区供电公司	祥宇开发箱变	塑料线844	祥宇家园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	28.631	323.62	323.62	未列入负面清单			-3.40%
9997	国网阜新市细河区供电公司	开发小区2号箱变	华山线1049	开发小区2号箱变变压器	630	21.018	371.59	371.59	未列入负面清单			-

9998	国网阜新市细河区供电公司	市北B区2#箱变	北西线849.	市北B区2#箱变变压器	630	25.267	344.82	344.82	未列入负面清单			-2.09%
9999	国网阜新市细河区供电公司	金羽小区2号箱变	北西线849.	金羽小区2号箱变变压器	400	40.96	156.16	156.16	未列入负面清单			-6.58%
10000	国网阜新市细河区供电公司	金月湾二期1号箱变	北西线849.	金月湾三期1#箱变变压器	400	38.294	166.82	166.82	未列入负面清单			-0.50%
10001	国网阜新市细河区供电公司	越秀2号箱变	北西线849.	越秀2#箱变变压器	400	52.335	110.66	110.66	未列入负面清单			-2.38%
10002	国网阜新市细河区供电公司	市北B区1#箱变	北西线849.	市北B区1#箱变变压器	630	18.512	387.37	387.37	未列入负面清单			-1.90%
10003	国网阜新市细河区供电公司	越秀1#箱变	北西线849.	越秀1#箱变变压器	400	59.846	80.62	80.62	未列入负面清单			-4.09%
10004	国网阜新市细河区供电公司	枫涛2号箱变	北西线849.	枫涛2#箱变变压器	400	33.348	186.61	186.61	未列入负面清单			-5.82%
10005	国网阜新市细河区供电公司	市北A区2号箱变	北西线849.	市北A区2#箱变变压器	400	32.209	191.16	191.16	未列入负面清单			-5.24%
10006	国网阜新市细河区供电公司	金羽小区1号箱变	北西线849.	金羽小区1号箱变变压器	400	50.779	116.88	116.88	未列入负面清单			-3.13%
10007	国网阜新市细河区供电公司	盛誉极第10kV配电站	山青线XS63	盛誉极第10kV配电站2#变压器	800	54.719	202.25	202.25	未列入负面清单			-
10008	国网阜新市细河区供电公司	阜金线金地盛园小区03号箱变	玉工线YL66	阜金线金地盛园小区03号箱变	630	28.56	324.07	324.07	未列入负面清单			-1.06%
10009	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城A2箱变	四合线848	东方龙城A2箱变变压器	400	27.877	208.49	208.49	未列入负面清单			483.95%
10010	国网阜新市细河区供电公司	正阳馨居02#箱变	红阳线-1142	正阳馨居02#箱变变压器	500	25.04	274.80	274.80	未列入负面清单			-10.43%
10011	国网阜新市细河区供电公司	龙城天下2#配电室	红北线1154	龙城天下2#配电室1#变压器	630	24.832	347.56	347.56	未列入负面清单			-
10012	国网阜新市细河区供电公司	北六线盛世誉庭01号箱变	北六线843	北六线盛世誉庭01号箱变	630	29.774	316.42	316.42	未列入负面清单			-9.96%
10013	国网阜新市细河区供电公司	八一路宏运02号箱变	解放线846	八一路宏运02号箱变变压器间隔配电变压器	630	3.953	479.10	479.10	未列入负面清单			-3.36%
10014	国网阜新市细河区供电公司	银通柏翠园10kV配电站	中塑线158	柏翠园10kV配电站1#变压器	800	21.794	465.65	465.65	未列入负面清单			548.26%
10015	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品05号箱变	红阳线-1142	中东线祥宇一品05号箱变	630	40.27	250.30	250.30	未列入负面清单			-14.43%
10016	国网阜新市细河区供电公司	10kV农民新民小区5#箱变	黄安线HJ44	10kV农民新民小区5#箱变间隔配电变压器	500	20.272	298.64	298.64	未列入负面清单			402.26%
10017	国网阜新市细河区供电公司	10kV农民新民小区3#箱变	黄安线HJ44	10kV农民新民小区3#箱变间隔配电变压器	630	18.562	387.06	387.06	未列入负面清单			490.83%
10018	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆5#箱变	华沙线1042	盛世公馆5#箱变变压器	500	31.408	242.96	242.96	未列入负面清单			469.55%
10019	国网阜新市细河区供电公司	盛邦茗园01#箱变	解放线846	盛邦茗园01#箱变变压器间隔配电变压器	630	27.692	329.54	329.54	未列入负面清单			386.83%
10020	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期01#配电室	北辽线852	翡翠01#配电室01#变压器间隔配电变压器	400	30.763	196.95	196.95	未列入负面清单			411.41%
10021	国网阜新市细河区供电公司	阜南线金地盛园03号箱变	阜南线FD53	阜南线金地盛园03号箱变	630	37.156	269.92	269.92	未列入负面清单			4.39%
10022	国网阜新市细河区供电公司	巩家洼子小区4#箱变	北巩线858.	巩家洼子小区4#箱变配电变压器	400	25.829	216.68	216.68	未列入负面清单			-5.47%
10023	国网阜新市细河区供电公司	北六线旱河南小区04#箱变	北六线843	旱河小区04号箱变变压器	630	22.054	365.06	365.06	未列入负面清单			-5.06%
10024	国网阜新市细河区供电公司	远大华通苑配电站	解放线846	远大华通苑配电站2#配电变压器	800	5.69	594.48	594.48	未列入负面清单			-1.03%
10025	国网阜新市细河区供电公司	10kV农民新民小区7#箱变	黄安线HJ44	10kV农民新民小区7#箱变间隔配电变压器	500	22.445	287.78	287.78	未列入负面清单			419.60%
10026	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑1号配电室	北农线842	龙泽雅苑1号配电室3号配电变压器	800	45.765	273.88	273.88	未列入负面清单			-1.94%
10027	国网阜新市细河区供电公司	金地佳园一期2号箱变	华沙线1042	金地佳园一期2号箱变变压器	630	23.852	353.73	353.73	未列入负面清单			-5.76%
10028	国网阜新市细河区供电公司	时代花园02#箱变	红阳线-1142	中东线时代花园02号箱变变压器	630	17.235	395.42	395.42	未列入负面清单			-6.70%
10029	国网阜新市细河区供电公司	金地佳园二期1号箱变	华沙线1042	金地佳园小区1号箱变变压器	630	39.661	254.14	254.14	未列入负面清单			-4.02%
10030	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园10号箱变	北畔线855	龙畔家园10号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.212	351.46	351.46	未列入负面清单			143.84%

10031	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆4#箱变	华沙线1042	盛世公馆4#箱变变压器	500	18.867	305.67	305.67	未列入负面清单			-5.28%
10032	国网阜新市细河区供电公司	新都四季城三期小区10#箱变	华沙线1042	新都四季城三期小区10#箱变变压器	630	25.871	341.01	341.01	未列入负面清单			-
10033	国网阜新市细河区供电公司	印象江南1#配电室	华北线1047	印象江南1#配电室1#变压器	800	29.151	406.79	406.79	未列入负面清单			-13.40%
10034	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑1号配电室	北农线842	龙泽雅苑1号配电室2号配电变压器	630	8.681	449.31	449.31	未列入负面清单			398.68%
10035	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园03号箱变	北畔线855	龙畔家园03号箱变变压器间隔配电变压器	630	18.079	390.10	390.10	未列入负面清单			373.78%
10036	国网阜新市细河区供电公司	10Kv龙泽雅苑小区10号箱变	北六线843	10Kv龙泽雅苑小区10号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.849	341.15	341.15	未列入负面清单			-1.88%
10037	国网阜新市细河区供电公司	新都小区2#箱变	华沙线1042	新都小区2#箱变变压器	630	13.447	419.28	419.28	未列入负面清单			-
10038	国网阜新市细河区供电公司	新都小区1#箱变	华沙线1042	新都小区1#箱变1#变压器	630	10.164	439.97	439.97	未列入负面清单			-
10039	国网阜新市细河区供电公司	新都小区6#	华沙线1042	新都小区6#箱变变压器	630	26.161	339.19	339.19	未列入负面清单			-
10040	国网阜新市细河区供电公司	亨鑫佳园02号箱变	阜园线FD41	02配电变压器配电变压器	630	17.654	392.78	392.78	未列入负面清单			0.93%
10041	国网阜新市细河区供电公司	鑫世纪时代广场局维02#配电室	北阜线851	局维02#配电室102变压器间隔配电变压器	400	7.53	289.88	289.88	未列入负面清单			473.12%
10042	国网阜新市细河区供电公司	金地佳园一期1号箱变	华沙线1042	金地佳园一期1号箱变变压器	630	30.883	309.44	309.44	未列入负面清单			-3.67%
10043	国网阜新市细河区供电公司	水岸畅园1#箱变	华沙线1042	水岸畅园1#箱变变压器	630	18.909	384.87	384.87	未列入负面清单			-0.05%
10044	国网阜新市细河区供电公司	中林小区2#	华沙线1042	中林小区2#箱变变压器	630	8.772	448.74	448.74	未列入负面清单			-
10045	国网阜新市细河区供电公司	中林小区3#	华沙线1042	中林小区3#箱变变压器	630	13.273	420.38	420.38	未列入负面清单			-
10046	国网阜新市细河区供电公司	新都小区3#	华沙线1042	新都小区3#箱变变压器	630	12.96	422.35	422.35	未列入负面清单			-
10047	国网阜新市细河区供电公司	新都小区4#	华沙线1042	新都小区4#箱变2#变压器	630	8.622	449.68	449.68	未列入负面清单			-
10048	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园05号箱变	北畔线855	龙畔家园05号箱变变压器间隔配电变压器	630	27.195	332.67	332.67	未列入负面清单			67.28%
10049	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园09号箱变	北畔线855	龙畔家园09号箱变变压器间隔配电变压器	630	22.111	364.70	364.70	未列入负面清单			98.66%
10050	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品二期01#箱变	阜辽线FD42	祥宇玉品二期01#箱变变压器间隔配电变压器	500	23.541	282.30	282.30	未列入负面清单			427.92%
10051	国网阜新市细河区供电公司	新都小区5#	华沙线1042	新都小区5#箱变变压器	630	15.101	408.86	408.86	未列入负面清单			-
10052	国网阜新市细河区供电公司	海罗3#配电室	10kV开罗线KF49	海罗3#配电室1#变压器	630	21.725	367.13	367.13	未列入负面清单			-
10053	国网阜新市细河区供电公司	新都四季城三期2号箱变	华沙线1042	新都四季城三期2号箱变变压器	630	10.372	438.66	438.66	未列入负面清单			-6.96%
10054	国网阜新市细河区供电公司	富海宜居1号箱变	10kV开罗线KF49	富海宜居1号箱变102配电变压器	400	13.955	264.18	264.18	未列入负面清单			402.47%
10055	国网阜新市细河区供电公司	市北园中小区02#箱变	北安线853	市北园中小区02#箱变变压器	500	18.883	305.59	305.59	未列入负面清单			148.54%
10056	国网阜新市细河区供电公司	鑫世纪时代广场局维01#配电室	北阜线851	局维01#配电室103变压器间隔配电变压器	500	10.941	345.30	345.30	未列入负面清单			502.60%
10057	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑04#配电室	北六线843	龙泽雅苑04#配电室02#配电变压器	800	23.856	449.15	449.15	未列入负面清单			-1.80%
10058	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村04#箱变	华沙线1042	沙海新村04#箱变变压器	500	21.92	290.40	290.40	未列入负面清单			-8.66%
10059	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园01号箱变	北畔线855	龙畔家园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	21.507	368.51	368.51	未列入负面清单			412.26%
10060	国网阜新市细河区供电公司	金地小区2#	华沙线1042	金地小区2#箱变变压器	400	36.47	174.12	174.12	未列入负面清单			-
10061	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园06号箱变	北畔线855	龙畔家园06号箱变变压器间隔配电变压器	630	33.714	291.60	291.60	未列入负面清单			427.26%
10062	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑03#配电室	北六线843	龙泽雅苑03#配电室02#配电变压器	800	20.465	476.28	476.28	未列入负面清单			-9.67%
10063	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园02号箱变	北畔线855	龙畔家园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.106	408.83	408.83	未列入负面清单			355.35%

10064	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园02号箱变	北畔线855	龙畔家园02号箱变103配电变压器	630	18.642	386.56	386.56	未列入负面清单			369.61%
10065	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园04号箱变	北畔线855	龙畔家园04号箱变变压器间隔配电变压器	630	27.617	330.01	330.01	未列入负面清单			362.03%
10066	国网阜新市细河区供电公司	水岸畅园2#箱变	华沙线1042	水岸畅园2#箱变变压器	630	19.474	381.31	381.31	未列入负面清单			-3.47%
10067	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园08号箱变	北畔线855	龙畔家园08号箱变变压器间隔配电变压器	630	16.073	402.74	402.74	未列入负面清单			300.61%
10068	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑2号配电室	北农线842	龙泽雅苑2号配电室2号配电变压器	800	20.048	479.62	479.62	未列入负面清单			485.27%
10069	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑04#配电室	北六线843	龙泽雅苑04#配电室01#配电变压器	800	26.579	427.37	427.37	未列入负面清单			1.56%
10070	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品小区02#箱变	北阜线851	祥宇玉品小区02#箱变变压器	630	17.66	392.74	392.74	未列入负面清单			-11.54%
10071	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村1#箱变	华沙线1042	沙海新村1#箱变变压器	630	30.359	312.74	312.74	未列入负面清单			442.64%
10072	国网阜新市细河区供电公司	巩家洼子小区02#箱变	北巩线858.	巩家洼子小区02#箱变01#变压器	315	22.793	180.20	180.20	未列入负面清单			1.57%
10073	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品二期07#箱变	阜辽线FD42	祥宇玉品二期07#箱变变压器间隔配电变压器	630	27.463	330.98	330.98	未列入负面清单			481.04%
10074	国网阜新市细河区供电公司	新都小区4#	华沙线1042	新都小区4#箱变1#变压器	630	5.297	470.63	470.63	未列入负面清单			-
10075	国网阜新市细河区供电公司	龙泽雅苑2号配电室	北农线842	龙泽雅苑2号配电室1号配电变压器	800	23.28	453.76	453.76	未列入负面清单			-0.37%
10076	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品二期04#箱变	阜辽线FD42	祥宇玉品二期04#箱变变压器间隔配电变压器	630	26.513	336.97	336.97	未列入负面清单			488.62%
10077	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村2#箱变	华沙线1042	沙海新村2#箱变变压器	630	21.778	366.80	366.80	未列入负面清单			-
10078	国网阜新市细河区供电公司	新都四季城三期小区9#箱变	华沙线1042	新都四季城三期小区9#箱变变压器	630	22.897	359.75	359.75	未列入负面清单			-
10079	国网阜新市细河区供电公司	巩家洼子小区02#箱变	北巩线858.	巩家洼子小区02#箱变02#变压器	315	22.24	181.94	181.94	未列入负面清单			-0.43%
10080	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区04#箱变	红北线1154	城东棚户区04#箱变102配电变压器	630	13.966	416.01	416.01	未列入负面清单			402.60%
10081	国网阜新市细河区供电公司	时代花园01#箱变	红阳线-1142	中东线时代花园01号箱变变压器	630	20.612	374.14	374.14	未列入负面清单			-7.85%
10082	国网阜新市细河区供电公司	巩家洼子小区01#箱变	四合线848	巩家洼子小区01#箱变01#变压器	315	41.104	122.52	122.52	未列入负面清单			-
10083	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品08号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品08号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.731	348.19	348.19	未列入负面清单			-1.67%
10084	国网阜新市细河区供电公司	和美家园小区2#箱变	华巩线1041	和美家园小区2#箱变变压器	630	38.109	263.91	263.91	未列入负面清单			496.01%
10085	国网阜新市细河区供电公司	和美A区2号箱式变电站	华巩线1041	和美A区2号箱式变电站变压器	500	25.301	273.50	273.50	未列入负面清单			532.48%
10086	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里05#06#变电所	北工线859	恒强马德里05#06#变电所09#	630	7.947	453.93	453.93	未列入负面清单			-
10087	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城C1箱变	四合线848	东方龙城C1箱变变压器	630	25.84	341.21	341.21	未列入负面清单			655.17%
10088	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都1#配电站	华巩线1041	枫丹丽都1#配电站1#配电变压器	800	8.245	574.04	574.04	未列入负面清单			0.02%
10089	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡03号箱变	阜桥线FD55	康桥水郡03号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.578	393.26	393.26	未列入负面清单			173.42%
10090	国网阜新市细河区供电公司	宏运华城C3配电室	北兴线857	宏运华城C3配电室01#变压器	500	32.589	237.06	237.06	未列入负面清单			-11.27%
10091	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡02#配电室	阜桥线FD55	康桥水郡02#配电室2#变压器间隔配电变压器	630	28.756	322.84	322.84	未列入负面清单			453.04%
10092	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡02#配电室	阜桥线FD55	康桥水郡02#配电室变压器	800	22.459	460.33	460.33	未列入负面清单			1.06%
10093	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城C2箱变	四合线848	东方龙城C2箱变变压器	630	27.604	330.09	330.09	未列入负面清单			633.32%
10094	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡四期配电室	阜桥线FD55	康桥水郡四期配电室103配电变压器	630	36.626	273.26	273.26	未列入负面清单			477.67%
10095	国网阜新市细河区供电公司	东城天下2#箱变	红北线1154	东城天下2#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.603	355.30	355.30	未列入负面清单			-6.19%
10096	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡07号箱变	阜桥线FD55	康桥水郡07号箱变变压器配电变压器	630	35.493	280.39	280.39	未列入负面清单			482.05%

10097	国网阜新市细河区供电公司	北西35恒大1号箱变	北西线849.	恒大箱变变压器	630	14.712	411.31	411.31	未列入负面清单			-7.12%
10098	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里02#变电所	北工线859	恒强马德里02#变电所03#变	400	16.452	254.19	254.19	未列入负面清单			-
10099	国网阜新市细河区供电公司	东城天下3#箱变	红北线1154	东城天下3#箱变变压器间隔配电变压器	630	26.933	334.32	334.32	未列入负面清单			-15.22%
10100	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里01#变电所	北工线859	恒强马德里01#变电所01#变	400	20.444	238.22	238.22	未列入负面清单			-
10101	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品07号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品07号箱变变压器间隔配电变压器	630	26.876	334.68	334.68	未列入负面清单			388.89%
10102	国网阜新市细河区供电公司	金色家园02号箱变	玉工线YL66	金色家园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	9.23	445.85	445.85	未列入负面清单			-14.12%
10103	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里01#变电所	北工线859	恒强马德里01#变电所02#变	400	18.134	247.46	247.46	未列入负面清单			-
10104	国网阜新市细河区供电公司	海罗3#配电室	10kV开罗线KF49	海罗3#配电室2#变压器	630	22.113	364.69	364.69	未列入负面清单			-
10105	国网阜新市细河区供电公司	正阳馨居04#箱变	红阳线-1142	正阳馨居04#箱变变压器	500	22.967	285.17	285.17	未列入负面清单			-12.12%
10106	国网阜新市细河区供电公司	育才馨园01#配电室	玉工线YL66	育才馨园01#配电室变压器间隔	800	21.597	467.22	467.22	未列入负面清单			499.97%
10107	国网阜新市细河区供电公司	金地小区3号箱变（自维）	华金线1044	金地花园3#箱变变压器	400	38.355	166.58	166.58	未列入负面清单			-
10108	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区01#配电站	红北线1154	阜新市住房建设投资有限公司 (热电厂东棚户区二期小区 2#变)	500	15.901	320.50	320.50	未列入负面清单			396.39%
10109	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡01号箱变	阜桥线FD55	康桥水郡01号箱变变压器间隔配电变压器	630	34.45	286.97	286.97	未列入负面清单			-3.49%
10110	国网阜新市细河区供电公司	和美A区3号箱式变电站	华巩线1041	和美A区3号箱式变电站变压器	500	20.808	295.96	295.96	未列入负面清单			567.39%
10111	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城C3箱变	四合线848	东方龙城C3箱变变压器	100	124.174	-44.17	0.00	未列入负面清单			637.15%
10112	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品01#箱变	红阳线-1142	中东线祥宇一品01号箱变	500	43.909	180.46	180.46	未列入负面清单			-11.78%
10113	国网阜新市细河区供电公司	枫涛1号箱变	北西线849.	枫涛1#箱变变压器	400	26.83	212.68	212.68	未列入负面清单			-9.03%
10114	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区04号箱变	红阳线-1142	10kV龙泽雅苑小区04号箱变变压器间隔配电变压器	630	26.666	336.00	336.00	未列入负面清单			489.75%
10115	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区02#箱变	红北线1154	城东棚户区02#箱变102配电变压器	400	27.539	209.84	209.84	未列入负面清单			496.12%
10116	国网阜新市细河区供电公司	果园小区箱变	北西线849.	果园小区箱变变压器	400	24.163	223.35	223.35	未列入负面清单			-2.69%
10117	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡四期配电室	阜桥线FD55	康桥水郡四期配电室102配电变压器	800	20.105	479.16	479.16	未列入负面清单			-6.02%
10118	国网阜新市细河区供电公司	龙城天下3#配电室	红北线1154	龙城天下3#配电室1#变压器	500	34.969	225.16	225.16	未列入负面清单			-
10119	国网阜新市细河区供电公司	地质家园小区01号箱变	华巩线1041	地质家园小区01号箱变变压器间隔配电变压器	400	30.473	198.11	198.11	未列入负面清单			-10.36%
10120	国网阜新市细河区供电公司	金地盛园三期03号箱变	玉工线YL66	金地盛园三期03#箱变变压器	630	27.8	328.86	328.86	未列入负面清单			5.51%
10121	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品09号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品09号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.57	380.71	380.71	未列入负面清单			-7.80%
10122	国网阜新市细河区供电公司	正阳馨居03#箱变	红阳线-1142	正阳馨居03#箱变变压器	630	22.07	364.96	364.96	未列入负面清单			-5.41%
10123	国网阜新市细河区供电公司	富海宜居2号箱变	10kV开罗线KF49	富海宜居2号箱变102配电变压器	500	24.589	277.06	277.06	未列入负面清单			415.02%
10124	国网阜新市细河区供电公司	时代花园07#箱变	红阳线-1142	中东线时代花园07号箱变变压器	630	29.484	318.25	318.25	未列入负面清单			-0.47%
10125	国网阜新市细河区供电公司	东城天下4#箱变	红北线1154	东城天下4#箱变变压器间隔配电变压器	630	39.172	257.22	257.22	未列入负面清单			-13.52%
10126	国网阜新市细河区供电公司	金色家园01号箱变	玉工线YL66	金色家园01号箱变变压器间隔配电变压器	630	14.456	412.93	412.93	未列入负面清单			348.72%
10127	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区03#箱变	红北线1154	城东棚户区03#箱变102配电变压器	630	13.781	417.18	417.18	未列入负面清单			456.41%
10128	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品03号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品03号箱变变压器间隔配电变压器	630	26.594	336.46	336.46	未列入负面清单			461.78%
10129	国网阜新市细河区供电公司	海罗2#配电室	10kV开罗线KF49	海罗2#配电室2#变压器	800	15.75	514.00	514.00	未列入负面清单			-

10130	国网阜新市细河区供电公司	金地盛园三期01号箱变	玉工线YL66	金地盛园三期01#箱变变压器	400	52.082	111.67	111.67	未列入负面清单			4.30%
10131	国网阜新市细河区供电公司	居园小区06#箱变	北西线849.	居园小区06#箱变2#变压器	400	26.117	215.53	215.53	未列入负面清单			3.71%
10132	国网阜新市细河区供电公司	居园小区06#箱变	北西线849.	居园小区06#箱变1#变压器	400	13.696	265.22	265.22	未列入负面清单			2.23%
10133	国网阜新市细河区供电公司	阜金线金地盛园小区01号箱变	玉工线YL66	阜金线金地盛园01号箱变	630	44.398	224.29	224.29	未列入负面清单			-1.21%
10134	国网阜新市细河区供电公司	居园小区07#箱变	北西线849.	居园小区07#箱变变压器	630	24.214	351.45	351.45	未列入负面清单			-0.19%
10135	国网阜新市细河区供电公司	居园小区01#箱变	北西线849.	居园小区01#箱变变压器	630	22.958	359.36	359.36	未列入负面清单			-1.90%
10136	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城B1箱变	四合线848	东方龙城B1箱变变压器	630	14.906	410.09	410.09	未列入负面清单			24.96%
10137	国网阜新市细河区供电公司	正阳馨居07#配电室	红阳线-1142	正阳馨居07#配电室变压器	630	20.844	372.68	372.68	未列入负面清单			-0.34%
10138	国网阜新市细河区供电公司	华金线21#箱变	华金线1044	华金线21#箱变2#变压器	400	19.516	241.94	241.94	未列入负面清单			-
10139	国网阜新市细河区供电公司	金府小区01号箱变	中工线.141	金府小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	22.531	362.05	362.05	未列入负面清单			-7.04%
10140	国网阜新市细河区供电公司	中工线惠誉馨居01号箱变	红阳线-1142	中工线惠誉馨居01号箱变	630	44.61	222.96	222.96	未列入负面清单			-6.02%
10141	国网阜新市细河区供电公司	居园小区04#箱变	北西线849.	居园小区04#箱变1#变压器	400	33.02	187.92	187.92	未列入负面清单			-2.72%
10142	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城A1箱变	四合线848	东方龙城A1箱变变压器	630	32.344	300.23	300.23	未列入负面清单			673.09%
10143	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品05号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品05号箱变变压器间隔配电变压器	630	27.61	330.06	330.06	未列入负面清单			456.74%
10144	国网阜新市细河区供电公司	龙城天下2#配电室	红北线1154	龙城天下2#配电室2号变压器	630	20.365	375.70	375.70	未列入负面清单			-
10145	国网阜新市细河区供电公司	华金线3#箱变	华金线1044	华金线3#箱变变压器	630	64.025	100.64	100.64	未列入负面清单			-
10146	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品04号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品04号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.86	315.88	315.88	未列入负面清单			430.50%
10147	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城B2箱变	四合线848	东方龙城B2箱变变压器	630	25.75	341.78	341.78	未列入负面清单			585.32%
10148	国网阜新市细河区供电公司	宏运铂郡01号配电站	中工线.141	宏运01号配电站1#变	800	25.413	436.70	436.70	未列入负面清单			533.41%
10149	国网阜新市细河区供电公司	和美家园01#配电站（北巩）	华巩线1041	和美家园01#配电站1#变压器	500	31.09	244.55	244.55	未列入负面清单			-
10150	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品01号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品01号箱变变压器间隔配电变压器	630	40.468	249.05	249.05	未列入负面清单			497.20%
10151	国网阜新市细河区供电公司	华金线21#箱变	华金线1044	华金线21#箱变1#变压器	250	27.14	132.15	132.15	未列入负面清单			-
10152	国网阜新市细河区供电公司	金月湾二期2号箱变	北西线849.	金月湾三期2#箱变变压器	400	57.538	89.85	89.85	未列入负面清单			-4.26%
10153	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城B3配电室	四合线848	B3配电室02号变压器	630	9.054	446.96	446.96	未列入负面清单			570.77%
10154	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡05号箱变	阜桥线FD55	康桥水郡05号箱变变压器间隔配电变压器	630	35.996	277.23	277.23	未列入负面清单			68.38%
10155	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡02号箱变	阜桥线FD55	康桥水郡02号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.96	340.45	340.45	未列入负面清单			398.15%
10156	国网阜新市细河区供电公司	时代花园04#箱变	红阳线-1142	中东线时代花园04号箱变变压器	500	20.736	296.32	296.32	未列入负面清单			429.09%
10157	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品10号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品10号箱变变压器间隔配电变压器	630	9.55	443.84	443.84	未列入负面清单			9.47%
10158	国网阜新市细河区供电公司	东城天下1#箱变	红北线1154	东城天下1#箱变变压器间隔配电变压器	630	20.032	377.80	377.80	未列入负面清单			-0.94%
10159	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品02号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品02号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.803	316.24	316.24	未列入负面清单			430.16%
10160	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区01#箱变	红北线1154	城东棚户区01#箱变102配电变压器	400	21.54	233.84	233.84	未列入负面清单			499.44%
10161	国网阜新市细河区供电公司	时代花园03#箱变	红阳线-1142	中东线时代花园03号箱变变压器	500	21.778	291.11	291.11	未列入负面清单			404.11%
10162	国网阜新市细河区供电公司	海罗4#配电室	10kV开罗线KF49	海罗4#配电站1#变压器	630	24.256	351.19	351.19	未列入负面清单			-

10163	国网阜新市细河区供电公司	10kV农民新民小区4#箱变	黄安线HJ44	10kV农民新民小区4#箱变间隔配电变压器	630	21.508	368.50	368.50	未列入负面清单			463.82%
10164	国网阜新市细河区供电公司	10kV农民新民小区2#箱变	黄安线HJ44	10kV农民新民小区2#箱变间隔配电变压器	630	18.235	389.12	389.12	未列入负面清单			467.07%
10165	国网阜新市细河区供电公司	10kV农民新民小区6#箱变	黄安线HJ44	10kV农民新民小区6#箱变间隔配电变压器	500	20.826	295.87	295.87	未列入负面清单			417.81%
10166	国网阜新市细河区供电公司	富海馨居二期配电站	黄西线HJ53	富海馨居二期配电站变压器	800	70.294	77.65	77.65	未列入负面清单			36.81%
10167	国网阜新市细河区供电公司	宏运华城C2配电室	解放线846	宏运华城C2配电室01#变压器	630	17.434	394.17	394.17	未列入负面清单			-6.41%
10168	国网阜新市细河区供电公司	福源学苑小区02#箱变	中东线160	福源学苑小区02#箱变变压器	500	38.1	209.50	209.50	未列入负面清单			-8.38%
10169	国网阜新市细河区供电公司	盛誉誉庭二期2#箱变	中东线160	盛誉誉庭二期2#箱变变压器	400	29.061	203.76	203.76	未列入负面清单			-7.08%
10170	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓14号箱变	玉辽线YL41	辽工大公寓14号箱变间隔配电变压器	400	38.733	165.07	165.07	未列入负面清单			384.77%
10171	国网阜新市细河区供电公司	海罗4#配电室	10kV开罗线KF49	海罗4#配电站2#变压器	630	19.601	380.51	380.51	未列入负面清单			-
10172	国网阜新市细河区供电公司	中央公园02#变压器	北茵线856	中央公园02#变压器	630	24.809	347.70	347.70	未列入负面清单			-
10173	国网阜新市细河区供电公司	巩家洼子小区03#箱变	北巩线858.	巩家洼子小区03#箱变01#变压器	315	21.613	183.92	183.92	未列入负面清单			-1.98%
10174	国网阜新市细河区供电公司	巩家洼子小区03#箱变	北巩线858.	巩家洼子小区03#箱变02#变压器	315	20.714	186.75	186.75	未列入负面清单			3.80%
10175	国网阜新市细河区供电公司	巩家洼子二期回迁楼1号变压器	四合线848	巩家洼子二期回迁楼1号变压器配电变压器	630	14.92	410.00	410.00	未列入负面清单			471.34%
10176	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅05号箱变	玉辽线YL41	辽工大住宅05号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.367	350.49	350.49	未列入负面清单			0.05%
10177	国网阜新市细河区供电公司	中央公园03#变压器	北茵线856	中央公园03#变压器	630	34.718	285.28	285.28	未列入负面清单			691.56%
10178	国网阜新市细河区供电公司	大唐荣城01配电室	北茵线856	01#配电室02#变压器	800	17.441	500.47	500.47	未列入负面清单			603.94%
10179	国网阜新市细河区供电公司	盛誉誉庭二期3#箱变	中东线160	盛誉誉庭二期3#箱变变压器	315	37.81	132.90	132.90	未列入负面清单			-8.32%
10180	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓12号箱变	玉辽线YL41	辽工大公寓12号间隔箱变配电变压器	400	44.637	141.45	141.45	未列入负面清单			90.96%
10181	国网阜新市细河区供电公司	嘉科花园02#箱变	玉辽线YL41	嘉科花园02#箱变变压器	630	19.093	383.71	383.71	未列入负面清单			222.35%
10182	国网阜新市细河区供电公司	新天地10KV变电所	中局线157	新天地10KV变电所变压器间隔配电变压器	1250	47.33	408.38	408.38	未列入负面清单			-20.36%
10183	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期04#配电室	北辽线852	翡翠二期04#配电室2#变间隔配电变压器	400	36.735	173.06	173.06	未列入负面清单			442.56%
10184	国网阜新市细河区供电公司	海罗2#配电室	10kV开罗线KF49	海罗2#配电室1#变压器	800	16.264	509.89	509.89	未列入负面清单			-
10185	国网阜新市细河区供电公司	海罗1#配电室	10kV开罗线KF49	海罗1#配电室2#变压器	800	13.159	534.73	534.73	未列入负面清单			-
10186	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅03号箱变	玉辽线YL41	辽工大住宅03号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.777	379.40	379.40	未列入负面清单			-3.16%
10187	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡六期地上配电站	阜桥线FD55	地上配电站01#变压器	630	13.241	420.58	420.58	未列入负面清单			8.31%
10188	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡六期地上配电站	阜桥线FD55	地上配电站02#变压器	630	14.858	410.39	410.39	未列入负面清单			-45.24%
10189	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅06号箱变	玉辽线YL41	辽工大住宅06号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.894	403.87	403.87	未列入负面清单			363.13%
10190	国网阜新市细河区供电公司	时代花园05#箱变	红阳线-1142	中东线时代花园05号箱变变压器	630	24.672	348.57	348.57	未列入负面清单			-10.53%
10191	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期02#配电室	北辽线852	翡翠二期02#配电室02变间隔配电变压器	500	17.941	310.30	310.30	未列入负面清单			446.37%
10192	国网阜新市细河区供电公司	大唐荣城02#配电室	北茵线856	大唐龙城04#变压器间隔配电变压器	800	28.803	409.58	409.58	未列入负面清单			732.06%
10193	国网阜新市细河区供电公司	河西小区1号配电室	四合线848	河西小区1号配电室1#配电变压器	800	6.571	587.43	587.43	未列入负面清单			502.80%
10194	国网阜新市细河区供电公司	远大华通苑配电站	解放线846	远大华通苑配电站1#配电变压器	800	8.502	571.98	571.98	未列入负面清单			1.21%
10195	国网阜新市细河区供电公司	公园里局维1号配电室01号高压柜	玉茵线YL42	公园里局维1号配电室01号高压柜2号变	800	17.356	501.15	501.15	未列入负面清单			-

10196	国网阜新市细河区供电公司	罗马假日01号配电室	北局线845.	罗马假日01号配电室1#配电变压器	630	13.222	420.70	420.70	未列入负面清单			427.66%
10197	国网阜新市细河区供电公司	万合臻园小区03#箱变	阜农线FD46	万合臻园小区03#箱变变压器	400	27.059	211.76	211.76	未列入负面清单			206.47%
10198	国网阜新市细河区供电公司	罗马假日01号配电室	北局线845.	罗马假日01号配电室2#配电变压器	630	17.5	393.75	393.75	未列入负面清单			502.54%
10199	国网阜新市细河区供电公司	阜新驰宇石油机械有限公司418895	阜农线FD46	阜新驰宇石油机械有限公司 536858	200	0	160.00	160.00	未列入负面清单			-
10200	国网阜新市细河区供电公司	中央公园07#变压器	北茵线856	中央公园07#变压器	630	19.796	379.29	379.29	未列入负面清单			-
10201	国网阜新市细河区供电公司	北局线贡园小区01号箱变	北局线845.	北局线贡园小区01号箱变02号变压器	400	59.702	81.19	81.19	未列入负面清单			-10.57%
10202	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居二期02号箱变	北局线845.	恒业馨居二期02号箱变变压器	630	19.645	380.24	380.24	未列入负面清单			-
10203	国网阜新市细河区供电公司	嘉科花园0#箱变	玉辽线YL41	嘉科0#箱变变压器	630	11.205	433.41	433.41	未列入负面清单			153.23%
10204	国网阜新市细河区供电公司	莱茵小镇01#箱变	北茵线856	莱茵小镇01号箱变间隔配电变压器	630	30.924	309.18	309.18	未列入负面清单			0.60%
10205	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居01号箱变	北局线845.	恒业馨居01号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.969	378.20	378.20	未列入负面清单			-15.07%
10206	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居二期01号箱变	北局线845.	恒业馨居二期01号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.905	378.60	378.60	未列入负面清单			-11.42%
10207	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居二期03号箱变	北局线845.	恒业馨居二期03号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.278	395.15	395.15	未列入负面清单			-6.78%
10208	国网阜新市细河区供电公司	恒盛国际1号配电室	华山线1049	恒盛国际1号配电室变压器	800	18.949	488.41	488.41	未列入负面清单			474.37%
10209	国网阜新市细河区供电公司	富海馨居农贸市场1号箱变	黄西线HJ53	富海馨居农贸市场1号箱变102配电变压器	315	15.752	202.38	202.38	未列入负面清单			540.32%
10210	国网阜新市细河区供电公司	河西小区02号配电室	四合线848	02号配电室1#变压器配电变压器	500	15.37	323.15	323.15	未列入负面清单			477.02%
10211	国网阜新市细河区供电公司	阜华小区04号箱变	中东线160	阜华小区04号箱变变压器间隔配电变压器	630	18.451	387.76	387.76	未列入负面清单			0.96%
10212	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居二期04号箱变	北局线845.	恒业馨居二期04号箱变变压器	630	14.834	410.55	410.55	未列入负面清单			-
10213	国网阜新市细河区供电公司	恒盛国际2号配电室	华山线1049	恒盛国际2号配电室变压器	800	24.93	440.56	440.56	未列入负面清单			476.67%
10214	国网阜新市细河区供电公司	巩家洼子小区05#箱变	北巩线858.	巩家洼子小区05#箱变变压器间隔配电变压器	630	21.82	366.53	366.53	未列入负面清单			-6.85%
10215	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅07号箱变	玉辽线YL41	辽工大住宅07号箱变变压器间隔配电变压器	630	48.29	199.77	199.77	未列入负面清单			194.53%
10216	国网阜新市细河区供电公司	北局线越秀小区A号箱变	北局线845.	北局线越秀小区A号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.547	380.85	380.85	未列入负面清单			-4.17%
10217	国网阜新市细河区供电公司	公园里局维1号配电室02号高压柜	玉茵线YL42	公园里局维1号配电室02号高压柜101# 公园里局维1号配电室02号高压柜103#04号变压器	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单			-
10218	国网阜新市细河区供电公司	福源学苑小区01#箱变	中东线160	福源学苑小区01#箱变变压器	400	29.432	202.27	202.27	未列入负面清单			-9.55%
10219	国网阜新市细河区供电公司	八一路宏运01号箱变	解放线846	八一路宏运01号箱变变压器间隔配电变压器	630	11.289	432.88	432.88	未列入负面清单			-11.95%
10220	国网阜新市细河区供电公司	莱茵小镇04号箱变	北茵线856	莱茵小镇04号箱变变压器	630	32.344	300.23	300.23	未列入负面清单			188.28%
10221	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居01号箱变	北局线845.	电网_恒业馨居01号箱变变压器间隔配电变压器 _1	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单			-
10222	国网阜新市细河区供电公司	工人大厦10KV变电所	中局线157	工人大厦10KV变电所变压器间隔配电变压器	630	36.118	276.46	276.46	未列入负面清单			-5.09%
10223	国网阜新市细河区供电公司	辽工大乐居小区2号箱变	中东线160	辽工大乐居小区2号箱变变压器间隔配电变压器	630	14.843	410.49	410.49	未列入负面清单			-
10224	国网阜新市细河区供电公司	大唐荣城01配电室	北茵线856	01#配电室01#变压器	800	13.58	531.36	531.36	未列入负面清单			547.60%
10225	国网阜新市细河区供电公司	河西小区02号配电室	四合线848	02号配电室2#变压器	630	14.308	413.86	413.86	未列入负面清单			392.19%
10226	国网阜新市细河区供电公司	大唐荣城02#配电室	北茵线856	02#配电室03#变压器	800	19.039	487.69	487.69	未列入负面清单			680.78%
10227	国网阜新市细河区供电公司	中央公园04#变压器	北茵线856	中央公园04#变压器	630	24.94	346.88	346.88	未列入负面清单			-
10228	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓09号箱变	玉辽线YL41	辽工大公寓09号箱变间隔配电变压器	400	22.699	229.20	229.20	未列入负面清单			135.86%

10229	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期02#配电室	北辽线852	翡翠二期02#配电室01变间隔配电变压器	500	18.409	307.96	307.96	未列入负面清单			451.08%
10230	国网阜新市细河区供电公司	威尼斯小区01#箱变	解放线846	威尼斯小区01#箱变变压器	630	30.332	312.91	312.91	未列入负面清单			-7.97%
10231	国网阜新市细河区供电公司	阜华小区01号箱变	中东线160	阜华小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.92	403.70	403.70	未列入负面清单			-7.12%
10232	国网阜新市细河区供电公司	公园里局维1号配电室01号高压柜	玉茵线YL42	公园里局维1号配电室01号高压柜1号变	800	15.244	518.05	518.05	未列入负面清单			-
10233	国网阜新市细河区供电公司	盛誉誉庭二期1#箱变	中东线160	盛誉誉庭二期1#箱变变压器	500	56.935	115.33	115.33	未列入负面清单			-7.72%
10234	国网阜新市细河区供电公司	北局线龙馨家园02号箱变	北局线845.	北局线龙馨家园02号箱变变压器	630	28.52	324.32	324.32	未列入负面清单			-7.50%
10235	国网阜新市细河区供电公司	翡翠公园2#配电室	玉辽线YL41	翡翠公园2#配电室1#变压器	500	53.535	132.33	132.33	未列入负面清单			445.39%
10236	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期03#配电室	北辽线852	翡翠二期03#配电室01#变间隔配电变压器	400	31.121	195.52	195.52	未列入负面清单			413.38%
10237	国网阜新市细河区供电公司	北局线书香家园01#箱变	北局线845.	北局线书香家园01号箱变变压器	630	55.661	153.34	153.34	未列入负面清单			2.72%
10238	国网阜新市细河区供电公司	翡翠公园1#配电室	玉辽线YL41	翡翠公园1#配电室2#变压器	500	40.4	198.00	198.00	未列入负面清单			444.69%
10239	国网阜新市细河区供电公司	河西小区1号配电室	四合线848	河西小区1号配电室2号配电变压器	800	7.165	582.68	582.68	未列入负面清单			520.44%
10240	国网阜新市细河区供电公司	巩家洼子小区06#箱变	北巩线858.	巩家洼子小区06#箱变变压器间隔配电变压器	630	16.17	402.13	402.13	未列入负面清单			-14.74%
10241	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓08#箱变	玉辽线YL41	辽工大公寓08#箱变变压器	500	73.214	33.93	33.93	未列入负面清单			458.62%
10242	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓13号箱变	玉辽线YL41	辽工大公寓13号箱变间隔配电变压器	400	32.048	191.81	191.81	未列入负面清单			114.66%
10243	国网阜新市细河区供电公司	大唐荣城02#配电室	北茵线856	02#配电室05#变压器	800	5.765	593.88	593.88	未列入负面清单			560.58%
10244	国网阜新市细河区供电公司	北局线龙馨家园01号箱变	北局线845.	北局线龙馨家园01号箱变变压器	400	45.932	136.27	136.27	未列入负面清单			-4.56%
10245	国网阜新市细河区供电公司	嘉科花园04#箱变	玉辽线YL41	嘉科花园04#箱变变压器间隔配电变压器	630	20.098	377.38	377.38	未列入负面清单			218.85%
10246	国网阜新市细河区供电公司	银通华府2#配电站	中工线.141	银通华府2#配电站5#变压器	800	11.113	551.10	551.10	未列入负面清单			-12.06%
10247	国网阜新市细河区供电公司	银通华府2#配电站	中工线.141	银通华府2#配电站3#变压器	800	27.096	423.23	423.23	未列入负面清单			-1.11%
10248	国网阜新市细河区供电公司	银通华府2#配电站	中工线.141	银通华府2#配电站4#变压器	800	33.914	368.69	368.69	未列入负面清单			-2.96%
10249	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城C4配电室	四合线848	东方龙城C4配电室变压器	500	15.543	322.29	322.29	未列入负面清单			505.54%
10250	国网阜新市细河区供电公司	六合国际2#配电室	华滨线1046	六合国际2#配电室2#变压器	800	24.071	447.43	447.43	未列入负面清单			502.61%
10251	国网阜新市细河区供电公司	阜金线金地盛园小区02号箱变	玉工线YL66	阜金线金地盛园02号箱变	630	42.864	233.96	233.96	未列入负面清单			-3.53%
10252	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡10KV1号配电站	阜桥线FD55	康桥水郡10KV1号配电站变压器间隔配电变压器	630	29.187	320.12	320.12	未列入负面清单			524.22%
10253	国网阜新市细河区供电公司	志诚慧府10KV配电站	华南线1045	志诚慧府10KV配电站2#变压器	800	28.761	409.91	409.91	未列入负面清单			583.68%
10254	国网阜新市细河区供电公司	志诚慧府10KV配电站	华南线1045	志诚慧府10KV配电站3#变压器	800	18.037	495.70	495.70	未列入负面清单			611.87%
10255	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆3#箱变	华沙线1042	盛世公馆3#箱变变压器	500	36.057	219.72	219.72	未列入负面清单			-5.00%
10256	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆6#箱变	华沙线1042	盛世公馆6#箱变变压器	500	18.559	307.21	307.21	未列入负面清单			-5.11%
10257	国网阜新市细河区供电公司	金地小区1#	华沙线1042	金地小区1#箱变变压器	400	38.138	167.45	167.45	未列入负面清单			-
10258	国网阜新市细河区供电公司	鑫世纪时代广场局维01#配电室	北阜线851	局维01#配电室102变压器间隔配电变压器	500	10.626	346.87	346.87	未列入负面清单			496.76%
10259	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园07号箱变	北畔线855	龙畔家园07号箱变变压器间隔配电变压器	630	22.62	361.49	361.49	未列入负面清单			391.94%
10260	国网阜新市细河区供电公司	公共01号配电室	北巩线858.	公共1号配电室1号变压器	800	17.709	498.33	498.33	未列入负面清单			-
10261	国网阜新市细河区供电公司	公共01号配电室	北巩线858.	公共1号配电室2号变压器	800	19.269	485.85	485.85	未列入负面清单			-

10262	国网阜新市细河区供电公司	公共02号配电室	北巩线858.	公共02号配电室1号变压器	800	19.323	485.42	485.42	未列入负面清单			-
10263	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村02#箱变	华沙线1042	沙海新村02#箱变变压器	630	24.008	352.75	352.75	未列入负面清单			-2.98%
10264	国网阜新市细河区供电公司	新都四季城三期1号箱变	华沙线1042	新都四季城三期1号箱变变压器	630	14.302	413.90	413.90	未列入负面清单			-4.90%
10265	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园01#配电室	北畔线855	变压器间隔配电变压器	630	21.69	367.35	367.35	未列入负面清单			227.06%
10266	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品二期06#箱变	阜辽线FD42	祥宇玉品二期06#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.607	355.28	355.28	未列入负面清单			481.59%
10267	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品小区03#箱变	北阜线851	祥宇玉品小区03#箱变变压器	630	23.731	354.49	354.49	未列入负面清单			-11.54%
10268	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品二期05#箱变	阜辽线FD42	祥宇玉品二期05#箱变变压器间隔配电变压器	500	24.156	279.22	279.22	未列入负面清单			402.83%
10269	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区07号箱变	北六线843	10kV龙泽雅苑小区07号箱变变压器	630	27.335	331.79	331.79	未列入负面清单			466.95%
10270	国网阜新市细河区供电公司	市北园中小区01#箱变	北安线853	市北园中小区01#箱变变压器	500	23.703	281.49	281.49	未列入负面清单			115.15%
10271	国网阜新市细河区供电公司	鑫世纪时代广场局维02#配电室	北阜线851	局维02#配电室103变压器间隔配电变压器	400	13.032	267.87	267.87	未列入负面清单			425.12%
10272	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村03#箱变	华沙线1042	沙海新村03#箱变变压器	630	21.704	367.26	367.26	未列入负面清单			-6.17%
10273	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园04号箱变	北畔线855	龙畔家园04号箱变103配电变压器	630	14.805	410.73	410.73	未列入负面清单			397.82%
10274	国网阜新市细河区供电公司	金地佳园一期3号箱变	华沙线1042	金地佳园一期3号箱变变压器	630	22.572	361.80	361.80	未列入负面清单			400.53%
10275	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村3#箱变	华沙线1042	沙海新村3#箱变变压器	630	21.289	369.88	369.88	未列入负面清单			-8.22%
10276	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆7#箱变	华沙线1042	盛世公馆7#箱变变压器	250	10.425	173.94	173.94	未列入负面清单			370.64%
10277	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品小区08#箱变	北阜线851	祥宇玉品小区08#箱变变压器	630	30.8	309.96	309.96	未列入负面清单			-9.33%
10278	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园11号箱变	北畔线855	龙畔家园11号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.749	392.18	392.18	未列入负面清单			361.99%
10279	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区09号箱变	北六线843	10kV龙泽雅苑小区09号箱变变压器间隔配电变压器	630	22.111	364.70	364.70	未列入负面清单			454.06%
10280	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品小区04#箱变	北阜线851	祥宇玉品小区04#箱变变压器	630	31.177	307.58	307.58	未列入负面清单			-5.51%
10281	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆2#箱变	华沙线1042	盛世公馆2#箱变变压器	500	19.126	304.37	304.37	未列入负面清单			-6.90%
10282	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品二期03#箱变	阜辽线FD42	祥宇玉品二期03#箱变变压器间隔配电变压器	500	28.549	257.26	257.26	未列入负面清单			385.16%
10283	国网阜新市细河区供电公司	亨鑫佳园01号箱变	阜园线FD41	01配电变压器配电变压器	630	31.374	306.34	306.34	未列入负面清单			539.43%
10284	国网阜新市细河区供电公司	盛世公馆1#箱变	华沙线1042	盛世公馆1#箱变变压器	630	22.972	359.28	359.28	未列入负面清单			-6.22%
10285	国网阜新市细河区供电公司	馨苑小区01号箱变	北滨线847	馨苑小区01号箱变变压器间隔配电变压器	400	22.135	231.46	231.46	未列入负面清单			551.62%
10286	国网阜新市细河区供电公司	锦绣家园04号箱变	北滨线847	锦绣家园04号箱变变压器间隔配电变压器	630	13.497	418.97	418.97	未列入负面清单			-8.45%
10287	国网阜新市细河区供电公司	辽工大职技学院01号箱变	北滨线847	辽工大职技学院01号箱变变压器间隔配电变压器	500	6.202	368.99	368.99	未列入负面清单			491.29%
10288	国网阜新市细河区供电公司	北滨线锦绣家园02#箱变	北滨线847	北滨线锦绣家园02号箱变变压器	500	25.463	272.69	272.69	未列入负面清单			-9.26%
10289	国网阜新市细河区供电公司	金地盛园三期04号箱变	玉工线YL66	金地盛园三期04#箱变变压器	630	27.072	333.45	333.45	未列入负面清单			2.88%
10290	国网阜新市细河区供电公司	清华园小区01号箱变	中军线154	清华园小区01号箱变变压器间隔配电变压器_2	630	23.348	356.91	356.91	未列入负面清单			-5.63%
10291	国网阜新市细河区供电公司	八一小区01号箱变	北滨线847	八一小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	16.542	399.79	399.79	未列入负面清单			-5.38%
10292	国网阜新市细河区供电公司	辽工大职技学院01号箱变	北滨线847	辽工大职技学院01号箱变变压器间隔配电变压器_1	630	6.733	461.58	461.58	未列入负面清单			1.34%
10293	国网阜新市细河区供电公司	六合国际1#配电室	华滨线1046	六合国际1#配电室2#变压器	800	20.007	479.94	479.94	未列入负面清单			484.87%
10294	国网阜新市细河区供电公司	八一路恒业01号箱变	中军线154	八一路恒业01号箱变变压器间隔配电变压器	630	65.225	93.08	93.08	未列入负面清单			-2.83%

10295	国网阜新市细河区供电公司	六合国际2#配电室	华滨线1046	六合国际2#配电室1#变压器	800	22.056	463.55	463.55	未列入负面清单			485.30%
10296	国网阜新市细河区供电公司	六合国际1#配电室	华滨线1046	六合国际1#配电室1#变压器	800	19.01	487.92	487.92	未列入负面清单			495.54%
10297	国网阜新市细河区供电公司	锦绣家园03号箱变	北滨线847	锦绣家园03号箱变变压器间隔配电变压器	630	8.976	447.45	447.45	未列入负面清单			132.96%
10298	国网阜新市细河区供电公司	六合嘉际02配电室	玉畔线YL44	六合嘉际02配3#配电变压器间隔配电变压器	500	27.062	264.69	264.69	未列入负面清单			478.20%
10299	国网阜新市细河区供电公司	六合嘉际02配电室	玉畔线YL44	六合嘉际02配4#配电变压器间隔配电变压器	500	24.957	275.22	275.22	未列入负面清单			476.88%
10300	国网阜新市细河区供电公司	龙城天下1#配电室	红北线1154	龙城天下1#配电室1#变压器	800	24.234	446.13	446.13	未列入负面清单			-
10301	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品小区06#箱变	北阜线851	祥宇玉品小区06#箱变变压器	630	31.133	307.86	307.86	未列入负面清单			-2.24%
10302	国网阜新市细河区供电公司	金地花园4#箱变	华金线1044	金地花园4#箱变变压器	630	37.102	270.26	270.26	未列入负面清单			-
10303	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品04#箱变	红阳线-1142	中东线祥宇一品04号箱变	630	34.975	283.66	283.66	未列入负面清单			-13.98%
10304	国网阜新市细河区供电公司	正阳馨居05#箱变	红阳线-1142	正阳馨居05#箱变变压器	315	19.387	190.93	190.93	未列入负面清单			-9.39%
10305	国网阜新市细河区供电公司	中大广场小区1号配电室	中塑线158	中大公共1号配电室1号变压器	800	5.849	593.21	593.21	未列入负面清单			-
10306	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥01配电室	玉茵线YL42	绿地剑桥01配电室1#配电变压器	800	23.655	450.76	450.76	未列入负面清单			440.27%
10307	国网阜新市细河区供电公司	中工线学府雅苑01号箱变	红阳线-1142	中工线学府雅院01号箱变	400	41.061	155.76	155.76	未列入负面清单			-10.29%
10308	国网阜新市细河区供电公司	热力小区1号箱变	北巩线858.	热力小区1号箱变变压器	630	19.28	382.54	382.54	未列入负面清单			-
10309	国网阜新市细河区供电公司	金地小区6号箱变（自维）	华金线1044	金地花园6#箱变变压器	400	35.645	177.42	177.42	未列入负面清单			-
10310	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品03#箱变	红阳线-1142	中东线祥宇一品03号箱变	630	33.976	289.95	289.95	未列入负面清单			-8.53%
10311	国网阜新市细河区供电公司	金地盛园三期02号箱变	玉工线YL66	金地盛园三期02#箱变变压器	400	28.938	204.25	204.25	未列入负面清单			465.52%
10312	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡06号箱变	阜桥线FD55	康桥水郡06号箱变变压器配电变压器	400	50.24	119.04	119.04	未列入负面清单			392.72%
10313	国网阜新市细河区供电公司	和美家园小区3#箱变	华巩线1041	和美家园小区3#箱变配电变压器	500	37.118	214.41	214.41	未列入负面清单			444.44%
10314	国网阜新市细河区供电公司	莱茵小镇02号箱变	北茵线856	莱茵小镇02号箱变变压器	630	21.443	368.91	368.91	未列入负面清单			179.70%
10315	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期04#配电室	北辽线852	翡翠二期04#配电室01变间隔配电变压器	400	42.805	148.78	148.78	未列入负面清单			441.22%
10316	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品小区05#箱变	北阜线851	祥宇玉品小区05#箱变变压器	630	29.169	320.24	320.24	未列入负面清单			-11.53%
10317	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品小区07#箱变	北阜线851	祥宇玉品小区07#箱变变压器	630	23.429	356.40	356.40	未列入负面清单			-6.26%
10318	国网阜新市细河区供电公司	莱茵小镇03号箱变	北茵线856	莱茵小镇03号箱变变压器	500	28.477	257.62	257.62	未列入负面清单			502.81%
10319	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥02配电室	玉茵线YL42	绿地剑桥02配电室4#配电变压器	800	31.527	387.78	387.78	未列入负面清单			580.60%
10320	国网阜新市细河区供电公司	银通华府1#配电站	中工线.141	银通华府1#配电站2#变压器	800	14.018	527.86	527.86	未列入负面清单			-3.13%
10321	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥04#配电站	玉茵线YL42	绿地剑桥04#配电站9#配电变压器	800	22.418	460.66	460.66	未列入负面清单			456.61%
10322	国网阜新市细河区供电公司	富丽国际居民配电室	中工线.141	富丽国际居民配电室2#变压器	500	39.033	204.84	204.84	未列入负面清单			424.83%
10323	国网阜新市细河区供电公司	北六线兴惠小区01号箱变	北六线843	北六线兴惠小区箱变变压器	630	23.452	356.25	356.25	未列入负面清单			-2.57%
10324	国网阜新市细河区供电公司	阜南线金地盛园05号箱变	阜南线FD53	阜南线金地盛园05号箱变	630	22.885	359.82	359.82	未列入负面清单			363.38%
10325	国网阜新市细河区供电公司	福邸龙湾01#箱变	工农线841	福邸龙湾01#箱变变压器	500	15.688	321.56	321.56	未列入负面清单			439.33%
10326	国网阜新市细河区供电公司	黄园线5右4#(黄家沟钢材市场)	黄西线HJ53	黄园线5右4#(黄家沟钢材市场)102配电变压器	630	11.702	430.28	430.28	未列入负面清单			516.26%
10327	国网阜新市细河区供电公司	天成国际02号箱变	北六线843	天成国际02号箱变变压器间隔配电变压器	630	33.614	292.23	292.23	未列入负面清单			-1.82%

10328	国网阜新市细河区供电公司	阳光水岸二期01#箱变	华山线1049	阳光水岸二期01#箱变变压器	630	19.16	383.29	383.29	未列入负面清单			-
10329	国网阜新市细河区供电公司	银通河畔花园10KV配电站	华山线1049	银通河畔花园10KV配电站02#变压器	630	26.278	338.45	338.45	未列入负面清单			-
10330	国网阜新市细河区供电公司	顺吉四季03号箱变	北六线843	顺吉四季03号箱变3#变压器	630	16.257	401.58	401.58	未列入负面清单			428.71%
10331	国网阜新市细河区供电公司	书画院小区03号箱变	中北线156	书画院小区03号箱变变压器间隔配电变压器 _4	400	32.588	189.65	189.65	未列入负面清单			488.36%
10332	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品04号箱变	北六线843	祥宇一品04号箱变变压器间隔配电变压器	630	33.278	294.35	294.35	未列入负面清单			-0.22%
10333	国网阜新市细河区供电公司	书画院小区03号箱变	中北线156	书画院小区03号箱变变压器间隔配电变压器 _3	630	21.546	368.26	368.26	未列入负面清单			545.79%
10334	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景5号配电室	开浩线-KF62	凯旋帝景5号配电室4#变压器	630	15.6	405.72	405.72	未列入负面清单			-
10335	国网阜新市细河区供电公司	北六线旱河南小区09号箱变	北六线843	北六线旱河小区09号箱变	630	15.288	407.69	407.69	未列入负面清单			-2.88%
10336	国网阜新市细河区供电公司	北六线容大佳园01号箱变	北六线843	北六线容大佳园01号箱变	630	42.577	235.76	235.76	未列入负面清单			-
10337	国网阜新市细河区供电公司	公园里局维1号配电室02号高压柜	玉茵线YL42	公园里局维1号配电室02号高压柜101# 公园里局维1号配电室02号高压柜102#3号变压器	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单			-
10338	国网阜新市细河区供电公司	北六线桃源小区01号箱变	北六线843	北六线桃园小区箱变02号变压器	400	40.523	157.91	157.91	未列入负面清单			3.90%
10339	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期03#箱变	北六线843	祥宇一品二期03#箱变1#变压器	315	25.481	171.73	171.73	未列入负面清单			-8.50%
10340	国网阜新市细河区供电公司	红南线北方花园01#号箱变	阜南线FD53	红南线北方花园01号箱变变压器	500	48.31	158.45	158.45	未列入负面清单			-6.73%
10341	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥04#配电站	玉茵线YL42	绿地剑桥04#配电站8#配电变压器	800	22.582	459.34	459.34	未列入负面清单			473.05%
10342	国网阜新市细河区供电公司	红纺线北方花园05号箱变	阜南线FD53	红南线北方花园05号箱变变压器	500	38.194	209.03	209.03	未列入负面清单			-6.52%
10343	国网阜新市细河区供电公司	八一路丹阳01号箱变	北巩线858.	八一路丹阳01号箱变变压器间隔配电变压器	630	19.729	379.71	379.71	未列入负面清单			-2.43%
10344	国网阜新市细河区供电公司	北六线盛世誉庭02号箱变	北六线843	北六线盛世誉庭02号箱变	630	34.822	284.62	284.62	未列入负面清单			-6.06%
10345	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期04#箱变	北六线843	祥宇一品二期04#箱变1#变压器	250	40.663	98.34	98.34	未列入负面清单			-2.46%
10346	国网阜新市细河区供电公司	世纪家园01#箱变	开浩线-KF62	世纪家园01#箱变变压器	400	35.457	178.17	178.17	未列入负面清单			-14.48%
10347	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景4号配电室	开浩线-KF62	凯旋帝景4号配电室02#变压器	630	16.097	402.59	402.59	未列入负面清单			-
10348	国网阜新市细河区供电公司	公园里局维2号配电室01号高压柜	玉茵线YL42	公园里局维2号配电室01号高压柜01号变压器	800	12.946	536.43	536.43	未列入负面清单			-
10349	国网阜新市细河区供电公司	北六线旱河南小区10号箱变	北六线843	北六线旱河小区10号箱变	630	11.223	433.30	433.30	未列入负面清单			-3.22%
10350	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期01#箱变	北六线843	祥宇一品二期01#箱变1#变压器	315	33.174	147.50	147.50	未列入负面清单			-11.20%
10351	国网阜新市细河区供电公司	阜南线金地盛园小区02号箱变	阜南线FD53	阜南线金地盛园02号箱变	630	44.738	222.15	222.15	未列入负面清单			1.57%
10352	国网阜新市细河区供电公司	黄西线22#（馨怡小区箱变）	黄西线HJ53	黄西线22#（馨怡小区箱变）102配电变压器	200	59.815	40.37	40.37	未列入负面清单			10.44%
10353	国网阜新市细河区供电公司	顺吉四季01号箱变	北六线843	顺吉四季01号箱变1#变压器	500	23.853	280.74	280.74	未列入负面清单			468.24%
10354	国网阜新市细河区供电公司	北六线旱河南小区02#箱变	北六线843	北六线旱河小区02号箱变变压器	630	31.134	307.86	307.86	未列入负面清单			-5.78%
10355	国网阜新市细河区供电公司	公园里局维2号配电室01号高压柜	玉茵线YL42	公园里局维2号配电室01号高压柜02号变压器	800	18.926	488.59	488.59	未列入负面清单			-
10356	国网阜新市细河区供电公司	供热小区箱变	华山线1049	供热小区箱变变压器	800	14.021	527.83	527.83	未列入负面清单			-
10357	国网阜新市细河区供电公司	盛誉支45#箱变	开浩线-KF62	盛誉支45#箱变变压器	630	26.97	334.09	334.09	未列入负面清单			-
10358	国网阜新市细河区供电公司	书画院小区01号箱变	中北线156	书画院小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	20.318	376.00	376.00	未列入负面清单			508.90%
10359	国网阜新市细河区供电公司	红纺线北方花园新区04号箱变	阜南线FD53	红南线北方花园04号箱变变压器	630	40.604	248.19	248.19	未列入负面清单			-5.57%
10360	国网阜新市细河区供电公司	公园里局维2号配电室02号高压柜	玉茵线YL42	公园里局维2号配电室02号高压柜03号变压器	800	9.895	560.84	560.84	未列入负面清单			-

10361	国网阜新市细河区供电公司	北六线盛世誉庭03号箱变	北六线843	北六线盛世誉庭03号箱变	630	57.004	144.87	144.87	未列入负面清单			-3.34%
10362	国网阜新市细河区供电公司	红南线北方花园02#箱变	阜南线FD53	红南线北方花园02#箱变配电变压器	400	44.916	140.34	140.34	未列入负面清单			-6.00%
10363	国网阜新市细河区供电公司	开发小区1号箱变	华山线1049	开发小区1号箱变变压器	630	28.173	326.51	326.51	未列入负面清单			-
10364	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥04#配电站	玉茵线YL42	绿地剑桥04#配电站10#配电变压器	800	16.019	511.85	511.85	未列入负面清单			443.10%
10365	国网阜新市细河区供电公司	银通河畔花园10KV配电站	华山线1049	银通河畔花园10KV配电站01#变压器	630	55.755	152.74	152.74	未列入负面清单			-
10366	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期02#箱变	北六线843	祥宇一品二期02#箱变1#变压器	500	27.044	264.78	264.78	未列入负面清单			508.55%
10367	国网阜新市细河区供电公司	北六线旱河南小区05#箱变	北六线843	北六线旱河小区05号箱变变压器	630	38.137	263.74	263.74	未列入负面清单			3.38%
10368	国网阜新市细河区供电公司	北六线旱河南小区01#箱变	北六线843	北六线旱河小区01#箱变变压器	630	32.778	297.50	297.50	未列入负面清单			-1.67%
10369	国网阜新市细河区供电公司	北六线旱河南小区06#箱变	北六线843	北六线旱河小区06号箱变变压器	630	25.94	340.58	340.58	未列入负面清单			-6.99%
10370	国网阜新市细河区供电公司	红纺线北方花园新区03号箱变	阜南线FD53	红南线北方花园03号箱变变压器	630	26.253	338.61	338.61	未列入负面清单			-11.36%
10371	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景5号配电室	开浩线-KF62	凯旋帝景5号配电室3#变压器	630	30.273	313.28	313.28	未列入负面清单			-
10372	国网阜新市细河区供电公司	顺吉四季02号箱变	北六线843	顺吉四季02号箱变2#变压器	630	17.343	394.74	394.74	未列入负面清单			500.73%
10373	国网阜新市细河区供电公司	阜南线金地盛园04号箱变	阜南线FD53	阜南线金地盛园04号箱变	630	31.156	307.72	307.72	未列入负面清单			-0.70%
10374	国网阜新市细河区供电公司	银通河畔花园10KV配电站	华山线1049	银通河畔花园10KV配电站03#变压器	630	29.932	315.43	315.43	未列入负面清单			-
10375	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都2#配电站	华巩线1041	枫丹丽都2#配电站2#配电变压器	800	13.063	535.50	535.50	未列入负面清单			-7.51%
10376	国网阜新市细河区供电公司	北六线旱河南小区08号箱变	北六线843	北六线旱河小区08号箱变	630	7.366	457.59	457.59	未列入负面清单			-8.36%
10377	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城C4配电室	四合线848	C4配电室2号变压器	630	12.224	426.99	426.99	未列入负面清单			525.29%
10378	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期04#箱变	北六线843	祥宇一品二期04#箱变2#变压器	250	14.973	162.57	162.57	未列入负面清单			-13.14%
10379	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里02#变电所	北工线859	恒强马德里02#变电所04#变	400	15.671	257.32	257.32	未列入负面清单			-
10380	国网阜新市细河区供电公司	海罗1#配电室	10kV开罗线KF49	海罗1#配电室1#变压器	800	23.042	455.66	455.66	未列入负面清单			-
10381	国网阜新市细河区供电公司	富丽国际居民配电室	中工线.141	富丽国际居民配电室1#变压器	500	33.085	234.58	234.58	未列入负面清单			431.79%
10382	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区06号箱变	北六线843	10kV龙泽雅苑小区06号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.192	320.09	320.09	未列入负面清单			467.17%
10383	国网阜新市细河区供电公司	辽工大乐居小区2号箱变	中东线160	辽工大乐居小区2号箱变102配电变压器	630	15.224	408.09	408.09	未列入负面清单			66.14%
10384	国网阜新市细河区供电公司	宏运华城C4配电室	解放线846	宏运华城C4配电室配电变压器	630	18.408	388.03	388.03	未列入负面清单			451.07%
10385	国网阜新市细河区供电公司	宏运华城C4配电室	解放线846	宏运C4配电室104-02变压器	500	40.106	199.47	199.47	未列入负面清单			-
10386	国网阜新市细河区供电公司	中央公园06#变压器	北茵线856	中央公园06#变压器	630	19.476	381.30	381.30	未列入负面清单			-
10387	国网阜新市细河区供电公司	和美A区1号配电站1号高压柜	华巩线1041	和美A区1号配电站1#变	630	26.379	337.81	337.81	未列入负面清单			503.52%
10388	国网阜新市细河区供电公司	银通水岸2#居民变电所	华北线1047	银通水岸2#居民变电所2#变压器	800	19.455	484.36	484.36	未列入负面清单			-
10389	国网阜新市细河区供电公司	和平颐泉庄园2#配电站	华北线1047	和平颐泉庄园2#配电站1#	500	46.403	167.99	167.99	未列入负面清单			-
10390	国网阜新市细河区供电公司	和平颐泉庄园2#配电站	华北线1047	和平颐泉庄园2#配电站2#	500	33.408	232.96	232.96	未列入负面清单			-
10391	国网阜新市细河区供电公司	中大广场小区3号配电室	中塑线158	中大公共1号配电室3号变压器	800	2.005	623.96	623.96	未列入负面清单			-
10392	国网阜新市细河区供电公司	中大广场小区2号配电室	中塑线158	中大公共1号配电室2号变压器	800	1.642	626.86	626.86	未列入负面清单			-
10393	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景01#配电室	开浩线-KF62	凯旋帝景01#配电室变压器1	800	17.615	499.08	499.08	未列入负面清单			-

10394	国网阜新市细河区供电公司	阜南线金地盛园小区01号箱变	阜南线FD53	阜南线金地盛园01号箱变	630	38.234	263.13	263.13	未列入负面清单			-2.23%
10395	国网阜新市细河区供电公司	中工线时代花园04号箱变	中工线.141	中工线时代花园03号箱变变压器	400	32.189	191.24	191.24	未列入负面清单			-
10396	国网阜新市细河区供电公司	公共03号配电室	北巩线858.	公共3号配电室1号变压器	800	15.884	512.93	512.93	未列入负面清单			-
10397	国网阜新市细河区供电公司	广厦小区01号箱变	塑料线844	广厦小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	15.027	409.33	409.33	未列入负面清单			0.51%
10398	国网阜新市细河区供电公司	公共02号配电室	北巩线858.	公共02号配电室3号变压器	800	12.03	543.76	543.76	未列入负面清单			-
10399	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅02号箱变	玉辽线YL41	辽工大住宅02号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.463	318.38	318.38	未列入负面清单			145.55%
10400	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都小区3#箱变	华巩线1041	枫丹丽都3#箱变配电变压器	630	21.369	369.38	369.38	未列入负面清单			608.83%
10401	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里04#箱变	北工线859	恒强马德里04#箱变07#变压器	630	16.529	399.87	399.87	未列入负面清单			-
10402	国网阜新市细河区供电公司	广厦小区03号箱变	塑料线844	广厦小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.322	394.87	394.87	未列入负面清单			0.16%
10403	国网阜新市细河区供电公司	中工线时代花园01号箱变	中工线.141	中工线时代花园01号箱变变压器	400	37.808	168.77	168.77	未列入负面清单			0.22%
10404	国网阜新市细河区供电公司	广厦小区02号箱变	塑料线844	广厦小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	17.063	396.50	396.50	未列入负面清单			-3.59%
10405	国网阜新市细河区供电公司	八一支线桑港花园1号箱变	北巩线858.	八一支线桑港花园1号箱变变压器间隔配电变压器	630	68.127	74.80	74.80	未列入负面清单			-5.64%
10406	国网阜新市细河区供电公司	宏运铂郡01号配电站	中工线.141	宏运01号配电站2#变	800	27.102	423.18	423.18	未列入负面清单			570.27%
10407	国网阜新市细河区供电公司	园林处01#箱变	中工线.141	园林处01#箱变102配电变压器	200	9.583	140.83	140.83	未列入负面清单			1.11%
10408	国网阜新市细河区供电公司	中工线常青街工大01号箱变	中工线.141	中工线常青街工大01号箱变102配电变压器	400	15.622	257.51	257.51	未列入负面清单			-
10409	国网阜新市细河区供电公司	金色城小区02号箱变	北巩线858.	金色城小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	18.35	388.40	388.40	未列入负面清单			-10.46%
10410	国网阜新市细河区供电公司	广厦小区04号箱变	塑料线844	广厦小区04号箱变变压器间隔配电变压器	630	16.653	399.09	399.09	未列入负面清单			-5.06%
10411	国网阜新市细河区供电公司	金色小区02号箱变	北巩线858.	金色小区02号箱变变压器间隔配电变压器	630	22.823	360.22	360.22	未列入负面清单			-5.82%
10412	国网阜新市细河区供电公司	公共02号配电室	北巩线858.	公共02号配电室2号变压器	800	17.111	503.11	503.11	未列入负面清单			-
10413	国网阜新市细河区供电公司	城市花园02号箱变	塑料线844	城市花园02号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.954	340.49	340.49	未列入负面清单			-3.68%
10414	国网阜新市细河区供电公司	富丽国际居民配电室	中工线.141	富丽国际居民配电室3#变压器	500	47.49	162.55	162.55	未列入负面清单			413.86%
10415	国网阜新市细河区供电公司	桑港花园二期02#箱变	北巩线858.	桑港花园二期02#箱变01#变压器	400	24.877	220.49	220.49	未列入负面清单			3.10%
10416	国网阜新市细河区供电公司	印象江南1#配电室	华北线1047	印象江南1#配电室2#变压器	800	32.037	383.70	383.70	未列入负面清单			-11.04%
10417	国网阜新市细河区供电公司	盛誉云顶01#箱变	开浩线-KF62	盛誉云顶01#箱变变压器	500	24.759	276.21	276.21	未列入负面清单			-
10418	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品小区01#箱变	北阜线851	祥宇玉品小区01#箱变变压器	630	20.447	375.18	375.18	未列入负面清单			-3.18%
10419	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期05#配电室	北辽线852	翡翠二期05#配电室03变间隔配电变压器	630	19.479	381.28	381.28	未列入负面清单			524.44%
10420	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥01配电室	玉茵线YL42	绿地剑桥01配电室2#配电变压器	800	16.89	504.88	504.88	未列入负面清单			452.77%
10421	国网阜新市细河区供电公司	凯隆幸福里10kV配电室	北巩线858.	凯隆幸福里配电室1#变压器	800	19.223	486.22	486.22	未列入负面清单			584.26%
10422	国网阜新市细河区供电公司	威尼斯居民配电站	北局线845.	威尼斯居民配电站2#变压器	800	28.494	412.05	412.05	未列入负面清单			502.93%
10423	国网阜新市细河区供电公司	威尼斯小区三期箱变	北局线845.	威尼斯小区三期箱变1#变压器	630	20.641	373.96	373.96	未列入负面清单			441.50%
10424	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥03#配电站	玉茵线YL42	绿地剑桥03#配电站7#配电变压器	800	15.928	512.58	512.58	未列入负面清单			-
10425	国网阜新市细河区供电公司	翡翠公园2#配电室	玉辽线YL41	翡翠公园2#配电室2#变压器	500	51.281	143.60	143.60	未列入负面清单			454.98%
10426	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里03#变电所	北工线859	恒强马德里03#变电所06#变	630	3.28	483.34	483.34	未列入负面清单			-

10427	国网阜新市细河区供电公司	六合嘉际01配电室	玉畔线YL44	六合嘉际01配1#配电变压器间隔配电变压器	800	34.824	361.41	361.41	未列入负面清单			562.06%
10428	国网阜新市细河区供电公司	银通水岸2#居民变电所	华北线1047	银通水岸2#居民变电所1#变压器	800	18.301	493.59	493.59	未列入负面清单			-
10429	国网阜新市细河区供电公司	盛誉极第10kV配电站	华金线1044	盛誉极第10kV配电站1#变压器	800	37.828	337.38	337.38	未列入负面清单			-
10430	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期05#配电室	北辽线852	翡翠二期05#配电室04变间隔配电变压器	630	18.766	385.77	385.77	未列入负面清单			544.80%
10431	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共5号配电室	北辽线852	银通中央公园二期公共5号配电室1号变压器	500	3.078	384.61	384.61	未列入负面清单			-
10432	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共4号配电室	北辽线852	银通中央公园二期公共4号配电室2号变压器	630	4.029	478.62	478.62	未列入负面清单			-
10433	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共4号配电室	北辽线852	银通中央公园二期公共4号配电室1号变压器	630	2.564	487.85	487.85	未列入负面清单			-
10434	国网阜新市细河区供电公司	公共03号配电室	北巩线858.	公共3号配电室2号变压器	800	19.439	484.49	484.49	未列入负面清单			-
10435	国网阜新市细河区供电公司	威尼斯居民配电站	北局线845.	威尼斯居民配电站1#变压器	800	22.964	456.29	456.29	未列入负面清单			476.26%
10436	国网阜新市细河区供电公司	殊景嘉园配电室	北局线845.	殊景嘉园配电室2#变压器	400	19.478	242.09	242.09	未列入负面清单			395.61%
10437	国网阜新市细河区供电公司	殊景嘉园配电室	塑料线844	殊景嘉园配电室1#变压器	400	24.345	222.62	222.62	未列入负面清单			445.47%
10438	国网阜新市细河区供电公司	银通柏翠园10kV配电站	中塑线158	柏翠园10kV配电站3#变压器	800	21.983	464.14	464.14	未列入负面清单			579.72%
10439	国网阜新市细河区供电公司	世纪家园02#箱变	开浩线-KF62	世纪家园02#箱变变压器	400	28.517	205.93	205.93	未列入负面清单			-1.69%
10440	国网阜新市细河区供电公司	市北B区3#箱变	北西线849.	市北B区3#箱变变压器	400	43.152	147.39	147.39	未列入负面清单			14.96%
10441	国网阜新市细河区供电公司	恒业馨居02号箱变	北局线845.	恒业馨居02号箱变变压器间隔配电变压器	630	30.091	314.43	314.43	未列入负面清单			-10.79%
10442	国网阜新市细河区供电公司	辽工大东住宅02#箱变	中工线.141	辽工大东住宅02#箱变配电变压器	630	25.014	346.41	346.41	未列入负面清单			-
10443	国网阜新市细河区供电公司	辽工大东住宅01#箱变	中工线.141	辽工大东住宅01#箱变变压器	630	23.828	353.88	353.88	未列入负面清单			-
10444	国网阜新市细河区供电公司	辽工大东住宅03#箱变	中工线.141	辽工大东住宅03#箱变配电变压器	630	26.447	337.38	337.38	未列入负面清单			-
10445	国网阜新市细河区供电公司	公园里局维2号配电室02号高压柜	玉茵线YL42	公园里局维2号配电室02号高压柜04号变压器	800	12.952	536.38	536.38	未列入负面清单			-
10446	国网阜新市细河区供电公司	宏运华城C1配电室	北兴线857	宏运华城C1配电室01#变压器	630	72.214	49.05	49.05	未列入负面清单			460.55%
10447	国网阜新市细河区供电公司	中工线市委01号箱变	中工线.141	中工线市委01号箱变	630	50.448	186.18	186.18	未列入负面清单			12.88%
10448	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共1号配电室	北辽线852	银通中央公园二期公共1号配电室2号变压器	800	1.478	628.18	628.18	未列入负面清单			-
10449	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共3号配电室	北辽线852	银通中央公园二期公共3号配电室2号变压器	500	2.503	387.49	387.49	未列入负面清单			-
10450	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共1号配电室	北辽线852	银通中央公园二期公共1号配电室1号变压器	800	4.398	604.82	604.82	未列入负面清单			-
10451	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共3号配电室	北辽线852	银通中央公园二期公共3号配电室1号变压器	500	0	400.00	400.00	未列入负面清单			-
10452	国网阜新市细河区供电公司	银通中央公园二期公共5号配电室	北辽线852	银通中央公园二期公共5号配电室2号变压器	500	4.277	378.62	378.62	未列入负面清单			-
10453	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期05#配电室	北辽线852	翡翠二期05#配电室02变间隔配电变压器	630	22.905	359.70	359.70	未列入负面清单			559.09%
10454	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥03#配电站	玉茵线YL42	绿地剑桥03#配电站5#配电变压器	800	32.008	383.94	383.94	未列入负面清单			452.29%
10455	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期05#配电室	北辽线852	翡翠二期05#配电室01变间隔配电变压器	630	35.312	281.53	281.53	未列入负面清单			606.82%
10456	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥03#配电站	玉茵线YL42	绿地剑桥03#配电站6#配电变压器	800	36.63	346.96	346.96	未列入负面清单			488.20%
10457	国网阜新市细河区供电公司	红纺线北方小区01号箱变	红北线1154	北方小区01#箱变变压器	500	29.793	251.04	251.04	未列入负面清单			331.82%
10458	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城B3配电室	四合线848	东方龙城B3配电室01号变压器间隔	630	14.128	414.99	414.99	未列入负面清单			517.51%
10459	国网阜新市细河区供电公司	军韵家园10KV3#配电站	中塑线158	军韵家园10KV3#配电站3#变压器间隔配电变压器	630	26.636	336.19	336.19	未列入负面清单			5.35%

10460	国网阜新市细河区供电公司	东方龙城A3箱变	四合线848	东方龙城A3箱变变压器	500	15.037	324.82	324.82	未列入负面清单			569.98%
10461	国网阜新市细河区供电公司	中南花园备用	中塑线158	中南花园备用配电变压器	400	7.214	291.14	291.14	未列入负面清单			-2.78%
10462	国网阜新市细河区供电公司	亨鑫佳园03号箱变	阜园线FD41	03配电变压器配电变压器	630	20.308	376.06	376.06	未列入负面清单			-7.56%
10463	国网阜新市细河区供电公司	金地佳园二期2号箱变	华沙线1042	金地佳园小区2号箱变变压器	630	37.258	269.27	269.27	未列入负面清单			-2.94%
10464	国网阜新市细河区供电公司	金地佳园二期3号箱变	华沙线1042	金地佳园小区3号箱变变压器	630	37.907	265.19	265.19	未列入负面清单			-
10465	国网阜新市细河区供电公司	龙畔家园03号箱变	北畔线855	龙畔家园03号箱变103配电变压器	630	18.43	387.89	387.89	未列入负面清单			359.47%
10466	国网阜新市细河区供电公司	翡翠二期03#配电室	北辽线852	翡翠03#配电室02#变压器间隔配电变压器	400	27.003	211.99	211.99	未列入负面清单			382.76%
10467	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓11号箱变	玉辽线YL41	辽工大公寓11号箱变间隔配电变压器	400	27.711	209.16	209.16	未列入负面清单			-1.35%
10468	国网阜新市细河区供电公司	辽工大公寓10号箱变	玉辽线YL41	辽工大公寓10号箱变间隔配电变压器	630	32.289	300.58	300.58	未列入负面清单			610.57%
10469	国网阜新市细河区供电公司	惠祥西苑小区1号箱变	华金线1044	惠民小区变压器	500	28.385	258.08	258.08	未列入负面清单			-
10470	国网阜新市细河区供电公司	居园小区05#箱变	北西线849.	居园小区05#箱变变压器	630	11.167	433.65	433.65	未列入负面清单			0.26%
10471	国网阜新市细河区供电公司	雅欣园小区2号箱变	北巩线858.	雅欣园小区2号箱变变压器	630	26.67	335.98	335.98	未列入负面清单			-4.69%
10472	国网阜新市细河区供电公司	凯隆幸福里10kV配电室	北巩线858.	凯隆幸福里配电室2#变压器	800	17.628	498.98	498.98	未列入负面清单			564.79%
10473	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅01号箱变	玉辽线YL41	辽工大住宅01号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.783	341.57	341.57	未列入负面清单			2.26%
10474	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品01号箱变	北六线843	祥宇一品01号箱变变压器间隔配电变压器	400	40.277	158.89	158.89	未列入负面清单			-10.12%
10475	国网阜新市细河区供电公司	辽工大住宅04号箱变	玉辽线YL41	辽工大住宅04号箱变变压器间隔配电变压器	630	14.39	413.34	413.34	未列入负面清单			-8.25%
10476	国网阜新市细河区供电公司	祥宇玉品二期02#箱变	阜辽线FD42	祥宇玉品二期02#箱变变压器间隔配电变压器	500	23.073	284.64	284.64	未列入负面清单			413.91%
10477	国网阜新市细河区供电公司	10kV农民新民小区1#箱变	黄安线HJ44	10kV农民新民小区1#箱变配电变压器	630	21.955	365.68	365.68	未列入负面清单			484.40%
10478	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期03#箱变	北六线843	祥宇一品二期03#箱变2#变压器	315	51.176	90.80	90.80	未列入负面清单			-5.14%
10479	国网阜新市细河区供电公司	开发小区01箱变	华山线1049	开发小区箱变变压器	630	15.711	405.02	405.02	未列入负面清单			-4.52%
10480	国网阜新市细河区供电公司	红纺线北方小区02号箱变	红北线1154	红纺线北方小区02号箱变变压器	500	39.349	203.26	203.26	未列入负面清单			-5.36%
10481	国网阜新市细河区供电公司	六合嘉际01配电室	玉畔线YL44	六合嘉际01配2#配电变压器间隔配电变压器	800	28.801	409.59	409.59	未列入负面清单			560.39%
10482	国网阜新市细河区供电公司	富丽国际01#箱变	中工线.141	富丽国际01#箱变配电变压器	500	27.964	260.18	260.18	未列入负面清单			402.80%
10483	国网阜新市细河区供电公司	银通铂翠园二期公共02号配电室	中塑线158	铂翠二期公共2号配电室2#变压器	630	15.006	409.46	409.46	未列入负面清单			450.39%
10484	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品11号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品11号箱变变压器间隔配电变压器	630	6.42	463.55	463.55	未列入负面清单			6.20%
10485	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡04号箱变	阜桥线FD55	康桥水郡04号箱变变压器间隔配电变压器	630	27.151	332.95	332.95	未列入负面清单			339.42%
10486	国网阜新市细河区供电公司	热力小区2号箱变	北巩线858.	热力小区2号箱变变压器	400	22.616	229.54	229.54	未列入负面清单			-
10487	国网阜新市细河区供电公司	金色小区01号箱变	北巩线858.	金色小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	27	333.90	333.90	未列入负面清单			-0.93%
10488	国网阜新市细河区供电公司	馨苑小区01号箱变	北滨线847	馨苑小区01号箱变变压器间隔配电变压器_1	630	15.384	407.08	407.08	未列入负面清单			535.29%
10489	国网阜新市细河区供电公司	北滨线锦绣家园01号箱变	北滨线847	北滨线锦绣家园01号箱变变压器	500	36.776	216.12	216.12	未列入负面清单			-0.38%
10490	国网阜新市细河区供电公司	书画院小区01号箱变变压器间隔配电变压器_1	北滨线847	书画院小区01号箱变变压器间隔配电变压器_1	630	8.684	449.29	449.29	未列入负面清单			398.74%
10491	国网阜新市细河区供电公司	银通柏翠园10kV配电站	中塑线158	柏翠园10kV配电站4#变压器	800	6.775	585.80	585.80	未列入负面清单			597.10%
10492	国网阜新市细河区供电公司	冶金税务局住宅01号箱变	北滨线847	冶金税务局住宅01号箱变变压器间隔配电变压器	630	11.962	428.64	428.64	未列入负面清单			-3.76%

10493	国网阜新市细河区供电公司	银通柏翠园10kV配电站	中塑线158	柏翠园10kV配电站2#变压器	800	24.315	445.48	445.48	未列入负面清单			546.46%
10494	国网阜新市细河区供电公司	银通铂翠园二期公共01号配电室	中塑线158	铂翠二期公共1号配电室1#变压器	800	23.702	450.38	450.38	未列入负面清单			540.98%
10495	国网阜新市细河区供电公司	嘉科花园01#箱变	玉辽线YL41	嘉科01#箱变变压器间隔配电变压器	630	37.44	268.13	268.13	未列入负面清单			676.39%
10496	国网阜新市细河区供电公司	翡翠公园1#配电室	玉辽线YL41	翡翠公园1#配电室1#变压器	500	44.252	178.74	178.74	未列入负面清单			422.63%
10497	国网阜新市细河区供电公司	嘉科花园03#箱变	玉辽线YL41	嘉科花园03#箱变变压器间隔配电变压器	630	23.994	352.84	352.84	未列入负面清单			276.38%
10498	国网阜新市细河区供电公司	军韵家园10KV1#配电站	中塑线158	军韵家园10KV1#配电站1#变压器间隔	630	21.399	369.19	369.19	未列入负面清单			498.13%
10499	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期02#箱变	北六线843	祥宇一品二期02#箱变2#变压器	500	28.088	259.56	259.56	未列入负面清单			-7.65%
10500	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品03号箱变	北六线843	祥宇一品03号箱变变压器间隔配电变压器	630	26.965	334.12	334.12	未列入负面清单			-7.74%
10501	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品二期01#箱变	北六线843	祥宇一品二期01#箱变2#变压器	315	21.954	182.84	182.84	未列入负面清单			-4.83%
10502	国网阜新市细河区供电公司	祥宇一品02号箱变	北六线843	祥宇一品02号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.013	321.22	321.22	未列入负面清单			-10.83%
10503	国网阜新市细河区供电公司	天成国际01号箱变	北六线843	天成国际01号箱变变压器间隔配电变压器	630	28.395	325.11	325.11	未列入负面清单			-2.44%
10504	国网阜新市细河区供电公司	红南线市委01箱变	中工线.141	红南线市委01箱变102变压器	630	59.985	126.09	126.09	未列入负面清单			-
10505	国网阜新市细河区供电公司	阳光水岸二期02#箱变	华山线1049	阳光水岸二期02#箱变变压器	630	22.059	365.03	365.03	未列入负面清单			-6.36%
10506	国网阜新市细河区供电公司	绿地剑桥02配电室	玉茵线YL42	绿地剑桥02配电室3#配电变压器	800	21.397	468.82	468.82	未列入负面清单			544.30%
10507	国网阜新市细河区供电公司	富海馨居小区01#箱变	黄西线HJ53	富海馨居小区01#箱变变压器	630	34.732	285.19	285.19	未列入负面清单			19.00%
10508	国网阜新市细河区供电公司	万合臻园小区02#箱变	阜农线FD46	万合臻园02#变压器	500	10.359	348.21	348.21	未列入负面清单			310.28%
10509	国网阜新市细河区供电公司	万合臻园小区01#箱变	阜农线FD46	万合臻园小区01#变压器	500	33.898	230.51	230.51	未列入负面清单			283.71%
10510	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里05#06#变电所	北工线859	恒强马德里05#06#变电所08#变	630	2.646	487.33	487.33	未列入负面清单			-
10511	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景4号配电室	开浩线-KF62	凯旋帝景4号配电室01#变压器	630	16.897	397.55	397.55	未列入负面清单			-
10512	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景03#配电室	开浩线-KF62	凯旋帝景03#配电室变压器	800	10.9	552.80	552.80	未列入负面清单			466.36%
10513	国网阜新市细河区供电公司	盛誉云顶03#箱变	开浩线-KF62	盛誉云顶03#箱变变压器	630	34.988	283.58	283.58	未列入负面清单			-
10514	国网阜新市细河区供电公司	凯旋帝景02#配电室	开浩线-KF62	凯旋帝景02#配电室变压器	800	19.028	487.78	487.78	未列入负面清单			-10.35%
10515	国网阜新市细河区供电公司	盛誉云顶02#箱变	开浩线-KF62	盛誉云顶02#箱变变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-
10516	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都2#配电站	华巩线1041	枫丹丽都2#配电站1#配电变压器	800	32.729	378.17	378.17	未列入负面清单			-5.43%
10517	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都小区1#箱变	华巩线1041	枫丹丽都1#箱变配电变压器	630	27.726	329.33	329.33	未列入负面清单			374.21%
10518	国网阜新市细河区供电公司	阳光水岸二期03#箱变	华山线1049	阳光水岸二期03#箱变变压器	630	24.235	351.32	351.32	未列入负面清单			-
10519	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区08号箱变	北六线843	10kV龙泽雅苑小区08号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.523	318.01	318.01	未列入负面清单			-1.47%
10520	国网阜新市细河区供电公司	中林小区1#	华沙线1042	中林小区1#箱变变压器	630	12.704	423.96	423.96	未列入负面清单			-
10521	国网阜新市细河区供电公司	金地佳园一期4号箱变	华沙线1042	金地佳园一期4号箱变变压器	400	35.901	176.40	176.40	未列入负面清单			-4.58%
10522	国网阜新市细河区供电公司	沙海新村01#箱变	华沙线1042	沙海新村01#箱变变压器	630	15.802	404.45	404.45	未列入负面清单			-9.12%
10523	国网阜新市细河区供电公司	新都小区1#箱变	华沙线1042	新都小区1#箱变2#变压器	630	7.258	458.27	458.27	未列入负面清单			-
10524	国网阜新市细河区供电公司	金地小区5号箱变（自维）	华金线1044	金地花园5#箱变变压器	400	36.241	175.04	175.04	未列入负面清单			-
10525	国网阜新市细河区供电公司	银通华府2#配电站	中工线.141	银通华府2#配电站6#变压器	800	6.46	588.32	588.32	未列入负面清单			-7.49%

10526	国网阜新市细河区供电公司	金地小区1号箱变（自维）	华金线1044	金地花园1#箱变变压器	400	65.012	59.95	59.95	未列入负面清单			-
10527	国网阜新市细河区供电公司	和美家园01#配电站（北巩）	华巩线1041	和美家园01#配电站2#变压器	500	22.528	287.36	287.36	未列入负面清单			-
10528	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都2#配电站	华巩线1041	枫丹丽都2#配电站3#配电变压器	800	25.483	436.14	436.14	未列入负面清单			-2.63%
10529	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都小区2#箱变	华巩线1041	枫丹丽都2#箱变配电变压器	630	9.872	441.81	441.81	未列入负面清单			527.26%
10530	国网阜新市细河区供电公司	和美家园小区1#箱变	华巩线1041	和美家园小区1#箱变变压器	630	33.027	295.93	295.93	未列入负面清单			503.85%
10531	国网阜新市细河区供电公司	恒强马德里03#变电所	北工线859	恒强马德里03#变电所05#变	630	13.76	417.31	417.31	未列入负面清单			-
10532	国网阜新市细河区供电公司	阜华小区03号箱变	中东线160	阜华小区03号箱变变压器间隔配电变压器	630	25.122	345.73	345.73	未列入负面清单			-6.32%
10533	国网阜新市细河区供电公司	福源学苑小区03#箱变	中东线160	福源学苑小区03#箱变变压器	630	26.017	340.09	340.09	未列入负面清单			1.90%
10534	国网阜新市细河区供电公司	市北A区1号箱变	北西线849.	市北A区1#箱变变压器	400	74.562	21.75	21.75	未列入负面清单			-
10535	国网阜新市细河区供电公司	越秀佳园配电室	北西线849.	越秀佳园配电室变压器	630	14.883	410.24	410.24	未列入负面清单			413.37%
10536	国网阜新市细河区供电公司	金地小区2号箱变（自维）	华金线1044	金地花园2#箱变变压器	400	42.422	150.31	150.31	未列入负面清单			-
10537	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区01号箱变	红阳线-1142	10kV龙泽雅苑小区01号箱变变压器间隔配电变压器	630	29.469	318.35	318.35	未列入负面清单			457.58%
10538	国网阜新市细河区供电公司	和美A区1号配电站1号高压柜	华巩线1041	和美A区1号配电站2#变	630	22.806	360.32	360.32	未列入负面清单			588.10%
10539	国网阜新市细河区供电公司	阜新凯斯宾捷物业服务有限公司(康桥水郡一期	阜桥线FD55	阜新凯斯宾捷物业服务有限公司 (康桥水郡一期备用)102配电变压器	500	22.4	288.00	288.00	未列入负面清单			366.96%
10540	国网阜新市细河区供电公司	10kV龙泽雅苑小区05号箱变	红阳线-1142	10kV龙泽雅苑小区05号箱变变压器	630	23.847	353.76	353.76	未列入负面清单			-4.97%
10541	国网阜新市细河区供电公司	城东棚户区01#配电站	红北线1154	阜新市住房建设投资有限公司 (热电厂东棚户区二期小区 1#变)	500	19.48	302.60	302.60	未列入负面清单			406.41%
10542	国网阜新市细河区供电公司	金月湾2号箱变	北西线849.	金月湾2号箱变变压器	630	22.364	363.11	363.11	未列入负面清单			-4.22%
10543	国网阜新市细河区供电公司	枫丹丽都1#配电站	华巩线1041	枫丹丽都1#配电站2#配电变压器	800	23.914	448.69	448.69	未列入负面清单			-5.67%
10544	国网阜新市细河区供电公司	福鑫一品06号箱变	阜桥线FD55	福鑫一品06号箱变变压器间隔配电变压器	630	24.863	347.36	347.36	未列入负面清单			391.03%
10545	国网阜新市细河区供电公司	康桥水郡四期配电室	阜桥线FD55	康桥水郡四期配电室104配电变压器	630	28.633	323.61	323.61	未列入负面清单			441.83%
10546	国网阜新市细河区供电公司	龙城天下1#配电室	红北线1154	龙城天下1#配电室2#变压器	800	30.4	396.80	396.80	未列入负面清单			-
10547	国网阜新市细河区供电公司	天德保健街01号箱变	北兴线857	天德保健街01号箱变变压器间隔配电变压器	630	13.29	420.27	420.27	未列入负面清单			-3.39%
10548	国网阜新市细河区供电公司	银通铂翠园二期公共01号配电室	中塑线158	铂翠二期公共1号配电室2#变压器	800	22.087	463.30	463.30	未列入负面清单			526.08%
10549	国网阜新市细河区供电公司	军韵家园10KV2#配电站	中塑线158	军韵家园10KV2#配电站2#变压器间隔配电变压器	630	25.08	346.00	346.00	未列入负面清单			-5.44%
10550	国网阜新市细河区供电公司	10kV农民新民小区8#箱变	黄安线HJ44	10kV农民新民小区8#箱变间隔配电变压器	500	22.643	286.79	286.79	未列入负面清单			432.45%
10551	国网阜新市细河区供电公司	银通铂翠园二期公共02号配电室	中塑线158	铂翠二期公共2号配电室1#变压器	630	15.887	403.91	403.91	未列入负面清单			509.98%
10552	国网阜新市细河区供电公司	正大房地产开发1-4号楼箱变	中塑线158	正大房地产开发1-4号楼箱变变压器间隔配电变压器	630	12.492	425.30	425.30	未列入负面清单			-15.56%
10553	国网阜新市细河区供电公司	远大开发花园综合市场01号箱变	中塑线158	远大开发花园综合市场01号箱变变压器间隔配电变压器	630	10.999	434.71	434.71	未列入负面清单			318.56%
10554	国网阜新市细河区供电公司	志诚慧府10KV配电站	华南线1045	志诚慧府10KV配电站1#变压器	800	39.627	322.98	322.98	未列入负面清单			611.54%
10555	国网阜新市细河区供电公司	市北A区3号箱变	北西线849.	市北A区3#箱变变压器	400	34.711	181.16	181.16	未列入负面清单			-4.55%
10556	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期7号箱变	东高线249	高东小区二期07号箱变102配电变压器	500	29.645	251.78	251.78	未列入负面清单			335.06%
10557	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期12号箱变	东高线249	高东小区二期12号箱变102配电变压器	500	27.825	260.88	260.88	未列入负面清单			338.50%
10558	国网阜新市太平供电公司	翠城小区02号箱变	东丰线251	翠城小区02号102配电变压器	630	22.704	360.96	360.96	未列入负面清单			-1.13%

10559	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期05号箱变	东高线249	高东小区二期05号箱变102配电变压器	630	28.926	321.77	321.77	未列入负面清单			-9.65%
10560	国网阜新市太平供电公司	翠城小区4#箱变	东丰线251	翠城小区4#箱变配电变压器	400	20.845	236.62	236.62	未列入负面清单			430.02%
10561	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期02号箱变	东高线249	高东小区二期02号箱变102配电变压器	500	28.526	257.37	257.37	未列入负面清单			351.47%
10562	国网阜新市太平供电公司	高德东山5号箱式变电站	东高线249	高德东山5号箱式变电站102配电变压器	630	18.378	388.22	388.22	未列入负面清单			396.67%
10563	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期6号箱变	东高线249	高东小区二期6号箱变间隔102配电变压器	500	26.995	265.03	265.03	未列入负面清单			353.21%
10564	国网阜新市太平供电公司	翠城小区6#箱变	东丰线251	翠城小区6#箱变配电变压器	630	10.008	440.95	440.95	未列入负面清单			-4.53%
10565	国网阜新市太平供电公司	翠城小区8#箱变	东丰线251	翠城小区8#箱变配电变压器	630	15.956	403.48	403.48	未列入负面清单			-7.64%
10566	国网阜新市太平供电公司	翠城小区5#箱变	东丰线251	翠城小区5#箱变102配电变压器	630	12.178	427.28	427.28	未列入负面清单			-0.65%
10567	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期04号箱变	东高线249	高东小区二期04号箱变102配电变压器	500	28.968	255.16	255.16	未列入负面清单			363.99%
10568	国网阜新市太平供电公司	翠城小区1#箱变	东丰线251	翠城小区1#箱变配电变压器	630	18.524	387.30	387.30	未列入负面清单			-5.59%
10569	国网阜新市太平供电公司	金水湾二期小区1号箱变	红庆线1143	金水湾二期小区1号102配电变压器	400	25.502	217.99	217.99	未列入负面清单			421.32%
10570	国网阜新市太平供电公司	金水湾二期小区4号箱变	红庆线1143	金水湾二期小区4号102配电变压器	400	22.684	229.26	229.26	未列入负面清单			421.43%
10571	国网阜新市太平供电公司	红树37家佳小区5箱变	红树线1149	红树37家佳小区5箱变配电变压器	315	16.519	199.97	199.97	未列入负面清单			321.88%
10572	国网阜新市太平供电公司	维多利亚湾小区一期地下配电室	红庆线1143	维多利亚湾小区一期地下配电室 3#变压器配电变压器	500	0	400.00	400.00	未列入负面清单			-
10573	国网阜新市太平供电公司	红玛瑙家园二期2号箱变	红东线1152	红玛瑙家园二期2号箱变102配电变压器	630	23.189	357.91	357.91	未列入负面清单			-2.53%
10574	国网阜新市太平供电公司	维多利亚港局维1#变电所	红高线1144	维多利亚港局维1#变电所2#配电变压器	630	28.011	327.53	327.53	未列入负面清单			515.72%
10575	国网阜新市太平供电公司	阜新锦港宝地1号配电室	滨城线1444	滨海线阜新锦港宝地1号配电室1号配电变压器	800	7.699	578.41	578.41	未列入负面清单			-
10576	国网阜新市太平供电公司	阜新锦港宝地1号配电室	滨城线1444	滨海线阜新锦港宝地1号配电室2号配电变压器	800	3.337	613.30	613.30	未列入负面清单			-
10577	国网阜新市太平供电公司	米家小区13号箱变	10kV高新线GD55	米家小区13号箱变102配电变压器	630	25.821	341.33	341.33	未列入负面清单			0.21%
10578	国网阜新市太平供电公司	米家小区11号箱变	10kV高新线GD55	米家小区11号箱变102配电变压器	630	19.074	383.83	383.83	未列入负面清单			475.64%
10579	国网阜新市太平供电公司	煤海小区二期1号箱变	红安线1153	煤海小区二期1号102配电变压器	315	30.78	155.04	155.04	未列入负面清单			465.73%
10580	国网阜新市太平供电公司	嘉城太平大街A号箱变422249	滨园线1445	嘉城太平大街A号箱变103配电变压器	400	21.194	235.22	235.22	未列入负面清单			381.38%
10581	国网阜新市太平供电公司	上河湾一期4号地下配电室	红海线1148	上河湾一期4号地下配电室环网柜 102（5号）配电变压器	800	31.194	390.45	390.45	未列入负面清单			-4.24%
10582	国网阜新市太平供电公司	海泰小区1号箱变	红安线1153	海泰小区1号102配电变压器	400	20.269	238.92	238.92	未列入负面清单			345.01%
10583	国网阜新市太平供电公司	上河湾一期3号地下配电室	红海线1148	上河湾一期3号地下配电室环网柜 102（4号）配电变压器	800	37.687	338.50	338.50	未列入负面清单			-7.27%
10584	国网阜新市太平供电公司	电厂小区1号箱变	滨安线1458	电厂小区1号箱变102配电变压器	630	21.566	368.13	368.13	未列入负面清单			4.61%
10585	国网阜新市太平供电公司	滨红线创业小区1#箱变	滨红线1460	滨红线创业小区1#箱变102配电变压器	630	35.025	283.34	283.34	未列入负面清单			-3.10%
10586	国网阜新市太平供电公司	高德花园7号小区2号箱变	红东线1152	高德花园7号小区2号箱变配电变压器	630	32.397	299.90	299.90	未列入负面清单			-0.05%
10587	国网阜新市太平供电公司	高德花园7号小区4号箱变	红东线1152	高德花园7号小区4号箱变配电变压器	630	32.844	297.08	297.08	未列入负面清单			-6.95%
10588	国网阜新市太平供电公司	高德花园7号小区3号箱变	红东线1152	高德花园7号小区3号箱变配电变压器	630	28.839	322.31	322.31	未列入负面清单			-5.29%
10589	国网阜新市太平供电公司	高德花园6号小区4号箱变	红东线1152	高德花园6号小区4号箱变配电变压器	630	54.384	161.38	161.38	未列入负面清单			4.57%
10590	国网阜新市太平供电公司	高德花园6号小区3号箱变	红东线1152	高德花园6号小区3号箱变配电变压器	630	43.47	230.14	230.14	未列入负面清单			-3.15%
10591	国网阜新市太平供电公司	高德花园7号小区1号箱变	红东线1152	高德花园7号小区1号配电变压器	630	27.501	330.74	330.74	未列入负面清单			-1.75%

10592	国网阜新市太平供电公司	红东线崇光房产B箱变	红东线1152	红东线崇光房产B102配电变压器	500	22.339	288.31	288.31	未列入负面清单			341.26%
10593	国网阜新市太平供电公司	高德花园6号小区2号箱变	红东线1152	高德花园6号小区2号箱变配电变压器	630	28.721	323.06	323.06	未列入负面清单			-8.31%
10594	国网阜新市太平供电公司	海河小区4号箱变	红海线1148	海河小区4号箱变配电变压器	630	40.146	251.08	251.08	未列入负面清单			-1.07%
10595	国网阜新市太平供电公司	电厂小区3号箱变	滨安线1458	电厂小区3号箱变102间隔配电变压器	500	16.098	319.51	319.51	未列入负面清单			463.43%
10596	国网阜新市太平供电公司	宝地城1号箱变	滨城线1444	宝地城1号箱变102	630	26.962	334.14	334.14	未列入负面清单			123.97%
10597	国网阜新市太平供电公司	宝地城2号地下配电室	滨城线1444	宝地城2号地下配电室4号开关柜103配电变压器（6号）	630	24.267	351.12	351.12	未列入负面清单			-1.69%
10598	国网阜新市太平供电公司	宝地城2号地下配电室	滨城线1444	宝地城2号地下配电室4号开关柜102配电变压器（5号）	630	25.596	342.75	342.75	未列入负面清单			467.56%
10599	国网阜新市太平供电公司	海河小区5号箱变	红海线1148	海河小区5号箱变102间隔配电变压器	630	30.189	313.81	313.81	未列入负面清单			-4.07%
10600	国网阜新市太平供电公司	滨海线12号电缆分支修配厂2号箱变	滨城线1444	电缆分支修配厂2号箱变配电变压器	315	39.716	126.89	126.89	未列入负面清单			264.52%
10601	国网阜新市太平供电公司	高德东山三期6号箱变	东高线249	高德东山三期6号102配电变压器	630	20.353	375.78	375.78	未列入负面清单			488.22%
10602	国网阜新市太平供电公司	米家小区25号箱变	10kV高新线GD55	米家小区25号箱变102配电变压器	630	12.716	423.89	423.89	未列入负面清单			-14.34%
10603	国网阜新市太平供电公司	米家二期小区1#箱变	10kV高新线GD55	米家二期小区1#箱变间隔配电变压器	500	18.146	309.27	309.27	未列入负面清单			183.07%
10604	国网阜新市太平供电公司	米家小区28号箱变	10kV高新线GD55	米家小区28号箱变102配电变压器	500	22.424	287.88	287.88	未列入负面清单			430.73%
10605	国网阜新市太平供电公司	高德东山三期3号箱变	东高线249	高德东山三期3号102配电变压器	500	7.681	361.60	361.60	未列入负面清单			-13.16%
10606	国网阜新市太平供电公司	高德东山三期5号箱变	东高线249	高德东山三期5号102配电变压器	630	18.419	387.96	387.96	未列入负面清单			-3.51%
10607	国网阜新市太平供电公司	米家小区24号箱变	10kV高新线GD55	米家小区24号箱变102配电变压器	315	19.79	189.66	189.66	未列入负面清单			348.07%
10608	国网阜新市太平供电公司	米家小区16号箱变	10kV高新线GD55	米家小区16号箱变102配电变压器	630	10.936	435.10	435.10	未列入负面清单			-9.00%
10609	国网阜新市太平供电公司	高德东山三期4号箱变	东高线249	高德东山三期4号102配电变压器	630	11.377	432.32	432.32	未列入负面清单			-7.87%
10610	国网阜新市太平供电公司	高德东山1号箱变	东高线249	高德东山1号102配电变压器	630	23.596	355.35	355.35	未列入负面清单			-3.63%
10611	国网阜新市太平供电公司	米家小区8号箱变	10kV高新线GD55	米家小区8号箱变102配电变压器	400	22.592	229.63	229.63	未列入负面清单			-7.60%
10612	国网阜新市太平供电公司	米家小区18号箱变	10kV高新线GD55	米家小区18号箱变102配电变压器	630	15.697	405.11	405.11	未列入负面清单			-9.32%
10613	国网阜新市太平供电公司	米家小区12号箱变	10kV高新线GD55	米家小区12号箱变102配电变压器	630	21.962	365.64	365.64	未列入负面清单			503.33%
10614	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期01号箱变	东高线249	高东小区二期01号箱变102配电变压器	500	42.539	187.31	187.31	未列入负面清单			373.78%
10615	国网阜新市太平供电公司	高德东山3号箱变	东高线249	高德东山3号箱变102配电变压器	630	18.25	389.03	389.03	未列入负面清单			-4.63%
10616	国网阜新市太平供电公司	米家小区26号箱变	10kV高新线GD55	米家小区26号箱变102配电变压器	400	18.69	245.24	245.24	未列入负面清单			346.47%
10617	国网阜新市太平供电公司	高德东山三期2号箱变	东高线249	高德东山三期2号102配电变压器	630	12.451	425.56	425.56	未列入负面清单			-6.82%
10618	国网阜新市太平供电公司	高德东山三期1号箱变	东高线249	高德东山三期1号102配电变压器	400	14.483	262.07	262.07	未列入负面清单			-6.38%
10619	国网阜新市太平供电公司	米家二期小区2#箱变	10kV高新线GD55	米家二期小区2#箱变间隔配电变压器	630	81.297	-8.17	0.00	未列入负面清单			359.13%
10620	国网阜新市太平供电公司	米家小区10#箱变	10kV高新线GD55	米家小区10#箱变配电变压器	630	19.799	379.27	379.27	未列入负面清单			-7.76%
10621	国网阜新市太平供电公司	米家小区1号箱变	10kV高新线GD55	米家小区1号箱变102配电变压器	400	40.867	156.53	156.53	未列入负面清单			96.70%
10622	国网阜新市太平供电公司	米家小区14号箱变	10kV高新线GD55	米家小区14号箱变102配电变压器	400	29.154	203.38	203.38	未列入负面清单			-4.28%
10623	国网阜新市太平供电公司	米家小区21号箱变	10kV高新线GD55	米家小区21号箱变102配电变压器	630	14.672	411.57	411.57	未列入负面清单			-5.25%
10624	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期9号箱变	东高线249	高东小区二期09号箱变102配电变压器	400	34.81	180.76	180.76	未列入负面清单			363.32%

10625	国网阜新市太平供电公司	米家小区22号箱变	10kV高新线GD55	米家小区22号箱变102配电变压器	630	19.276	382.56	382.56	未列入负面清单			-1.79%
10626	国网阜新市太平供电公司	高德东山07号箱变	东高线249	高德东山07号102配电变压器	315	28.846	161.14	161.14	未列入负面清单			309.52%
10627	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期11号箱变	东高线249	高东小区二期11号箱变102配电变压器	500	28.491	257.55	257.55	未列入负面清单			361.43%
10628	国网阜新市太平供电公司	高德东山4号箱变	东高线249	高德东山4号102配电变压器	630	22.611	361.55	361.55	未列入负面清单			-5.73%
10629	国网阜新市太平供电公司	米家小区20号箱变	10kV高新线GD55	米家小区20号箱变102	500	8.928	355.36	355.36	未列入负面清单			429.91%
10630	国网阜新市太平供电公司	米家小区19号箱变	10kV高新线GD55	米家小区19号箱变102配电变压器	400	25.601	217.60	217.60	未列入负面清单			-9.71%
10631	国网阜新市太平供电公司	米家小区2号箱变	10kV高新线GD55	米家小区2号箱变102配电变压器	630	20.137	377.14	377.14	未列入负面清单			-13.60%
10632	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期03号箱变	东高线249	高东小区二期03号箱变102配电变压器	400	31.025	195.90	195.90	未列入负面清单			354.71%
10633	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期8号箱变	东高线249	高东小区二期08号箱变102配电变压器	500	34.095	229.53	229.53	未列入负面清单			389.89%
10634	国网阜新市太平供电公司	上河湾一期1号地下配电室	红海线1148	上河湾一期1号地下配电室环网柜 103（2号）配电变压器	800	26.282	429.74	429.74	未列入负面清单			-1.95%
10635	国网阜新市太平供电公司	维多利亚湾小区一期地下配电室	红庆线1143	维多利亚湾小区一期地下配电室 2#变压器配电变压器	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单			-
10636	国网阜新市太平供电公司	滨红线电厂小区 1#箱变	滨红线1460	滨红线电厂小区 1#箱变102配电变压器	500	11.03	344.85	344.85	未列入负面清单			416.61%
10637	国网阜新市太平供电公司	鑫维玛瑙城一期2号箱变	滨红线1460	鑫维玛瑙城一期2号箱变103配电变压器	630	19.736	379.66	379.66	未列入负面清单			387.83%
10638	国网阜新市太平供电公司	煤海小区二期6号箱变	红安线1153	煤海小区二期6号箱变103间隔配电变压器	400	12.938	268.25	268.25	未列入负面清单			363.42%
10639	国网阜新市太平供电公司	海泰小区3号箱变	红安线1153	海泰小区3号102配电变压器	400	21.635	233.46	233.46	未列入负面清单			-1.49%
10640	国网阜新市太平供电公司	维多利亚湾小区一期地下配电室	红庆线1143	维多利亚湾小区一期地下配电室 1#变压器配电变压器	800	0	640.00	640.00	未列入负面清单			-
10641	国网阜新市太平供电公司	海泰小区1号箱变	红安线1153	海泰小区1号箱变103配电变压器	400	21.977	232.09	232.09	未列入负面清单			371.25%
10642	国网阜新市太平供电公司	红安线高德花园5号小区4#箱变	红安线1153	X红安线高德花园5号小区4#箱变配电变压器	500	23.153	284.24	284.24	未列入负面清单			372.13%
10643	国网阜新市太平供电公司	滨红线电厂小区1#箱变	滨红线1460	滨红线电厂小区 1#箱变103间隔配电变压器	500	6.927	365.37	365.37	未列入负面清单			457.39%
10644	国网阜新市太平供电公司	滨红线电厂小区2#箱变	滨红线1460	滨红线电厂小区 2#箱变102配电变压器	500	11.741	341.30	341.30	未列入负面清单			389.67%
10645	国网阜新市太平供电公司	滨红线创业小区3#箱变	滨红线1460	滨红线创业小区3#箱变102配电变压器	500	19.304	303.48	303.48	未列入负面清单			384.25%
10646	国网阜新市太平供电公司	太平花园1号小区4号箱变	滨园线1445	太平花园1号小区4号箱变102配电变压器	630	17.842	391.60	391.60	未列入负面清单			-4.35%
10647	国网阜新市太平供电公司	太平花园新区5号箱变	红安线1153	太平花园新区5号102配电变压器	400	25.889	216.44	216.44	未列入负面清单			405.86%
10648	国网阜新市太平供电公司	太平西街小区B箱变	滨园线1445	太平西街小区B102配电变压器	315	41.434	121.48	121.48	未列入负面清单			327.59%
10649	国网阜新市太平供电公司	滨红线电厂小区2#箱变	滨红线1460	滨红线电厂小区 2#箱变103间隔配电变压器	500	10.471	347.65	347.65	未列入负面清单			430.84%
10650	国网阜新市太平供电公司	红玛瑙广场小区2号箱变	红安线1153	红玛瑙广场小区2号箱变102配电变压器	500	33.64	231.80	231.80	未列入负面清单			405.78%
10651	国网阜新市太平供电公司	太平花园新区3号箱变	红安线1153	太平花园新区3号箱变103间隔配电变压器	400	12.557	269.77	269.77	未列入负面清单			328.14%
10652	国网阜新市太平供电公司	海泰小区2号箱变	红安线1153	海泰小区2号102配电变压器	315	24.154	175.91	175.91	未列入负面清单			318.30%
10653	国网阜新市太平供电公司	海泰小区2号箱变	红安线1153	海泰小区2号箱变103配电变压器	315	28.171	163.26	163.26	未列入负面清单			316.47%
10654	国网阜新市太平供电公司	煤海小区二期5号箱变	红安线1153	煤海小区二期5号102配电变压器	400	13.284	266.86	266.86	未列入负面清单			367.51%
10655	国网阜新市太平供电公司	鑫维玛瑙城一期1号箱变	滨红线1460	鑫维玛瑙城一期1号箱变103配电变压器	630	19.409	381.72	381.72	未列入负面清单			444.85%
10656	国网阜新市太平供电公司	太平花园新区1号箱变	红安线1153	太平花园新区1号102配电变压器	400	17.282	250.87	250.87	未列入负面清单			366.71%
10657	国网阜新市太平供电公司	煤海小区二期4号箱变	红安线1153	煤海小区二期4号箱变103间隔配电变压器	400	17.434	250.26	250.26	未列入负面清单			388.02%

10658	国网阜新市太平供电公司	滨红线鑫维玛瑙城一期地下5#箱变	滨红线1460	鑫维玛瑙城一期箱变102间隔配电变压器	500	63.649	81.76	81.76	未列入负面清单			461.26%
10659	国网阜新市太平供电公司	太平花园新区2号箱变	红安线1153	太平花园新区2号102配电变压器	400	24.689	221.24	221.24	未列入负面清单			362.23%
10660	国网阜新市太平供电公司	老年公寓箱变	滨红线1460	老年公寓102配电变压器	630	24.581	349.14	349.14	未列入负面清单			-0.67%
10661	国网阜新市太平供电公司	太平花园新区3号箱变	红安线1153	太平花园新区3号102配电变压器	400	9.526	281.90	281.90	未列入负面清单			373.03%
10662	国网阜新市太平供电公司	太平西街小区C箱变	滨园线1445	太平西街小区C102配电变压器	315	24.516	174.77	174.77	未列入负面清单			312.22%
10663	国网阜新市太平供电公司	太平花园1#箱变422242	滨园线1445	太平花园1#102配电变压器	315	22.024	182.62	182.62	未列入负面清单			364.33%
10664	国网阜新市太平供电公司	太平西街小区A箱变	滨园线1445	太平西街小区A102配电变压器	315	19.943	189.18	189.18	未列入负面清单			363.72%
10665	国网阜新市太平供电公司	鑫维玛瑙城一期3号箱变	滨红线1460	鑫维玛瑙城一期3号箱变103配电变压器	630	21.21	370.38	370.38	未列入负面清单			461.20%
10666	国网阜新市太平供电公司	煤海小区二期4号箱变	红安线1153	煤海小区二期4号102配电变压器	400	14.901	260.40	260.40	未列入负面清单			385.76%
10667	国网阜新市太平供电公司	太平花园1号小区2号箱变	滨园线1445	太平花园1号小区2号箱变配电变压器	400	41.735	153.06	153.06	未列入负面清单			374.76%
10668	国网阜新市太平供电公司	太平花园新区1号箱变	红安线1153	太平花园新区1号箱变102间隔配电变压器	400	17.422	250.31	250.31	未列入负面清单			367.97%
10669	国网阜新市太平供电公司	煤海小区二期2号箱变	红安线1153	煤海小区二期2号102配电变压器	315	32.331	150.16	150.16	未列入负面清单			486.81%
10670	国网阜新市太平供电公司	嘉城太平大街A号箱变422249	滨园线1445	嘉城太平大街A号箱变102配电变压器	400	22.833	228.67	228.67	未列入负面清单			363.03%
10671	国网阜新市太平供电公司	红安线高德花园5号小区2#箱变	红安线1153	红安线高德花园5号小区2#箱变配电变压器	500	19.691	301.55	301.55	未列入负面清单			420.05%
10672	国网阜新市太平供电公司	煤海小区二期5号箱变	红安线1153	煤海小区二期5号箱变103间隔配电变压器	400	15.284	258.86	258.86	未列入负面清单			377.94%
10673	国网阜新市太平供电公司	太平花园1#箱变422242	滨园线1445	太平花园1#箱变103配电变压器	315	27.936	164.00	164.00	未列入负面清单			353.26%
10674	国网阜新市太平供电公司	高德花园5号小区3#箱变	红安线1153	高德花园5号小区3#箱变102配电变压器	630	19.985	378.09	378.09	未列入负面清单			-3.21%
10675	国网阜新市太平供电公司	五洲御景园二期1#箱变	滨红线1460	五洲御景园二期1#102配电变压器	630	28.5	324.45	324.45	未列入负面清单			-7.85%
10676	国网阜新市太平供电公司	太平花园1号小区3号箱变	滨园线1445	太平花园1号小区3号箱变配电变压器	630	28.383	325.19	325.19	未列入负面清单			-9.13%
10677	国网阜新市太平供电公司	煤海小区二期3号箱变	红安线1153	煤海小区二期3号102配电变压器	315	35.63	139.77	139.77	未列入负面清单			462.68%
10678	国网阜新市太平供电公司	太平花园新区4号箱变	红安线1153	太平花园新区4号箱变103间隔配电变压器	400	11.542	273.83	273.83	未列入负面清单			404.29%
10679	国网阜新市太平供电公司	太平花园新区4号箱变	红安线1153	太平花园新区4号102配电变压器	400	21.529	233.88	233.88	未列入负面清单			383.90%
10680	国网阜新市太平供电公司	滨红线创业小区2#箱变	滨红线1460	滨红线创业小区2#箱变102配电变压器	1000	12.591	674.09	674.09	未列入负面清单			-6.97%
10681	国网阜新市太平供电公司	红安线高德花园5号小区1#箱变	红安线1153	红安线高德花园5号小区1#箱变配电变压器	500	21.287	293.57	293.57	未列入负面清单			373.91%
10682	国网阜新市太平供电公司	红玛瑙广场小区1号箱变	红安线1153	红玛瑙广场小区1号箱变102配电变压器	500	56.93	115.35	115.35	未列入负面清单			435.85%
10683	国网阜新市太平供电公司	太平花园新区5号箱变	红安线1153	太平花园新区5号箱变103间隔配电变压器	400	19.162	243.35	243.35	未列入负面清单			428.24%
10684	国网阜新市太平供电公司	五洲御景园二期2#箱变	滨红线1460	五洲御景园二期2#102配电变压器	630	30.921	309.20	309.20	未列入负面清单			-5.85%
10685	国网阜新市太平供电公司	太平花园新区2号箱变	红安线1153	太平花园新区2号箱变103间隔配电变压器	400	12.14	271.44	271.44	未列入负面清单			395.15%
10686	国网阜新市太平供电公司	高德东山06号箱变	东高线249	高德东山06号102配电变压器	630	13.063	421.70	421.70	未列入负面清单			-9.44%
10687	国网阜新市太平供电公司	五洲御景园1#箱变	红海线1148	五洲御景园1#102配电变压器	630	11.435	431.96	431.96	未列入负面清单			-4.60%
10688	国网阜新市太平供电公司	红玛瑙家园二期1号箱变	红东线1152	红玛瑙家园二期1号箱变配电变压器	500	33.149	234.26	234.26	未列入负面清单			369.65%
10689	国网阜新市太平供电公司	红玛瑙家园二期3号箱式变电站	红东线1152	红玛瑙家园二期3号箱式变电站101间隔配电变压器	630	29.452	318.45	318.45	未列入负面清单			-6.97%
10690	国网阜新市太平供电公司	维多利亚港局维2#变电所	红高线1144	维多利亚港局维2#变电所1#配电变压器	800	6.686	586.51	586.51	未列入负面清单			-4.93%

10691	国网阜新市太平供电公司	红东线红玛瑙广场小区02号箱变	红东线1152	红东线红玛瑙广场小区02号102配电变压器	630	39.879	252.76	252.76	未列入负面清单			-1.47%
10692	国网阜新市太平供电公司	红玛瑙三期（局维）配电室	滨勿线	红玛瑙三期（局维）配电室102（1号）配电变压器	800	63.262	133.90	133.90	未列入负面清单			-2.18%
10693	国网阜新市太平供电公司	电厂小区3号箱变	滨安线1458	电厂小区3号箱变102配电变压器	630	3.758	480.32	480.32	未列入负面清单			472.76%
10694	国网阜新市太平供电公司	红东线崇光房产A箱变	红东线1152	红东线崇光房产A102配电变压器	500	20.393	298.04	298.04	未列入负面清单			367.18%
10695	国网阜新市太平供电公司	红东线红玛瑙广场小区01号箱变	红东线1152	红东线红玛瑙广场小区01号102配电变压器	630	40.066	251.58	251.58	未列入负面清单			-4.55%
10696	国网阜新市太平供电公司	上河湾一期2号地下配电室	红海线1148	上河湾一期2号地下配电室环网柜 102（3号）配电变压器	800	31.299	389.61	389.61	未列入负面清单			-4.70%
10697	国网阜新市太平供电公司	维多利亚港局维1#变电所	红高线1144	维多利亚港局维1#变电所1#配电变压器	630	18.364	388.31	388.31	未列入负面清单			540.16%
10698	国网阜新市太平供电公司	五洲御景园2#箱变	红海线1148	五洲御景园2#102配电变压器	630	13.944	416.15	416.15	未列入负面清单			-0.63%
10699	国网阜新市太平供电公司	红纬小区2号箱变	滨勿线	红纬小区2号箱变102配电变压器	500	18.282	308.59	308.59	未列入负面清单			420.03%
10700	国网阜新市太平供电公司	高德花园6号小区1号箱变	红东线1152	高德花园6号小区1号箱变变压器配电变压器	630	24.115	352.08	352.08	未列入负面清单			-5.15%
10701	国网阜新市太平供电公司	海河小区3号箱变	红海线1148	海河小区3号箱变配电变压器	630	15.325	407.45	407.45	未列入负面清单			-3.96%
10702	国网阜新市太平供电公司	翠城小区7#箱变	东丰线251	翠城小区7#箱变配电变压器	500	10.94	345.30	345.30	未列入负面清单			-8.69%
10703	国网阜新市太平供电公司	电厂小区2号箱变	滨安线1458	电厂小区2号箱变102配电变压器	500	13.588	332.06	332.06	未列入负面清单			371.05%
10704	国网阜新市太平供电公司	海河小区7号箱变	红海线1148	海河小区7号箱变配电变压器	630	24.497	349.67	349.67	未列入负面清单			-6.27%
10705	国网阜新市太平供电公司	上河湾二期1号箱变	红海线1148	上河湾二期1号102配电变压器	630	25.822	341.32	341.32	未列入负面清单			483.47%
10706	国网阜新市太平供电公司	海河新村1号箱变	红海线1148	海河新村1号102配电变压器	630	20.915	372.24	372.24	未列入负面清单			-2.89%
10707	国网阜新市太平供电公司	红海线1号环网柜顺吉地下3#箱变	红海线1148	顺吉地下3#箱变间隔102配电变压器	315	16.528	199.94	199.94	未列入负面清单			359.82%
10708	国网阜新市太平供电公司	红纬路南鼎鑫B号箱变	滨安线1458	红纬路南鼎鑫B号102配电变压器	630	15.364	407.21	407.21	未列入负面清单			-6.70%
10709	国网阜新市太平供电公司	上河湾一期1号地下配电室	红海线1148	上河湾一期1号地下配电室环网柜 102（1号）配电变压器	800	30.585	395.32	395.32	未列入负面清单			-2.64%
10710	国网阜新市太平供电公司	10KV滨海线34#盐业小区箱变	滨城线1444	10KV滨海线34#盐业小区箱变间隔配电变压器	315	32.656	149.13	149.13	未列入负面清单			377.47%
10711	国网阜新市太平供电公司	红纬小区B号箱变	滨安线1458	红纬小区B号箱变102配电变压器	500	27.144	264.28	264.28	未列入负面清单			370.87%
10712	国网阜新市太平供电公司	滨海线12号电缆分支修配厂1号箱变	滨城线1444	滨海线12号电缆分支修配厂1号箱变间隔配电变压器	800	4.664	602.69	602.69	未列入负面清单			675.51%
10713	国网阜新市太平供电公司	上河湾二期2号箱变	红海线1148	上河湾二期2号102配电变压器	500	27.576	262.12	262.12	未列入负面清单			425.52%
10714	国网阜新市太平供电公司	滨安线26号红纬小区1号箱变	滨安线1458	滨安线26号红纬小区1号箱变间隔102配电变压器	630	50.231	187.54	187.54	未列入负面清单			-0.85%
10715	国网阜新市太平供电公司	宝地城2号箱变	滨城线1444	宝地城2号箱变102	630	6.98	460.03	460.03	未列入负面清单			-7.36%
10716	国网阜新市太平供电公司	红纬小区2#箱变	滨安线1458	红纬小区2#箱变配电变压器	500	27.223	263.89	263.89	未列入负面清单			377.53%
10717	国网阜新市太平供电公司	顺吉三期红海线局维配电室	红海线1148	顺吉三期红海线局维配电室出线 103间隔配电变压器	800	16.44	508.48	508.48	未列入负面清单			10.51%
10718	国网阜新市太平供电公司	米家小区5号箱变	10kV高新线GD55	米家小区5号箱变102配电变压器	400	23.181	227.28	227.28	未列入负面清单			-7.28%
10719	国网阜新市太平供电公司	米家小区27号箱变	10kV高新线GD55	米家小区27号箱变102配电变压器	315	20.413	187.70	187.70	未列入负面清单			359.79%
10720	国网阜新市太平供电公司	米家小区4号箱变	10kV高新线GD55	米家小区4号箱变102配电变压器	400	14.668	261.33	261.33	未列入负面清单			-4.42%
10721	国网阜新市太平供电公司	鑫源小区6号配电室	10kV高城线GD41	鑫源小区6号配电室103配电变压器	630	18.9	384.93	384.93	未列入负面清单			401.33%
10722	国网阜新市太平供电公司	红树线37家佳小区5#箱变	红树线1149	红树线37家佳小区5#箱变配电变压器	315	21.262	185.02	185.02	未列入负面清单			323.46%
10723	国网阜新市太平供电公司	城南棚户区二期6号箱变	10kV高城线GD41	城南棚户区二期6号102配电变压器	315	24.946	173.42	173.42	未列入负面清单			303.40%

10724	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区西区E箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区西区E102配电变压器	500	22.299	288.51	288.51	未列入负面清单			359.39%
10725	国网阜新市太平供电公司	鑫源小区1号配电室	10kV高城线GD41	鑫源小区1号配电室102配电变压器	630	7.422	457.24	457.24	未列入负面清单			470.37%
10726	国网阜新市太平供电公司	红安线4号棚户区路北小区B号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区B号102配电变压器	630	27.883	328.34	328.34	未列入负面清单			-4.15%
10727	国网阜新市太平供电公司	佳家西区1号箱变	红树线1149	佳家西区1号102配电变压器	315	18.038	195.18	195.18	未列入负面清单			310.90%
10728	国网阜新市太平供电公司	翠城二期3#箱变	10kV高丰线GD42	翠城二期3#箱变102间隔配电变压器	400	16.816	252.74	252.74	未列入负面清单			405.74%
10729	国网阜新市太平供电公司	翠城二期2#箱变	10kV高丰线GD42	翠城二期2#箱变102间隔配电变压器	400	17.718	249.13	249.13	未列入负面清单			390.65%
10730	国网阜新市太平供电公司	城南棚户区二期5号箱变	10kV高城线GD41	城南棚户区二期5号102配电变压器	500	23.343	283.29	283.29	未列入负面清单			366.45%
10731	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区西区A箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区西区A102配电变压器	500	14.848	325.76	325.76	未列入负面清单			313.51%
10732	国网阜新市太平供电公司	城南棚户区二期1号箱变	10kV高城线GD41	城南棚户区二期1号102配电变压器	630	13.121	421.34	421.34	未列入负面清单			-3.39%
10733	国网阜新市太平供电公司	翠城二期4#箱变1	10kV高丰线GD42	翠城二期4#箱变1/102间隔配电变压器	400	14.225	263.10	263.10	未列入负面清单			366.63%
10734	国网阜新市太平供电公司	高德花园2号小区2号箱变	东安线248	高德花园2号小区2号箱变配电变压器	630	21.04	371.45	371.45	未列入负面清单			-6.46%
10735	国网阜新市太平供电公司	高德花园2号小区3号箱变	东安线248	高德花园2号小区3号箱变配电变压器	630	25.975	340.36	340.36	未列入负面清单			-6.54%
10736	国网阜新市太平供电公司	红安线4号棚户区路北小区E号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区E号102配电变压器	630	17.538	393.51	393.51	未列入负面清单			-1.75%
10737	国网阜新市太平供电公司	翠城二期小区5#配电室1	10kV高丰线GD42	翠城二期小区5#配电室1102间隔配电变压器	630	11.793	429.70	429.70	未列入负面清单			338.36%
10738	国网阜新市太平供电公司	太平西街小区A箱变	滨园线1445	太平西街小区A103配电变压器	315	17.41	197.16	197.16	未列入负面清单			329.33%
10739	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区南区E箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区E102配电变压器	500	24.096	279.52	279.52	未列入负面清单			358.50%
10740	国网阜新市太平供电公司	鑫维玛瑙钻石小区二期配电室	滨红线1460	鑫维玛瑙钻石小区二期配电室 103配电变压器	800	24.856	441.15	441.15	未列入负面清单			4.49%
10741	国网阜新市太平供电公司	4号棚户区4号小区B箱变	东安线248	4号棚户区4号小区B箱变102配电变压器	630	36.009	277.14	277.14	未列入负面清单			-5.02%
10742	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区南区B箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区B102配电变压器	500	19.576	302.12	302.12	未列入负面清单			432.02%
10743	国网阜新市太平供电公司	翠城小区1号配电室	10kV高丰线GD42	翠城小区1号配电室102间隔配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-100.00%
10744	国网阜新市太平供电公司	红安线3号棚户区小区C号箱变	东安线248	红安线3号棚户区小区C号102配电变压器	500	36.155	219.23	219.23	未列入负面清单			338.09%
10745	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区西区B箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区西区B102配电变压器	500	19.991	300.05	300.05	未列入负面清单			364.09%
10746	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区南区A箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区A102配电变压器	630	13.45	419.27	419.27	未列入负面清单			-3.31%
10747	国网阜新市太平供电公司	鑫源小区4号箱变	10kV高城线GD41	鑫源小区4号箱变102配电变压器	400	13.273	266.91	266.91	未列入负面清单			345.61%
10748	国网阜新市太平供电公司	佳家西区3号箱变	红树线1149	佳家西区3号102配电变压器	630	18.664	386.42	386.42	未列入负面清单			-5.31%
10749	国网阜新市太平供电公司	红安线高德综合市场住宅楼箱变	东安线248	高德综合市场住宅楼箱变间隔 102配电变压器	630	33.519	292.83	292.83	未列入负面清单			418.83%
10750	国网阜新市太平供电公司	高德花园02号小区4号箱变	东安线248	高德花园2号小区4号箱变102配电变压器	630	27.892	328.28	328.28	未列入负面清单			-7.63%
10751	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区南区D箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区D102配电变压器	500	18.995	305.03	305.03	未列入负面清单			372.56%
10752	国网阜新市太平供电公司	城南棚户区二期2号箱变	10kV高城线GD41	城南棚户区二期2号102配电变压器	630	15.668	405.29	405.29	未列入负面清单			-2.55%
10753	国网阜新市太平供电公司	红安线4号棚户区路北小区F号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区F号102配电变压器	630	21.047	371.40	371.40	未列入负面清单			-2.37%
10754	国网阜新市太平供电公司	加城南8号棚户区东区A号箱变	10kV高城线GD41	加城南8号棚户区东区A号箱变间隔102配电变压器	630	12.833	423.15	423.15	未列入负面清单			0.80%
10755	国网阜新市太平供电公司	红纬路西段小区箱变	红树线1149	红纬路西段小区箱变102配电变压器	400	54.784	100.86	100.86	未列入负面清单			375.37%
10756	国网阜新市太平供电公司	鑫源小区7号箱变	10kV高城线GD41	鑫源小区7号箱变102配电变压器	630	22.468	362.45	362.45	未列入负面清单			399.76%

10757	国网阜新市太平供电公司	佳家西区2号箱变	红树线1149	佳家西区2号102配电变压器	630	6.562	462.66	462.66	未列入负面清单			-9.35%
10758	国网阜新市太平供电公司	城南棚户区二期3号箱变	10kV高城线GD41	城南棚户区二期3号102配电变压器	630	17.829	391.68	391.68	未列入负面清单			-5.82%
10759	国网阜新市太平供电公司	城南棚户区二期4号箱变	10kV高城线GD41	城南棚户区二期4号102配电变压器	630	17.256	395.29	395.29	未列入负面清单			-1.12%
10760	国网阜新市太平供电公司	高德花园2号小区05号箱变	东安线248	高德花园2号小区5号箱变102配电变压器	500	24.706	276.47	276.47	未列入负面清单			398.03%
10761	国网阜新市太平供电公司	红安线4号棚户区路北小区D号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区D号102配电变压器	630	19.817	379.15	379.15	未列入负面清单			-6.25%
10762	国网阜新市太平供电公司	红安线3号棚户区小区E号箱变	东安线248	红安线3号棚户区小区E号102配电变压器	630	30.683	310.70	310.70	未列入负面清单			-1.64%
10763	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区东区D号箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区东区D号102配电变压器	500	33.443	232.79	232.79	未列入负面清单			433.70%
10764	国网阜新市太平供电公司	鑫源小区2号配电室	10kV高城线GD41	鑫源小区2号配电室102配电变压器	630	17.864	391.46	391.46	未列入负面清单			463.20%
10765	国网阜新市太平供电公司	4号棚户区4号小区C箱变	东安线248	4号棚户区4号小区C箱变102配电变压器	630	21.184	370.54	370.54	未列入负面清单			-5.43%
10766	国网阜新市太平供电公司	4号棚户区5号小区D箱变	东安线248	4号棚户区5号小区D箱变102配电变压器	500	20.726	296.37	296.37	未列入负面清单			369.71%
10767	国网阜新市太平供电公司	红安线4号棚户区路北小区C号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区C号102配电变压器	630	19.861	378.88	378.88	未列入负面清单			-7.78%
10768	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区东区B号箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区东区B号102配电变压器	630	15.748	404.79	404.79	未列入负面清单			-8.61%
10769	国网阜新市太平供电公司	红纬小区二期箱变	红树线1149	红纬小区二期箱变间隔配电变压器	630	28.506	324.41	324.41	未列入负面清单			-2.39%
10770	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区南区F箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区F102配电变压器	315	20.505	187.41	187.41	未列入负面清单			328.84%
10771	国网阜新市太平供电公司	4号棚户区5号小区A箱变	东安线248	4号棚户区5号小区A箱变102配电变压器	630	20.871	372.51	372.51	未列入负面清单			-5.65%
10772	国网阜新市太平供电公司	红安线3号棚户区小区B号箱变	东安线248	红安线3号棚户区小区B号102配电变压器	500	30.438	247.81	247.81	未列入负面清单			371.71%
10773	国网阜新市太平供电公司	鑫源小区9号配电室	10kV高城线GD41	鑫源小区9号配电室102配电变压器	630	22.257	363.78	363.78	未列入负面清单			398.19%
10774	国网阜新市太平供电公司	家佳小区东区2#箱变	红树线1149	家佳小区东区2#箱变配电变压器	1000	9.546	704.54	704.54	未列入负面清单			520.28%
10775	国网阜新市太平供电公司	米家小区15号箱变	10kV高新线GD55	米家小区15号箱变102配电变压器	630	6.019	466.08	466.08	未列入负面清单			-3.07%
10776	国网阜新市太平供电公司	金水湾二期小区3号箱变	红庆线1143	金水湾二期小区3号102配电变压器	315	34.928	141.98	141.98	未列入负面清单			382.99%
10777	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区南区C箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区南区C102配电变压器	500	15.34	323.30	323.30	未列入负面清单			357.69%
10778	国网阜新市太平供电公司	佳佳小区2#箱变	红树线1149	佳佳小区2#102配电变压器	1000	11.221	687.79	687.79	未列入负面清单			554.62%
10779	国网阜新市太平供电公司	红安线4号棚户区路北小区A号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区A号102配电变压器	500	19.733	301.34	301.34	未列入负面清单			387.81%
10780	国网阜新市太平供电公司	佳家东区16号楼箱变	红树线1149	佳家东区16号楼102配电变压器	630	31.552	305.22	305.22	未列入负面清单			-1.14%
10781	国网阜新市太平供电公司	煤海小区二期6号箱变	红安线1153	煤海小区二期6号102配电变压器	400	15.99	256.04	256.04	未列入负面清单			374.15%
10782	国网阜新市太平供电公司	鑫维玛瑙钻石小区二期配电室	滨红线1460	鑫维玛瑙钻石小区二期配电室 102配电变压器	800	49.232	246.14	246.14	未列入负面清单			4.75%
10783	国网阜新市太平供电公司	五洲御景园一期2号箱变	红海线1148	五洲御景园一期2号102配电变压器	630	18.975	384.46	384.46	未列入负面清单			-5.00%
10784	国网阜新市太平供电公司	顺吉三期红海线局维配电室	红海线1148	顺吉三期红海线局维配电室出线 104间隔配电变压器	800	28.249	414.01	414.01	未列入负面清单			2.66%
10785	国网阜新市太平供电公司	红安线3号棚户区小区D号箱变	东安线248	红安线3号棚户区小区D号102配电变压器	630	22.123	364.63	364.63	未列入负面清单			-8.82%
10786	国网阜新市太平供电公司	红安线3号棚户区小区A号箱变	东安线248	红安线3号棚户区小区A号102配电变压器	630	19.844	378.98	378.98	未列入负面清单			-4.91%
10787	国网阜新市太平供电公司	高德花园2号小区1号箱变	东安线248	高德花园2号小区1号变压器	630	25.567	342.93	342.93	未列入负面清单			-6.67%
10788	国网阜新市太平供电公司	红安线4号棚户区路北小区G号箱变	东安线248	红安线4号棚户区路北小区G号102配电变压器	630	30.834	309.75	309.75	未列入负面清单			477.61%
10789	国网阜新市太平供电公司	4号棚户区4号小区E箱变	东安线248	4号棚户区4号小区E箱变102配电变压器	630	22.088	364.85	364.85	未列入负面清单			-7.90%

10790	国网阜新市太平供电公司	顺吉三期红海线局维配电室	红海线1148	顺吉三期红海线局维配电室出线102间隔配电变压器	800	21.546	467.63	467.63	未列入负面清单			-3.41%
10791	国网阜新市太平供电公司	高东小区二期10号箱变	东高线249	高东小区二期10号箱变102配电变压器	500	29.414	252.93	252.93	未列入负面清单			356.10%
10792	国网阜新市太平供电公司	米家小区29号箱变	10kV高新线GD55	米家小区29号箱变102配电变压器	500	12.159	339.21	339.21	未列入负面清单			433.67%
10793	国网阜新市太平供电公司	城南棚户区二期7号箱变	10kV高城线GD41	城南棚户区二期7号102配电变压器	630	16.617	399.31	399.31	未列入负面清单			-13.33%
10794	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区西区C箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区西区C102配电变压器	630	16.202	401.93	401.93	未列入负面清单			-15.93%
10795	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区西区D箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区西区D102配电变压器	500	28.509	257.46	257.46	未列入负面清单			361.52%
10796	国网阜新市太平供电公司	鑫源小区3号箱变	10kV高城线GD41	鑫源小区3号箱变102配电变压器	400	6.28	294.88	294.88	未列入负面清单			347.67%
10797	国网阜新市太平供电公司	鑫源小区8号配电室	10kV高城线GD41	鑫源小区8号配电室102配电变压器	630	21.808	366.61	366.61	未列入负面清单			425.83%
10798	国网阜新市太平供电公司	米家小区7号箱变	10kV高新线GD55	米家小区7号箱变102配电变压器	400	26.264	214.94	214.94	未列入负面清单			371.85%
10799	国网阜新市太平供电公司	鑫源小区5号箱变	10kV高城线GD41	鑫源小区5号箱变102配电变压器	500	18.931	305.35	305.35	未列入负面清单			341.49%
10800	国网阜新市太平供电公司	米家小区17号箱变	10kV高新线GD55	米家小区17号箱变102配电变压器	400	14.469	262.12	262.12	未列入负面清单			-5.96%
10801	国网阜新市太平供电公司	米家小区3号箱变	10kV高新线GD55	米家小区3号箱变102配电变压器	400	30.619	197.52	197.52	未列入负面清单			-8.79%
10802	国网阜新市太平供电公司	米家小区9号箱变	10kV高新线GD55	米家小区9号箱变102配电变压器	630	18.217	389.23	389.23	未列入负面清单			1.62%
10803	国网阜新市太平供电公司	鑫源小区10号配电室	10kV高城线GD41	鑫源小区10号配电室102配电变压器	630	22.13	364.58	364.58	未列入负面清单			380.08%
10804	国网阜新市太平供电公司	鑫源小区6号配电室	10kV高城线GD41	鑫源小区6号配电室102配电变压器	630	20.258	376.37	376.37	未列入负面清单			392.10%
10805	国网阜新市太平供电公司	城南8号棚户区东区C号箱变	10kV高城线GD41	城南8号棚户区东区C号102配电变压器	500	18.476	307.62	307.62	未列入负面清单			421.86%
10806	国网阜新市太平供电公司	佳佳小区1#箱变	红树线1149	佳佳小区1#102配电变压器	630	15.761	404.71	404.71	未列入负面清单			580.57%
10807	国网阜新市太平供电公司	米家小区23号箱变	10kV高新线GD55	米家小区23号箱变102配电变压器	630	21.436	368.95	368.95	未列入负面清单			519.87%
10808	国网阜新市太平供电公司	红勿小区箱变2	滨勿线	红勿小区箱变配电变压器间隔配电变压器	630	9.191	446.10	446.10	未列入负面清单			-10.15%
10809	国网阜新市太平供电公司	红纬小区A号箱变	滨安线1458	红纬小区A号箱变102配电变压器	630	26.282	338.42	338.42	未列入负面清单			-3.39%
10810	国网阜新市太平供电公司	海河小区6号箱变	红海线1148	海河小区6号箱变配电变压器	630	21.488	368.63	368.63	未列入负面清单			-5.02%
10811	国网阜新市太平供电公司	五洲御景园一期3号箱变	红海线1148	五洲御景园一期3号箱变102配电变压器	500	55.563	122.19	122.19	未列入负面清单			371.52%
10812	国网阜新市太平供电公司	翠城小区03号箱变	东丰线251	翠城小区03号102配电变压器	630	12.465	425.47	425.47	未列入负面清单			-5.20%
10813	国网阜新市太平供电公司	五洲御景园一期1号箱变	红海线1148	五洲御景园一期1号102配电变压器	630	34.245	288.26	288.26	未列入负面清单			12.07%
10814	国网阜新市太平供电公司	海河小区2号箱变	红海线1148	海河小区2号箱变102间隔配电变压器	500	17.895	310.53	310.53	未列入负面清单			320.89%
10815	国网阜新市太平供电公司	高德东山2号箱变	东高线249	高德东山2号102配电变压器	630	21.157	370.71	370.71	未列入负面清单			420.54%
10816	国网阜新市太平供电公司	金水湾二期小区2号箱变	红庆线1143	金水湾二期小区2号102配电变压器	400	29.954	200.18	200.18	未列入负面清单			399.74%
10817	国网阜新市太平供电公司	金水湾二期小区5号箱变	红庆线1143	金水湾二期小区5号102配电变压器	500	26.865	265.68	265.68	未列入负面清单			144.41%
10818	国网彰武县供电公司	豪德1号箱变	北中线1541	豪德1号箱变出线间隔配电变压器	630	30.083	314.48	314.48	未列入负面清单			15.31%
10819	国网彰武县供电公司	泰达园四期2号箱变	城北线1348	泰达园四期2号箱变变压器	630	14.02	415.67	415.67	未列入负面清单			-
10820	国网彰武县供电公司	时代花园1号箱变	城北线1348	时代花园1号箱变间隔配电变压器	630	22.896	359.76	359.76	未列入负面清单			-10.64%
10821	国网彰武县供电公司	众慧1号箱变	镇北线1545	众慧1号箱变102配电变压器	500	23.949	280.26	280.26	未列入负面清单			-1.63%
10822	国网彰武县供电公司	金桂园四期1-1号箱变	城北线1348	金桂园四期1-1号箱变配电变压器	630	18.484	387.55	387.55	未列入负面清单			-8.56%

10823	国网彰武县供电公司	御景园5号箱变	城南线1347	御景园5号箱变102配电变压器	500	25.649	271.76	271.76	未列入负面清单			-4.45%
10824	国网彰武县供电公司	众慧3号箱变	镇北线1545	众慧3号箱变102配电变压器	500	33.844	230.78	230.78	未列入负面清单			-1.40%
10825	国网彰武县供电公司	10kV城汇线红美国际1号箱变	城汇线ZN51	10kV城汇线红美国际1号箱变变压器1	630	10.929	435.15	435.15	未列入负面清单			-
10826	国网彰武县供电公司	10kV城汇线红美国际2号箱变	城汇线ZN51	10kV城汇线红美国际2号箱变变压器	630	5.148	471.57	471.57	未列入负面清单			-
10827	国网彰武县供电公司	10kV城汇线红美国际3号箱变	城汇线ZN51	10kV城汇线红美国际3号箱变变压器	315	0	252.00	252.00	未列入负面清单			-
10828	国网彰武县供电公司	豪德3号箱变	北中线1541	豪德3号箱变出线间隔配电变压器	630	14.18	414.67	414.67	未列入负面清单			-10.09%
10829	国网彰武县供电公司	豪德2号箱变	北中线1541	豪德2号箱变出线间隔配电变压器	630	28.579	323.95	323.95	未列入负面清单			-13.65%
10830	国网彰武县供电公司	10kV北中线89号惠盛小区1号箱变	北中线1541	10kV北中线89号惠盛小区1号箱变变压器	630	14.971	409.68	409.68	未列入负面清单			-
10831	国网彰武县供电公司	10kV北中线89号惠盛小区2号箱变	北中线1541	10kV北中线89号惠盛小区2号箱变变压器	400	13.029	267.88	267.88	未列入负面清单			-
10832	国网彰武县供电公司	10KV城磷线36右4#分界点下金源荣城小区 1#	铁西线1552	10KV城磷线36右4#分界点下金源荣城小区 1#箱变102配电变压器	630	28.684	323.29	323.29	未列入负面清单			0.21%
10833	国网彰武县供电公司	华泰金都1号箱变	镇北线1545	华泰金都1号箱变102配电变压器	630	25.089	345.94	345.94	未列入负面清单			-7.34%
10834	国网彰武县供电公司	众慧2号箱变	镇北线1545	众慧2号箱变102配电变压器	500	28.826	255.87	255.87	未列入负面清单			-1.87%
10835	国网彰武县供电公司	10KV城磷线36右4号分界点下金源荣城小区 3#	铁西线1552	10KV城磷线36右4号分界点下金源荣城小区 3#箱变102配电变压器	500	28.894	255.53	255.53	未列入负面清单			0.78%
10836	国网彰武县供电公司	10KV城磷线36右4号分界点下金源荣城小区 2#	铁西线1552	10KV城磷线36右4号分界点下金源荣城小区 2#箱变102配电变压器	500	26.813	265.94	265.94	未列入负面清单			-1.99%
10837	国网彰武县供电公司	10千伏镇南线东街联络线4左4号1号环网柜2#	铁西线1552	10千伏镇南线东街联络线4左4号1号环网柜2#箱变102配电变压器	500	16.841	315.80	315.80	未列入负面清单			-0.43%
10838	国网彰武县供电公司	武业兴安1号箱变	铁西线1552	武业兴安1号箱变102配电变压器	500	26.893	265.54	265.54	未列入负面清单			-6.26%
10839	国网彰武县供电公司	武业兴安2号箱变	铁西线1552	武业兴安2号箱变102配电变压器	630	13.494	418.99	418.99	未列入负面清单			-6.91%
10840	国网彰武县供电公司	金桂园二期3号箱变	城中线1344	金桂园二期3号箱变配电变压器	500	38.909	205.46	205.46	未列入负面清单			-0.74%
10841	国网彰武县供电公司	金桂园二期4号箱变	城中线1344	金桂园二期4号箱变配电变压器	500	43.665	181.68	181.68	未列入负面清单			-4.39%
10842	国网彰武县供电公司	悦澜湾尚品箱式变电站	城北线1348	悦澜湾尚品箱式变电站出线间隔配电变压器	500	35.768	221.16	221.16	未列入负面清单			-3.12%
10843	国网彰武县供电公司	金桂园二期5号箱变	城中线1344	金桂园二期5号箱变102配电变压器	630	0	504.00	504.00	未列入负面清单			-100.00%
10844	国网彰武县供电公司	荣祥宾馆二期一号箱变	城北线1348	荣祥宾馆二期一号箱变出线间隔配电变压器	400	28.412	206.35	206.35	未列入负面清单			2.08%
10845	国网彰武县供电公司	东环铭郡1#箱变	城北线1348	东环铭郡1#箱变102间隔配电变压器	500	31.828	240.86	240.86	未列入负面清单			1.81%
10846	国网彰武县供电公司	金桂园四期1-2号箱变	城北线1348	金桂园四期1-2号箱变配电变压器	630	38.516	261.35	261.35	未列入负面清单			-3.20%
10847	国网彰武县供电公司	利民高层箱变	城北线1348	利民高层箱变配电变压器	630	20.252	376.41	376.41	未列入负面清单			-1.94%
10848	国网彰武县供电公司	馨悦家园小区3号箱变	城中线1344	馨悦家园小区3号箱变102配电变压器	630	40.124	251.22	251.22	未列入负面清单			-4.31%
10849	国网彰武县供电公司	10KV城北线化纤支线9右1—2#(武业静园小区	城北线1348	10KV城北线化纤支线9右1—2#(武业静园小区二期)变压器配电变压器	400	27.315	210.74	210.74	未列入负面清单			-3.54%
10850	国网彰武县供电公司	金桂园6号2号箱变	城汇线ZN51	金桂园6号2号箱变出线间隔配电变压器	630	39.17	257.23	257.23	未列入负面清单			-
10851	国网彰武县供电公司	城磷线中西联络线客运支线8号杆金桂园小区	城中线1344	城磷线中西联络线客运支线 8号杆金桂园小区变压器配电变压器	500	34.193	229.04	229.04	未列入负面清单			-3.15%
10852	国网彰武县供电公司	金百洋小区2号箱变	城北线1348	金百洋小区2号箱变出线间隔配电变压器	500	21.843	290.79	290.79	未列入负面清单			483.41%
10853	国网彰武县供电公司	新金桂园6号4号箱变	城汇线ZN51	新金桂园6号4号箱变	500	50.294	148.53	148.53	未列入负面清单			-
10854	国网彰武县供电公司	金悦华庭小区2号箱变	水源线1542	金悦华庭小区2号箱变配电变压器	315	54.199	81.27	81.27	未列入负面清单			-13.15%
10855	国网彰武县供电公司	建兴小区1号箱变	城北线1348	建兴小区1号箱变102配电变压器	500	36.742	216.29	216.29	未列入负面清单			-

10856	国网彰武县供电公司	荣祥宾馆二期二号箱变	城北线1348	荣祥宾馆二期二号箱变出线间隔配电变压器	400	44.356	142.58	142.58	未列入负面清单			-6.05%
10857	国网彰武县供电公司	金桂园四期2-2号箱变	城北线1348	金桂园四期2-2号箱变配电变压器	500	50.379	148.11	148.11	未列入负面清单			-2.98%
10858	国网彰武县供电公司	10KV城中线11号杆（悦澜湾上城小区1号箱变）	城中线1344	10KV城中线11号杆（悦澜湾上城小区1号箱变）102配电变压器	500	26.119	269.41	269.41	未列入负面清单			-1.52%
10859	国网彰武县供电公司	馨悦家园小区1号箱变	城中线1344	馨悦家园小区1号箱变102配电变压器	630	43.322	231.07	231.07	未列入负面清单			-6.58%
10860	国网彰武县供电公司	鑫地家园1号箱变	城北线1348	鑫地家园1号箱变102配电变压器	630	38.17	263.53	263.53	未列入负面清单			-4.61%
10861	国网彰武县供电公司	金湾铭城1号箱变	城中线1344	金湾铭城1号箱变出线间隔配电变压器	630	14.733	411.18	411.18	未列入负面清单			-
10862	国网彰武县供电公司	馨悦家园小区2号箱变	城中线1344	馨悦家园小区2号箱变102配电变压器	630	44.069	226.37	226.37	未列入负面清单			2.34%
10863	国网彰武县供电公司	泰达园2号箱变	城北线1348	泰达园2号箱变出线间隔配电变压器	400	28.713	205.15	205.15	未列入负面清单			-7.95%
10864	国网彰武县供电公司	泰达园3号箱变	城北线1348	泰达园3号箱变出线间隔配电变压器	630	26.57	336.61	336.61	未列入负面清单			438.66%
10865	国网彰武县供电公司	金都花园1号箱变	城中线1344	金都花园1号箱变102配电变压器	400	36.073	175.71	175.71	未列入负面清单			11.66%
10866	国网彰武县供电公司	泰达园三期2号箱变	城北线1348	泰达园三期2号箱变出线间隔配电变压器	630	30.492	311.90	311.90	未列入负面清单			-
10867	国网彰武县供电公司	泰达园三期1号箱变	城北线1348	泰达园三期1号箱变出线间隔配电变压器	630	36.174	276.10	276.10	未列入负面清单			-
10868	国网彰武县供电公司	武装部住宅2号箱变	城北线1348	武装部住宅2号箱变102配电变压器	315	19.543	190.44	190.44	未列入负面清单			-7.26%
10869	国网彰武县供电公司	10KV客运支线1右4#箱变	城中线1344	10KV客运支线1右4#箱变配电变压器	400	20.997	236.01	236.01	未列入负面清单			-0.26%
10870	国网彰武县供电公司	鑫地家园2号箱变	城北线1348	鑫地家园2号箱变102配电变压器	630	27.355	331.66	331.66	未列入负面清单			1.29%
10871	国网彰武县供电公司	泰达园三期3号箱式变电站	城北线1348	泰达园三期3号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	30.118	314.26	314.26	未列入负面清单			-
10872	国网彰武县供电公司	10KV城北线19左6号（金桂园四期小区3-1号	城北线1348	10KV城北线19左6号（金桂园四期小区3-1号箱变）102配电变压器	500	34.821	225.90	225.90	未列入负面清单			-5.24%
10873	国网彰武县供电公司	鑫地家园3号箱变	城北线1348	鑫地家园3号箱变102配电变压器	630	39.371	255.96	255.96	未列入负面清单			-5.10%
10874	国网彰武县供电公司	10KV城中线28#鼎信佳苑小区1号箱变	城中线1344	10KV城中线28#（鼎信佳苑小区1号箱变）变压器配电变压器	1250	27.257	659.29	659.29	未列入负面清单			-8.87%
10875	国网彰武县供电公司	金悦华庭小区1号箱变	水源线1542	金悦华庭小区1号箱变配电变压器	315	36.78	136.14	136.14	未列入负面清单			-9.14%
10876	国网彰武县供电公司	10KV城中线ZN46线路2#开关315箱变（回	城中线1344	10KV城中线ZN46线路2#开关315箱变（回迁）102间隔配电变压器	315	37.517	133.82	133.82	未列入负面清单			2.78%
10877	国网彰武县供电公司	10KV城中线ZN46线路2#开关下3#箱变	城中线1344	10KV城中线ZN46线路2#开关下3#箱变102间隔配电变压器	630	27.158	332.90	332.90	未列入负面清单			3.20%
10878	国网彰武县供电公司	泰达园1号箱变	城北线1348	泰达园1号箱变出线间隔配电变压器	400	23.628	225.49	225.49	未列入负面清单			-9.81%
10879	国网彰武县供电公司	安鑫雅苑箱式变电站	城郊线7344	安鑫雅苑箱式变电站出线间隔配电变压器	400	22.488	230.05	230.05	未列入负面清单			2.07%
10880	国网彰武县供电公司	金桂园6号3号箱变	城汇线ZN51	金桂园6号3号箱变出线间隔配电变压器	500	49.561	152.20	152.20	未列入负面清单			-
10881	国网彰武县供电公司	梧桐墅小区1号箱式变压器	城郊线7344	梧桐墅小区1号箱式变压器出线间隔配电变压器	630	18.752	385.86	385.86	未列入负面清单			516.57%
10882	国网彰武县供电公司	金桂园6号1号箱变	城汇线ZN51	金桂园6号1号箱变出线间隔配电变压器	630	39.859	252.89	252.89	未列入负面清单			557.86%
10883	国网彰武县供电公司	新城线皇华支4号箱变	10kV西六南线3542	新城线皇华支4号箱变出线间隔配电变压器	500	7.917	360.42	360.42	未列入负面清单			383.60%
10884	国网彰武县供电公司	金桂园6号6号箱变	城汇线ZN51	金桂园6号6号箱变变压器	500	34.16	229.20	229.20	未列入负面清单			-
10885	国网彰武县供电公司	鼎信佳苑小区2#箱变	北中线1541	鼎信佳苑小区2#箱变102配电变压器	630	79.566	2.73	2.73	未列入负面清单			-0.93%
10886	国网彰武县供电公司	中沮农机小区2号箱变	镇南线1546	中沮农机小区2号箱变102配电变压器	500	37.026	214.87	214.87	未列入负面清单			13.87%
10887	国网彰武县供电公司	站前小区2号箱变	镇南线1546	站前小区2号箱变出线间隔配电变压器	500	26.384	268.08	268.08	未列入负面清单			1.99%
10888	国网彰武县供电公司	10千伏镇南线冷库支线5左1#箱变	镇南线1546	10千伏镇南线冷库支线5左1#变压器	315	58.756	66.92	66.92	未列入负面清单			4.18%

10889	国网彰武县供电公司	金百洋小区1号箱变	城北线1348	金百洋小区1号箱变出线间隔配电变压器	500	22.393	288.04	288.04	未列入负面清单			488.27%
10890	国网彰武县供电公司	东环铭郡2#箱变	城北线1348	东环铭郡2#箱变102间隔配电变压器	500	24.856	275.72	275.72	未列入负面清单			-3.90%
10891	国网彰武县供电公司	泰达园4号箱变	城北线1348	泰达园4号箱变出线间隔配电变压器	630	25.654	342.38	342.38	未列入负面清单			362.09%
10892	国网彰武县供电公司	翰林华府小区1号箱式变电站	城郊线7344	翰林华府小区1号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	18.271	388.89	388.89	未列入负面清单			-
10893	国网彰武县供电公司	10kV城汇线唐宁府三期箱变	城郊线7344	10kV城汇线唐宁府三期箱变变压器	800	14.255	525.96	525.96	未列入负面清单			-
10894	国网彰武县供电公司	武业房地产箱变	城北线1348	武业房地产箱变间隔配电变压器	500	47.31	163.45	163.45	未列入负面清单			-3.59%
10895	国网彰武县供电公司	中医院回迁楼箱变	城南线1347	中医院回迁楼箱变102配电变压器	315	24.174	175.85	175.85	未列入负面清单			-
10896	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区2-1号箱变	城磷线1345	悦澜湾小区2-1号箱变102配电变压器	630	58.327	136.54	136.54	未列入负面清单			25.02%
10897	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区3-2号箱变	城中线1344	悦澜湾小区3-2号箱变102配电变压器	500	22.838	285.81	285.81	未列入负面清单			-5.22%
10898	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区1-2号箱变	城磷线1345	悦澜湾小区1-2号箱变102配电变压器	630	33.132	295.27	295.27	未列入负面清单			-0.14%
10899	国网彰武县供电公司	翰林华府小区3号箱式变电站	城郊线7344	翰林华府小区3号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	19.866	378.84	378.84	未列入负面清单			-
10900	国网彰武县供电公司	金桂园5号7号箱变	新城线1343	金桂园5号7号箱变出线间隔配电变压器	630	26.136	339.34	339.34	未列入负面清单			501.66%
10901	国网彰武县供电公司	唐宁府二期箱变	城郊线7344	唐宁府二期箱变出线间隔配电变压器	630	32.717	297.88	297.88	未列入负面清单			-
10902	国网彰武县供电公司	翰林华府小区2号箱式变电站	城郊线7344	翰林华府小区2号箱式变电站出线间隔配电变压器	630	31.172	307.62	307.62	未列入负面清单			-
10903	国网彰武县供电公司	唐宁府箱变	城郊线7344	唐宁府箱变出线间隔配电变压器	500	61.595	92.03	92.03	未列入负面清单			-11.69%
10904	国网彰武县供电公司	四中新台城磷线四中支线11左6－368台区	镇南线1546	四中新台城磷线四中支线11左6－368台区102配电变压器	630	31.219	307.32	307.32	未列入负面清单			-8.11%
10905	国网彰武县供电公司	10KV新城线企业家园小区2#箱变	新城线1343	10KV新城线企业家园小区2#箱变102间隔配电变压器	500	17.825	310.88	310.88	未列入负面清单			7.20%
10906	国网彰武县供电公司	武业兴安3号箱变	铁西线1552	武业兴安3号箱变102配电变压器	500	29.287	253.57	253.57	未列入负面清单			-2.54%
10907	国网彰武县供电公司	铁西箱变	镇南线1546	铁西箱变出线间隔配电变压器	500	9.219	353.91	353.91	未列入负面清单			-12.26%
10908	国网彰武县供电公司	10千伏镇南线中东联络线党校支线6左3(中汇金	镇南线1546	10千伏镇南线中东联络线党校支线 6左3(中汇金府小区1号箱变)102配电变压器	500	26.988	265.06	265.06	未列入负面清单			9.40%
10909	国网彰武县供电公司	站前小区1号箱变	镇南线1546	站前小区1号箱变出线间隔配电变压器	500	36.416	217.92	217.92	未列入负面清单			-5.67%
10910	国网彰武县供电公司	10KV城北线19左6号（金桂园四期小区3-2号	城北线1348	10KV城北线19左6号（金桂园四期小区3-2号箱变）102配电变压器	400	39.643	161.43	161.43	未列入负面清单			6.95%
10911	国网彰武县供电公司	兴福小区1号箱变	镇南线1546	兴福小区1号箱变102配电变压器	630	19.949	378.32	378.32	未列入负面清单			3.14%
10912	国网彰武县供电公司	中央商务区1号箱变	镇南线1546	中央商务区1号箱变102配电变压器	630	37.454	268.04	268.04	未列入负面清单			-3.21%
10913	国网彰武县供电公司	铁路小区1#箱变	镇南线1546	铁路小区1#箱变出线间隔配电变压器	400	25.848	216.61	216.61	未列入负面清单			-2.04%
10914	国网彰武县供电公司	10KV城中线ZN46线路2#开关下2号箱变	城中线1344	10KV城中线ZN46线路2#开关下2号箱变102间隔配电变压器	630	25.137	345.64	345.64	未列入负面清单			0.04%
10915	国网彰武县供电公司	金湾5号箱变	城中线1344	金湾5号箱变出线间隔配电变压器	400	18.142	247.43	247.43	未列入负面清单			-7.92%
10916	国网彰武县供电公司	柳河小区2#箱变	五峰北线3546	柳河小区2号箱变变压器	500	28.219	258.91	258.91	未列入负面清单			-
10917	国网彰武县供电公司	城南线4左2汇海房地产箱变	城南线1347	城南线4左2汇海房地产箱变变压器 1	630	31.803	303.64	303.64	未列入负面清单			-
10918	国网彰武县供电公司	御景园1号箱变	城南线1347	御景园1号箱变102配电变压器	500	36.913	215.44	215.44	未列入负面清单			-3.84%
10919	国网彰武县供电公司	金都花园2号箱变	城中线1344	金都花园2号箱变102配电变压器	400	42.011	151.96	151.96	未列入负面清单			-7.52%
10920	国网彰武县供电公司	中沤农机小区1号箱变	镇南线1546	中沤农机小区1号箱变102配电变压器	500	32.504	237.48	237.48	未列入负面清单			2.01%
10921	国网彰武县供电公司	福泰家园箱变	城磷线1345	福泰家园箱变配电变压器	630	35.587	279.8019	279.8019	未列入负面清单			25.62%

10922	国网彰武县供电公司	新城线金泰家园小区2#箱变	10kV西六南线3542	新城线金泰家园小区2#箱变102配电变压器	400	27.37	210.52	210.52	未列入负面清单			1.84%
10923	国网彰武县供电公司	彰武县总工会困难职工帮扶中心	城磷线1345	彰武县总工会困难职工帮扶中心 102配电变压器	250	36.137	109.6575	109.6575	未列入负面清单			7.49%
10924	国网彰武县供电公司	新城线金泰家园小区5#箱变	10kV西六南线3542	新城线金泰家园小区5#箱变102配电变压器	400	26.156	215.376	215.376	未列入负面清单			2.84%
10925	国网彰武县供电公司	新城线金泰家园小区3号箱变	10kV西六南线3542	新城线金泰家园小区3号箱变102间隔配电变压器	500	24.226	278.87	278.87	未列入负面清单			4.34%
10926	国网彰武县供电公司	新城线金泰家园小区4#箱变	10kV西六南线3542	新城线金泰家园小区4#箱变102配电变压器	400	25.754	216.984	216.984	未列入负面清单			-0.02%
10927	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区3-1号箱变102配电变压器	城磷线1345	悦澜湾小区3-1号箱变102配电变压器102配电变压器	500	55.45	122.75	122.75	未列入负面清单			22.57%
10928	国网彰武县供电公司	金桂园5号1号箱变	新城线1343	金桂园5号1号箱变出线间隔配电变压器	400	44.187	143.252	143.252	未列入负面清单			-0.14%
10929	国网彰武县供电公司	金桂园5号5号箱变	新城线1343	金桂园5号5号箱变出线间隔配电变压器	630	31.532	305.3484	305.3484	未列入负面清单			6.60%
10930	国网彰武县供电公司	10KV新城线企业家园小区1#箱变	新城线1343	10KV新城线企业家园小区 1#箱变102间隔配电变压器	500	21.987	290.065	290.065	未列入负面清单			3.04%
10931	国网彰武县供电公司	金桂园5号4号箱变	新城线1343	金桂园5号4号箱变出线间隔配电变压器	500	35.539	222.305	222.305	未列入负面清单			4.99%
10932	国网彰武县供电公司	金桂园5号3号箱变	新城线1343	金桂园5号3号箱变出线间隔配电变压器	500	28.786	256.07	256.07	未列入负面清单			0.20%
10933	国网彰武县供电公司	新商业城箱变	水源线1542	新商业城箱变配电变压器	500	29.235	253.825	253.825	未列入负面清单			0.36%
10934	国网彰武县供电公司	新城线金泰家园小区 1#箱变	10kV西六南线3542	新城线金泰家园小区 1#箱变102间隔配电变压器	400	21.583	233.668	233.668	未列入负面清单			-2.49%
10935	国网彰武县供电公司	10KV镇南线东街联络线4左4号杆变电所1号箱变	镇南线1546	10KV镇南线东街联络线4左4号杆变电所1号箱变变压器配电变压器	800	70.187	78.504	78.504	未列入负面清单			10.17%
10936	国网彰武县供电公司	金桂园四期2-1号箱变	城北线1348	金桂园四期2-1号箱变配电变压器	630	41.17	244.629	244.629	未列入负面清单			-1.47%
10937	国网彰武县供电公司	金桂园5号6号箱变	新城线1343	金桂园5号6号箱变出线间隔配电变压器	630	25.337	344.3769	344.3769	未列入负面清单			-1.63%
10938	国网彰武县供电公司	金桂园5号2号箱变	新城线1343	金桂园5号2号箱变出线间隔配电变压器	400	53.428	106.288	106.288	未列入负面清单			1.38%
10939	国网彰武县供电公司	华泰金都2号箱变	镇北线1545	华泰金都2号箱变102配电变压器	630	27.654	329.7798	329.7798	未列入负面清单			-7.21%
10940	国网彰武县供电公司	建兴小区2号箱变	城北线1348	建兴小区2号箱变102配电变压器	500	27.782	261.09	261.09	未列入负面清单			-
10941	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区3-2号箱变102	城磷线1345	悦澜湾小区3-2号箱变102102配电变压器	500	48.168	159.16	159.16	未列入负面清单			7.84%
10942	国网彰武县供电公司	铁路小区2号箱变	镇南线1546	铁路小区2号箱变出线间隔配电变压器	500	29.472	252.64	252.64	未列入负面清单			-3.41%
10943	国网彰武县供电公司	铁路小区3#箱变	镇南线1546	铁路小区3#箱变出线间隔配电变压器	400	29.293	202.828	202.828	未列入负面清单			-3.06%
10944	国网彰武县供电公司	锦绣华城3#箱式变电站	城郊线7344	锦绣华城3#箱变	630	23.258	357.4746	357.4746	未列入负面清单			-
10945	国网彰武县供电公司	锦绣华城1#箱变	城郊线7344	锦绣华城1#箱变	630	5.606	468.6822	468.6822	未列入负面清单			-
10946	国网彰武县供电公司	锦绣华城2#	城郊线7344	锦绣华城2#箱变	630	15.989	403.2693	403.2693	未列入负面清单			-
10947	国网彰武县供电公司	泰达园4期箱变	城北线1348	泰达园4期箱变	630	25.223	345.0951	345.0951	未列入负面清单			-
10948	国网彰武县供电公司	建兴小区3号箱变	城北线1348	建兴小区3号箱变102配电变压器	500	26.007	269.965	269.965	未列入负面清单			-
10949	国网彰武县供电公司	澳海广场小区1号箱变	城南线1347	澳海广场小区1号箱变配电变压器	500	19.994	300.03	300.03	未列入负面清单			-12.06%
10950	国网彰武县供电公司	回迁1号箱变	城南线1347	回迁1号箱变配电变压器	315	16.743	199.25955	199.25955	未列入负面清单			16.98%
10951	国网彰武县供电公司	金桂园小区三期箱变	城磷线1345	金桂园小区三期箱变配电变压器	630	69.237	67.8069	67.8069	未列入负面清单			13.90%
10952	国网彰武县供电公司	城南线4左2汇海房地产箱变	城南线1347	城南线4左2汇海房地产箱变变压器2	630	16.715	398.6955	398.6955	未列入负面清单			-
10953	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区2-2号箱变	城磷线1345	悦澜湾小区2-2号箱变102配电变压器	630	69.655	65.1735	65.1735	未列入负面清单			23.52%
10954	国网彰武县供电公司	怡景园箱变	铁西线1552	怡景园箱变102配电变压器	400	34.532	181.872	181.872	未列入负面清单			-4.86%

10955	国网彰武县供电公司	悦澜湾小区1-1号箱变	城磷线1345	悦澜湾小区1-1号箱变102配电变压器	500	58.389	108.055	108.055	未列入负面清单			29.96%
10956	国网彰武县供电公司	10KV镇北线淀粉支线木材分线8右1号（奉泰荣	镇北线1545	奉泰荣盛豪庭小区箱式变电站 101间隔配电变压器	400	20.647	237.412	237.412	未列入负面清单			-1.06%

2025年二季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额（A）	最大电流（A）	一年内最大负载率(%)	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴五线XH41	10	385	80	8.41%	0	0	10.28%	5286	5286				-19.50%
2	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴查线XH42	10	126	153	40.48%	2	60	38.57%	-468	0				-17.79%
3	国网阜新市新邱区供电分公司	城内66kV变电站	长营线319	10	257	414	62.85%	4	120	58.41%	-2730	0				-13.39%
4	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海岗线751	10	495	581	105.27%	18	540	105.64%	-1490	0				-
5	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	海新线766	10	415	406	73.42%	7	210	70.52%	-368	0				0.33%
6	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新民线Z52	10	332	325	57.69%	0	0	53.16%	-132	0				-0.62%
7	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴大线XH45	10	385	390	84.35%	4	120	88.79%	-83	0				-2.54%
8	国网阜新市新邱区供电分公司	海州营子66kV变电站	10kV海基线765	10	242	221	32.01%	0	0	41.19%	360	360				-13.45%
9	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴家线XH46	10	332	392	6.15%	3	90	67.45%	-1043	0				-55.73%
10	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新井线Z83	6	498	322	13.38%	0	0	26.94%	1826	1826				-38.75%
11	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴盛线XH48	10	498	157	26.94%	0	0	28.39%	5901	5901				-
12	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新六线Z49	10	332	182	1.45%	0	0	1.81%	2595	2595				-39.98%
13	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴露线XH54	6	228	98	25.00%	0	0	25.79%	1351	1351				-
14	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	10kV新北线Z50	10	332	318	42.86%	5	150	57.50%	239	239				-8.85%
15	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴岗线XH47	10	498	218	35.80%	0	0	39.42%	4844	4844				18.50%
16	国网阜新市新邱区供电分公司	高德66kV变电站	10kV高木线GD62	10	321	314	73.36%	0	0	53.97%	81	81				21.98%
17	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新西线Z51	10	349	368	79.14%	1	30	59.14%	-333	0				10.33%
18	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新发线Z82	6	498	192	26.04%	0	0	34.72%	3177	3177				-2.84%
19	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	6kV兴沙线XH53线	6	332	406	69.08%	7	210	68.90%	-771	0				-
20	国网阜新市新邱区供电分公司	兴合66kV变电站	10kV兴园线XH43	10	126	166	4.76%	1	30	32.38%	-693	0				-50.00%
21	国网阜新市新邱区供电分公司	新中66kV变电站	新宅线Z43	10	498	64	3.07%	0	0	3.07%	7512	7512				-35.72%
22	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	镇直线3242	10	498	132	23.51%	0	0	22.60%	6334	6334				2.14%
23	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	农机线3444	10	189	180	85.71%	0	0	75.24%	156	156				6.98%
24	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	山玉线XLS45	10	415	530	85.90%	7	210	95.84%	-1996	0				2.35%
25	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六线7345	10	126	187	46.19%	5	150	50.95%	-1057	0				-19.65%
26	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰北线3546	10	498	348	62.93%	0	0	60.58%	2593	2593				13.19%
27	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇北线1545	10	332	475	28.03%	1	30	44.67%	-2480	0				-9.19%
28	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	四合城线3942	10	126	178	49.05%	1	30	21.43%	-901	0				-16.67%
29	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	铁西线1552	10	415	267	23.87%	0	0	48.28%	2559	2559				-19.60%
30	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	专业线3343	10	189	246	117.14%	2	60	83.81%	-987	0				35.45%
31	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地北线7542	10	189	218	72.38%	2	60	92.86%	-502	0				6.45%
32	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	苇子沟线3442	10	189	276	131.43%	9	270	121.43%	-1507	0				3.35%
33	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	北中线1541	10	332	200	16.46%	0	0	36.17%	2283	2283				-2.77%
34	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	丰田线3846	10	126	181	86.19%	8	240	67.14%	-953	0				5.30%
35	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西甘线3551	10	498	241	18.08%	0	0	43.58%	4446	4446				-
36	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	大德线FJ41	10	198	198	42.42%	1	30	38.18%	0	0				-2.06%
37	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团左线TS45线	10	225	183	73.20%	0	0	61.20%	727	727				-
38	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红南线7650	10	189	90	42.38%	0	0	40.48%	1715	1715				0.00%
39	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章西线3141	10	189	138	32.38%	0	0	57.62%	883	883				-19.01%
40	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯西线FJ42	10	189	124	54.29%	0	0	57.14%	1126	1126				-2.76%
41	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	淀粉厂线MTH47	10	332	141	25.50%	0	0	22.60%	3305	3305				50.94%
42	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子北线7648	10	189	100	47.62%	0	0	44.29%	1541	1541				9.10%
43	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	水源线1542	10	415	242	42.13%	0	0	43.76%	2992	2992				-0.28%
44	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	山联线XLS52	10	498	409	63.11%	0	0	68.72%	1536	1536				-5.15%
45	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	兴隆山线7342	10	415	418	25.14%	2	60	55.33%	-56	0				-30.72%
46	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西新线3546	10	498	884	159.86%	1	30	19.35%	-6691	0				-
47	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城郊线7344	10	199	292	110.19%	9	270	106.79%	-1615	0				9.90%
48	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东河线3448	10	498	233	42.13%	0	0	42.13%	4585	4585				-
49	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	山松线XLS47	10	498	406	40.33%	0	0	46.47%	1588	1588				-18.10%
50	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	大庙线3741	10	498	144	21.70%	0	0	23.33%	6126	6126				-5.90%
51	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团长线TS41线	10	279	77	24.52%	0	0	24.84%	3499	3499				-
52	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团林线TS46线	10	186	94	22.58%	0	0	30.32%	1593	1593				-
53	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城中线1344	10	415	520	63.29%	3	90	65.82%	-1823	0				-12.36%
54	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	四堡子南线7643	10	158	227	126.86%	9	270	129.71%	-1204	0				5.51%
55	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈西线3245	10	498	128	23.15%	0	0	20.98%	6403	6403				1.61%
56	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	二道联络线3441	10	201	197	58.21%	0	0	58.81%	69	69				6.38%
57	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	清沟线3742	10	498	77	13.92%	0	0	11.57%	7287	7287				1.79%
58	国网彰武县供电公司	北山66kV变电站	镇南线1546	10	415	448	65.82%	5	150	79.02%	-576	0				-5.33%
59	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	章东线3143	10	158	149	70.95%	0	0	65.71%	147	147				1.86%
60	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	园区东上线7741	10	415	319	57.69%	0	0	5.24%	1658	1658				35.93%
61	国网彰武县供电公司	哈尔套66kV变电站	哈东线3241	10	498	136	24.59%	0	0	23.33%	6265	6265				7.01%
62	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	阿尔乡街线7842	10	159	149	40.00%	0	0	53.96%	173	173				-4.84%
63	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	白音花线7841	10	239	54	20.38%	0	0	17.74%	3196	3196				7.89%
64	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	大四线3345	10	189	164	78.10%	0	0	66.67%	433	433				6.97%
65	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	五峰南线3544	10	297	372	111.52%	8	240	112.73%	-1299	0				37.04%
66	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城北线1348	10	415	576	100.36%	28	840	104.16%	-2793	0				1.68%
67	国网彰武县供电公司	大冷66kV变电站	中窑线3743	10	189	70	33.33%	0	0	31.90%	2061	2061				11.87%
68	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	双庙线3845	10	189	244	110.48%	5	150	89.05%	-953	0				9.65%
69	国网彰武县供电公司	抬头山66kV变电站	平安线3849	10	189	354	126.67%	9	270	168.57%	-2858	0				2.92%
70	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城磷线1345	10	415	228	39.06%	0	0	41.23%	3235	3235				-1.06%
71	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古福线GJ55	10	332	512	92.59%	9	270	91.86%	-3121	0				534.96%
72	国网彰武县供电公司	团山66kV变电站	10kV团周线TS42线	10	225	15	6.00%	0	0	3.60%	3637	3637				-
73	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯东线3642	10	239	262	97.74%	9	270	96.98%	-407	0				3.29%
74	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西六南线3542	10	415	287	47.92%	0	0	51.90%	2213	2213				-
75	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	广正线3941	10	189	295	123.33%	30	900	123.81%	-1836	0				-4.25%
76	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	山园线7748	10	332	510	48.46%	21	630	76.67%	-3086	0				-19.30%
77	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西城线3541	10	498	3	0.54%	0	0	0.54%	8568	8568				-
78	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	山永一线XLS41	10	498	366	0.00%	0	0	0.00%	2281	2281				-100.00%
79	国网彰武县供电公司	西六66kV变电站	10kV西农线3547	10	498	142	24.05%	0	0	25.68%	6161	6161				-
80	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	西六二线CJ48	10	498	596	107.41%	36	1080	107.78%	-1703	0				0.06%
81	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城汇线ZN51	10	415	190	21.70%	0	0	34.36%	3893	3893				-5.68%
82	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	二道河子线7343	10	126	343	30.48%	1	30	163.33%	-3758	0				3.34%
83	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	荆林线4042	10	189	96	42.86%	0	0	44.76%	1611	1611				-1.44%
84	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	园区东下线7746	10	415	323	48.10%	0	0	58.41%	1589	1589				-5.18%
85	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	北甸子线7845	10	239	146	33.58%	0	0	55.09%	1602	1602				-10.22%
86	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古南线GJ57	10	332	439	71.61%	8	240	76.49%	-1857	0				-3.38%
87	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	李家线4043	10	189	40	19.05%	0	0	16.19%	2581	2581				3.57%
88	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	1物流线7743	10	332	285	44.85%	0	0	47.74%	811	811				2.10%
89	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古流线GJ54	10	332	535	77.76%	19	570	81.56%	-3519	0				-7.02%
90	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	福兴地线CJ54	10	332	284	51.36%	0	0	50.45%	828	828				2.86%
91	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古兴线GJ56	10	332	383	61.12%	29	870	67.63%	-887	0				-1.16%
92	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古城一号线GJ52	10	338	408	108.27%	5	150	108.80%	-1221	0				-
93	国网彰武县供电公司	章古台66kV变电站	林占线3144	10	126	119	48.10%	0	0	56.19%	121	121				9.00%
94	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	山永二线XLS51	10	498	270	44.30%	0	0	46.29%	3944	3944				-1.71%
95	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	山工线XLS46	10	498	643	110.49%	38	1140	116.27%	-2517	0				1.46%
96	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古上线GJ49	10	415	396	71.61%	0	0	59.67%	325	325				2.75%
97	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	城南线1347	10	332	520	39.60%	4	120	88.25%	-3260	0				-25.04%
98	国网彰武县供电公司	兴隆堡66kV变电站	团结线4041	10	189	225	96.19%	6	180	107.14%	-624	0				5.10%
99	国网彰武县供电公司	冯家66kV变电站	冯南线3644	10	189	125	40.48%	0	0	59.52%	1108	1108				-4.63%
100	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福双一线7546	10	332	352	26.22%	2	60	26.04%	-350	0				-25.59%
101	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古下线GJ51	10	332	648	103.98%	9	270	117.18%	-5477	0				46.73%
102	国网彰武县供电公司	古井66kV变电站	10kV古城二号线GJ53	10	332	281	0.00%	0	0	2.35%	880	880				-100.00%
103	国网彰武县供电公司	四合城66kV变电站	马莲侵线3943	10	189	236	50.48%	13	390	95.71%	-814	0				-21.00%
104	国网彰武县供电公司	阿尔乡66kV变电站	道布代线7846	10	239	61	12.45%	0	0	23.02%	3074	3074				-9.82%
105	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	福兴地南线7541	10	189	97	31.43%	0	0	46.19%	1593	1593				-5.01%
106	国网彰武县供电公司	前福兴地66kV变电站	兴隆山北线7544	10	415	152	18.99%	0	0	27.49%	4551	4551				2.33%
107	国网彰武县供电公司	满堂红66kV变电站	满堂红北线7647	10	189	163	63.81%	0	0	77.62%	450	450				4.93%
108	国网彰武县供电公司	东六66kV变电站	东六线3443	10	189	278	123.81%	9	270	124.76%	-1541	0				7.38%
109	国网彰武县供电公司	后新秋66kV变电站	后新秋线3344	10	297	253	75.15%	0	0	75.45%	762	762				2.25%
110	国网彰武县供电公司	城郊66kV变电站	城双二线CJ55	10	332	533	41.77%	15	450	96.38%	-3485	0				-16.72%
111	国网彰武县供电公司	五峰66kV变电站	两家子线3542	10	189	788	62.38%	21	630	122.38%	-10375	0				-18.28%
112	国网彰武县供电公司	镇南66kV变电站	新城线1343	10	332	203	16.27%	0	0	14.47%	2231	2231				-23.75%
113	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	10KV兴达线XLS43	10	338	325	86.67%	0	0	55.73%	217	217				6.11%
114	国网彰武县供电公司	兴隆山66kV变电站	1园区南线7747	10	415	517	2.53%	7	210	43.94%	-1771	0				-69.97%
115	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山滨线XS55	10	387	160	27.49%	0	0	28.93%	3933	3933				1.82%
116	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨泰线1442	10	387	292	26.76%	0	0	44.48%	1647	1647				-20.27%
117	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山北线XS45	10	387	319	50.45%	6	180	57.69%	1179	1179				-0.71%
118	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东矿线G83	6	302	10	2.99%	0	0	2.69%	3029	3029				0.00%
119	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平六线P86	6	317	1	0.00%	0	0	0.28%	3282	3282				-100.00%

120	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平西线P42	10	280	163	43.70%	0	0	38.34%	2022	2022				1.47%
121	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华北线1047	10	332	471	75.95%	9	270	85.17%	-2411	0				2.77%
122	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨海线1447	10	332	262	22.60%	0	0	37.43%	1209	1209				-1.04%
123	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西化线453	10	498	114	4.70%	0	0	20.61%	6646	6646				-12.64%
124	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨桥线1461	10	387	140	20.61%	0	0	22.60%	4280	4280				-5.48%
125	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	韩梁线1241	10	321	181	22.66%	0	0	36.68%	2425	2425				-18.77%
126	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平南线P54	10	280	362	87.40%	14	420	91.69%	-1425	0				-3.43%
127	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西滨线445	10	415	243	34.00%	0	0	34.90%	2975	2975				-8.20%
128	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西韩线448	10	224	77	20.64%	0	0	16.09%	2543	2543				1.79%
129	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创平线1248	10	415	50	8.14%	0	0	7.59%	6317	6317				-0.73%
130	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西源线456	10	280	275	6.17%	0	0	73.73%	82	82				-5.20%
131	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东永线G80	6	317	69	9.38%	0	0	12.22%	2575	2575				0.00%
132	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	10kV平安线1452	10	332	495	0.00%	1	30	89.51%	-2827	0				-100.00%
133	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西专线444	10	415	165	29.84%	0	0	29.66%	4326	4326				6.39%
134	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平隆线P41	10	498	120	9.40%	0	0	14.65%	6542	6542				-16.71%
135	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中兴线146	10	387	482	54.61%	1	30	56.78%	-1644	0				-2.42%
136	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红六线1150	10	387	372	0.00%	0	0	53.53%	262	262				-100.00%
137	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平桥线P52	10	280	242	58.98%	0	0	60.32%	654	654				-3.13%
138	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山郡线XS59	10	300	231	34.58%	0	0	53.97%	1188	1188				6.36%
139	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山西线XS42	10	387	127	16.46%	0	0	16.46%	4505	4505				-10.52%
140	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山放线XS54	10	387	492	24.05%	2	60	25.50%	-1817	0				-35.34%
141	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平东线P43	10	224	600	13.40%	1	30	14.75%	-6516	0				-36.03%
142	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山海线XS56	10	387	176	23.15%	0	0	26.94%	3656	3656				-0.77%
143	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中民线142	10	387	231	40.33%	0	0	41.77%	2704	2704				11.47%
144	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东三2号线G75	6	302	0	0.00%	0	0	0.00%	3133	3133				-
145	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨客线1446	10	332	259	44.67%	0	0	46.84%	1261	1261				1.24%
146	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山宝线XS47	10	257	326	23.36%	1	30	22.20%	-1199	0				-6.67%
147	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山奥线XS57	10	296	100	23.64%	0	0	23.40%	3396	3396				1.72%
148	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山岸线XS64	10	300	309	14.72%	1	30	72.20%	-163	0				-36.32%
149	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红祥线HS58	10	296	278	57.92%	0	0	62.17%	313	313				-4.12%
150	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山涧线XS62	10	257	209	13.55%	0	0	16.12%	828	828				-34.77%
151	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创矿线1242	10	385	214	1.40%	0	0	35.05%	2965	2965				-69.62%
152	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红院线1145	10	387	199	10.31%	0	0	23.69%	3258	3258				-34.08%
153	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创翰线1251	10	336	56	6.43%	0	0	13.40%	4844	4844				22.67%
154	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西兴线449	10	498	49	6.15%	0	0	6.15%	7771	7771				-11.47%
155	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西双线452	10	332	1	0.18%	0	0	0.18%	5729	5729				0.00%
156	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东平线G82	6	302	13	3.88%	0	0	3.28%	2998	2998				13.04%
157	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨兴线1459	10	387	297	17.72%	0	0	53.71%	1561	1561				-19.09%
158	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山通线XS41	10	300	90	11.21%	0	0	19.16%	3630	3630				-18.90%
159	国网阜新市海州供电公司	平安66kV变电站	平北线P53	10	280	275	67.83%	0	0	61.93%	82	82				1.08%
160	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东照线G78	6	302	43	10.75%	0	0	12.54%	2686	2686				-5.75%
161	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中都线147	10	257	95	18.46%	0	0	22.20%	2802	2802				1.75%
162	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东选线G74	6	302	25	0.30%	0	0	4.48%	2873	2873				-61.11%
163	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中桥线159	10	254	191	2.13%	0	0	36.41%	1088	1088				-63.88%
164	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东二线G73	6	336	82	6.70%	0	0	9.65%	2636	2636				-32.70%
165	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创西2号线1253	10	332	70	0.18%	0	0	0.18%	4534	4534				0.00%
166	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山河线XS58	10	387	135	15.91%	0	0	17.72%	4366	4366				-13.29%
167	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西科线447	10	498	6	0.36%	0	0	0.36%	8516	8516				-30.66%
168	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创塑线1257	10	342	24	4.74%	0	0	6.05%	5508	5508				-9.14%
169	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创西1号线1250	10	332	1	0.18%	0	0	0.18%	5729	5729				0.00%
170	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西塑线454	10	342	253	0.53%	0	0	66.58%	1541	1541				-12.64%
171	国网阜新市海州供电公司	中华66kV变电站	华滨线1046	10	387	289	16.64%	0	0	19.17%	1699	1699				-6.07%
172	国网阜新市海州供电公司	创业66kV变电站	创源线1259	10	410	0	0.00%	0	0	0.00%	7108	7108				-
173	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西沙线441	10	332	32	5.79%	0	0	4.88%	5193	5193				2.17%
174	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山市线XS44	10	387	348	50.99%	4	120	61.30%	677	677				-2.04%
175	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东镇线G77	6	317	48	5.97%	0	0	6.25%	2793	2793				-24.09%
176	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东宅线G72	6	302	73	5.37%	0	0	16.42%	2375	2375				-37.29%
177	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中山线144	10	332	55	7.41%	0	0	9.95%	4794	4794				-5.12%
178	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中滨线145	10	387	316	47.92%	0	0	46.84%	1231	1231				-5.70%
179	国网阜新市海州供电公司	东五一66kV变电站	五东线5545	10	224	94	21.98%	0	0	25.20%	2248	2248				-1.95%
180	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中洞线155	10	300	286	0.00%	0	0	66.82%	236	236				-100.00%
181	国网阜新市海州供电公司	滨河66kV变电站	滨北线1451	10	387	344	51.18%	0	0	57.50%	746	746				-6.30%
182	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山东线XS60	10	387	146	23.51%	0	0	24.05%	4176	4176				-3.80%
183	国网阜新市海州供电公司	西山66kV变电站	山庭线XS43	10	387	305	2.53%	0	0	30.38%	1422	1422				-64.20%
184	国网阜新市海州供电公司	中心66kV变电站	中华线143	10	387	262	28.93%	0	0	47.38%	2167	2167				-5.73%
185	国网阜新市海州供电公司	红树66kV变电站	红南线1151	10	332	302	50.27%	0	0	54.43%	516	516				-2.72%
186	国网阜新市海州供电公司	西郊66kV变电站	西山线443	10	332	330	51.72%	0	0	59.67%	31	31				18.24%
187	国网阜新市海州供电公司	东岗66kV变电站	东四线G79	6	336	24	6.43%	0	0	2.68%	3239	3239				58.74%
188	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌镇线8045	10	330	505	52.91%	2	60	52.18%	-3031	0				-16.79%
189	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV张宝线7254线	10	450	575	115.00%	2	60	0.00%	-2165	0				-
190	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清西线QHM52	10	330	162	29.45%	0	0	29.45%	2910	2910				5.49%
191	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清东线QHM45	10	201	156	39.40%	0	0	40.60%	779	779				-5.01%
192	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	10kV乌矿线WLB50	10	330	502	36.18%	5	150	51.09%	-2979	0				-26.54%
193	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌清线8051	10	330	557	6.91%	2	60	12.91%	-3932	0				-38.45%
194	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	艾友线051	10	498	545	94.58%	15	450	98.55%	-819	0				-0.44%
195	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清山线QHM43	10	159	252	95.09%	8	240	63.02%	-1611	0				10.85%
196	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌一线8046	10	330	461	26.73%	1	30	15.45%	-2269	0				9.49%
197	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清岭线QHM50	10	495	641	34.55%	21	630	100.91%	-2529	0				-33.32%
198	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清镇线QHM51	10	330	387	52.18%	1	30	70.36%	-987	0				-1.36%
199	国网阜新市清河门区供电公司	张九店66kV变电站	10kV7248张山线	10	330	639	11.27%	16	480	109.45%	-5352	0				-19.53%
200	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌六线8052	10	330	308	27.27%	1	30	56.00%	381	381				-6.75%
201	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清风线QHM48	10	405	444	98.67%	15	450	0.00%	-675	0				-
202	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	10kV财旺线WLB52	10	495	666	0.18%	4	120	0.36%	-2962	0				-88.55%
203	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	10kV乌鼎线WLB41	10	405	586	122.44%	17	510	130.22%	-3135	0				-
204	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	10kV乌关线WLB44	10	495	564	99.82%	35	1050	102.36%	-1195	0				-0.89%
205	国网阜新市清河门区供电公司	伊马图66kV变电站	10kV清马线049	10	330	159	0.00%	0	0	28.91%	2962	2962				-100.00%
206	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	乌东线8048	10	330	454	14.73%	3	90	12.55%	-2148	0				-42.09%
207	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清一线QHM47	10	330	573	0.00%	2	60	0.00%	-4209	0				-
208	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清六线QHM56	10	330	162	0.00%	0	0	0.00%	2910	2910				-100.00%
209	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清南线QHM42	10	330	569	12.00%	1	30	24.18%	-4139	0				-25.87%
210	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清马线QHM46	10	330	159	0.00%	0	0	28.91%	2962	2962				-100.00%
211	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	忠信线8047	10	495	476	0.00%	0	0	0.00%	329	329				-100.00%
212	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清红线QHM49	10	495	642	102.00%	33	990	100.91%	-2546	0				-4.40%
213	国网阜新市清河门区供电公司	乌龙坝66kV变电站	10kV鹦鹉线WLB53	10	495	529	0.00%	7	210	0.00%	-589	0				-100.00%
214	国网阜新市清河门区供电公司	清河门66kV变电站	10kV清北线QHM44	10	330	274	45.82%	0	0	49.82%	970	970				4.16%
215	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡排线PZ47	10	243	301	111.48%	5	150	107.41%	-1005	0				8.60%
216	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大南线4243	10	302	214	63.88%	0	0	53.73%	1516	1516				9.95%
217	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福北线5355	10	302	241	60.00%	0	0	58.81%	1048	1048				-5.87%
218	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平搭线PAD46	10	243	632	75.93%	1	30	58.89%	-6737	0				-31.29%
219	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五北线5544	10	201	119	35.52%	0	0	30.45%	1420	1420				6.69%
220	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十西线5242	10	302	115	34.33%	0	0	25.97%	3230	3230				15.31%
221	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十南线5244	10	302	178	53.13%	0	0	44.18%	2139	2139				13.73%
222	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海哈线4745	10	243	262	97.04%	2	60	85.56%	-329	0				2.40%
223	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大富线4342	10	336	460	123.32%	6	180	93.83%	-2153	0				10.39%
224	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五东线4643	10	201	148	40.90%	0	0	39.70%	918	918				-2.54%
225	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海化线741	10	280	0	0.00%	0	0	0.00%	4845	4845				-
226	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	雷达线4347	10	336	52	13.94%	0	0	12.60%	4914	4914				7.38%
227	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	佛寺线7243	10	336	188	47.45%	0	0	50.40%	2558	2558				9.45%
228	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务工线4444	10	243	173	64.07%	0	0	56.67%	1212	1212				2.21%
229	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡北线PZ42	10	243	177	65.56%	0	0	51.11%	1143	1143				17.54%
230	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太于线8749	10	224	141	37.80%	0	0	35.12%	1434	1434				12.13%
231	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他西线6443	10	254	313	74.00%	8	240	68.09%	-1025	0				3.78%
232	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	10kV张佛线7241	10	159	0	0.00%	0	0	0.00%	2754	2754				-
233	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张东线7245	10	243	207	59.88%	0	0	59.88%	624	624				0.17%
234	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大苍线4243	10	381	326	74.23%	0	0	67.85%	947	947				3.04%
235	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平北线PAD42	10	302	299	89.25%	0	0	88.66%	43	43				4.24%
236	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦红线MD50	10	243	260	96.30%	0	0	81.11%	-294	0				17.32%
237	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉康线YL54	10	254	298	61.47%	4	120	14.89%	-766	0				-4.45%
238	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和固线HM41	10	162	234	86.67%	6	180	75.19%	-1247	0				13.99%
239	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	南环线345	10	254	141	30.50%	0	0	30.50%	1954	1954				4.21%
240	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他北线6444	10	243	121	44.81%	0	0	37.04%	2113	2113				3.86%
241	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大华线4341	10	336	168	45.04%	0	0	34.32%	2905	2905				7.30%
242	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西干线344	10	254	297	60.76%	6	180	66.67%	-748	0				2.45%

243	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜干线FD52	10	280	363	97.32%	7	210	80.16%	-1442	0				4.51%
244	国网阜新蒙古族自治县供电公司	阜东66kV变电站	阜江线FD48	10	280	256	51.74%	0	0	57.10%	411	411				-8.99%
245	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建东线5042	10	224	253	67.83%	1	30	54.69%	-506	0				3.68%
246	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦王线MD42	10	498	424	73.24%	0	0	76.67%	1246	1246				11.39%
247	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他南线6441	10	243	294	108.89%	2	60	98.15%	-883	0				10.15%
248	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业66kV变电站	工博1#线GY51	10	381	379	89.60%	0	0	5.44%	29	29				15.03%
249	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十北线SJZ46	10	228	230	57.89%	2	60	45.79%	-35	0				-1.47%
250	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于西线YS41	10	226	262	104.38%	2	60	97.21%	-625	0				11.90%
251	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东于线341	10	254	192	37.59%	0	0	33.33%	1070	1070				-6.09%
252	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于东线YS45	10	226	129	51.39%	0	0	46.22%	1678	1678				6.10%
253	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫七线4552	10	243	83	30.74%	0	0	26.67%	2771	2771				4.37%
254	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊北一线046	10	254	238	39.24%	0	0	34.52%	274	274				-11.32%
255	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌农线7046	10	201	74	22.09%	0	0	17.61%	2200	2200				13.96%
256	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫工线4543	10	243	98	36.30%	0	0	28.15%	2511	2511				13.51%
257	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他东线6445	10	243	171	63.33%	0	0	51.85%	1247	1247				15.84%
258	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	西水源线342	10	254	297	57.45%	4	120	59.81%	-748	0				-1.34%
259	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他同线6447	10	336	259	41.55%	0	0	55.76%	1328	1328				-12.70%
260	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五南线4641	10	302	137	40.90%	0	0	32.24%	2849	2849				12.98%
261	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫农线4554	10	243	101	37.41%	0	0	28.52%	2459	2459				12.47%
262	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张化线7252	10	224	431	30.03%	4	120	58.98%	-3589	0				-36.19%
263	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大招线4245	10	302	352	105.07%	3	90	88.36%	-875	0				6.79%
264	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎南线6942	10	201	146	36.42%	0	0	30.15%	953	953				-2.34%
265	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大北线4247	10	302	165	49.25%	0	0	41.79%	2364	2364				10.59%
266	国网阜新蒙古族自治县供电公司	于寺66kV变电站	于太线4943	10	151	68	27.09%	0	0	0.00%	1431	1431				104.08%
267	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	土城线047	10	498	76	13.74%	0	0	11.93%	7304	7304				9.43%
268	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫化线4544	10	302	296	88.36%	0	0	68.36%	95	95				22.51%
269	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	东水源线348	10	332	270	46.65%	0	0	44.48%	1070	1070				0.13%
270	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙西线4845	10	302	197	56.72%	0	0	35.22%	1810	1810				1.63%
271	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙南线4848	10	224	236	63.27%	4	120	38.87%	-211	0				1.45%
272	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张兴线7244	10	194	149	5.56%	0	0	4.94%	786	786				-37.58%
273	国网阜新蒙古族自治县供电公司	十家子66kV变电站	十老线5241	10	201	270	79.40%	4	120	52.54%	-1195	0				6.37%
274	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务北线4442	10	228	323	78.16%	9	270	82.11%	-1645	0				5.35%
275	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海旧线4743	10	498	420	67.27%	0	0	60.58%	1346	1346				-3.96%
276	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡南线PZ43	10	224	416	111.53%	2	60	36.73%	-3329	0				46.99%
277	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	沙东线4844	10	201	130	32.24%	0	0	27.76%	1230	1230				-5.99%
278	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	铁矿线4744	10	198	120	34.55%	0	0	16.82%	1351	1351				-14.12%
279	国网阜新蒙古族自治县供电公司	泡子66kV变电站	泡园线PZ46	10	162	14	5.19%	0	0	4.44%	2563	2563				5.27%
280	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南一线048	10	254	85	15.13%	0	0	13.95%	2924	2924				-9.03%
281	国网阜新蒙古族自治县供电公司	创业66kV变电站	创泉1号线1256	10	274	25	0.00%	0	0	0.00%	4306	4306				-100.00%
282	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌果线7045	10	381	46	10.87%	0	0	8.75%	5797	5797				12.86%
283	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板东线4349	10	336	84	21.72%	0	0	6.43%	4359	4359				-1.20%
284	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板南线4350	10	243	117	43.33%	0	0	36.30%	2182	2182				11.68%
285	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太南线8741	10	336	153	41.02%	0	0	27.08%	3164	3164				7.55%
286	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太五线8744	10	336	37	1.07%	0	0	0.80%	5173	5173				-7.17%
287	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五南线5543	10	292	75	15.43%	0	0	12.96%	3752	3752				-7.90%
288	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大五家子66kV变电站	大五北线4644	10	201	72	21.49%	0	0	15.82%	2234	2234				12.92%
289	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉京线YL62	10	254	347	22.46%	2	60	36.88%	-1614	0				-35.07%
290	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊化1号线044	10	317	525	45.15%	7	210	46.57%	-3598	0				-28.61%
291	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊化2号线052	10	317	420	52.48%	6	180	43.50%	-1780	0				-19.15%
292	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊南二线056	10	254	609	0.00%	8	240	0.00%	-6152	0				-100.00%
293	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建北线5046	10	336	191	51.21%	0	0	47.45%	2506	2506				10.91%
294	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎七线6941	10	302	37	9.85%	0	0	8.06%	4581	4581				-3.74%
295	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	刨花线347	10	332	467	77.94%	28	840	72.88%	-2345	0				-2.64%
296	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太矿线8745	10	336	134	26.81%	0	0	1.61%	3493	3493				-8.14%
297	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业66kV变电站	工建二线GY69	10	317	563	58.39%	1	30	42.32%	-4256	0				15.57%
298	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福南线5346	10	243	96	22.96%	0	0	17.41%	2546	2546				-13.56%
299	国网阜新蒙古族自治县供电公司	福兴地66kV变电站	福西线5347	10	336	411	26.81%	1	30	28.15%	-1304	0				-37.57%
300	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五兴线5546	10	194	87	0.00%	0	0	0.00%	1860	1860				-100.00%
301	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海力板66kV变电站	海八线4741	10	201	0	0.00%	0	0	0.00%	3481	3481				-
302	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太工线8752	10	336	115	0.27%	0	0	0.54%	3823	3823				-79.44%
303	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌脉线7044	10	243	138	14.44%	0	0	11.85%	1819	1819				-34.38%
304	国网阜新蒙古族自治县供电公司	平安地66kV变电站	平南线PAD47	10	243	177	64.81%	0	0	64.81%	1143	1143				26.23%
305	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五砬线5542	10	292	118	36.42%	0	0	31.48%	3007	3007				3.64%
306	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌水线7042	10	381	30	4.26%	0	0	3.31%	6074	6074				-15.66%
307	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和宝线HM50	10	242	161	39.95%	0	0	15.88%	1399	1399				41.36%
308	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫水线4553	10	243	101	37.41%	0	0	31.85%	2459	2459				2.79%
309	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周化二线ZJ57	10	254	560	73.29%	19	570	111.35%	-5303	0				-17.89%
310	国网阜新蒙古族自治县供电公司	紫都台66kV变电站	紫站线4548	10	381	5	0.71%	0	0	0.24%	6507	6507				-
311	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	务南线4447	10	243	123	43.33%	0	0	35.19%	2078	2078				-1.65%
312	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周园二线ZJ42	10	317	323	61.23%	1	30	64.78%	-100	0				-7.10%
313	国网阜新蒙古族自治县供电公司	扎兰66kV变电站	扎北线6943	10	302	246	73.43%	0	0	51.04%	961	961				17.93%
314	国网阜新蒙古族自治县供电公司	他本66kV变电站	他园线6442	10	464	130	25.24%	0	0	9.71%	5776	5776				6.05%
315	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业66kV变电站	工博2#线GY56	10	381	551	51.54%	9	270	87.23%	-2950	0				-26.59%
316	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业66kV变电站	工园线GY48	10	381	121	28.61%	0	0	14.89%	4498	4498				22.39%
317	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周南一线ZJ54	10	317	164	21.75%	0	0	12.77%	2654	2654				-17.53%
318	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周南二线ZJ55	10	317	449	70.92%	11	330	80.38%	-2282	0				-4.27%
319	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	伊北二线057	10	254	373	74.70%	9	270	63.36%	-2065	0				-3.62%
320	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	氟化二线058	10	254	384	38.06%	9	270	42.55%	-2255	0				-25.15%
321	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	联网线7241	10	369	192	31.22%	0	0	28.62%	3066	3066				6.49%
322	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张园一线7249	10	254	230	22.70%	0	0	54.37%	412	412				-22.60%
323	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	东部井线7242	10	461	104	16.91%	0	0	9.59%	6188	6188				7.38%
324	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周园一线ZJ41	10	317	361	45.86%	4	120	55.56%	-758	0				7.77%
325	国网阜新蒙古族自治县供电公司	工业66kV变电站	工建一线GY47	10	381	719	92.20%	3	90	86.29%	-5859	0				-0.84%
326	国网阜新蒙古族自治县供电公司	北五66kV变电站	扎兰线4841	10	201	0	0.00%	0	0	0.00%	3481	3481				-
327	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	吕家线053	10	162	197	63.33%	7	210	24.44%	-606	0				-4.61%
328	国网阜新蒙古族自治县供电公司	务欢池66kV变电站	水泥线4446	10	342	36	5.00%	0	0	6.32%	5300	5300				-19.19%
329	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周西二线ZJ44	10	254	245	5.20%	0	0	17.73%	152	152				-51.84%
330	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	麦军线944	10	381	12	0.00%	0	0	1.89%	6386	6386				-100.00%
331	国网阜新蒙古族自治县供电公司	玉龙66kV变电站	玉利线YL65	10	381	238	45.86%	0	0	41.84%	2472	2472				-6.59%
332	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周西一线ZJ43	10	254	112	4.73%	0	0	0.24%	2456	2456				-43.69%
333	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张泉线7247	10	216	29	12.08%	0	0	4.17%	3239	3239				24.58%
334	国网阜新蒙古族自治县供电公司	张九店66kV变电站	张园二线7253	10	317	443	0.00%	7	210	58.16%	-2178	0				-100.00%
335	国网阜新蒙古族自治县供电公司	创业66kV变电站	创泉2号线1258	10	381	91	15.13%	0	0	12.77%	5018	5018				-11.07%
336	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大板66kV变电站	大板北线4348	10	336	90	23.06%	0	0	18.50%	4256	4256				-1.50%
337	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和苏线HM42	10	242	288	71.46%	2	60	57.32%	-800	0				10.06%
338	国网阜新蒙古族自治县供电公司	海州营子66kV变电站	海城线742	10	280	530	16.89%	3	90	142.09%	-4334	0				-32.95%
339	国网阜新蒙古族自治县供电公司	周家66千伏变电站	周化一线ZJ56	10	317	500	54.61%	10	300	40.43%	-3165	0				-16.59%
340	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	氟化一线042	10	321	357	50.00%	5	150	36.45%	-624	0				-15.68%
341	国网阜新蒙古族自治县供电公司	伊马图66kV变电站	水源线	10	332	1	0.00%	0	0	0.00%	5737	5737				-100.00%
342	国网阜新蒙古族自治县供电公司	城内66kV变电站	兴光线343	10	317	540	82.74%	21	630	82.51%	-3858	0				-9.87%
343	国网阜新蒙古族自治县供电公司	麦地66kV变电站	水王线942	10	381	182	37.35%	0	0	4.02%	3441	3441				-4.60%
344	国网阜新蒙古族自治县供电公司	大巴66kV变电站	大工线4242	10	336	52	13.94%	0	0	7.24%	4914	4914				31.25%
345	国网阜新蒙古族自治县供电公司	太平66kV变电站	太北线8751	10	336	168	45.04%	0	0	41.82%	2905	2905				12.18%
346	国网阜新蒙古族自治县供电公司	建设66kV变电站	建西线5041	10	336	197	52.82%	0	0	42.90%	2402	2402				11.01%
347	国网阜新蒙古族自治县供电公司	乌兰66kV变电站	乌七线7041	10	243	41	15.19%	0	0	12.59%	3499	3499				16.40%
348	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和老线HM47	10	207	186	53.91%	0	0	47.25%	364	364				12.68%
349	国网阜新蒙古族自治县供电公司	和睦66kV变电站	和太线HM49	10	242	237	31.51%	0	0	23.33%	83	83				-18.78%
350	国网阜新蒙古族自治县供电公司	东五一66kV变电站	五新线5541	10	243	271	100.37%	0	0	84.44%	-485	0				7.20%
351	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华巩线1041	10	332	264	34.18%	0	0	37.97%	1174	1174				40.60%
352	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华南线1045	10	332	191	24.77%	0	0	27.31%	2439	2439				-10.49%
353	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜园线FD41	10	257	137	30.61%	0	0	32.01%	2075	2075				2.12%
354	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开宏线KF67	10	332	167	30.20%	0	0	0.00%	2854	2854				-
355	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北湖线860	10	257	78	4.21%	0	0	18.22%	3097	3097				162.07%
356	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北安线853	10	257	236	32.24%	0	0	55.14%	360	360				-2.08%
357	国网阜新市细河区供电公司	西山66kV变电站	山青线XS63	10	387	276	16.82%	0	0	28.03%	1924	1924				-29.20%
358	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红纺线1146	10	332	242	0.54%	0	0	1.99%	1555	1555				-63.94%
359	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北畔线855	10	257	161	24.77%	0	0	32.71%	1659	1659				-13.01%
360	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红阳线-1142	10	387	472	52.80%	2	60	85.35%	-1470	0				7.20%
361	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄四线HJ47	10	300	178	39.25%	0	0	41.59%	2106	2106				4.55%
362	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开罗线KF49	10	415	210	37.97%	0	0	0.00%	3546	3546				-
363	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	四合线848	10	257	204	29.44%	0	0	39.02%	914	914				-14.27%
364	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北农线842	10	332	275	10.49%	0	0	24.23%	984	984				-24.73%
365	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉科线YL63	10	300	290	60.51%	0	0	67.76%	166	166				-3.25%

366	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华沙线1042	10	387	333	60.22%	12	360	59.86%	937	937				0.40%
367	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	万达二线YL47	10	385	284	54.91%	0	0	49.30%	1753	1753				15.13%
368	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄海线HJ41	10	385	622	126.64%	9	270	124.77%	-4101	0				11.79%
369	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄沟线HJ48	10	385	569	82.71%	20	600	124.53%	-3183	0				-14.63%
370	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开华线-KF46	10	387	1740	17.54%	10	300	16.82%	-23432	0				-61.80%
371	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄安线HJ44	10	257	841	36.21%	1	30	196.50%	-10118	0				3.21%
372	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北阜线851	10	257	149	26.64%	0	0	30.37%	1867	1867				-8.54%
373	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开村线KF63	10	257	796	73.60%	25	750	158.18%	-9339	0				-26.58%
374	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜辽线FD42	10	257	65	13.32%	0	0	14.49%	3322	3322				-2.24%
375	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉工线YL66	10	257	347	57.24%	2	60	64.25%	-1562	0				28.67%
376	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄石线HJ52	10	385	0	0.00%	0	0	0.00%	6672	6672				-
377	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北工线859	10	300	38	8.88%	0	0	8.18%	4531	4531				166.84%
378	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄西线HJ53	10	300	504	29.21%	10	300	94.39%	-3540	0				-32.36%
379	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开西线KF43	10	387	3204	43.58%	4	120	52.44%	-48789	0				-57.79%
380	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄通线HJ42	10	385	652	135.51%	23	690	152.34%	-4621	0				-1.45%
381	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开新线KF44	10	300	1638	51.40%	10	300	82.48%	-23181	0				-48.79%
382	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	万达一线861	10	385	198	44.86%	0	0	46.26%	3242	3242				3.73%
383	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开汇线KF41	10	387	1468	41.41%	1	30	65.28%	-18721	0				-46.17%
384	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜桥线FD55	10	257	248	52.34%	0	0	53.27%	152	152				-0.30%
385	国网阜新市细河区供电公司	红树66kV变电站	红北线1154	10	498	266	45.21%	0	0	46.11%	4013	4013				-2.05%
386	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开玻线KF61	10	387	626	36.71%	1	30	49.37%	-4138	0				-31.30%
387	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华西线1051	10	332	176	31.83%	0	0	25.68%	2698	2698				10.91%
388	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华玻线-1043	10	332	411	9.40%	2	60	20.98%	-1372	0				-49.80%
389	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北兴线857	10	387	146	23.15%	0	0	24.95%	4176	4176				-0.52%
390	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华金线1044	10	387	267	48.28%	0	0	34.00%	2080	2080				8.85%
391	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北西线849.	10	387	502	43.40%	1	30	45.57%	-1990	0				-21.81%
392	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开园线-KF60	10	387	802	37.61%	1	30	43.40%	-7186	0				-36.23%
393	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北局线845.	10	387	231	41.77%	0	0	41.59%	2704	2704				3.89%
394	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中东线160	10	387	309	39.06%	0	0	47.02%	1353	1353				-11.25%
395	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中局线157	10	498	142	17.90%	0	0	18.63%	6161	6161				-11.33%
396	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北辽线852	10	257	153	20.56%	0	0	27.34%	1798	1798				-0.75%
397	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉辽线YL41	10	300	311	69.86%	0	0	72.66%	-197	0				7.01%
398	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北茵线856	10	257	141	32.94%	0	0	31.31%	2006	2006				12.89%
399	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉园线YL45	10	257	80	4.67%	0	0	11.92%	3062	3062				-37.00%
400	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华双线1048.	10	332	208	25.32%	0	0	33.45%	2144	2144				-12.36%
401	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜纺线FD50	10	257	252	9.58%	0	0	8.64%	83	83				-8.77%
402	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	解放线846	10	387	302	25.68%	0	0	50.09%	1474	1474				-2.24%
403	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中军线154	10	387	209	7.78%	0	0	37.79%	3085	3085				-12.42%
404	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	黄园线-HJ49	10	387	354	59.31%	2	60	64.01%	573	573				2.45%
405	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉森线YL61	10	300	308	54.91%	0	0	71.96%	-145	0				-4.17%
406	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北滨线847	10	332	174	31.46%	0	0	29.29%	2733	2733				34.20%
407	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉畔线YL44	10	257	216	17.52%	0	0	27.10%	707	707				-22.80%
408	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开双线-KF42	10	498	442	2.89%	0	0	30.20%	965	965				-62.19%
409	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中塑线158	10	387	286	30.92%	0	0	51.72%	1751	1751				0.99%
410	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄满线HJ54	10	385	590	134.11%	24	720	137.85%	-3547	0				-
411	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜农线FD46	10	257	79	17.29%	0	0	18.46%	3079	3079				3.37%
412	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉湖线YL50	10	257	175	15.42%	0	0	19.39%	1417	1417				-20.22%
413	国网阜新市细河区供电公司	玉龙66kV变电站	玉茵线YL42	10	257	208	34.35%	0	0	36.45%	845	845				-1.96%
414	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中北线156	10	332	354	19.53%	1	30	64.01%	-385	0				-2.35%
415	国网阜新市细河区供电公司	中华66kV变电站	华山线1049	10	387	261	37.25%	1	30	47.20%	2184	2184				-4.70%
416	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开浩线-KF62	10	387	370	29.48%	0	0	44.12%	296	296				-23.91%
417	国网阜新市细河区供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄瑞线HJ51	10	385	281	56.54%	0	0	65.65%	1805	1805				0.00%
418	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	工农线841	10	186	194	73.21%	2	60	43.77%	-147	0				27.32%
419	国网阜新市细河区供电公司	阜东66kV变电站	阜南线FD53	10	257	165	38.55%	0	0	36.92%	1590	1590				3.23%
420	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北六线843	10	387	539	71.25%	6	180	97.47%	-2631	0				7.18%
421	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	10kV开丰线-KF47	10	332	450	81.37%	13	390	76.49%	-2047	0				-
422	国网阜新市细河区供电公司	开发66kV变电站	开山线KF64	10	387	536	19.53%	1	30	41.59%	-2579	0				-41.37%
423	国网阜新市细河区供电公司	中心66kV变电站	中工线. 141	10	387	587	64.01%	9	270	82.64%	-3462	0				-15.51%
424	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	塑料线844	10	387	265	31.28%	0	0	47.92%	2115	2115				0.78%
425	国网阜新市细河区供电公司	北郊66kV变电站	北巩线858.	10	387	429	57.69%	12	360	77.40%	-726	0				-7.65%
426	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东立线245	10	498	444	7.59%	0	0	8.86%	930	930				-54.44%
427	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨红线1460	10	415	261	39.96%	0	0	39.96%	2663	2663				-5.39%
428	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高新线GD55	10	415	565	39.60%	3	90	44.30%	-2602	0				-19.95%
429	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高西线GD60	10	321	571	70.33%	1	30	85.05%	-4330	0				10.68%
430	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东红线242	10	332	180	7.05%	0	0	32.55%	2629	2629				10.38%
431	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东高线249	10	332	269	38.70%	0	0	38.70%	1088	1088				-7.34%
432	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高园线GD56	10	332	321	18.26%	0	0	27.49%	187	187				-31.98%
433	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高达线GD49	10	495	247	44.91%	0	0	0.00%	4295	4295				-
434	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高硕线GD61	10	321	416	70.09%	17	510	85.75%	-1645	0				-5.63%
435	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红高线1144	10	415	199	21.88%	0	0	22.60%	3725	3725				4.51%
436	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红东线1152	10	415	193	34.90%	0	0	32.19%	3841	3841				3.32%
437	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红庆线1143	10	415	119	10.85%	0	0	10.85%	5122	5122				-20.41%
438	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨勿线	10	415	238	23.69%	0	0	43.04%	3061	3061				-1.00%
439	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	农业线246	10	321	163	34.11%	0	0	38.08%	2737	2737				-3.01%
440	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东安线248	10	332	347	62.75%	1	30	53.35%	-263	0				11.55%
441	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高丰线GD42	10	415	143	8.32%	0	0	8.32%	4707	4707				-31.48%
442	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高长线GD43	10	321	190	15.65%	0	0	21.26%	2269	2269				-29.35%
443	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高城线GD41	10	332	297	53.71%	0	0	44.67%	603	603				5.08%
444	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红安线1153	10	415	293	51.72%	0	0	41.77%	2109	2109				-0.80%
445	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨园线1445	10	415	208	34.90%	0	0	37.61%	3448	3448				1.24%
446	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东煤线249	10	498	14	1.99%	0	0	2.35%	8378	8378				-7.72%
447	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨城线1444	10	332	154	20.25%	0	0	27.85%	3079	3079				2.50%
448	国网阜新市太平供电公司	东郊66kV变电站	东丰线251	10	415	257	16.82%	0	0	18.26%	2732	2732				4.29%
449	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	10kV高合线GD44	10	332	299	35.62%	0	0	46.65%	568	568				-7.39%
450	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红海线1148	10	415	345	62.39%	0	0	60.94%	1208	1208				2.86%
451	国网阜新市太平供电公司	高德66kV变电站	高双线GD45	10	332	173	0.18%	0	0	4.70%	2750	2750				-81.95%
452	国网阜新市太平供电公司	红树66kV变电站	红树线1149	10	415	165	26.94%	0	0	29.48%	4326	4326				-0.66%
453	国网阜新市太平供电公司	滨河66kV变电站	滨安线1458	10	332	106	16.82%	0	0	17.54%	3911	3911				-3.03%

2025年二季度主变负面清单

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量（MVA）	有功（MVA）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时间	纳入负面清单时间	计算可开放容量（MVA）	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	国网阜新供电公司	兴合变	66kV	#3	5	4.17	83.40%	78%	2	0.5					

2025年二季度变电间隔负面清单

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改时间	备注
1	国网阜新供电公司	六家子220kV变电站	66kV	1		否		
2	国网阜新供电公司	东梁220kV变电站	66kV	1		否		
3	国网阜新供电公司	彰武220kV变电站	66kV	1		否		
4	国网阜新供电公司	水泉220kV变电站	66kV	1		否		
5	国网阜新供电公司	松涛220kV变电站	66kV	1		否		